

ОТЧЕТ
 о суточных параметрах теплоснабжения
 26/09/20г.-21/10/20г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-1)

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 13202218

Посуточный архив

Дата	V1	V2	T1	T2	Td1	P1	P2	G1	G2	Gd1	Q1	НС	ВНР	V3	ВОС
	м3	м3	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	т	т	т	Гкал	ч	ч	м3	
22.10.2020	208,83	203,71	79,54	44,99	34,55	1,02	0,79	202,57	202,57	0,00	7,00	OK	24	0,00	
23.10.2020	216,86	211,74	79,33	44,81	34,52	0,98	0,80	210,47	210,47	0,00	7,27	OK	24	0,00	
24.10.2020	230,67	226,05	78,56	44,85	33,71	0,96	0,79	224,33	224,33	0,00	7,56	OK	24	0,00	
25.10.2020	219,00	214,04	79,39	44,15	35,24	1,01	0,79	212,68	212,68	0,00	7,50	OK	24	0,00	
26.10.2020	251,56	245,83	78,59	45,93	32,66	1,00	0,80	244,25	244,25	0,00	7,94	OK	24	0,00	
27.10.2020	284,90	278,26	79,32	47,85	31,47	0,98	0,80	276,37	276,37	0,00	8,69	OK	24	0,00	
28.10.2020	351,84	344,49	79,11	50,74	28,37	0,98	0,82	341,49	341,49	0,00	9,60	OK	24	0,00	
29.10.2020	382,68	374,90	78,86	52,83	26,03	1,00	0,83	371,40	371,40	0,00	9,67	OK	24	0,00	
30.10.2020	373,81	366,20	79,03	52,61	26,41	1,01	0,84	362,78	362,78	0,00	9,56	OK	24	0,00	
31.10.2020	363,95	356,55	79,15	52,76	26,40	1,00	0,83	353,19	353,19	0,00	9,33	OK	24	0,00	
01.11.2020	359,74	352,45	79,00	52,43	26,57	1,00	0,83	349,16	349,16	0,00	9,33	OK	24	0,00	
02.11.2020	363,23	356,05	78,96	52,51	26,45	1,00	0,82	352,64	352,64	0,00	9,33	OK	24	0,00	
03.11.2020	357,25	350,19	79,30	52,77	26,53	0,99	0,83	346,77	346,77	0,00	9,19	OK	24	0,00	
04.11.2020	363,98	356,83	78,92	52,52	26,40	0,99	0,83	353,39	353,39	0,00	9,32	OK	24	0,00	
05.11.2020	341,03	334,24	79,53	52,62	26,90	1,01	0,81	330,99	330,99	0,00	8,90	OK	24	0,00	
06.11.2020	341,59	335,08	78,79	52,71	26,08	0,99	0,81	331,75	331,75	0,00	8,65	OK	24	0,00	
07.11.2020	348,42	341,90	78,57	52,85	25,71	0,99	0,80	338,45	338,45	0,00	8,70	OK	24	0,00	
08.11.2020	343,36	336,84	78,77	52,02	26,75	0,98	0,81	333,53	333,53	0,00	8,92	OK	24	0,00	
09.11.2020	346,70	340,23	78,54	52,65	25,89	0,99	0,82	336,81	336,81	0,00	8,72	OK	24	0,00	
10.11.2020	346,40	339,90	79,14	52,59	26,55	1,00	0,84	336,44	336,44	0,00	8,93	OK	24	0,00	
11.11.2020	343,12	336,63	79,53	52,35	27,18	0,97	0,84	333,21	333,21	0,00	9,04	OK	24	0,00	
12.11.2020	322,73	316,24	81,91	51,93	29,98	0,97	0,83	313,01	313,01	0,00	9,35	OK	24	0,00	
13.11.2020	319,61	313,14	82,03	51,78	30,25	0,97	0,83	309,96	309,96	0,00	9,38	OK	24	0,00	
14.11.2020	294,12	287,54	85,49	51,08	34,41	0,96	0,83	284,66	284,66	0,00	9,76	OK	24	0,00	
15.11.2020	263,04	256,40	90,44	49,69	40,75	0,96	0,83	253,86	253,86	0,00	10,31	OK	24	0,00	
16.11.2020	274,94	267,73	91,71	51,10	40,61	0,96	0,83	264,99	264,99	0,00	10,75	OK	24	0,00	
17.11.2020	260,87	254,23	90,63	50,09	40,54	1,00	0,82	251,70	251,70	0,00	10,21	OK	24	0,00	
18.11.2020	285,76	279,03	87,63	50,52	37,12	1,00	0,82	276,24	276,24	0,00	10,26	OK	24	0,00	
19.11.2020	292,44	285,68	87,43	50,67	36,76	0,98	0,82	282,77	282,77	0,00	10,39	OK	24	0,00	
20.11.2020	292,82	286,38	85,90	51,07	35,83	1,00	0,81	283,32	283,32	0,00	10,16	OK	24	0,00	
21.11.2020	311,82	305,64	84,40	51,39	33,01	1,01	0,82	302,29	302,29	0,00	9,95	OK	24	0,00	
22.11.2020	315,05	308,73	84,40	50,65	33,75	0,97	0,84	305,42	305,42	0,00	10,21	OK	24	0,00	
Итого:	9972,12	9762,85						9670,90	9670,90	0,00	293,8165		768	0	
Средние:			81,65	50,61	31,04	0,99	0,82								

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
21.10.2020	150,84	4686,01	4609,39	76,62	4567,30	4569,29	-2,00	640		0,01
22.11.2020	444,65	14658,13	14372,24	285,89	14238,20	14240,20	-2,00	1408		
ИТОГО:	293,82	9972,12	9762,85	209,27	9670,90	9670,90	0,00	768	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период расчетных суток (Гкал) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{теп} = Q _и /Т _{раб} х Т _{нш}	0

Представитель абонента

Директор ООО "Академ-Сервис"

С.С. Волкова
 Подпись
 Ф.И.О.
 ООО "Академ-Сервис"
 Директор
 23.11.2020

Представитель теплоснабж. организации

И.О. Марты
 Подпись
 ИСПОЛНИТЕЛЬ СТУП 306
 МАРТУССКАЯ ЮО
 23.11.2020

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
26/09/20г.-21/10/20г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-2)

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 13172218

Посуточный архив

Дата	V1	V2	T1	T2	Td1	P1	P2	G1	G2	Gd1	Q1	НС	ВНР	V3	ВОС
	м3	м3	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	т	т	т	Гкал	ч	ч	м3	
22.10.2020	189,78	191,34	79,61	44,29	35,32	1,02	0,79	186,84	187,55	-0,72	6,61	OK	24	0,01	
23.10.2020	196,94	198,27	79,40	44,27	35,13	0,97	0,80	193,61	194,64	-1,04	6,81	OK	24	0	
24.10.2020	211,86	213,41	78,63	44,60	34,03	0,96	0,79	208,75	209,10	-0,36	7,11	OK	24	0	
25.10.2020	197,41	198,69	79,45	43,66	35,79	1,00	0,79	194,24	194,93	-0,68	6,96	OK	24	0	
26.10.2020	251,72	252,52	78,66	46,37	32,29	1,00	0,80	247,60	247,60	0,00	7,88	OK	24	0,05	
27.10.2020	300,70	301,50	79,40	48,62	30,78	0,97	0,80	295,50	295,50	0,00	9,08	OK	24	0	
28.10.2020	362,71	363,11	79,19	51,40	27,79	0,97	0,82	355,93	355,93	0,00	9,84	OK	24	0	
29.10.2020	394,47	395,20	78,93	53,11	25,82	1,00	0,83	387,13	387,13	0,00	10,00	OK	24	0	
30.10.2020	376,86	377,79	79,10	52,80	26,30	1,00	0,84	369,97	369,97	0,00	9,72	OK	24	0	
31.10.2020	360,87	361,18	79,23	52,32	26,91	1,00	0,83	354,01	354,01	0,00	9,53	OK	24	0	
01.11.2020	362,61	361,49	79,08	52,58	26,50	0,99	0,83	355,00	355,00	0,00	9,40	OK	24	0	
02.11.2020	370,16	369,46	79,04	53,00	26,04	1,00	0,83	362,58	362,58	0,00	9,44	OK	24	0	
03.11.2020	362,34	362,03	79,39	53,03	26,36	0,99	0,83	355,07	355,07	0,00	9,36	OK	24	0	
04.11.2020	367,82	366,95	79,00	53,03	25,97	0,99	0,83	360,20	360,20	0,00	9,36	OK	24	0	
05.11.2020	353,35	352,19	79,62	53,45	26,17	1,01	0,81	345,77	345,77	0,00	9,04	OK	24	0	
06.11.2020	347,83	346,73	78,87	53,19	25,68	0,99	0,81	340,49	340,49	0,00	8,75	OK	24	0	
07.11.2020	356,17	355,76	78,67	53,18	25,49	0,98	0,80	349,03	349,03	0,00	8,89	OK	24	0	
08.11.2020	353,85	352,80	78,87	52,68	26,19	0,97	0,81	346,46	346,46	0,00	9,07	OK	24	0,01	
09.11.2020	367,75	366,46	78,64	53,76	24,88	0,98	0,82	359,90	359,90	0,00	8,94	OK	24	0,02	
10.11.2020	358,15	357,51	79,23	53,37	25,87	0,99	0,84	350,79	350,79	0,00	9,08	OK	24	0,01	
11.11.2020	358,30	358,54	79,64	53,07	26,58	0,97	0,84	351,34	351,34	0,00	9,32	OK	24	0	
12.11.2020	334,72	334,74	82,04	52,90	29,14	0,97	0,83	327,89	327,89	0,00	9,50	OK	24	0	
13.11.2020	331,86	331,91	82,13	52,52	29,61	0,97	0,83	325,12	325,12	0,00	9,63	OK	24	0	
14.11.2020	308,93	308,26	85,62	52,12	33,50	0,96	0,84	301,99	301,99	0,00	10,07	OK	24	0,01	
15.11.2020	269,49	267,42	90,55	50,15	40,40	0,96	0,83	262,38	262,38	0,00	10,57	OK	24	0	
16.11.2020	261,98	259,38	91,80	50,48	41,32	0,96	0,84	254,66	254,66	0,00	10,52	OK	24	0,01	
17.11.2020	269,77	267,71	90,72	50,90	39,82	1,00	0,82	262,61	262,61	0,00	10,46	OK	24	0	
18.11.2020	293,27	291,67	87,71	51,56	36,15	0,99	0,82	286,04	286,04	0,00	10,35	OK	24	0	
19.11.2020	298,77	297,74	87,54	51,69	35,85	0,97	0,82	291,71	291,71	0,00	10,44	OK	24	0,3	
20.11.2020	306,20	305,46	87,00	52,42	34,57	1,00	0,81	299,12	299,12	0,00	10,35	OK	24	0	
21.11.2020	318,71	319,35	84,47	52,36	32,11	1,00	0,82	312,32	312,32	0,00	10,01	OK	24	0,02	
22.11.2020	324,72	325,60	84,53	51,76	32,77	0,97	0,84	318,35	318,35	0,00	10,34	OK	24	0,01	
Итого:	10120,07	10112,17						9912,40	9915,19	-2,79	296,44		768	0,45	0
Средние:			81,74	51,08	30,66	0,98	0,82								

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподл	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
21.10.2020	150,86	4799,93	4840,29	-40,36	4730,32	4744,65	-14,33	640		0,20
22.11.2020	447,30	14920,00	14952,46	-32,46	14642,73	14659,85	-17,12	1408		0,65
ИТОГО:	296,44	10120,07	10112,17	7,90	9912,40	9915,19	-2,79	768	0	0,45

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №69/пр)	
Qнорр =	
Qi/Траб х	0
Тнш	

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
С.С. Волков /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
ИНСИСТ. СТИ СЗ.
МАРГОВСКАЯ ЮД
23.11.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/20г. - 21/10/20г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-3)

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 20471817
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
22.10.2020	157,77	157,77	0,00	79,70	46,12	33,58	1,03	0,79	5,30	161,45	159,92	OK	24	0	
23.10.2020	300,66	300,66	0,00	79,30	50,83	28,47	0,98	0,80	8,53	307,88	305,19	OK	24	0	
24.10.2020	302,03	302,03	0,00	78,51	50,00	28,51	0,96	0,79	8,44	309,30	306,40	OK	24	0	
25.10.2020	223,07	223,07	0,00	79,27	45,42	33,85	1,01	0,79	7,57	228,27	225,99	OK	24	0	
26.10.2020	246,71	246,71	0,00	78,47	47,44	31,03	1,00	0,81	7,63	252,41	250,10	OK	24	0	
27.10.2020	287,51	287,51	0,00	79,21	49,39	29,83	0,98	0,80	8,57	294,57	291,66	OK	24	0	
28.10.2020	303,44	303,44	0,00	78,98	49,93	29,06	0,98	0,82	8,72	310,75	307,83	OK	24	0	
29.10.2020	279,07	279,07	0,00	78,72	48,87	29,85	1,00	0,83	8,34	285,66	283,00	OK	24	0	
30.10.2020	276,93	276,93	0,00	78,88	48,86	30,02	1,01	0,84	8,30	283,45	280,88	OK	24	0	
31.10.2020	271,45	271,45	0,00	79,01	48,53	30,48	1,00	0,83	8,28	277,80	275,33	OK	24	0	
01.11.2020	276,01	276,01	0,00	78,87	48,49	30,37	1,00	0,83	8,39	282,45	279,94	OK	24	0	
02.11.2020	276,20	276,20	0,00	78,83	49,44	29,39	1,00	0,83	8,12	282,64	280,25	OK	24	0	
03.11.2020	273,71	273,71	0,00	79,16	49,64	29,52	0,99	0,83	8,09	280,16	277,74	OK	24	0	
04.11.2020	296,31	296,31	0,00	78,80	51,40	27,40	0,99	0,83	8,00	303,33	300,92	OK	24	0	
05.11.2020	265,62	265,62	0,00	79,40	52,54	26,86	1,01	0,81	7,16	272,01	269,84	OK	24	0	
06.11.2020	282,15	282,15	0,00	78,69	54,54	24,15	0,99	0,81	6,72	288,90	286,88	OK	24	0	
07.11.2020	268,39	268,39	0,00	78,45	48,12	30,32	0,99	0,81	8,15	274,65	272,10	OK	24	0	
08.11.2020	270,31	270,31	0,00	78,65	48,38	30,28	0,98	0,81	8,20	276,63	274,09	OK	24	0	
09.11.2020	324,29	324,29	0,00	78,46	55,72	22,74	0,99	0,82	6,94	332,16	329,98	OK	24	0	
10.11.2020	277,68	277,68	0,00	79,03	49,71	29,32	1,00	0,85	8,14	284,48	281,50	OK	24	0	
11.11.2020	288,69	288,69	0,00	79,43	49,26	30,17	0,98	0,84	8,69	295,89	292,57	OK	24	0	
12.11.2020	310,59	310,59	0,00	81,80	51,61	30,20	0,97	0,84	9,26	318,87	315,09	OK	24	0	
13.11.2020	306,52	306,52	0,00	81,94	51,20	30,74	0,97	0,83	9,44	314,71	310,88	OK	24	0	
14.11.2020	373,87	373,87	0,00	85,44	56,56	28,88	0,96	0,84	10,79	384,93	380,04	OK	24	0	
15.11.2020	381,37	381,37	0,00	90,42	60,33	30,08	0,96	0,83	11,43	393,91	389,48	OK	24	0	
16.11.2020	402,86	402,86	0,00	91,69	61,91	29,79	0,96	0,84	11,69	416,60	410,86	OK	24	0	
17.11.2020	320,87	320,87	0,00	90,59	55,67	34,92	1,00	0,82	11,14	331,39	326,22	OK	24	0	
18.11.2020	291,77	291,77	0,00	87,54	52,01	35,53	1,00	0,82	10,37	300,62	296,07	OK	24	0	
19.11.2020	338,65	338,65	0,00	87,36	54,52	32,83	0,98	0,83	10,84	349,11	344,04	OK	24	0	
20.11.2020	278,97	278,97	0,00	86,76	51,06	35,70	1,00	0,82	9,71	287,35	283,05	OK	24	0	
21.11.2020	258,62	258,62	0,00	84,29	48,38	35,91	1,01	0,82	9,20	265,83	262,03	OK	24	0	
22.11.2020	354,61	354,61	0,00	84,31	53,02	31,29	0,97	0,85	10,66	364,85	359,88	OK	24	0	
Итого:	9366,80	9366,80							280,81	9613,01	9508,75		768	0,00	0
Средние:				81,56	51,21	30,35	0,99	0,82							

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Глодп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
21.10.2020	3955,01	135152,28	134102,00	1050,28	131622,43	131838,97	-216,54			72,12
22.11.2020	4235,82	144765,29	143610,75	1154,54	140989,23	141205,78	-216,54			72,12
ИТОГО:	280,81	9613,01	9508,75	104,26	9366,80	9366,80	0,00	768	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/нр)	
Экорт = Qi/Трабх Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"



Представитель теплоснабж организации

И.О. ПАРТ
Подпись

ИНСТРУКЦИЯ
МАРТОВСКАЯ ЮО
23.11.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/20г.-21/10/20г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-4)

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20441817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
22.10.2020	157,77	157,77	0,00	79,70	46,12	33,58	1,03	0,79	5,30	161,45	159,92	OK	24	0	
23.10.2020	300,66	300,66	0,00	79,30	50,83	28,47	0,98	0,80	8,53	307,88	305,19	OK	24	0	
24.10.2020	302,03	302,03	0,00	78,51	50,00	28,51	0,96	0,79	8,44	309,30	306,40	OK	24	0	
25.10.2020	223,07	223,07	0,00	79,27	45,42	33,85	1,01	0,79	7,57	228,27	225,99	OK	24	0	
26.10.2020	150,33	150,33	0,00	78,58	49,86	28,72	0,98	0,80	4,32	154,41	151,98	OK	24	0	
27.10.2020	150,33	150,33	0,00	78,58	49,86	28,72	0,98	0,80	4,32	154,41	151,98	OK	24	0,01	
28.10.2020	157,89	157,89	0,00	78,36	49,63	28,73	0,98	0,82	4,53	162,18	159,58	OK	24	0	
29.10.2020	153,45	153,45	0,00	78,10	49,33	28,78	1,01	0,83	4,42	157,60	155,07	OK	24	0,01	
30.10.2020	149,46	149,46	0,00	78,25	49,15	29,10	1,01	0,84	4,35	153,49	151,04	OK	24	0	
31.10.2020	147,93	147,93	0,00	78,40	49,85	28,55	1,01	0,83	4,22	151,95	149,53	OK	24	0	
01.11.2020	147,91	147,91	0,00	78,26	49,59	28,67	1,00	0,83	4,24	151,91	149,50	OK	24	0	
02.11.2020	151,34	151,34	0,00	78,23	49,93	28,30	1,00	0,82	4,29	155,47	152,96	OK	24	0,01	
03.11.2020	150,08	150,08	0,00	78,55	50,58	27,97	0,99	0,83	4,20	154,21	151,73	OK	24	0	
04.11.2020	156,58	156,58	0,00	78,19	51,32	26,87	1,00	0,83	4,19	160,85	158,37	OK	24	0	
05.11.2020	153,41	153,41	0,00	78,81	53,59	25,22	1,02	0,81	3,79	157,67	155,36	OK	24	0,01	
06.11.2020	157,35	157,35	0,00	78,10	53,84	24,26	1,00	0,81	3,77	161,67	159,33	OK	24	0,01	
07.11.2020	152,23	152,23	0,00	77,84	49,62	28,22	0,99	0,80	4,30	156,31	153,86	OK	24	0	
08.11.2020	148,22	148,22	0,00	78,05	49,14	28,91	0,98	0,81	4,29	152,24	149,75	OK	24	0	
09.11.2020	158,35	158,35	0,00	77,84	53,12	24,72	0,99	0,82	3,88	162,65	160,30	OK	24	0	
10.11.2020	152,65	152,65	0,00	78,42	49,33	29,09	1,00	0,84	4,44	156,83	154,24	OK	24	0	
11.11.2020	155,03	155,03	0,00	78,80	49,73	29,07	0,98	0,84	4,48	159,32	156,68	OK	24	0	
12.11.2020	163,15	163,15	0,00	81,16	51,24	29,91	0,98	0,83	4,83	167,93	164,99	OK	24	0	
13.11.2020	160,78	160,78	0,00	81,29	51,09	30,20	0,97	0,83	4,86	165,51	162,55	OK	24	0	
14.11.2020	194,00	194,00	0,00	84,78	55,42	29,36	0,96	0,84	5,70	200,25	196,50	OK	24	0	
15.11.2020	204,45	204,45	0,00	89,78	59,43	30,34	0,96	0,83	6,18	211,69	207,55	OK	24	0	
16.11.2020	211,87	211,87	0,00	91,07	60,35	30,72	0,97	0,84	6,33	219,57	215,34	OK	24	0	
17.11.2020	158,07	158,07	0,00	89,94	52,95	37,00	1,01	0,82	5,83	163,62	160,03	OK	24	0	
18.11.2020	155,95	155,95	0,00	86,92	51,49	35,43	1,00	0,82	5,52	161,06	157,77	OK	24	0,01	
19.11.2020	180,59	180,59	0,00	86,73	54,10	32,62	0,98	0,82	5,79	186,53	182,97	OK	24	0	
20.11.2020	147,67	147,67	0,00	86,12	50,35	35,77	1,00	0,81	5,19	152,44	149,37	OK	24	0,01	
21.11.2020	140,98	140,98	0,00	83,64	48,68	34,95	1,01	0,82	4,87	145,25	142,46	OK	24	0	
22.11.2020	198,23	198,23	0,00	83,66	53,97	29,69	0,98	0,84	5,67	204,35	200,78	OK	24	0	
Итого:	5491,81	5491,81							162,65	5648,27	5559,07		768	0,07	0
Средние:				81,04	51,22	29,82	0,99	0,82							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподл	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
21.10.2020	1378,67	51128,50	50248,50	880,00	49661,38	49661,46	-0,08			24,87
22.11.2020	1541,31	56776,77	55807,57	969,20	55153,19	55153,27	-0,08			24,94
ИТОГО:	162,65	5648,27	5559,07	89,20	5491,81	5491,81	0,00	768,00	0	0,07

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/лр)

Qкоэр =
Qi/Траб х
Тнш

Представитель абонента

Директор ООО "Академ-Сервис"

Подпись: *[Подпись]*

М.П. *[Подпись]*

М.П. *[Подпись]*

М.П. *[Подпись]*

М.П. *[Подпись]*

М.П. *[Подпись]*

М.П. *[Подпись]*

М.П. *[Подпись]*

М.П. *[Подпись]*

М.П. *[Подпись]*

М.П. *[Подпись]*

М.П. *[Подпись]*

М.П. *[Подпись]*

М.П. *[Подпись]*

М.П. *[Подпись]*

М.П. *[Подпись]*

М.П. *[Подпись]*

Представитель теплоснабж организации

[Подпись]

Подпись

ИНСОМ - СТО 500
МАРТУСОВА ЮО
23.11.2020

ОТЧЕТ
о Суточных параметрах теплоснабжения
26/09/20г.-21/10/20г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-1) 100 СТР. Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 20421817
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	VHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
22.10.2020	80,62	80,62	0,00	77,89	47,04	30,85	1,03	0,80	2,49	82,50	81,67	OK	24	0	
23.10.2020	100,98	100,98	0,00	77,87	49,67	28,20	0,99	0,81	2,83	103,32	102,43	OK	24	0	
24.10.2020	102,74	102,74	0,00	77,11	49,34	27,77	0,97	0,80	2,80	105,05	104,25	OK	24	0,01	
25.10.2020	65,27	65,27	0,00	77,43	42,95	34,47	1,02	0,80	2,23	66,77	66,02	OK	24	0,01	
26.10.2020	75,64	75,64	0,00	76,76	44,56	32,20	1,01	0,81	2,43	77,33	76,56	OK	24	0	
27.10.2020	101,49	101,49	0,00	77,79	48,56	29,23	0,99	0,81	2,97	103,81	102,91	OK	24	0	
28.10.2020	95,24	95,24	0,00	77,48	47,09	30,39	0,99	0,83	2,86	97,42	96,52	OK	24	0	
29.10.2020	74,87	74,87	0,00	76,95	44,00	32,95	1,01	0,84	2,46	76,58	75,75	OK	24	0	
30.10.2020	78,28	78,28	0,00	77,16	44,80	32,36	1,02	0,84	2,49	80,07	79,24	OK	24	0	
31.10.2020	68,20	68,20	0,00	77,14	43,61	33,52	1,01	0,83	2,27	69,77	68,99	OK	24	0	
01.11.2020	67,84	67,84	0,00	77,00	43,59	33,41	1,01	0,83	2,27	69,39	68,52	OK	24	0	
02.11.2020	80,86	80,86	0,00	77,19	45,28	31,91	1,01	0,83	2,58	82,73	81,84	OK	24	0	
03.11.2020	83,63	83,63	0,00	77,56	46,44	31,12	1,00	0,84	2,59	85,59	84,68	OK	24	0	
04.11.2020	76,56	76,56	0,00	77,05	44,44	32,62	1,00	0,84	2,43	78,32	77,49	OK	24	0	
05.11.2020	59,24	59,24	0,00	77,33	42,74	34,59	1,02	0,82	2,04	60,60	59,89	OK	24	0	
06.11.2020	58,53	58,53	0,00	76,62	41,82	34,79	1,01	0,82	2,04	59,84	59,17	OK	24	0	
07.11.2020	59,76	59,76	0,00	76,44	42,32	34,12	1,00	0,81	2,04	61,07	60,44	OK	24	0	
08.11.2020	68,72	68,72	0,00	76,83	43,19	33,64	0,99	0,81	2,32	70,24	69,52	OK	24	0	
09.11.2020	79,55	79,55	0,00	76,81	45,56	31,25	1,00	0,83	2,49	81,35	80,53	OK	24	0	
10.11.2020	91,87	91,87	0,00	77,53	47,93	29,60	1,01	0,85	2,72	93,98	93,10	OK	24	0	
11.11.2020	99,00	99,00	0,00	77,98	48,94	29,05	0,99	0,85	2,85	101,31	100,39	OK	24	0	
12.11.2020	105,37	105,37	0,00	80,41	50,25	30,16	0,98	0,84	3,12	107,99	106,92	OK	24	0	
13.11.2020	102,50	102,50	0,00	80,48	50,56	29,91	0,98	0,84	3,07	105,08	103,99	OK	24	0	
14.11.2020	120,31	120,31	0,00	84,06	54,16	29,90	0,97	0,84	3,60	123,58	122,31	OK	24	0	
15.11.2020	122,36	122,36	0,00	88,95	55,78	33,16	0,97	0,84	4,03	126,06	124,56	OK	24	0	
16.11.2020	120,78	120,78	0,00	90,15	56,25	33,90	0,97	0,84	4,03	124,57	122,98	OK	24	0	
17.11.2020	97,31	97,31	0,00	88,85	51,72	37,13	1,01	0,83	3,60	100,30	98,80	OK	24	0	
18.11.2020	95,89	95,89	0,00	85,87	49,62	36,25	1,01	0,83	3,48	98,63	97,25	OK	24	0	
19.11.2020	103,17	103,17	0,00	85,73	51,43	34,30	0,99	0,83	3,48	106,12	104,76	OK	24	0	
20.11.2020	87,95	87,95	0,00	85,03	48,24	36,79	1,01	0,82	3,18	90,43	89,17	OK	24	0	
21.11.2020	82,29	82,29	0,00	82,43	45,60	36,82	1,02	0,83	3,00	84,44	83,32	OK	24	0	
22.11.2020	113,33	113,33	0,00	82,86	50,97	31,88	0,98	0,85	3,48	116,30	115,09	OK	24	0	
Итого:	2820,14	2820,14							90,27	2890,51	2859,16		768	0,02	0
Средние:				79,90	47,45	32,45	1,00	0,83							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	VHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
21.10.2020	48,27	1613,54	1597,95	15,59	1579,45	1579,45	0,00	640		0,05
22.11.2020	138,53	4504,06	4457,11	46,94	4399,60	4399,60	0,00	1408,00		0,07
ИТОГО:	90,27	2890,51	2859,16	31,35	2820,14	2820,14	0,00	768,00	0	0,02

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр =	0
Qi/Траб х	
Тнш	

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

Ю. Март
Подпись

ИПЧОП - СТУ ПС
МАРТОВСКАЯ ЮУ
23.11.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/20г.-21/10/20г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-2) 100 СТР. Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 15461517
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	VHP	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
22.10.2020	73,72	73,72	0,00	77,45	50,27	27,19	1,03	0,80	2,00	75,57	74,64	OK	24	0,00	
23.10.2020	92,85	92,85	0,00	77,53	52,45	25,08	0,99	0,81	2,31	95,24	94,06	OK	24	0,00	
24.10.2020	90,92	90,92	0,00	76,70	51,45	25,25	0,97	0,80	2,23	93,22	92,09	OK	24	0,00	
25.10.2020	65,76	65,76	0,00	77,10	47,17	29,93	1,02	0,80	1,97	67,40	66,49	OK	24	0,00	
26.10.2020	69,42	69,42	0,00	76,35	47,85	28,50	1,02	0,81	1,98	71,12	70,20	OK	24	0,00	
27.10.2020	88,94	88,94	0,00	77,38	50,76	26,62	0,99	0,81	2,37	91,20	90,04	OK	24	0,00	
28.10.2020	83,23	83,23	0,00	77,01	49,66	27,35	0,99	0,83	2,23	85,32	84,25	OK	24	0,00	
29.10.2020	69,94	69,94	0,00	76,54	47,28	29,26	1,02	0,84	2,05	71,63	70,73	OK	24	0,00	
30.10.2020	71,53	71,53	0,00	76,71	47,71	29,00	1,02	0,84	2,06	73,27	72,35	OK	24	0,00	
31.10.2020	66,89	66,89	0,00	76,78	46,22	30,55	1,01	0,83	2,04	68,52	67,62	OK	24	0,00	
01.11.2020	64,64	64,64	0,00	76,59	46,11	30,47	1,01	0,83	1,98	66,21	65,33	OK	24	0,00	
02.11.2020	70,91	70,91	0,00	76,70	47,67	29,03	1,01	0,83	2,06	72,64	71,72	OK	24	0,00	
03.11.2020	74,74	74,74	0,00	77,09	48,52	28,57	1,00	0,84	2,12	76,59	75,63	OK	24	0,00	
04.11.2020	71,82	71,82	0,00	76,66	46,93	29,74	1,01	0,84	2,10	73,57	72,64	OK	24	0,00	
05.11.2020	59,89	59,89	0,00	76,97	46,27	30,71	1,03	0,82	1,84	61,35	60,55	OK	24	0,00	
06.11.2020	59,67	59,67	0,00	76,28	45,88	30,41	1,01	0,82	1,82	61,10	60,32	OK	24	0,00	
07.11.2020	61,88	61,88	0,00	76,14	45,78	30,36	1,00	0,81	1,88	63,35	62,56	OK	24	0,00	
08.11.2020	62,44	62,44	0,00	76,34	46,20	30,14	0,99	0,82	1,89	63,92	63,14	OK	24	0,00	
09.11.2020	68,92	68,92	0,00	76,28	47,10	29,17	1,00	0,83	2,01	70,56	69,72	OK	24	0,00	
10.11.2020	82,81	82,81	0,00	77,13	50,08	27,04	1,01	0,85	2,24	84,86	83,83	OK	24	0,00	
11.11.2020	89,67	89,67	0,00	77,59	51,09	26,50	0,99	0,85	2,35	91,96	90,81	OK	24	0,00	
12.11.2020	99,21	99,21	0,00	80,09	53,22	26,87	0,99	0,84	2,61	102,82	99,68	OK	24	0,00	
13.11.2020	96,31	96,18	0,13	80,22	52,67	27,55	0,98	0,84	2,65	100,57	95,84	OK	24	0,00	
14.11.2020	116,61	116,61	0,00	83,86	57,54	26,32	0,97	0,85	3,07	121,79	116,76	OK	24	0,00	
15.11.2020	118,61	118,61	0,00	88,69	59,16	29,53	0,97	0,84	3,45	124,16	119,00	OK	24	0,00	
16.11.2020	110,63	110,63	0,00	89,75	59,99	29,76	0,97	0,84	3,20	114,98	112,01	OK	24	0,00	
17.11.2020	99,18	99,18	0,00	88,52	57,56	30,96	1,02	0,83	3,08	102,41	100,77	OK	24	0,00	
18.11.2020	112,55	112,55	0,00	85,80	57,70	28,10	1,01	0,83	3,16	116,02	114,36	OK	24	0,00	
19.11.2020	121,62	121,62	0,00	85,64	58,75	26,89	0,99	0,83	3,15	125,39	123,69	OK	24	0,00	
20.11.2020	97,95	97,95	0,00	84,86	55,02	29,83	1,01	0,82	2,84	100,87	99,47	OK	24	0,00	
21.11.2020	90,00	90,00	0,00	82,27	52,47	29,80	1,02	0,83	2,64	92,49	91,27	OK	24	0,00	
22.11.2020	132,61	132,61	0,00	82,74	57,92	24,82	0,98	0,85	3,10	136,49	134,75	OK	24	0,00	
Итого:	2735,86	2735,73							76,50	2816,59	2766,31		768	0,00	0
Средние:				79,55	51,08	28,48	1,00	0,83							

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
21.10.2020	1201,56	44917,74	44339,54	578,21	43775,23	43781,20	-5,97			
22.11.2020	1278,06	47734,33	47105,85	628,48	46511,09	46516,93	-5,84			
ИТОГО:	76,50	2816,59	2766,31	50,28	2735,86	2735,73	0,13	0,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период негативных ситуаций (Тн) (п 61 Методики №99/пр)	
Qкоэр =	0
Qi/Трабх Тнш	

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
/ С.С. Волков /
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж организации
И.О. Пирож
Подпись
ИТП-2 КТД 35
МАЯКОВСКАЯ УО
23.11.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/20г. - 21/10/20г.

Абонент: ООО "Диалект-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-3) 100 СТР. Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 15281517
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	VHP	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
22.10.2020	164,96	164,96	0,00	77,99	55,50	22,50	1,02	0,79	2,46	168,10	169,36	OK	24	0,00	
23.10.2020	88,82	88,82	0,00	77,57	48,22	29,35	0,99	0,80	2,60	90,35	90,54	OK	24	0,00	
24.10.2020	92,29	92,29	0,00	76,82	48,07	28,75	0,97	0,79	2,62	93,85	94,10	OK	24	0,00	
25.10.2020	73,13	73,13	0,00	77,39	44,43	32,96	1,02	0,79	2,41	74,38	74,43	OK	24	0,00	
26.10.2020	74,32	74,32	0,00	76,58	45,56	31,02	1,01	0,80	2,31	75,55	75,66	OK	24	0,00	
27.10.2020	88,59	88,59	0,00	77,47	46,89	30,58	0,99	0,80	2,71	90,13	90,23	OK	24	0,00	
28.10.2020	86,87	86,87	0,00	77,18	46,67	30,51	0,98	0,82	2,63	88,35	88,49	OK	24	0,00	
29.10.2020	77,85	77,85	0,00	76,81	45,80	31,01	1,01	0,83	2,42	79,15	79,27	OK	24	0,00	
30.10.2020	78,67	78,67	0,00	77,00	45,71	31,29	1,02	0,84	2,46	79,99	80,11	OK	24	0,00	
31.10.2020	74,15	74,15	0,00	77,06	44,98	32,08	1,01	0,83	2,38	75,38	75,49	OK	24	0,00	
01.11.2020	73,78	73,78	0,00	76,93	44,55	32,38	1,01	0,83	2,39	75,00	75,10	OK	24	0,00	
02.11.2020	75,43	75,43	0,00	76,90	45,07	31,83	1,01	0,83	2,40	76,68	76,79	OK	24	0,00	
03.11.2020	76,58	76,58	0,00	77,26	45,79	31,47	1,00	0,83	2,41	77,87	78,00	OK	24	0,00	
04.11.2020	80,68	80,68	0,00	76,96	45,42	31,55	1,00	0,83	2,54	82,03	82,15	OK	24	0,00	
05.11.2020	74,01	74,01	0,00	77,47	45,57	31,90	1,02	0,81	2,36	75,25	75,37	OK	24	0,00	
06.11.2020	71,21	71,21	0,00	76,72	45,19	31,53	1,00	0,81	2,25	72,37	72,52	OK	24	0,00	
07.11.2020	71,99	71,99	0,00	76,51	45,38	31,13	0,99	0,80	2,24	73,15	73,34	OK	24	0,00	
08.11.2020	72,57	72,57	0,00	76,71	44,79	31,92	0,99	0,81	2,32	73,75	73,90	OK	24	0,00	
09.11.2020	75,62	75,62	0,00	76,55	45,74	30,80	1,00	0,82	2,33	76,83	77,04	OK	24	0,00	
10.11.2020	81,50	81,50	0,00	77,20	46,29	30,92	1,01	0,85	2,53	82,85	83,03	OK	24	0,00	
11.11.2020	88,03	88,03	0,00	77,67	47,46	30,20	0,98	0,84	2,64	89,54	89,72	OK	24	0,00	
12.11.2020	95,09	95,09	0,00	80,10	48,93	31,16	0,98	0,84	2,91	96,87	97,00	OK	24	0,00	
13.11.2020	91,87	91,87	0,00	80,19	48,83	31,36	0,98	0,83	2,88	93,58	93,69	OK	24	0,00	
14.11.2020	108,45	108,45	0,00	83,78	52,53	31,25	0,97	0,84	3,40	110,78	110,76	OK	24	0,00	
15.11.2020	112,13	112,13	0,00	88,67	54,09	34,58	0,97	0,83	3,85	114,91	114,61	OK	24	0,00	
16.11.2020	111,24	111,24	0,00	89,91	55,15	34,76	0,97	0,84	3,82	114,12	113,78	OK	24	0,00	
17.11.2020	91,27	91,27	0,00	88,62	50,51	38,10	1,01	0,82	3,47	93,50	93,17	OK	24	0,00	
18.11.2020	87,57	87,57	0,00	85,59	49,33	36,26	1,01	0,82	3,18	89,51	89,34	OK	24	0,00	
19.11.2020	96,87	96,87	0,00	85,50	50,65	34,84	0,99	0,83	3,32	99,04	98,90	OK	24	0,00	
20.11.2020	81,32	81,32	0,00	84,70	47,69	37,01	1,01	0,82	2,96	83,06	82,94	OK	24	0,00	
21.11.2020	76,17	76,17	0,00	82,15	45,90	36,25	1,01	0,82	2,74	77,65	77,62	OK	24	0,00	
22.11.2020	106,37	106,37	0,00	82,60	50,23	32,37	0,98	0,85	3,33	108,53	108,57	OK	24	0,00	
Итого:	2799,41	2799,41							87,25	2852,09	2855,00		768	0,00	0
Средние:				79,71	47,72	31,99	1,00	0,82							

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
21.10.2020	1374,05	51096,94	51340,37	-243,43	50218,20	50214,29	3,92			
22.11.2020	1461,30	53949,03	54195,37	-246,34	53017,61	53013,70	3,92			
ИТОГО:	87,25	2852,09	2855,00	-2,91	2799,41	2799,41	0,00	0,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/09)	
Qконтр = Qн/Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Диалект-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

Ю. МАРТ
Подпись

ИНСОБ-11 СТУ 530
МАГИЙСКАЯ ЦО
23.11.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/09/20г.-21/10/20г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-4) 100 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: KARAT-306

Серийный номер: 20491817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
22.10.2020	80,17	80,17	0,00	77,89	47,32	30,57	1,03	0,80	2,45	82,17	81,10	OK	24,00	0,00	
23.10.2020	100,66	100,66	0,00	77,91	50,29	27,63	0,98	0,80	2,76	103,14	102,01	OK	24,00	0,00	
24.10.2020	99,30	99,30	0,00	77,16	48,72	28,44	0,97	0,80	2,77	101,68	100,61	OK	24,00	0,00	
25.10.2020	75,35	75,35	0,00	77,51	44,77	32,75	1,02	0,79	2,47	77,14	76,20	OK	24,00	0,00	
26.10.2020	80,63	80,63	0,00	76,85	45,84	31,01	1,01	0,81	2,50	82,52	81,58	OK	24,00	0,18	
27.10.2020	94,26	94,26	0,00	77,79	47,88	29,91	0,99	0,80	2,82	96,52	95,45	OK	24,00	0,04	
28.10.2020	89,80	89,80	0,00	77,43	46,47	30,96	0,99	0,83	2,74	91,94	90,89	OK	24,00	0,01	
29.10.2020	79,96	79,96	0,00	76,98	44,83	32,15	1,01	0,84	2,58	81,84	80,85	OK	24,00	0,00	
30.10.2020	78,13	78,13	0,00	77,23	45,21	32,03	1,02	0,84	2,49	79,98	79,02	OK	24,00	0,00	
31.10.2020	74,13	74,13	0,00	77,21	44,43	32,79	1,01	0,83	2,43	75,89	74,94	OK	24,00	0,00	
01.11.2020	72,79	72,79	0,00	77,06	43,88	33,18	1,01	0,83	2,42	74,52	73,57	OK	24,00	0,00	
02.11.2020	77,90	77,90	0,00	77,07	44,70	32,37	1,01	0,83	2,52	79,73	78,78	OK	24,00	0,00	
03.11.2020	82,01	82,01	0,00	77,51	46,39	31,12	1,00	0,84	2,54	83,94	83,02	OK	24,00	0,00	
04.11.2020	81,85	81,85	0,00	77,17	45,41	31,77	1,00	0,83	2,58	83,77	82,81	OK	24,00	0,00	
05.11.2020	70,47	70,47	0,00	77,55	43,34	34,21	1,02	0,81	2,41	72,15	71,22	OK	24,00	0,00	
06.11.2020	69,54	69,54	0,00	76,77	44,17	32,60	1,00	0,81	2,27	71,17	70,29	OK	24,00	0,00	
07.11.2020	70,94	70,94	0,00	76,70	44,40	32,29	1,00	0,81	2,29	72,62	71,71	OK	24,00	0,00	
08.11.2020	71,53	71,53	0,00	76,85	44,14	32,71	0,99	0,81	2,34	73,22	72,29	OK	24,00	0,00	
09.11.2020	74,77	74,77	0,00	76,71	44,73	31,98	1,00	0,83	2,39	76,53	75,59	OK	24,00	0,00	
10.11.2020	88,86	88,86	0,00	77,46	47,01	30,45	1,01	0,85	2,71	90,97	89,94	OK	24,00	0,00	
11.11.2020	94,37	94,37	0,00	77,99	47,78	30,20	0,98	0,84	2,83	96,65	95,58	OK	24,00	0,00	
12.11.2020	100,98	100,98	0,00	80,57	49,43	31,14	0,98	0,84	3,09	103,59	102,35	OK	24,00	0,00	
13.11.2020	99,20	99,20	0,00	80,47	49,54	30,94	0,98	0,84	3,06	101,75	100,53	OK	24,00	0,00	
14.11.2020	118,26	118,26	0,00	84,34	54,10	30,23	0,97	0,84	3,58	121,70	120,01	OK	24,00	0,00	
15.11.2020	121,56	121,56	0,00	89,13	55,91	33,22	0,97	0,84	3,99	125,72	123,29	OK	24,00	0,00	
16.11.2020	119,80	119,80	0,00	90,20	56,95	33,25	0,97	0,84	3,92	123,81	121,78	OK	24,00	0,00	
17.11.2020	97,49	97,49	0,00	88,68	51,74	36,94	1,01	0,82	3,59	100,65	98,82	OK	24,00	0,02	
18.11.2020	96,34	96,34	0,00	85,74	50,42	35,31	1,01	0,83	3,40	99,26	97,58	OK	24,00	0,02	
19.11.2020	101,78	101,78	0,00	85,74	50,26	35,48	0,99	0,83	3,55	104,84	103,15	OK	24,00	0,00	
20.11.2020	84,73	84,73	0,00	84,94	47,86	37,08	1,01	0,82	3,09	87,25	85,76	OK	24,00	0,00	
21.11.2020	83,91	83,91	0,00	82,14	46,18	35,96	1,01	0,83	2,97	86,24	84,84	OK	24,00	0,01	
22.11.2020	114,35	114,35	0,00	83,14	50,37	32,76	0,98	0,85	3,60	117,55	115,93	OK	24,00	0,00	
Итого:	2845,82	2845,82							91,17	2920,46	2881,50		768	0,28	0
Средние:				79,93	47,64	32,29	1,00	0,83							

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Глодп	BHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
21.10.2020	50,86	1744,86	1723,10	21,76	1705,11	1705,11	0,00	640		0
22.11.2020	142,03	4665,32	4604,60	60,72	4550,92	4550,92	0,00	1408,00		0,28
ИТОГО:	91,17	2920,46	2881,50	38,96	2845,82	2845,82	0,00	768,00	0	0,28

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/09)
Qконтр = _____
Qi/Траб х _____
Тнц _____

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
С.С. Волков /
Подпись _____
Ф.И.О. _____
М.П. _____
Для документа
ИМПРЕССИОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДПИСЬ

Представитель теплоснабж. организации
И.Ю. Лыри /
Подпись _____

ИМПРЕССИОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДПИСЬ
23.11.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
04/10/20г.-21/10/20г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-1) 95 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 18463916
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	HC	VHP	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	ВОС
22.10.2020	69,44	69,44	0,00	78,74	45,25	33,49	2,33	1,04	0,81	70,48	70,90	OK	24	0,00	
23.10.2020	81,82	81,82	0,00	78,62	47,04	31,57	2,58	1,00	0,82	83,04	83,59	OK	24	0,00	
24.10.2020	81,68	81,68	0,00	77,84	46,38	31,46	2,57	0,98	0,81	82,83	83,46	OK	24	0,00	
25.10.2020	68,13	68,13	0,00	78,58	43,56	35,02	2,39	1,03	0,81	69,10	69,55	OK	24	0,00	
26.10.2020	69,98	69,98	0,00	77,78	44,61	33,17	2,32	1,03	0,82	70,95	71,46	OK	24	0,00	
27.10.2020	80,13	80,13	0,00	78,53	45,70	32,83	2,63	1,00	0,82	81,28	81,87	OK	24	0,00	
28.10.2020	77,78	77,78	0,00	78,28	44,92	33,35	2,58	1,00	0,84	78,87	79,45	OK	24	0,00	
29.10.2020	69,49	69,49	0,00	77,97	43,73	34,24	2,38	1,02	0,85	70,45	70,93	OK	24	0,00	
30.10.2020	72,48	72,48	0,00	78,14	44,24	33,90	2,45	1,03	0,86	73,48	74,02	OK	24	0,00	
31.10.2020	67,65	67,65	0,00	78,25	43,46	34,79	2,36	1,02	0,85	68,56	69,09	OK	24	0,00	
01.11.2020	68,75	68,75	0,00	78,11	42,80	35,32	2,44	1,02	0,85	69,67	70,19	OK	24	0,00	
02.11.2020	69,85	69,85	0,00	78,10	43,55	34,55	2,42	1,02	0,84	70,78	71,34	OK	24	0,00	
03.11.2020	73,29	73,29	0,00	78,44	44,32	34,12	2,50	1,01	0,85	74,30	74,87	OK	24	0,00	
04.11.2020	70,57	70,57	0,00	78,06	43,74	34,31	2,42	1,02	0,85	71,52	72,06	OK	24	0,00	
05.11.2020	64,84	64,84	0,00	78,62	43,01	35,61	2,32	1,04	0,83	65,73	66,19	OK	24	0,00	
06.11.2020	63,62	63,62	0,00	77,89	44,23	33,67	2,14	1,02	0,83	64,47	64,99	OK	24	0,00	
07.11.2020	66,63	66,63	0,00	77,68	43,54	34,14	2,28	1,01	0,82	67,52	68,02	OK	24	0,00	
08.11.2020	66,93	66,93	0,00	77,90	43,19	34,70	2,33	1,00	0,83	67,84	68,31	OK	24	0,00	
09.11.2020	69,06	69,06	0,00	77,69	43,65	34,04	2,36	1,01	0,84	69,99	70,50	OK	24	0,00	
10.11.2020	77,42	77,42	0,00	78,34	45,07	33,26	2,58	1,02	0,86	78,51	79,07	OK	24	0,00	
11.11.2020	82,52	82,52	0,00	78,75	45,36	33,39	2,75	1,00	0,86	83,72	84,28	OK	24	0,00	
12.11.2020	84,52	84,52	0,00	81,08	46,53	34,55	2,90	1,00	0,85	85,87	86,38	OK	24	0,00	
13.11.2020	83,41	83,41	0,00	81,20	46,32	34,87	2,92	0,99	0,85	84,73	85,25	OK	24	0,00	
14.11.2020	92,50	92,50	0,00	84,67	48,56	36,10	3,35	0,98	0,86	94,20	94,63	OK	24	0,00	
15.11.2020	96,40	96,40	0,00	89,61	50,17	39,44	3,79	0,98	0,85	98,49	98,70	OK	24	0,00	
16.11.2020	101,61	101,61	0,00	90,91	52,04	38,87	3,92	0,98	0,86	103,94	104,11	OK	24	0,00	
17.11.2020	83,35	83,35	0,00	89,76	48,49	41,27	3,44	1,02	0,84	85,14	85,29	OK	24	0,00	
18.11.2020	81,50	81,50	0,00	86,76	47,11	39,65	3,24	1,02	0,84	83,06	83,35	OK	24	0,00	
19.11.2020	89,70	89,70	0,00	86,59	48,60	37,99	3,39	1,00	0,84	91,45	91,79	OK	24	0,00	
20.11.2020	76,04	76,04	0,00	85,95	46,14	39,81	3,00	1,02	0,83	77,45	77,77	OK	24	0,00	
21.11.2020	73,14	73,14	0,00	83,49	44,01	39,47	2,87	1,03	0,84	74,34	74,75	OK	24	0,00	
22.11.2020	95,58	95,58	0,00	83,57	47,25	36,33	3,41	0,99	0,86	97,22	97,77	OK	24	0,00	
Итого:	2469,81	2469,81					87,38			2508,97	2523,92		768	0,00	0
Средние:				80,81	45,52	35,29		1,01	0,84						

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
21.10.2020	34,17	1039,01	1047,18	-8,17	1025,34	1025,41	-0,07	657		0,27
22.11.2020	121,55	3547,98	3571,10	-23,12	3495,16	3495,22	-0,07	1425,00		0,27
ИТОГО:	87,38	2508,97	2523,92	-14,95	2469,81	2469,81	0,00	768,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная
за период нештатных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/пр)
Qконтр =
Qн/Траб х
Тнш

0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 19244016

Нежилое помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
21.10.2020	1,41	42,48	36,17	6,31	41,47	35,94	5,53			
22.11.2020	4,24	132,49	122,68	9,81	128,02	122,43	5,59			
ИТОГО:	2,83	90,01	86,51	3,50	86,55	86,49	0,06	768,00	0	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

С.С. Волком
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Ю. Март
Подпись

МП



Итого: Qн = 768,00
МАРТОВСКАЯ Ю
23.11.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
04/10/2020г.-21/10/2020г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-2) 95 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 18933916

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	HC	BHP	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
22.10.2020	72,80	72,80	0,00	78,34	46,42	31,91	2,33	1,10	0,88	74,93	73,32	OK	24	0,01	
23.10.2020	83,38	83,38	0,00	78,22	47,13	31,09	2,59	1,05	0,89	85,81	84,01	OK	24	0,00	
24.10.2020	83,64	83,64	0,00	77,47	46,43	31,04	2,58	1,04	0,88	86,04	84,24	OK	24	0,00	
25.10.2020	71,03	71,03	0,00	78,22	45,19	33,03	2,35	1,09	0,88	73,10	71,49	OK	24	0,00	
26.10.2020	73,45	73,45	0,00	77,40	45,18	32,22	2,38	1,08	0,89	75,57	73,92	OK	24	0,00	
27.10.2020	81,84	81,84	0,00	78,09	46,33	31,77	2,60	1,05	0,89	84,24	82,41	OK	24	0,00	
28.10.2020	81,11	81,11	0,00	77,87	45,09	32,78	2,65	1,05	0,91	83,47	81,63	OK	24	0,00	
29.10.2020	74,11	74,11	0,00	77,59	45,19	32,40	2,40	1,08	0,92	76,25	74,59	OK	24	0,00	
30.10.2020	75,75	75,75	0,00	77,77	44,93	32,84	2,48	1,08	0,93	77,94	76,24	OK	24	0,00	
31.10.2020	70,87	70,87	0,00	77,88	44,76	33,12	2,35	1,08	0,92	72,92	71,32	OK	24	0,00	
01.11.2020	72,16	72,16	0,00	77,74	44,08	33,66	2,44	1,08	0,92	74,23	72,61	OK	24	0,00	
02.11.2020	73,08	73,08	0,00	77,69	44,92	32,77	2,40	1,08	0,92	75,20	73,54	OK	24	0,00	
03.11.2020	76,55	76,55	0,00	78,04	45,10	32,94	2,52	1,07	0,92	78,80	77,02	OK	24	0,00	
04.11.2020	74,41	74,41	0,00	77,67	43,81	33,86	2,51	1,07	0,92	76,59	74,83	OK	24	0,00	
05.11.2020	70,75	70,75	0,00	78,27	45,42	32,85	2,33	1,09	0,90	72,86	71,19	OK	24	0,00	
06.11.2020	70,33	70,33	0,00	77,55	45,34	32,21	2,27	1,07	0,90	72,39	70,75	OK	24	0,00	
07.11.2020	71,15	71,15	0,00	77,34	44,06	33,27	2,37	1,06	0,89	73,23	71,55	OK	24	0,00	
08.11.2020	71,05	71,05	0,00	77,49	44,08	33,41	2,38	1,06	0,90	73,13	71,44	OK	24	0,00	
09.11.2020	73,60	73,60	0,00	77,24	45,01	32,23	2,38	1,07	0,91	75,75	74,03	OK	24	0,00	
10.11.2020	80,55	80,55	0,00	77,91	45,27	32,64	2,64	1,08	0,94	82,95	81,01	OK	24	0,00	
11.11.2020	83,57	83,57	0,00	78,31	46,10	32,21	2,69	1,05	0,93	86,09	84,07	OK	24	0,00	
12.11.2020	86,38	86,38	0,00	80,62	47,54	33,08	2,84	1,05	0,93	89,14	86,94	OK	24	0,00	
13.11.2020	88,10	88,10	0,00	80,74	47,11	33,63	2,97	1,05	0,92	90,92	88,66	OK	24	0,00	
14.11.2020	98,24	98,24	0,00	84,21	49,73	34,48	3,39	1,04	0,93	101,61	98,99	OK	24	0,00	
15.11.2020	99,41	99,41	0,00	89,11	49,93	39,17	3,88	1,04	0,92	103,14	100,19	OK	24	0,00	
16.11.2020	105,06	105,06	0,00	90,37	52,94	37,43	3,90	1,04	0,93	109,10	106,05	OK	24	0,00	
17.11.2020	87,65	87,65	0,00	89,23	49,14	40,09	3,52	1,08	0,91	90,89	88,36	OK	24	0,00	
18.11.2020	86,19	86,19	0,00	86,25	47,83	38,42	3,32	1,08	0,91	89,18	86,83	OK	24	0,00	
19.11.2020	94,70	94,70	0,00	86,10	49,30	36,80	3,47	1,05	0,91	97,97	95,50	OK	24	0,00	
20.11.2020	81,50	81,50	0,00	85,48	47,81	37,67	3,04	1,08	0,91	84,28	82,14	OK	24	0,00	
21.11.2020	75,37	75,37	0,00	83,01	45,56	37,45	2,82	1,08	0,91	77,79	75,88	OK	24	0,00	
22.11.2020	97,12	97,12	0,00	83,10	47,30	35,80	3,42	1,05	0,94	100,22	97,89	OK	24	0,00	
Итого:	2584,90	2584,90					88,18			2665,73	2602,61		768	0,01	0
Средние:				80,38	46,38	34,01		1,07	0,91						

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	BHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
21.10.2020	49,52	1632,25	1601,06	31,18	1589,58	1589,62	-0,04	672		0,11
22.11.2020	137,70	4297,98	4203,67	94,31	4174,48	4174,52	-0,04	1440,00		0,12
ИТОГО:	88,18	2665,73	2602,61	63,12	2584,90	2584,90	0,00	768,00	0	0,01

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/нр)	
Qвнр = Qи/Трабх	0
Гнш	

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 23524416


Нежилые помещения

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	BHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
21.10.2020	1,62	52,61	50,98	1,63	51,00	50,98	0,02			
22.11.2020	5,23	168,32	166,53	1,79	164,11	164,95	-0,84			
ИТОГО:	3,61	115,71	115,55	0,16	113,11	113,97	-0,86	768,00	0	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

И.С. Волков
Ф.И.О.
МФП
Для документов
ИМН 744070-001
ИНН 50-07-0000001

Представитель теплоснабж организации


И.О. Март
Подпись

ИТП-2 ИТН 50х
МАРТОВСКАЯ ЦО
23.11.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
04/10/20г.-21/10/20г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИП-3) 95 сгр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 01260616

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
22.10.2020	67,09	67,09	0,00	78,17	44,79	33,39	2,25	1,12	0,87	69,57	67,00	OK	24	0,00	
23.10.2020	80,39	80,39	0,00	78,08	46,97	31,11	2,50	1,07	0,88	83,39	80,33	OK	24	0,00	
24.10.2020	79,77	79,77	0,00	77,31	46,13	31,18	2,47	1,06	0,87	82,70	79,69	OK	24	0,00	
25.10.2020	67,74	67,74	0,00	78,03	43,42	34,61	2,35	1,11	0,87	70,23	67,61	OK	24	0,00	
26.10.2020	67,87	67,87	0,00	77,24	44,33	32,91	2,24	1,10	0,88	70,33	67,77	OK	24	0,00	
27.10.2020	78,39	78,39	0,00	77,96	45,35	32,61	2,56	1,07	0,88	81,29	78,30	OK	24	0,00	
28.10.2020	76,08	76,08	0,00	77,72	44,92	32,80	2,48	1,07	0,90	78,87	75,98	OK	24	0,00	
29.10.2020	70,58	70,58	0,00	77,45	43,57	33,88	2,40	1,10	0,91	73,15	70,45	OK	24	0,00	
30.10.2020	72,41	72,41	0,00	77,60	44,60	33,00	2,39	1,10	0,91	75,06	72,31	OK	24	0,00	
31.10.2020	68,00	68,00	0,00	77,73	43,38	34,35	2,34	1,10	0,90	70,49	67,88	OK	24	0,00	
01.11.2020	67,86	67,86	0,00	77,58	43,68	33,90	2,31	1,10	0,90	70,33	67,74	OK	24	0,00	
02.11.2020	70,05	70,05	0,00	77,56	43,72	33,84	2,38	1,10	0,90	72,61	69,93	OK	24	0,00	
03.11.2020	71,59	71,59	0,00	77,89	44,86	33,02	2,37	1,09	0,91	74,21	71,50	OK	24	0,00	
04.11.2020	70,36	70,36	0,00	77,51	43,68	33,83	2,38	1,09	0,91	72,93	70,25	OK	24	0,00	
05.11.2020	65,06	65,06	0,00	78,08	43,01	35,07	2,29	1,11	0,89	67,44	64,95	OK	24	0,00	
06.11.2020	64,47	64,47	0,00	77,38	44,07	33,31	2,15	1,09	0,89	66,82	64,37	OK	24	0,00	
07.11.2020	66,08	66,08	0,00	77,14	44,26	32,88	2,18	1,08	0,88	68,39	66,05	OK	24	0,00	
08.11.2020	66,49	66,49	0,00	77,35	43,39	33,96	2,27	1,08	0,88	68,84	66,43	OK	24	0,00	
09.11.2020	69,31	69,31	0,00	77,14	43,84	33,30	2,31	1,09	0,90	71,76	69,25	OK	24	0,00	
10.11.2020	75,04	75,04	0,00	77,78	45,19	32,59	2,45	1,10	0,92	77,75	75,00	OK	24	0,00	
11.11.2020	80,22	80,22	0,00	78,19	45,93	32,26	2,58	1,07	0,92	83,16	80,18	OK	24	0,00	
12.11.2020	84,63	84,63	0,00	80,48	46,96	33,53	2,82	1,07	0,91	87,86	84,62	OK	24	0,00	
13.11.2020	83,79	83,79	0,00	80,63	47,04	33,59	2,82	1,07	0,91	87,00	83,77	OK	24	0,00	
14.11.2020	95,92	95,92	0,00	84,07	50,10	33,98	3,26	1,06	0,91	99,86	96,01	OK	24	0,00	
15.11.2020	98,26	98,26	0,00	89,01	50,44	38,57	3,77	1,06	0,91	102,65	98,35	OK	24	0,00	
16.11.2020	102,76	102,76	0,00	90,30	52,69	37,61	3,84	1,06	0,91	107,47	102,96	OK	24	0,00	
17.11.2020	83,45	83,45	0,00	89,19	48,52	40,67	3,39	1,10	0,90	87,14	83,50	OK	24	0,00	
18.11.2020	82,42	82,42	0,00	86,21	47,51	38,70	3,19	1,10	0,90	85,88	82,43	OK	24	0,00	
19.11.2020	92,24	92,24	0,00	86,04	49,26	36,78	3,37	1,07	0,90	96,13	92,32	OK	24	0,00	
20.11.2020	77,38	77,38	0,00	85,38	46,15	39,23	2,98	1,10	0,89	80,57	77,40	OK	24	0,00	
21.11.2020	72,39	72,39	0,00	82,97	44,18	38,79	2,79	1,10	0,90	75,23	72,33	OK	24	0,00	
22.11.2020	97,83	97,83	0,00	82,99	48,00	34,99	3,35	1,07	0,92	101,75	97,85	OK	24	0,00	
Итого:	2465,91	2465,91					85,23			2560,88	2464,51		768	0,00	0
Средние:				80,25	45,75	34,51		1,09	0,90						

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
21.10.2020	39,50	1267,05	1220,28	46,77	1222,63	1222,63	0,00	469		1,65
22.11.2020	124,72	3827,93	3684,79	143,13	3688,54	3688,54	0,00	1237,00		1,65
ИТОГО:	85,23	2560,88	2464,51	96,37	2465,91	2465,91	0,00	768,00	0	0,00

Тепловая энергия врасходованная
за период исчислительных ситуаций (Тн)
(п 61 Методики №99/пр)
Qконтр =
Qi/Траб х
Тнш 0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 26514816

Нежилые помещения

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
21.10.2020	1,01	31,27	28,93	2,34	30,45	28,86	1,59			
22.11.2020	3,34	105,94	108,81	-2,87	103,12	107,97	-4,85			
ИТОГО:	2,33	74,67	79,88	-5,21	72,67	79,11	-6,44	768,00	0	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

С.С. Волков
Ф.И.О.
МП «Академ-Сервис»
Для документов
ИП 5017023833
ОБЛАСТНОЕ ПУБЛИЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕРВИС ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ АППАРАТОВ»

Представитель теплоснабж. организации

Ю. Март
Подпись
ИНСИСТ. ЦТЭС ВД
МАГГОВСКАЯ ЮУ
23.11.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
04/10/20г.-21/10/20г.
Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-4) 95 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 18893916

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
22.10.2020	56,34	56,34	0,00	78,64	45,89	32,76	1,84	0,82	1,11	57,74	56,97	OK	24	0,01	
23.10.2020	62,12	62,12	0,00	78,54	46,39	32,16	1,98	0,83	1,06	63,65	62,87	OK	24	0,00	
24.10.2020	72,27	72,27	0,00	77,79	45,29	32,49	2,32	0,82	1,05	74,02	73,10	OK	24	0,00	
25.10.2020	55,14	55,14	0,00	78,49	44,41	34,09	1,86	0,82	1,10	56,51	55,74	OK	24	0,00	
26.10.2020	52,99	52,99	0,00	77,70	45,00	32,70	1,72	0,83	1,09	54,27	53,59	OK	24	0,00	
27.10.2020	62,41	62,41	0,00	78,42	45,38	33,04	2,05	0,83	1,07	63,94	63,12	OK	24	0,00	
28.10.2020	66,26	66,26	0,00	78,20	44,70	33,50	2,22	0,85	1,06	67,90	66,98	OK	24	0,00	
29.10.2020	62,61	62,61	0,00	77,90	43,74	34,16	2,15	0,86	1,09	64,20	63,19	OK	24	0,00	
30.10.2020	63,06	63,06	0,00	78,04	44,24	33,80	2,12	0,87	1,09	64,75	63,59	OK	24	0,00	
31.10.2020	13,08	13,08	0,00	93,76	43,36	50,40	0,64	0,86	1,09	13,50	13,25	OK	24	0,00	
01.11.2020	51,76	51,76	0,00	78,03	43,70	34,33	1,76	0,86	1,09	53,19	52,15	OK	24	0,00	
02.11.2020	52,13	52,13	0,00	78,01	43,60	34,41	1,79	0,85	1,09	53,51	52,56	OK	24	0,00	
03.11.2020	59,03	59,03	0,00	78,36	44,07	34,29	2,00	0,86	1,08	60,60	59,55	OK	24	0,00	
04.11.2020	57,90	57,90	0,00	77,96	44,10	33,86	1,94	0,86	1,08	59,43	58,40	OK	24	0,00	
05.11.2020	51,99	51,99	0,00	78,52	44,88	33,63	1,72	0,84	1,10	53,38	52,47	OK	24	0,00	
06.11.2020	52,66	52,66	0,00	77,83	44,77	33,06	1,73	0,84	1,08	54,05	53,14	OK	24	0,00	
07.11.2020	54,60	54,60	0,00	77,61	44,37	33,24	1,79	0,83	1,07	56,06	55,07	OK	24	0,00	
08.11.2020	57,11	57,11	0,00	77,81	43,31	34,50	1,96	0,84	1,07	58,65	57,57	OK	24	0,00	
09.11.2020	53,57	53,57	0,00	77,58	44,18	33,41	1,78	0,85	1,08	55,00	54,01	OK	24	0,00	
10.11.2020	64,58	64,58	0,00	78,24	44,54	33,70	2,17	0,87	1,09	66,34	65,10	OK	24	0,00	
11.11.2020	75,33	75,33	0,00	78,66	44,78	33,88	2,55	0,87	1,06	77,41	75,94	OK	24	0,01	
12.11.2020	70,36	70,36	0,00	80,91	45,82	35,09	2,45	0,86	1,06	72,39	70,97	OK	24	0,03	
13.11.2020	74,70	74,70	0,00	81,07	45,32	35,75	2,67	0,86	1,06	76,88	75,33	OK	24	0,00	
14.11.2020	88,05	88,05	0,00	84,54	46,34	38,20	3,36	0,87	1,05	90,89	88,78	OK	24	0,00	
15.11.2020	74,36	74,36	0,00	89,42	48,87	40,55	2,95	0,86	1,05	77,02	75,08	OK	24	0,00	
16.11.2020	82,07	82,07	0,00	90,76	51,06	39,70	3,22	0,87	1,05	85,12	82,92	OK	24	0,00	
17.11.2020	68,58	68,58	0,00	89,62	48,02	41,59	2,84	0,85	1,09	71,09	69,16	OK	24	0,00	
18.11.2020	65,26	65,26	0,00	86,68	46,51	40,16	2,62	0,85	1,09	67,50	65,77	OK	24	0,00	
19.11.2020	68,80	68,80	0,00	86,46	47,80	38,65	2,62	0,85	1,06	71,17	69,36	OK	24	0,00	
20.11.2020	62,07	62,07	0,00	85,82	46,26	39,56	2,41	0,84	1,09	64,15	62,57	OK	24	0,01	
21.11.2020	72,71	72,71	0,00	83,40	44,58	38,82	2,81	0,85	1,09	75,01	73,23	OK	24	0,00	
22.11.2020	91,24	91,24	0,00	83,38	46,68	36,70	3,29	0,87	1,06	94,16	91,95	OK	24	0,00	
Итого:	2015,16	2015,16					71,31			2073,49	2033,44		768	0,06	0
Средние:				81,19	45,37	35,82		0,85	1,08						

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
21.10.2020	40,54	1314,01	1297,94	16,07	1283,50	1283,50	0,00	459		10,97
22.11.2020	111,85	3387,50	3331,38	56,12	3298,66	3298,66	0,00	1237,00		11,03
ИТОГО:	71,31	2073,49	2033,44	40,05	2015,16	2015,16	0,00	768,00	0	0,06

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методика №99/гп)
Qжорр =
Qi/Траб х
Тнш 0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 23494416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
21.10.2020	1,57	68,14	38,42	29,72	66,57	67,00	-0,43			
22.11.2020	5,02	176,65	158,77	17,88	172,16	186,21	-14,05			
ИТОГО:	3,45	108,51	120,35	-11,84	105,59	119,21	-13,62	0,00	0	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
С.С. Волков/
Подпись
Ф.И.О.
М.П. ООО "Академ-Сервис"
Для документов
ИПН 50-07-0000000
ИНН 50-07-0000000
ОГРН 50-07-0000000

Представитель теплоснабж. организации

И.О. Март
Подпись
ИНСОН... ИТП 500
МАРТ-СЕРВИС ООО
23.11.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
04/10/2020г.-21/10/20г.

Монитор: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-6) 110 стр.

Архив прибора КАРАТ-307 (21714216). Посуточный архив

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	V3	Gпр	Gобр	Gподп	НС	НАР	ВОС
	Гкал	м3	м3	м3	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	м3	т	т	т		ч	ч
22.10.2020 0	2,62	226,10	229,70	-3,50	78,54	67,46	11,09	4,48	8,37	0,10	220,00	225,10	0,10	Ok		24
23.10.2020 0	2,89	215,00	218,00	-3,00	78,32	64,94	13,39	4,25	8,46	0,10	209,20	213,90	0,10	Ok		24
24.10.2020 0	2,86	208,70	211,80	-3,10	77,52	63,62	13,90	4,15	8,37	0,00	203,20	207,90	0,00	Ok		24
25.10.2020 0	2,70	211,80	214,80	-3,10	78,36	65,11	13,25	4,31	8,35	0,00	206,10	210,70	0,00	Ok		24
26.10.2020 0	2,59	203,70	206,60	-2,90	77,54	64,36	13,18	4,13	8,49	0,00	198,40	202,80	0,00	Ok		24
27.10.2020 0	2,77	198,60	201,50	-2,90	78,21	63,82	14,39	4,08	8,44	0,00	193,30	197,80	0,00	Ok		24
28.10.2020 0	2,77	187,80	190,30	-2,50	77,94	62,84	15,10	3,99	8,65	0,00	182,80	186,90	0,00	Ok		24
29.10.2020 0	2,61	193,90	196,80	-3,00	77,70	63,77	13,93	4,03	8,78	0,00	188,70	193,20	0,00	Ok		24
30.10.2020 0	2,63	192,00	194,70	-2,70	77,85	63,70	14,15	4,00	8,83	0,00	186,90	191,20	0,00	Ok		24
31.10.2020 0	2,60	194,90	197,80	-2,90	78,00	64,20	13,80	3,98	8,73	0,00	189,70	194,10	0,00	Ok		24
01.11.2020 0	2,62	188,00	190,60	-2,60	77,86	63,29	14,58	3,94	8,72	0,00	182,90	187,10	0,00	Ok		24
02.11.2020 0	2,71	196,60	199,60	-3,00	77,83	63,56	14,28	3,91	8,71	0,00	191,40	195,90	0,00	Ok		24
03.11.2020 0	2,57	184,70	187,20	-2,50	78,14	63,72	14,42	3,90	8,76	0,00	179,70	183,80	0,00	Ok		24
04.11.2020 0	2,69	192,00	194,90	-2,90	77,78	63,33	14,45	3,90	8,75	0,00	186,90	191,30	0,00	Ok		24
05.11.2020 0	2,66	202,70	205,60	-2,90	78,42	64,81	13,62	3,95	8,56	0,00	197,20	201,70	0,00	Ok		24
06.11.2020 0	2,57	197,90	200,90	-3,00	77,70	64,49	13,21	3,85	8,57	0,70	192,60	197,10	0,70	Ok		24
07.11.2020 0	2,54	192,70	195,50	-2,80	77,45	63,72	13,73	3,79	8,49	0,00	187,60	191,90	0,00	Ok		24
08.11.2020 0	2,66	192,90	195,80	-2,90	77,66	63,39	14,27	3,77	8,53	0,00	187,80	192,20	0,00	Ok		24
09.11.2020 0	2,61	185,70	188,20	-2,50	77,42	62,79	14,63	3,81	8,67	0,00	180,80	184,80	0,00	Ok		24
10.11.2020 0	2,74	195,00	197,80	-2,80	78,02	63,60	14,42	3,79	8,91	0,00	189,80	194,20	0,00	Ok		24
11.11.2020 0	2,86	190,80	193,40	-2,60	78,38	63,11	15,27	3,73	8,86	0,30	185,60	189,90	0,30	Ok		24
12.11.2020 0	3,00	162,10	164,00	-1,90	80,53	58,60	21,93	3,74	8,80	0,00	157,50	161,20	0,00	Ok		24
13.11.2020 0	2,89	109,30	110,00	-0,70	80,46	50,45	30,01	3,82	8,75	0,00	106,20	108,50	0,00	Ok		24
14.11.2020 0	3,21	116,80	117,50	-0,70	83,86	52,13	31,73	3,80	8,80	0,00	113,20	115,80	0,00	Ok		24
15.11.2020 0	3,63	121,80	122,40	-0,60	86,80	53,76	35,04	3,81	8,73	0,00	117,70	120,50	0,00	Ok		24
16.11.2020 0	3,77	125,30	125,80	-0,50	90,08	55,18	34,89	3,77	8,80	0,00	120,90	123,80	0,00	Ok		24
17.11.2020 0	3,64	123,30	123,90	-0,60	89,03	53,28	35,75	3,80	8,62	0,00	119,10	121,90	0,00	Ok		24
18.11.2020 0	3,63	127,60	128,60	-0,90	86,14	54,23	31,91	3,77	8,66	0,00	123,60	126,70	0,00	Ok		24
19.11.2020 0	3,70	134,10	135,00	-0,90	86,00	57,23	28,77	3,70	8,68	0,00	129,80	132,90	0,00	Ok		24
20.11.2020 0	3,67	145,50	146,90	-1,30	85,50	59,35	26,15	3,73	8,58	0,00	141,00	144,50	0,00	Ok		24
21.11.2020 0	3,52	147,00	148,30	-1,30	83,09	58,07	25,02	3,76	8,64	0,00	142,60	146,00	0,00	Ok		24
22.11.2020 0	3,46	126,10	127,20	-1,00	82,93	54,55	28,38	3,64	8,89	0,00	122,40	125,40	0,00	Ok		24
Итого:	94,39	5590,40	5661,10							1,20	5434,60	5560,70	1,2		768	
Средние:					80,41	60,95	19,46	3,91	8,65							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
21.10.2020	53,77	6381,40	6491,00	-109,60	6216,41	6357,01	-140,60	408		5,5
22.11.2020 0	148,16	11971,80	12152,10	-180,30	11651,01	11917,71	-266,70	1176		6,70
ИТОГО:	94,39	5590,40	5661,10	-70,70	5434,60	5560,70	-126,10	768	0	1,20

Тепловая энергия высвобождена за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №599/пр)

Qконтр =
Qi/Трaб x
Тнш

0

Архив прибора КАРАТ-307 (10394614)

Нежилая постройка

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
21.10.2020 0	2,57	156,10	155,10	1,00	151,90	152,60	-0,70	408		
22.11.2020 0	6,84	347,81	346,01	1,80	338,41	340,51	-2,10	1176		
ИТОГО:	4,27	191,71	190,91	0,80	186,51	187,91	-1,40	768		0



Представитель теплоснабж. организации

И.Ю. МАРТ
Подпись

ИТС-6
МАРТИНСКАЯ УО
23.11.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
04/10/20г.-21/10/20г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-7) 110 сар.

Архив прибора: KAPAT-307 (21724216) Посуточный архив

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	V3	Gпр	Gобр	Gподп	НС	НАР	ВОС
	Гкал	м3	м3	м3	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	м3	т	т	т		ч	ч
22.10.2020	2,41	309,80	301,30	8,50	78,59	70,93	7,66	10,63	9,37	0,00	301,50	294,60	0,00	Ok	24	
23.10.2020	2,69	297,90	289,80	8,10	78,38	69,61	8,77	10,19	9,47	0,00	290,00	283,70	0,00	Ok	24	
24.10.2020	2,68	289,30	281,50	7,70	77,60	68,61	8,99	10,02	9,38	0,00	281,70	275,70	0,00	Ok	24	
25.10.2020	2,30	295,00	286,60	8,40	78,44	70,64	7,79	10,52	9,36	0,00	287,10	280,30	0,00	Ok	24	
26.10.2020	2,27	292,20	284,00	8,20	77,63	69,93	7,70	10,47	9,51	0,00	284,50	277,90	0,00	Ok	24	
27.10.2020	2,72	299,80	291,10	8,60	78,29	69,51	8,78	10,20	9,46	0,00	291,80	284,90	0,00	Ok	24	
28.10.2020	2,62	282,10	274,00	8,10	78,03	69,04	8,99	10,18	9,66	0,00	274,60	268,30	0,00	Ok	24	
29.10.2020	2,35	276,60	268,90	7,70	77,80	69,50	8,30	10,47	9,79	0,00	269,30	263,20	0,00	Ok	24	
30.10.2020	2,43	279,40	271,50	7,90	77,92	69,44	8,48	10,50	9,84	0,00	272,00	265,70	0,00	Ok	24	
31.10.2020	2,18	271,20	263,60	7,60	78,08	70,09	7,99	10,47	9,73	0,00	264,00	257,90	0,00	Ok	24	
01.11.2020	2,27	269,80	262,20	7,60	77,94	69,53	8,41	10,43	9,73	0,00	262,70	256,60	0,00	Ok	24	
02.11.2020	2,49	285,20	277,40	7,80	77,92	69,37	8,55	10,45	9,72	0,00	277,70	271,50	0,00	Ok	24	
03.11.2020	2,54	279,90	272,00	8,00	78,23	69,46	8,77	10,35	9,77	0,00	272,50	266,20	0,00	Ok	24	
04.11.2020	2,40	273,40	265,90	7,60	77,85	69,26	8,59	10,38	9,76	0,00	266,20	260,20	0,00	Ok	24	
05.11.2020	2,04	279,80	272,10	7,80	78,50	71,11	7,38	10,58	9,56	0,00	272,40	266,00	0,00	Ok	24	
06.11.2020	1,89	263,00	255,90	7,10	77,78	70,41	7,37	10,40	9,57	0,00	256,10	250,30	0,00	Ok	24	
07.11.2020	1,90	262,10	255,10	7,00	77,51	70,09	7,43	10,30	9,49	0,00	255,20	249,50	0,00	Ok	24	
08.11.2020	2,27	267,80	260,60	7,20	77,73	69,24	8,49	10,23	9,53	0,00	260,80	255,10	0,00	Ok	24	
09.11.2020	2,46	277,80	270,10	7,70	77,51	68,85	8,66	10,31	9,67	0,00	270,50	264,40	0,00	Ok	24	
10.11.2020	2,68	281,00	273,30	7,70	78,10	68,75	9,35	10,43	9,92	0,00	273,50	267,60	0,00	Ok	24	
11.11.2020	2,73	271,60	263,90	7,60	78,47	68,74	9,73	10,18	9,86	0,00	264,30	258,50	0,00	Ok	24	
12.11.2020	2,91	217,10	210,40	6,60	80,59	66,50	14,09	10,20	9,79	0,00	211,00	206,20	0,00	Ok	24	
13.11.2020	2,90	173,00	167,40	5,60	80,66	63,91	16,74	10,19	9,74	0,00	168,10	164,40	0,00	Ok	24	
14.11.2020	3,34	181,80	175,70	6,10	84,03	65,48	18,55	10,08	9,79	0,00	176,30	172,40	0,00	Ok	24	
15.11.2020	3,74	183,50	177,00	6,50	88,98	68,41	20,57	10,08	9,72	0,00	177,30	173,30	0,00	Ok	24	
16.11.2020	3,80	189,80	183,10	6,80	90,27	69,94	20,33	10,09	9,78	0,00	183,30	179,10	0,00	Ok	24	
17.11.2020	3,70	200,40	193,40	6,90	89,31	70,74	18,57	10,51	9,61	0,00	193,60	189,20	0,00	Ok	24	
18.11.2020	3,46	195,60	188,90	6,80	86,32	68,48	17,84	10,47	9,65	0,00	189,40	184,90	0,00	Ok	24	
19.11.2020	3,51	191,30	184,50	6,80	86,05	67,53	18,52	10,24	9,67	0,00	185,30	180,80	0,00	Ok	24	
20.11.2020	3,35	190,90	184,10	6,80	85,55	67,92	17,64	10,47	9,58	0,00	184,90	180,40	0,00	Ok	24	
21.11.2020	3,03	180,10	173,90	6,20	83,18	66,40	16,78	10,55	9,62	0,00	174,80	170,50	0,00	Ok	24	
22.11.2020	3,42	182,00	175,60	6,40	82,96	64,09	18,87	10,21	9,88	0,00	176,60	172,30	0,00	Ok	24	
Итого:	87,48	7990,20	7754,80							0,00	7769,00	7591,60	0		768	
Средние:					80,51	68,80	11,71	10,34	9,66							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	VНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
21.10.2020	51,25	6258,51	6081,11	177,40	6098,71	5954,41	144,30	685		0,2
22.11.2020	138,73	14248,71	13835,91	412,80	13867,71	13546,01	321,70	1453		0,20
ИТОГО:	87,48	7990,20	7754,80	235,40	7769,00	7591,60	177,40	768	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период вышестоящих ситуаций (Тн) (п.6) Методики №99/пр)

Qконтр =
Qi/Траб х
Тнч

0

Архив прибора KAPAT-307 (10424614)

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	VНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
21.10.2020	2,44	146,20	158,60	-12,40	142,91	156,31	-13,40	408		
22.11.2020	7,03	377,71	412,01	-34,30	368,72	406,22	-37,50	1176		
ИТОГО:	4,59	231,51	253,41	-21,90	225,81	249,91	-24,10	768	0	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"



Представитель теплоснабж организации

Ю.П.Март
Подпись

ИИИИ... СЭИ...
МАРТОВСКАЯ ЮО
23.11.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
04/10/20г.-21/10/20г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-8) 110 стр.

Архив прибора: KAPAT-307 (21734216). Посуточный архив

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	V3	Gпр	Gобр	Gподп	НС	НАР	ВОС
	Гкал	м3	м3	м3	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	м3	т	т	т	ч	ч	ч
22.10.2020	2,47	229,40	227,40	2,00	78,30	67,28	11,03	10,73	9,44	0,00	223,30	222,80	0,00	Ok		24
23.10.2020	2,82	226,10	223,90	2,30	78,10	65,47	12,63	10,29	9,54	0,00	220,10	219,50	0,00	Ok		24
24.10.2020	3,13	237,50	235,10	2,40	77,33	63,84	13,50	10,11	9,46	0,00	231,30	230,80	0,00	Ok		24
25.10.2020	3,27	267,60	265,10	2,60	78,22	65,66	12,56	10,60	9,45	0,00	260,50	259,90	0,00	Ok		24
26.10.2020	3,05	256,20	253,80	2,30	77,39	65,11	12,28	10,56	9,59	0,00	249,50	249,00	0,00	Ok		24
27.10.2020	3,10	244,70	242,40	2,30	78,03	64,98	13,05	10,30	9,54	0,00	238,20	237,80	0,00	Ok		24
28.10.2020	2,93	216,50	214,30	2,30	77,71	63,80	13,90	10,29	9,74	0,00	210,80	210,30	0,00	Ok		24
29.10.2020	2,81	220,70	218,50	2,20	77,48	64,39	13,09	10,57	9,88	0,00	214,90	214,40	0,00	Ok		24
30.10.2020	2,85	219,90	217,70	2,10	77,61	64,32	13,29	10,60	9,92	0,00	214,10	213,70	0,00	Ok		24
31.10.2020	2,84	223,40	221,20	2,20	77,78	64,65	13,13	10,56	9,82	0,00	217,50	217,00	0,00	Ok		24
01.11.2020	2,91	221,00	218,80	2,20	77,64	64,00	13,63	10,52	9,82	0,00	215,20	214,70	0,00	Ok		24
02.11.2020	2,94	224,00	221,80	2,20	77,60	64,11	13,49	10,55	9,80	0,00	218,10	217,70	0,00	Ok		24
03.11.2020	2,81	215,10	213,00	2,20	77,90	64,45	13,44	10,45	9,86	0,00	209,50	209,00	0,00	Ok		24
04.11.2020	2,89	216,90	214,70	2,20	77,53	63,81	13,72	10,48	9,85	0,00	211,30	210,80	0,00	Ok		24
05.11.2020	2,87	239,50	237,40	2,10	78,22	65,90	12,32	10,67	9,65	0,00	233,10	232,80	0,00	Ok		24
06.11.2020	2,73	229,30	227,20	2,10	77,50	65,24	12,26	10,48	9,66	0,00	223,30	222,80	0,00	Ok		24
07.11.2020	2,71	228,10	226,00	2,10	77,23	65,00	12,24	10,39	9,58	0,00	222,10	221,70	0,00	Ok		24
08.11.2020	2,81	221,60	219,40	2,20	77,42	64,28	13,14	10,33	9,62	0,00	215,80	215,30	0,00	Ok		24
09.11.2020	2,80	218,10	215,90	2,20	77,18	63,93	13,24	10,42	9,76	0,00	212,50	211,90	0,00	Ok		24
10.11.2020	2,79	210,90	208,80	2,20	77,75	64,02	13,73	10,54	10,00	0,00	205,40	204,90	0,00	Ok		24
11.11.2020	2,85	200,30	198,20	2,20	78,09	63,40	14,69	10,29	9,94	0,00	195,00	194,60	0,00	Ok		24
12.11.2020	2,94	151,60	149,50	2,00	80,00	57,00	22,99	10,31	9,88	0,00	147,40	147,10	0,00	Ok		24
13.11.2020	3,15	112,60	110,70	1,90	79,98	51,18	28,80	10,29	9,84	0,00	109,50	109,40	0,00	Ok		24
14.11.2020	3,64	119,10	116,90	2,20	83,38	51,98	31,40	10,17	9,89	0,00	115,60	115,50	0,00	Ok		24
15.11.2020	3,94	119,70	117,30	2,40	88,27	54,26	34,01	10,17	9,82	0,00	115,80	115,70	0,00	Ok		24
16.11.2020	4,11	118,10	115,60	2,50	89,54	53,61	35,93	10,20	9,88	0,00	114,20	114,10	0,00	Ok		24
17.11.2020	4,16	138,40	135,70	2,70	88,74	57,67	31,07	10,61	9,70	0,00	133,80	133,70	0,00	Ok		24
18.11.2020	3,88	136,20	133,80	2,40	85,76	56,16	29,60	10,57	9,75	0,00	132,00	131,90	0,00	Ok		24
19.11.2020	3,75	127,00	124,80	2,20	85,42	54,87	30,55	10,34	9,76	0,00	123,10	123,10	0,00	Ok		24
20.11.2020	3,83	137,20	134,90	2,30	84,98	56,23	28,76	10,57	9,67	0,00	133,00	133,00	0,00	Ok		24
21.11.2020	3,63	139,80	137,60	2,20	82,68	55,80	26,88	10,63	9,72	0,00	135,70	135,60	0,00	Ok		24
22.11.2020	3,60	121,00	119,00	2,00	82,31	51,83	30,48	10,30	9,97	0,00	117,50	117,50	0,00	Ok		24
Итого:	101,01	6187,50	6116,40							0,00	6019,10	6008,00	0		768	
Средние:					80,10	61,19	18,90	10,43	9,74							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
21.10.2020	55,82	5082,50	5027,51	54,99	4954,31	4932,50	21,81	686		0,1
22.11.2020	156,83	11270,00	11143,91	126,09	10973,41	10940,50	32,91	1454		0,10
ИТОГО:	101,01	6187,50	6116,40	71,10	6019,10	6008,00	11,10	768	0	0,00

Тепловая энергия израсходована за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №599/пр)

Qжорр =
Qi/Трабх
Тнш

0

Архив прибора: KAPAT-307 (10454614)
Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
21.10.2020	1,36	60,81	60,81	0,00	62,41	60,42	1,99			2,29
22.11.2020	5,24	271,52	271,22	0,30	268,22	267,53	0,69			2,49
ИТОГО:	3,88	210,71	210,41	0,30	205,81	207,11	-1,30	0	0	0,2

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
/ С.С. Войков /
Подпись Ф.И.О.
М.П. «Академ-Сервис»
Для документов
ИМН 7471/2020
И.П. ПАВЛОВ
С.П. ОЛЕГОВИЧ

Представитель теплоснабж. организации
/ И.О. МАРТ /
Подпись
ИМН 7471/2020
МАРТ-КОМАС 00
23.11.2020