

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-1) 95 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 18463916
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	HC	VHP	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
24.09.2021	49,00	49,00	0,00	78,32	43,01	35,31	1,73	1,00	0,75	49,64	50,05	OK	24	0,00	
25.09.2021	47,17	47,17	0,00	78,19	42,85	35,34	1,67	0,99	0,78	47,73	48,24	OK	24	0,00	
26.09.2021	49,13	49,13	0,00	77,70	42,58	35,12	1,74	0,97	0,78	49,69	50,24	OK	24	0,00	
27.09.2021	60,68	60,68	0,00	77,67	43,90	33,77	2,05	0,94	0,77	61,39	62,06	OK	24	0,00	
28.09.2021	70,64	70,64	0,00	77,16	44,65	32,52	2,30	0,95	0,78	71,49	72,25	OK	24	0,00	
29.09.2021	66,22	66,22	0,00	78,51	44,00	34,51	2,29	1,01	0,80	67,06	67,70	OK	24	0,00	
30.09.2021	65,56	65,56	0,00	78,34	44,73	33,61	2,21	1,02	0,80	66,60	66,85	OK	24	0,00	
01.10.2021	65,26	65,26	0,00	78,35	44,70	33,65	2,20	1,02	0,81	66,28	66,56	OK	24	0,00	
02.10.2021	65,19	65,19	0,00	78,54	44,43	34,11	2,23	1,01	0,83	66,14	66,54	OK	24	0,00	
03.10.2021	66,69	66,69	0,00	78,25	44,40	33,85	2,26	1,00	0,84	67,57	68,16	OK	24	0,00	
04.10.2021	68,88	68,88	0,00	78,12	44,48	33,63	2,33	0,99	0,83	69,75	70,41	OK	24	0,00	
05.10.2021	69,10	69,10	0,00	77,90	44,89	33,00	2,28	0,99	0,83	69,97	70,66	OK	24	0,00	
06.10.2021	68,05	68,05	0,00	78,03	44,60	33,44	2,28	1,01	0,82	68,90	69,59	OK	24	0,00	
07.10.2021	66,11	66,11	0,00	78,59	44,57	34,02	2,25	1,01	0,83	66,96	67,61	OK	24	0,00	
08.10.2021	66,34	66,34	0,00	78,02	44,76	33,27	2,21	1,00	0,83	67,15	67,87	OK	24	0,00	
09.10.2021	64,20	64,20	0,00	78,07	44,96	33,11	2,13	1,00	0,82	64,96	65,70	OK	24	0,00	
10.10.2021	68,08	68,08	0,00	77,56	44,33	33,23	2,27	0,99	0,83	68,85	69,67	OK	24	0,00	
11.10.2021	65,89	65,89	0,00	78,33	44,67	33,66	2,22	1,00	0,83	66,67	67,44	OK	24	0,00	
12.10.2021	65,34	65,34	0,00	78,16	44,55	33,61	2,20	1,01	0,82	66,10	66,88	OK	24	0,00	
13.10.2021	63,15	63,15	0,00	78,58	44,68	33,90	2,14	1,03	0,81	63,89	64,64	OK	24	0,00	
14.10.2021	63,85	63,85	0,00	78,01	44,89	33,13	2,12	1,03	0,82	64,58	65,36	OK	24	0,00	
15.10.2021	63,99	63,99	0,00	77,93	44,86	33,06	2,12	1,03	0,82	64,72	65,50	OK	24	0,00	
16.10.2021	64,77	64,77	0,00	77,22	45,31	31,92	2,07	1,01	0,82	65,48	66,32	OK	24	0,00	
17.10.2021	65,26	65,26	0,00	77,67	44,57	33,10	2,17	1,00	0,82	65,98	66,80	OK	24	0,00	
18.10.2021	64,25	64,25	0,00	77,82	45,03	32,78	2,11	1,03	0,82	64,98	65,78	OK	24	0,00	
19.10.2021	63,34	63,34	0,00	78,24	44,66	33,58	2,13	1,04	0,82	64,06	64,85	OK	24	0,00	
20.10.2021	63,95	63,95	0,00	77,78	44,82	32,97	2,12	1,02	0,82	64,65	65,48	OK	24	0,00	
21.10.2021	61,04	61,04	0,00	80,39	44,60	35,79	2,18	1,01	0,81	61,79	62,52	OK	24	0,00	
22.10.2021	62,89	62,89	0,00	79,75	44,30	35,45	2,23	1,01	0,81	63,62	64,43	OK	24	0,00	
23.10.2021	64,58	64,58	0,00	78,55	44,47	34,08	2,20	1,03	0,81	65,28	66,17	OK	24	0,00	
24.10.2021	66,26	66,26	0,00	77,97	44,37	33,60	2,23	1,02	0,82	66,95	67,89	OK	24	0,00	
Итого:	1974,90	1974,90					66,70			1998,88	2020,23		744	0,00	0
Средние:				78,19	44,44	33,75		1,01	0,81						

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.09.2021	766,07	22899,54	23056,80	-157,26	22498,78	22503,63	-4,85	8745		0,27
24.10.2021	832,77	24898,42	25077,03	-178,61	24473,68	24478,52	-4,85	9489,00		0,27
ИТОГО:	66,70	1998,88	2020,23	-21,35	1974,90	1974,90	0,00	744,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)

Qкортр =
Qи/Траб х
Тнш 0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 19244016

Нежилые помещения

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.09.2021	35,54	1088,97	1023,23	65,74	1048,75	1014,14	34,61			
24.10.2021	37,61	1151,94	1081,94	70,00	1110,09	1072,49	37,60			
ИТОГО:	2,07	62,97	58,71	4,26	61,34	58,35	2,99	744,00	0,01	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

Подпись: А.В. Ткачев
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись: Ю. О. Март

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю. О.
25.10.2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-3) 95 стр.

Прибор: KARAT-306
Серийный номер: 01260616

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
24.09.2021	43,32	43,32	0,00	77,33	42,49	34,84	1,51	1,07	0,81	44,83	43,29	OK	24	0,00	
25.09.2021	39,38	39,38	0,00	77,13	41,92	35,21	1,38	1,06	0,84	40,74	39,35	OK	24	0,00	
26.09.2021	43,20	43,20	0,00	76,73	41,51	35,22	1,54	1,04	0,84	44,67	43,17	OK	24	0,00	
27.09.2021	57,77	57,77	0,00	76,85	42,99	33,86	1,96	1,02	0,83	59,70	57,80	OK	24	0,00	
28.09.2021	63,90	63,90	0,00	76,30	43,49	32,81	2,10	1,02	0,84	66,00	63,96	OK	24	0,00	
29.09.2021	59,44	59,44	0,00	77,61	43,15	34,47	2,05	1,09	0,86	61,43	59,50	OK	24	0,00	
30.09.2021	59,44	59,44	0,00	77,49	42,92	34,57	2,06	1,10	0,86	61,57	59,36	OK	24	0,00	
01.10.2021	58,75	58,75	0,00	77,47	43,01	34,46	2,03	1,10	0,87	60,84	58,68	OK	24	0,00	
02.10.2021	57,64	57,64	0,00	77,65	43,22	34,42	1,99	1,09	0,89	59,69	57,59	OK	24	0,00	
03.10.2021	60,25	60,25	0,00	77,39	43,27	34,12	2,06	1,08	0,90	62,37	60,21	OK	24	0,00	
04.10.2021	61,13	61,13	0,00	77,24	43,31	33,92	2,08	1,07	0,89	63,24	61,11	OK	24	0,00	
05.10.2021	61,87	61,87	0,00	77,01	43,56	33,45	2,07	1,06	0,89	64,00	61,86	OK	24	0,00	
06.10.2021	60,48	60,48	0,00	77,14	43,20	33,95	2,06	1,08	0,88	62,56	60,48	OK	24	0,00	
07.10.2021	59,24	59,24	0,00	77,70	43,19	34,51	2,05	1,09	0,89	61,29	59,24	OK	24	0,00	
08.10.2021	60,38	60,38	0,00	77,13	43,94	33,19	2,01	1,07	0,89	62,44	60,40	OK	24	0,00	
09.10.2021	58,69	58,69	0,00	77,21	43,32	33,89	2,00	1,08	0,88	60,70	58,69	OK	24	0,00	
10.10.2021	61,61	61,61	0,00	76,68	42,37	34,30	2,12	1,07	0,89	63,66	61,61	OK	24	0,00	
11.10.2021	58,66	58,66	0,00	77,42	43,23	34,19	2,01	1,08	0,89	60,65	58,69	OK	24	0,00	
12.10.2021	58,07	58,07	0,00	77,26	43,25	34,02	1,98	1,09	0,88	60,02	58,11	OK	24	0,00	
13.10.2021	57,45	57,45	0,00	77,65	43,16	34,49	1,99	1,10	0,87	59,40	57,48	OK	24	0,00	
14.10.2021	57,98	57,98	0,00	77,12	43,29	33,83	1,97	1,11	0,88	59,93	58,02	OK	24	0,00	
15.10.2021	56,80	56,80	0,00	77,01	43,50	33,51	1,91	1,11	0,88	58,72	56,84	OK	24	0,00	
16.10.2021	59,32	59,32	0,00	76,33	43,29	33,04	1,97	1,09	0,88	61,28	59,35	OK	24	0,00	
17.10.2021	59,99	59,99	0,00	76,77	43,11	33,66	2,03	1,08	0,88	62,00	60,02	OK	24	0,00	
18.10.2021	57,22	57,22	0,00	76,89	43,22	33,67	1,93	1,11	0,88	59,14	57,24	OK	24	0,00	
19.10.2021	56,50	56,50	0,00	77,29	43,45	33,84	1,92	1,12	0,88	58,40	56,54	OK	24	0,00	
20.10.2021	58,21	58,21	0,00	76,87	43,74	33,13	1,93	1,10	0,88	60,16	58,25	OK	24	0,01	
21.10.2021	63,15	63,15	0,00	79,48	44,15	35,33	2,23	1,09	0,87	65,38	63,21	OK	24	0,00	
22.10.2021	59,11	59,11	0,00	78,87	43,85	35,01	2,07	1,09	0,87	61,16	59,16	OK	24	0,00	
23.10.2021	57,40	57,40	0,00	77,59	42,94	34,65	1,99	1,11	0,87	59,35	57,43	OK	24	0,00	
24.10.2021	60,35	60,35	0,00	77,06	43,08	33,98	2,06	1,10	0,88	62,37	60,37	OK	24	0,00	
Итого:	1786,69	1786,69					61,04			1847,70	1787,00		744	0,01	0
Средние:				77,28	43,17	34,11		1,08	0,87						

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.09.2021	756,03	23769,88	22882,14	887,74	22833,39	22833,20	0,19	8557		7,510001
24.10.2021	817,07	25617,58	24669,14	948,44	24620,08	24619,89	0,19	9301,00		7,52
ИТОГО:	61,04	1847,70	1787,00	60,70	1786,69	1786,69	0,00	744,00	0	0,01

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр =	0
Qн/Траб х Тнш	

Прибор: KARAT-306
Серийный номер: 26514816

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.09.2021	25,15	788,65	832,33	-43,68	870,59	936,40	-65,81			
24.10.2021	26,43	828,50	880,26	-51,76	909,50	983,98	-74,48			
ИТОГО:	1,28	39,85	47,93	-8,08	38,91	47,58	-8,67	744,00	0	0



Представитель теплоснабж. организации

Подпись: Ю. Март

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
25.10.2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-4) 95 стр.

Прибор: KARAT-306
Серийный номер: 18893916

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
24.09.2021	49,50	49,50	0,00	77,87	44,02	33,84	1,67	0,76	1,06	50,80	49,92	OK	24	0,08	
25.09.2021	48,90	48,90	0,00	77,76	44,32	33,44	1,63	0,79	1,05	50,21	49,30	OK	24	0	
26.09.2021	49,83	49,83	0,00	77,26	42,99	34,27	1,71	0,79	1,03	51,14	50,21	OK	24	0	
27.09.2021	55,29	55,29	0,00	77,22	43,15	34,06	1,89	0,78	1,01	56,75	55,73	OK	24	0,8	
28.09.2021	60,68	60,68	0,00	76,68	43,08	33,60	2,04	0,79	1,02	62,26	61,16	OK	24	0,48	
29.09.2021	59,23	59,23	0,00	78,03	43,54	34,49	2,04	0,81	1,08	60,81	59,71	OK	24	0,19	
30.09.2021	60,01	60,01	0,00	77,91	43,04	34,88	2,09	0,81	1,09	61,53	60,55	OK	24	0,16	
01.10.2021	58,03	58,03	0,00	77,88	44,20	33,68	1,95	0,82	1,09	59,49	58,61	OK	24	0,14	
02.10.2021	58,17	58,17	0,00	78,07	43,97	34,10	1,98	0,84	1,08	59,64	58,74	OK	24	0,15	
03.10.2021	59,18	59,18	0,00	77,80	43,04	34,76	2,06	0,85	1,07	60,65	59,75	OK	24	0,14	
04.10.2021	60,42	60,42	0,00	77,65	43,48	34,17	2,06	0,85	1,06	61,92	61,01	OK	24	0,12	
05.10.2021	61,86	61,86	0,00	77,44	43,48	33,96	2,10	0,84	1,05	63,39	62,45	OK	24	0,13	
06.10.2021	59,81	59,81	0,00	77,56	43,72	33,84	2,02	0,83	1,07	61,29	60,40	OK	24	0,13	
07.10.2021	59,35	59,35	0,00	78,12	43,63	34,49	2,05	0,84	1,08	60,84	59,93	OK	24	0,13	
08.10.2021	59,92	59,92	0,00	77,55	43,55	34,00	2,04	0,84	1,06	61,41	60,50	OK	24	0,11	
09.10.2021	59,06	59,06	0,00	77,64	43,10	34,55	2,04	0,84	1,07	60,52	59,62	OK	24	0,12	
10.10.2021	59,91	59,91	0,00	77,10	42,97	34,13	2,05	0,84	1,06	61,39	60,46	OK	24	0,1	
11.10.2021	59,66	59,66	0,00	77,86	42,89	34,96	2,09	0,84	1,07	61,16	60,21	OK	24	0,09	
12.10.2021	58,23	58,23	0,00	77,68	43,68	34,00	1,98	0,83	1,08	59,69	58,78	OK	24	0,09	
13.10.2021	58,45	58,45	0,00	78,09	43,52	34,57	2,02	0,83	1,09	59,93	59,00	OK	24	0,08	
14.10.2021	57,19	57,19	0,00	77,50	44,46	33,04	1,89	0,83	1,10	58,61	57,76	OK	24	0,06	
15.10.2021	58,27	58,27	0,00	77,46	44,02	33,44	1,95	0,83	1,10	59,70	58,85	OK	24	0,08	
16.10.2021	58,85	58,85	0,00	76,79	44,05	32,74	1,93	0,83	1,08	60,26	59,44	OK	24	0,07	
17.10.2021	59,84	59,84	0,00	77,25	43,65	33,60	2,01	0,83	1,07	61,29	60,44	OK	24	0,06	
18.10.2021	57,87	57,87	0,00	77,34	44,14	33,20	1,92	0,83	1,10	59,28	58,47	OK	24	0,06	
19.10.2021	56,92	56,92	0,00	77,71	44,27	33,43	1,90	0,83	1,11	58,33	57,50	OK	24	0,06	
20.10.2021	58,94	58,94	0,00	77,29	43,72	33,57	1,99	0,83	1,09	60,38	59,52	OK	24	0,06	
21.10.2021	63,61	63,61	0,00	79,91	44,48	35,43	2,25	0,82	1,08	65,28	64,26	OK	24	0,06	
22.10.2021	60,42	60,42	0,00	79,27	43,75	35,53	2,14	0,82	1,08	61,98	61,02	OK	24	0,06	
23.10.2021	58,59	58,59	0,00	78,00	43,62	34,38	2,02	0,82	1,10	60,06	59,17	OK	24	0,07	
24.10.2021	59,82	59,82	0,00	77,46	43,33	34,13	2,04	0,83	1,09	61,29	60,41	OK	24	0,05	
Итого:	1805,80	1805,80					61,58		1,07	1851,26	1822,86		744	3,93	0
Средние:				77,71	43,64	34,07		0,82	1,07						

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.09.2021	771,35	23015,14	22603,99	411,15	22333,24	22333,23	0,01	8557		40,73
24.10.2021	832,93	24866,40	24426,85	439,55	24139,04	24139,03	0,01	9301,00		44,66
ИТОГО:	61,58	1851,26	1822,86	28,40	1805,80	1805,80	0,00	744,00	0	3,93

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №69/пр)	
Qконтр = Qi/Траб x Тнш	0

Прибор: KARAT-306
Серийный номер: 23494416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.09.2021	34,80	1043,16	1154,64	-111,48	1009,04	1168,49	-159,45			
24.10.2021	36,84	1105,65	1217,12	-111,47	1071,85	1231,32	-159,47			
ИТОГО:	2,04	62,49	62,48	0,01	62,81	62,83	-0,02	0,00	0	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

Ю. Март
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
25.10.2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/09/21г.-24/10/21г.

Адрес: ооо "Академ-Сервис"
ул. Университетская Набережная, 105 (ИТН-5)
Договор №: 000000000
Тепловычислитель ТВ7-04 сеп.№ 001
Договорные расходы: Г1 max = 120.00 мз/ч G1 min = 0.48 мз/ч
М сеп.воды= т.сут Мгвас= т.сут G2 max = 120.00 мз/ч G2 min = 0.48 мз/ч
Г3 max = 7.00 мз/ч G3 min = 0.07 мз/ч
Тех: не исп.

Серийный номер 20114189, БД-1, ТВ1, СИ-5, КТЗ-1, ФРТ-1 КСН=0х1376

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	F1 кгс/см2	F2 кгс/см2	F3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dm т	Qгв Гкал	Qгв Гкал	ВВР ч	ВСС ч
24.09.21 23	77,69	42,74	34,95	10,33	7,88	10,6	150,46	146,98	0,005	146,507	145,775	0,005	0,005	5,128	0	24	0
25.09.21 23	77,52	42,37	35,14	10,22	8,19	10,6	148,64	145,23	0	144,749	144,068	0	0	5,093	0	24	0
26.09.21 23	77,07	42,32	34,75	10,04	8,17	10,6	152,66	149,21	0	148,707	148,027	0	0	5,173	0	24	0
27.09.21 23	76,98	43,23	33,75	9,78	8,04	10,6	165,56	161,79	0,042	161,281	160,428	0,042	0,042	5,45	0,002	24	0
28.09.21 23	76,36	44,28	32,08	9,82	8,14	10,6	184,38	180,07	0,002	179,681	178,483	0,002	0,002	5,777	0	24	0
29.09.21 23	77,73	43,45	34,28	10,51	8,38	10,6	172,72	168,59	0,002	168,188	167,166	0,002	0,002	5,773	0	24	0
30.09.21 23	77,56	43,97	33,59	10,64	8,44	10,6	172,91	168,82	0,011	169,385	167,367	0,011	0,011	5,664	0	24	0
01.10.21 23	77,56	44,39	33,16	10,58	8,51	10,6	169,93	165,95	0,001	165,483	164,484	0,001	0,001	5,495	0	24	0
02.10.21 23	77,78	43,97	33,8	10,53	8,69	10,6	168,93	164,93	0,001	164,491	163,494	0,001	0,001	5,698	0	24	0
03.10.21 23	77,49	43,65	33,84	10,4	8,82	10,6	173,78	169,6	0,001	169,233	168,133	0,001	0,001	5,698	0	24	0
04.10.21 23	77,37	44,3	33,08	10,3	8,77	10,6	182,53	177,97	0,001	177,77	176,403	0,001	0,001	5,886	0	24	0
05.10.21 23	77,13	44,58	32,55	10,24	8,74	10,6	185,71	181,1	0	180,892	179,483	0	0	5,893	0	24	0
06.10.21 23	77,24	44,2	33,03	10,43	8,64	10,6	179,65	175,21	0,001	174,986	173,675	0,001	0,001	5,787	0	24	0
07.10.21 23	77,81	44,1	33,7	10,48	8,72	10,6	174,79	170,47	0,03	170,185	168,982	0,03	0,03	5,743	0,001	24	0
08.10.21 23	77,27	44,43	32,84	10,35	8,76	10,6	176,2	171,93	0	171,613	170,416	0	0	5,642	0	24	0
09.10.21 23	77,37	44,46	32,91	10,42	8,66	10,6	174,85	170,6	0	170,295	169,075	0	0	5,61	0	24	0
10.10.21 23	76,77	44,13	32,64	10,33	8,75	10,6	177,91	173,51	0,001	173,336	171,993	0,001	0,001	5,663	0	24	0
11.10.21 23	77,53	44,75	32,78	10,42	8,67	10,6	175,03	170,49	0	170,454	168,984	0	0	5,593	0	24	0
12.10.21 23	77,68	44,65	33,03	10,64	8,56	10,6	170,76	166,35	0,001	166,31	164,851	0,001	0,001	5,447	0	24	0
13.10.21 23	77,41	44,69	32,71	10,49	8,64	10,6	167,89	163,61	0	163,481	162,137	0	0	5,407	0	24	0
14.10.21 23	77,22	44,45	32,77	10,69	8,64	10,6	166,75	162,5	0	162,419	161,049	0	0	5,329	0	24	0
15.10.21 23	77,11	45,04	32,07	10,69	8,61	10,6	169,63	165,4	0	165,237	163,868	0	0	5,307	0	24	0
16.10.21 23	76,99	44,98	31,41	10,52	8,57	10,6	173,81	169,56	0,001	169,381	168,011	0,001	0,001	5,328	0	24	0
17.10.21 23	76,83	44,59	32,23	10,41	8,56	10,6	174,37	169,91	0,001	169,881	168,387	0,001	0,001	5,482	0	24	0
18.10.21 23	76,98	45,18	31,8	10,68	8,62	10,6	167,1	162,77	0,001	162,788	161,267	0,001	0,001	5,183	0	24	0
19.10.21 23	77,35	44,74	32,61	10,84	8,65	10,6	166,02	161,81	0	161,701	160,344	0	0	5,281	0	24	0
20.10.21 23	76,98	44,87	32,11	10,61	8,65	10,6	170,52	166,19	0,001	166,11	164,686	0,001	0,001	5,341	0	24	0
21.10.21 23	79,33	44,74	34,59	10,48	8,53	10,6	166,74	162,25	0	162,184	160,787	0	0	5,617	0	24	0
22.10.21 23	79,03	45,36	33,67	10,52	8,51	10,6	170,38	165,89	0	165,762	164,354	0	0	5,589	0	24	0
23.10.21 23	77,68	44,64	33,04	10,67	8,51	10,6	177,52	172,88	0	172,862	171,33	0	0	5,719	0	24	0
24.10.21 23	77,15	44,87	32,28	10,58	8,57	10,6	180,17	175,48	0	175,5	173,89	0	0	5,673	0	24	0
Итого/Средн	77,39	44,29	33,1	10,44	8,54	10,6	5508,3	5177,05	0,103	5169,853	5131,387	0,102	0,102	171,33	0,004	744	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dm т	Qгв Гкал	Qгв Гкал	ВВР ч	ВСС ч
23.09.21 23	109662,9	88292,35	5,374	106316,553	87154,185	5,291	3271,249	0,307	15274	1	
24.10.21 23	114971,2	93469,4	5,477	111486,406	92285,572	5,393	3442,579	0,312	16018	1	
Итого	5308,3	5177,05	0,103	5169,853	5131,387	0,102	171,33	0,004	744	0	

Представитель абонента: 
 Директор ООО "Академ-Сервис" / А.В. Егоров
 Подпись
 ООО «УРАЛЭНЕРГОСЫЛ»
 ИНСПЕКТОР СТН 5ЭР
 МАРТОВСКАЯ Ю.О.
 25.10.2021



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-6) 110 стр.

Архив прибора:КАРАТ-307 (21714216).Посуточный архив

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	V3	Gпр	Gобр	Gподп	НС	НАР	ВОС
	Гкал	м3	м3	м3	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	м3	т	т	т	ч	ч	ч
24.09.2021	1,90	181,30	184,00	-2,70	77,84	67,41	10,43	10,67	7,76	0,70	176,60	180,30	0,7	Ok		24
25.09.2021	1,72	164,00	166,40	-2,40	77,68	67,11	10,57	10,57	8,04	0,30	159,70	163,00	0,3			24
26.09.2021	1,85	158,90	161,10	-2,20	77,15	65,33	11,82	10,39	8,02	0,40	154,80	158,00	0,3			24
27.09.2021	2,12	163,10	165,20	-2,10	77,03	63,79	13,24	10,13	7,89	0,30	158,80	162,10	0,3			24
28.09.2021	2,18	166,10	168,20	-2,10	76,45	63,17	13,28	10,22	8,00	0,40	161,90	165,20	0,4			24
29.09.2021	2,09	177,00	179,40	-2,40	77,85	65,96	11,89	10,87	8,23	0,40	172,30	175,90	0,4			24
30.09.2021	2,15	181,10	183,40	-2,30	77,72	65,74	11,98	10,96	8,28	0,40	176,40	179,90	0,4			24
01.10.2021	2,06	175,20	177,40	-2,20	77,70	65,83	11,87	10,93	8,36	0,40	170,60	173,90	0,4			24
02.10.2021	2,05	167,10	169,10	-2,00	77,87	65,49	12,38	10,88	8,53	0,40	162,70	165,80	0,4			24
03.10.2021	2,21	159,00	160,90	-1,90	77,57	63,34	14,23	10,74	8,65	0,40	154,80	157,90	0,4			24
04.10.2021	2,37	164,70	166,70	-2,00	77,43	62,76	14,66	10,66	8,60	0,40	160,40	163,70	0,4			24
05.10.2021	2,28	161,20	163,10	-1,90	77,20	62,79	14,40	10,61	8,57	0,40	157,00	160,20	0,4			24
06.10.2021	2,18	166,70	168,80	-2,10	77,33	64,03	13,30	10,80	8,48	0,40	162,30	165,60	0,4			24
07.10.2021	2,33	174,50	176,60	-2,10	77,93	64,33	13,61	10,84	8,56	0,40	169,90	173,30	0,4			24
08.10.2021	2,22	168,70	170,80	-2,10	77,35	63,96	13,39	10,72	8,58	0,40	164,30	167,60	0,4			24
09.10.2021	2,29	176,10	178,30	-2,20	77,45	64,26	13,19	10,77	8,50	0,40	171,50	174,90	0,4			24
10.10.2021	2,23	166,20	168,30	-2,10	76,88	63,11	13,76	10,69	8,59	0,40	161,90	165,20	0,4			24
11.10.2021	2,32	176,20	178,50	-2,20	77,67	64,29	13,38	10,80	8,51	0,40	171,60	175,10	0,4			24
12.10.2021	2,04	168,20	170,40	-2,20	77,47	65,19	12,28	10,84	8,48	0,40	163,80	167,20	0,4			24
13.10.2021	1,85	104,80	105,90	-1,10	77,61	53,74	23,87	11,00	8,38	0,30	102,00	104,20	0,3			24
14.10.2021	1,77	56,20	56,50	-0,40	76,85	44,27	32,58	11,08	8,46	0,40	54,70	56,00	0,4			24
15.10.2021	1,71	50,30	50,50	-0,20	76,67	42,03	34,64	11,09	8,43	0,40	49,00	50,10	0,4			24
16.10.2021	1,72	50,80	50,90	-0,10	75,98	41,42	34,56	10,93	8,39	0,40	49,50	50,50	0,4			24
17.10.2021	1,81	49,60	49,60	0,00	76,40	39,10	37,30	10,83	8,38	0,30	48,40	49,30	0,3			24
18.10.2021	1,83	52,40	52,50	-0,10	76,57	40,87	35,70	11,11	8,44	0,30	51,00	52,10	0,3			24
19.10.2021	1,85	54,00	54,20	-0,20	77,00	42,05	34,95	11,25	8,46	0,30	52,60	53,70	0,3			24
20.10.2021	1,81	50,70	50,70	0,00	76,54	39,77	36,77	10,99	8,47	0,40	49,40	50,30	0,4			24
21.10.2021	1,79	43,20	43,00	0,20	78,99	35,85	43,15	10,90	8,35	0,30	42,10	42,80	0,3			24
22.10.2021	2,04	57,40	57,40	0,00	78,54	40,66	37,88	10,92	8,33	0,30	55,90	57,00	0,3			24
23.10.2021	2,03	57,10	57,20	-0,10	77,32	41,26	36,06	11,09	8,33	0,30	55,60	56,70	0,3	Ok		24
24.10.2021	2,00	59,10	59,30	-0,20	76,79	42,44	34,36	10,99	8,40	0,30	57,60	58,90	0,3	Ok		24
Итого:	62,80	3900,90	3944,30							11,70	3799,10	3876,40	11,6		744	
Средние:					77,32	55,85	21,47	10,82	8,37							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.09.2021	799,49	37770,31	38138,56	-368,25	36669,75	37511,27	-841,53	7920		15,63
24.10.2021	862,29	41671,21	42082,86	-411,65	40468,85	41387,67	-918,83	8664		27,33
ИТОГО:	62,80	3900,90	3944,30	-43,40	3799,10	3876,40	-77,30	744	0	11,70

Тепловая энергия израсходованная за период негативных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр =
Qi/Траб х
Тнш

0

Архив прибора:КАРАТ-307 (10394614)

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.09.2021	46,72	2041,45	2062,94	-21,49	1974,00	2022,03	-48,03	5088		
24.10.2021	49,83	2146,36	2172,75	-26,39	2076,00	2131,03	-55,03	5832		
ИТОГО:	3,11	104,91	109,81	-4,90	102,00	109,00	-7,00	744	0	0



Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

Подпись _____ (Ф.И.О.)
А.В. Ткачев

Представитель теплоснабж. организации

Ю. Марс
Подпись

ООО «УРЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
25.10.2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-7) 110 стр.

Архив прибора: КАРАТ-307 (21724216). Посуточный архив

Дата	Общ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	V3	Gпр	Gобр	Gподп	НС	НАР	ВОС
	Гкал	м3	м3	м3	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	м3	т	т	т	ч	ч	ч
24.09.2021	1,65	79,00	76,00	3,00	77,58	57,82	19,76	10,21	8,70	0,00	77,00	74,90	0,00	Ok	24	
25.09.2021	1,49	71,50	68,70	2,80	77,38	57,99	19,39	10,12	8,99	0,00	69,60	67,70	0,00	Ok	24	
26.09.2021	1,63	74,30	71,30	2,90	76,89	56,28	20,60	9,94	8,97	0,00	72,30	70,40	0,00	Ok	24	
27.09.2021	1,93	82,40	79,20	3,20	76,82	54,27	22,55	9,68	8,84	0,10	80,30	78,20	0,10	Ok	24	
28.09.2021	2,06	90,00	86,70	3,30	76,26	53,96	22,30	9,75	8,95	0,00	87,70	85,60	0,00	Ok	24	
29.09.2021	1,80	78,80	75,70	3,00	77,60	55,56	22,04	10,41	9,17	0,00	76,70	74,70	0,00	Ok	24	
30.09.2021	1,81	81,80	78,40	3,40	77,52	56,38	21,14	10,51	9,22	0,00	79,70	77,30	0,00	Ok	24	
01.10.2021	1,75	80,80	77,40	3,40	77,47	56,79	20,68	10,47	9,30	0,00	78,70	76,30	0,00	Ok	24	
02.10.2021	1,74	78,00	74,70	3,30	77,64	56,29	21,36	10,42	9,48	0,00	76,00	73,70	0,00	Ok	24	
03.10.2021	2,00	84,30	80,80	3,50	77,39	54,52	22,88	10,28	9,60	0,00	82,10	79,80	0,00	Ok	24	
04.10.2021	2,09	86,00	82,50	3,60	77,25	53,50	23,75	10,20	9,55	0,00	83,80	81,40	0,00	Ok	24	
05.10.2021	2,05	87,30	83,80	3,50	77,02	54,18	22,84	10,14	9,52	0,00	85,10	82,70	0,00	Ok	24	
06.10.2021	1,88	80,30	77,00	3,30	77,12	54,66	22,47	10,33	9,43	0,00	78,20	76,00	0,00	Ok	24	
07.10.2021	1,90	81,70	78,40	3,30	77,71	55,36	22,35	10,38	9,51	0,00	79,60	77,40	0,00	Ok	24	
08.10.2021	1,89	81,20	78,00	3,20	77,10	54,56	22,55	10,26	9,53	0,00	79,10	77,00	0,00	Ok	24	
09.10.2021	1,74	76,90	73,70	3,20	77,29	55,49	21,81	10,31	9,45	0,00	74,90	72,70	0,00	Ok	24	
10.10.2021	1,95	81,80	78,40	3,30	76,74	53,74	23,00	10,22	9,55	0,00	79,70	77,40	0,00	Ok	24	
11.10.2021	1,85	78,60	75,50	3,10	77,40	54,58	22,82	10,33	9,46	0,00	76,60	74,50	0,00	Ok	24	
12.10.2021	1,59	73,10	70,40	2,80	77,10	56,63	20,47	10,39	9,43	0,20	71,20	69,40	0,20	Ok	24	
13.10.2021	1,59	71,70	69,00	2,80	77,46	56,26	21,21	10,54	9,35	0,00	69,90	68,00	0,00	Ok	24	
14.10.2021	1,75	78,00	75,10	2,90	76,96	55,43	21,53	10,58	9,43	0,00	76,00	74,10	0,00	Ok	24	
15.10.2021	1,83	82,80	79,90	2,90	76,89	54,12	22,77	10,58	9,40	0,00	80,70	78,80	0,00	Ok	24	
16.10.2021	1,80	80,80	78,00	2,80	76,17	53,29	22,88	10,41	9,36	0,00	78,80	77,00	0,00	Ok	24	
17.10.2021	2,11	88,30	85,20	3,00	76,65	51,84	24,81	10,31	9,35	0,00	86,00	84,20	0,00	Ok	24	
18.10.2021	1,70	77,20	74,40	2,80	76,76	54,19	22,57	10,58	9,41	0,00	75,20	73,40	0,00	Ok	24	
19.10.2021	1,75	80,00	77,20	2,90	77,18	54,67	22,51	10,73	9,43	0,00	78,00	76,10	0,00	Ok	24	
20.10.2021	2,10	87,80	84,70	3,10	76,82	52,44	24,38	10,49	9,44	0,00	85,60	83,70	0,00	Ok	24	
21.10.2021	2,35	97,70	94,30	3,40	79,40	54,72	24,68	10,38	9,32	0,00	95,00	93,00	0,00	Ok	24	
22.10.2021	2,34	97,70	94,40	3,40	78,90	54,22	24,67	10,42	9,30	0,00	95,10	93,10	0,00	Ok	24	
23.10.2021	1,84	83,90	81,00	2,90	77,52	54,99	22,53	10,57	9,29	0,00	81,70	79,90	0,00	Ok	24	
24.10.2021	2,10	85,00	81,90	3,10	76,99	51,49	25,50	10,47	9,37	0,00	82,80	80,90	0,00	Ok	24	
Итого:	58,06	2538,70	2441,70							0,30	2473,10	2409,30	0,3		744	
Средние:					77,26	54,85	22,41	10,34	9,33							

Дата	Общ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.09.2021	763,87	39377,66	38018,53	1359,13	38201,46	37325,78	875,69	8773		45,12
24.10.2021	821,93	41916,36	40460,23	1456,13	40674,56	39735,08	939,49	9517		45,42
ИТОГО:	58,06	2538,70	2441,70	97,00	2473,10	2409,30	63,80	744	0	0,30

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr = Qн/Траб х Тнш	0

Архив прибора: КАРАТ-307 (10424614)

Нежилые помещения

Дата	Общ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.09.2021	38,43	2162,54	2384,23	-221,69	2099,65	2340,04	-240,39	5088		
24.10.2021	41,55	2497,95	2759,54	-261,59	2427,36	2708,75	-281,39	5832		
ИТОГО:	3,12	335,41	375,31	-39,90	327,71	368,71	-41,00	744	0	0



Представитель теплоснабж. организации
Ю. МАРТОВ
Подпись

ООО «УралЭнергосбыт»
инспектор СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
25.10.2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-8) 110 стр.

Архив прибора:КАРАТ-307 (21734216).Посуточный архив

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	V3	Gпр	Gобр	Gподп	НС	НАР	ВОС
	Гкал	м3	м3	м3	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	м3	т	т	т		ч	ч
24.09.2021	1,68	49,7	48,7	1,1	77,03	42,14	34,89	10,32	8,87	0	48,5	48,3	0	Ok	24	
25.09.2021	1,54	45,5	44,6	1	76,81	42,02	34,79	10,22	9,16	0	44,4	44,2	0	Ok	24	
26.09.2021	1,78	50,1	49	1,1	76,39	40,42	35,97	10,04	9,14	0	48,9	48,7	0	Ok	24	
27.09.2021	1,9	55,4	54,2	1,2	76,36	41,18	35,18	9,78	9,01	0	54	53,8	0	Ok	24	
28.09.2021	2,07	62,8	61,5	1,4	75,86	42,15	33,72	9,85	9,12	0	61,3	61	0	Ok	24	
29.09.2021	1,99	56,9	55,5	1,4	77,14	41,57	35,57	10,51	9,35	0	55,5	55,1	0	Ok	24	
30.09.2021	2,18	66,2	64,1	2,2	77,13	43,66	33,47	10,61	9,4	0	64,5	63,5	0	Ok	24	
01.10.2021	2,26	71,2	68,9	2,3	77,16	44,69	32,48	10,57	9,48	0	69,4	68,3	0	Ok	24	
02.10.2021	2,19	68,3	66,2	2,1	77,33	44,37	32,97	10,53	9,65	0	66,5	65,6	0	Ok	24	
03.10.2021	2,49	78,9	76,7	2,2	77,14	45,05	32,09	10,38	9,77	0	76,9	76	0	Ok	24	
04.10.2021	2,48	80,2	78	2,2	77,01	45,4	31,61	10,29	9,72	0	78,1	77,3	0	Ok	24	
05.10.2021	2,38	78,5	76,4	2,1	76,76	45,68	31,07	10,24	9,7	0	76,5	75,7	0	Ok	24	
06.10.2021	2,24	71,4	69,4	1,9	76,82	44,76	32,06	10,43	9,6	0	69,5	68,8	0	Ok	24	
07.10.2021	2,29	72,8	70,9	1,9	77,41	45,17	32,24	10,47	9,68	0	70,9	70,2	0	Ok	24	
08.10.2021	2,21	73,4	71,5	1,9	76,84	45,91	30,93	10,35	9,7	0	71,5	70,8	0	Ok	24	
09.10.2021	2,19	68,5	66,7	1,8	76,91	44,13	32,78	10,41	9,62	0	66,7	66,1	0	Ok	24	
10.10.2021	2,21	71,4	69,5	1,9	76,38	44,74	31,64	10,32	9,71	0	69,6	68,9	0	Ok	24	
11.10.2021	2,24	70,5	68,7	1,9	77,11	44,48	32,63	10,42	9,62	0	68,7	68,1	0	Ok	24	
12.10.2021	1,92	58,3	56,7	1,6	76,81	43,2	33,61	10,48	9,6	0	56,8	56,2	0	Ok	24	
13.10.2021	2,02	61,1	59,4	1,7	77,18	43,48	33,7	10,63	9,52	0	59,5	58,9	0	Ok	24	
14.10.2021	2,05	66	64,3	1,7	76,69	44,87	31,82	10,68	9,6	0	64,3	63,7	0	Ok	24	
15.10.2021	1,95	64,1	62,4	1,7	76,57	45,22	31,35	10,67	9,57	0	62,5	61,9	0	Ok	24	
16.10.2021	1,94	64,4	62,7	1,7	75,87	45,04	30,83	10,51	9,53	0	62,8	62,1	0	Ok	24	
17.10.2021	2,23	72,9	71	1,9	76,39	45,1	31,29	10,4	9,52	0	71	70,3	0	Ok	24	
18.10.2021	1,89	59,3	57,6	1,6	76,39	43,77	32,63	10,68	9,59	0	57,8	57,1	0	Ok	24	
19.10.2021	1,83	57,2	55,6	1,6	76,75	43,89	32,86	10,83	9,6	0	55,7	55,1	0	Ok	24	
20.10.2021	2,15	70,9	69	1,9	76,49	45,53	30,96	10,58	9,61	0	69,1	68,4	0	Ok	24	
21.10.2021	2,48	77,5	75,5	2,1	79,07	46,43	32,65	10,48	9,49	0	75,5	74,7	0	Ok	24	
22.10.2021	2,4	77,7	75,7	2	78,57	47,01	31,57	10,52	9,47	0	75,6	74,9	0	Ok	24	
23.10.2021	2,02	63,2	61,5	1,7	77,13	44,29	32,84	10,67	9,47	0	61,6	60,9	0	Ok	24	
24.10.2021	2,19	68,1	66,3	1,8	76,65	43,85	32,79	10,57	9,54	0	66,4	65,7	0	Ok	24	
Итого:	65,39	2052,40	1998,20							0,00	2000,00	1980,30	0		744	
Средние:					76,91	44,17	32,74	10,43	9,50							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.09.2021	840,51	42351,18	41682,95	668,23	41149,91	40989,97	159,93	8774		3,59
24.10.2021	905,90	44403,58	43681,15	722,43	43149,91	42970,27	179,63	9518		3,59
ИТОГО:	65,39	2052,40	1998,20	54,20	2000,00	1980,30	19,70	744	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб х Тнш	0

Архив прибора:КАРАТ-307 (10454614)

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.09.2021	34,38	2480,91	2475,38	5,53	2411,63	2423,08	-11,45			3,89
24.10.2021	35,82	2587,12	2578,59	8,53	2515,74	2524,99	-9,25			4,09
ИТОГО:	1,44	106,21	103,21	3,00	104,11	101,91	2,20	0	0	0,2



Представитель теплоснабж.организации

Ю.Март
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
25.10.2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-1)

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 13202218
Посуточный архив

Дата	V1	V2	T1	T2	Td1	P1	P2	G1	G2	Gd1	Q1	НС	ВНР	V3	ВОС
	м3	м3	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	т	т	т	Гкал	ч	ч	м3	
24.09.2021	145,35	144,16	79,07	41,13	37,94	0,97	0,73	142,30	142,30	0,00	5,39	OK	24	0,00	
25.09.2021	139,66	138,70	78,96	41,33	37,64	0,96	0,76	136,82	136,82	0,00	5,15		24	0,00	
26.09.2021	136,26	135,74	78,41	40,92	37,49	0,95	0,76	133,73	133,73	0,00	5,02		24	0,00	
27.09.2021	180,77	178,09	78,31	43,06	35,25	0,92	0,75	176,35	176,35	0,00	6,20		24	0,00	
28.09.2021	217,52	213,81	77,74	45,10	32,64	0,93	0,76	211,90	211,90	0,00	6,90		24	0,00	
29.09.2021	203,01	198,70	79,15	44,70	34,45	0,99	0,78	197,28	197,28	0,00	6,79		24	0,00	
30.09.2021	208,12	204,49	78,95	44,52	34,43	1,00	0,78	202,67	202,67	0,00	6,98		24	0,00	
01.10.2021	203,80	200,18	78,99	44,56	34,43	1,00	0,79	198,42	198,42	0,00	6,83		24	0,00	
02.10.2021	205,97	202,04	79,18	44,40	34,77	0,99	0,81	200,40	200,40	0,00	6,98		24	0,00	
03.10.2021	211,57	207,86	78,87	44,13	34,74	0,98	0,82	206,04	206,04	0,00	7,17		24	0,00	
04.10.2021	227,08	222,96	78,72	45,36	33,36	0,97	0,81	221,01	221,01	0,00	7,35		24	0,00	
05.10.2021	218,43	215,82	78,49	44,72	33,77	0,97	0,81	213,30	213,30	0,00	7,13		24	0,00	
06.10.2021	202,57	200,50	78,64	43,79	34,85	0,98	0,80	198,03	198,03	0,00	6,90		24	0,00	
07.10.2021	206,06	204,15	79,22	44,07	35,14	0,99	0,81	201,30	201,68	-0,38	7,06		24	0,00	
08.10.2021	216,48	213,16	78,64	44,85	33,80	0,98	0,81	211,02	211,02	0,00	7,10		24	0,00	
09.10.2021	200,38	196,84	78,69	44,13	34,56	0,98	0,80	195,14	195,14	0,00	6,75		24	0,00	
10.10.2021	206,18	202,10	78,15	43,67	34,48	0,97	0,81	200,62	200,62	0,00	6,92		24	0,00	
11.10.2021	202,10	197,61	78,96	43,81	35,15	0,98	0,81	196,35	196,35	0,00	6,90		24	0,00	
12.10.2021	198,00	193,31	78,77	44,04	34,72	0,99	0,80	192,23	192,23	0,00	6,68		24	0,00	
13.10.2021	195,52	191,09	79,26	44,25	35,02	1,00	0,80	189,88	189,88	0,00	6,64		24	0,00	
14.10.2021	196,42	191,86	78,65	44,26	34,39	1,01	0,80	190,74	190,74	0,00	6,57		24	0,00	
15.10.2021	196,22	191,88	78,58	44,61	33,97	1,01	0,80	190,64	190,64	0,00	6,48		24	0,00	
16.10.2021	200,18	196,26	77,86	44,75	33,11	0,99	0,80	194,78	194,78	0,00	6,46		24	0,00	
17.10.2021	205,60	201,95	78,32	44,54	33,79	0,98	0,80	200,21	200,21	0,00	6,76		24	0,00	
18.10.2021	196,01	192,04	78,45	44,71	33,74	1,01	0,80	190,62	190,62	0,00	6,43		24	0,00	
19.10.2021	192,83	189,01	78,90	44,65	34,25	1,02	0,80	187,54	187,54	0,00	6,42		24	0,00	
20.10.2021	196,02	191,25	78,40	44,76	33,65	1,00	0,80	190,23	190,23	0,00	6,41		24	0,00	
21.10.2021	209,12	204,22	81,12	45,46	35,66	0,99	0,79	202,82	202,82	0,00	7,14		24	0,00	
22.10.2021	206,39	201,24	80,36	45,31	35,05	0,99	0,79	200,07	200,07	0,00	7,00		24	0,00	
23.10.2021	199,65	194,88	79,19	44,28	34,91	1,01	0,79	193,77	193,77	0,00	6,76		24	0,00	
24.10.2021	201,08	196,25	78,55	44,21	34,35	1,00	0,80	195,19	195,19	0,00	6,71	OK	24	0,00	
Итого:	6124,35	6012,15						5961,40	5961,79	-0,38	205,96		744	0,00	
Средние:			78,82	44,13	34,69	0,98	0,79								

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.09.2021	278,99	13184,90	13333,39	-148,49	13016,64	13061,51	-44,87	3591		0,03
24.10.2021	484,95	19309,25	19345,54	-36,29	18978,05	19023,30	-45,26	4335		0,03
ИТОГО:	205,96	6124,35	6012,15	112,20	5961,40	5961,79	-0,38	744	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная
за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr =
Qi/Траб х
Тнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

Ю. Март
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю. О.
25.10.2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-2)

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 13172218
Посуточный архив

Дата	V1	V2	T1	T2	Td1	P1	P2	G1	G2	Gd1	Q1	HC	VHP	V3	ВОС
	м3	м3	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	т	т	т	Гкал	ч	ч	м3	
24.09.2021	157,67	159,49	79,17	42,39	36,78	0,97	0,73	155,28	156,44	-1,16	5,69	OK	24	0,10	
25.09.2021	155,65	157,05	79,09	42,03	37,05	0,96	0,76	153,12	154,25	-1,13	5,68	OK	24	0,01	
26.09.2021	158,62	159,33	78,53	41,96	36,58	0,94	0,76	156,16	156,43	-0,27	5,73	OK	24	0,02	
27.09.2021	198,23	199,61	78,39	44,44	33,96	0,91	0,75	195,46	195,46	0,00	6,62	OK	24	0,00	
28.09.2021	228,64	230,07	77,89	45,70	32,19	0,93	0,76	225,14	225,54	-0,40	7,26	OK	24	0,11	
29.09.2021	218,98	220,87	79,35	45,58	33,77	0,99	0,78	215,58	216,41	-0,83	7,27	OK	24	0,09	
30.09.2021	218,15	220,59	79,01	45,73	33,28	0,99	0,78	215,04	215,90	-0,85	7,17	OK	24	0,03	
01.10.2021	215,25	217,44	79,14	46,08	33,06	0,99	0,79	212,25	212,69	-0,44	7,02	OK	24	0,09	
02.10.2021	216,12	218,48	79,28	46,12	33,16	0,99	0,81	213,40	213,40	0,00	7,08	OK	24	0,11	
03.10.2021	219,60	222,11	78,94	45,71	33,23	0,97	0,82	216,75	217,11	-0,36	7,21	OK	24	0,14	
04.10.2021	224,67	227,03	78,81	46,37	32,44	0,96	0,82	221,81	221,81	0,00	7,20	OK	24	0,10	
05.10.2021	231,11	233,65	78,61	46,47	32,15	0,96	0,81	227,78	228,68	-0,90	7,32	OK	24	0,05	
06.10.2021	226,95	228,71	78,77	46,27	32,51	0,98	0,80	223,54	223,98	-0,45	7,27	OK	24	0,01	
07.10.2021	217,55	219,90	79,32	45,98	33,35	0,98	0,81	214,36	215,24	-0,88	7,15	OK	24	0,01	
08.10.2021	224,10	226,15	78,75	46,42	32,34	0,97	0,81	221,10	221,10	0,00	7,16	OK	24	0,00	
09.10.2021	219,03	221,50	78,76	46,36	32,40	0,98	0,81	215,95	216,71	-0,76	7,00	OK	24	0,00	
10.10.2021	224,99	226,81	78,29	45,86	32,43	0,97	0,81	221,52	222,32	-0,80	7,20	OK	24	0,02	
11.10.2021	220,52	222,77	79,10	46,21	32,89	0,98	0,81	217,67	217,67	0,00	7,16	OK	24	0,00	
12.10.2021	213,99	215,73	78,84	46,22	32,63	0,98	0,80	210,84	211,20	-0,36	6,88	OK	24	0,00	
13.10.2021	209,23	210,41	79,42	46,26	33,15	1,00	0,80	206,03	206,03	0,00	6,82	OK	24	0,00	
14.10.2021	209,23	211,40	78,72	45,89	32,83	1,00	0,80	206,41	206,76	-0,35	6,80	OK	24	0,01	
15.10.2021	207,70	210,22	78,66	46,19	32,47	1,00	0,80	205,06	205,43	-0,38	6,67	OK	24	0,00	
16.10.2021	213,60	216,18	77,97	46,58	31,39	0,98	0,80	210,70	211,49	-0,79	6,62	OK	24	0,01	
17.10.2021	220,11	222,22	78,44	46,20	32,24	0,98	0,80	217,05	217,43	-0,38	7,01	OK	24	0,00	
18.10.2021	211,13	213,42	78,54	46,44	32,10	1,00	0,80	207,73	209,26	-1,53	6,68	OK	24	0,01	
19.10.2021	211,22	213,57	79,04	46,69	32,35	1,02	0,80	208,57	208,57	0,00	6,75	OK	24	0,00	
20.10.2021	214,57	216,73	78,50	46,36	32,14	0,99	0,81	211,63	212,00	-0,38	6,81	OK	24	0,01	
21.10.2021	210,88	212,69	81,30	46,63	34,67	0,98	0,79	207,62	208,02	-0,40	7,13	OK	24	0,00	
22.10.2021	209,71	211,97	80,36	46,40	33,96	0,99	0,79	206,97	206,97	0,00	7,02	OK	24	0,00	
23.10.2021	213,42	215,96	79,31	46,47	32,84	1,00	0,79	210,61	211,02	-0,41	6,92	OK	24	0,00	
24.10.2021	218,17	220,66	78,62	46,08	32,54	0,99	0,80	215,14	215,90	-0,76	7,01	OK	24	0,01	
Итого:	6538,79	6602,72						6446,27	6461,23	-14,97	213,31		744	0,94	0
Средние:			78,93	45,74	33,19	0,98	0,79								

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.09.2021	302,17	15629,94	15895,28	-265,34	15432,56	15555,19	-122,63	3591		0,20
24.10.2021	515,49	22168,73	22498,00	-329,27	21878,83	22016,42	-137,59	4335		0,20
ИТОГО:	213,31	6538,79	6602,72	-63,93	6446,27	6461,23	-14,97	744	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр = Qi/Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
А.В. Ткачев/
Ф.И.О.
Подпись



Представитель теплоснабж. организации
Ю.О. Мартовская
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ БЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
25.10.2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-3)

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 20471817
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Mna	Mna	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.09.2021	138,45	138,45	0,00	78,90	42,61	36,29	0,99	0,75	5,01	141,20	140,55	OK	24	0,02	
25.09.2021	127,48	127,48	0,00	78,75	42,06	36,69	0,98	0,78	4,66	129,90	129,47	OK	24	0,00	
26.09.2021	137,01	137,01	0,00	78,25	43,06	35,20	0,96	0,78	4,86	139,63	139,14	OK	24	0,00	
27.09.2021	186,84	186,84	0,00	78,21	44,95	33,26	0,94	0,76	6,19	190,86	189,50	OK	24	0,03	
28.09.2021	222,70	222,70	0,00	77,64	46,84	30,80	0,95	0,77	6,81	227,76	225,72	OK	24	0,08	
29.09.2021	204,43	204,43	0,00	79,02	45,79	33,23	1,01	0,80	6,79	209,12	207,20	OK	24	0,05	
30.09.2021	212,45	212,45	0,00	78,85	46,30	32,56	1,02	0,80	6,79	217,45	215,26	OK	24	0,02	
01.10.2021	203,30	203,30	0,00	78,86	46,15	32,71	1,02	0,81	6,64	208,03	206,00	OK	24	0,06	
02.10.2021	199,10	199,10	0,00	79,04	45,36	33,68	1,01	0,83	6,63	203,73	201,72	OK	24	0,00	
03.10.2021	250,15	250,15	0,00	78,81	47,76	31,05	1,00	0,84	7,68	256,19	253,46	OK	24	0,00	
04.10.2021	260,42	260,42	0,00	78,67	48,92	29,75	0,99	0,83	7,69	266,73	263,97	OK	24	0,00	
05.10.2021	245,97	245,97	0,00	78,43	48,10	30,32	0,98	0,83	7,42	251,79	249,32	OK	24	0,02	
06.10.2021	216,85	216,85	0,00	78,53	46,28	32,24	1,00	0,82	6,92	221,81	219,81	OK	24	0,02	
07.10.2021	219,32	219,32	0,00	79,11	46,95	32,16	1,01	0,83	6,99	224,43	222,37	OK	24	0,01	
08.10.2021	219,74	219,74	0,00	78,51	46,93	31,58	1,00	0,83	6,79	224,73	222,89	OK	24	0,01	
09.10.2021	193,39	193,39	0,00	78,58	45,40	33,18	1,00	0,82	6,40	197,67	196,08	OK	24	0,00	
10.10.2021	213,12	213,12	0,00	78,05	46,12	31,93	0,99	0,83	6,78	217,87	216,07	OK	24	0,00	
11.10.2021	204,36	204,36	0,00	78,83	45,95	32,88	1,00	0,82	6,67	208,98	207,21	OK	24	0,00	
12.10.2021	169,41	169,41	0,00	78,59	44,07	34,52	1,01	0,82	5,86	173,03	171,79	OK	24	0,00	
13.10.2021	171,68	171,68	0,00	79,06	44,34	34,72	1,02	0,81	5,97	175,41	174,11	OK	24	0,02	
14.10.2021	192,44	192,44	0,00	78,52	45,52	33,00	1,03	0,82	6,28	196,71	195,15	OK	24	0,00	
15.10.2021	180,93	180,93	0,00	78,42	44,73	33,68	1,03	0,82	6,09	184,87	183,43	OK	24	0,00	
16.10.2021	185,77	185,77	0,00	77,71	44,95	32,76	1,01	0,82	6,08	189,75	188,32	OK	24	0,02	
17.10.2021	210,72	210,72	0,00	78,20	46,24	31,97	1,00	0,81	6,65	215,40	213,70	OK	24	0,02	
18.10.2021	170,09	170,09	0,00	78,28	44,08	34,19	1,03	0,82	5,81	173,70	172,47	OK	24	0,00	
19.10.2021	164,13	164,13	0,00	78,69	43,79	34,91	1,04	0,82	5,75	167,62	166,43	OK	24	0,00	
20.10.2021	233,29	233,29	0,00	78,32	47,98	30,33	1,02	0,82	6,95	238,60	236,66	OK	24	0,01	
21.10.2021	263,90	263,90	0,00	81,03	50,74	30,29	1,01	0,81	7,99	270,46	267,97	OK	24	0,00	
22.10.2021	236,63	236,63	0,00	80,32	48,74	31,58	1,01	0,81	7,44	242,29	240,15	OK	24	0,00	
23.10.2021	174,81	174,81	0,00	78,99	44,04	34,96	1,03	0,81	6,12	178,58	177,28	OK	24	0,01	
24.10.2021	201,01	201,01	0,00	78,44	45,12	33,31	1,02	0,82	6,66	205,41	203,81	OK	24	0,00	
Итого:	6209,86	6209,86	0,00						201,39	6349,71	6297,01		744	0,40	0
Средние:				78,70	45,80	32,89	1,00	0,81							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.09.2021	104,16	5030,81	5066,44	-35,63	4959,62	4959,71	-0,09	1198		0,68
24.10.2021	305,55	11380,52	11363,45	17,07	11169,48	11169,58	-0,09	1942		1,08
ИТОГО:	201,39	6349,71	6297,01	52,70	6209,86	6209,86	0,00	744	0	0,40

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб x Тнш	0



Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УИ" "Домоуправ"
А.Н. Клименко/
Подпись _____ Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
Ю.О. Мартовская
/Ю.О. Мартовская/
Подпись _____ Ф.И.О.

ООО «УИ ЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ БЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
25.10.2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-4)

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 20441817
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	VHP	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.09.2021	89,28	89,28	0,00	78,19	44,87	33,32	0,99	0,75	2,97	91,03	90,70	OK	24	0,00	
25.09.2021	82,54	82,54	0,00	78,05	45,16	32,89	0,98	0,77	2,71	84,21	83,81	OK	24	0,01	
26.09.2021	79,90	79,90	0,00	77,50	43,47	34,03	0,97	0,77	2,74	81,53	81,03	OK	24	0,00	
27.09.2021	103,29	103,29	0,00	77,47	45,14	32,33	0,94	0,76	3,34	105,33	104,89	OK	24	0,00	
28.09.2021	117,08	117,08	0,00	76,91	46,00	30,91	0,95	0,77	3,62	119,28	119,00	OK	24	0,00	
29.09.2021	109,71	109,71	0,00	78,29	45,84	32,45	1,01	0,79	3,56	111,94	111,42	OK	24	0,00	
30.09.2021	108,44	108,44	0,00	78,12	46,33	31,79	1,02	0,80	3,45	110,50	110,28	OK	24	0,00	
01.10.2021	106,66	106,66	0,00	78,12	46,27	31,85	1,02	0,81	3,40	108,73	108,44	OK	24	0,01	
02.10.2021	107,84	107,84	0,00	78,31	46,30	32,01	1,01	0,82	3,46	110,08	109,51	OK	24	0,00	
03.10.2021	107,31	107,31	0,00	78,01	45,39	32,62	1,00	0,84	3,51	109,54	108,89	OK	24	0,00	
04.10.2021	112,80	112,80	0,00	77,87	45,97	31,90	0,99	0,83	3,60	115,14	114,49	OK	24	0,00	
05.10.2021	112,60	112,60	0,00	77,64	46,25	31,39	0,99	0,83	3,53	114,89	114,34	OK	24	0,00	
06.10.2021	107,60	107,60	0,00	77,77	45,97	31,81	1,01	0,82	3,43	109,81	109,24	OK	24	0,00	
07.10.2021	106,65	106,65	0,00	78,35	46,08	32,27	1,01	0,83	3,44	108,90	108,26	OK	24	0,00	
08.10.2021	112,74	112,74	0,00	77,79	46,04	31,75	1,00	0,83	3,57	115,04	114,48	OK	24	0,00	
09.10.2021	103,72	103,72	0,00	77,84	46,12	31,72	1,00	0,82	3,29	105,91	105,24	OK	24	0,00	
10.10.2021	102,71	102,71	0,00	77,28	45,32	31,96	0,99	0,83	3,29	104,86	104,17	OK	24	0,01	
11.10.2021	106,52	106,52	0,00	78,10	45,48	32,62	1,00	0,82	3,48	108,82	108,03	OK	24	0,00	
12.10.2021	105,05	105,05	0,00	77,92	45,80	32,12	1,01	0,82	3,38	107,33	106,53	OK	24	0,00	
13.10.2021	103,48	103,48	0,00	78,37	46,10	32,27	1,03	0,81	3,34	105,77	104,93	OK	24	0,00	
14.10.2021	103,17	103,17	0,00	77,79	46,18	31,61	1,03	0,82	3,27	105,37	104,67	OK	24	0,00	
15.10.2021	104,02	104,02	0,00	77,71	46,27	31,44	1,03	0,82	3,28	106,23	105,53	OK	24	0,00	
16.10.2021	109,13	109,13	0,00	77,00	46,99	30,01	1,01	0,81	3,28	111,46	110,71	OK	24	0,00	
17.10.2021	108,45	108,45	0,00	77,45	46,00	31,45	1,00	0,81	3,42	110,85	109,91	OK	24	0,00	
18.10.2021	105,00	105,00	0,00	77,59	46,69	30,90	1,03	0,82	3,25	107,31	106,47	OK	24	0,00	
19.10.2021	103,64	103,64	0,00	78,02	46,69	31,33	1,04	0,82	3,25	105,92	105,11	OK	24	0,00	
20.10.2021	108,04	108,04	0,00	77,57	46,41	31,16	1,02	0,82	3,38	110,41	109,54	OK	24	0,00	
21.10.2021	116,58	116,58	0,00	80,24	48,08	32,16	1,01	0,81	3,74	119,26	118,37	OK	24	0,00	
22.10.2021	109,06	109,06	0,00	79,56	47,34	32,22	1,01	0,81	3,52	111,59	110,62	OK	24	0,01	
23.10.2021	108,85	108,85	0,00	78,32	47,22	31,10	1,03	0,81	3,39	111,24	110,45	OK	24	0,00	
24.10.2021	107,85	107,85	0,00	77,72	46,15	31,57	1,02	0,81	3,41	110,20	109,36	OK	24	0,00	
Итого:	3269,73	3269,73	0,00						104,32	3338,48	3318,42		744	0,04	0
Средние:				77,96	46,06	31,90	1,01	0,81							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.09.2021	47,76	2398,47	2413,54	-15,07	2361,86	2366,47	-4,61	1190		0,80
24.10.2021	152,08	5736,95	5731,96	4,99	5631,59	5636,20	-4,61	1934		0,84
ИТОГО:	104,32	3338,48	3318,42	20,06	3269,73	3269,73	0,00	744	0	0,04

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)

Qкorr =
Qi/Траб x
Тнш

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

А.Н. Клименко/
Подпись

Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартова/
Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
инспектор СТИ БЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
25.10.2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-1) 100 СТР. Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 20421817
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	VHP	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Mпа	Mпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.09.2021	50,54	50,54	0,00	76,82	41,64	35,18	1,00	0,75	1,78	51,70	51,07	OK	24	0,02	
25.09.2021	49,95	49,95	0,00	76,72	41,43	35,29	0,99	0,78	1,77	51,10	50,46	OK	24	0,00	
26.09.2021	49,19	49,19	0,00	76,18	41,04	35,14	0,97	0,78	1,73	50,31	49,67	OK	24	0,00	
27.09.2021	63,16	63,16	0,00	76,35	43,18	33,17	0,95	0,77	2,09	64,49	63,97	OK	24	0,00	
28.09.2021	72,00	72,00	0,00	75,93	44,26	31,67	0,95	0,78	2,29	73,44	73,00	OK	24	0,01	
29.09.2021	69,50	69,50	0,00	77,29	44,87	32,42	1,02	0,80	2,25	70,94	70,49	OK	24	0,00	
30.09.2021	67,28	67,28	0,00	77,02	44,01	33,01	1,03	0,81	2,23	68,73	68,14	OK	24	0,00	
01.10.2021	66,71	66,71	0,00	77,07	44,22	32,86	1,03	0,81	2,19	68,16	67,55	OK	24	0,00	
02.10.2021	65,56	65,56	0,00	77,23	43,25	33,98	1,02	0,83	2,23	67,01	66,35	OK	24	0,00	
03.10.2021	68,57	68,57	0,00	76,94	43,15	33,79	1,01	0,84	2,32	70,07	69,39	OK	24	0,00	
04.10.2021	71,14	71,14	0,00	76,82	44,73	32,09	1,00	0,84	2,28	72,70	72,05	OK	24	0,00	
05.10.2021	73,27	73,27	0,00	76,65	44,81	31,84	0,99	0,84	2,33	74,83	74,23	OK	24	0,00	
06.10.2021	68,63	68,63	0,00	76,73	44,12	32,61	1,01	0,83	2,24	70,10	69,51	OK	24	0,00	
07.10.2021	70,30	70,30	0,00	77,34	44,62	32,72	1,02	0,84	2,30	71,83	71,22	OK	24	0,00	
08.10.2021	69,86	69,86	0,00	76,76	44,82	31,93	1,00	0,84	2,23	71,38	70,76	OK	24	0,00	
09.10.2021	65,60	65,60	0,00	76,76	44,31	32,45	1,01	0,83	2,13	67,03	66,41	OK	24	0,00	
10.10.2021	68,17	68,17	0,00	76,28	44,01	32,27	1,00	0,84	2,21	69,64	69,01	OK	24	0,00	
11.10.2021	71,59	71,59	0,00	77,14	45,25	31,89	1,01	0,83	2,28	73,19	72,49	OK	24	0,00	
12.10.2021	67,34	67,34	0,00	76,90	43,95	32,95	1,02	0,83	2,22	68,95	68,03	OK	24	0,00	
13.10.2021	66,24	66,24	0,00	77,40	44,25	33,15	1,03	0,82	2,20	67,88	66,91	OK	24	0,00	
14.10.2021	62,67	62,67	0,00	76,72	43,43	33,29	1,04	0,83	2,09	64,15	63,32	OK	24	0,00	
15.10.2021	62,17	62,17	0,00	76,64	43,27	33,38	1,04	0,83	2,08	63,60	62,83	OK	24	0,00	
16.10.2021	63,62	63,62	0,00	75,97	43,76	32,21	1,02	0,82	2,05	65,06	64,32	OK	24	0,00	
17.10.2021	66,05	66,05	0,00	76,45	43,95	32,50	1,01	0,82	2,15	67,55	66,80	OK	24	0,00	
18.10.2021	65,49	65,49	0,00	76,61	44,49	32,12	1,04	0,83	2,10	66,93	66,30	OK	24	0,00	
19.10.2021	64,59	64,59	0,00	77,05	44,72	32,33	1,05	0,83	2,09	65,82	65,59	OK	24	0,00	
20.10.2021	66,74	66,74	0,00	76,56	44,25	32,31	1,03	0,83	2,16	68,05	67,70	OK	24	0,00	
21.10.2021	71,27	71,27	0,00	79,22	45,47	33,75	1,02	0,82	2,39	72,70	72,43	OK	24	0,00	
22.10.2021	68,42	68,42	0,00	78,46	45,09	33,37	1,02	0,81	2,28	69,92	69,39	OK	24	0,00	
23.10.2021	68,57	68,57	0,00	77,37	44,53	32,85	1,03	0,81	2,25	69,90	69,62	OK	24	0,00	
24.10.2021	67,62	67,62	0,00	76,74	43,66	33,08	1,03	0,82	2,24	68,95	68,59	OK	24	0,00	
Итого:	2041,80	2041,80							67,18	2086,09	2067,60		744	0,03	0
Средние:				76,91	43,95	32,95	1,01	0,82							

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гнодп	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
21.09.2021	14,23	570,99	564,29	6,70	558,72	558,72	0,00	328		2,56
24.10.2021	81,41	2657,09	2631,89	25,19	2600,51	2600,51	0,00	1072,00		2,59
ИТОГО:	67,18	2086,09	2067,60	18,49	2041,80	2041,80	0,00	744,00	0	0,03

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi/Траб x Тнш	0
-----------------------------	---

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации



Ю. М. З...
Подпись

ООО «УралЭнергосбыт»
Директор СТИ 5ЭР
Мариновская Ю.О.
25.10.2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-2) 100 СТР. Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 15461517
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Mпа	Mпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.09.2021	47,70	47,70	0,00	76,27	46,94	29,33	1,00	0,76	1,40	48,88	48,20	OK	24	0,15	
25.09.2021	47,42	47,42	0,00	76,19	46,81	29,38	0,99	0,79	1,40	48,55	47,95	OK	24	0,00	
26.09.2021	48,07	48,07	0,00	75,71	46,60	29,11	0,97	0,78	1,41	49,18	48,64	OK	24	0,00	
27.09.2021	58,87	58,87	0,00	75,88	48,58	27,30	0,95	0,77	1,61	60,23	59,63	OK	24	0,00	
28.09.2021	68,53	68,53	0,00	75,59	49,53	26,05	0,96	0,78	1,79	70,10	69,44	OK	24	0,06	
29.09.2021	67,77	67,77	0,00	76,96	49,34	27,62	1,02	0,80	1,87	69,34	68,68	OK	24	0,00	
30.09.2021	67,82	67,82	0,00	76,73	48,64	28,10	1,03	0,81	1,91	69,39	68,72	OK	24	0,00	
01.10.2021	65,89	65,89	0,00	76,76	48,69	28,07	1,03	0,82	1,85	67,40	66,76	OK	24	0,00	
02.10.2021	63,18	63,18	0,00	76,86	48,56	28,30	1,02	0,83	1,79	64,65	64,00	OK	24	0,00	
03.10.2021	65,34	65,34	0,00	76,58	47,96	28,63	1,01	0,85	1,88	66,86	66,17	OK	24	0,00	
04.10.2021	72,23	72,23	0,00	76,59	49,61	26,98	1,00	0,84	1,95	73,94	73,17	OK	24	0,00	
05.10.2021	73,60	73,60	0,00	76,41	49,73	26,68	1,00	0,84	1,96	75,34	74,57	OK	24	0,00	
06.10.2021	68,44	68,44	0,00	76,46	49,27	27,19	1,01	0,83	1,86	70,05	69,33	OK	24	0,00	
07.10.2021	67,40	67,40	0,00	77,00	49,69	27,30	1,02	0,84	1,84	68,99	68,30	OK	24	0,00	
08.10.2021	70,37	70,37	0,00	76,51	50,08	26,43	1,01	0,84	1,85	72,00	71,33	OK	24	0,00	
09.10.2021	65,52	65,52	0,00	76,46	49,19	27,26	1,01	0,83	1,79	67,02	66,40	OK	24	0,00	
10.10.2021	65,97	65,97	0,00	75,96	48,92	27,05	1,00	0,84	1,79	67,45	66,86	OK	24	0,00	
11.10.2021	67,13	67,13	0,00	76,78	49,68	27,11	1,01	0,83	1,82	68,67	68,07	OK	24	0,00	
12.10.2021	65,09	65,09	0,00	76,56	49,33	27,23	1,02	0,83	1,77	66,56	66,00	OK	24	0,00	
13.10.2021	63,70	63,70	0,00	77,03	49,61	27,42	1,03	0,82	1,75	65,16	64,59	OK	24	0,00	
14.10.2021	63,69	63,69	0,00	76,42	49,94	26,48	1,04	0,83	1,69	65,13	64,59	OK	24	0,00	
15.10.2021	63,10	63,10	0,00	76,35	49,87	26,47	1,04	0,83	1,67	64,51	63,99	OK	24	0,00	
16.10.2021	63,99	63,99	0,00	75,68	49,44	26,23	1,02	0,82	1,68	65,40	64,89	OK	24	0,00	
17.10.2021	68,27	68,27	0,00	76,21	49,89	26,33	1,01	0,82	1,80	69,79	69,24	OK	24	0,00	
18.10.2021	66,69	66,69	0,00	76,33	50,06	26,27	1,04	0,83	1,75	68,17	67,66	OK	24	0,00	
19.10.2021	65,73	65,73	0,00	76,76	50,34	26,42	1,05	0,83	1,74	67,20	66,70	OK	24	0,00	
20.10.2021	68,93	68,93	0,00	76,33	50,05	26,27	1,03	0,83	1,82	70,45	69,93	OK	24	0,00	
21.10.2021	75,99	75,99	0,00	79,07	51,37	27,70	1,02	0,82	2,08	77,83	77,14	OK	24	0,00	
22.10.2021	71,62	71,62	0,00	78,24	50,62	27,62	1,02	0,82	1,97	73,30	72,68	OK	24	0,00	
23.10.2021	67,44	67,44	0,00	77,06	49,70	27,35	1,04	0,82	1,85	68,97	68,42	OK	24	0,00	
24.10.2021	68,09	68,09	0,00	76,45	49,54	26,91	1,03	0,82	1,84	69,60	69,06	OK	24	0,00	
Итого:	2023,58	2023,58							55,19	2070,09	2051,11		744	0,00	0
Средние:				76,59	49,28	27,31	1,01	0,82							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.09.2021	11,35	617,27	611,27	6,00	603,74	603,74	0,00	328		
24.10.2021	66,54	2687,36	2662,38	24,98	2627,32	2627,32	0,00	1072,00		
ИТОГО:	55,19	2070,09	2051,11	18,98	2023,58	2023,58	0,00	744,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)
Qкортр =
Qi/Траб х
Тнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
А.В. Ткачев/
Подпись _____
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации
Ю. Март
Подпись _____

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
25.10.2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-3) 100 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 15281517

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	VHP	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.09.2021	47,17	47,17	0,00	76,40	43,22	33,18	1,00	0,75	1,56	47,98	47,94	OK	24	0,00	
25.09.2021	47,22	47,22	0,00	76,33	42,74	33,59	0,99	0,78	1,59	48,04	47,98	OK	24	0,00	
26.09.2021	47,47	47,47	0,00	75,83	42,93	32,90	0,97	0,78	1,57	48,26	48,26	OK	24	0,00	
27.09.2021	59,59	59,59	0,00	75,99	44,61	31,38	0,95	0,76	1,87	60,57	60,65	OK	24	0,00	
28.09.2021	65,94	65,94	0,00	75,58	45,64	29,93	0,95	0,77	1,98	66,98	67,16	OK	24	0,00	
29.09.2021	64,73	64,73	0,00	76,89	45,91	30,98	1,02	0,80	2,01	65,82	65,91	OK	24	0,00	
30.09.2021	63,40	63,40	0,00	76,63	45,16	31,46	1,03	0,80	2,00	64,43	64,55	OK	24	0,00	
01.10.2021	63,50	63,50	0,00	76,71	45,05	31,66	1,03	0,81	2,01	64,49	64,69	OK	24	0,00	
02.10.2021	63,27	63,27	0,00	76,86	44,56	32,29	1,02	0,83	2,05	64,30	64,43	OK	24	0,00	
03.10.2021	63,44	63,44	0,00	76,53	44,90	31,64	1,01	0,84	2,01	64,46	64,59	OK	24	0,00	
04.10.2021	75,81	75,81	0,00	76,68	45,23	31,44	1,00	0,83	2,39	77,11	77,14	OK	24	0,00	
05.10.2021	74,19	74,19	0,00	76,47	46,28	30,19	0,99	0,83	2,24	75,45	75,53	OK	24	0,00	
06.10.2021	69,10	69,10	0,00	76,52	45,24	31,28	1,01	0,82	2,16	70,30	70,28	OK	24	0,00	
07.10.2021	72,94	72,94	0,00	77,15	45,63	31,52	1,02	0,83	2,30	74,25	74,20	OK	24	0,00	
08.10.2021	73,94	73,94	0,00	76,60	45,95	30,64	1,00	0,83	2,25	75,23	75,24	OK	24	0,00	
09.10.2021	66,79	66,79	0,00	76,51	45,23	31,28	1,01	0,82	2,09	67,92	67,97	OK	24	0,00	
10.10.2021	67,88	67,88	0,00	76,02	44,98	31,04	1,00	0,83	2,11	69,01	69,06	OK	24	0,00	
11.10.2021	71,10	71,10	0,00	76,90	45,80	31,10	1,01	0,82	2,21	72,34	72,35	OK	24	0,00	
12.10.2021	67,37	67,37	0,00	76,64	45,33	31,31	1,02	0,82	2,11	68,52	68,55	OK	24	0,00	
13.10.2021	66,14	66,14	0,00	77,16	45,85	31,31	1,03	0,81	2,07	67,28	67,33	OK	24	0,00	
14.10.2021	65,89	65,89	0,00	76,58	45,43	31,14	1,03	0,82	2,06	67,00	67,07	OK	24	0,00	
15.10.2021	62,66	62,66	0,00	76,43	45,39	31,04	1,03	0,82	1,95	63,70	63,78	OK	24	0,00	
16.10.2021	65,04	65,04	0,00	75,80	45,32	30,48	1,02	0,82	1,99	66,10	66,19	OK	24	0,00	
17.10.2021	69,78	69,78	0,00	76,33	45,89	30,44	1,01	0,81	2,13	70,98	71,01	OK	24	0,00	
18.10.2021	66,54	66,54	0,00	76,42	45,84	30,58	1,04	0,82	2,04	67,69	67,71	OK	24	0,00	
19.10.2021	64,64	64,64	0,00	76,83	45,68	31,15	1,05	0,82	2,02	65,75	65,79	OK	24	0,00	
20.10.2021	69,95	69,95	0,00	76,43	46,17	30,26	1,03	0,82	2,12	71,16	71,19	OK	24	0,00	
21.10.2021	79,51	79,51	0,00	79,22	48,31	30,91	1,02	0,81	2,42	81,09	80,93	OK	24	0,00	
22.10.2021	72,48	72,48	0,00	78,33	46,83	31,50	1,02	0,81	2,26	73,88	73,75	OK	24	0,00	
23.10.2021	69,27	69,27	0,00	77,19	45,94	31,25	1,03	0,81	2,17	70,53	70,46	OK	24	0,00	
24.10.2021	69,36	69,36	0,00	76,55	45,51	31,05	1,02	0,82	2,16	70,60	70,52	OK	24	0,00	
Итого:	2046,12	2046,12							63,92	2081,20	2082,22		744	0,00	0
Средние:				76,66	45,37	31,29	1,01	0,81							

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Глодп	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.09.2021	12,43	552,77	556,43	-3,67	545,65	545,65	0,00	328		
24.10.2021	76,35	2633,96	2638,65	-4,69	2591,78	2591,78	0,00	1072,00		
ИТОГО:	63,92	2081,20	2082,22	-1,02	2046,12	2046,12	0,00	744,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Окorr =	0
Qi/Траб х Тнш	

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

А.В. Ткачев
Подпись Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Ю.М.А.
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
25.10.2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-4) 100 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: KARAT-306

Серийный номер: 20491817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	VHP	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.09.2021	48,06	48,06	0,00	76,58	42,01	34,57	1,00	0,75	1,66	49,21	48,51	OK	24,00	0,02	
25.09.2021	46,08	46,08	0,00	76,43	41,39	35,04	0,99	0,78	1,62	47,18	46,50	OK	24,00	0,00	
26.09.2021	46,90	46,90	0,00	75,95	41,18	34,77	0,97	0,78	1,64	48,01	47,32	OK	24,00	0,01	
27.09.2021	59,75	59,75	0,00	76,21	43,32	32,89	0,95	0,77	1,96	61,20	60,32	OK	24,00	0,00	
28.09.2021	67,10	67,10	0,00	75,85	44,52	31,33	0,95	0,78	2,11	68,76	67,72	OK	24,00	0,00	
29.09.2021	66,36	66,36	0,00	77,22	44,97	32,25	1,02	0,80	2,14	68,04	67,01	OK	24,00	0,03	
30.09.2021	64,37	64,37	0,00	76,98	44,48	32,50	1,03	0,80	2,10	66,03	64,95	OK	24,00	0,02	
01.10.2021	66,11	66,11	0,00	77,06	44,78	32,28	1,03	0,81	2,13	67,86	66,67	OK	24,00	0,00	
02.10.2021	62,35	62,35	0,00	77,14	44,30	32,84	1,02	0,83	2,05	63,96	62,90	OK	24,00	0,00	
03.10.2021	63,32	63,32	0,00	76,84	44,62	32,22	1,01	0,84	2,05	64,93	63,90	OK	24,00	0,00	
04.10.2021	70,26	70,26	0,00	76,85	44,34	32,50	1,00	0,84	2,28	72,06	70,89	OK	24,00	0,11	
05.10.2021	72,99	72,99	0,00	76,70	44,66	32,04	0,99	0,83	2,34	74,80	73,70	OK	24,00	0,00	
06.10.2021	66,25	66,25	0,00	76,69	44,00	32,69	1,01	0,82	2,17	67,85	66,91	OK	24,00	0,01	
07.10.2021	67,61	67,61	0,00	77,29	44,70	32,59	1,02	0,83	2,20	69,28	68,29	OK	24,00	0,00	
08.10.2021	67,24	67,24	0,00	76,71	44,18	32,53	1,00	0,84	2,18	68,89	67,91	OK	24,00	0,01	
09.10.2021	64,01	64,01	0,00	76,71	44,15	32,57	1,01	0,83	2,09	65,58	64,63	OK	24,00	0,00	
10.10.2021	64,07	64,07	0,00	76,18	44,13	32,06	1,00	0,84	2,06	65,63	64,68	OK	24,00	0,00	
11.10.2021	67,90	67,90	0,00	77,07	45,21	31,85	1,01	0,83	2,16	69,57	68,61	OK	24,00	0,00	
12.10.2021	63,61	63,61	0,00	76,80	43,79	33,01	1,02	0,83	2,10	65,15	64,24	OK	24,00	0,00	
13.10.2021	64,24	64,24	0,00	77,30	45,73	31,58	1,03	0,82	2,03	65,83	64,94	OK	24,00	0,00	
14.10.2021	61,48	61,48	0,00	76,64	44,43	32,21	1,04	0,83	1,99	62,98	62,10	OK	24,00	0,01	
15.10.2021	61,95	61,95	0,00	76,58	44,79	31,79	1,04	0,82	1,97	63,48	62,55	OK	24,00	0,00	
16.10.2021	64,89	64,89	0,00	75,96	44,89	31,07	1,02	0,82	2,02	66,47	65,52	OK	24,00	0,01	
17.10.2021	67,44	67,44	0,00	76,45	45,21	31,24	1,01	0,82	2,11	69,10	68,12	OK	24,00	0,00	
18.10.2021	64,41	64,41	0,00	76,55	44,77	31,78	1,04	0,82	2,05	65,98	65,06	OK	24,00	0,00	
19.10.2021	62,38	62,38	0,00	76,93	45,24	31,69	1,05	0,83	1,98	63,91	63,03	OK	24,00	0,00	
20.10.2021	66,31	66,31	0,00	76,53	45,16	31,37	1,03	0,83	2,09	67,92	66,99	OK	24,00	0,05	
21.10.2021	71,92	71,92	0,00	79,22	46,72	32,50	1,02	0,81	2,32	73,78	72,72	OK	24,00	0,00	
22.10.2021	69,08	69,08	0,00	78,48	45,79	32,68	1,02	0,81	2,25	70,85	69,82	OK	24,00	0,01	
23.10.2021	69,37	69,37	0,00	77,35	46,10	31,26	1,03	0,81	2,17	71,10	70,12	OK	24,00	0,00	
24.10.2021	67,46	67,46	0,00	76,70	44,15	32,55	1,03	0,82	2,20	69,11	68,13	OK	24,00	0,00	
Итого:	1985,27	1985,27							64,20	2034,47	2004,72		744	0,29	0
Средние:				76,84	44,44	32,40	1,01	0,81							

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.09.2021	13,62	547,46	540,96	6,51	535,72	535,72	0,00	328		1,03
24.10.2021	77,82	2581,93	2545,68	36,25	2520,99	2520,99	0,00	1072,00		1,32
ИТОГО:	64,20	2034,47	2004,72	29,75	1985,27	1985,27	0,00	744,00	0	0,29

Тепловая энергия израсходованная
за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр =
Qi/Траб х
Тнш 0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"



А.В. Ткачев/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Март
Подпись

ООО «УРЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ БЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
25.10.2021

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

За 24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская набережная, 97 (ИТП-5)

Тепловычислитель ТВ7-04 сеп.№ 001

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

ГВС: не исп.

Серийный номер 19076078, БД=1, ТВ1, СМ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0х95D3

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	дМ т	Qтв Гкал	Qр Гкал	ВНР ч	БС ч
24.09.21 23	78,67	48,29	30,38	10,22	7,7	10,6	191,7	174,99	0	186,559	173,127	0	0	5,678	0	24	0
25.09.21 23	78,56	48,26	30,3	10,11	8,01	10,6	188,52	172,48	0,01	183,469	170,644	0,01	0,01	5,569	0	24	0
26.09.21 23	78,03	48,16	29,87	9,93	7,99	10,6	188,44	172,85	0,028	183,445	171,025	0,028	0,028	5,489	0,001	24	0
27.09.21 23	77,88	48,37	29,51	9,67	7,85	10,6	192,57	176,66	0,024	187,488	174,766	0,024	0,024	5,542	0,001	24	0
28.09.21 23	77,21	48,42	28,8	9,72	7,95	10,6	197,61	181,32	0,057	192,479	179,38	0,056	0,056	5,553	0,003	24	0
29.09.21 23	78,58	48,02	30,55	10,41	8,18	10,6	189,92	173,87	0,019	184,742	172,047	0,019	0,019	5,655	0,001	24	0
30.09.21 23	78,47	48,04	30,42	10,54	8,24	10,6	186,93	171,17	0,007	181,937	169,37	0,007	0,007	5,545	0	24	0
01.10.21 23	78,54	50,32	28,22	10,47	8,31	10,6	217,43	199,73	0,109	211,602	197,41	0,108	0,108	5,987	0,006	24	0
02.10.21 23	78,76	51,79	26,97	10,43	8,5	10,6	237,29	217,67	0,006	230,899	214,993	0,006	0,006	6,239	0	24	0
03.10.21 23	78,43	51,17	27,26	10,3	8,62	10,6	243,43	222,69	0,005	236,929	220,028	0,005	0,005	6,47	0	24	0
04.10.21 23	78,28	51,93	26,35	10,21	8,57	10,6	248,37	227,81	0,005	241,752	225,018	0,005	0,005	6,38	0	24	0
05.10.21 23	78,04	52,19	25,85	10,14	8,54	10,6	251,66	231,14	0,002	245,008	228,267	0,002	0,002	6,343	0	24	0
06.10.21 23	78,18	52,14	26,04	10,33	8,45	10,6	242,98	223,22	0,013	236,525	220,45	0,013	0,013	6,17	0,001	24	0
07.10.21 23	78,77	51,89	26,88	10,38	8,52	10,6	235,35	216,6	0	229,012	213,935	0	0	6,167	0	24	0
08.10.21 23	78,18	51,6	26,5	10,31	8,56	10,6	232,85	215,05	0,002	226,666	212,44	0,002	0,002	6,031	0	24	0
09.10.21 23	78,26	51,6	26,6	10,22	8,46	10,6	229,12	210,5	0,003	223,021	207,939	0,003	0,003	5,955	0	24	0
10.10.21 23	77,66	51,42	26,24	10,22	8,55	10,6	235,21	216,15	0,022	229,037	213,533	0,022	0,022	6,02	0,001	24	0
11.10.21 23	78,48	51,91	26,57	10,32	8,48	10,6	228,57	210,42	0	222,46	207,832	0	0	5,921	0	24	0
12.10.21 23	78,38	52,08	26,3	10,38	8,45	10,6	219,67	203,77	0,005	213,808	200,848	0,005	0,005	5,634	0	24	0
13.10.21 23	78,77	52,05	26,73	10,53	8,37	10,6	215,05	198,71	0	209,268	196,248	0	0	5,604	0	24	0
14.10.21 23	78,25	51,83	26,42	10,57	8,45	10,6	219,12	202,03	0	213,286	199,556	0	0	5,645	0	24	0
15.10.21 23	78,18	51,92	26,26	10,57	8,43	10,6	222,59	204,35	0,002	216,685	201,835	0,002	0,002	5,702	0	24	0
16.10.21 23	77,47	51,74	25,72	10,4	8,38	10,6	228,76	210,98	0	222,782	208,309	0	0	5,741	0	24	0
17.10.21 23	77,91	51,94	25,97	10,4	8,37	10,6	230,23	212,45	0	224,151	209,829	0	0	5,832	0	24	0
18.10.21 23	78,08	52,27	25,81	10,57	8,44	10,6	221,91	205,47	0	216,032	202,908	0	0	5,587	0	24	0
19.10.21 23	78,5	52,28	26,22	10,73	8,46	10,6	217,3	201,1	0	211,483	198,596	0	0	5,557	0	24	0
20.10.21 23	78	52,12	25,88	10,5	8,46	10,6	226,45	209,81	0,002	220,463	207,211	0,002	0,002	5,716	0	24	0
21.10.21 23	80,48	51,86	28,61	10,37	8,34	10,6	210,78	194,61	0,006	204,885	192,211	0,006	0,006	5,873	0	24	0
22.10.21 23	79,98	51,85	28,13	10,42	8,32	10,6	216,34	200,84	0,009	210,351	198,373	0,009	0,009	5,929	0	24	0
23.10.21 23	78,77	51,68	27,09	10,56	8,32	10,6	221,79	204,66	0,004	215,357	202,16	0,004	0,004	5,846	0	24	0
24.10.21 23	78,17	51,24	26,93	10,47	8,39	10,6	229,79	212,63	0	223,683	210,087	0	0	6,035	0	24	0
Итого/Средн	78,78	51,09	27,29	10,33	8,34	10,6	6817,15	6275,23	0,34	6635,265	6200,376	0,336	0,336	181,414	0,017	744	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	дМ т	Qтв Гкал	Qр Гкал	ДП м3	ВНР ч	БС ч
23.09.21 23	93274,08	86371,08	134,746	90387,773	84935,958	133,188	133,188	2252,672	6,69	0	13956	0
24.10.21 23	100091,23	92646,31	135,086	97023,038	91136,334	133,524	133,524	2434,086	6,707	0	14700	0
Итого	6817,15	6275,23	0,34	6635,265	6200,376	0,336	0,336	181,414	0,017	0	744	0

Представитель абонента
 Директор ООО "Академ-Сервис" *И.Ю. Март*
 Подпись

Представитель теплоснабжающей организации
И.Ю. Март
 Подпись

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
 ИНСПЕКТОР СТУ 59Р
 МАРТОВСКАЯ Ю.О.
 25.10.2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/09/21г.-24/10/21г.

Адрес: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 97А (ИТП-1) 102 стр.
Теплоучаститель ТВ7-04 сек.Н 001
Пределы измерений:
G1 max = 100.00 м3/ч G1 min = 10.00 м3/ч
G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч
G3 max = 100.00 м3/ч G3 min = 10.00 м3/ч
И сег.вода= т.сут Илья= т.сут
И сег.вода= т.сут Илья= т.сут
И сег.вода= т.сут Илья= т.сут

Серийный номер 18067648, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=1, ФРТ=0 КСН=0Х8597

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dH т	Qтеп Гкал	ВВР ч	ВОС ч
24.09.21 23	77,44	48,45	28,99	10,24	7,76	211,025	205,225	0	205,516	203,026	2,49	5,969	24	0
25.09.21 23	77,39	48,65	28,74	10,15	8,01	213,18	207,32	0	207,616	205,075	2,541	5,978	24	0
26.09.21 23	76,8	48,71	28,09	9,94	8	224,6	218,435	0	218,813	216,069	2,745	6,156	24	0
27.09.21 23	76,55	50,35	26,2	9,67	7,86	284,355	276,78	0,267	277,07	273,56	3,51	7,271	24	0
28.09.21 23	76,21	50,92	25,29	9,85	7,97	321,185	312,85	0,048	313,025	309,137	3,888	7,929	24	0
29.09.21 23	77,67	50,77	26,91	10,47	8,22	308,9	300,265	0,032	300,401	296,717	3,684	8,098	24	0
30.09.21 23	77,16	50,67	26,49	10,51	8,23	299,68	291,415	0,047	291,908	288,001	3,908	7,747	24	0
01.10.21 23	77,47	51,19	26,27	10,52	8,37	305,385	297,055	0,03	297,415	293,498	3,916	7,829	24	0
02.10.21 23	77,55	50,93	26,62	10,47	8,52	299,045	290,95	0	291,216	287,501	3,715	7,766	24	0
03.10.21 23	77,1	50,69	26,41	10,3	8,64	307,045	298,91	0,011	299,076	295,411	3,666	7,911	24	0
04.10.21 23	77,05	50,91	26,14	10,21	8,58	313,515	305,37	0,01	305,4	301,77	3,63	7,995	24	0
05.10.21 23	76,88	51,23	25,65	10,18	8,55	326,86	318,555	0,001	318,451	314,726	3,725	8,181	24	0
06.10.21 23	77,04	50,84	26,2	10,38	8,45	307,78	299,9	0	299,819	296,366	3,453	7,868	24	0
07.10.21 23	77,56	51,01	26,54	10,4	8,55	306,28	298,34	0,01	298,261	294,797	3,464	7,93	24	0
08.10.21 23	77,09	50,94	26,15	10,28	8,54	300,015	292,35	0	292,241	288,893	3,348	7,655	24	0
09.10.21 23	76,94	51,17	25,77	10,35	8,49	307,22	299,475	0	299,301	295,884	3,417	7,708	24	0
10.10.21 23	77,41	51,74	25,67	10,36	8,47	316,205	308,305	0,007	306,665	303,233	3,433	7,8	24	0
11.10.21 23	77,11	51,36	25,75	10,4	8,47	303,885	296,3	0	296,013	292,722	3,291	7,637	24	0
12.10.21 23	77,8	51,89	25,91	10,58	8,37	305,215	297,55	0	297,183	293,886	3,297	7,716	24	0
13.10.21 23	77,02	51,43	25,59	10,61	8,47	292,84	285,545	0,002	285,282	282,101	3,182	7,316	24	0
14.10.21 23	77,02	51,43	25,59	10,61	8,47	292,84	285,545	0,002	285,282	282,101	3,182	7,316	24	0
15.10.21 23	76,97	51,15	25,82	10,59	8,43	294,265	286,935	0	286,667	283,506	3,162	7,416	24	0
16.10.21 23	76,28	51,26	25,03	10,42	8,4	301,44	294,105	0	293,781	290,574	3,207	7,367	24	0
17.10.21 23	76,75	51,28	25,47	10,34	8,39	306,87	299,37	0,001	298,981	295,78	3,201	7,629	24	0
18.10.21 23	76,86	51,75	25,11	10,62	8,46	301,575	294,265	0,009	293,803	290,672	3,131	7,392	24	0
19.10.21 23	77,41	51,66	25,75	10,76	8,46	298,13	290,775	0	290,359	287,237	3,122	7,491	24	0
20.10.21 23	76,78	51,06	25,72	10,47	8,48	302,945	295,52	0,013	295,147	291,996	3,15	7,603	24	0
21.10.21 23	79,67	51,37	28,3	10,43	8,34	287,48	279,91	0	279,584	276,547	3,038	7,926	24	0
22.10.21 23	78,44	51,15	27,29	10,46	8,33	288,3	280,935	0	280,596	277,582	3,014	7,672	24	0
23.10.21 23	77,7	51,73	25,97	10,6	8,32	311,215	303,595	0	303,048	299,882	3,166	7,886	24	0
24.10.21 23	76,89	51,19	25,7	10,49	8,42	313,835	306,255	0,001	305,75	302,601	3,15	7,872	24	0
Итого/Средн	77,2	50,99	26,21	10,36	8,36	9174,6	8939,465	0,487	8936,343	8833,295	103,048	234,634	744	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dH т	Qтеп Гкал	ВВР ч	ВОС ч
23.09.21 23	169484,25	164941,835	75,253	164516,716	162728,633	1788,083	4671,584	21898	0
24.10.21 23	178658,85	173881,3	75,74	173453,059	171561,928	1891,131	4906,218	22642	0
Итого	9174,6	8939,465	0,487	8936,343	8833,295	103,048	234,634	744	0

Представитель абонента

Директор ООО "Академ-Сервис"

А.В. Тачев/
Ф.И.О.

Ю. Март
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЛ»
ИНСПЕКТОР СТИ БЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
25.10.2021



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/09/21г.-24/10/21г.

Адрес: ул. Университетская набережная, 97А (ИТП-2) 102 СТР.
Теплоучаститель ТВ7-04 сек.Н 001
Договорные расходы: G1 max = 100.00 м3/ч G1 min = 10.00 м3/ч
M сек.воды= т.сут Mгас= т.сут G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч
тхв: не исп. G3 max = 100.00 м3/ч G3 min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 18060310, БД=1, ТВ1, СД=6, КТЗ=1, ФРТ=0 КСН=0х542В

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	F1 кгс/см2	F2 кг/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qгв Гкал	ВБР ч	БЭС ч
24.09.21 23	77,04	43,73	33,3	10,24	7,77	172,425	170,145	0,059	167,925	168,682	-0,757	5,585	24	0
25.09.21 23	76,93	44,06	32,88	10,15	8,07	167,78	165,69	0,033	163,403	164,239	-0,836	5,364	24	0
26.09.21 23	76,44	43,7	32,75	9,94	8,06	178,42	176,175	0,1	173,817	174,655	-0,838	5,683	24	0
27.09.21 23	76,37	45,99	30,38	9,67	7,92	229,605	226,715	0,035	223,69	224,538	-0,848	6,785	24	0
28.09.21 23	75,83	47,93	27,91	9,85	8,02	275,55	272,325	0,051	268,557	269,462	-0,905	7,482	24	0
29.09.21 23	77,18	47,67	29,51	10,47	8,25	263,775	260,525	0	256,865	257,822	-0,957	7,568	24	0
30.09.21 23	77,06	47,17	29,88	10,51	8,31	258,785	254,915	0,103	252,014	252,334	-0,32	7,518	24	0
01.10.21 23	77,07	47,59	29,48	10,52	8,38	265,465	261,79	0,019	259,533	259,089	-0,556	7,607	24	0
02.10.21 23	77,23	46,86	30,36	10,47	8,56	243,97	240,885	0,069	237,572	238,496	-0,924	7,199	24	0
03.10.21 23	76,89	45,95	30,93	10,3	8,68	236,89	234,14	0,012	230,724	231,906	-1,182	7,123	24	0
04.10.21 23	76,79	46,97	29,82	10,21	8,63	265,015	262,115	0,016	258,142	259,505	-1,363	7,683	24	0
05.10.21 23	76,59	47,65	28,95	10,18	8,61	281,385	278,47	0,123	274,114	275,596	-1,482	7,919	24	0
06.10.21 23	76,67	46,5	30,17	10,38	8,51	255,39	252,765	0,048	248,765	250,291	-1,526	7,491	24	0
07.10.21 23	77,26	45,88	31,39	10,4	8,59	243,27	240,705	0,019	236,888	238,415	-1,526	7,422	24	0
08.10.21 23	76,72	46,66	30,07	10,28	8,62	260,625	257,975	0,001	253,862	255,43	-1,568	7,618	24	0
09.10.21 23	76,82	47,46	29,37	10,35	8,53	266,575	263,96	0,01	259,652	261,25	-1,598	7,611	24	0
10.10.21 23	76,23	46,89	29,33	10,25	8,62	259,245	256,79	0,025	252,6	254,222	-1,622	7,394	24	0
11.10.21 23	77,04	47,71	29,33	10,36	8,54	266	263,44	0,021	259,057	260,715	-1,659	7,583	24	0
12.10.21 23	76,89	47,07	29,82	10,4	8,51	250,71	248,325	0,013	244,181	245,837	-1,656	7,269	24	0
13.10.21 23	77,33	47,67	29,66	10,58	8,43	254,545	252,115	0,009	247,854	249,522	-1,668	7,338	24	0
14.10.21 23	76,78	46,7	30,08	10,61	8,51	243,19	240,9	0,013	236,883	238,527	-1,644	7,113	24	0
15.10.21 23	76,7	46,87	29,83	10,59	8,49	244,8	242,54	0,012	238,451	240,124	-1,672	7,1	24	0
16.10.21 23	75,99	47,28	28,71	10,42	8,45	259,97	257,64	0,013	253,354	255,027	-1,673	7,26	24	0
17.10.21 23	76,45	47,62	28,83	10,34	8,44	272,325	269,755	0,008	265,299	266,967	-1,667	7,635	24	0
18.10.21 23	76,6	47,58	29,02	10,62	8,5	251,775	249,515	0,021	245,267	246,944	-1,677	7,104	24	0
19.10.21 23	77,03	47,54	29,48	10,76	8,52	251,465	249,13	0,007	244,891	246,573	-1,683	7,207	24	0
20.10.21 23	76,53	47,11	29,42	10,47	8,52	247,9	245,62	0,018	241,502	243,155	-1,653	7,09	24	0
21.10.21 23	78,99	47,34	31,65	10,43	8,4	252,185	249,4	0,009	245,308	246,86	-1,552	7,752	24	0
22.10.21 23	78,45	46,68	31,77	10,46	8,38	244,205	241,58	0,013	237,616	239,193	-1,577	7,537	24	0
23.10.21 23	77,27	46,6	30,67	10,6	8,38	254,72	252,143	0,015	248,036	249,662	-1,626	7,593	24	0
24.10.21 23	76,66	46,48	30,18	10,49	8,45	258,075	255,515	0,017	251,399	253,023	-1,624	7,572	24	0
Итого/Средн	76,89	46,85	30,04	10,36	8,43	7676,035	7593,705	0,909	7476,22	7518,06	-41,84	224,202	744	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qгв Гкал	ВБР ч	БЭС ч
23.09.21 23	167672,925	165605,905	43,878	162681,665	163469,282	-787,616	4840,974	21898	0
24.10.21 23	175348,96	173199,61	44,787	170157,886	170987,342	-829,456	5065,176	22642	0
Итого	7676,035	7593,705	0,909	7476,22	7518,06	-41,84	224,202	744	0



Представитель теплозащитной организации

И.Ю. Мороз
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТП БЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.

25.10.2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/09/21г.-24/10/21г.

Адрес: ООО "Академ-Сервис"

Теплоэнергетическая Набережная, 107

Теплоэнергетический ТЭЦ-04 сер. N 000

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

И сеп. вода= т.сут Мгвс= т.сут

Квх: не исп.

Серийный номер 20123346, БД=1, ТВ1, СМ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0x2FNC

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 тс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтеп Гкал	Qгр Гкал	BWP ч	BOS ч
24.09.21 23	77,08	44,57	32,52	10,44	7,98	9,1	102,76	100,76	0	100,059	99,852	0	0	3,26	0	24	0
25.09.21 23	76,88	44,49	32,39	10,34	8,28	9,1	100,59	98,62	0	97,959	97,137	0	0	3,178	0	24	0
26.09.21 23	76,42	43,93	32,49	10,16	8,26	9,1	100,65	98,53	0	98,082	97,677	0	0	3,19	0	24	0
27.09.21 23	76,33	44,47	31,87	9,9	8,13	9,1	102,38	100,13	0	99,774	99,239	0	0	3,183	0	24	0
28.09.21 23	75,83	45,55	30,28	9,95	8,24	9,1	112,38	110,81	0,019	110,135	109,769	0,019	0,019	3,734	0,001	24	0
29.09.21 23	77,22	46,3	30,92	10,63	8,47	9,1	118,85	117,39	0,01	115,761	116,246	0,01	0,01	3,585	0	24	0
30.09.21 23	77,08	46,6	30,48	10,74	8,53	9,1	121,34	120,12	0	118,199	118,938	0	0	3,609	0	24	0
01.10.21 23	77,08	46,8	30,29	10,69	8,6	9,1	119,6	118,26	0,001	116,508	117,091	0,001	0,001	3,534	0	24	0
02.10.21 23	77,29	46,45	30,84	10,64	8,78	9,1	118,78	117,42	0	115,695	116,27	0	0	3,573	0	24	0
03.10.21 23	77,03	45,93	31,1	10,51	8,9	9,1	118,71	117,57	0	115,637	116,447	0	0	3,6	0	24	0
04.10.21 23	76,92	46,48	30,44	10,42	8,85	9,1	122,72	121,54	0,007	119,551	120,355	0,007	0,007	3,644	0	24	0
05.10.21 23	76,66	46,61	30,05	10,36	8,82	9,1	122,37	121,3	0	119,237	120,107	0	0	3,587	0	24	0
06.10.21 23	76,76	46,62	30,15	10,55	8,73	9,1	121,09	119,93	0	117,983	118,748	0	0	3,561	0	24	0
07.10.21 23	77,32	46,7	30,62	10,6	8,8	9,1	119,26	117,86	0	116,153	116,698	0	0	3,481	0	24	0
08.10.21 23	76,79	46,87	30,32	10,47	8,83	9,1	117,72	116,38	0	114,656	115,246	0	0	3,481	0	24	0
09.10.21 23	76,87	46,35	30,52	10,53	8,74	9,1	114,93	113,66	0	111,967	112,553	0	0	3,422	0	24	0
10.10.21 23	76,31	46,61	29,7	10,44	8,84	9,1	118,71	117,52	0,001	115,692	116,363	0,001	0,001	3,44	0	24	0
11.10.21 23	77,01	46,7	30,31	10,54	8,75	9,1	116,54	115,09	0	113,528	113,947	0	0	3,445	0	24	0
12.10.21 23	76,85	46,36	30,49	10,6	8,73	9,1	112,79	111,39	0	109,869	110,304	0	0	3,355	0	24	0
13.10.21 23	77,16	47,87	29,29	10,75	8,64	9,1	116,63	114,98	0	113,606	113,779	0	0	3,333	0	24	0
14.10.21 23	76,67	46,67	29,99	10,8	8,72	9,1	113,2	111,19	0	110,301	110,092	0	0	3,341	0	24	0
15.10.21 23	76,57	46,65	29,91	10,8	8,7	9,1	114,47	112,69	0	111,541	111,579	0	0	3,322	0	24	0
16.10.21 23	75,85	46,57	29,28	10,63	8,65	9,1	116,2	114,55	0	113,281	113,424	0	0	3,422	0	24	0
17.10.21 23	76,28	45,93	30,35	10,52	8,65	9,1	115,55	113,57	0	112,612	112,488	0	0	3,422	0	24	0
18.10.21 23	76,41	47,3	29,11	10,8	8,71	9,1	114,89	113,2	0	111,961	112,048	0	0	3,264	0	24	0
19.10.21 23	76,74	46,64	30,1	10,95	8,73	9,1	109,89	108,36	0	107,07	107,295	0	0	3,228	0	24	0
20.10.21 23	76,33	46,4	29,93	10,71	8,73	9,1	115,27	113,52	0	112,337	112,411	0	0	3,367	0	24	0
21.10.21 23	78,61	46,71	31,89	10,6	8,61	9,1	112,01	110,2	0,013	109,007	109,11	0,013	0,013	3,482	0,001	24	0
22.10.21 23	78,42	46,52	31,9	10,64	8,6	9,1	112,5	110,73	0	109,496	109,646	0	0	3,498	0	24	0
23.10.21 23	77,08	46,09	30,99	10,79	8,59	9,1	114,34	112,42	0	111,383	111,343	0	0	3,457	0	24	0
24.10.21 23	76,52	46,44	30,08	10,69	8,66	9,1	119,18	117,29	0	116,134	116,147	0	0	3,499	0	24	0
Итого/Средн	76,85	46,28	30,57	10,55	8,62	9,1	3556,9	3506,98	0,051	3465,312	3472,949	0,051	0,051	106,075	0,002	744	0


Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтеп Гкал	Qгр Гкал	BWP ч	BOS ч
23.09.21 23	23164,24	22897,35	4,717	22324,333	22421,113	4,612	612,467	0,282	5988	311	
24.10.21 23	26721,14	26404,33	4,768	25789,643	25894,063	4,662	718,542	0,284	6732	311	
Итого	3556,9	3506,98	0,051	3465,312	3472,949	0,051	106,075	0,002	744	0	

Представитель теплоснабжающей организации

Ю.Март
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ БЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
25.10.2021



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Чичерина, 47 (18 Стр)

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 11641719
Посуточный архив

Дата	V1	V2	T1	T2	Td1	P1	P2	G1	G2	Gd1	Q1	НС	ВНР	V3	ВОС
	м3	м3	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	т	т	т	Гкал	ч	ч	м3	
24.09.2021	264,98	257,61	78,25	50,96	27,29	0,97	0,75	256,35	256,35	0,00	7,00	OK	24	0,00	
25.09.2021	254,98	247,85	78,15	51,06	27,09	0,96	0,77	246,66	246,66	0,00	6,68	OK	24	0,00	
26.09.2021	250,91	243,92	77,59	50,81	26,79	0,94	0,77	242,79	242,79	0,00	6,51	OK	24	0,00	
27.09.2021	262,69	255,51	77,43	51,48	25,94	0,92	0,76	254,23	254,23	0,00	6,60	OK	24	0,07	
28.09.2021	283,35	275,79	76,84	52,02	24,82	0,92	0,77	274,33	274,33	0,00	6,81	OK	24	0,17	
29.09.2021	270,04	262,64	78,21	51,93	26,28	0,99	0,79	261,25	261,25	0,00	6,85	OK	24	0,02	
30.09.2021	258,98	252,08	77,99	51,05	26,93	1,00	0,80	250,72	250,72	0,00	6,75	OK	24	0,14	
01.10.2021	257,91	251,02	78,02	51,20	26,82	0,99	0,80	249,66	249,66	0,00	6,69	OK	24	0,00	
02.10.2021	256,02	249,10	78,20	51,28	26,92	0,99	0,82	247,78	247,78	0,00	6,68	OK	24	0,00	
03.10.2021	262,76	255,62	77,93	51,24	26,68	0,97	0,83	254,30	254,30	0,00	6,79	OK	24	0,00	
04.10.2021	283,28	275,51	77,82	51,70	26,12	0,96	0,83	274,10	274,10	0,00	7,16	OK	24	0,19	
05.10.2021	292,93	284,85	77,63	51,94	25,69	0,96	0,83	283,41	283,41	0,00	7,28	OK	24	0,00	
06.10.2021	274,72	267,15	77,74	51,51	26,23	0,98	0,82	265,82	265,82	0,00	6,96	OK	24	0,54	
07.10.2021	265,68	258,30	78,30	51,57	26,73	0,98	0,82	256,99	256,99	0,00	6,85	OK	24	0,03	
08.10.2021	269,19	261,89	77,73	51,69	26,04	0,97	0,83	260,50	260,50	0,00	6,75	OK	24	0,36	
09.10.2021	247,12	240,36	77,73	50,81	26,92	0,98	0,82	239,18	239,18	0,00	6,44	OK	24	0,00	
10.10.2021	255,91	248,95	77,22	50,91	26,31	0,97	0,83	247,74	247,74	0,00	6,51	OK	24	0,09	
11.10.2021	254,86	247,80	78,02	51,02	27,00	0,98	0,82	246,60	246,60	0,00	6,66	OK	24	0,06	
12.10.2021	253,21	246,29	77,84	51,28	26,56	0,98	0,81	245,04	245,04	0,00	6,51	OK	24	0,06	
13.10.2021	239,51	232,91	78,31	51,03	27,28	1,00	0,81	231,74	231,74	0,00	6,31	OK	24	0,04	
14.10.2021	241,75	235,15	77,74	50,90	26,83	1,00	0,81	233,98	233,98	0,00	6,28	OK	24	0,06	
15.10.2021	245,85	239,18	77,68	51,23	26,46	1,00	0,81	237,96	237,96	0,00	6,30	OK	24	0,01	
16.10.2021	248,32	241,63	76,97	50,90	26,07	0,99	0,81	240,44	240,44	0,00	6,27	OK	24	0,00	
17.10.2021	248,33	241,60	77,43	51,03	26,40	0,98	0,81	240,39	240,39	0,00	6,35	OK	24	0,00	
18.10.2021	241,20	234,67	77,55	51,04	26,52	1,00	0,81	233,48	233,48	0,00	6,19	OK	24	0,01	
19.10.2021	239,28	232,74	78,01	50,96	27,05	1,02	0,82	231,57	231,57	0,00	6,26	OK	24	0,02	
20.10.2021	253,00	246,13	77,56	51,33	26,23	0,99	0,82	244,88	244,88	0,00	6,43	OK	24	0,12	
21.10.2021	244,45	237,59	80,17	51,51	28,66	0,98	0,81	236,28	236,28	0,00	6,72	OK	24	0,00	
22.10.2021	247,16	240,37	79,22	51,43	27,79	0,99	0,80	239,06	239,06	0,00	6,63	OK	24	0,02	
23.10.2021	249,68	242,92	78,08	51,06	27,02	1,00	0,80	241,65	241,65	0,00	6,53	OK	24	0,00	
24.10.2021	253,64	246,79	77,49	50,74	26,75	0,99	0,81	245,56	245,56	0,00	6,57	OK	24	0,02	
Итого:	7971,69	7753,92						7714,46	7714,46	0,00	205,32		744,00	2,03	
Средние:			77,90	51,25	27,29	0,98	0,81								

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.09.2021	23,29	981,70	957,08	24,62	952,89	952,89	0,00	730		0,03
24.10.2021	228,61	8953,39	8711,00	242,39	8667,35	8667,35	0,00	1474		2,06
ИТОГО:	205,32	7971,69	7753,92	217,77	7714,46	7714,46	0,00	744	0	2,03

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr = Qi/Траб x Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
А.В. Ткачев/
Подпись Ф.И.О.
МП: Академ-Сервис
Для документов
ИНН 7447289251
ОГРН 1177400000000

Представитель теплоснабж. организации
Ю. Март
Подпись

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
инспектор СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.10.2021