

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/22г.-23/05/22г.
Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-6) 110 стр.

Архив прибора: КАРАТ-307 (21714216). Посуточный архив

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	V3	Gпр	Gобр	Gподп	НС	НАР	ВОС
	Гкал	м3	м3	м3	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	м3	т	т	т	ч	ч	ч
25.04.2022	0,94	81,20	82,40	-1,20	67,52	55,61	11,91	10,00	9,40	0,00	79,60	81,30	0,00	Ok		24
26.04.2022	0,87	76,20	77,50	-1,20	67,59	55,59	12,01	10,00	9,40	0,00	74,70	76,40	0,00	Ok		24
27.04.2022	0,92	86,20	87,60	-1,40	67,33	56,41	10,92	10,00	9,40	0,00	84,40	86,30	0,00	Ok		24
28.04.2022	0,81	92,50	94,00	-1,50	67,05	57,99	9,05	10,00	9,40	0,00	90,70	92,60	0,00	Ok		24
29.04.2022	0,84	93,30	94,70	-1,40	67,56	58,33	9,24	10,00	9,40	0,00	91,40	93,20	0,00	Ok		24
30.04.2022	0,86	94,60	96,10	-1,50	67,76	58,43	9,33	10,00	9,40	0,00	92,70	94,60	0,00	Ok		24
01.05.2022	0,76	92,70	94,10	-1,40	67,61	59,26	8,35	10,00	9,40	0,00	90,80	92,60	0,00	Ok		24
02.05.2022	0,80	91,60	93,10	-1,40	67,20	58,29	8,91	10,00	9,40	0,00	89,80	91,60	0,00	Ok		24
03.05.2022	0,85	93,60	95,10	-1,50	67,39	58,11	9,28	10,00	9,40	0,00	91,70	93,60	0,00	Ok		24
04.05.2022	0,86	96,40	97,80	-1,40	67,36	58,23	9,14	10,00	9,40	0,00	94,40	96,30	0,00	Ok		24
05.05.2022	0,82	99,20	100,70	-1,60	67,78	59,14	8,64	10,00	9,40	0,00	97,10	99,10	0,00	Ok		24
06.05.2022	0,70	76,20	77,30	-1,10	64,84	55,71	9,13	10,00	9,40	0,00	74,60	76,10	0,00	Ok		24
07.05.2022	0,83	89,90	91,30	-1,40	67,34	57,85	9,49	10,00	9,40	0,00	88,10	89,90	0,00	Ok		24
08.05.2022	0,78	92,50	93,90	-1,40	67,83	59,14	8,69	10,00	9,40	0,00	90,60	92,40	0,00	Ok		24
09.05.2022	0,81	90,60	91,90	-1,40	67,70	58,61	9,10	10,00	9,40	0,00	88,70	90,50	0,00	Ok		24
10.05.2022	0,86	88,50	89,80	-1,30	67,69	57,64	10,05	10,00	9,40	0,00	86,70	88,50	0,00	Ok		24
11.05.2022	0,26	33,20	33,80	-0,50	47,54	43,76	3,78	10,00	9,40	0,00	32,50	33,20	0,00	Ok		24
12.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	23,47	0,27	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok		24
13.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	21,15	0,06	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok		24
14.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	20,17	-0,05	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok		24
15.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52	19,61	-0,09	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok		24
16.05.2022	0,69	52,00	52,80	-0,80	50,31	41,38	8,93	10,00	9,40	0,00	51,00	52,10	0,00	Ok		24
17.05.2022	0,85	78,60	79,80	-1,20	68,63	57,33	11,30	10,00	9,40	0,00	76,90	78,60	0,00	Ok		24
18.05.2022	0,99	76,20	77,50	-1,30	80,11	66,60	13,51	10,00	9,40	0,00	74,10	76,00	0,00	Ok		24
19.05.2022	0,90	56,00	56,60	-0,60	80,43	62,35	18,08	10,00	9,40	0,00	54,40	55,50	0,00	Ok		24
20.05.2022	0,89	42,20	42,30	0,00	80,22	58,51	21,71	10,00	9,40	0,00	41,10	41,60	0,00	Ok		24
21.05.2022	0,78	43,70	44,00	-0,20	73,92	55,41	18,51	10,00	9,40	0,00	42,70	43,30	0,00	Ok		24
22.05.2022	0,79	50,20	50,70	-0,50	67,88	51,55	16,33	10,00	9,40	0,00	49,10	50,10	0,00	Ok		24
23.05.2022	0,83	51,90	52,30	-0,40	67,85	51,43	16,42	10,00	9,40	0,00	50,80	51,70	0,00	Ok		24
Итого:	20,29	1919,20	1947,10							0,00	1878,60	1917,10	0			696
Средние:					61,35	51,62	9,72	10,00	9,40							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
24.04.2022	1487,35	70202,81	70795,16	-592,35	68089,55	69565,07	-1475,53	13032		70,53
23.05.2022	1507,64	72122,01	72742,26	-620,25	69968,15	71482,17	-1514,03	13728		70,53
ИТОГО:	20,29	1919,20	1947,10	-27,90	1878,60	1917,10	-38,50	696	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период испытаний (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qi/Траб x Тнш	0

Архив прибора: КАРАТ-307 (10394614)

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
24.04.2022	84,70	3918,71	4004,40	-85,69	3953,55	3919,19	34,36	10056		
23.05.2022	84,70	3918,71	4004,40	-85,69	3953,55	3919,19	34,36	10752		
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696	0	0



Представитель теплоснабж. организации

Ю.М. Мартовская
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.05.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/22г.-23/05/22г.
Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-7) 110 стр.

Архив прибора: KAPAT-307 (21724216). Посуточный архив

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	V3	Gпр	Gобр	Gподп	НС	НАР	ВОС
	Гкал	м3	м3	м3	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	м3	т	т	т	ч	ч	ч
25.04.2022	1,05	269,80	263,60	6,20	67,81	63,83	3,97	9,55	8,71	0,00	264,20	258,80	0,00	Ok	24	
26.04.2022	1,06	254,80	248,70	6,10	67,91	63,54	4,37	9,49	8,82	0,00	249,60	244,20	0,00	Ok	24	
27.04.2022	1,07	288,50	281,70	6,90	67,64	63,87	3,77	9,62	8,52	0,00	282,60	276,50	0,00	Ok	24	
28.04.2022	1,06	311,90	304,90	7,00	67,33	63,82	3,52	9,90	8,49	0,00	305,60	299,30	0,00	Ok	24	
29.04.2022	0,98	313,70	307,20	6,50	67,82	64,65	3,17	10,12	8,70	0,00	307,20	301,40	0,00	Ok	24	
30.04.2022	0,97	319,10	312,30	6,90	68,04	64,95	3,09	10,09	8,60	0,00	312,50	306,30	0,00	Ok	24	
01.05.2022	1,02	313,00	306,60	6,40	67,88	64,55	3,33	10,03	8,63	0,00	306,60	300,90	0,00	Ok	24	
02.05.2022	0,97	309,80	303,60	6,20	67,49	64,32	3,17	9,91	8,55	0,00	303,50	297,90	0,00	Ok	24	
03.05.2022	0,95	316,30	309,80	6,50	67,66	64,60	3,06	10,01	8,55	0,00	309,90	304,00	0,00	Ok	24	
04.05.2022	0,97	327,00	320,20	6,70	67,63	64,59	3,04	10,07	8,48	0,00	320,30	314,20	0,00	Ok	24	
05.05.2022	0,94	334,40	326,70	7,80	68,05	65,17	2,88	10,40	8,63	0,00	327,50	320,40	0,00	Ok	24	
06.05.2022	0,86	253,00	246,70	6,30	64,91	61,87	3,04	10,04	9,16	0,00	247,90	242,10	0,00	Ok	24	
07.05.2022	1,02	304,50	296,30	8,20	67,64	64,22	3,42	10,26	8,99	0,00	298,30	290,80	0,00	Ok	24	
08.05.2022	0,99	314,60	306,30	8,40	68,12	64,91	3,21	10,31	8,90	0,00	308,10	300,40	0,00	Ok	24	
09.05.2022	0,94	308,10	300,00	8,00	67,99	64,89	3,10	10,23	8,93	0,00	301,70	294,40	0,00	Ok	24	
10.05.2022	0,99	300,90	293,00	7,90	67,99	64,60	3,40	10,17	8,96	0,00	294,70	287,50	0,00	Ok	24	
11.05.2022	0,28	114,90	111,90	3,00	48,32	46,64	1,68	8,22	8,31	0,00	112,60	109,80	0,00	Ok	24	
12.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	23,97	0,28	5,86	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
13.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	21,53	0,08	5,20	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
14.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	20,07	0,23	4,80	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
15.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53	19,18	0,35	4,57	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
16.05.2022	0,76	172,40	168,30	4,10	50,24	47,15	3,08	7,69	7,56	0,00	169,00	165,40	0,00	Ok	24	
17.05.2022	0,96	268,50	262,20	6,30	68,93	65,20	3,73	9,47	8,69	0,00	262,80	257,20	0,00	Ok	24	
18.05.2022	1,15	256,50	250,50	5,90	80,46	75,83	4,63	9,74	9,10	0,00	249,30	244,20	0,00	Ok	24	
19.05.2022	0,98	135,20	131,70	3,50	80,39	63,93	16,45	9,37	8,79	0,00	131,40	128,50	0,00	Ok	24	
20.05.2022	0,89	41,50	39,90	1,60	79,91	57,84	22,07	9,42	8,73	0,00	40,40	39,30	0,00	Ok	24	
21.05.2022	0,94	80,30	77,80	2,50	74,05	57,41	16,65	9,63	9,02	0,00	78,50	76,60	0,00	Ok	24	
22.05.2022	0,98	236,70	231,00	5,70	68,42	64,13	4,29	9,83	9,27	0,00	231,80	226,70	0,00	Ok	24	
23.05.2022	1,04	241,40	235,60	5,80	68,38	63,96	4,42	9,74	9,13	0,00	236,40	231,20	0,00	Ok	24	
Итого:	23,82	6386,80	6236,50							0,00	6252,40	6118,00	0		696	
Средние:					61,61	57,08	4,53	9,09	8,36							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
24.04.2022	1406,88	62465,16	60180,53	2284,63	60571,86	59165,08	1406,79	13885		45,42
23.05.2022	1430,70	68851,96	66417,03	2434,93	66824,26	65283,08	1541,19	14581		45,42
ИТОГО:	23,82	6386,80	6236,50	150,30	6252,40	6118,00	134,40	696	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб x Тнш	0

Архив прибора: KAPAT-307 (10424614)

Нежилые помещения


Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
24.04.2022	72,81	4303,31	4810,70	-507,39	4182,72	4723,81	-541,09	10056		
23.05.2022	72,81	4303,31	4810,70	-507,39	4182,72	4723,81	-541,09	10752		
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696	0	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: 
Ф.И.О. А.В. Ткачев/

МП «Академ-Сервис»
Для документа

Подпись: 
Ю. Март

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.05.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/22г.-23/05/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-8) 110 стр.

Архив прибора: КАРАТ-307 (21734216). Посуточный архив

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	V3	Gпр	Gобр	Gподп	НС	НАР	ВОС
	Гкал	м3	м3	м3	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	м3	т	т	т		ч	ч
25.04.2022	0,94	92,10	90,80	1,40	67,28	56,11	11,17	9,74	8,88	0,10	90,30	89,40	0,10	Ok		24
26.04.2022	0,92	86,30	84,90	1,40	67,33	55,70	11,63	9,68	9,00	0,10	84,60	83,70	0,10	Ok		24
27.04.2022	0,93	93,50	92,00	1,50	67,11	56,28	10,83	9,83	8,67	0,10	91,60	90,70	0,10	Ok		24
28.04.2022	0,87	85,70	84,30	1,40	66,75	55,65	11,10	10,12	8,64	0,10	84,00	83,10	0,00	Ok		24
29.04.2022	0,84	87,10	85,60	1,50	67,30	57,01	10,28	10,34	8,84	0,10	85,40	84,30	0,10	Ok		24
30.04.2022	0,89	86,80	85,40	1,50	67,49	56,39	11,10	10,32	8,75	0,10	85,10	84,10	0,10	Ok		24
01.05.2022	0,81	79,50	78,10	1,40	67,29	56,19	11,10	10,25	8,77	0,10	77,90	77,00	0,10	Ok		24
02.05.2022	0,81	79,70	78,30	1,40	66,91	55,89	11,01	10,13	8,70	0,10	78,10	77,20	0,10	Ok		24
03.05.2022	0,89	91,80	90,30	1,50	67,10	56,46	10,64	10,23	8,70	0,10	89,90	88,90	0,10	Ok		24
04.05.2022	0,84	83,30	81,80	1,50	67,05	56,09	10,96	10,30	8,62	0,10	81,60	80,60	0,10	Ok		24
05.05.2022	0,87	91,10	89,60	1,50	67,45	56,01	11,43	10,63	8,77	0,00	89,30	88,20	0,00	Ok		24
06.05.2022	0,72	92,00	90,60	1,40	64,07	55,24	8,84	10,15	9,29	0,00	90,20	89,10	0,00	Ok		24
07.05.2022	0,83	89,00	87,50	1,40	67,10	57,16	9,94	10,46	9,14	0,00	87,20	86,20	0,00	Ok		24
08.05.2022	0,77	74,80	73,40	1,30	67,50	56,70	10,80	10,52	9,05	0,00	73,30	72,40	0,00	Ok		24
09.05.2022	0,81	72,70	71,40	1,30	67,38	55,90	11,48	10,44	9,08	0,00	71,20	70,40	0,00	Ok		24
10.05.2022	0,94	93,00	91,50	1,50	67,46	56,31	11,15	10,37	9,12	0,00	91,10	90,10	0,00	Ok		24
11.05.2022	0,24	24,30	23,90	0,40	47,20	41,87	5,33	8,08	8,26	0,00	23,80	23,50	0,00	Ok		24
12.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	23,51	23,44	0,07	5,51	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok		24
13.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36	21,41	-0,05	4,95	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok		24
14.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32	20,40	-0,07	4,59	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok		24
15.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	19,78	-0,11	4,51	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok		24
16.05.2022	0,75	87,10	85,60	1,60	50,33	43,10	7,23	7,84	7,72	0,00	85,60	84,40	0,00	Ok		24
17.05.2022	0,87	65,40	64,00	1,40	68,23	54,63	13,60	9,68	8,88	0,00	64,10	63,10	0,00	Ok		24
18.05.2022	0,85	31,10	30,10	1,00	78,33	50,01	28,32	9,95	9,29	0,00	30,20	29,80	0,00	Ok		24
19.05.2022	0,78	28,50	27,80	0,80	78,82	50,43	28,39	9,54	9,00	0,00	27,80	27,50	0,00	Ok		24
20.05.2022	0,86	32,60	31,80	0,80	78,78	51,97	26,81	9,56	8,96	0,00	31,80	31,40	0,00	Ok		24
21.05.2022	0,86	53,10	52,20	1,00	73,19	53,29	19,90	9,76	9,25	0,00	51,90	51,50	0,00	Ok		24
22.05.2022	0,92	73,80	72,70	1,10	67,80	55,06	12,74	10,00	9,46	0,00	72,30	71,70	0,00	Ok		24
23.05.2022	0,97	75,50	74,30	1,20	67,79	54,74	13,05	9,91	9,32	0,00	73,90	73,30	0,00	Ok		24
Итого:	20,78	1849,80	1817,90							1,00	1812,20	1791,60	0,9		696	
Средние:					60,96	49,63	11,33	9,22	8,48							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
24.04.2022	1497,60	62689,78	61489,35	1200,43	60853,51	60548,47	305,03	13886		7,39
23.05.2022	1518,38	64539,58	63307,25	1232,33	62665,71	62340,07	325,63	14582		8,39
ИТОГО:	20,78	1849,80	1817,90	31,90	1812,20	1791,60	20,60	696	0	1,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)	
(п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр =	
Qi/Траб x	0
Тнш	

Архив прибора: КАРАТ-307 (10454614)

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
24.04.2022	57,16	3615,58	3618,25	-2,67	3516,80	3549,05	-32,25			5,29
23.05.2022	57,16	3615,58	3618,25	-2,67	3516,80	3549,05	-32,25			5,29
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0



Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартовская
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.05.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/22г.-23/05/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-1)

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 13202218
Посуточный архив

Дата	V1	V2	T1	T2	Td1	P1	P2	G1	G2	Gd1	Q1	HC	VHP	V3	ВОС
	м3	м3	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	т	т	т	Гкал	ч	ч	м3	
25.04.2022	130,59	131,89	68,94	48,83	20,11	0,92	0,73	129,20	129,20	0,00	2,62	OK	24	0,00	
26.04.2022	121,31	122,28	68,99	48,63	20,36	0,91	0,74	119,81	120,01	-0,20	2,46	OK	24	0,00	
27.04.2022	127,76	128,20	68,66	48,60	20,05	0,93	0,71	126,01	126,01	0,00	2,56	OK	24	0,00	
28.04.2022	103,06	103,79	64,26	44,18	20,09	0,94	0,75	101,84	101,84	0,00	2,04	OK	24	0,00	
29.04.2022	119,64	119,83	68,87	48,23	20,64	0,97	0,73	117,89	117,89	0,00	2,43	OK	24	0,00	
30.04.2022	121,67	121,78	68,99	48,55	20,44	0,97	0,72	119,75	119,92	-0,17	2,47	OK	24	0,00	
01.05.2022	121,03	121,03	68,91	49,12	19,79	0,97	0,72	119,14	119,14	0,00	2,37	OK	24	0,00	
02.05.2022	122,49	123,31	68,46	49,17	19,29	0,95	0,71	120,91	121,08	-0,17	2,36	OK	24	0,00	
03.05.2022	127,60	128,37	68,70	48,86	19,85	0,96	0,71	126,00	126,00	0,00	2,53	OK	24	0,00	
04.05.2022	124,50	125,19	68,63	48,98	19,65	0,97	0,70	122,91	122,91	0,00	2,43	OK	24	0,00	
05.05.2022	122,54	123,63	69,01	49,05	19,96	1,00	0,72	121,05	121,28	-0,24	2,44	OK	24	0,00	
06.05.2022	127,34	128,04	68,38	49,51	18,87	0,98	0,76	125,60	125,81	-0,22	2,39	OK	24	0,00	
07.05.2022	126,80	128,31	68,66	49,40	19,25	0,99	0,75	125,45	125,69	-0,24	2,44	OK	24	0,00	
08.05.2022	121,23	122,61	69,16	49,33	19,83	0,99	0,75	119,69	120,32	-0,63	2,39	OK	24	0,00	
09.05.2022	122,52	123,88	69,04	49,50	19,54	0,98	0,75	121,14	121,38	-0,24	2,38	OK	24	0,00	
10.05.2022	126,61	128,46	69,02	49,34	19,69	0,98	0,75	125,08	126,00	-0,92	2,50	OK	24	0,00	
11.05.2022	45,62	46,31	52,93	41,87	11,06	0,96	0,82	45,10	45,36	-0,26	0,80	OK	24	0,00	
12.05.2022	0,00	0,00	27,46	26,08	1,38	0,92	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
13.05.2022	0,00	0,00	23,63	23,86	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
14.05.2022	0,00	0,00	22,03	22,32	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
15.05.2022	0,00	0,00	21,14	20,43	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
16.05.2022	129,52	131,12	52,29	38,34	13,94	0,84	0,68	128,32	128,59	-0,27	2,40	OK	24	0,00	
17.05.2022	114,11	115,36	70,33	48,08	22,25	0,91	0,73	112,39	113,45	-1,05	2,48	OK	24	0,00	
18.05.2022	68,63	69,29	81,75	46,12	35,63	0,93	0,77	67,21	68,13	-0,92	2,41	OK	24	0,00	
19.05.2022	65,51	65,93	82,67	46,30	36,38	0,89	0,74	64,10	64,84	-0,74	2,36	OK	24	0,00	
20.05.2022	65,08	64,96	83,03	46,13	36,90	0,90	0,74	63,57	63,97	-0,40	2,37	OK	24	0,00	
21.05.2022	90,04	90,88	75,56	47,85	27,71	0,92	0,77	88,95	88,95	0,00	2,29	OK	24	0,00	
22.05.2022	121,53	122,36	69,59	48,70	20,89	0,94	0,79	120,03	120,03	0,00	2,52	OK	24	0,00	
23.05.2022	126,78	127,27	69,51	48,34	21,17	0,93	0,77	124,93	125,16	-0,22	2,67	OK	24	0,00	
Итого:	2793,51	2814,079						2756,07	2762,95	-6,88	59,08		696	0,00	
Средние:			63,06	44,27	18,79	0,85	0,67								

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
24.04.2022	2179,25	67987,56	67091,11	896,45	66091,86	66147,18	-55,31	8703		0,03
23.05.2022	2238,33	70781,06	69905,19	875,88	68847,93	68910,13	-62,19	9399		0,03
ИТОГО:	59,08	2793,51	2814,08	-20,57	2756,07	2762,95	-6,88	696	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр =	0
Qi/Траб х	
Тнш	

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

А.В. Ткачев/
Подпись В.И.О.

Ю. Марья
Подпись



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.05.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/22г.-23/05/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-2)

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 13172218
Посуточный архив

Дата	V1	V2	T1	T2	Td1	P1	P2	G1	G2	Gd1	Q1	HC	ВНР	V3	ВОС
	м3	м3	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	т	т	т	Гкал	ч	ч	м3	
25.04.2022	137,33	140,05	69,09	49,42	19,68	0,91	0,73	135,83	137,19	-1,36	2,70	OK	24	0,03	
26.04.2022	144,84	147,18	69,17	49,51	19,66	0,90	0,74	143,19	144,24	-1,05	2,84	OK	24	0,01	
27.04.2022	144,48	146,83	68,76	49,87	18,89	0,92	0,71	143,05	143,68	-0,64	2,75			0,01	
28.04.2022	117,85	119,27	64,67	47,18	17,50	0,93	0,74	116,58	116,84	-0,27	2,14			0,01	
29.04.2022	133,91	136,06	69,13	49,58	19,54	0,97	0,72	132,46	133,26	-0,79	2,59			0,00	
30.04.2022	138,51	140,33	69,09	49,53	19,56	0,97	0,72	136,85	137,62	-0,77	2,71			0,00	
01.05.2022	136,94	139,04	69,08	49,82	19,26	0,96	0,72	135,46	136,16	-0,71	2,64			0,00	
02.05.2022	139,01	141,55	68,57	50,50	18,07	0,95	0,71	137,38	138,75	-1,37	2,50			0,00	
03.05.2022	145,70	147,88	68,88	49,94	18,94	0,96	0,71	144,15	144,80	-0,65	2,77			0,00	
04.05.2022	140,98	142,48	68,81	50,18	18,63	0,97	0,70	139,15	139,83	-0,68	2,62			0,00	
05.05.2022	136,64	138,51	69,13	50,02	19,11	1,00	0,72	135,13	135,67	-0,54	2,61			0,01	
06.05.2022	142,33	145,50	68,53	50,62	17,91	0,98	0,76	140,43	142,86	-2,44	2,55			0,00	
07.05.2022	143,98	145,78	68,78	50,24	18,54	0,98	0,75	142,06	143,13	-1,07	2,66			0,00	
08.05.2022	135,41	137,62	69,31	50,42	18,89	0,99	0,75	133,54	135,13	-1,59	2,56			0,00	
09.05.2022	136,96	138,74	69,20	50,57	18,63	0,98	0,75	135,39	135,90	-0,51	2,55			0,00	
10.05.2022	147,90	149,97	69,18	50,26	18,91	0,97	0,75	146,30	146,84	-0,54	2,81			0,00	
11.05.2022	43,85	44,40	52,50	41,58	10,91	0,94	0,76	43,43	43,38	0,05	0,72			0,00	
12.05.2022	0,00	0,00	26,75	24,91	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
13.05.2022	0,00	0,00	22,67	21,73	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
14.05.2022	0,00	0,00	21,20	20,44	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
15.05.2022	0,00	0,00	20,42	19,75	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
16.05.2022	152,02	154,15	53,80	40,56	13,24	0,87	0,71	150,41	151,15	-0,74	2,57			0,00	
17.05.2022	127,98	129,99	70,76	49,70	21,06	0,91	0,73	126,50	127,26	-0,76	2,68			0,01	
18.05.2022	77,61	77,74	82,14	47,03	35,12	0,93	0,77	75,96	76,44	-0,48	2,70			0,00	
19.05.2022	73,86	73,41	82,83	47,06	35,77	0,89	0,74	72,14	72,29	-0,15	2,61			0,00	
20.05.2022	70,62	70,20	83,12	47,19	35,93	0,89	0,74	68,84	69,24	-0,39	2,50			0,00	
21.05.2022	103,49	105,15	75,22	49,28	25,95	0,91	0,77	102,01	103,11	-1,10	2,42			0,00	
22.05.2022	142,55	144,77	69,74	50,04	19,70	0,93	0,79	140,99	141,74	-0,75	2,81			0,00	
23.05.2022	142,62	144,40	69,58	49,91	19,67	0,93	0,77	141,10	141,35	-0,25	2,79			0,12	
Итого:	3157,37	3201,00						3118,33	3137,86	-19,52	63,81		48	0,20	0
Средние:			63,11	45,06	18,04	0,81	0,64								

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
24.04.2022	2273,47	72332,11	72920,24	-588,13	71010,97	71205,97	-195,00	8703		0,20
23.05.2022	2337,28	75489,48	76121,24	-631,76	74129,30	74343,82	-214,52	8751		0,20
ИТОГО:	63,81	3157,37	3201,00	-43,63	3118,33	3137,86	-19,52	48	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр =	0
Qi/Траб х	
Тнш	

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

И. В. Ткачев
Подпись
Ф.И.О.
МП
«Академ-Сервис»
Для документа
ИНН 74АТ 030571

Ю. О. Мартовская
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.05.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/22г.-23/05/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-3)

Прибор: KARAT-306
Серийный номер: 20471817
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
25.04.2022	182,38	182,38	0,00	68,90	55,04	13,86	0,93	0,75	2,55	184,98	186,11	OK	24	0,02	
26.04.2022	179,43	179,43	0,00	68,99	54,59	14,41	0,93	0,76	2,57	182,01	183,05	OK	24	0,01	
27.04.2022	183,26	183,26	0,00	68,64	54,77	13,88	0,94	0,73	2,55	185,88	186,95			0,02	
28.04.2022	151,70	151,68	0,02	65,01	52,41	12,60	0,94	0,76	2,00	153,89	154,71			0,02	
29.04.2022	169,50	169,50	0,00	68,85	55,03	13,82	0,99	0,74	2,32	171,86	173,02			0,00	
30.04.2022	164,51	164,51	0,00	68,98	54,70	14,28	0,99	0,73	2,37	166,79	167,90			0,00	
01.05.2022	164,72	164,72	0,00	68,89	54,85	14,04	0,99	0,74	2,33	167,02	168,12			0,00	
02.05.2022	183,57	183,57	0,00	68,49	55,36	13,13	0,97	0,73	2,43	186,09	187,39			0,00	
03.05.2022	186,10	186,10	0,00	68,69	55,49	13,20	0,98	0,73	2,51	188,71	189,96			0,00	
04.05.2022	184,27	184,27	0,00	68,62	55,14	13,48	0,99	0,72	2,49	186,82	188,10			0,00	
05.05.2022	174,90	174,90	0,00	69,00	55,03	13,97	1,02	0,73	2,47	177,33	178,54			0,00	
06.05.2022	181,28	181,28	0,00	68,35	55,29	13,06	1,00	0,77	2,38	183,74	185,07			0,01	
07.05.2022	184,63	184,63	0,00	68,66	55,73	12,93	1,01	0,77	2,41	187,20	188,50			0,00	
08.05.2022	166,07	166,07	0,00	69,14	55,27	13,88	1,01	0,76	2,32	168,39	169,55			0,00	
09.05.2022	157,52	157,52	0,00	69,01	55,51	13,50	1,00	0,77	2,15	159,66	160,88			0,00	
10.05.2022	189,19	189,19	0,00	69,03	55,33	13,70	1,00	0,77	2,61	191,90	193,08			0,00	
11.05.2022	61,09	61,09	0,00	55,20	45,51	9,68	0,80	0,71	0,75	61,91	62,41			0,00	
12.05.2022	0,00	0,00	0,00	28,53	26,75	1,78	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00			0,00	
13.05.2022	0,00	0,00	0,00	23,65	23,15	0,49	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00			0,00	
14.05.2022	0,00	0,00	0,00	21,84	21,52	0,31	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00			0,00	
15.05.2022	0,00	0,00	0,00	20,97	20,69	0,28	0,64	0,65	0,00	0,00	0,00			0,00	
16.05.2022	187,69	187,69	0,00	51,88	43,33	8,55	0,82	0,71	2,16	191,02	190,71			0,02	
17.05.2022	152,20	152,20	0,00	70,24	54,64	15,59	0,93	0,74	2,32	155,03	154,75			0,02	
18.05.2022	77,66	77,66	0,00	81,46	50,84	30,62	0,95	0,79	2,40	79,06	79,38			0,00	
19.05.2022	74,14	74,14	0,00	82,41	50,91	31,49	0,91	0,76	2,37	75,41	75,89			0,00	
20.05.2022	72,27	72,27	0,00	82,73	51,22	31,50	0,91	0,76	2,30	73,53	74,00			0,01	
21.05.2022	121,41	121,66	-0,25	75,50	53,07	22,43	0,93	0,78	2,28	123,16	124,31			0,00	
22.05.2022	175,07	175,07	0,00	69,56	55,37	14,19	0,96	0,80	2,50	177,52	178,76	OK	24	0,01	
23.05.2022	158,32	158,32	0,00	69,44	54,09	15,35	0,95	0,79	2,46	160,57	161,52	OK	24	0,06	
Итого:	3882,88	3883,11	-0,23						57,99	3939,48	3962,66		96	0,20	0
Средние:				63,13	49,33	13,79	0,91	0,74							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
24.04.2022	2027,01	69156,35	68555,65	600,70	67278,79	67278,89	-0,09	6310		7,57
23.05.2022	2085,01	73095,83	72518,31	577,52	71161,68	71162,00	-0,32	6406		7,77
ИТОГО:	57,99	3939,48	3962,66	-23,18	3882,88	3883,11	-0,23	96	0	0,20

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр = Qi/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Директор ООО "Академ-Сервис"

А.В. Ткачев
Подпись / Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартовская
Подпись

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.05.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/22г. - 23/05/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-4)

Прибор: KARAT-306
Серийный номер: 20441817
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Mпа	Mпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
25.04.2022	67,76	67,76	0,00	67,88	50,03	17,85	0,94	0,74	1,23	68,56	69,09	OK	24	0,00	
26.04.2022	67,48	67,48	0,00	68,03	49,50	18,53	0,93	0,75	1,27	68,26	68,81	OK	24	0,00	
27.04.2022	69,42	69,42	0,00	67,70	49,87	17,83	0,94	0,72	1,26	70,14	70,87	OK	24	0,00	
28.04.2022	54,34	54,32	0,02	63,78	49,03	14,75	0,96	0,76	0,92	54,84	55,52	OK	24	0,02	
29.04.2022	64,62	64,62	0,00	67,87	49,81	18,06	1,00	0,74	1,18	65,25	66,02	OK	24	0,00	
30.04.2022	65,30	65,30	0,00	68,05	50,59	17,46	0,99	0,73	1,16	65,95	66,73	OK	24	0,00	
01.05.2022	62,68	62,68	0,00	67,91	50,92	16,99	0,99	0,73	1,08	63,32	64,04	OK	24	0,00	
02.05.2022	65,44	65,44	0,00	67,51	51,08	16,43	0,97	0,72	1,09	66,11	66,84	OK	24	0,00	
03.05.2022	67,26	67,26	0,00	67,72	50,24	17,48	0,99	0,72	1,20	68,02	68,61	OK	24	0,00	
04.05.2022	65,94	65,94	0,00	67,67	50,74	16,93	0,99	0,72	1,13	66,66	67,31	OK	24	0,00	
05.05.2022	63,11	63,11	0,00	68,03	50,35	17,68	1,03	0,73	1,13	63,83	64,38	OK	24	0,00	
06.05.2022	69,49	69,49	0,00	67,36	50,56	16,80	1,01	0,77	1,18	70,25	70,91	OK	24	0,00	
07.05.2022	67,62	67,62	0,00	67,69	51,40	16,29	1,01	0,77	1,11	68,39	69,02	OK	24	0,00	
08.05.2022	67,74	67,74	0,00	68,18	51,16	17,02	1,01	0,76	1,16	68,55	69,12	OK	24	0,00	
09.05.2022	66,97	66,97	0,00	68,06	51,01	17,05	1,01	0,76	1,15	67,77	68,32	OK	24	0,00	
10.05.2022	71,23	71,23	0,00	68,07	50,05	18,02	1,00	0,77	1,30	72,07	72,64	OK	24	0,00	
11.05.2022	24,43	24,43	0,00	50,89	44,15	6,74	0,74	0,64	0,41	24,74	24,90	OK	24	0,00	
12.05.2022	0,00	0,00	0,00	26,43	30,19	-3,76	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
13.05.2022	0,00	0,00	0,00	23,46	25,68	-2,22	0,57	0,58	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
14.05.2022	0,00	0,00	0,00	22,13	23,17	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
15.05.2022	0,00	0,00	0,00	21,30	21,62	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
16.05.2022	68,53	68,53	0,00	51,29	39,70	11,59	0,89	0,72	1,11	69,14	69,99	OK	24	0,00	
17.05.2022	64,26	64,26	0,00	69,17	49,94	19,23	0,93	0,74	1,23	64,93	65,66	OK	24	0,00	
18.05.2022	36,68	36,68	0,00	80,31	47,46	32,85	0,96	0,78	1,21	37,53	37,22	OK	24	0,00	
19.05.2022	35,33	35,33	0,00	81,22	47,18	34,04	0,91	0,75	1,22	36,20	35,82	OK	24	0,00	
20.05.2022	34,75	34,75	0,00	81,45	47,43	34,02	0,92	0,75	1,20	35,61	35,24	OK	24	0,00	
21.05.2022	52,98	52,98	0,00	74,61	49,41	25,20	0,94	0,78	1,22	53,75	54,02	OK	24	0,00	
22.05.2022	70,36	70,36	0,00	68,62	50,39	18,23	0,96	0,80	1,30	71,15	71,83	OK	24	0,00	
23.05.2022	67,43	67,43	0,00	68,54	49,53	19,01	0,95	0,79	1,30	68,22	68,77	OK	24	0,05	
Итого:	1511,15	1511,13	0,02						28,73	1529,24	1541,68		696	0,07	0
Средние:				62,10	45,94	16,16	0,87	0,68							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
24.04.2022	1056,38	33236,31	32984,51	251,79	32385,28	32389,89	-4,61	6302		1,66
23.05.2022	1085,11	34765,54	34526,19	239,35	33896,43	33901,02	-4,59	6998		1,73
ИТОГО:	28,73	1529,24	1541,68	-12,44	1511,15	1511,13	0,02	696	0	0,07

Тепловая энергия израсходованная
за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкортр =
Qi/Траб x
Тнш 0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"


А.В. Ткачев/
Подпись Ф.И.О.
МП «Академ-Сервис»
Инженерное подразделение

Представитель теплоснабж. организации


Ю.О. Мартовская
Подпись

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.05.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/22г. - 23/05/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-1) 100 СТР. Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 20421817
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	VHP	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
25.04.2022	46,58	46,58	0,00	66,69	46,86	19,84	0,94	0,75	0,93	47,56	46,98	OK	24	0	
26.04.2022	43,83	43,83	0,00	66,66	46,31	20,35	0,94	0,77	0,90	44,75	44,19	OK	24	0,02	
27.04.2022	45,97	45,97	0,00	66,41	45,69	20,72	0,95	0,73	0,97	46,94	46,33	OK	24	0,05	
28.04.2022	33,25	33,25	0,00	58,87	41,47	17,40	0,94	0,76	0,66	33,90	33,55	OK	24	0	
29.04.2022	41,27	41,27	0,00	66,49	45,89	20,60	1,00	0,75	0,85	42,10	41,63	OK	24	0	
30.04.2022	41,77	41,77	0,00	66,61	45,77	20,83	1,00	0,74	0,88	42,61	42,14	OK	24	0	
01.05.2022	42,34	42,34	0,00	66,57	45,81	20,76	0,99	0,74	0,89	43,17	42,74	OK	24	0	
02.05.2022	43,71	43,71	0,00	66,17	46,88	19,28	0,98	0,73	0,85	44,55	44,15	OK	24	0	
03.05.2022	47,01	47,01	0,00	66,48	46,20	20,28	0,99	0,73	0,97	47,88	47,49	OK	24	0	
04.05.2022	44,37	44,37	0,00	66,38	46,45	19,93	1,00	0,73	0,89	45,18	44,85	OK	24	0	
05.05.2022	43,51	43,51	0,00	66,73	46,58	20,16	1,03	0,74	0,89	44,29	44,00	OK	24	0,01	
06.05.2022	45,46	45,46	0,00	66,18	46,74	19,43	1,01	0,78	0,90	46,27	45,98	OK	24	0	
07.05.2022	43,80	43,80	0,00	66,36	46,83	19,53	1,01	0,78	0,87	44,58	44,29	OK	24	0	
08.05.2022	43,00	43,00	0,00	66,80	46,97	19,83	1,02	0,77	0,87	43,79	43,48	OK	24	0	
09.05.2022	44,51	44,51	0,00	66,80	46,81	19,99	1,01	0,77	0,90	45,35	44,98	OK	24	0	
10.05.2022	45,98	45,98	0,00	66,84	46,92	19,92	1,01	0,77	0,93	46,86	46,45	OK	24	0	
11.05.2022	17,61	17,61	0,00	44,53	34,55	9,98	0,81	0,73	0,31	17,94	17,82	OK	24	0	
12.05.2022	0,00	0,00	0,00	22,03	19,72	2,31	0,68	0,69	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
13.05.2022	0,00	0,00	0,00	20,48	18,43	2,05	0,67	0,68	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
14.05.2022	0,00	0,00	0,00	19,52	17,95	1,57	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
15.05.2022	0,00	0,00	0,00	18,98	17,57	1,41	0,66	0,67	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
16.05.2022	50,93	50,93	0,00	49,96	35,83	14,13	0,83	0,71	0,95	51,47	51,73	OK	24	0	
17.05.2022	41,27	41,27	0,00	67,88	45,55	22,33	0,93	0,75	0,92	41,98	41,78	OK	24	0	
18.05.2022	24,55	24,55	0,00	77,70	43,08	34,62	0,96	0,79	0,86	25,25	24,70	OK	24	0	
19.05.2022	24,20	24,20	0,00	78,72	42,79	35,94	0,92	0,77	0,88	24,91	24,33	OK	24	0	
20.05.2022	22,63	22,63	0,00	78,92	42,97	35,95	0,92	0,76	0,82	23,31	22,74	OK	24	0,01	
21.05.2022	33,69	33,69	0,00	72,35	45,19	27,16	0,94	0,79	0,85	34,41	34,00	OK	24	0	
22.05.2022	43,19	43,19	0,00	67,26	46,48	20,78	0,97	0,81	0,91	43,97	43,69	OK	24	0	
23.05.2022	44,10	44,10	0,00	67,18	46,70	20,48	0,96	0,80	0,91	44,88	44,63	OK	24	0	
Итого:	998,54	998,54							21,56	1017,89	1008,66		696	0,09	0
Средние:				60,09	41,21	18,88	0,92	0,75							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
24.04.2022	653,92	19326,39	19091,07	235,32	18802,82	18802,82	0,00	5440		2,7
23.05.2022	675,48	20344,28	20099,74	244,55	19801,36	19801,36	0,00	6136,00		2,79
ИТОГО:	21,56	1017,89	1008,66	9,23	998,54	998,54	0,00	696,00	0	0,09

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб x Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

Подпись: А.В. Ткачев
Ф.И.О.
МП:

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: Ю. Марь

ООО «УралЭнергосбыт»
инспектор СТИ БЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.05.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/22г. - 23/05/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-2) 100 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: KARAT-306

Серийный номер: 15461517

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
25.04.2022	51,50	51,50	0,00	66,58	51,41	15,17	0,94	0,75	0,80	52,55	52,06	OK	24	0,00	
26.04.2022	49,25	49,25	0,00	66,56	51,03	15,54	0,94	0,77	0,78	50,28	49,76	OK	24	0,00	
27.04.2022	49,40	49,40	0,00	66,26	51,23	15,03	0,95	0,73	0,75	50,40	49,95	OK	24	0,00	
28.04.2022	38,46	38,45	0,02	59,25	46,36	12,89	0,91	0,73	0,56	39,30	38,80	OK	24	0,00	
29.04.2022	49,29	49,29	0,00	66,51	51,02	15,49	1,00	0,75	0,77	50,41	49,71	OK	24	0,00	
30.04.2022	48,49	48,49	0,00	66,56	51,27	15,29	1,00	0,74	0,76	49,60	48,89	OK	24	0,00	
01.05.2022	48,04	48,04	0,00	66,48	51,60	14,87	1,00	0,74	0,73	49,15	48,44	OK	24	0,00	
02.05.2022	51,11	51,11	0,00	66,12	51,26	14,86	0,98	0,74	0,77	52,28	51,55	OK	24	0,00	
03.05.2022	50,43	50,43	0,00	66,34	52,02	14,32	0,99	0,73	0,74	51,57	50,87	OK	24	0,00	
04.05.2022	50,33	50,33	0,00	66,30	51,96	14,34	1,00	0,73	0,73	51,45	50,81	OK	24	0,00	
05.05.2022	49,80	49,80	0,00	66,64	51,90	14,74	1,04	0,74	0,75	50,92	50,26	OK	24	0,00	
06.05.2022	51,79	51,79	0,00	66,12	51,87	14,25	1,01	0,78	0,75	52,94	52,27	OK	24	0,00	
07.05.2022	50,96	50,96	0,00	66,30	51,85	14,45	1,02	0,78	0,75	52,10	51,43	OK	24	0,00	
08.05.2022	48,77	48,77	0,00	66,74	52,19	14,56	1,02	0,77	0,72	49,87	49,23	OK	24	0,00	
09.05.2022	48,01	48,01	0,00	66,64	52,45	14,19	1,01	0,77	0,69	49,09	48,46	OK	24	0,00	
10.05.2022	51,63	51,63	0,00	66,69	52,09	14,60	1,01	0,78	0,77	52,80	52,11	OK	24	0,00	
11.05.2022	16,99	16,99	0,00	44,47	38,68	5,79	0,48	0,39	0,21	17,37	17,17	OK	24	0,00	
12.05.2022	0,00	0,00	0,00	22,90	24,33	-1,44	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
13.05.2022	0,00	0,00	0,00	21,51	23,22	-1,71	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
14.05.2022	0,00	0,00	0,00	20,67	22,76	-2,10	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
15.05.2022	0,00	0,00	0,00	20,08	22,27	-2,19	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
16.05.2022	49,96	49,96	0,00	50,44	41,24	9,20	0,62	0,50	0,66	51,00	50,36	OK	24	0,00	
17.05.2022	47,36	47,36	0,00	67,78	51,21	16,57	0,94	0,75	0,79	48,48	47,76	OK	24	0,00	
18.05.2022	27,58	27,58	0,00	77,36	48,85	28,52	0,96	0,79	0,79	28,40	27,78	OK	24	0,00	
19.05.2022	26,75	26,75	0,00	78,23	48,90	29,33	0,92	0,77	0,80	27,54	26,95	OK	24	0,00	
20.05.2022	25,83	25,83	0,00	78,53	48,81	29,72	0,92	0,76	0,78	26,59	26,04	OK	24	0,00	
21.05.2022	38,17	38,17	0,00	71,96	50,52	21,44	0,94	0,79	0,75	39,10	38,52	OK	24	0,00	
22.05.2022	48,26	48,26	0,00	67,15	51,88	15,27	0,97	0,81	0,75	49,35	48,71	OK	24	0,00	
23.05.2022	49,05	49,05	0,00	67,07	51,91	15,16	0,96	0,80	0,76	50,16	49,50	OK	24	0,00	
Итого:	1117,21	1117,19							18,11	1142,69	1127,40		696	0,00	0
Средние:				60,15	46,42	13,73	0,81	0,64							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
24.04.2022	566,38	19938,51	19714,30	224,21	19384,05	19384,05	0,00	5440		
23.05.2022	584,48	21081,20	20841,70	239,50	20501,26	20501,24	0,02	6136,00		
ИТОГО:	18,11	1142,69	1127,40	15,29	1117,21	1117,19	0,02	696,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/нр)	
Qконтр =	0
Qi/Траб х Тнш	

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

Подпись: А.В. Ткачев
Ф.И.О.

МП «Академ-Сервис»
Для документов
ИНН 744701251
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: Ю. О. Мартовская

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю. О.
24.05.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/22г.-23/05/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-3) 100 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: KARAT-306

Серийный номер: 15281517

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	VHP	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
25.04.2022	65,31	65,31	0,00	66,66	52,20	14,46	0,94	0,75	0,94	66,12	66,59	OK	24	0,00	
26.04.2022	66,90	66,90	0,00	66,79	52,03	14,76	0,93	0,76	0,99	67,70	68,25	OK	24	0,00	
27.04.2022	65,67	65,67	0,00	66,42	52,39	14,03	0,95	0,72	0,93	66,44	66,99	OK	24	0,00	
28.04.2022	51,62	51,62	0,00	58,81	46,65	12,16	0,92	0,73	0,67	52,28	52,62	OK	24	0,00	
29.04.2022	66,03	66,03	0,00	66,69	51,94	14,75	1,00	0,74	0,95	66,88	67,28	OK	24	0,00	
30.04.2022	61,65	61,65	0,00	66,68	52,71	13,98	1,00	0,73	0,87	62,43	62,86	OK	24	0,00	
01.05.2022	62,30	62,30	0,00	66,65	52,73	13,92	0,99	0,74	0,87	63,10	63,50	OK	24	0,00	
02.05.2022	66,14	66,14	0,00	66,21	53,08	13,13	0,98	0,73	0,88	66,98	67,43	OK	24	0,00	
03.05.2022	68,39	68,39	0,00	66,49	52,69	13,80	0,99	0,73	0,95	69,28	69,71	OK	24	0,00	
04.05.2022	66,42	66,42	0,00	66,41	52,86	13,55	1,00	0,72	0,90	67,30	67,67	OK	24	0,00	
05.05.2022	63,94	63,94	0,00	66,72	52,37	14,36	1,03	0,73	0,92	64,81	65,12	OK	24	0,00	
06.05.2022	66,63	66,63	0,00	66,17	53,21	12,95	1,01	0,77	0,87	67,49	67,92	OK	24	0,00	
07.05.2022	66,96	66,96	0,00	66,39	53,09	13,31	1,01	0,77	0,90	67,85	68,22	OK	24	0,00	
08.05.2022	65,19	65,19	0,00	66,91	52,64	14,26	1,02	0,76	0,94	66,08	66,40	OK	24	0,00	
09.05.2022	64,40	64,40	0,00	66,77	53,09	13,68	1,01	0,77	0,88	65,26	65,63	OK	24	0,00	
10.05.2022	67,07	67,07	0,00	66,83	52,84	13,99	1,00	0,77	0,95	67,97	68,34	OK	24	0,00	
11.05.2022	23,42	23,42	0,00	44,62	38,12	6,50	0,74	0,65	0,28	23,73	23,89	OK	24	0,00	
12.05.2022	0,00	0,00	0,00	22,98	21,07	1,92	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
13.05.2022	0,00	0,00	0,00	21,43	19,45	1,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
14.05.2022	0,00	0,00	0,00	20,50	18,93	1,57	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
15.05.2022	0,00	0,00	0,00	19,89	18,46	1,43	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
16.05.2022	70,67	70,67	0,00	50,62	40,56	10,07	0,62	0,50	0,90	71,54	71,91	OK	24	0,00	
17.05.2022	60,54	60,54	0,00	67,95	51,67	16,28	0,93	0,75	0,96	61,35	61,70	OK	24	0,00	
18.05.2022	30,53	30,53	0,00	77,68	47,63	30,05	0,96	0,79	0,92	31,13	31,04	OK	24	0,00	
19.05.2022	29,22	29,22	0,00	78,41	47,35	31,05	0,92	0,76	0,92	29,80	29,70	OK	24	0,00	
20.05.2022	29,05	29,05	0,00	78,80	47,26	31,54	0,92	0,76	0,93	29,62	29,55	OK	24	0,00	
21.05.2022	47,18	47,18	0,00	72,16	50,44	21,72	0,94	0,78	0,91	47,84	48,08	OK	24	0,00	
22.05.2022	63,64	63,64	0,00	67,22	52,25	14,97	0,97	0,80	0,96	64,43	64,90	OK	24	0,00	
23.05.2022	63,27	63,27	0,00	67,12	52,09	15,03	0,96	0,79	0,95	64,05	64,52	OK	24	0,00	
Итого:	1452,15	1452,14							22,15	1471,47	1479,82		696	0,00	0
Средние:				60,24	46,27	13,97	0,83	0,65							

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
24.04.2022	664,15	21239,35	21152,07	87,28	20736,89	20736,89	0,00	5440		
23.05.2022	686,30	22710,82	22631,89	78,93	22189,03	22189,03	0,00	6136,00		
ИТОГО:	22,15	1471,47	1479,82	-8,35	1452,15	1452,14	0,00	696,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб x Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

А.В. Ткачев
Подпись Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Ю. Ю. Ю.
Подпись

ООО «УралЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.05.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/22г. -23/05/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-4) 100 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20491817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
25.04.2022	50,70	50,70	0,00	66,71	49,33	17,38	0,94	0,75	0,89	51,85	51,10	OK	24,00	0,00	
26.04.2022	50,95	50,95	0,00	66,84	48,67	18,17	0,94	0,76	0,94	52,10	51,34	OK	24,00	0,00	
27.04.2022	48,98	48,98	0,00	66,45	49,36	17,09	0,95	0,73	0,85	50,08	49,37	OK	24,00	0,00	
28.04.2022	32,29	32,28	0,02	58,58	42,36	16,21	0,88	0,70	0,58	33,00	32,51	OK	24,00	0,00	
29.04.2022	37,47	37,47	0,00	66,07	44,77	21,30	1,00	0,74	0,81	38,33	37,67	OK	24,00	0,01	
30.04.2022	35,84	35,84	0,00	66,08	44,67	21,41	1,00	0,73	0,78	36,65	36,03	OK	24,00	0,00	
01.05.2022	34,84	34,84	0,00	65,91	45,42	20,49	0,99	0,74	0,72	35,62	35,05	OK	24,00	0,00	
02.05.2022	36,26	36,26	0,00	65,57	46,14	19,44	0,98	0,73	0,71	37,04	36,51	OK	24,00	0,00	
03.05.2022	38,02	38,02	0,00	65,87	45,12	20,75	0,99	0,73	0,80	38,84	38,27	OK	24,00	0,00	
04.05.2022	37,77	37,77	0,00	65,86	45,43	20,43	1,00	0,72	0,78	38,60	38,01	OK	24,00	0,00	
05.05.2022	36,04	36,04	0,00	66,13	45,53	20,60	1,03	0,73	0,75	36,83	36,27	OK	24,00	0,00	
06.05.2022	37,57	37,57	0,00	65,63	45,95	19,68	1,01	0,78	0,75	38,40	37,81	OK	24,00	0,00	
07.05.2022	37,50	37,50	0,00	65,85	46,23	19,62	1,01	0,77	0,75	38,32	37,75	OK	24,00	0,00	
08.05.2022	35,97	35,97	0,00	66,24	45,92	20,32	1,02	0,76	0,74	36,77	36,20	OK	24,00	0,00	
09.05.2022	35,68	35,68	0,00	66,12	45,56	20,56	1,01	0,77	0,74	36,47	35,91	OK	24,00	0,00	
10.05.2022	39,30	39,30	0,00	66,34	45,33	21,00	1,01	0,77	0,84	40,17	39,55	OK	24,00	0,00	
11.05.2022	13,08	13,08	0,00	43,74	34,34	9,40	0,39	0,30	0,23	13,36	13,19	OK	24,00	0,01	
12.05.2022	0,00	0,00	0,00	21,42	19,90	1,52	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
13.05.2022	0,00	0,00	0,00	19,95	18,34	1,61	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
14.05.2022	0,00	0,00	0,00	19,01	17,76	1,25	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
15.05.2022	0,00	0,00	0,00	18,40	17,37	1,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
16.05.2022	40,42	40,42	0,00	49,36	35,55	13,81	0,61	0,49	0,74	41,19	40,73	OK	24,00	0,00	
17.05.2022	34,73	34,73	0,00	67,13	44,54	22,59	0,94	0,75	0,79	35,47	34,98	OK	24,00	0,00	
18.05.2022	27,19	27,19	0,00	77,17	49,62	27,55	0,96	0,79	0,76	27,95	27,46	OK	24,00	0,00	
19.05.2022	27,04	27,04	0,00	78,24	49,54	28,69	0,92	0,76	0,78	27,80	27,30	OK	24,00	0,00	
20.05.2022	27,68	27,68	0,00	78,64	50,50	28,14	0,92	0,76	0,78	28,48	27,96	OK	24,00	0,00	
21.05.2022	30,53	30,53	0,00	71,79	47,41	24,38	0,94	0,79	0,73	31,25	30,78	OK	24,00	0,00	
22.05.2022	37,62	37,62	0,00	66,73	46,06	20,67	0,97	0,81	0,78	38,43	37,91	OK	24,00	0,00	
23.05.2022	40,05	40,05	0,00	66,79	45,40	21,39	0,96	0,79	0,86	40,92	40,33	OK	24,00	0,00	
Итого:	903,50	903,48							18,87	923,92	909,95		696	0,02	0
Средние:				59,61	41,80	17,81	0,81	0,63							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
24.04.2022	662,53	20185,29	19822,02	363,26	19573,30	19573,30	0,00	5440		1,83
23.05.2022	681,40	21109,21	20731,98	377,23	20476,79	20476,78	0,02	6136,00		1,85
ИТОГО:	18,87	923,92	909,95	13,97	903,50	903,48	0,02	696,00	0	0,02

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr = Qi/Траб x Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Март
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.05.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/22г.-23/05/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-1) 95 стр.

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 18463916

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	HC	VHP	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
25.04.2022	59,70	59,70	0,00	68,42	51,97	16,46	0,99	0,94	0,75	59,97	61,38	OK	24	0,00	
26.04.2022	60,52	60,52	0,00	68,54	52,00	16,54	1,00	0,93	0,76	60,71	62,33	OK	24	0,00	
27.04.2022	61,48	61,48	0,00	68,21	52,19	16,01	0,99	0,95	0,73	61,67	63,31	OK	24	0,00	
28.04.2022	61,38	61,38	0,00	67,87	52,41	15,46	0,95	0,98	0,72	61,55	63,23	OK	24	0,00	
29.04.2022	56,69	56,69	0,00	68,37	52,02	16,36	0,93	1,00	0,74	56,87	58,36	OK	24	0,00	
30.04.2022	56,11	56,11	0,00	68,52	51,91	16,61	0,93	0,99	0,73	56,30	57,76	OK	24	0,00	
01.05.2022	55,69	55,69	0,00	68,41	51,97	16,44	0,92	0,99	0,74	55,88	57,33	OK	24	0,00	
02.05.2022	55,58	55,58	0,00	67,98	52,30	15,68	0,87	0,98	0,73	55,74	57,23	OK	24	0,00	
03.05.2022	60,04	60,04	0,00	68,21	52,18	16,03	0,97	0,99	0,73	60,25	61,81	OK	24	0,00	
04.05.2022	59,70	59,70	0,00	68,16	52,33	15,84	0,95	0,99	0,72	59,85	61,50	OK	24	0,00	
05.05.2022	50,54	50,60	-0,06	68,41	50,41	18,01	0,91	1,02	0,74	50,78	51,99	OK	24	0,00	
06.05.2022	43,49	43,49	0,00	64,02	46,22	17,79	0,83	0,99	0,79	43,74	44,58	OK	24	0,00	
07.05.2022	48,62	48,62	0,00	68,05	48,70	19,35	0,95	1,01	0,77	48,91	49,84	OK	24	0,00	
08.05.2022	43,71	43,71	0,00	68,49	48,96	19,53	0,86	1,01	0,76	43,92	44,86	OK	24	0,00	
09.05.2022	45,39	45,39	0,00	68,41	48,89	19,52	0,90	1,01	0,77	45,61	46,58	OK	24	0,00	
10.05.2022	49,35	49,35	0,00	68,45	48,49	19,96	1,00	1,00	0,77	49,63	50,59	OK	24	0,00	
11.05.2022	17,78	17,78	0,00	56,17	41,83	14,34	0,33	0,79	0,65	17,88	18,24	OK	24	0,00	
12.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
13.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
14.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
15.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
16.05.2022	44,86	44,86	0,00	68,05	48,18	19,86	0,82	0,91	0,74	45,21	45,90	OK	24	0,00	
17.05.2022	44,47	44,47	0,00	69,50	48,48	21,02	0,94	0,93	0,75	44,80	45,54	OK	24	0,00	
18.05.2022	25,53	26,42	-0,88	80,31	45,73	34,58	0,89	0,96	0,79	26,13	26,78	OK	24	0,00	
19.05.2022	24,30	25,37	-1,07	81,15	45,67	35,49	0,88	0,92	0,76	24,94	25,65	OK	24	0,00	
20.05.2022	23,46	24,64	-1,18	81,34	45,72	35,62	0,85	0,92	0,76	24,14	24,86	OK	24	0,00	
21.05.2022	35,83	36,41	-0,57	74,72	47,48	27,25	0,89	0,94	0,78	36,28	37,15	OK	24	0,00	
22.05.2022	45,76	45,82	-0,06	68,91	48,58	20,33	0,94	0,96	0,81	46,00	47,02	OK	24	0,00	
23.05.2022	46,36	46,41	-0,06	68,87	48,29	20,58	0,96	0,95	0,79	46,59	47,62	OK	24	0,00	
Итого:	1176,36	1180,24					22,46			1183,35	1211,42		696	0,00	0
Средние:				59,92	42,51	17,40		0,83	0,65						

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
24.04.2022	1371,99	38909,98	39263,75	-353,76	38274,44	38280,99	-6,54	13857		0,27
23.05.2022	1394,44	40093,33	40475,17	-381,84	39450,80	39461,22	-10,43	14553,00		0,27
ИТОГО:	22,46	1183,35	1211,42	-28,07	1176,36	1180,24	-3,88	696,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб х Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 19244016

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
24.04.2022	75,83	2619,00	2462,33	156,67	2526,32	2437,42	88,90			
23.05.2022	75,83	2619,00	2462,33	156,67	2526,32	2437,42	88,90			
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

А.В. Ткачев/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.05.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/22г.-23/05/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-2) 95 стр.

Прибор: KARAT-306
Серийный номер: 18933916

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
25.04.2022	53,01	53,01	0,00	67,55	50,07	17,48	0,92	0,99	0,82	53,97	53,72	OK	24,00	0	
26.04.2022	54,14	54,14	0,00	67,67	50,44	17,23	0,92	0,99	0,83	55,14	54,88	OK	24,00	0	
27.04.2022	52,64	52,64	0,00	67,32	50,35	16,97	0,88	1,00	0,80	53,62	53,34	OK	24,00	0	
28.04.2022	55,84	55,84	0,00	67,05	51,16	15,89	0,88	1,03	0,80	57,02	56,44	OK	24,00	0	
29.04.2022	47,34	47,34	0,00	67,46	50,81	16,64	0,79	1,05	0,82	48,33	47,86	OK	24,00	0	
30.04.2022	50,54	50,54	0,00	67,69	50,88	16,81	0,86	1,05	0,81	51,60	51,09	OK	24,00	0	
01.05.2022	46,30	46,30	0,00	67,55	50,92	16,63	0,77	1,04	0,81	47,25	46,84	OK	24,00	0	
02.05.2022	48,52	48,52	0,00	67,11	51,02	16,09	0,77	1,03	0,80	49,50	49,09	OK	24,00	0	
03.05.2022	54,66	54,66	0,00	67,43	50,65	16,78	0,92	1,04	0,80	55,83	55,23	OK	24,00	0	
04.05.2022	51,82	51,82	0,00	67,34	51,08	16,26	0,84	1,05	0,79	52,90	52,39	OK	24,00	0	
05.05.2022	50,58	50,58	0,00	67,71	51,27	16,45	0,84	1,08	0,81	51,67	51,12	OK	24,00	0	
06.05.2022	41,83	41,83	0,00	66,93	50,39	16,54	0,70	1,06	0,85	42,75	42,22	OK	24,00	0	
07.05.2022	53,53	53,53	0,00	67,30	50,70	16,60	0,88	1,06	0,84	54,74	54,03	OK	24,00	0	
08.05.2022	46,48	46,48	0,00	67,75	50,37	17,38	0,81	1,07	0,84	47,53	46,91	OK	24,00	0	
09.05.2022	47,31	47,31	0,00	67,65	50,45	17,21	0,82	1,06	0,84	48,39	47,74	OK	24,00	0	
10.05.2022	55,11	55,11	0,00	67,70	50,70	17,01	0,93	1,05	0,84	56,38	55,61	OK	24,00	0	
11.05.2022	17,35	17,35	0,00	60,79	47,62	13,17	0,27	0,99	0,83	17,74	17,51	OK	24,00	0	
12.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0	
13.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0	
14.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0	
15.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0	
16.05.2022	49,07	49,07	0,00	67,29	51,61	15,68	0,73	0,97	0,81	50,26	49,48	OK	24,00	0	
17.05.2022	43,42	43,42	0,00	68,70	49,83	18,87	0,83	0,99	0,82	44,51	43,73	OK	24,00	0	
18.05.2022	34,11	34,11	0,00	79,84	57,61	22,23	0,77	1,01	0,86	35,19	34,48	OK	24,00	0	
19.05.2022	32,82	32,82	0,00	80,65	57,86	22,78	0,77	0,97	0,83	33,92	33,14	OK	24,00	0	
20.05.2022	32,24	32,24	0,00	80,83	58,53	22,30	0,73	0,97	0,82	33,35	32,55	OK	24,00	0	
21.05.2022	40,42	40,42	0,00	74,08	54,16	19,92	0,79	0,99	0,85	41,59	40,72	OK	24,00	0	
22.05.2022	49,71	49,71	0,00	68,10	50,52	17,58	0,88	1,02	0,87	50,98	50,04	OK	24,00	0	
23.05.2022	52,05	52,05	0,00	68,08	50,14	17,94	0,92	1,01	0,86	53,35	52,42	OK	24,00	0	
Итого:	1160,85	1160,85					20,22			1187,51	1172,55		696	0,00	0
Средние:				59,57	44,45	15,12		0,88	0,71						

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
24.04.2022	1400,47	40323,24	39370,85	952,39	39014,30	39014,34	-0,04	13872		4,15
23.05.2022	1420,68	41510,75	40543,40	967,35	40175,15	40175,19	-0,04	14568,00		4,15
ИТОГО:	20,22	1187,51	1172,55	14,96	1160,85	1160,85	0,00	696,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/нр)	
Qкортр = Qi/Траб х Тнш	0

Прибор: KARAT-306
Серийный номер: 23524416

Нежилые помещения

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
24.04.2022	60,07	2051,88	2114,05	-62,17	1990,17	2084,36	-94,19			
23.05.2022	60,07	2051,88	2114,05	-62,17	1990,17	2084,36	-94,19			
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

Ю. Март
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю. О.
24.05.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/22г.-23/05/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-3) 95 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 01260616

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	HC	VHP	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
25.04.2022	65,95	65,95	0,00	67,68	53,24	14,44	0,96	1,01	0,81	67,66	66,44	0	24	0,00	
26.04.2022	62,03	62,03	0,00	67,75	52,85	14,90	0,92	1,01	0,82	63,63	62,47	0	24	0,00	
27.04.2022	67,76	67,76	0,00	67,50	53,83	13,68	0,93	1,02	0,79	69,49	68,29	0	24	0,00	
28.04.2022	66,71	66,71	0,00	67,16	54,06	13,10	0,88	1,05	0,79	68,41	67,23	0	24	0,00	
29.04.2022	65,56	65,56	0,00	67,64	53,65	13,99	0,91	1,07	0,81	67,27	66,03	0	24	0,00	
30.04.2022	59,93	59,93	0,00	67,79	52,63	15,16	0,91	1,07	0,80	61,50	60,33	0	24	0,00	
01.05.2022	57,35	57,35	0,00	67,64	52,99	14,65	0,84	1,06	0,80	58,85	57,74	0	24	0,00	
02.05.2022	61,55	61,55	0,00	67,28	53,33	13,95	0,86	1,05	0,79	63,15	61,98	0	24	0,00	
03.05.2022	62,32	62,32	0,00	67,46	53,21	14,25	0,90	1,06	0,79	63,91	62,78	0	24	0,00	
04.05.2022	63,63	63,63	0,00	67,40	53,31	14,09	0,89	1,07	0,78	65,26	64,10	0	24	0,00	
05.05.2022	57,50	57,50	0,00	67,75	52,95	14,80	0,85	1,10	0,80	59,00	57,90	0	24	0,02	
06.05.2022	50,93	50,93	0,01	62,76	49,09	13,67	0,76	1,06	0,85	52,34	51,15	0	24	0,00	
07.05.2022	52,29	52,29	0,00	67,36	50,29	17,07	0,90	1,09	0,83	53,58	52,64	0	24	0,00	
08.05.2022	50,01	50,01	0,00	67,81	50,50	17,31	0,88	1,09	0,83	51,26	50,35	0	24	0,00	
09.05.2022	50,57	50,57	0,00	67,69	50,79	16,90	0,87	1,08	0,83	51,83	50,92	0	24	0,00	
10.05.2022	53,52	53,52	0,00	67,73	50,98	16,75	0,90	1,08	0,83	54,84	53,90	0	24	0,00	
11.05.2022	22,67	22,67	0,00	45,98	37,37	8,61	0,29	0,90	0,78	23,23	22,88	0	24	0,00	
12.05.2022	0,00	0,00	0,00	23,60	21,79	1,81	0,00	0,75	0,74	0,00	0,00	0	24	0,00	
13.05.2022	0,00	0,00	0,00	22,25	20,91	1,34	0,00	0,74	0,73	0,00	0,00	0	24	0,00	
14.05.2022	0,00	0,00	0,00	21,45	20,48	0,97	0,00	0,73	0,71	0,00	0,00	0	24	0,00	
15.05.2022	0,00	0,00	0,00	21,01	20,29	0,72	0,00	0,69	0,67	0,00	0,00	0	24	0,00	
16.05.2022	48,74	48,74	0,00	50,56	39,55	11,01	0,72	0,86	0,74	49,97	49,05	0	24	0,07	
17.05.2022	51,59	51,59	0,00	68,75	50,87	17,88	0,89	1,01	0,81	52,91	51,96	0	24	0,09	
18.05.2022	27,35	27,35	0,00	79,42	47,16	32,26	0,89	1,03	0,85	28,29	27,42	0	24	0,08	
19.05.2022	25,88	25,88	0,00	80,21	47,43	32,78	0,86	0,99	0,82	26,80	25,94	0	24	0,07	
20.05.2022	24,07	24,07	0,00	80,32	47,60	32,71	0,79	1,00	0,82	24,94	24,12	0	24	0,07	
21.05.2022	37,48	37,48	0,00	74,03	49,25	24,78	0,84	1,02	0,84	38,54	37,68	0	24	0,07	
22.05.2022	53,42	53,42	0,00	68,24	50,91	17,34	0,93	1,04	0,87	54,76	53,81	0	24	0,07	
23.05.2022	53,04	53,04	0,00	68,19	51,22	16,97	0,89	1,03	0,85	54,37	53,44	0	24	0,07	
Итого:	1291,87	1291,86					21,25			1325,80	1300,55		696	0,61	0
Средние:				61,39	46,29	15,10		0,99	0,80						

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
24.04.2022	1366,65	40772,68	39305,60	1467,08	39198,26	39198,07	0,19	13669		7,860001
23.05.2022	1387,89	42098,48	40606,15	1492,33	40490,13	40489,93	0,20	14365,00		8,47
ИТОГО:	21,25	1325,80	1300,55	25,25	1291,87	1291,86	0,01	696,00	0	0,61

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi/Траб х Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 26514816

Нежилые помещения

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
24.04.2022	45,62	1409,28	1513,86	-104,58	1471,84	1610,12	-138,28			
23.05.2022	45,62	1409,28	1513,86	-104,58	1471,84	1610,12	-138,28			
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

Ю. Марты
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 63Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.05.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/22г.-23/05/22г.
Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-4) 95 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 18893916

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	HC	VHP	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
25.04.2022	55,36	55,36	0,00	67,98	51,18	16,79	0,93	0,76	1,01	56,38	56,13	OK	24	0	
26.04.2022	56,22	56,22	0,00	68,08	51,34	16,74	0,93	0,77	1,00	57,25	57,00	OK	24	0,00	
27.04.2022	57,51	57,51	0,00	67,78	51,44	16,34	0,94	0,74	1,01	58,57	58,32	OK	24	0,00	
28.04.2022	59,20	59,20	0,00	67,47	51,55	15,92	0,94	0,74	1,04	60,24	60,05	OK	24	0,00	
29.04.2022	54,59	54,59	0,00	67,93	51,42	16,51	0,90	0,76	1,06	55,55	55,40	OK	24	0,00	
30.04.2022	55,45	55,45	0,00	68,16	51,35	16,80	0,93	0,75	1,06	56,43	56,25	OK	24	0,00	
01.05.2022	53,41	53,41	0,00	68,02	51,49	16,53	0,89	0,75	1,06	54,36	54,20	OK	24	0,00	
02.05.2022	55,53	55,53	0,00	67,62	51,71	15,91	0,87	0,74	1,04	56,50	56,35	OK	24	0,00	
03.05.2022	56,74	56,74	0,00	67,80	51,63	16,17	0,92	0,74	1,05	57,75	57,56	OK	24	0,00	
04.05.2022	56,48	56,48	0,00	67,74	51,64	16,10	0,91	0,73	1,06	57,49	57,30	OK	24	0,00	
05.05.2022	55,49	55,49	0,00	68,11	51,33	16,78	0,93	0,75	1,09	56,67	56,11	OK	24	0,00	
06.05.2022	49,41	49,37	0,05	65,66	50,04	15,62	0,79	0,80	1,06	50,39	49,96	OK	24	0,00	
07.05.2022	56,35	56,35	0,00	67,75	51,39	16,37	0,92	0,78	1,08	57,48	57,03	OK	24	0,00	
08.05.2022	51,43	51,43	0,00	68,19	51,31	16,88	0,87	0,78	1,08	52,45	52,08	OK	24	0,00	
09.05.2022	51,87	51,87	0,00	68,08	51,36	16,72	0,87	0,78	1,07	52,86	52,55	OK	24	0,00	
10.05.2022	56,61	56,61	0,00	68,11	51,29	16,83	0,96	0,78	1,07	57,72	57,32	OK	24	0,00	
11.05.2022	18,85	18,85	0,00	61,31	48,14	13,17	0,30	0,70	0,93	19,21	19,11	OK	24	0,00	
12.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
13.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
14.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
15.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
16.05.2022	52,86	52,86	0,00	67,36	51,33	16,04	0,82	0,75	0,98	53,96	53,44	OK	24	0,00	
17.05.2022	55,32	55,32	0,00	69,20	50,88	18,31	1,02	0,76	1,00	56,47	55,99	OK	24	0,00	
18.05.2022	29,43	29,43	0,00	79,74	50,32	29,41	0,87	0,80	1,02	30,17	29,84	OK	24	0,00	
19.05.2022	27,31	27,31	0,00	80,52	50,20	30,32	0,83	0,77	0,98	27,99	27,70	OK	24	0,00	
20.05.2022	27,55	27,55	0,00	80,67	50,59	30,08	0,83	0,77	0,99	28,27	27,94	OK	24	0,00	
21.05.2022	42,48	42,48	0,00	74,37	50,76	23,62	0,91	0,80	1,01	43,43	43,01	OK	24	0,00	
22.05.2022	54,99	54,99	0,00	68,58	51,24	17,34	0,95	0,82	1,03	56,13	55,63	OK	24	0,00	
23.05.2022	55,02	55,02	0,00	68,53	51,11	17,42	0,96	0,80	1,02	56,13	55,70	OK	24	0,00	
Итого:	1245,46	1245,41					22,01			1269,86	1261,95		696	0,00	0
Средние:				59,82	44,00	15,82		0,66	0,89						

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
24.04.2022	1407,39	40675,05	39976,53	698,52	39478,82	39478,80	0,01	13669		49,83
23.05.2022	1429,41	41944,91	41238,49	706,42	40724,28	40724,22	0,06	14365,00		49,83
ИТОГО:	22,01	1269,86	1261,95	7,90	1245,46	1245,41	0,05	696,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб x Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 23494416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
24.04.2022	62,17	1878,40	1982,69	-38,66	1823,48	1982,80	-159,32			
23.05.2022	62,17	1878,40	1982,69	26,97	1823,48	1982,80	-159,32			
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	65,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"


Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации


Подпись

МП



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.05.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/22г.-23/05/22г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 85 (ИТП-1) 79 стр.

Прибор: КАРАТ-307
Серийный номер: 15494617
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	VHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
25.04.2022	93,08	93,08	0,00	66,18	47,70	18,48	0,94	0,72	1,74	95,42	93,50	OK	24	0	
26.04.2022	75,48	75,47	0,01	60,45	43,87	16,58	0,88	0,74	1,34	77,43	75,73	OK	24	0	
27.04.2022	94,38	94,38	0,00	65,97	47,11	18,86	0,96	0,69	1,82	96,78	94,72	OK	24	0,01	
28.04.2022	81,47	81,46	0,01	61,17	44,85	16,31	0,96	0,76	1,39	83,57	81,77	OK	24	0	
29.04.2022	86,14	86,14	0,00	65,91	47,14	18,76	0,99	0,71	1,63	88,31	86,48	OK	24	0,01	
30.04.2022	85,43	85,43	0,00	66,05	47,06	18,99	0,99	0,70	1,64	87,59	85,76	OK	24	0	
01.05.2022	87,48	87,48	0,00	65,99	47,26	18,73	0,98	0,71	1,66	89,68	87,83	OK	24	0	
02.05.2022	92,60	92,60	0,00	65,66	47,72	17,93	0,97	0,70	1,68	94,93	92,99	OK	24	0	
03.05.2022	92,35	92,35	0,00	65,91	48,09	17,82	0,99	0,69	1,67	94,69	92,75	OK	24	0	
04.05.2022	89,35	89,35	0,00	65,81	47,87	17,94	0,99	0,69	1,62	91,58	89,75	OK	24	0	
05.05.2022	89,29	89,29	0,00	66,18	47,46	18,72	1,02	0,71	1,70	91,55	89,66	OK	24	0	
06.05.2022	92,64	92,64	0,00	65,74	47,72	18,02	1,00	0,74	1,69	94,97	93,02	OK	24	0,01	
07.05.2022	92,18	92,18	0,00	65,96	47,81	18,15	1,01	0,74	1,69	94,56	92,52	OK	24	0	
08.05.2022	86,75	86,75	0,00	66,32	47,39	18,92	1,00	0,73	1,66	89,03	87,03	OK	24	0	
09.05.2022	85,97	85,97	0,00	66,22	47,93	18,29	1,00	0,74	1,59	88,24	86,25	OK	24	0	
10.05.2022	93,82	93,82	0,00	66,31	47,74	18,57	1,00	0,74	1,77	96,32	94,10	OK	24	0	
11.05.2022	32,98	32,98	0,00	46,84	37,09	9,75	0,73	0,62	0,57	33,85	33,09	OK	24	0	
12.05.2022	0,00	0,00	0,00	22,03	21,43	0,60	0,48	0,49	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
13.05.2022	0,00	0,00	0,00	19,87	19,56	0,31	0,42	0,43	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
14.05.2022	0,00	0,00	0,00	18,99	18,65	0,34	0,39	0,40	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
15.05.2022	0,00	0,00	0,00	18,52	18,17	0,35	0,38	0,39	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
16.05.2022	108,91	108,91	0,00	53,44	40,27	13,17	0,78	0,62	1,63	111,76	108,93	OK	24	0,01	
17.05.2022	85,71	85,71	0,00	67,19	46,73	20,46	0,93	0,74	1,74	88,11	85,85	OK	24	0,01	
18.05.2022	50,46	50,46	0,00	75,73	42,88	32,85	0,94	0,76	1,67	52,13	50,47	OK	24	0,01	
19.05.2022	47,12	47,12	0,00	76,69	42,76	33,92	0,90	0,74	1,62	48,64	47,20	OK	24	0	
20.05.2022	45,30	45,30	0,00	77,14	42,50	34,63	0,91	0,73	1,58	46,78	45,36	OK	24	0	
21.05.2022	60,73	60,73	0,00	72,81	44,54	28,27	0,93	0,77	1,60	62,53	60,86	OK	24	0	
22.05.2022	89,04	89,04	0,00	66,85	46,66	20,19	0,95	0,78	1,80	91,45	89,26	OK	24	0	
23.05.2022	89,93	89,93	0,00	66,84	46,47	20,38	0,94	0,76	1,84	92,35	90,15	OK	24	0	
Итого:	2028,60	2028,58							40,33	2082,25	2035,03		696	0,06	
Средние:				59,61	42,15	17,46	0,87	0,68							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	VHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
24.04.2022	3319,34	119344,97	116535,08	2809,89	116225,56	116225,45	0,11			
23.05.2022	3359,67	121427,22	118570,11	2857,11	118254,16	118254,03	0,13			
ИТОГО:	40,33	2082,25	2035,03	47,22	2028,60	2028,58	0,02	696	0	0,06

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр = x Тнш	Qi/Траб 0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Академ-Сервис"

А.В. Ткачев
Подпись / Ф.И.О.


Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Март
Подпись / О.В.Мальгина/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.05.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/2022г.-23/05/2022г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 85 (ИТП-2) 79 стр.

Прибор: КАРАТ-307
Серийный номер: 05351818
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
25.04.2022	84,50	84,50	0,00	67,15	47,75	19,40	0,94	0,71	1,67	85,73	85,82	OK	24	0,08	
26.04.2022	64,26	64,25	0,01	62,21	44,21	18,00	0,89	0,74	1,29	65,19	65,23	OK	24	0,01	
27.04.2022	86,95	86,95	0,00	67,21	46,41	20,80	0,94	0,69	1,85	88,22	88,24	OK	24	0	
28.04.2022	65,94	65,94	0,00	62,52	44,06	18,45	0,96	0,76	1,33	66,89	66,93	OK	24	0,01	
29.04.2022	74,48	74,48	0,00	67,03	46,61	20,42	0,99	0,71	1,53	75,58	75,57	OK	24	0,01	
30.04.2022	73,63	73,63	0,00	67,41	46,67	20,75	0,99	0,70	1,57	74,74	74,70	OK	24	0	
01.05.2022	74,73	74,73	0,00	67,12	46,84	20,28	0,98	0,71	1,53	75,85	75,82	OK	24	0	
02.05.2022	74,34	74,34	0,00	67,07	46,61	20,46	0,97	0,70	1,55	75,45	75,42	OK	24	0	
03.05.2022	80,97	80,97	0,00	66,94	47,16	19,78	0,98	0,70	1,63	82,15	82,18	OK	24	0	
04.05.2022	79,85	79,85	0,00	66,94	47,13	19,81	0,99	0,69	1,61	81,00	81,05	OK	24	0	
05.05.2022	79,11	79,11	0,00	67,41	46,97	20,44	1,02	0,71	1,66	80,28	80,28	OK	24	0	
06.05.2022	81,03	81,03	0,00	66,97	47,27	19,70	1,00	0,74	1,63	82,20	82,26	OK	24	0	
07.05.2022	81,82	81,82	0,00	67,27	46,93	20,34	1,00	0,74	1,69	83,02	83,04	OK	24	0	
08.05.2022	83,53	83,53	0,00	67,45	46,98	20,48	1,01	0,73	1,74	84,75	84,79	OK	24	0	
09.05.2022	80,06	80,06	0,00	67,43	46,91	20,52	1,00	0,74	1,67	81,23	81,27	OK	24	0	
10.05.2022	87,52	87,52	0,00	67,57	46,28	21,29	0,99	0,74	1,91	88,80	88,81	OK	24	0	
11.05.2022	32,28	32,28	0,00	50,83	38,87	11,96	0,83	0,38	0,61	32,75	32,79	OK	24	0	
12.05.2022	0,00	0,00	0,00	25,26	24,14	1,12	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
13.05.2022	0,00	0,00	0,00	22,33	22,01	0,32	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
14.05.2022	0,00	0,00	0,00	21,16	20,95	0,21	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
15.05.2022	0,00	0,00	0,00	20,40	20,27	0,14	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
16.05.2022	83,98	83,98	0,00	47,08	35,14	11,94	0,88	0,43	1,31	84,83	85,18	OK	24	0,02	
17.05.2022	83,92	83,92	0,00	67,64	46,26	21,38	0,92	0,72	1,81	85,12	85,21	OK	24	0,02	
18.05.2022	49,92	49,92	0,00	76,00	42,67	33,33	0,94	0,77	1,68	50,96	50,54	OK	24	0	
19.05.2022	45,72	45,72	0,00	77,90	41,83	36,07	0,90	0,74	1,67	46,72	46,26	OK	24	0	
20.05.2022	46,00	46,00	0,00	78,35	41,65	36,70	0,90	0,74	1,71	47,00	46,56	OK	24	0	
21.05.2022	54,68	54,68	0,00	75,96	42,78	33,19	0,93	0,76	1,77	55,75	55,39	OK	24	0	
22.05.2022	82,36	82,36	0,00	68,02	45,18	21,84	0,95	0,78	1,82	83,59	83,58	OK	24	0	
23.05.2022	81,12	81,12	0,00	68,14	46,24	21,90	0,94	0,77	1,80	82,35	82,30	OK	24	0,31	
Итого:	1812,69	1812,67							40,03	1840,15	1839,21		696	0,46	
Средние:				60,85	41,85	19,00	0,82	0,61							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
24.04.2022	6,41	255,87	255,20	0,67	251,67	251,67	0,00			
23.05.2022	46,45	2096,02	2094,41	1,61	2064,36	2064,34	0,01			
ИТОГО:	40,03	1840,15	1839,21	0,94	1812,69	1812,67	0,01	696	0	0,46

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = x Тнш	Qi/Траб 0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Академ-Сервис"

Подпись:  / В.В. Ткачев /
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись:  / О.В. Малыгина /
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.05.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/22г.-22/05/22г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 85 (ИТП-3) 79 стр.

Прибор: КАРАТ-307
Серийный номер: 15164617
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.04.2022	86,00647	86,00647	0	66,03713	54,24815	11,78899	0,920869	0,719911	1,020937	87,53502	87,287	OK	24	0,03	
25.04.2022	65,1723	65,172295	0	65,3399	53,376144	11,963752	0,911078	0,701323	0,833023	66,36301	66,12	OK	24	0	
26.04.2022	66,87706	66,865105	0,0119539	60,04045	50,261806	9,778656	0,866372	0,700194	0,772227	68,079	67,847	OK	24	0	
27.04.2022	70,75456	70,735909	0,0186529	64,94317	53,418865	11,524314	0,973286	0,702864	0,891087	72,07901	71,71601	OK	24	0,17	
28.04.2022	68,1365	68,136497	0	59,47978	50,538746	8,9410286	0,968488	0,764861	0,730472	69,29401	69,19401	OK	24	0	
29.04.2022	68,03455	68,034554	0	66,65145	53,904861	12,746586	0,99916	0,708994	0,878622	69,26101	69,037	OK	24	0	
30.04.2022	72,31796	72,317963	0	66,01447	54,402187	11,61227	0,988813	0,708127	0,84503	73,61801	73,386	OK	24	0	
01.05.2022	73,03888	73,038879	0	66,39854	53,851124	12,547425	0,977922	0,704907	0,930729	74,397	74,062	OK	24	0	
02.05.2022	78,35265	78,352646	0	65,83987	54,333912	11,50596	0,982243	0,70502	0,90479	79,76901	79,492	OK	24	0	
03.05.2022	75,51981	75,519806	0	66,13441	53,843887	12,290521	0,986963	0,69894	0,941364	76,90601	76,587	OK	24	0	
04.05.2022	74,51111	74,511108	0	66,26077	54,387943	11,872828	0,99753	0,685632	0,897258	75,87	75,59699	OK	24	0	
05.05.2022	76,78236	76,782364	0	66,31052	53,942478	12,36803	1,024188	0,740502	0,969195	78,21201	77,853	OK	24	0	
06.05.2022	74,68477	74,684769	0	66,08554	54,326909	11,755917	1,003621	0,746489	0,890892	76,05199	75,759	OK	24	0	
07.05.2022	77,02416	77,024155	0	66,22518	54,070728	12,154461	1,013514	0,741941	0,952268	78,45701	78,10201	OK	24	0	
08.05.2022	70,77904	70,779037	0	66,56508	53,884022	12,68105	1,005262	0,738757	0,907287	72,14101	71,733	OK	24	0	
09.05.2022	70,68501	70,685005	0	66,51165	54,00732	12,504344	1,003809	0,742207	0,897448	72,02801	71,656	OK	24	0	
10.05.2022	79,94511	79,945107	0	66,21219	53,653519	12,558674	0,975991	0,731167	1,029783	81,47501	81,03902	OK	24	0	
11.05.2022	0	0	0	27,17315	27,266508	-0,093352	0,552442	0,507494	0	0	0	OK	24	0	
12.05.2022	0	0	0	20,99397	20,41704	0,5769291	0	0	0	0	0	OK	24	0	
13.05.2022	0	0	0	19,9071	19,158079	0,7490132	0	0	0	0	0	OK	24	0	
14.05.2022	0	0	0	19,2518	18,555872	0,6959222	0	0	0	0	0	OK	24	0	
15.05.2022	15,92463	15,924629	0	20,72719	19,718615	1,0085787	0,72362	0,621535	0,082756	16,047	16,082	OK	24	0	
16.05.2022	81,58057	81,580574	0	66,14074	53,308331	12,832998	0,912454	0,691716	1,051407	82,98	82,81101	OK	24	0,01	
17.05.2022	51,51931	51,519314	0	69,70258	51,81181	17,890776	0,94118	0,763853	0,883002	52,607	52,14301	OK	24	0	
18.05.2022	33,26975	33,269745	0	75,95666	49,199871	26,756777	0,935654	0,762863	0,900775	34,25	33,494	OK	24	0	
19.05.2022	31,00274	31,002741	0	76,22566	49,207031	27,018625	0,894535	0,734681	0,848049	31,982	31,153	OK	24	0	
20.05.2022	29,38827	29,388269	0	76,55333	49,395519	27,157814	0,911506	0,738026	0,805523	30,358	29,498	OK	24	0	
21.05.2022	56,09826	56,098255	0	69,76221	52,150013	17,612192	0,957828	0,782446	0,88992	57,355	56,725	OK	24	0	
22.05.2022	66,53832	66,538322	0	67,04323	53,094208	13,949025	0,948653	0,781999	0,929516	67,883	67,36101	OK	24	0	
Итого:	1613,94	1613,91							21,68	1645,00	1635,73		696	0,21	
Средние:				59,33	47,37	11,96	0,84	0,64	0,75						

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.04.2022	2815,18	102330,80	100914,15	1416,65	99421,19	99420,96	0,23			
22.05.2022	2836,87	103975,80	102549,89	1425,91	101035,14	101034,88	0,26			
ИТОГО:	21,68	1645,00	1635,73	9,26	1613,94	1613,91	0,03	696	0	0,21

Тепловая энергия израсходованная за период несчастных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)		
Фкорт = х Тнш	Qi/Траб	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Академ-Сервис"

Подпись: А.В. Ткачев
Ф.И.О. Ткачев Александр Владимирович
МП:

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: Ю.О. Мальгина
Ф.И.О. Мальгина Юлия Олеговна

ООО «УРЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.05.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/04/22г.-23/05/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-5) 101 СТР.

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

тхв: не исп. G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 19076078, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0х9503

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	ИС
25.04.22 23	68,19	42,1	26,09	9,6	7,67	10,6	73,36	66,54	0	71,838	66,012	0	0	1,876	0	24	0	
26.04.22 23	68,16	41,91	26,26	9,58	7,82	10,6	69,33	62,76	0,012	67,89	62,267	0,012	0,012	1,785	0	24	0	
27.04.22 23	67,93	41,97	25,96	9,68	7,48	10,6	71,8	64,7	0	70,32	64,193	0	0	1,828	0	24	0	
28.04.22 23	67,35	41,02	26,33	9,76	7,89	10,6	55,09	52,41	2,033	53,973	52,026	2,029	2,029	1,465	0,051	24	0	
29.04.22 23	68,06	41,73	26,33	10,22	7,65	10,6	71,56	65,21	0	70,084	64,701	0	0	1,848	0	24	0	
30.04.22 23	68,23	42,13	26,1	10,21	7,54	10,6	68,38	62,07	0	66,961	61,577	0	0	1,75	0	24	0	
01.05.22 23	68,12	41,99	26,13	10,15	7,57	10,6	67,21	60,81	0	65,818	60,333	0	0	1,723	0	24	0	
02.05.22 23	67,71	42,47	25,24	10,01	7,49	10,6	68,66	62,46	0	67,253	61,954	0	0	1,7	0	24	0	
03.05.22 23	67,92	41,97	25,95	10,11	7,5	10,6	72,84	66,04	0	71,34	65,517	0	0	1,854	0	24	0	
04.05.22 23	67,81	42,2	25,61	10,19	7,41	10,6	67,99	61,78	0	66,596	61,287	0	0	1,709	0	24	0	
05.05.22 23	68,23	42,79	25,44	10,54	7,5	10,6	69,54	63,36	0	68,099	62,838	0	0	1,736	0	24	0	
06.05.22 23	67,68	42,66	25,02	10,34	7,95	10,6	73,01	66,19	0	71,518	65,651	0	0	1,792	0	24	0	
07.05.22 23	67,93	43,03	24,9	10,35	7,94	10,6	70,83	64,06	0	69,372	63,528	0	0	1,73	0	24	0	
08.05.22 23	68,43	42,81	25,62	10,42	7,85	10,6	67,49	60,82	0	66,081	60,321	0	0	1,696	0	24	0	
09.05.22 23	68,31	43,12	25,19	10,33	7,88	10,6	66,53	59,77	0	65,147	59,272	0	0	1,644	0	24	0	
10.05.22 23	68,31	42,42	25,89	10,26	7,91	10,6	71,17	64,71	0	69,689	64,185	0	0	1,807	0	24	0	
11.05.22 23	67,87	44,05	23,82	7,78	6,78	10,6	27,35	24,73	0	26,787	24,513	0	0	0,639	0	24	0	
12.05.22 23	22,11	21,97	0,14	5,55	5,63	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
13.05.22 23	20,5	20,31	0,19	5,5	5,58	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
14.05.22 23	20,1	19,97	0,14	5,48	5,56	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
15.05.22 23	19,77	19,65	0,13	5,44	5,52	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
16.05.22 23	66,79	41,73	25,06	7,77	6,73	10,6	58,45	52,9	0,01	57,28	52,489	0,01	0,01	1,438	0	24	0	
17.05.22 23	69,4	42,15	27,25	9,53	7,63	10,6	69,07	62,69	0	67,591	62,188	0	0	1,844	0	24	0	
18.05.22 23	80,65	41,45	39,19	9,8	8,1	10,6	44,28	39,59	0	43,035	39,288	0	0	1,688	0	24	0	
19.05.22 23	82,12	41,49	40,63	9,41	7,84	10,6	41,84	37,5	0	40,626	37,214	0	0	1,652	0	24	0	
20.05.22 23	82,62	41,65	40,98	9,39	7,78	10,6	41	36,83	0,045	39,796	36,547	0,045	0,045	1,634	0,002	24	0	
21.05.22 23	73,23	42,47	30,76	9,59	8,04	10,6	54,31	49,37	0	53,02	48,972	0	0	1,632	0	24	0	
22.05.22 23	68,78	42,65	26,13	9,88	8,27	10,6	68,92	62,27	0	67,469	61,763	0	0	1,765	0	24	0	
23.05.22 23	68,82	42,74	26,07	9,79	8,13	10,6	70,63	64,29	0	69,142	63,762	0	0	1,804	0	24	0	
Итого/Средн	69,38	42,27	27,11	9,19	7,4	10,6	1580,64	1433,86	2,1	1546,727	1422,397	2,095	2,095	42,038	0,054	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
24.04.22 23	142627,21	131820,55	136,444	138173,463	129776,088	134,866	134,866	3796,377	6,775	0	19068	0
23.05.22 23	144207,85	133254,41	138,544	139720,19	131198,486	136,961	136,961	3838,415	6,829	0	19764	0
Итого	1580,64	1433,86	2,1	1546,727	1422,397	2,095	2,095	42,038	0,054	0	696	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат неисправ.



Представитель теплоснабж. организации

Ю. Март
Подпись

ООО «УРЭЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.05.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/22г. - 23/05/22г.
Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Чичерина, 47 (18 Сер)

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 11641719
Послужный арив

Дата	V1		V2		T1		T2		Td1		P1		P2		G1		G2		Gd1		Qd	НС	ВНР	V3	ВОС	
	м3	°C	м3	°C	м3	°C	м3	°C	Мпа	Мпа	т	т	Мпа	Мпа	т	т	т	т	ккал	ч						ч
25.04.2022	117,60	115,26	67,67	51,16	16,51	0,92	0,74	114,59	114,59	0,00	1,92	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.04.2022	115,54	113,23	67,74	51,18	16,57	0,91	0,75	112,58	112,58	0,00	1,87	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.04.2022	118,56	116,17	67,40	50,89	16,51	0,92	0,72	115,53	115,53	0,00	1,81	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.04.2022	121,33	118,93	67,20	52,09	15,11	0,95	0,72	118,22	118,22	0,00	1,79	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.04.2022	118,70	116,24	67,66	52,12	15,53	0,97	0,74	115,59	115,59	0,00	1,79	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.04.2022	114,41	112,14	67,74	51,86	15,89	0,97	0,73	111,47	111,47	0,00	1,79	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05.2022	114,39	112,14	67,67	51,60	15,60	0,96	0,73	111,45	111,45	0,00	1,87	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.2022	122,78	120,36	67,30	51,79	15,51	0,95	0,72	119,65	119,65	0,00	1,96	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.05.2022	124,50	122,06	67,55	51,73	15,82	0,96	0,72	121,32	121,32	0,00	1,80	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.2022	121,47	119,16	67,45	52,37	15,09	0,97	0,71	118,39	118,39	0,00	1,87	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.05.2022	121,22	118,88	67,81	52,24	15,58	1,00	0,73	118,12	118,12	0,00	1,73	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.05.2022	121,59	119,18	67,29	52,32	14,97	0,98	0,77	118,46	118,46	0,00	1,79	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.05.2022	124,68	122,33	67,52	52,32	15,20	0,98	0,77	121,53	121,53	0,00	1,73	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.05.2022	112,52	110,37	67,93	52,30	15,63	0,99	0,76	119,65	109,65	0,00	1,73	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.05.2022	116,09	113,90	67,87	52,57	15,30	0,98	0,76	113,14	113,14	0,00	1,96	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2022	120,89	118,53	67,85	51,54	16,31	0,98	0,76	117,81	117,81	0,00	1,96	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.05.2022	45,89	45,03	54,53	43,06	11,47	0,48	0,38	44,72	44,72	0,00	0,65	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.05.2022	0,00	0,00	26,55	24,28	2,27	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.05.2022	0,00	0,00	21,53	20,81	0,72	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.05.2022	0,00	0,00	19,79	19,31	0,48	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.05.2022	0,00	0,00	18,66	18,53	0,33	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.05.2022	98,29	96,39	46,23	37,00	9,23	0,51	0,43	95,86	95,86	0,00	1,39	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.05.2022	110,90	108,66	68,86	51,49	17,37	0,91	0,74	108,00	108,00	0,00	1,89	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.05.2022	73,28	78,21	79,35	52,55	26,79	0,91	0,76	71,10	77,39	-6,29	1,83	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.05.2022	62,37	67,54	80,40	49,88	30,52	0,90	0,75	60,52	66,93	-6,41	1,86	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.05.2022	92,40	58,05	80,72	51,18	29,54	0,90	0,75	57,57	57,57	0,00	1,71	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.05.2022	59,91	91,08	73,08	51,19	21,88	0,92	0,77	90,45	90,45	0,00	1,78	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.05.2022	116,06	113,91	67,94	51,31	16,63	0,94	0,80	113,16	113,16	0,00	1,90	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.05.2022	122,34	120,06	68,08	51,60	16,47	0,93	0,78	119,27	119,27	0,00	2,00	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	ОК	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:	2687,71	2647,81	61,64	46,65	16,51	0,79	0,62	2618,13	2630,82	-12,70	44,47		696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47		696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Средние:																										

Дата	Qобл		V1		V2		Vd		G1		G2		Gпод		ВНР		ВОС		V3	
	Гкал	м3	м3	°C	м3	°C	т	т	т	т	т	т	ч	ч	ч	ч	м3	м3	м3	
24.04.2022	1952,57	88403,65	86010,30	2393,35	85019,50	85019,50	0,00	5842									3,91			
23.05.2022	1997,04	91091,36	88658,11	2433,25	87637,63	87650,32	-12,70	6538									16,75			
ИТОГО:	44,47	2687,71	2647,81	39,90	2618,13	2630,82	-12,70	696									12,84			

Тепловая энергия неэксплуатационная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	Qкогр = Qн/Траб x	Тни	0
--	-------------------	-----	---

Представитель теплоснабж. организации

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
А.В. Траверт
Подпись
Ф.И.О.
МП

Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТП БЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.05.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/04/22г.-23/05/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97А (ИТП-1) 102 СТР.

Договор N:000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G1 max = 100.00 м3/ч G1 min = 10.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

G3 max = 100.00 м3/ч G3 min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 18067648, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=1, ФРТ=0 КСН=0хВ597

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кг/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч	ВС
25.04.22 23	67,58	53,93	13,64	9,68	7,69	234,135	229,22	0,005	229,362	226,168	3,194	0	4	3,139	24	0	
26.04.22 23	67,5	52,25	15,25	9,55	7,85	207,36	202,75	0,031	203,129	200,21	2,919	0	4	3,105	24	0	
27.04.22 23	67,12	51,31	15,8	9,81	7,44	205,575	200,915	0	201,432	198,486	2,946	0	4	3,193	24	0	
28.04.22 23	66,63	51,85	14,78	8,96	7,12	166,26	162,565	0,027	162,958	160,56	2,398	0	4	2,416	24	0	
29.04.22 23	67,5	50,81	16,69	10,28	7,64	185,41	180,99	0,001	181,637	178,836	2,8	0	4	3,041	24	0	
30.04.22 23	67,34	50,88	16,46	10,24	7,55	187,19	182,75	0,002	183,406	180,576	2,83	0	4	3,029	24	0	
01.05.22 23	67,39	51,93	15,47	10,16	7,58	182,165	177,91	0,001	178,47	175,705	2,765	0	4	2,77	24	0	
02.05.22 23	66,8	52,29	14,52	10,05	7,52	199,385	194,88	0,001	195,396	192,443	2,953	0	4	2,846	24	0	
03.05.22 23	67,23	52,02	15,21	10,17	7,49	204,075	199,42	0,002	199,955	196,932	3,024	0	4	3,052	24	0	
04.05.22 23	67,14	51,89	15,24	10,24	7,41	205,76	201,1	0,002	201,624	198,608	3,016	0	4	3,084	24	0	
05.05.22 23	67,45	52,23	15,22	10,59	7,59	195,335	190,91	0,008	191,367	188,521	2,846	0	4	2,923	24	0	
06.05.22 23	66,97	52,69	14,27	10,37	7,97	213,04	208,38	0,003	208,772	205,726	3,045	0	4	2,99	24	0	
07.05.22 23	67,12	52,62	14,49	10,4	7,94	211,145	206,515	0,001	206,898	203,906	2,992	0	4	3,009	24	0	
08.05.22 23	67,69	52,79	14,9	10,43	7,87	203,995	199,46	0,001	199,826	196,911	2,916	0	4	2,988	24	0	
09.05.22 23	67,56	52,97	14,59	10,37	7,9	199,13	194,735	0	195,069	192,216	2,854	0	4	2,856	24	0	
10.05.22 23	67,52	52,61	14,91	10,3	7,92	205,03	200,49	0	200,857	197,953	2,904	0	4	3,005	24	0	
11.05.22 23	67,11	54,92	12,18	3,22	2,46	60,405	59,145	0	59,189	58,333	0,856	0	4	0,724	24	0	
12.05.22 23	28	26,24	1,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	0	
13.05.22 23	23,08	22,04	1,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	0	
14.05.22 23	20,96	20,17	0,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	0	
15.05.22 23	19,71	19,14	0,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	0	
16.05.22 23	66,08	52,12	13,97	6,71	5,37	197,325	193,195	0,017	193,451	190,789	2,662	0	4	2,709	24	0	
17.05.22 23	69,11	52	17,1	9,62	7,75	171,505	167,405	0,013	167,848	165,332	2,516	0	4	2,877	24	0	
18.05.22 23	80,37	47,87	32,5	9,83	8,11	89,56	86,63	0,001	87,059	85,721	1,337	0	4	2,833	24	0	
19.05.22 23	81,25	48,26	32,99	9,41	7,81	85,63	82,87	0,001	83,191	81,988	1,202	0	4	2,748	24	0	
20.05.22 23	81,73	48,63	33,09	9,45	7,8	84,105	81,425	0,003	81,688	80,542	1,146	0	4	2,707	24	0	
21.05.22 23	70,57	51,97	18,61	9,69	8,11	159,85	156,125	0,008	156,306	154,197	2,109	0	4	2,913	24	0	
22.05.22 23	68,02	52,94	15,08	9,9	8,28	212,925	208,335	0,001	208,523	205,659	2,864	0	4	3,151	24	0	
23.05.22 23	67,84	52,98	14,86	9,8	8,12	206,66	202,15	0	202,414	199,551	2,863	0	4	3,015	24	0	
Итого/Средн	68,28	52,08	16,19	8,25	6,42	4472,955	4370,27	0,128	4379,825	4315,868	63,957	0	4	71,122	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.04.22 23	244358,75	237611,39	76,383	237065,15	234355,748	2709,402	6798,562	27010	0
23.05.22 23	248832,705	241981,66	76,511	241444,975	238671,616	2773,359	6869,684	27706	0
Итого	4472,955	4370,27	0,128	4379,825	4315,868	63,957	71,122	696	0



Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

Подпись

А.В.Ткачева/
Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Ю.О.Курт
ООО «УРГАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.05.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/04/22г.-23/05/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97А (ИТП-2) 102 СТР.

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 100.00 м3/ч G1 min = 10.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп. G3 max = 100.00 м3/ч G3 min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 18060310, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=1, ФРТ=0 КСН=0x542В

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 гс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.22 23	66,92	44,98	21,94	9,68	7,76	136,725	136,67	0,01	133,952	135,414	-1,462	2,931	24	0	
26.04.22 23	66,94	43,58	23,37	9,55	7,9	122,415	122,395	0,016	119,934	121,345	-1,412	2,795	24	0	
27.04.22 23	66,62	41,67	24,94	9,81	7,55	122,86	122,7	0,006	120,398	121,744	-1,346	2,996	24	0	
28.04.22 23	65,99	43,23	22,76	8,96	7,4	96,285	96,16	0,024	94,385	95,354	-0,969	2,143	24	0	
29.04.22 23	66,65	42,29	24,36	10,28	7,73	117,62	117,545	0,004	115,255	116,599	-1,344	2,801	24	0	
30.04.22 23	66,91	42,67	24,24	10,24	7,62	113,145	113,14	0,005	110,852	112,213	-1,361	2,681	24	0	
01.05.22 23	66,74	42,81	23,92	10,16	7,65	111,71	111,75	0,004	109,463	110,825	-1,362	2,613	24	0	
02.05.22 23	66,37	42,45	23,92	10,05	7,57	117,585	117,515	0,006	115,241	116,562	-1,321	2,75	24	0	
03.05.22 23	66,53	42,34	24,19	10,17	7,58	119,31	119,19	0,004	116,92	118,229	-1,309	2,821	24	0	
04.05.22 23	66,51	42,83	23,68	10,24	7,49	118,395	118,32	0,006	116,021	117,347	-1,326	2,741	24	0	
05.05.22 23	66,91	42,35	24,56	10,59	7,6	115,965	115,865	0,013	113,624	114,931	-1,307	2,784	24	0	
06.05.22 23	66,36	43	23,35	10,37	8,04	119,37	119,28	0,008	116,994	118,286	-1,293	2,724	24	0	
07.05.22 23	66,6	43,14	23,47	10,4	8,02	118,41	118,3	0,003	116,028	117,316	-1,287	2,716	24	0	
08.05.22 23	67,06	43,2	23,86	10,43	7,93	115,635	115,555	0,002	113,283	114,581	-1,298	2,696	24	0	
09.05.22 23	66,96	43,94	23,02	10,37	7,96	115	114,965	0,001	112,668	113,958	-1,289	2,586	24	0	
10.05.22 23	66,98	43,08	23,9	10,3	7,99	124,21	123,94	0,002	121,691	122,906	-1,215	2,901	24	0	
11.05.22 23	66,59	45,25	21,34	3,22	3,27	45,32	45,335	0,001	44,411	44,914	-0,503	0,945	24	0	
12.05.22 23	28,5	23,75	4,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
13.05.22 23	22,34	20,14	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
14.05.22 23	19,79	18,49	1,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
15.05.22 23	18,47	17,73	0,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
16.05.22 23	63,73	41,57	22,16	6,71	4,82	107,35	106,8	0,063	105,336	105,966	-0,629	2,329	24	0	
17.05.22 23	67,81	43,34	24,47	9,62	7,74	117,405	117,24	0,748	114,966	116,249	-1,283	2,807	24	0	
18.05.22 23	78,67	40,29	38,38	9,83	8,19	72,88	73,035	0,174	70,902	72,511	-1,609	2,717	24	0	
19.05.22 23	80,17	39,64	40,53	9,41	7,91	69,39	69,595	0	67,444	69,111	-1,667	2,73	24	0	
20.05.22 23	80,6	40,18	40,42	9,45	7,87	65,745	66,03	0,001	63,887	65,553	-1,666	2,579	24	0	
21.05.22 23	71,87	42,32	29,55	9,69	8,14	92,945	93,035	0,022	90,792	92,291	-1,5	2,678	24	0	
22.05.22 23	67,45	43,77	23,68	9,9	8,35	124,57	124,4	0	122,006	123,324	-1,318	2,88	24	0	
23.05.22 23	67,46	43,72	23,75	9,8	8,21	123,58	123,435	0	121,037	122,369	-1,333	2,866	24	0	
Итого/Средн	67,87	42,81	25,07	8,25	6,49	2703,825	2702,195	1,12	2647,489	2679,9	-32,411	66,212	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.04.22 23	236563,47	233390,425	50,843	229405,224	230344,579	-939,355	6941,442	27010	0
23.05.22 23	239267,295	236092,62	51,963	232052,713	233024,479	-971,765	7007,654	27706	0
Итого	2703,825	2702,195	1,12	2647,489	2679,9	-32,411	66,212	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / А.В. Ткачев/
Ф.И.О.

Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ БЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.05.2022



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/04/22г.-23/05/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 107

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгас=_____т.сут

тхв: не исп.

3 СТР.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20123346, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х2ФАС

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кг/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.22 23	66,42	47,45	18,97	9,84	7,95	9,1	50,46	49	0	49,462	48,499	0	0	0,94	0	24	0	
26.04.22 23	66,54	47,34	19,19	9,8	8,07	9,1	52,75	51,33	0	51,703	50,81	0	0	0,994	0	24	0	
27.04.22 23	66,33	47,67	18,66	9,92	7,76	9,1	51,92	50,62	0	50,897	50,094	0	0	0,952	0	24	0	
28.04.22 23	66,04	47,79	18,25	10,23	7,71	9,1	52,22	50,93	0	51,2	50,4	0	0	0,936	0	24	0	
29.04.22 23	66,45	47,82	18,64	10,44	7,93	9,1	51,09	49,83	0	50,079	49,313	0	0	0,936	0	24	0	
30.04.22 23	66,7	48,24	18,46	10,43	7,82	9,1	50,23	48,91	0	49,232	48,392	0	0	0,911	0	24	0	
01.05.22 23	66,51	48,07	18,45	10,36	7,86	9,1	50,95	49,51	0	49,945	48,988	0	0	0,924	0	24	0	
02.05.22 23	66,21	48	18,22	10,24	7,78	9,1	51,77	50,22	0	50,754	49,692	0	0	0,927	0	24	0	
03.05.22 23	66,33	47,87	18,46	10,34	7,78	9,1	53,65	51,9	0	52,596	51,36	0	0	0,973	0	24	0	
04.05.22 23	66,26	48,41	17,85	10,41	7,7	9,1	52,53	50,8	0	51,499	50,258	0	0	0,922	0	24	0	
05.05.22 23	66,71	48,22	18,48	10,74	7,85	9,1	53,07	51,25	0	52,016	50,706	0	0	0,964	0	24	0	
06.05.22 23	65,47	47,77	17,7	10,46	8,46	9,1	47,99	46,61	0,001	47,072	46,125	0,001	0,001	0,835	0	24	0	
07.05.22 23	66,3	47,8	18,51	10,57	8,22	9,1	50,97	49,58	0	49,969	49,068	0	0	0,927	0	24	0	
08.05.22 23	66,69	48,07	18,63	10,64	8,13	9,1	49,21	47,79	0	48,232	47,287	0	0	0,901	0	24	0	
09.05.22 23	66,66	48,16	18,51	10,55	8,16	9,1	50,47	49,01	0	49,467	48,491	0	0	0,918	0	24	0	
10.05.22 23	66,67	47,65	19,02	10,48	8,19	9,1	53,78	52,14	0	52,709	51,602	0	0	1,005	0	24	0	
11.05.22 23	66,16	48,11	18,05	4,7	3,77	9,1	17,9	17,35	0	17,55	17,166	0	0	0,317	0	24	0	
12.05.22 23	23,98	23,41	0,56	0	0	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
13.05.22 23	21,86	21,52	0,34	0	0	9,1	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
14.05.22 23	20,93	20,63	0,3	0	0	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
15.05.22 23	20,35	20,05	0,29	0	0	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
16.05.22 23	55,91	41,23	14,68	6,22	5,1	9,1	55,87	54,4	0	55,02	53,973	0	0	0,831	0	24	0	*
17.05.22 23	67,19	47,71	19,48	9,76	7,93	9,1	51,15	49,82	0	50,117	49,306	0	0	0,978	0	24	0	
18.05.22 23	76,68	47,2	29,48	10,05	8,36	9,1	31,8	31,51	0	30,984	31,191	0	0	0,915	0	24	0	
19.05.22 23	77,9	46,97	30,94	9,65	8,09	9,1	30,8	30,54	0	29,986	30,234	0	0	0,929	0	24	0	
20.05.22 23	77,64	47,35	30,29	9,65	8,04	9,1	29,8	29,88	0	29,017	29,575	0	0	0,88	0	24	0	
21.05.22 23	71,02	47,42	23,6	9,85	8,31	9,1	38,34	39,14	0	37,479	38,739	0	0	0,886	0	24	0	
22.05.22 23	67,02	47,47	19,54	10,1	8,54	9,1	51,47	52,34	0	50,435	51,804	0	0	0,987	0	24	0	
23.05.22 23	67,11	47,05	20,06	10,02	8,4	9,1	50,18	51,3	0	49,17	50,785	0	0	0,988	0	24	0	
Итого/Средн	66,99	47,45	19,54	8,46	6,69	9,1	1180,38	1155,71	0,001	1156,589	1143,857	0,001	0,001	22,673	0	695	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.04.22 23	49724,81	49585,78	4,997	48064,182	48788,207	4,888	4,888	1490,214	0,296	11100	311
23.05.22 23	50903,19	50741,49	4,998	49220,771	49932,064	4,889	4,889	1512,887	0,296	11795	312
Итого	1180,38	1155,71	0,001	1156,589	1143,857	0,001	0,001	22,673	0	695	1



Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

Подпись

А.В. Ткачев/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ БЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.05.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/04/22г.-23/05/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 105 (ИТП-5) 94 СТР.

Договор N:000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

M сет.воды= _____ т.сут Mгас= _____ т.сут

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

тхв: не исп.

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.07 м3/ч

Серийный номер 20114189, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х1376

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.22 23	67,37	43,86	23,51	9,69	7,85	10,6	98,35	96,65	0	96,358	95,812	0	0	2,268	0	24	0	
26.04.22 23	67,5	43,57	23,93	9,68	7,98	10,6	97,44	95,75	0	95,455	94,929	0	0	2,287	0	24	0	
27.04.22 23	67,26	44,05	23,21	9,78	7,66	10,6	102,03	100,39	0	99,97	99,512	0	0	2,324	0	24	0	
28.04.22 23	66,98	44,23	22,74	10,11	7,6	10,6	104,27	102,64	0	102,182	101,737	0	0	2,328	0	24	0	
29.04.22 23	67,32	44,48	22,83	10,32	7,83	10,6	99,21	97,66	0	97,205	96,787	0	0	2,224	0	24	0	
30.04.22 23	67,63	43,89	23,75	10,31	7,72	10,6	99,98	98,32	0	97,941	97,464	0	0	2,33	0	24	0	
01.05.22 23	67,44	44,35	23,09	10,24	7,76	10,6	99,6	98,01	0	97,582	97,136	0	0	2,257	0	24	0	
02.05.22 23	67,12	44,28	22,84	10,11	7,67	10,6	102,69	101,09	0	100,62	100,193	0	0	2,302	0	24	0	
03.05.22 23	67,24	44,33	22,91	10,2	7,68	10,6	105,57	103,99	0	103,439	103,067	0	0	2,375	0	24	0	
04.05.22 23	67,19	44,72	22,46	10,28	7,6	10,6	103,87	102,46	0	101,774	101,527	0	0	2,291	0	24	0	
05.05.22 23	67,62	44,13	23,49	10,63	7,74	10,6	98,91	96,94	0,012	96,896	96,086	0,012	0,012	2,281	0,001	24	0	
06.05.22 23	66,67	41,86	24,81	10,37	8,4	10,6	85,67	83,8	0,002	83,969	83,141	0,002	0,002	2,086	0	24	0	
07.05.22 23	67,17	41,18	25,99	10,44	8,11	10,6	90,37	88,28	0	88,55	87,615	0	0	2,305	0	24	0	
08.05.22 23	67,63	41,03	26,6	10,52	8,02	10,6	87,4	85,4	0	85,617	84,768	0	0	2,28	0	24	0	
09.05.22 23	67,57	41,36	26,21	10,43	8,05	10,6	88,94	86,9	0	87,131	86,241	0	0	2,287	0	24	0	
10.05.22 23	67,56	41,22	26,34	10,36	8,09	10,6	89,73	87,61	0	87,902	86,951	0	0	2,319	0	24	0	
11.05.22 23	67,16	42,45	24,71	8,94	7,98	10,6	36,04	35,24	0,001	35,315	34,953	0,001	0,001	0,874	0	24	0	
12.05.22 23	16,68	18,43	-1,75	7,53	7,64	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
13.05.22 23	16	16,84	-0,84	7,24	7,35	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
14.05.22 23	15,68	15,54	0,14	7,07	7,18	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
15.05.22 23	15,75	15,18	0,57	6,95	7,06	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
16.05.22 23	61,57	38,86	22,71	8,46	7,46	10,6	77,07	75,52	0,004	75,729	75,017	0,004	0,004	1,721	0	24	0	
17.05.22 23	68,23	41,76	26,48	9,63	7,81	10,6	87,24	85,21	0,006	85,424	84,546	0,006	0,006	2,264	0	24	0	
18.05.22 23	79,2	40,31	38,88	9,92	8,27	10,6	58,52	56,62	0,001	56,926	56,212	0,001	0,001	2,215	0	24	0	
19.05.22 23	80,36	40,14	40,22	9,53	8	10,6	56,54	54,75	0,001	54,96	54,359	0,001	0,001	2,212	0	24	0	
20.05.22 23	80,43	40,5	39,92	9,52	7,94	10,6	57,27	55,53	0,001	55,669	55,129	0,001	0,001	2,224	0	24	0	
21.05.22 23	73	41,34	31,67	9,72	8,21	10,6	70	68,27	0,002	68,35	67,749	0,002	0,002	2,166	0	24	0	
22.05.22 23	68,02	41,22	26,8	9,99	8,44	10,6	90,24	88,26	0	88,374	87,6	0	0	2,37	0	24	0	
23.05.22 23	68,04	41,43	26,61	9,9	8,31	10,6	89	86,98	0,01	87,161	86,313	0,01	0,01	2,321	0	24	0	
Итого/Средн	68,39	42,65	25,74	9,58	7,84	10,6	2175,95	2132,27	0,04	2130,5	2114,842	0,04	0,04	54,914	0,002	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.04.22 23	154557,82	131880,46	5,761	149786,983	130240,499	5,674	5,674	4852,276	0,326	20386	1
23.05.22 23	156733,77	134012,73	5,801	151917,484	132355,341	5,713	5,713	4907,189	0,327	21082	1
Итого	2175,95	2132,27	0,04	2130,5	2114,842	0,04	0,04	54,914	0,002	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

А.В. Ткачев/
Ф.И.О.
Подпись
МП

Представитель теплоснабж.организации

Ю.М.Р.
Подпись

ООО «УПРАВЛЕНИЕ ТЕРМОСТЫ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.05.2022