

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-22/06/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-1) 95 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 18463916
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
24.05.2022	65,20	65,27	-0,07	65,49	48,73	16,76	0,96	0,88	0,73	65,44	66,85	OK	24	0,00	
25.05.2022	35,21	35,21	0,00	43,76	39,28	4,47	0,16	0,70	0,68	35,12	35,97	OK	24	0,00	
26.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
27.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
28.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
29.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
30.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
31.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
01.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
02.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
03.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
04.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
05.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
06.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
07.06.2022	43,64	43,64	0,00	65,92	49,57	16,35	0,68	0,82	0,70	44,07	44,51	OK	24	0,00	
08.06.2022	50,82	50,82	0,00	67,50	50,04	17,46	0,88	0,78	0,70	51,34	51,90	OK	24	0,00	
09.06.2022	49,89	49,89	0,00	67,88	50,24	17,64	0,86	0,86	0,79	50,37	50,99	OK	24	0,00	
10.06.2022	34,46	34,46	0,00	71,87	49,12	22,76	0,79	0,98	0,89	34,85	35,21	OK	24	0,00	
11.06.2022	33,45	33,45	0,00	72,58	48,85	23,72	0,80	0,92	0,87	33,79	34,23	OK	24	0,00	
12.06.2022	32,02	32,02	0,00	74,16	48,05	26,11	0,84	0,95	0,87	32,28	32,86	OK	24	0,00	
13.06.2022	32,61	32,61	0,00	73,91	48,18	25,74	0,85	0,95	0,87	32,88	33,46	OK	24	0,00	
14.06.2022	31,69	31,69	0,00	74,10	48,39	25,71	0,82	0,92	0,88	32,10	32,38	OK	24	0,00	
15.06.2022	29,32	29,32	0,00	75,23	48,83	26,40	0,78	0,93	0,88	29,72	29,96	OK	24	0,00	
16.06.2022	29,51	29,51	0,00	75,23	48,90	26,33	0,78	0,94	0,90	29,88	30,17	OK	24	0,00	
17.06.2022	28,81	28,81	0,00	75,10	49,04	26,06	0,76	0,93	0,90	29,16	29,47	OK	24	0,00	
18.06.2022	29,87	29,87	0,00	74,33	49,58	24,74	0,74	0,93	0,91	30,24	30,55	OK	24	0,00	
19.06.2022	29,96	29,96	0,00	74,65	49,28	25,37	0,76	0,93	0,90	30,34	30,63	OK	24	0,00	
20.06.2022	29,26	29,26	0,00	74,81	49,25	25,56	0,75	0,94	0,91	29,57	29,98	OK	24	0,00	
21.06.2022	29,01	29,01	0,00	74,66	49,08	25,59	0,75	0,93	0,91	29,29	29,74	OK	24	0,00	
22.06.2022	29,26	29,26	0,00	74,81	49,25	25,56	0,75	0,94	0,91	29,57	29,98	OK	24	0,00	
Итого:	643,99	644,06					13,72			649,99	658,84		720	0,00	0
Средние:				42,53	29,12	13,41		0,54	0,51						

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.05.2022	1394,44	40093,33	40475,17	-381,84	39450,80	39461,22	-10,43	14553		0,27
22.06.2022	1408,16	40743,32	41134,00	-390,68	40094,79	40105,29	-10,50	15273,00		0,27
ИТОГО:	13,72	649,99	658,84	-8,85	643,99	644,06	-0,07	720,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qi/Траб x Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 19244016

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.05.2022	75,83	2619,00	2462,33	156,67	2526,32	2437,42	88,90			
22.06.2022	75,83	2619,00	2462,33	156,67	2526,32	2437,42	88,90			
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0	0



Представитель теплоснабж. организации

Ю. Март
Подпись

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю. О.
24.06.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-22/06/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-2) 95 стр.

Прибор: KARAT-306
Серийный номер: 18933916

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	HC	VHP	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
24.05.2022	59,13	59,13	0,00	64,64	48,59	16,05	0,78	0,93	0,80	60,37	59,55	OK	24,00	0	
25.05.2022	15,81	15,81	0,00	42,96	38,44	4,53	0,08	0,77	0,77	16,01	15,89	OK	24,00	0	
26.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0	
27.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0	
28.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0	
29.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0	
30.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0	
31.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0	
01.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0	
02.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0	
03.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0	
04.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0	
05.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0	
06.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0	
07.06.2022	40,63	40,63	0,00	65,35	47,79	17,57	0,64	0,88	0,77	41,53	40,91	OK	24,00	0	
08.06.2022	37,35	37,35	0,00	66,50	46,93	19,57	0,73	0,83	0,77	38,12	37,69	OK	24,00	0	
09.06.2022	38,70	38,70	0,00	66,90	47,18	19,72	0,75	0,92	0,86	39,48	39,07	OK	24,00	0	
10.06.2022	29,20	29,20	0,00	70,87	45,41	25,45	0,75	1,03	0,96	29,78	29,53	OK	24,00	0	
11.06.2022	27,48	27,48	0,00	71,50	44,51	26,99	0,75	0,98	0,93	28,04	27,78	OK	24,00	0	
12.06.2022	27,65	27,65	0,00	73,14	45,45	27,69	0,78	1,00	0,94	28,24	27,96	OK	24,00	0	
13.06.2022	27,43	27,43	0,00	72,88	45,85	27,03	0,75	1,00	0,94	28,02	27,73	OK	24,00	0	
14.06.2022	26,93	26,93	0,00	73,06	45,23	27,83	0,75	0,98	0,94	27,50	27,22	OK	24,00	0	
15.06.2022	24,88	24,88	0,00	74,12	44,10	30,02	0,76	0,98	0,95	25,44	25,14	OK	24,00	0	
16.06.2022	25,17	25,17	0,00	74,17	45,55	28,61	0,73	1,00	0,97	25,72	25,46	OK	24,00	0	
17.06.2022	23,04	23,04	0,00	73,93	44,45	29,48	0,68	0,98	0,97	23,54	23,29	OK	24,00	0	
18.06.2022	23,48	23,48	0,00	73,12	44,99	28,14	0,66	0,98	0,97	23,98	23,74	OK	24,00	0	
19.06.2022	24,21	24,21	0,00	73,49	44,86	28,64	0,70	0,98	0,97	24,75	24,46	OK	24,00	0	
20.06.2022	21,77	21,77	0,00	73,54	45,26	28,28	0,62	1,00	0,98	22,24	22,01	OK	24,00	0	
21.06.2022	22,24	22,24	0,00	73,42	44,67	28,75	0,65	0,99	0,98	22,71	22,48	OK	24,00	0	
22.06.2022	21,77	21,77	0,00	73,54	45,26	28,28	0,62	1,00	0,98	22,24	22,01	OK	24,00	0	
Итого:	516,89	516,89					12,18			527,71	521,93		720	0,00	0
Средние:				41,90	27,15	14,75		0,57	0,55						

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.05.2022	1420,68	41510,75	40543,40	967,35	40175,15	40175,19	-0,04	14568		4,15
22.06.2022	1432,87	42038,46	41065,32	973,14	40692,04	40692,08	-0,04	15288,00		4,15
ИТОГО:	12,18	527,71	521,93	5,79	516,89	516,89	0,00	720,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)
Qкортр =
Qi/Траб х
Тнш 0

Прибор: KARAT-306
Серийный номер: 23524416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.05.2022	60,07	2051,88	2114,05	-62,17	1990,17	2084,36	-94,19			
22.06.2022	60,07	2051,88	2114,05	-62,17	1990,17	2084,36	-94,19			
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"


А.В. Ткачев
Ф.И.О.
Подпись
МП «Академ-Сервис»
Для документов
ИНН ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ 5207033893

Представитель теплоснабж. организации


Ю.О. Мартовская
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.06.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-22/06/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-3) 95 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 01260616

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
24.05.2022	67,80	67,80	0,00	64,01	50,86	13,14	0,80	0,96	0,80	69,50	68,06	0,00	24	0,06	
25.05.2022	47,95	47,95	0,00	35,11	32,29	2,81	0,14	0,78	0,76	48,95	47,86	0,00	24	0,01	
26.05.2022	0,00	0,00	0,00	22,95	21,72	1,22	0,00	0,79	0,78	0,00	0,00	0,00	24	0,00	
27.05.2022	0,00	0,00	0,00	21,64	20,94	0,69	0,00	0,79	0,78	0,00	0,00	0,00	24	0,00	
28.05.2022	0,00	0,00	0,00	21,02	20,57	0,45	0,00	0,80	0,78	0,00	0,00	0,00	24	0,00	
29.05.2022	0,00	0,00	0,00	20,77	20,43	0,34	0,00	0,80	0,78	0,00	0,00	0,00	24	0,00	
30.05.2022	0,00	0,00	0,00	20,60	20,35	0,25	0,00	0,80	0,78	0,00	0,00	0,00	24	0,00	
31.05.2022	0,00	0,00	0,00	20,40	20,24	0,17	0,00	0,80	0,79	0,00	0,00	0,00	24	0,00	
01.06.2022	0,00	0,00	0,00	20,25	20,12	0,12	0,00	0,81	0,80	0,00	0,00	0,00	24	0,00	
02.06.2022	0,00	0,00	0,00	20,19	20,07	0,13	0,00	0,76	0,74	0,00	0,00	0,00	24	0,00	
03.06.2022	0,00	0,00	0,00	20,31	20,22	0,10	0,00	0,63	0,62	0,00	0,00	0,00	24	0,00	
04.06.2022	0,00	0,00	0,00	20,37	20,35	0,02	0,00	0,61	0,59	0,00	0,00	0,00	24	0,00	
05.06.2022	0,00	0,00	0,00	20,32	20,37	-0,05	0,00	0,60	0,58	0,00	0,00	0,00	24	0,00	
06.06.2022	0,00	0,00	0,00	20,23	20,24	-0,01	0,00	0,59	0,57	0,00	0,00	0,00	24	0,00	
07.06.2022	49,67	49,67	0,00	47,15	38,33	8,81	0,62	0,78	0,68	50,98	49,81	0,00	24	0,00	
08.06.2022	64,57	64,57	0,00	66,86	52,32	14,53	0,87	0,85	0,76	66,38	64,87	0,00	24	0,00	
09.06.2022	58,73	58,73	0,00	67,19	52,96	14,22	0,80	0,94	0,85	60,42	58,96	0,00	24	0,00	
10.06.2022	39,63	39,63	0,00	71,19	50,88	20,31	0,80	1,05	0,95	40,92	39,69	0,00	24	0,00	
11.06.2022	36,08	36,08	0,00	71,76	50,90	20,86	0,75	1,00	0,92	37,22	36,18	0,00	24	0,00	
12.06.2022	33,40	33,40	0,00	73,32	49,72	23,60	0,80	1,02	0,93	34,49	33,48	0,00	24	0,00	
13.06.2022	36,25	36,25	0,00	73,13	50,39	22,74	0,83	1,02	0,93	37,41	36,35	0,00	24	0,00	
14.06.2022	34,18	34,18	0,00	73,30	50,46	22,84	0,78	1,00	0,94	35,37	34,19	0,00	24	0,00	
15.06.2022	31,30	31,30	0,00	74,39	50,22	24,17	0,76	1,00	0,94	32,46	31,27	0,00	24	0,01	
16.06.2022	30,92	30,92	0,00	74,41	50,68	23,73	0,74	1,02	0,96	32,08	30,87	0,00	24	0,00	
17.06.2022	31,33	31,33	0,00	74,31	50,47	23,85	0,75	1,00	0,96	32,48	31,30	0,00	24	0,00	
18.06.2022	33,41	33,41	0,00	73,54	51,27	22,27	0,74	1,01	0,97	34,61	33,41	0,00	24	0,00	
19.06.2022	33,42	33,42	0,00	73,85	51,10	22,74	0,77	1,01	0,96	34,60	33,43	0,00	24	0,00	
20.06.2022	32,60	32,60	0,00	74,02	51,75	22,27	0,73	1,02	0,97	33,71	32,66	0,00	24	0,00	
21.06.2022	31,85	31,85	0,00	73,83	51,13	22,70	0,73	1,01	0,97	32,93	31,90	0,00	24	0,00	
22.06.2022	32,60	32,60	0,00	74,02	51,75	22,27	0,73	1,02	0,97	33,71	32,66	0,00	24	0,00	
Итого:	725,68	725,68					13,14			748,21	726,94		720	0,08	0
Средние:				49,48	37,77	11,71		0,88	0,83						

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.05.2022	1387,89	42098,48	40606,15	1492,33	40490,13	40489,93	0,20	14365		8,470001
22.06.2022	1401,03	42846,69	41333,09	1513,60	41215,81	41215,62	0,20	15085,00		8,55
ИТОГО:	13,14	748,21	726,94	21,27	725,68	725,68	0,00	720,00	0	0,08

Тепловая энергия израсходованная
за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr =
Qi/Траб x
Тшт 0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 26514816

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.05.2022	45,62	1409,28	1513,86	-104,58	1471,84	1610,12	-138,28			
22.06.2022	45,62	1409,28	1513,86	-104,58	1471,84	1610,12	-138,28			
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

А.В. Ткачева
Подпись Ф.И.О.
МП «Академ-Сервис»
Для документа
ИНН 7447263251

Представитель теплоснабж.организации

Ю. Марс
Подпись

ООО «УралЭнергоСбыт»
инспектор СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.06.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-22/06/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-4) 95 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 18893916

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
24.05.2022	60,68	60,68	0,00	65,09	48,98	16,11	0,85	0,75	0,95	61,72	61,34	OK	24	0	
25.05.2022	23,08	23,08	0,00	42,43	37,70	4,73	0,11	0,68	0,75	23,32	23,27	OK	24	0,00	
26.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
27.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
28.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
29.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
30.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
31.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
01.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
02.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
03.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
04.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
05.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
06.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
07.06.2022	39,89	39,89	0,00	65,28	47,91	17,37	0,67	0,71	0,89	40,62	40,32	OK	24	0,00	
08.06.2022	47,33	47,33	0,00	67,02	48,82	18,20	0,86	0,71	0,85	48,13	47,99	OK	24	0,00	
09.06.2022	47,43	47,43	0,00	67,37	49,15	18,22	0,85	0,80	0,93	48,25	48,07	OK	24	0,00	
10.06.2022	33,90	33,90	0,00	71,29	47,73	23,57	0,80	0,90	1,04	34,57	34,32	OK	24	0,00	
11.06.2022	33,34	33,34	0,00	71,94	47,61	24,34	0,82	0,88	0,99	34,02	33,75	OK	24	0,00	
12.06.2022	31,17	31,17	0,00	73,52	46,66	26,86	0,84	0,88	1,02	31,82	31,56	OK	24	0,00	
13.06.2022	31,61	31,61	0,00	73,30	46,73	26,57	0,85	0,88	1,01	32,27	32,00	OK	24	0,00	
14.06.2022	31,52	31,52	0,00	73,43	46,93	26,50	0,84	0,89	0,99	32,18	31,91	OK	24	0,00	
15.06.2022	29,53	29,53	0,00	74,53	47,00	27,53	0,82	0,89	0,99	30,16	29,90	OK	24	0,00	
16.06.2022	28,91	28,91	0,00	74,51	47,26	27,25	0,79	0,91	1,01	29,51	29,29	OK	24	0,00	
17.06.2022	27,13	27,13	0,00	74,32	47,69	26,63	0,73	0,91	0,99	27,69	27,49	OK	24	0,00	
18.06.2022	27,93	27,93	0,00	73,52	48,29	25,23	0,70	0,92	1,00	28,51	28,30	OK	24	0,00	
19.06.2022	28,40	28,40	0,00	73,87	48,05	25,82	0,74	0,91	1,00	29,00	28,78	OK	24	0,00	
20.06.2022	28,66	28,66	0,00	74,06	48,00	26,07	0,75	0,92	1,01	29,27	29,04	OK	24	0,00	
21.06.2022	28,63	28,63	0,00	73,95	48,29	25,65	0,74	0,92	1,00	29,24	29,00	OK	24	0,00	
22.06.2022	28,66	28,66	0,00	74,06	48,00	26,07	0,75	0,92	1,01	29,27	29,04	OK	24	0,00	
Итого:	607,80	607,80		42,12	28,36	13,76	13,52	0,51	0,58	619,56	615,34		720	0,00	0
Средние:															

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.05.2022	1429,41	41944,91	41238,49	706,42	40724,28	40724,22	0,06	14365		49,83
22.06.2022	1442,93	42564,47	41853,83	710,64	41332,07	41332,01	0,06	15085,00		49,83
ИТОГО:	13,52	619,56	615,34	4,22	607,80	607,80	0,00	720,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)

Qкортр =
Qi/Траб x
Тнш

0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 23494416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.05.2022	62,17	1878,40	1982,69	-38,66	1823,48	1982,80	-159,32			
22.06.2022	62,17	1878,40	1982,69	26,97	1823,48	1982,80	-159,32			
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	65,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

Ю. О. Мартовская
Подпись

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю. О.
24.06.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/05/22г. - 22/06/22г.

Адрес: ул. Университетская Набережная, 105 (ИП-5) 94 СТР. Тип расколотера: _____
 Договор N:0000000000 Договор N:0000000000
 Теплоснабжитель ТЭ7-04 сег. N 001 Тепловые измерения: _____
 Договорные расходы: _____
 М. сег. воды: _____ П. сег. султ Мгвс: _____ Г. сег. султ
 Тхв: не исп.

G1 max = 0.48 м3/ч
 G2 min = 0.48 м3/ч
 G3 max = 0.07 м3/ч

Серийный номер 20114189, Бд=1, Тв1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0х1376

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	p1 кгс/см2	p2 кгс/см2	p3 кг/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Qтв Гкал	Qт Гкал	ВБР ч	Вос ч
24.05.22 23	62,53	43,1	19,44	9,18	7,74	10,6	113,49	111,38	0,002	111,474	110,451	0,003	2,168	0,003	0,24	0
25.05.22 23	48,29	43,02	5,27	6,41	6,4	10,6	105,46	104,2	0,002	104,326	103,324	0,002	0,55	0	0,24	0
26.05.22 23	18,93	15,6	3,33	5,8	5,91	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,24	0
27.05.22 23	17,84	14,99	2,85	5,81	5,92	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,24	0
28.05.22 23	17,57	14,86	2,7	5,81	5,92	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,24	0
29.05.22 23	17,53	14,79	2,74	5,79	5,9	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,24	0
30.05.22 23	17,66	14,85	2,81	5,81	5,92	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,24	0
31.05.22 23	17,44	15,03	2,41	5,78	5,89	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,24	0
01.06.22 23	17,13	15,32	1,81	5,83	5,94	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,24	0
02.06.22 23	16,6	15,73	0,87	6,03	6,13	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,24	0
03.06.22 23	16,82	15,94	0,88	6,04	6,14	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,24	0
04.06.22 23	17,06	16,11	0,95	6,03	6,13	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,24	0
05.06.22 23	16,8	16,02	0,78	6,03	6,13	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,24	0
06.06.22 23	16,72	15,93	0,78	6,03	6,13	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,24	0
07.06.22 23	56,89	38,4	18,48	7,48	6,81	10,6	81,59	80,29	0,013	80,332	79,762	0,013	1,486	0,013	0,24	0
08.06.22 23	66,45	42,91	23,54	8,07	7,38	10,6	91,42	90,13	0,002	89,383	89,383	0,002	2,11	0,002	0,24	0
09.06.22 23	66,64	43,13	23,51	8,85	8,24	10,6	89,01	88,1	0,005	87,233	87,363	0,005	2,052	0,005	0,24	0
10.06.22 23	71,06	42,2	28,85	10,16	9,36	10,6	74,17	73,06	0,001	72,51	72,485	0,001	2,093	0,001	0,24	0
11.06.22 23	71,6	42,28	29,32	9,54	9,04	10,6	67,57	70,58	0	69,944	70,02	0	2,051	0	0,24	0
12.06.22 23	73,32	42,38	30,94	9,83	9,14	10,6	67,64	66,71	0	66,939	66,175	0	2,044	0	0,24	0
13.06.22 23	73,09	42,36	30,73	9,79	9,16	10,6	68,94	67,96	0	67,317	67,416	0	2,069	0	0,24	0
14.06.22 23	73,12	42,5	30,62	9,59	9,19	10,6	64,85	64,77	0,001	64,297	64,249	0,001	1,969	0,001	0,24	0
15.06.22 23	74,31	42,92	31,39	9,58	9,26	10,6	64,88	63,73	0	63,308	63,209	0	1,988	0	0,24	0
16.06.22 23	74,38	43,37	31,02	9,75	9,45	10,6	63,31	62,15	0	61,769	61,626	0	1,916	0	0,24	0
17.06.22 23	74,24	43,65	30,59	9,61	9,42	10,6	63,28	62,05	0	61,745	61,526	0	1,889	0	0,24	0
18.06.22 23	73,3	43,72	29,58	9,62	9,48	10,6	65,61	64,32	0	64,055	63,772	0	1,895	0	0,24	0
19.06.22 23	73,75	44,15	29,6	9,64	9,47	10,6	64,96	63,73	0	63,404	63,174	0	1,877	0	0,24	0
20.06.22 23	73,93	43,98	29,95	9,73	9,55	10,6	64,92	63,76	0	63,357	63,209	0	1,858	0	0,24	0
21.06.22 23	73,75	43,98	29,77	9,69	9,5	10,6	64,84	63,74	0	63,289	63,19	0	1,884	0	0,24	0
22.06.22 23	73,92	44,09	29,83	9,69	9,52	10,6	65,02	63,94	0,002	63,457	63,383	0,002	1,893	0,002	0,24	0
Итого/Средн	68,52	42,64	25,67	7,9	7,67	10,6	1345,96	1324,6	0,029	1317,457	1313,719	0,029	33,83	0,029	720	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Qтв Гкал	Qт Гкал	ВБР ч	Вос ч
23.05.22 23	156733,77	134012,73	5,801	151917,484	132355,341	5,713	4907,189	0,327	21082	1
22.06.22 23	158079,73	135337,33	5,83	153234,94	133669,059	5,742	4941,019	0,328	21802	1
Итого	1345,96	1324,6	0,029	1317,457	1313,719	0,029	33,83	0,001	720	0

Представитель абонента

Директор ООО «Академ-Сервис»

А.В. Тучеев / Ф.И.О.

Представитель теплоснабжающей организации

Ю.М. Мадри

Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
 ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
 МАРТОВСКАЯ Ю.О.
 24.06.2022



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-22/06/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-6) 110 стр.

Архив прибора: КАРАТ-307 (21714216). Посуточный архив

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	V3	Gпр	Gобр	Gподп	НС	НАР	ВОС
	Гкал	м3	м3	м3	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	м3	т	т	т	ч	ч	ч
24.05.2022	0,67	45,70	46,30	-0,50	64,12	48,70	15,42	10,00	9,40	0,00	44,90	45,70	0,00	Ok	ч	24
25.05.2022	0,08	6,90	7,00	-0,10	34,80	28,57	6,23	10,00	9,40	0,00	6,90	6,90	0,00	Ok	ч	24
26.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23	22,27	-0,04	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	ч	24
27.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	20,82	-0,16	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	ч	24
28.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	20,10	-0,17	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	ч	24
29.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59	19,78	-0,19	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	ч	24
30.05.2022	0,00	0,10	0,10	0,00	18,91	19,47	-0,56	10,00	9,40	0,10	0,00	0,00	0,00	Ok	ч	24
31.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81	19,12	-0,31	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	ч	24
01.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83	18,99	-0,16	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	ч	24
02.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	18,89	-0,09	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	ч	24
03.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	18,95	-0,05	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	ч	24
04.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	18,92	-0,08	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	ч	24
05.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69	18,79	-0,10	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	ч	24
06.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55	18,65	-0,10	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	ч	24
07.06.2022	0,53	44,00	44,40	-0,40	46,50	35,56	10,94	10,00	9,40	0,00	43,30	43,90	0,00	Ok	ч	24
08.06.2022	0,64	37,10	37,30	-0,20	66,05	47,45	18,61	10,00	9,40	0,00	36,30	36,90	0,00	Ok	ч	24
09.06.2022	0,63	34,90	35,10	-0,30	66,29	46,70	19,59	10,00	9,40	0,00	34,20	34,70	0,00	Ok	ч	24
10.06.2022	0,71	41,20	41,60	-0,40	70,76	53,11	17,66	10,00	9,40	0,00	40,30	41,10	0,00	Ok	ч	24
11.06.2022	0,66	32,90	33,30	-0,50	71,16	50,65	20,51	10,00	9,40	0,00	32,20	32,90	0,00	Ok	ч	24
12.06.2022	0,70	38,70	39,20	-0,50	73,02	54,38	18,64	10,00	9,40	0,00	37,80	38,60	0,00	Ok	ч	24
13.06.2022	0,74	36,70	37,10	-0,40	72,73	51,58	21,15	10,00	9,40	0,00	35,80	36,70	0,00	Ok	ч	24
14.06.2022	0,61	27,30	27,40	-0,10	72,32	46,39	25,93	10,00	9,40	0,00	26,70	27,10	0,00	Ok	ч	24
15.06.2022	0,66	27,00	27,30	-0,30	73,61	48,26	25,35	10,00	9,40	0,00	26,30	27,00	0,00	Ok	ч	24
16.06.2022	0,73	38,30	38,60	-0,30	74,06	54,25	19,81	10,00	9,40	0,00	37,40	38,10	0,00	Ok	ч	24
17.06.2022	0,69	40,60	40,90	-0,30	74,01	56,42	17,59	10,00	9,40	0,00	39,60	40,30	0,00	Ok	ч	24
18.06.2022	0,66	36,70	37,00	-0,30	73,08	54,33	18,75	10,00	9,40	0,00	35,90	36,50	0,00	Ok	ч	24
19.06.2022	0,66	38,90	39,10	-0,20	73,46	55,74	17,72	10,00	9,40	0,00	38,00	38,60	0,00	Ok	ч	24
20.06.2022	0,67	40,50	40,80	-0,20	73,68	56,51	17,17	10,00	9,40	0,00	39,60	40,20	0,00	Ok	ч	24
21.06.2022	0,68	40,70	40,90	-0,20	73,55	56,13	17,42	10,00	9,40	0,00	39,70	40,30	0,00	Ok	ч	24
22.06.2022	0,70	39,80	40,10	-0,20	73,70	55,47	18,23	10,00	9,40	0,00	38,90	39,50	0,00	Ok	ч	24
Итого:	11,42	648,00	653,50							0,10	633,80	645,00	0		720	
Средние:					48,65	37,83	10,82	10,00	9,40							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.05.2022	1507,64	72122,01	72742,26	-620,25	69968,15	71482,17	-1514,03	13728		70,53
22.06.2022	1519,06	72770,01	73395,76	-625,75	70601,95	72127,17	-1525,23	14448		70,63
ИТОГО:	11,42	648,00	653,50	-5,50	633,80	645,00	-11,20	720	0	0,10

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)

Qконтр =
Qi/Траб х
Тнш

0

Архив прибора: КАРАТ-307 (10394614)

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.05.2022	84,70	3918,71	4004,40	-85,69	3953,55	3919,19	34,36	10056		
22.06.2022	84,70	3918,71	4004,40	-85,69	3953,55	3919,19	34,36	10776		
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720	0	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

Ю. Март
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю. О.
24.06.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-22/06/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-7) 110 стр.

Архив прибора: КАРАТ-307 (21724216). Посуточный архив

Дата	Общ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	V3	Gпр	Gобр	Gподп	НС	НАР	ВОС
	Гкал	м3	м3	м3	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	м3	т	т	т		ч	ч
24.05.2022	0,86	211,50	206,50	5,00	64,45	60,22	4,23	8,97	8,54	0,00	207,30	202,90	0,00	Ok	24	
25.05.2022	0,14	31,80	31,00	0,70	35,24	33,85	1,40	7,37	8,22	0,00	31,40	30,80	0,00	Ok	24	
26.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49	22,93	-0,44	7,56	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
27.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43	20,77	-0,34	7,56	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
28.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	19,81	-0,40	7,56	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
29.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13	19,62	-0,49	7,56	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
30.05.2022	0,00	0,10	0,10	0,00	18,38	19,34	-0,96	7,55	8,51	0,10	0,10	0,10	0,10	Ok	24	
31.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	18,85	-0,55	7,56	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
01.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	18,77	-0,17	7,54	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
02.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69	18,86	-0,17	7,05	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
03.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93	19,16	-0,23	6,51	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
04.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	19,10	-0,24	6,08	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
05.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69	18,91	-0,22	5,77	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
06.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57	18,78	-0,22	5,54	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
07.06.2022	0,69	123,60	120,70	2,90	46,43	42,65	3,77	7,27	7,45	0,00	121,30	118,80	0,00	Ok	24	
08.06.2022	0,90	150,50	146,60	3,90	66,74	60,15	6,58	7,95	8,17	0,00	147,50	144,10	0,00	Ok	24	
09.06.2022	0,86	144,20	140,60	3,60	67,02	60,55	6,47	8,80	9,07	0,00	141,30	138,20	0,00	Ok	24	
10.06.2022	0,94	169,10	165,20	3,90	71,42	65,69	5,73	9,97	10,09	0,00	165,30	162,00	0,00	Ok	24	
11.06.2022	0,96	133,60	129,80	3,80	71,93	64,60	7,33	9,43	9,82	0,00	130,60	127,40	0,00	Ok	24	
12.06.2022	0,98	156,20	151,80	4,40	73,71	67,24	6,47	9,69	9,89	0,00	152,40	148,70	0,00	Ok	24	
13.06.2022	0,93	149,90	145,80	4,10	73,46	67,01	6,45	9,66	9,92	0,00	146,40	142,90	0,00	Ok	24	
14.06.2022	0,90	110,80	107,80	3,00	73,36	63,38	9,99	9,45	9,94	0,00	108,20	105,80	0,00	Ok	24	
15.06.2022	0,90	106,60	103,70	3,00	74,57	65,84	8,73	9,48	10,02	0,00	104,00	101,60	0,00	Ok	24	
16.06.2022	0,93	102,80	100,00	2,80	74,64	65,05	9,59	9,64	10,21	0,00	100,30	98,10	0,00	Ok	24	
17.06.2022	0,84	87,00	84,80	2,20	74,39	64,32	10,07	9,50	10,16	0,00	84,90	83,30	0,00	Ok	24	
18.06.2022	0,84	78,40	76,40	2,00	73,48	62,26	11,22	9,53	10,24	0,00	76,60	75,10	0,00	Ok	24	
19.06.2022	0,81	83,30	81,20	2,10	73,85	63,69	10,16	9,54	10,22	0,00	81,30	79,70	0,00	Ok	24	
20.06.2022	0,87	86,70	84,50	2,20	74,04	63,70	10,34	9,65	10,32	0,00	84,60	83,00	0,00	Ok	24	
21.06.2022	0,77	86,40	84,30	2,10	73,90	64,55	9,36	9,58	10,24	0,00	84,30	82,70	0,00	Ok	24	
22.06.2022	0,86	84,00	81,80	2,20	74,06	63,35	10,71	9,61	10,28	0,00	82,00	80,30	0,00	Ok	24	
Итого:	14,98	2096,50	2042,60							0,10	2049,80	2005,50	0,1		720	
Средние:					48,91	44,43	4,47	8,30	8,93							

Дата	Общ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.05.2022	1430,70	68851,96	66417,03	2434,93	66824,26	65283,08	1541,19	14581		45,42
22.06.2022	1445,68	70948,46	68459,63	2488,83	68874,06	67288,58	1585,49	15301		45,52
ИТОГО:	14,98	2096,50	2042,60	53,90	2049,80	2005,50	44,30	720	0	0,10

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Коррр = Qi/Траб x Тнш	0

Архив прибора: КАРАТ-307 (10424614)

Нежилые помещения

Дата	Общ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.05.2022	72,81	4303,31	4810,70	-507,39	4182,72	4723,81	-541,09	10056		
22.06.2022	72,81	4303,31	4810,70	-507,39	4182,72	4723,81	-541,09	10776		
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720	0	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартовская
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.06.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-22/06/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-8) 110 стр.

Архив прибора: КАРАТ-307 (21734216). Посуточный архив

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	V3	Gпр	Gобр	Gподп	НС	НАР	ВОС
	Гкал	м3	м3	м3	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	м3	т	т	т		ч	ч
24.05.2022	0,81	85,80	84,60	1,20	63,74	53,74	10,01	9,12	8,72	0,00	84,20	83,50	0,00	Ok	24	
25.05.2022	0,14	29,40	28,90	0,50	35,42	33,14	2,28	7,47	8,44	0,00	29,10	28,70	0,00	Ok	24	
26.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68	22,69	-0,02	7,65	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
27.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	20,99	-0,10	7,65	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
28.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04	20,18	-0,13	7,66	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
29.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63	19,76	-0,13	7,66	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
30.05.2022	0,00	0,10	0,00	0,00	18,94	19,40	-0,46	7,66	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
31.05.2022	0,00	0,10	0,00	0,10	18,74	19,07	-0,34	7,67	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
01.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	18,94	-0,06	7,66	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
02.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92	18,93	-0,01	7,66	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
03.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	19,09	0,01	7,67	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
04.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	19,05	0,00	7,51	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
05.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94	18,93	0,01	7,19	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
06.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	18,89	-0,01	7,13	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
07.06.2022	0,66	83,50	81,80	1,70	46,48	40,50	5,99	8,37	8,63	0,00	82,10	80,70	0,00	Ok	24	
08.06.2022	0,82	93,40	91,20	2,20	66,33	56,11	10,22	8,12	8,44	0,00	91,50	89,80	0,00	Ok	24	
09.06.2022	0,79	72,40	70,50	1,90	66,56	55,17	11,39	8,98	9,33	0,00	71,00	69,50	0,00	Ok	24	
10.06.2022	0,79	48,80	47,10	1,70	70,44	54,06	16,38	10,15	10,32	0,10	47,80	46,50	0,10	Ok	24	
11.06.2022	0,74	44,20	42,50	1,70	70,94	53,98	16,96	9,60	10,07	0,00	43,30	42,00	0,00	Ok	24	
12.06.2022	0,71	38,10	36,50	1,60	72,45	53,25	19,19	9,85	10,13	0,00	37,20	36,00	0,00	Ok	24	
13.06.2022	0,77	40,90	39,30	1,60	72,26	52,88	19,38	9,82	10,16	0,00	40,00	38,80	0,00	Ok	24	
14.06.2022	0,77	41,00	39,30	1,70	72,31	52,74	19,57	9,59	10,17	0,00	40,00	38,80	0,00	Ok	24	
15.06.2022	0,72	36,20	34,50	1,60	73,30	52,72	20,58	9,62	10,25	0,00	35,30	34,10	0,00	Ok	24	
16.06.2022	0,69	35,40	33,70	1,60	73,39	53,17	20,22	9,78	10,45	0,00	34,50	33,30	0,00	Ok	24	
17.06.2022	0,68	37,10	35,50	1,60	73,26	54,23	19,03	9,62	10,40	0,00	36,20	35,00	0,00	Ok	24	
18.06.2022	0,67	38,90	37,30	1,60	72,50	54,69	17,82	9,65	10,47	0,00	38,00	36,80	0,00	Ok	24	
19.06.2022	0,70	39,40	37,80	1,60	72,84	54,75	18,10	9,66	10,45	0,00	38,50	37,30	0,00	Ok	24	
20.06.2022	0,65	35,70	34,20	1,60	72,90	54,04	18,86	9,77	10,55	0,00	34,90	33,70	0,00	Ok	24	
21.06.2022	0,66	36,90	35,40	1,50	72,78	54,39	18,39	9,70	10,47	0,00	36,00	34,90	0,00	Ok	24	
22.06.2022	0,71	39,50	37,90	1,60	73,03	54,45	18,58	9,72	10,51	0,00	38,50	37,40	0,00	Ok	24	
Итого:	12,48	876,80	848,00							0,10	858,10	836,80	0,1		720	
Средние:					48,52	39,13	9,39	8,65	9,38							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.05.2022	1518,38	64539,58	63307,25	1232,33	62665,71	62340,07	325,63	14582		8,39
22.06.2022	1530,86	65416,38	64155,25	1261,13	63523,81	63176,87	346,93	15302		8,49
ИТОГО:	12,48	876,80	848,00	28,80	858,10	836,80	21,30	720	0	0,10

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)	
(п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр =	0
Qi/Траб х	
Тнш	

Архив прибора: КАРАТ-307 (10454614)

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.05.2022	57,16	3615,58	3618,25	-2,67	3516,80	3549,05	-32,25			5,29
22.06.2022	57,16	3615,58	3618,25	-2,67	3516,80	3549,05	-32,25			5,29
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

А.В. Ткачев
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Ю. Март
Подпись



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.06.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/2022г.-22/06/2022г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-1)

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 13202218
Посуточный архив

Дата	V1	V2	T1	T2	Td1	P1	P2	G1	G2	Gd1	Q1	НС	ВНР	V3	ВОС
	м3	м3	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	т	т	т	Гкал	ч	ч	м3	
24.05.2022	169,66	172,04	64,91	49,48	15,44	0,85	0,71	168,47	168,47	0,00	2,28	OK	24	0,00	
25.05.2022	130,96	133,16	38,95	36,22	2,73	0,76	0,75	130,83	130,83	0,00	0,52	OK	24	0,00	
26.05.2022	0,00	0,00	24,92	24,34	0,59	0,81	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
27.05.2022	0,00	0,00	22,35	22,51	-0,15	0,81	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
28.05.2022	0,00	0,00	21,18	21,55	-0,37	0,81	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
29.05.2022	0,00	0,00	20,60	20,06	0,53	0,81	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
30.05.2022	0,00	0,00	20,27	19,68	0,60	0,81	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
31.05.2022	0,00	0,00	19,92	19,70	0,23	0,81	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
01.06.2022	0,00	0,00	19,58	19,62	-0,04	0,81	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
02.06.2022	0,00	0,00	19,51	19,46	0,04	0,81	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
03.06.2022	0,00	0,00	19,56	19,92	-0,35	0,81	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
04.06.2022	0,00	0,00	19,58	19,92	-0,34	0,81	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
05.06.2022	0,00	0,00	19,52	20,39	-0,87	0,81	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
06.06.2022	0,00	0,00	19,43	21,08	-1,65	0,81	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
07.06.2022	115,56	116,93	48,31	38,28	10,03	0,81	0,73	114,54	114,54	0,00	1,81	OK	24	0,00	
08.06.2022	129,71	130,93	68,21	49,87	18,34	0,76	0,69	128,28	128,28	0,00	2,34	OK	24	0,00	
09.06.2022	130,12	131,42	68,61	50,35	18,26	0,84	0,77	128,70	128,70	0,00	2,29	OK	24	0,00	
10.06.2022	92,40	93,66	72,89	48,78	24,11	0,95	0,87	91,26	91,71	-0,45	2,21	OK	24	0,00	
11.06.2022	89,56	90,77	73,68	48,81	24,87	0,90	0,85	88,39	88,89	-0,50	2,20	OK	24	0,00	
12.06.2022	81,21	82,09	75,22	48,47	26,76	0,93	0,85	80,16	80,32	-0,16	2,16	OK	24	0,00	
13.06.2022	84,85	85,83	74,99	48,51	26,47	0,92	0,86	83,73	84,02	-0,29	2,23	OK	24	0,00	
14.06.2022	81,67	82,53	75,27	48,90	26,36	0,90	0,86	80,43	80,92	-0,50	2,13	OK	24	0,00	
15.06.2022	80,03	80,78	76,52	48,77	27,75	0,90	0,87	78,72	79,25	-0,53	2,20	OK	24	0,00	
16.06.2022	76,14	76,97	76,39	49,00	27,40	0,92	0,88	74,89	75,51	-0,63	2,06	OK	24	0,00	
17.06.2022	73,24	73,61	76,31	49,12	27,19	0,90	0,88	72,05	72,20	-0,15	1,97	OK	24	0,00	
18.06.2022	76,68	77,38	75,46	49,25	26,21	0,91	0,89	75,69	75,69	0,00	1,96	OK	24	0,00	
19.06.2022	75,58	76,15	75,75	49,10	26,65	0,91	0,88	74,41	74,66	-0,25	1,99	OK	24	0,00	
20.06.2022	72,89	73,71	75,95	49,22	26,74	0,92	0,89	71,81	72,21	-0,40	1,93	OK	24	0,00	
21.06.2022	72,15	73,36	75,78	49,29	26,49	0,91	0,89	71,13	71,83	-0,70	1,89	OK	24	0,00	
22.06.2022	72,89	73,71	75,95	49,22	26,74	0,92	0,89	71,81	72,21	-0,40	1,93	OK	24	0,00	
Итого:	1705,3	1725,03						1685,27	1690,24	-4,97	36,10		720	0,00	
Средние:			50,52	36,96	13,56	0,86	0,83								


Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.05.2022	2238,33	70781,06	69905,19	875,88	68847,93	68910,13	-62,19	9399		0,03
22.06.2022	2274,43	72486,36	71630,21	856,15	70533,20	70600,37	-67,17	10119		0,03
ИТОГО:	36,10	1705,30	1725,03	-19,73	1685,27	1690,24	-4,97	720	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб x Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
А.В. Ткачев/
Подпись
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации
Подпись



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.06.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-22/06/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-2)

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 13172218
Посуточный архив

Дата	V1	V2	T1	T2	Td1	P1	P2	G1	G2	Gd1	Q1	НС	ВНР	V3	ВОС
	м3	м3	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	т	т	т	Гкал	ч	ч	м3	
24.05.2022	192,72	194,86	64,41	49,94	14,47	0,84	0,71	190,84	191,34	-0,50	2,41	OK	24	0,00	
25.05.2022	119,87	121,51	38,74	35,53	3,20	0,73	0,73	119,33	119,84	-0,51	0,45	OK	24	0,00	
26.05.2022	0,00	0,00	24,70	23,37	1,32	0,77	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
27.05.2022	0,00	0,00	21,78	20,98	0,80	0,78	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
28.05.2022	0,00	0,00	20,72	20,09	0,64	0,78	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
29.05.2022	0,00	0,00	20,21	19,64	0,57	0,78	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
30.05.2022	0,00	0,00	19,93	19,39	0,54	0,78	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
31.05.2022	0,00	0,00	19,64	19,13	0,50	0,77	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
01.06.2022	0,00	0,00	19,39	18,89	0,50	0,78	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
02.06.2022	0,00	0,00	19,40	18,94	0,46	0,78	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
03.06.2022	0,00	0,00	19,47	19,00	0,47	0,78	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
04.06.2022	0,00	0,00	19,45	19,03	0,43	0,78	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
05.06.2022	0,00	0,00	19,33	18,82	0,52	0,78	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
06.06.2022	0,00	0,00	19,22	18,72	0,50	0,78	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
07.06.2022	141,61	144,15	49,91	39,28	10,62	0,79	0,72	140,37	141,02	-0,65	2,06	OK	24	0,00	
08.06.2022	145,02	147,74	68,34	51,36	16,98	0,75	0,69	143,48	144,58	-1,10	2,42	OK	24	0,00	
09.06.2022	140,44	143,08	68,83	51,53	17,30	0,84	0,78	138,98	139,97	-0,99	2,34	OK	24	0,04	
10.06.2022	101,27	103,13	73,02	50,10	22,91	0,95	0,87	99,77	101,16	-1,39	2,30	OK	24	0,38	
11.06.2022	94,26	95,80	73,84	49,95	23,89	0,90	0,85	92,60	94,19	-1,59	2,22	OK	24	0,00	
12.06.2022	87,12	88,73	75,31	49,79	25,52	0,92	0,85	85,40	87,36	-1,97	2,20	OK	24	0,00	
13.06.2022	93,42	94,64	75,09	49,58	25,51	0,92	0,86	91,89	92,89	-0,99	2,35	OK	24	0,00	
14.06.2022	89,10	90,46	75,42	49,73	25,69	0,89	0,86	87,67	88,73	-1,06	2,25	OK	24	0,02	
15.06.2022	82,69	84,04	76,63	49,77	26,86	0,90	0,86	81,17	82,57	-1,40	2,20	OK	24	0,00	
16.06.2022	84,25	85,00	76,46	49,96	26,49	0,91	0,88	82,87	83,34	-0,48	2,21	OK	24	0,01	
17.06.2022	81,66	82,69	76,31	49,93	26,38	0,90	0,88	80,33	81,08	-0,75	2,13	OK	24	0,00	
18.06.2022	82,81	84,12	75,59	50,62	24,97	0,90	0,89	81,41	82,54	-1,13	2,03	OK	24	0,00	
19.06.2022	85,94	87,19	75,84	50,48	25,36	0,90	0,88	84,32	85,71	-1,39	2,15	OK	24	0,00	
20.06.2022	82,30	83,76	76,07	50,58	25,48	0,91	0,89	80,82	82,26	-1,44	2,07	OK	24	0,00	
21.06.2022	83,23	84,84	75,90	50,79	25,10	0,90	0,89	81,84	83,21	-1,37	2,07	OK	24	0,00	
22.06.2022	82,30	83,76	76,07	50,58	25,48	0,91	0,89	80,82	82,26	-1,44	2,07	OK	24	0,00	
Итого:	1870,01	1899,50						1843,92	1864,06	-20,15	37,92		720	0,45	0
Средние:			50,50	37,18	13,32	0,84	0,81								

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.05.2022	2337,28	75489,48	76121,24	-631,76	74129,30	74343,82	-214,52	8751		0,20
22.06.2022	2375,19	77359,49	78020,74	-661,25	75973,22	76207,89	-234,67	9471		0,20
ИТОГО:	37,92	1870,01	1899,50	-29,49	1843,92	1864,06	-20,15	720	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr = Qi/Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
А.В. Ткачев
Подпись Ф.И.О.
МП «Академ-Сервис»
Для документа

Представитель теплоснабж. организации
Ю. О. Мартовская
Подпись

ООО «УралЭнергосбыт»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю. О.
24.06.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/2022г.-22/06/2022г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-3)

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 20471817
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.05.2022	211,25	211,25	0,00	64,95	54,07	10,89	0,87	0,73	2,20	213,76	215,32	OK	24	0,01	
25.05.2022	123,71	123,71	0,00	40,30	34,63	5,67	0,74	0,74	0,43	124,39	125,38	OK	24	0,11	
26.05.2022	0,00	0,00	0,00	25,56	23,73	1,83	0,79	0,80	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
27.05.2022	0,00	0,00	0,00	22,19	21,71	0,48	0,79	0,80	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
28.05.2022	0,00	0,00	0,00	20,94	20,70	0,25	0,79	0,80	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,01	
29.05.2022	0,00	0,00	0,00	20,46	20,34	0,12	0,79	0,80	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
30.05.2022	0,00	0,00	0,00	20,18	20,07	0,12	0,79	0,80	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
31.05.2022	0,00	0,00	0,00	19,95	19,81	0,13	0,79	0,80	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,02	
01.06.2022	0,00	0,00	0,00	19,74	19,61	0,13	0,79	0,80	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,01	
02.06.2022	0,00	0,00	0,00	19,63	19,51	0,13	0,79	0,80	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,01	
03.06.2022	0,00	0,00	0,00	19,63	19,54	0,09	0,79	0,80	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,01	
04.06.2022	0,00	0,00	0,00	19,59	19,50	0,09	0,79	0,80	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,01	
05.06.2022	0,00	0,00	0,00	19,38	19,33	0,05	0,79	0,80	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
06.06.2022	0,00	0,00	0,00	19,18	19,13	0,05	0,79	0,80	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,01	
07.06.2022	167,51	167,51	0,00	47,83	40,79	7,04	0,81	0,73	1,81	169,82	170,76	OK	24	0,35	
08.06.2022	179,64	179,64	0,00	68,14	55,29	12,85	0,77	0,70	2,28	182,12	183,36	OK	24	0,23	
09.06.2022	171,27	171,27	0,00	68,52	55,12	13,40	0,86	0,79	2,21	173,65	174,79	OK	24	0,78	
10.06.2022	105,59	105,59	0,00	72,70	52,97	19,73	0,97	0,89	2,09	107,14	107,81	OK	24	0,27	
11.06.2022	102,34	102,34	0,00	73,46	52,84	20,62	0,92	0,86	2,13	103,81	104,59	OK	24	0	
12.06.2022	91,63	91,63	0,00	75,01	52,49	22,53	0,94	0,87	2,08	93,02	93,64	OK	24	0	
13.06.2022	100,58	100,58	0,00	74,81	52,70	22,12	0,94	0,87	2,24	102,14	102,73	OK	24	0,01	
14.06.2022	92,43	92,43	0,00	75,03	52,47	22,56	0,92	0,88	2,10	93,74	94,54	OK	24	0,01	
15.06.2022	85,59	85,59	0,00	76,21	52,18	24,03	0,92	0,88	2,07	86,81	87,59	OK	24	0,02	
16.06.2022	87,35	87,35	0,00	76,17	52,65	23,52	0,94	0,90	2,06	88,59	89,40	OK	24	0,32	
17.06.2022	82,53	82,53	0,00	76,02	52,44	23,58	0,92	0,90	1,95	83,64	84,52	OK	24	0	
18.06.2022	89,28	89,28	0,00	75,24	53,03	22,21	0,92	0,91	1,97	90,48	91,40	OK	24	0	
19.06.2022	86,79	86,79	0,00	75,55	53,10	22,45	0,92	0,90	1,96	87,98	88,85	OK	24	0	
20.06.2022	83,22	83,22	0,00	75,69	52,68	23,02	0,94	0,91	1,92	84,41	85,15	OK	24	0	
21.06.2022	83,83	83,83	0,00	75,56	52,74	22,82	0,93	0,91	1,92	85,04	85,76	OK	24	0	
22.06.2022	83,22	83,22	0,00	75,69	52,68	23,02	0,94	0,91	1,92	84,41	85,15	OK	24	0	
Итого:	2027,76	2027,76	0,00						35,35	2054,95	2070,74		720	2,19	0
Средние:				50,44	38,93	11,52	0,86	0,83							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.05.2022	2085,01	73095,83	72518,31	577,52	71161,68	71162,00	-0,32	6406		7,77
22.06.2022	2120,36	75150,78	74589,05	561,73	73189,43	73189,75	-0,32	7126		9,96
ИТОГО:	35,35	2054,95	2070,74	-15,79	2027,76	2027,76	0,00	720	0	2,19

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi/Траб x Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации



Ю. О. Мартовская
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю. О.
24.06.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-22/06/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-4)

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 20441817
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.05.2022	92,39	92,39	0,00	64,15	50,51	13,64	0,87	0,73	1,11	93,14	94,26	OK	24	0,00	
25.05.2022	72,38	72,38	0,00	37,91	38,16	-0,25	0,74	0,73	0,24	72,49	73,61	OK	24	0,00	
26.05.2022	0,00	0,00	0,00	24,36	26,69	-2,33	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
27.05.2022	0,00	0,00	0,00	22,26	23,42	-1,16	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,02	
28.05.2022	0,00	0,00	0,00	21,44	21,82	-0,37	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
29.05.2022	0,00	0,00	0,00	20,94	21,00	-0,06	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
30.05.2022	0,00	0,00	0,00	20,63	20,66	-0,03	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
31.05.2022	0,00	0,00	0,00	20,29	20,34	-0,05	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
01.06.2022	0,00	0,00	0,00	19,98	20,05	-0,06	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
02.06.2022	0,00	0,00	0,00	19,86	19,89	-0,03	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
03.06.2022	0,00	0,00	0,00	19,85	19,92	-0,07	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
04.06.2022	0,00	0,00	0,00	19,87	20,04	-0,18	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
05.06.2022	0,00	0,00	0,00	19,78	19,98	-0,20	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
06.06.2022	0,00	0,00	0,00	19,69	19,86	-0,17	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
07.06.2022	60,23	60,23	0,00	47,42	38,76	8,65	0,81	0,73	0,79	60,64	61,66	OK	24	0,00	
08.06.2022	74,12	74,12	0,00	67,18	51,62	15,55	0,77	0,70	1,16	74,68	75,94	OK	24	0,00	
09.06.2022	70,72	70,72	0,00	67,56	51,51	16,05	0,86	0,79	1,10	71,35	72,36	OK	24	0,00	
10.06.2022	50,07	50,07	0,00	71,72	50,11	21,61	0,97	0,89	1,09	50,69	51,15	OK	24	0,00	
11.06.2022	49,14	49,14	0,00	72,46	50,50	21,96	0,92	0,86	1,08	49,72	50,26	OK	24	0,00	
12.06.2022	43,46	43,46	0,00	73,97	49,29	24,68	0,95	0,87	1,08	44,10	44,34	OK	24	0,00	
13.06.2022	46,35	46,35	0,00	73,78	49,47	24,31	0,94	0,87	1,14	47,03	47,27	OK	24	0,00	
14.06.2022	44,30	44,30	0,00	74,01	49,87	24,14	0,92	0,87	1,08	44,90	45,26	OK	24	0,00	
15.06.2022	40,24	40,24	0,00	75,14	49,60	25,54	0,92	0,88	1,03	40,84	41,08	OK	24	0,00	
16.06.2022	39,67	39,67	0,00	75,10	49,42	25,68	0,94	0,90	1,02	40,25	40,49	OK	24	0,00	
17.06.2022	39,33	39,33	0,00	75,00	49,79	25,21	0,92	0,89	1,00	39,92	40,15	OK	24	0,00	
18.06.2022	43,88	43,88	0,00	74,26	50,69	23,56	0,93	0,90	1,03	44,49	44,83	OK	24	0,00	
19.06.2022	40,14	40,14	0,00	74,49	50,08	24,41	0,93	0,90	0,99	40,71	40,99	OK	24	0,00	
20.06.2022	39,27	39,27	0,00	74,68	50,45	24,23	0,94	0,91	0,96	39,86	40,08	OK	24	0,00	
21.06.2022	39,56	39,56	0,00	74,52	50,38	24,15	0,93	0,90	0,96	40,16	40,37	OK	24	0,00	
22.06.2022	39,27	39,27	0,00	74,68	50,45	24,23	0,94	0,91	0,96	39,86	40,08	OK	24	0,00	
Итого:	924,55	924,55	0,00						17,82	934,83	944,18		720	0,02	0
Средние:				49,90	37,81	12,09	0,85	0,82							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.05.2022	1085,11	34765,54	34526,19	239,35	33896,43	33901,02	-4,59	6998		1,73
22.06.2022	1102,93	35700,37	35470,37	230,00	34820,97	34825,56	-4,59	7718		1,75
ИТОГО:	17,82	934,83	944,18	-9,35	924,55	924,55	0,00	720	0	0,02

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб x Тнш	0



Представитель теплоснабж. организации
Ю. Мартов
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.06.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-22/06/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-1) 100 СТР. Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 20421817
Посуточный архив


Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.05.2022	64,73	64,73	0,00	62,71	47,33	15,39	0,88	0,74	0,80	65,62	65,53	OK	24	0,06	
25.05.2022	63,93	63,93	0,00	34,01	32,79	1,22	0,71	0,70	0,23	64,24	64,77	OK	24	0	
26.05.2022	0,00	0,00	0,00	21,74	19,99	1,76	0,72	0,73	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
27.05.2022	0,00	0,00	0,00	19,98	19,04	0,94	0,72	0,73	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
28.05.2022	0,00	0,00	0,00	19,43	18,78	0,65	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
29.05.2022	0,00	0,00	0,00	19,25	18,77	0,49	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
30.05.2022	0,00	0,00	0,00	19,10	18,61	0,50	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
31.05.2022	0,00	0,00	0,00	18,64	18,36	0,28	0,72	0,73	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
01.06.2022	0,00	0,00	0,00	18,33	17,78	0,55	0,72	0,73	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
02.06.2022	0,00	0,00	0,00	18,34	17,74	0,60	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
03.06.2022	0,00	0,00	0,00	18,49	17,91	0,58	0,72	0,73	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
04.06.2022	0,00	0,00	0,00	18,51	17,99	0,51	0,72	0,73	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
05.06.2022	0,00	0,00	0,00	18,25	17,83	0,43	0,72	0,73	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
06.06.2022	0,00	0,00	0,00	18,08	17,69	0,39	0,72	0,73	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
07.06.2022	185,00	186,17	-1,17	47,26	44,12	3,14	0,78	0,71	0,77	186,29	191,20	OK	24	0,27	
08.06.2022	209,63	209,63	0,00	67,43	62,43	4,99	0,77	0,71	0,99	212,10	215,14	OK	24	0,42	
09.06.2022	201,76	201,76	0,00	67,84	62,46	5,38	0,86	0,80	1,01	205,06	206,22	OK	24	0,37	
10.06.2022	232,52	232,52	0,00	72,47	67,89	4,58	0,97	0,90	1,06	236,59	238,66	OK	24	0	
11.06.2022	186,06	186,06	0,00	73,24	67,63	5,62	0,92	0,87	1,05	189,57	190,80	OK	24	0	
12.06.2022	214,55	214,55	0,00	74,90	69,95	4,95	0,94	0,88	1,06	218,93	220,18	OK	24	0	
13.06.2022	205,99	205,99	0,00	74,48	68,95	5,52	0,94	0,89	1,12	210,29	211,13	OK	24	0	
14.06.2022	106,97	106,97	0,00	73,40	55,54	17,86	0,92	0,88	0,91	109,11	109,52	OK	24	0	
15.06.2022	28,10	28,10	0,00	73,45	46,39	27,07	0,93	0,89	0,76	28,69	28,46	OK	24	0	
16.06.2022	28,76	28,76	0,00	73,33	46,62	26,71	0,94	0,91	0,78	29,35	29,11	OK	24	0	
17.06.2022	27,95	27,95	0,00	73,18	46,68	26,51	0,93	0,90	0,75	28,55	28,27	OK	24	0	
18.06.2022	30,15	30,15	0,00	72,54	46,84	25,70	0,93	0,91	0,77	30,77	30,51	OK	24	0	
19.06.2022	28,75	28,75	0,00	72,77	46,98	25,79	0,93	0,91	0,75	29,37	29,08		24	0	
20.06.2022	29,01	29,01	0,00	72,99	46,67	26,32	0,94	0,92	0,77	29,66	29,33	OK	24	0	
21.06.2022	29,33	29,33	0,00	72,84	46,85	25,99	0,94	0,91	0,77	29,99	29,64	OK	24	0	
22.06.2022	29,01	29,01	0,00	72,99	46,67	26,32	0,94	0,92	0,77	29,66	29,33	OK	24	0	
Итого:	1902,22	1903,39							15,11	1933,86	1946,88		720	1,12	0
Средние:				48,67	39,11	9,56	0,83	0,80							

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.05.2022	675,48	20344,28	20099,74	244,55	19801,36	19801,36	0,00	6136		2,79
22.06.2022	690,59	22278,14	22046,61	231,53	21703,58	21704,75	-1,17	6856,00		3,91
ИТОГО:	15,11	1933,86	1946,88	-13,02	1902,22	1903,39	-1,17	720,00	0	1,12

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr = Qi/Траб x Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

А.В. Ткачев/
Подпись Ф.И.О.


Представитель теплоснабж. организации

Подпись

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.06.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-22/06/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-2) 100 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 15461517

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.05.2022	69,95	69,95	0,00	62,55	52,26	10,30	0,88	0,74	0,59	71,31	70,59	OK	24	0,04	
25.05.2022	50,07	50,07	0,00	34,43	35,31	-0,89	0,69	0,68	-0,02	50,57	50,57	OK	24	0	
26.05.2022	0,00	0,00	0,00	22,21	23,61	-1,41	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
27.05.2022	0,00	0,00	0,00	20,87	22,93	-2,06	0,72	0,73	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
28.05.2022	0,00	0,00	0,00	20,00	22,37	-2,37	0,73	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
29.05.2022	0,00	0,00	0,00	19,69	22,27	-2,58	0,73	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
30.05.2022	0,00	0,00	0,00	19,48	22,16	-2,68	0,73	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
31.05.2022	0,00	0,00	0,00	19,10	22,14	-3,04	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
01.06.2022	0,00	0,00	0,00	18,76	21,98	-3,22	0,72	0,73	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
02.06.2022	0,00	0,00	0,00	18,81	21,99	-3,18	0,72	0,73	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
03.06.2022	0,00	0,00	0,00	18,87	22,07	-3,20	0,72	0,73	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
04.06.2022	0,00	0,00	0,00	18,86	22,10	-3,24	0,72	0,73	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
05.06.2022	0,00	0,00	0,00	18,71	21,98	-3,27	0,72	0,73	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
06.06.2022	0,00	0,00	0,00	18,55	21,77	-3,23	0,72	0,73	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
07.06.2022	61,02	61,02	0,00	47,10	40,26	6,84	0,79	0,71	0,50	62,10	61,38	OK	24	0	
08.06.2022	51,32	51,32	0,00	66,11	52,48	13,64	0,78	0,71	0,70	52,37	51,90	OK	24	0	
09.06.2022	49,78	49,68	0,10	66,45	52,83	13,62	0,87	0,80	0,67	50,75	50,30	OK	24	0,07	
10.06.2022	37,54	37,54	0,00	69,98	51,65	18,33	0,98	0,90	0,69	38,34	38,00	OK	24	0,03	
11.06.2022	36,53	36,53	0,00	70,74	51,31	19,43	0,93	0,87	0,71	37,31	36,99	OK	24	0,02	
12.06.2022	33,26	33,26	0,00	71,98	51,47	20,50	0,95	0,88	0,69	33,99	33,68	OK	24	0,02	
13.06.2022	35,28	35,28	0,00	71,83	50,80	21,03	0,95	0,88	0,75	36,07	35,69	OK	24	0,03	
14.06.2022	33,11	33,11	0,00	72,04	51,45	20,58	0,93	0,88	0,68	33,82	33,55	OK	24	0,02	
15.06.2022	32,07	32,07	0,00	73,21	51,68	21,53	0,93	0,89	0,70	32,76	32,52	OK	24	0,03	
16.06.2022	31,41	31,41	0,00	73,05	51,85	21,20	0,95	0,91	0,67	32,06	31,86	OK	24	0,03	
17.06.2022	30,09	30,09	0,00	72,82	52,05	20,77	0,93	0,91	0,63	30,71	30,54	OK	24	0,02	
18.06.2022	32,16	32,16	0,00	72,23	52,44	19,78	0,93	0,91	0,64	32,84	32,62	OK	24	0,02	
19.06.2022	31,57	31,57	0,00	72,46	52,40	20,06	0,93	0,91	0,64	32,28	31,98	OK	24	0,03	
20.06.2022	30,88	30,88	0,00	72,63	52,31	20,33	0,95	0,92	0,63	31,58	31,29	OK	24	0,02	
21.06.2022	30,65	30,65	0,00	72,45	52,46	19,99	0,94	0,91	0,62	31,34	31,05	OK	24	0,03	
22.06.2022	30,88	30,88	0,00	72,63	52,31	20,33	0,95	0,92	0,63	31,58	31,29	OK	24	0,00	
Итого:	707,58	707,48							11,13	721,77	715,82		720	0,41	0
Средние:				48,29	39,16	9,13	0,83	0,80							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподл	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.05.2022	584,48	21081,20	20841,70	239,50	20501,26	20501,24	0,02	6136		
22.06.2022	595,61	21802,97	21557,51	245,46	21208,84	21208,73	0,11	6856,00		
ИТОГО:	11,13	721,77	715,82	5,96	707,58	707,48	0,09	720,00	0	0,41

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт =	0
Qi/Траб x Тнш	

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

Ю. Ю. Мартовская
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ БЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.06.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-22/06/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-3) 100 СТР. Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 15281517
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.05.2022	86,27	86,27	0,00	62,79	51,85	10,95	0,88	0,73	0,84	87,18	87,85	OK	24	0,00	
25.05.2022	50,59	50,59	0,00	34,06	31,12	2,93	0,72	0,71	0,15	50,80	51,29	OK	24	0,00	
26.05.2022	0,00	0,00	0,00	22,36	20,19	2,17	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
27.05.2022	0,00	0,00	0,00	20,61	19,23	1,39	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
28.05.2022	0,00	0,00	0,00	19,99	19,00	0,99	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
29.05.2022	0,00	0,00	0,00	19,76	18,92	0,84	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
30.05.2022	0,00	0,00	0,00	19,55	18,59	0,96	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
31.05.2022	0,00	0,00	0,00	19,03	18,36	0,66	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
01.06.2022	0,00	0,00	0,00	18,80	18,15	0,66	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
02.06.2022	0,00	0,00	0,00	18,80	18,11	0,69	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
03.06.2022	0,00	0,00	0,00	18,93	18,32	0,61	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
04.06.2022	0,00	0,00	0,00	18,95	18,47	0,49	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
05.06.2022	0,00	0,00	0,00	18,75	18,26	0,49	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
06.06.2022	0,00	0,00	0,00	18,61	18,17	0,44	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
07.06.2022	73,12	73,12	0,00	47,22	39,64	7,58	0,79	0,71	0,77	73,80	74,57	OK	24	0,00	
08.06.2022	75,00	75,00	0,00	66,18	53,64	12,54	0,78	0,70	0,92	75,83	76,62	OK	24	0,00	
09.06.2022	70,73	71,21	-0,48	66,40	53,51	12,89	0,86	0,79	0,86	71,58	72,66	OK	24	0,00	
10.06.2022	47,66	47,66	0,00	70,15	51,49	18,65	0,98	0,89	0,89	48,25	48,67	OK	24	0,00	
11.06.2022	41,84	41,84	0,00	70,73	51,16	19,57	0,93	0,87	0,82	42,34	42,76	OK	24	0,00	
12.06.2022	39,31	39,31	0,00	72,07	50,87	21,20	0,95	0,87	0,84	39,81	40,17	OK	24	0,00	
13.06.2022	40,91	40,91	0,00	71,92	50,73	21,19	0,95	0,87	0,87	41,43	41,79	OK	24	0,00	
14.06.2022	39,14	39,14	0,00	72,10	50,97	21,14	0,92	0,88	0,83	39,60	40,03	OK	24	0,00	
15.06.2022	35,65	35,65	0,00	73,20	50,65	22,55	0,93	0,88	0,81	36,05	36,50	OK	24	0,00	
16.06.2022	35,37	35,37	0,00	73,06	50,65	22,41	0,94	0,90	0,80	35,74	36,22	OK	24	0,00	
17.06.2022	34,87	34,87	0,00	72,91	50,54	22,36	0,93	0,90	0,78	35,24	35,72	OK	24	0,00	
18.06.2022	36,91	36,91	0,00	72,34	50,99	21,35	0,93	0,91	0,78	37,29	37,80	OK	24	0,00	
19.06.2022	35,66	35,66	0,00	72,55	51,38	21,17	0,93	0,90	0,76	36,03	36,54	OK	24	0,00	
20.06.2022	34,95	34,95	0,00	72,73	51,22	21,51	0,94	0,91	0,76	35,31	35,80	OK	24	0,00	
21.06.2022	35,97	35,97	0,00	72,61	51,46	21,15	0,94	0,91	0,76	36,34	36,86	OK	24	0,00	
22.06.2022	34,95	34,95	0,00	72,73	51,22	21,51	0,94	0,91	0,76	35,31	35,80	OK	24	0,00	
Итого:	848,90	849,38							14,00	857,92	867,64		720	0,00	0
Средние:				48,33	37,23	11,10	0,84	0,80							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.05.2022	686,30	22710,82	22631,89	78,93	22189,03	22189,03	0,00	6136		
22.06.2022	700,30	23568,73	23499,53	69,20	23037,93	23038,41	-0,47	6856,00		
ИТОГО:	14,00	857,92	867,64	-9,73	848,90	849,38	-0,48	720,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)
Qкорт = _____
Qi/Траб х _____
Тнш _____ 0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации



Ю. Мартовская

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.06.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-22/06/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-4) 100 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20491817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.05.2022	59,13	59,13	0,00	62,57	46,41	16,16	0,88	0,73	0,78	60,20	59,58	OK	24,00	0,00	
25.05.2022	50,00	50,00	0,00	33,71	31,16	2,55	0,72	0,71	0,15	50,61	50,32	OK	24,00	0,00	
26.05.2022	0,00	0,00	0,00	20,72	19,52	1,20	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
27.05.2022	0,00	0,00	0,00	19,08	18,29	0,79	0,73	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
28.05.2022	0,00	0,00	0,00	18,69	17,99	0,70	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
29.05.2022	0,00	0,00	0,00	18,48	17,96	0,52	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
30.05.2022	0,00	0,00	0,00	18,28	17,64	0,64	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
31.05.2022	0,00	0,00	0,00	17,85	17,49	0,36	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
01.06.2022	0,00	0,00	0,00	17,66	17,33	0,33	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
02.06.2022	0,00	0,00	0,00	17,65	17,27	0,39	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
03.06.2022	0,00	0,00	0,00	17,75	17,47	0,28	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
04.06.2022	0,00	0,00	0,00	17,80	17,58	0,21	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
05.06.2022	0,00	0,00	0,00	17,63	17,40	0,24	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
06.06.2022	0,00	0,00	0,00	17,50	17,37	0,13	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
07.06.2022	46,52	46,52	0,00	46,04	35,19	10,85	0,80	0,71	0,67	47,41	46,80	OK	24,00	0,01	
08.06.2022	42,48	42,48	0,00	65,67	46,86	18,80	0,78	0,70	0,80	43,43	42,77	OK	24,00	0,00	
09.06.2022	42,18	40,95	1,23	66,00	47,99	18,01	0,86	0,79	0,75	43,11	41,26	OK	24,00	0,08	
10.06.2022	29,75	29,75	0,00	69,35	44,81	24,54	0,98	0,89	0,74	30,47	29,94	OK	24,00	0,00	
11.06.2022	28,14	28,14	0,00	69,98	44,77	25,20	0,93	0,87	0,72	28,83	28,31	OK	24,00	0,00	
12.06.2022	25,80	25,80	0,00	71,10	43,94	27,17	0,95	0,87	0,71	26,45	25,94	OK	24,00	0,00	
13.06.2022	26,89	26,89	0,00	70,97	44,13	26,85	0,95	0,88	0,73	27,55	27,05	OK	24,00	0,00	
14.06.2022	25,02	25,02	0,00	71,09	45,06	26,03	0,93	0,88	0,65	25,66	25,17	OK	24,00	0,01	
15.06.2022	24,93	24,93	0,00	72,34	44,85	27,49	0,93	0,89	0,69	25,58	25,08	OK	24,00	0,00	
16.06.2022	22,82	22,82	0,00	71,99	45,24	26,74	0,94	0,91	0,61	23,40	22,98	OK	24,00	0,00	
17.06.2022	23,68	23,68	0,00	72,03	45,69	26,34	0,93	0,90	0,63	24,27	23,85	OK	24,00	0,00	
18.06.2022	24,22	24,22	0,00	71,37	45,91	25,45	0,93	0,91	0,61	24,81	24,40	OK	24,00	0,00	
19.06.2022	24,21	24,21	0,00	71,67	46,20	25,47	0,93	0,91	0,62	24,80	24,39	OK	24,00	0,00	
20.06.2022	23,89	23,89	0,00	71,83	46,03	25,80	0,94	0,92	0,62	24,48	24,07	OK	24,00	0,00	
21.06.2022	24,73	24,73	0,00	71,77	46,36	25,41	0,94	0,91	0,63	25,34	24,92	OK	24,00	0,00	
22.06.2022	23,89	23,89	0,00	71,83	46,03	25,80	0,94	0,92	0,62	24,48	24,07	OK	24,00	0,00	
Итого:	568,27	567,04							11,75	580,85	570,88		720	0,10	0
Средние:				47,35	33,67	13,68	0,84	0,81							

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.05.2022	681,40	21109,21	20731,98	377,23	20476,79	20476,78	0,02	6136		1,85
22.06.2022	693,15	21690,06	21302,86	387,21	21045,06	21043,82	1,25	6856,00		1,95
ИТОГО:	11,75	580,85	570,88	9,97	568,27	567,04	1,23	720,00	0	0,10

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = _____
 Тиш _____

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации



Ю. Март
Подпись

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
 ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
 МАРТОВСКАЯ Ю.О.
 24.06.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-22/06/22г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Чичерина, 47 (18 Стр)

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 11641719
Посуточный архив

Дата	V1	V2	T1	T2	Td1	P1	P2	G1	G2	Gd1	Q1	НС	ВНР	V3	ВОС
	м3	м3	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	т	т	т	Гкал	ч	ч	м3	
24.05.2022	146,54	143,95	63,84	50,64	13,20	0,85	0,73	143,20	143,20	0,00	1,77	OK	24,00	0,00	
25.05.2022	86,51	85,31	39,07	34,89	4,18	0,28	0,28	85,13	85,13	0,00	0,35	OK	24,00	0,00	
26.05.2022	0,00	0,00	24,08	22,67	1,41	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
27.05.2022	0,00	0,00	20,65	20,02	0,63	0,50	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
28.05.2022	0,00	0,00	19,31	18,91	0,40	0,82	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,02	
29.05.2022	0,00	0,00	18,74	18,50	0,24	0,81	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
30.05.2022	0,00	0,00	18,43	18,22	0,22	0,81	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
31.05.2022	0,00	0,00	18,04	17,52	0,52	0,80	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
01.06.2022	0,00	0,00	17,29	16,54	0,75	0,78	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
02.06.2022	0,00	0,00	17,05	16,44	0,61	0,78	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
03.06.2022	0,00	0,00	17,18	16,67	0,51	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
04.06.2022	0,00	0,00	17,05	16,36	0,69	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,02	
05.06.2022	0,00	0,00	16,85	16,19	0,66	0,09	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
06.06.2022	0,00	0,00	16,79	16,17	0,62	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
07.06.2022	141,21	138,88	43,37	35,96	7,41	0,51	0,44	138,47	138,47	0,00	1,29	OK	24,00	0,00	
08.06.2022	122,87	120,76	66,97	52,55	14,42	0,76	0,70	119,87	119,87	0,00	1,73	OK	24,00	0,00	
09.06.2022	123,20	121,11	67,45	52,96	14,50	0,84	0,78	120,18	120,18	0,00	1,69	OK	24,00	0,00	
10.06.2022	87,84	86,30	71,28	52,25	19,02	0,95	0,88	85,58	85,58	0,00	1,64	OK	24,00	0,00	
11.06.2022	83,32	81,86	71,90	52,33	19,57	0,90	0,85	81,16	81,16	0,00	1,60	OK	24,00	0,00	
12.06.2022	77,46	76,06	73,25	52,33	20,92	0,93	0,86	75,40	75,40	0,00	1,58	OK	24,00	0,00	
13.06.2022	81,40	79,83	73,11	52,09	21,02	0,92	0,86	79,20	79,20	0,00	1,67	OK	24,00	0,00	
14.06.2022	76,40	75,02	73,60	52,25	21,35	0,90	0,86	74,37	74,37	0,00	1,59	OK	24,00	0,03	
15.06.2022	72,39	71,04	74,72	52,59	22,13	0,90	0,87	70,41	70,41	0,00	1,57	OK	24,00	0,00	
16.06.2022	71,74	70,41	74,47	52,69	21,78	0,92	0,89	69,79	69,79	0,00	1,52	OK	24,00	6,36	
17.06.2022	69,00	67,75	74,21	52,69	21,52	0,91	0,89	67,14	67,14	0,00	1,44	OK	24,00	6,40	
18.06.2022	73,72	72,40	73,61	53,13	20,48	0,91	0,89	71,75	71,75	0,00	1,46	OK	24,00	0,01	
19.06.2022	73,39	72,03	73,85	53,23	20,61	0,91	0,89	71,40	71,40	0,00	1,48	OK	24,00	0,00	
20.06.2022	69,83	68,52	73,95	53,11	20,84	0,92	0,90	67,92	67,92	0,00	1,42	OK	24,00	0,00	
21.06.2022	70,56	69,14	73,80	52,95	20,86	0,91	0,89	68,59	68,59	0,00	1,43	OK	24,00	0,00	
22.06.2022	71,84	70,33	74,05	53,16	20,89	0,91	0,90	69,80	69,80	0,00	1,46	OK	24,00	0,00	
Итого:	1599,22	1570,70						1559,35	1559,35	0,00	26,69		720,00	12,84	
Средние:			48,60	37,53	13,20	0,70	0,68								

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.05.2022	1997,04	91091,36	88658,11	2433,25	87637,63	87650,32	-12,70	6538		16,75
22.06.2022	2023,73	92690,58	90228,81	2461,77	89196,98	89209,67	-12,70	7258		29,59
ИТОГО:	26,69	1599,22	1570,70	28,52	1559,35	1559,35	0,00	720	0	12,84

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб x Тшт	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
А.В. Ткачев/
Подпись _____ Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ БЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.06.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/05/22г. - 22/06/22г.

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97А (ИПП-2) 102 СТР. Тип расходомера: _____
 Договор N: 0000000000 Договор N: 0000000000
 Теплоучаститель ТВ7-04 сеп. N 001 Г1 max = 100.00 м3/ч G1 min = 10.00 м3/ч
 Договорные расходы: _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч
 тхв: не исп. _____ т.сут G3 max = 100.00 м3/ч G3 min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 18060310, Вд=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=1, ФРТ=0 КСН=0х542В

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 ккал/сут	P2 т/сут	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qтв Гкал	ВБР ч	ВРС ч
24.05.22 23	61,43	44,3	17,13	8,82	153,265	153,075	0	150,596	151,713	-1,117	2,572	24	0	
25.05.22 23	47,15	41,79	5,36	8,22	117,73	117,75	0,013	116,517	116,823	-0,306	0,62	24	0	
26.05.22 23	23,82	23,08	0,74	9,26	0	0	0,003	0	0	0	0	24	0	
27.05.22 23	16,78	19,56	-2,78	9,09	0,155	0,06	0,063	0,155	0,06	0,095	0	24	0	
28.05.22 23	17,72	19,5	-0,78	9,1	0	0	0,002	0	0	0	0	24	0	
29.05.22 23	18,18	18	0,18	9,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
30.05.22 23	12,36	16,71	-4,35	9,21	9,05	1,54	1,055	1,048	1,54	1,055	0,485	0	24	0
31.05.22 23	15,04	17,08	-2,03	9,25	0,415	0,085	0,208	0,415	0,085	0,33	0	24	0	
01.06.22 23	15,98	16,79	-0,81	9,27	0,275	0,02	0,144	0,275	0,02	0,255	0	24	0	
02.06.22 23	16,3	16,82	-0,52	9,26	0,1	0,245	0,02	0,153	0,245	0,02	0,225	0	24	0
03.06.22 23	16,58	17,1	-0,52	9,27	0,195	0,01	0,132	0,195	0,01	0,185	0	24	0	
04.06.22 23	16,67	17,16	-0,49	9,26	0,1	0,215	0,02	0,132	0,215	0,02	0,195	0	24	0
05.06.22 23	16,69	17,14	-0,45	9,27	0,11	0,17	0,01	0,132	0,17	0,01	0,16	0	24	0
06.06.22 23	16,6	16,98	-0,38	9,27	0,18	0,18	0,01	0,126	0,18	0,01	0,17	0	24	0
07.06.22 23	60,59	42,92	17,67	7,96	7,96	115,18	114,3	0,142	113,327	-0,131	1,994	24	0	
08.06.22 23	66,07	45,83	20,24	9	7,3	130,89	130,03	0	128,301	128,782	-0,481	2,591	24	0
09.06.22 23	66,29	45,69	20,6	9	8,19	123,725	122,875	0,043	121,26	121,708	-0,448	2,491	24	0
10.06.22 23	70,52	43,38	27,15	9,99	9,25	88,94	88,32	0	86,955	87,575	-0,62	2,353	24	0
11.06.22 23	71,29	42,89	28,4	9,52	8,96	87,88	87,21	0,003	85,883	86,492	-0,608	2,432	24	0
12.06.22 23	72,9	42,35	30,55	9,74	9,04	80,34	79,755	0,002	78,437	79,12	-0,682	2,39	24	0
13.06.22 23	72,58	42,49	30,09	9,44	9,07	82,985	82,375	0,009	81,04	81,713	-0,673	2,432	24	0
14.06.22 23	72,88	42,69	30,2	9,52	9,17	75,545	75,005	0,026	73,701	74,384	-0,683	2,286	24	0
15.06.22 23	74,14	43,05	31,09	9,65	9,36	77,615	76,95	0,012	75,724	76,31	-0,586	2,335	24	0
16.06.22 23	73,87	44,26	29,61	9,51	9,32	74,725	74,205	0,007	72,916	73,552	-0,636	2,153	24	0
17.06.22 23	72,95	44,83	28,13	9,54	9,38	79,065	78,505	0,01	77,196	77,794	-0,598	2,165	24	0
18.06.22 23	73,43	44,77	28,66	9,55	9,37	79,375	78,785	0,009	77,473	78,075	-0,602	2,214	24	0
19.06.22 23	73,59	45,48	28,12	9,66	9,46	78,705	78,155	0,008	76,81	77,428	-0,619	2,153	24	0
20.06.22 23	73,45	46,04	27,41	9,59	9,39	79,56	79,055	0,005	77,652	78,3	-0,648	2,122	24	0
21.06.22 23	73,7	46,14	27,56	9,61	9,42	81,305	80,765	0,01	79,346	79,989	-0,643	2,181	24	0
22.06.22 23	73,7	46,14	27,56	9,61	9,42	81,305	80,765	0,01	79,346	79,989	-0,643	2,181	24	0
Итого/Средн	68,12	43,98	24,14	9,31	8,96	1692,055	1679,635	2,46	1656,293	1664,946	-8,653	39,88	720	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qтв Гкал	ВБР ч	ВРС ч
23.05.22 23	239267,295	236092,62	51,963	232052,713	233024,479	-971,765	7007,654	27706	0
22.06.22 23	240959,35	237772,255	54,423	233709,006	234689,425	-980,418	7047,533	28426	0
Итого	1692,055	1679,635	2,46	1656,293	1664,946	-8,653	39,88	720	0

Представитель абонента

Директор ООО "Академ-Сервис" / А.В. Ткачев / Ф.И.О.
 Подпись



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.06.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/05/22г.-22/06/22г.

Адрес: ул. Университетская Набережная, 107 3 СТР.

Тепловычислитель ТВ7-04 сек. N 000 Пределы измерений: 0.30 м3/ч
G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч
И сог. вода п.сут Мгвс= п.сут G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч
Гвх: не исп. G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20123346, ЕД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x2FAC

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	p1 кгс/см2	p2 кгс/см2	p3 кг/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	GM т	Qгв Гкал	Qгч Гкал	ВВР ч	ВОС ч	НС ч
24.05.22 23	61,64	46,93	14,7	9,27	7,82	9,1	65,45	66,34	0,003	64,318	65,677	0,003	0,003	0,947	0	0	24	0
25.05.22 23	48,43	44,88	3,55	8,11	8,05	9,1	61,33	61,34	0	60,67	60,789	0	0	0,233	0	0	24	0
26.05.22 23	23,24	22,84	0,4	8,59	8,63	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
27.05.22 23	21,56	21,23	0,33	8,58	8,62	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
28.05.22 23	20,75	20,45	0,3	8,59	8,63	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
29.05.22 23	20,32	20,32	0,29	8,58	8,62	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
30.05.22 23	20,04	19,76	0,28	8,59	8,62	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
31.05.22 23	19,72	19,42	0,34	8,41	8,45	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
01.06.22 23	19,5	19,16	0,34	8,41	8,45	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
02.06.22 23	19,41	19,04	0,38	7,91	7,95	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
03.06.22 23	19,32	18,94	0,38	7,72	7,76	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
04.06.22 23	19,24	18,87	0,37	7,45	7,49	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
05.06.22 23	19,17	18,81	0,36	7,12	7,16	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
06.06.22 23	19,13	18,78	0,35	6,93	6,97	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
07.06.22 23	52,79	40,34	12,44	7,87	7,14	9,1	58,56	56,93	0	57,751	56,494	0	0	0,748	0	0	24	0
08.06.22 23	65,46	47,19	17,67	8,2	7,48	9,1	54,31	53,23	0	53,261	52,676	0	0	0,942	0	0	24	0
09.06.22 23	65,58	48,35	17,22	9,01	8,36	9,1	50,71	52,26	0	49,729	51,705	0	0	0,857	0	0	24	0
10.06.22 23	69,5	48,51	21,39	9,67	9,13	9,1	36,41	40,82	0	35,627	40,087	0	0	0,749	0	0	24	0
11.06.22 23	69,9	48,51	21,39	9,95	9,21	9,1	30,55	36,74	0	29,857	36,353	0	0	0,7	0	0	24	0
12.06.22 23	71,61	48,17	23,44	9,91	9,24	9,1	29,07	37,13	0	28,415	36,741	0	0	0,662	0	0	24	0
13.06.22 23	71,42	48,14	23,27	9,69	9,26	9,1	28,47	37,17	0	27,826	36,777	0	0	0,647	0	0	24	0
14.06.22 23	71,63	48,3	23,7	9,7	9,34	9,1	27,39	36,51	0	26,756	36,118	0	0	0,634	0	0	24	0
15.06.22 23	72,41	49,71	23,7	9,7	9,34	9,1	26,57	35,65	0,018	25,951	35,165	0,018	0,018	0,615	0,001	0	24	0
16.06.22 23	72,6	48,95	23,65	9,86	9,53	9,1	25,09	34,51	0	24,509	34,135	0	0	0,575	0	0	24	0
17.06.22 23	72,44	49,01	23,44	9,72	9,49	9,1	25,42	35,18	0,001	24,844	34,791	0,001	0,001	0,551	0	0	24	0
18.06.22 23	71,58	49,41	22,17	9,74	9,55	9,1	25,42	35,18	0	25,441	35,606	0	0	0,583	0	0	24	0
19.06.22 23	72,06	49,13	22,93	9,75	9,54	9,1	22,78	32,77	0	22,257	32,407	0	0	0,502	0	0	24	0
20.06.22 23	72,04	49,54	22,54	9,85	9,63	9,1	23,32	33,69	0	23,371	33,317	0	0	0,525	0	0	24	0
21.06.22 23	71,91	49,46	22,45	9,8	9,57	9,1	25,53	34,43	0	24,942	34,047	0	0	0,565	0	0	24	0
22.06.22 23	72,16	49,51	22,64	9,81	9,59	9,1	652,62	760,05	0,022	639,784	752,21	0,022	0,022	11,766	0,001	0	720	0
Итого/Средн	65,68	47,37	18,31	8,9	8,62	9,1												

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	GM т	Qгв Гкал	Qгч Гкал	ВВР ч	ВОС ч
23.05.22 23	50905,19	50741,49	4,998	49220,771	49932,064	4,889	1512,887	0,296	11795	312	
22.06.22 23	51557,81	51501,54	5,02	49860,555	50684,274	4,911	1524,653	0,298	12515	312	
Итого	652,62	760,05	0,022	639,784	752,21	0,022	11,766	0,001	720	0	

Представитель абонента
Директор ООО "Газлен-Сервис"

Представитель теплоснабжающей организации

Подпись: А.В.Тамеев/
Ф.И.О.
МП

Подпись: Ю.И.Мартынов
Ф.И.О.

ООО «УРЭЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.06.2022



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 85 (ИТП-1) 79 стр.

Прибор: KAPAT-307
Серийный номер: 15494617
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.05.2022	41,33	41,33	0,00	46,68	37,66	9,01	0,63	0,53	0,77	42,45	41,43	OK		24	0
25.05.2022	0,00	0,00	0,00	21,02	20,71	0,31	0,31	0,32	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
26.05.2022	0,00	0,00	0,00	19,29	18,92	0,37	0,31	0,32	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
27.05.2022	0,00	0,00	0,00	18,55	18,15	0,40	0,24	0,25	0,00	0,00	0,00	OK		24	0,02
28.05.2022	0,00	0,00	0,00	18,02	17,62	0,39	0,20	0,21	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
29.05.2022	0,00	0,00	0,00	17,92	17,49	0,42	0,20	0,21	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
30.05.2022	0,00	0,00	0,00	17,82	17,39	0,42	0,20	0,21	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
31.05.2022	0,00	0,00	0,00	17,65	17,22	0,43	0,20	0,21	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
01.06.2022	0,00	0,00	0,00	17,49	17,05	0,44	0,20	0,21	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
02.06.2022	0,00	0,00	0,00	17,46	16,98	0,48	0,20	0,21	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
03.06.2022	0,00	0,00	0,00	17,62	17,13	0,49	0,20	0,21	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
04.06.2022	0,00	0,00	0,00	17,69	17,23	0,47	0,20	0,21	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
05.06.2022	0,00	0,00	0,00	17,57	17,12	0,45	0,20	0,21	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
06.06.2022	0,00	0,00	0,00	17,50	17,10	0,39	0,20	0,21	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
07.06.2022	114,49	114,49	0,00	51,90	40,13	11,77	0,66	0,56	1,47	117,16	114,69	OK		24	0
08.06.2022	97,57	97,57	0,00	65,72	48,84	16,88	0,76	0,69	1,64	100,17	97,90	OK		24	0
09.06.2022	87,51	87,51	0,00	66,37	48,40	17,97	0,88	0,80	1,55	89,91	87,74	OK		24	0,01
10.06.2022	66,71	66,71	0,00	69,20	46,68	22,52	0,94	0,86	1,52	68,39	67,09	OK		24	0
11.06.2022	62,66	62,66	0,00	69,71	46,61	23,09	0,92	0,85	1,45	64,14	63,14	OK		24	0
12.06.2022	57,96	57,96	0,00	70,88	46,16	24,73	0,93	0,85	1,44	59,35	58,41	OK		24	0
13.06.2022	61,64	61,64	0,00	70,79	46,25	24,55	0,93	0,86	1,53	63,10	62,13	OK		24	0
14.06.2022	61,24	61,24	0,00	71,04	46,29	24,75	0,89	0,85	1,53	62,73	61,69	OK		24	0
15.06.2022	55,29	55,29	0,00	72,01	46,08	25,93	0,91	0,86	1,44	56,71	55,65	OK		24	0
16.06.2022	55,50	55,50	0,00	72,07	46,18	25,89	0,92	0,88	1,45	56,97	55,82	OK		24	0
17.06.2022	51,99	51,99	0,00	71,71	46,45	25,25	0,91	0,88	1,32	53,38	52,28	OK		24	0
18.06.2022	55,53	55,53	0,00	71,07	46,86	24,21	0,91	0,89	1,35	56,98	55,85	OK		24	0
19.06.2022	54,44	54,44	0,00	71,37	46,92	24,45	0,91	0,88	1,35	55,87	54,76	OK		24	0
20.06.2022	54,56	54,56	0,00	71,42	46,93	24,49	0,92	0,89	1,35	56,00	54,88	OK		24	0
21.06.2022	54,38	54,38	0,00	71,29	47,14	24,15	0,92	0,89	1,32	55,83	54,68	OK		24	0
22.06.2022	53,35	53,35	0,00	71,48	47,01	24,46	0,92	0,89	1,31	54,78	53,64	OK		24	0
23.06.2022	53,04	53,04	0,00	71,70	46,93	24,77	0,93	0,88	1,32	54,47	53,33	OK		24	0
Итого:	1139,19	1139,19							25,12	1168,39	1145,11			744	0,03
Средние:				47,16	34,12	13,04	0,60	0,57							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gпод	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.05.2022	3359,67	121427,22	118570,11	2857,11	118254,16	118254,03	0,13			
23.06.2022	3384,79	122595,61	119715,22	2880,39	119393,35	119393,22	0,13			
ИТОГО:	25,12	1168,39	1145,11	23,28	1139,19	1139,19	0,00	744	0	0,03

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)		
Qконтр =	Qi/Траб	0
х Тнш		

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Академ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

А.В. Ткачев/
Подпись Ф.И.О.

/О.В.Мальгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/22г.-23/06/22г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 85 (ИТП-2) 79 стр.

Прибор: КАРАТ-307
Серийный номер: 05351818
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.05.2022	48,69	48,69	0,00	55,52	42,43	13,09	0,66	0,54	0,99	49,43	49,40	OK		24	0,01
25.05.2022	0,00	0,00	0,00	25,03	24,40	0,63	0,10	0,11	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
26.05.2022	0,00	0,00	0,00	21,90	21,53	0,37	0,10	0,11	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
27.05.2022	0,00	0,00	0,00	20,60	20,37	0,22	0,06	0,07	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
28.05.2022	0,00	0,00	0,00	20,06	19,90	0,16	0,07	0,08	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
29.05.2022	0,00	0,00	0,00	19,81	19,70	0,11	0,08	0,09	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
30.05.2022	0,00	0,00	0,00	19,67	19,55	0,12	0,07	0,08	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
31.05.2022	0,00	0,00	0,00	19,38	19,23	0,15	0,07	0,08	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
01.06.2022	0,00	0,00	0,00	18,98	18,87	0,12	0,08	0,06	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
02.06.2022	0,00	0,00	0,00	18,93	18,82	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
03.06.2022	0,00	0,00	0,00	19,07	18,94	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
04.06.2022	0,00	0,00	0,00	19,12	18,96	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
05.06.2022	0,00	0,00	0,00	18,98	18,85	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
06.06.2022	0,00	0,00	0,00	18,85	18,75	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
07.06.2022	85,60	85,60	0,00	45,36	34,22	11,14	0,77	0,40	1,25	86,44	86,76	OK		24	0
08.06.2022	86,76	86,76	0,00	66,73	48,13	18,60	0,76	0,68	1,60	87,97	88,15	OK		24	0
09.06.2022	81,52	81,52	0,00	67,20	47,42	19,78	0,84	0,77	1,61	82,71	82,77	OK		24	0,01
10.06.2022	62,67	62,67	0,00	70,37	45,84	24,52	0,96	0,87	1,55	63,81	63,47	OK		24	0
11.06.2022	61,30	61,30	0,00	70,70	45,66	25,03	0,90	0,85	1,55	62,64	61,87	OK		24	0
12.06.2022	56,40	56,40	0,00	72,08	44,70	27,38	0,93	0,85	1,56	57,72	56,87	OK		24	0
13.06.2022	58,04	58,04	0,00	72,17	44,78	27,39	0,93	0,85	1,61	59,36	58,56	OK		24	0
14.06.2022	55,61	55,61	0,00	72,17	45,22	26,95	0,90	0,86	1,51	56,87	56,12	OK		24	0
15.06.2022	56,10	56,10	0,00	72,91	45,38	27,53	0,91	0,86	1,56	57,41	56,60	OK		24	0
16.06.2022	53,60	53,60	0,00	73,47	45,45	28,02	0,92	0,88	1,52	54,92	54,03	OK		24	0
17.06.2022	53,25	53,25	0,00	73,07	45,69	27,38	0,91	0,88	1,47	54,52	53,71	OK		24	0
18.06.2022	52,78	52,78	0,00	72,29	46,06	26,23	0,91	0,89	1,40	54,01	53,25	OK		24	0
19.06.2022	55,44	55,44	0,00	72,73	45,95	26,77	0,91	0,88	1,50	56,73	55,94	OK		24	0
20.06.2022	53,28	53,28	0,00	72,65	46,19	26,46	0,92	0,89	1,43	54,54	53,76	OK		24	0
21.06.2022	52,38	52,38	0,00	72,61	46,19	26,42	0,92	0,88	1,40	53,63	52,84	OK		24	0,04
22.06.2022	56,86	56,86	0,00	72,69	45,99	26,69	0,92	0,89	1,53	58,22	57,36	OK		24	0
23.06.2022	55,72	55,72	0,00	73,01	45,89	27,12	0,92	0,88	1,53	57,03	56,24	OK		24	0
Итого:	1086,01	1086,01							26,57	1107,96	1097,71			744	0,06
Средние:				48,65	34,49	14,16	0,53	0,49							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.05.2022	46,45	2096,02	2094,41	1,61	2064,36	2064,34	0,01			
23.06.2022	73,02	3203,98	3192,12	11,86	3150,36	3150,35	0,01			
ИТОГО:	26,57	1107,96	1097,71	10,25	1086,01	1086,01	0,00	744	0	0,06

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб x Тнш	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Академ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации


Подпись _____ Ф.И.О.


Подпись _____ /О.В.Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/22г.-22/06/22г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 85 (ИТП-3) 79 с/п.

Прибор: КАРАТ-307
Серийный номер: 15164617
Посуточный архив

Дата	G1		G2		Gd1	T1		T2		Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	т		°C	°C	°C	МПа										
23.05.2022	68,89645	68,896446	0	0	66,83035	53,022198	13,808133	0,938513	0,753465	0,957946	70,26701	69,761	OK		24	0			
24.05.2022	9,572888	9,5619459	0,0109426	33,83279	31,192772	2,6400187	0,670063	0,551644	0,126195	9,771	9,678001	OK		24	0				
25.05.2022	0	0	0	20,51167	20,271715	0,2399534	0	0	0	0	0	0	OK		24	0			
26.05.2022	0	0	0	19,47977	18,931681	0,5480874	0	0	0	0	0	0	OK		24	0			
27.05.2022	0	0	0	18,92871	18,431456	0,497253	0	0	0	0	0	0	OK		24	0			
28.05.2022	0	0	0	18,60335	18,142427	0,4609186	0	0	0	0	0	0	OK		24	0			
29.05.2022	0	0	0	18,41026	18,002413	0,4078445	0	0	0	0	0	0	OK		24	0			
30.05.2022	0	0	0	18,2679	17,898329	0,3695669	0	0	0	0	0	0	OK		24	0			
31.05.2022	0	0	0	17,98009	17,673658	0,3064296	0	0	0	0	0	0	OK		24	0			
01.06.2022	0	0	0	17,81848	17,520309	0,2981771	0,121737	0,126529	0	0	0	0	OK		24	0			
02.06.2022	0	0	0	17,87486	17,636576	0,2382816	0	0	0	0	0	0	OK		24	0			
03.06.2022	0	0	0	18,04299	17,865324	0,1776638	0	0	0	0	0	0	OK		24	0			
04.06.2022	0	0	0	17,96033	17,800222	0,1601089	0	0	0	0	0	0	OK		24	0			
05.06.2022	0	0	0	17,75122	17,594004	0,1572126	0	0	0	0	0	0	OK		24	0			
06.06.2022	16,4405	16,440498	0	18,58155	18,325932	0,2556148	0,581357	0,476955	0,034486	16,497	16,549	OK		24	0				
07.06.2022	90,31307	90,313072	0	65,54804	54,807343	10,740693	0,788536	0,673395	0,929898	91,93001	91,65301	OK		24	0				
08.06.2022	70,7767	70,776695	0	66,13342	54,476864	11,656558	0,762624	0,707424	0,823837	72,12699	71,757	OK		24	0				
09.06.2022	64,20588	64,205879	0	67,5844	53,813824	13,770579	0,941724	0,855648	0,871564	65,514	65,01901	OK		24	0,01				
10.06.2022	51,18227	51,182266	0	69,28586	53,019073	16,266798	0,92145	0,853892	0,839511	52,371	51,73	OK		24	0				
11.06.2022	45,42745	45,427448	0	70,15366	52,514339	17,639315	0,93459	0,857847	0,807727	46,54499	45,85999	OK		24	0				
12.06.2022	45,208	45,208	0	70,92582	51,611286	19,314537	0,934834	0,852675	0,881642	46,337	45,624	OK		24	0				
13.06.2022	46,55365	46,553654	0	70,72831	51,742245	18,986063	0,932344	0,858124	0,89237	47,7	46,99699	OK		24	0				
14.06.2022	42,77253	42,772526	0	71,27186	52,639511	18,632334	0,892054	0,862737	0,802156	43,79699	43,242	OK		24	0				
15.06.2022	40,68898	40,688984	0	72,27281	52,403843	19,868971	0,917766	0,869106	0,818371	41,728	41,091	OK		24	0				
16.06.2022	40,87677	40,87677	0	71,65748	52,374454	19,283031	0,919468	0,88513	0,796663	41,898	41,289	OK		24	0				
17.06.2022	39,88029	39,880287	0	71,33693	52,554638	18,782293	0,912504	0,88439	0,755814	40,88	40,272	OK		24	0				
18.06.2022	39,26857	39,268566	0	71,01724	52,78273	18,234497	0,918062	0,887876	0,721182	40,258	39,645	OK		24	0				
19.06.2022	41,12895	41,128952	0	71,23423	52,315395	18,918833	0,921802	0,892708	0,783971	42,157	41,53	OK		24	0				
20.06.2022	39,23254	39,23254	0	71,29681	52,491619	18,805214	0,925239	0,891157	0,743312	40,23901	39,594	OK		24	0				
21.06.2022	40,66324	40,663239	0	71,14993	53,0256	18,124334	0,919404	0,888147	0,743471	41,697	41,055	OK		24	0				
22.06.2022	39,39204	39,392036	0	71,48908	52,888382	18,600693	0,923671	0,891002	0,738146	40,40601	39,764	OK		24	0				
Итого:	872,48	872,47								14,07	882,12			744	0,01				
Средние:				47,22	37,61	9,62	0,54	0,50	0,45										

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.05.2022	2836,87	103975,80	102549,89	1425,91	101035,14	101034,88	0,26			
22.06.2022	2850,93	104867,91	103432,00	1435,92	101907,62	101907,34	0,27			
ИТОГО:	14,07	892,12	882,11	10,01	872,48	872,47	0,01	744	0	0,01

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкортр = Qi/Траб
x Тнш 0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Академ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ Ф.И.О. А.В. Ткачев/

Подпись _____ /О.В. Малыгина/
Ф.И.О.

