

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/05/23г.-23/06/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"  
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-1) 95 стр.

Прибор: КАРАТ-306  
Серийный номер: 18463916  
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
23.05.2023	26,72	26,74	-0,02	63,49	45,51	17,98	0,53	0,85	0,65	26,97	27,34	OK	24	0,00	
24.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
25.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
26.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
27.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
28.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
29.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
30.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
31.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
01.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
02.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
03.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
04.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
05.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
06.06.2023	22,21	22,21	0,00	58,55	46,60	11,95	0,25	0,73	0,69	22,29	22,71	OK	24	0,00	
07.06.2023	36,13	36,13	0,00	68,65	49,23	19,42	0,67	0,76	0,70	36,50	36,90	OK	24	0,00	
08.06.2023	36,20	36,20	0,00	68,24	49,50	18,74	0,68	0,83	0,78	36,58	36,96	OK	24	0,00	
09.06.2023	31,11	31,11	0,00	68,83	49,40	19,43	0,60	0,85	0,77	31,45	31,76	OK	24	0,00	
10.06.2023	31,57	31,57	0,00	68,78	49,08	19,70	0,62	0,86	0,78	31,88	32,26	OK	24	0,00	
11.06.2023	32,27	32,27	0,00	68,68	49,18	19,50	0,63	0,88	0,81	32,55	33,02	OK	24	0,00	
12.06.2023	36,15	36,15	0,00	67,95	49,27	18,68	0,68	0,87	0,80	36,41	37,01	OK	24	0,00	
13.06.2023	36,34	36,34	0,00	67,85	49,26	18,59	0,67	0,86	0,81	36,64	37,17	OK	24	0,00	
14.06.2023	36,06	36,06	0,00	68,68	49,15	19,53	0,67	0,93	0,90	36,40	36,85	OK	24	0,00	
15.06.2023	24,17	24,47	-0,30	73,45	47,18	26,27	0,64	0,95	0,91	24,44	25,01	OK	24	0,00	
16.06.2023	22,38	23,07	-0,70	75,55	46,58	28,96	0,66	0,96	0,90	22,81	23,41	OK	24	0,00	
17.06.2023	22,81	23,34	-0,53	75,75	46,84	28,91	0,67	0,96	0,90	23,18	23,76	OK	24	0,00	
18.06.2023	24,77	25,07	-0,30	75,77	46,60	29,17	0,73	0,96	0,90	25,07	25,62	OK	24	0,00	
19.06.2023	25,77	25,84	-0,08	75,00	46,32	28,68	0,74	0,95	0,90	25,95	26,53	OK	24	0,00	
20.06.2023	25,76	26,12	-0,36	75,26	46,64	28,62	0,75	0,94	0,90	26,08	26,69	OK	24	0,00	
21.06.2023	25,73	26,14	-0,41	74,91	46,72	28,19	0,73	0,94	0,91	26,06	26,68	OK	24	0,00	
22.06.2023	26,71	27,21	-0,50	75,26	46,56	28,70	0,78	0,95	0,90	27,09	27,73	OK	24	0,00	
Итого:	522,85	526,05					11,72	0,52	0,48	528,35	537,43		744	0,00	0
Средние:				40,99	27,73	13,26									

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.05.2023	2113,14	60312,02	60993,29	-681,27	59398,29	59469,21	-70,92	23289		0,27
22.06.2023	2124,86	60840,37	61530,72	-690,35	59921,15	59995,27	-74,12	24033,00		0,27
ИТОГО:	11,72	528,35	537,43	-9,08	522,85	526,05	-3,20	744,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)

Qкортр =  
Qi/Траб x  
Тнш 0

Серийный номер: 19244016

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.05.2023	108,70	3736,16	3522,44	213,72	3610,48	3499,55	110,93			
22.06.2023	108,70	3736,16	3522,44	213,72	3610,48	3499,55	110,93			
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0	0,09

Представитель абонента

Директор ООО "Академ-Сервис"

А.В. Тиачев/  
Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

Ю.О. Мартовская  
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
23.06.2023

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/05/23г.-23/06/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-2) 95 стр.

Прибор: КАРАТ-306  
Серийный номер: 18933916

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
23.05.2023	25,00	25,00	0,00	64,85	50,48	14,37	0,40	0,89	0,71	25,54	25,32	OK	24,00	0,00	
24.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
25.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
26.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
27.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
28.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,01	
29.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
30.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
31.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
01.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
02.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
03.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
04.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
05.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
06.06.2023	17,39	17,39	0,00	59,01	45,44	13,57	0,22	0,79	0,76	17,70	17,53	OK	24,00	0,00	
07.06.2023	24,81	24,81	0,00	67,43	44,43	23,00	0,56	0,81	0,77	25,27	25,06	OK	24,00	0,00	
08.06.2023	24,50	24,50	0,00	67,00	43,34	23,66	0,59	0,89	0,85	24,94	24,75	OK	24,00	0,00	
09.06.2023	26,31	26,31	0,00	67,83	45,14	22,69	0,61	0,90	0,84	26,83	26,56	OK	24,00	0,00	
10.06.2023	27,27	27,27	0,00	67,87	43,95	23,93	0,66	0,91	0,85	27,83	27,49	OK	24,00	0,00	
11.06.2023	26,45	26,45	0,00	67,74	44,21	23,52	0,63	0,94	0,87	26,99	26,67	OK	24,00	0,00	
12.06.2023	29,20	29,20	0,00	67,01	43,91	23,10	0,69	0,93	0,87	29,80	29,42	OK	24,00	0,00	
13.06.2023	28,47	28,47	0,00	66,84	44,27	22,57	0,65	0,92	0,88	29,04	28,70	OK	24,00	0,00	
14.06.2023	31,44	31,44	0,00	67,82	43,21	24,61	0,74	0,98	0,97	32,07	31,72	OK	24,00	0,01	
15.06.2023	21,85	21,85	0,00	72,49	42,49	30,00	0,66	1,00	0,98	22,33	22,03	OK	24,00	0,00	
16.06.2023	22,78	22,78	0,00	74,77	47,36	27,42	0,63	1,01	0,97	23,33	23,01	OK	24,00	0,00	
17.06.2023	23,23	23,23	0,00	74,95	48,82	26,13	0,61	1,01	0,97	23,80	23,47	OK	24,00	0,00	
18.06.2023	23,45	23,45	0,00	74,90	48,14	26,76	0,63	1,01	0,97	24,05	23,68	OK	24,00	0,00	
19.06.2023	23,66	23,66	0,00	74,07	46,25	27,81	0,65	1,00	0,97	24,26	23,86	OK	24,00	0,00	
20.06.2023	23,15	23,15	0,00	74,23	43,76	30,47	0,71	0,99	0,97	23,73	23,32	OK	24,00	0,00	
21.06.2023	22,38	22,38	0,00	73,81	42,66	31,14	0,70	1,00	0,98	22,93	22,54	OK	24,00	0,00	
22.06.2023	23,35	23,35	0,00	74,25	43,97	30,28	0,71	1,00	0,97	23,94	23,53	OK	24,00	0,00	
Итого:	444,70	444,70					11,06			454,39	448,65		744	0,02	0
Средние:				40,54	26,19	14,36		0,55	0,52						

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.05.2023	2150,18	63312,59	61873,98	1438,62	61301,71	61301,75	-0,04	23304		4,64
22.06.2023	2161,25	63766,98	62322,62	1444,36	61746,40	61746,44	-0,04	24048,00		4,66
ИТОГО:	11,06	454,39	448,65	5,74	444,70	444,70	0,00	744,00	0	0,02

Тепловая энергия израсходованная  
за период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр =  
Qi/Траб x  
Тнш

0

Прибор: КАРАТ-306  
Серийный номер: 23524416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.05.2023	87,85	2879,85	2947,87	-68,02	2795,64	2905,55	-109,91			
22.06.2023	87,85	2879,85	2947,87	-68,02	2795,64	2905,55	-109,91			
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0	0

Представитель абонента  
Директор ООО "Академ-Сервис"

А.В. Ткачев/  
Подпись Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартов  
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
23.06.2023

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/05/23г. - 23/06/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-3) 95 стр.

Прибор: КАРАТ-306  
Серийный номер: 01260616

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
23.05.2023	52,10	52,10	0,00	65,86	53,38	12,47	0,46	0,96	0,73	53,66	52,35	OK	24	0,00	
24.05.2023	158,85	158,85	0,00	43,83	44,23	-0,40	-0,06	0,76	0,66	162,54	159,33	OK	24	0,00	
25.05.2023	1,78	1,81	-0,03	35,34	35,44	-0,10	0,00	0,64	0,62	1,81	1,80	OK	24	0,00	
26.05.2023	1,57	1,59	-0,02	30,25	30,47	-0,22	0,00	0,21	0,19	1,58	1,59	OK	24	0,00	
27.05.2023	0,00	0,00	0,00	25,11	25,89	-0,78	0,00	0,08	0,07	0,00	0,00	OK	24	0,00	
28.05.2023	0,00	0,00	0,00	24,39	25,14	-0,76	0,00	0,08	0,07	0,00	0,00	OK	24	0,00	
29.05.2023	1,29	1,29	0,00	23,37	24,36	-0,99	0,00	0,16	0,14	1,28	1,30	OK	24	0,00	
30.05.2023	1,46	1,53	-0,08	21,94	23,18	-1,25	0,00	0,17	0,15	1,46	1,54				
31.05.2023	0,02	0,02	0,00	21,87	23,51	-1,64	0,00	0,13	0,12	0,02	0,02				
01.06.2023	0,00	0,01	-0,01	21,66	23,24	-1,58	0,00	0,13	0,12	0,00	0,02	OK	24	0,00	
02.06.2023	0,07	0,61	-0,54	21,50	23,16	-1,66	0,00	0,15	0,13	0,07	0,61	OK	24	0,00	
03.06.2023	2,49	3,02	-0,53	21,47	22,66	-1,19	0,00	0,31	0,30	2,52	2,99	OK	24	0,01	
04.06.2023	6,61	6,61	0,00	22,61	23,27	-0,66	0,00	0,74	0,73	6,73	6,50	OK	24	0,00	
05.06.2023	10,91	10,91	0,00	24,26	24,70	-0,44	-0,01	0,74	0,72	11,05	10,81	OK	24	0,00	
06.06.2023	62,11	62,15	-0,04	33,79	30,01	3,78	0,49	0,75	0,72	63,31	61,99	OK	24	0,01	
07.06.2023	57,71	57,71	0,00	68,02	48,04	19,98	1,11	0,83	0,76	59,49	57,68	OK	24	0,00	
08.06.2023	33,06	33,06	0,00	67,35	50,36	16,99	0,56	0,91	0,84	34,10	33,05	OK	24	0,00	
09.06.2023	32,31	32,31	0,00	68,05	50,30	17,75	0,58	0,93	0,84	33,37	32,28	OK	24	0,00	
10.06.2023	31,15	31,15	0,00	67,98	49,71	18,26	0,58	0,93	0,85	32,15	31,12	OK	24	0,01	
11.06.2023	30,07	30,07	0,00	67,83	49,99	17,83	0,54	0,96	0,87	31,02	30,06	OK	24	0,00	
12.06.2023	34,91	34,91	0,00	67,14	50,17	16,97	0,60	0,95	0,87	35,97	34,94	OK	24	0,00	
13.06.2023	38,90	38,90	0,00	66,79	50,10	16,69	0,64	0,94	0,87	40,07	38,91	OK	24	0,00	
14.06.2023	37,49	37,49	0,00	67,85	49,79	18,06	0,66	1,00	0,96	38,66	37,50	OK	24	0,00	
15.06.2023	27,31	27,31	0,00	72,66	48,38	24,28	0,67	1,03	0,97	28,24	27,30	OK	24	0,01	
16.06.2023	24,44	24,44	0,00	74,73	48,72	26,01	0,64	1,04	0,96	25,30	24,43	OK	24	0,00	
17.06.2023	23,20	23,20	0,00	74,86	49,14	25,72	0,60	1,04	0,96	24,03	23,19	OK	24	0,00	
18.06.2023	26,93	26,93	0,00	74,99	48,34	26,65	0,73	1,04	0,96	27,89	26,92	OK	24	0,00	
19.06.2023	27,07	27,07	0,00	74,17	48,28	25,89	0,71	1,03	0,96	28,02	27,05	OK	24	0,00	
20.06.2023	28,02	28,02	0,00	74,44	47,89	26,55	0,75	1,02	0,96	29,01	27,99	OK	24	0,01	
21.06.2023	27,93	27,93	0,00	74,07	47,57	26,50	0,75	1,02	0,97	28,91	27,90	OK	24	0,00	
22.06.2023	27,54	27,54	0,00	74,37	48,11	26,26	0,73	1,03	0,97	28,50	27,53	OK	24	0,00	
Итого:	807,27	808,53					11,73			830,76	808,70			696,00	0,05
Средние:				50,73	39,28	11,45		0,70	0,65						

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.05.2023	2106,99	64029,66	61854,06	2175,60	61640,20	61640,01	0,20	23101		9,920001
22.06.2023	2118,72	64860,42	62662,75	2197,67	62447,47	62448,53	-1,06	23797,00		9,97
ИТОГО:	11,73	830,76	808,70	22,06	807,27	808,53	-1,26	696,00	0	0,05

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/тр)

Qконтр =  
Qi/Траб х  
Тнш

0

Прибор: КАРАТ-306  
Серийный номер: 26514816

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.05.2023	67,38	2045,40	2157,61	-112,21	2096,83	2239,84	-143,01			
22.06.2023	67,38	2045,40	2157,61	-112,21	2096,83	2239,84	-143,01			
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0	0

Представитель абонента  
Директор ООО "Академ-Сервис"  
А.В. Ткачев/  
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартовская  
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 59Р  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
23.06.2023

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/05/23г.-23/06/23г.  
Абонент: ООО "Академ-Сервис"  
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-4) 95 стр.

Прибор: КАРАТ-306  
Серийный номер: 18893916

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
23.05.2023	26,98	26,98	0,00	68,94	49,04	19,90	0,54	0,70	0,98	27,49	27,30	OK	24	0	
24.05.2023	0,46	0,46	0,00	43,17	29,52	13,64	0,00	0,54	0,69	0,47	0,47	OK	24	0,00	
25.05.2023	0,14	0,15	-0,01	33,95	19,13	14,82	0,00	0,63	0,69	0,14	0,15	OK	24	0,00	
26.05.2023	0,01	0,01	0,00	31,57	18,07	13,50	0,00	0,13	0,19	0,01	0,01	OK	24	0,00	
27.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
28.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
29.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
30.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
31.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
01.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
02.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
03.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
04.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
05.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
06.06.2023	13,24	13,24	0,00	59,40	46,43	12,97	0,16	0,70	0,80	13,48	13,33	OK	24	0,00	
07.06.2023	26,42	26,42	0,00	67,57	47,62	19,95	0,55	0,71	0,82	26,99	26,66	OK	24	0,00	
08.06.2023	36,94	36,94	0,00	67,75	48,29	19,46	0,72	0,79	0,90	37,80	37,21	OK	24	0,00	
09.06.2023	34,72	34,72	0,00	68,44	48,35	20,09	0,70	0,78	0,92	35,49	35,03	OK	24	0,00	
10.06.2023	34,19	34,19	0,00	68,38	48,78	19,60	0,67	0,80	0,92	34,88	34,58	OK	24	0,00	
11.06.2023	36,24	36,24	0,00	68,32	48,47	19,85	0,72	0,82	0,95	37,06	36,55	OK	24	0,00	
12.06.2023	39,50	39,50	0,00	67,59	48,61	18,97	0,75	0,81	0,94	40,42	39,79	OK	24	0,00	
13.06.2023	38,95	38,95	0,00	67,41	48,64	18,77	0,73	0,82	0,93	39,88	39,21	OK	24	0,00	
14.06.2023	38,92	38,92	0,00	68,18	48,28	19,90	0,75	0,91	0,99	39,70	39,33	OK	24	0,00	
15.06.2023	27,61	27,61	0,00	72,94	46,76	26,18	0,73	0,92	1,01	28,14	27,99	OK	24	0,00	
16.06.2023	24,28	24,28	0,00	75,10	46,65	28,45	0,70	0,91	1,02	24,76	24,63	OK	24	0,00	
17.06.2023	23,80	23,80	0,00	75,37	47,00	28,38	0,68	0,91	1,03	24,29	24,13	OK	24	0,00	
18.06.2023	25,36	25,36	0,00	75,39	46,66	28,73	0,74	0,91	1,02	25,89	25,70	OK	24	0,00	
19.06.2023	26,20	26,20	0,00	74,58	46,76	27,82	0,74	0,91	1,02	26,73	26,55	OK	24	0,00	
20.06.2023	26,19	26,19	0,00	74,77	46,75	28,02	0,74	0,91	1,01	26,74	26,54	OK	24	0,00	
21.06.2023	27,20	27,20	0,00	74,43	46,64	27,78	0,76	0,92	1,01	27,78	27,54	OK	24	0,00	
22.06.2023	27,73	27,73	0,00	74,81	46,20	28,62	0,80	0,91	1,01	28,33	28,06	OK	24	0,00	
Итого:	535,08	535,09					12,18			546,46	540,76		744	0,00	
Средние:				44,45	29,76	14,69		0,53	0,61						

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.05.2023	2166,94	62907,85	61900,83	1007,01	61119,92	61120,07	-0,15	23101		49,83
22.06.2023	2179,12	63454,30	62441,60	1012,71	61654,99	61655,16	-0,16	23845,00		49,83
ИТОГО:	12,18	546,46	540,76	5,69	535,08	535,09	-0,01	744,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi/Трабх Тнш	0
-----------------------------	---

Прибор: КАРАТ-306  
Серийный номер: 23494416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.05.2023	90,87	2737,34	2840,39	225,27	2662,40	2823,24	-160,84			
22.06.2023	90,87	2737,34	2840,39	225,27	2662,40	2823,24	-160,84			
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0	0

Представитель абонента  
Директор ООО "Академ-Сервис"  
А.В. Ткачев/  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

*Ю. Март*  
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 59Р  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
23.06.2023

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 105 (ИТП-5)

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгас = \_\_\_\_\_ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

тхв: не исп. G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.07 м3/ч

Серийный номер 20114189, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х1376

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	F1 кгс/см2	F2 кгс/см2	P3 гс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 дМ	Qта Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.23 23	69,64	41,61	28,03	8,11	6,81	10,6	43,46	43,07	0	42,524	42,736	0	1,194	0	24	0	
24.05.23 23	21,96	23,01	-1,05	5,15	5,28	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
25.05.23 23	19,46	20,71	-1,25	5,11	5,24	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
26.05.23 23	19,09	19,72	-0,63	5,1	5,23	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
27.05.23 23	18,92	19,19	-0,27	5,09	5,21	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
28.05.23 23	18,96	18,94	0,02	5,08	5,2	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
29.05.23 23	19,07	18,82	0,25	5,07	5,19	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
30.05.23 23	19,31	18,82	0,49	5,07	5,19	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
31.05.23 23	19,53	18,96	0,58	5,07	5,19	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
01.06.23 23	19,48	18,92	0,56	5,07	5,2	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
02.06.23 23	19,72	19,12	0,6	5,06	5,18	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
03.06.23 23	19,9	19,27	0,64	5,06	5,18	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
04.06.23 23	19,91	19,28	0,62	5,05	5,18	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
05.06.23 23	20,13	19,49	0,63	5,04	5,16	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
06.06.23 23	46,66	37,2	9,46	5,67	5,68	10,6	41,7	41,34	0	41,262	41,097	0	0,4	0	24	0	*
07.06.23 23	67,55	43,41	24,13	7,78	7,27	10,6	56,38	55,54	0	55,226	55,066	0	1,333	0	24	0	
08.06.23 23	67,4	43,45	23,95	8,57	8,19	10,6	77,86	76,87	0	76,273	76,218	0	1,827	0	24	0	
09.06.23 23	68,11	43,99	24,12	8,78	8,11	10,6	75,31	74,4	0	73,751	73,75	0	1,779	0	24	0	
10.06.23 23	68,2	43,8	24,4	8,83	8,21	10,6	72,61	71,66	0	71,099	71,046	0	1,735	0	24	0	
11.06.23 23	68,04	43,76	24,29	9,14	8,44	10,6	75,1	74,2	0	73,547	73,561	0	1,787	0	24	0	
12.06.23 23	67,27	43,76	23,51	9,05	8,42	10,6	82,15	81,36	0	80,487	80,661	0	1,893	0	24	0	
13.06.23 23	66,11	44,26	21,85	8,89	8,43	10,6	84,29	83,34	0	82,633	82,605	0	1,806	0	24	0	
14.06.23 23	67,24	43,95	23,29	9,58	9,36	10,6	83,37	82,29	0	81,68	81,578	0	1,902	0	24	0	
15.06.23 23	72,66	42,99	29,67	9,8	9,5	10,6	62,52	61,34	0	61,063	60,836	0	1,812	0	24	0	
16.06.23 23	75,06	42,91	32,15	9,91	9,4	10,6	58,46	57,07	0	57,018	56,602	0	1,834	0	24	0	
17.06.23 23	75,25	43,09	32,15	9,94	9,43	10,6	56,61	55,16	0	55,207	54,702	0	1,775	0	24	0	
18.06.23 23	75,24	42,75	32,49	9,93	9,44	10,6	59,67	58,17	0	58,188	57,698	0	1,891	0	24	0	
19.06.23 23	74,39	42,7	31,69	9,84	9,41	10,6	64,37	62,81	0	62,809	62,302	0	1,99	0	24	0	
20.06.23 23	74,54	42,6	31,95	9,7	9,4	10,6	63,39	61,78	0	61,842	61,283	0	1,976	0	24	0	
21.06.23 23	74,11	43,01	31,1	9,74	9,52	10,6	64,53	62,98	0	62,971	62,467	0	1,958	0	24	0	
22.06.23 23	74,52	42,65	31,87	9,79	9,47	10,6	63,49	62,02	0	61,94	61,518	0	1,974	0	24	0	
Итого/Средн	69,7	43,09	26,61	7,39	7,17	10,6	1185,27	1165,4	0	1159,519	1155,725	0	30,865	0	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qта Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.05.23 23	209464,71	185360,53	30,896	203030,257	183129,27	30,402	30,402	6709,115	1,805	29528	291
22.06.23 23	210649,98	186525,93	30,896	204189,776	184284,995	30,402	30,402	6739,98	1,805	30272	291
Итого	1185,27	1165,4	0	1159,519	1155,725	0	0	30,865	0	744	0

Представитель абонента

Директор ООО "Академ-Сервис"

Подпись

А.В. Ткачев  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 59Р  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
23.06.2023

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/05/23г.-23/06/23г.  
Абонент: ООО "Академ-Сервис"  
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-6) 110 стр.

Архив прибора: КАРАТ-307 (21714216). Посуточный архив

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	V3	Gпр	Gобр	Gподп	НС	НАР	ВОС
	Гкал	м3	м3	м3	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	м3	т	т	т		ч	ч
23.05.2023	0,24	51,60	96,40	-44,80	53,67	51,79	1,88	10,00	9,40	0,00	50,40	94,50	0,00	Ok		24
24.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	27,11	26,97	0,13	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok		24
25.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	24,68	0,17	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok		24
26.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97	23,85	0,13	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok		24
27.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	23,45	0,11	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok		24
28.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34	23,23	0,11	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok		24
29.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21	23,09	0,12	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok		24
30.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	22,92	0,09	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok		24
31.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13	23,07	0,06	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok		24
01.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87	20,96	0,91	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok		24
02.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68	20,45	1,23	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok		24
03.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95	20,54	1,42	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok		24
04.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93	20,63	1,30	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok		24
05.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98	21,07	0,91	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok		24
06.06.2023	0,11	12,30	23,00	-10,70	32,12	29,05	3,06	10,00	9,40	0,30	12,10	22,80	0,30	Ok		24
07.06.2023	0,34	41,40	77,30	-35,80	67,87	58,53	9,34	10,00	9,40	0,80	40,60	76,00	0,80	Ok		24
08.06.2023	0,37	40,50	75,30	-34,80	67,51	59,25	8,26	10,00	9,40	0,70	39,70	74,10	0,70	Ok		24
09.06.2023	0,38	51,70	95,10	-43,40	68,40	61,72	6,68	10,00	9,40	0,80	50,70	93,50	0,70	Ok		24
10.06.2023	0,39	49,60	91,20	-41,60	68,33	61,07	7,26	10,00	9,40	0,80	48,60	89,60	0,70	Ok		24
11.06.2023	0,39	52,40	96,40	-44,00	68,23	61,37	6,86	10,00	9,40	0,70	51,40	94,80	0,70	Ok		24
12.06.2023	0,40	49,70	91,30	-41,60	67,38	59,66	7,72	10,00	9,40	0,70	48,70	89,80	0,60	Ok		24
13.06.2023	0,39	43,10	79,00	-35,90	66,81	58,08	8,73	10,00	9,40	0,60	42,20	77,80	0,60	Ok		24
14.06.2023	0,38	28,90	53,10	-24,20	67,67	51,56	16,11	10,00	9,40	0,30	28,30	52,40	0,30	Ok		24
15.06.2023	0,43	37,40	68,90	-31,50	73,17	61,59	11,58	10,00	9,40	0,20	36,50	67,80	0,20	Ok		24
16.06.2023	0,44	46,50	85,00	-38,50	75,56	66,11	9,45	10,00	9,40	0,20	45,30	83,30	0,20	Ok		24
17.06.2023	0,41	46,60	85,10	-38,60	75,74	66,84	8,90	10,00	9,40	0,10	45,40	83,40	0,10	Ok		24
18.06.2023	0,45	45,10	82,50	-37,40	75,66	65,38	10,28	10,00	9,40	0,10	44,00	80,90	0,10	Ok		24
19.06.2023	0,45	42,70	78,20	-35,50	74,78	63,83	10,95	10,00	9,40	0,10	41,70	76,80	0,10	Ok		24
20.06.2023	0,46	36,80	67,70	-30,80	74,95	61,89	13,07	10,00	9,40	0,10	35,90	66,50	0,10	Ok		24
21.06.2023	0,47	32,90	60,50	-27,60	74,48	59,58	14,90	10,00	9,40	0,00	32,10	59,50	0,00	Ok		24
22.06.2023	0,46	38,40	70,40	-32,00	74,89	62,51	12,38	10,00	9,40	0,00	37,40	69,10	0,00	Ok		24
Итого:	6,96	747,60	1376,40							6,50	731,00	1352,60	6,2		744	
Средние:					49,32	43,70	5,62	10,00	9,40							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.05.2023	2302,07	109970,31	111503,56	-1533,25	106681,75	109572,77	-2891,03	22464		75,23
22.06.2023	2309,03	110717,91	112879,96	-2162,05	107412,75	110925,37	-3512,63	23208		81,73
ИТОГО:	6,96	747,60	1376,40	-628,80	731,00	1352,60	-621,60	744	0	6,50

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр =	0
Qi/Траб x	
Тнш	

Архив прибора: КАРАТ-307 (10394614)

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.05.2023	132,25	6778,37	7059,24	-280,87	6594,50	6870,04	-275,54	16584		
22.06.2023	132,25	6778,37	7059,24	-280,87	6594,50	6870,04	-275,54	17328		
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744	0	0

Представитель абонента

Директор ООО "Академ-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

*Ю. О. Мартовская*

Подпись

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР  
МАРТОВСКАЯ Ю. О.  
23.06.2023

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/05/23г.-23/06/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"  
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-7) 110 стр.

Архив прибора: KAPAT-307 (21724216). Посуточный архив

Дата	Общ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	V3	Gnp	Gobr	Gподп	НС	НАР	ВОС
	Гкал	м3	м3	м3	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	м3	т	т	т	ч	ч	ч
23.05.2023	0,43	150,40	146,30	4,10	56,00	54,95	1,05	9,48	4,98	0,00	147,10	143,30	0,00	Ok	24	
24.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84	28,79	0,05	9,17	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
25.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70	25,70	-0,01	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
26.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	24,40	-0,02	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
27.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63	23,67	-0,03	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
28.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23	23,25	-0,02	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
29.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09	23,03	0,06	0,11	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
30.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78	22,82	-0,04	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
31.05.2023	0,00	0,10	0,00	0,00	22,21	21,88	0,33	1,45	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
01.06.2023	0,00	0,20	0,00	0,20	21,28	20,78	0,50	6,78	7,72	0,00	0,20	0,00	0,00	Ok	24	
02.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	21,67	0,21	7,56	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
03.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	21,87	0,18	7,56	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
04.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13	21,98	0,15	7,56	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
05.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	22,21	0,09	7,56	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
06.06.2023	0,13	35,90	35,00	0,80	32,01	30,74	1,27	7,55	8,37	0,00	35,40	34,60	0,00	Ok	24	
07.06.2023	0,50	123,50	120,10	3,40	67,98	62,49	5,49	7,69	8,11	0,00	121,00	117,90	0,00	Ok	24	
08.06.2023	0,59	118,60	115,30	3,30	67,64	62,48	5,17	8,47	8,95	0,00	116,10	113,20	0,00	Ok	24	
09.06.2023	0,61	150,10	146,00	4,00	68,52	64,35	4,17	8,64	8,89	0,00	146,90	143,30	0,00	Ok	24	
10.06.2023	0,64	144,50	140,50	4,00	68,49	63,90	4,59	8,71	9,01	0,00	141,50	137,90	0,00	Ok	24	
11.06.2023	0,64	152,10	147,80	4,30	68,36	64,11	4,25	9,00	9,24	0,00	148,90	145,10	0,00	Ok	24	
12.06.2023	0,60	144,60	140,50	4,10	67,52	63,23	4,29	8,91	9,21	0,00	141,70	137,90	0,00	Ok	24	
13.06.2023	0,66	125,10	121,50	3,50	66,96	61,26	5,70	8,82	9,26	0,00	122,50	119,40	0,00	Ok	24	
14.06.2023	0,62	87,10	84,40	2,70	67,79	59,09	8,70	9,48	10,15	0,00	85,30	83,00	0,00	Ok	24	
15.06.2023	0,75	108,60	105,30	3,30	73,30	66,17	7,12	9,69	10,25	0,00	106,00	103,20	0,00	Ok	24	
16.06.2023	0,76	133,00	129,20	3,70	75,70	69,77	5,94	9,78	10,17	0,00	129,60	126,40	0,00	Ok	24	
17.06.2023	0,78	133,10	129,40	3,70	75,89	69,83	6,06	9,81	10,20	0,00	129,80	126,60	0,00	Ok	24	
18.06.2023	0,79	129,30	125,60	3,70	75,81	69,39	6,41	9,79	10,21	0,00	126,00	123,00	0,00	Ok	24	
19.06.2023	0,74	123,00	119,50	3,50	74,93	68,66	6,27	9,71	10,18	0,00	120,00	117,00	0,00	Ok	24	
20.06.2023	0,88	107,10	103,90	3,20	75,10	66,51	8,59	9,60	10,18	0,00	104,40	101,80	0,00	Ok	24	
21.06.2023	0,91	96,60	93,50	3,00	74,65	64,81	9,83	9,65	10,30	0,00	94,20	91,80	0,00	Ok	24	
22.06.2023	0,91	110,90	107,60	3,30	75,07	66,55	8,52	9,69	10,24	0,00	108,20	105,50	0,00	Ok	24	
Итого:	11,94	2173,80	2111,40							0,00	2124,80	2070,90	0		744	
Средние:					49,52	46,14	3,38	6,85	7,01							

Дата	Общ	V1	V2	Vd	Gnp	Gobr	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.05.2023	2190,86	105451,86	101783,13	3668,73	102410,26	100100,48	2309,79	23317		45,72
22.06.2023	2202,80	107625,66	103894,53	3731,13	104535,06	102171,38	2363,69	24061		45,72
ИТОГО:	11,94	2173,80	2111,40	62,40	2124,80	2070,90	53,90	744	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)

Qкорт =  
Qi/Траб х  
Тнш

0

Архив прибора: KAPAT-307 (10424614)

Нежилые помещения

Дата	Общ	V1	V2	Vd	Gnp	Gobr	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.05.2023	103,09	5733,37	6337,94	-604,57	5572,58	6245,47	-672,89	16584		
22.06.2023	103,09	5733,37	6337,94	-604,57	5572,58	6245,47	-672,89	17328		
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744	0	0



Представитель теплоснабж. организации

*Ю. О. Мартовская*  
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 59Р  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
23.06.2023

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/05/23г.-23/06/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"  
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-8) 110 стр.

Архив прибора:КАРАТ-307 (21734216).Посуточный архив

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	V3	Gпр	Gобр	Gподп	НС	НАР	ВОС
	Гкал	м3	м3	м3	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	м3	т	т	т		ч	ч
23.05.2023	0,42	135,30	133,30	2,00	56,69	53,41	3,28	7,71	6,54	0,00	132,30	130,60	0,00	Ok	24	
24.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18	27,35	0,83	3,51	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
25.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98	23,72	0,26	4,68	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
26.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12	22,41	0,72	5,10	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
27.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86	22,52	0,34	0,09	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
28.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	22,32	0,33	0,09	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
29.05.2023	0,01	0,10	0,10	0,00	21,59	21,03	0,55	0,65	1,70	0,80	0,10	0,10	0,80	Ok	24	
30.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36	20,55	0,82	4,08	5,17	0,10	0,00	0,00	0,10	Ok	24	
31.05.2023	0,00	0,10	0,10	0,00	20,94	20,57	0,37	6,44	7,54	0,10	0,10	0,10	0,10	Ok	24	
01.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	21,00	0,15	8,71	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
02.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	20,51	0,89	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
03.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	20,39	1,26	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
04.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	20,54	1,21	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
05.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	21,04	0,87	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	24	
06.06.2023	0,61	32,20	31,30	0,90	31,80	25,40	6,40	9,26	9,05	1,60	31,80	31,10	1,60	Ok	24	
07.06.2023	1,68	105,30	102,50	2,80	67,64	53,51	14,13	7,88	8,41	4,10	103,10	101,20	4,00	Ok	24	
08.06.2023	0,59	107,20	104,90	2,40	67,36	61,62	5,75	8,65	9,27	0,00	105,10	103,10	0,00	Ok	24	
09.06.2023	0,59	136,00	133,30	2,70	68,29	63,86	4,44	8,81	9,18	0,00	133,20	130,90	0,00	Ok	24	
10.06.2023	0,57	130,40	127,90	2,40	68,26	63,78	4,48	8,87	9,29	0,00	127,70	125,60	0,00	Ok	24	
11.06.2023	0,62	137,40	135,10	2,30	68,14	63,57	4,57	9,16	9,51	0,00	134,50	132,70	0,00	Ok	24	
12.06.2023	0,67	130,10	128,00	2,10	67,30	61,92	5,38	9,05	9,47	0,00	127,40	125,70	0,00	Ok	24	
13.06.2023	0,68	112,60	110,50	2,10	66,73	60,19	6,54	8,96	9,53	0,00	110,30	108,70	0,00	Ok	24	
14.06.2023	0,68	74,90	72,90	2,00	67,43	56,25	11,17	9,61	10,41	0,00	73,40	71,80	0,00	Ok	24	
15.06.2023	0,79	97,30	95,20	2,10	72,98	64,48	8,49	9,82	10,51	0,00	95,00	93,40	0,00	Ok	24	
16.06.2023	0,76	120,90	118,90	2,00	75,41	68,88	6,53	9,92	10,43	0,00	117,90	116,40	0,00	Ok	24	
17.06.2023	0,76	121,10	119,10	2,00	75,60	69,10	6,50	9,94	10,45	0,00	118,10	116,60	0,00	Ok	24	
18.06.2023	0,85	117,30	115,30	2,00	75,51	67,98	7,54	9,92	10,46	0,00	114,40	113,00	0,00	Ok	24	
19.06.2023	0,84	111,20	109,30	1,90	74,61	66,55	8,06	9,83	10,43	0,00	108,50	107,10	0,00	Ok	24	
20.06.2023	0,87	95,60	93,80	1,80	74,76	65,08	9,67	9,72	10,44	0,00	93,30	92,00	0,00	Ok	24	
21.06.2023	0,86	85,20	83,40	1,80	74,28	63,68	10,59	9,76	10,55	0,00	83,10	81,80	0,00	Ok	24	
22.06.2023	0,89	99,40	97,60	1,90	74,74	65,41	9,34	9,80	10,49	0,00	97,00	95,70	0,00	Ok	24	
Итого:	13,74	1949,60	1912,50							6,70	1906,30	1877,60	6,6		744	
Средние:					49,03	44,47	4,56	7,74	8,18							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.05.2023	2287,95	100137,68	98014,35	2123,33	97245,41	96496,67	748,73	23318		10,49
22.06.2023	2301,69	102087,28	99926,85	2160,43	99151,71	98374,27	777,43	24062		17,19
ИТОГО:	13,74	1949,60	1912,50	37,10	1906,30	1877,60	28,70	744	0	6,70

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб х Тнш	0

Архив прибора:КАРАТ-307 (10454614)

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.05.2023	82,27	4592,53	4588,50	4,03	4465,37	4505,71	-40,34			5,29
22.06.2023	82,27	4592,53	4588,50	4,03	4465,37	4505,71	-40,34			5,29
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0



Представитель теплоснабж.организации

*Ю.П.Руб*  
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
23.06.2023

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/05/23г.-23/06/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"  
Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-1)

Прибор: КАРАТ-306  
Серийный номер: 13202218  
Посуточный архив

Дата	V1	V2	T1	T2	Td1	P1	P2	G1	G2	Gd1	Q1	НС	ВНР	V3	ВОС
	м3	м3	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	т	т	т	Гкал	ч	ч	м3	
23.05.2023	41,66	42,45	52,06	35,74	16,33	0,85	0,77	41,22	41,52	-0,30	0,73	OK	24	0,00	
24.05.2023	0,00	0,00	24,95	23,93	1,03	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
25.05.2023	0,00	0,00	22,31	21,76	0,55	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
26.05.2023	0,00	0,00	21,65	21,41	0,24	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
27.05.2023	0,00	0,00	21,39	21,45	-0,06	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
28.05.2023	0,00	0,00	21,33	20,38	0,94	0,83	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
29.05.2023	0,00	0,00	21,34	24,01	-2,67	0,82	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,01	
30.05.2023	0,00	0,00	21,25	23,32	-2,07	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
31.05.2023	0,00	0,00	21,37	23,76	-2,39	0,82	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,01	
01.06.2023	0,00	0,00	21,44	22,75	-1,31	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
02.06.2023	0,00	0,00	21,58	21,89	-0,30	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
03.06.2023	0,00	0,00	21,71	21,77	-0,06	0,83	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
04.06.2023	0,00	0,00	21,82	21,77	0,05	0,83	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
05.06.2023	0,00	0,00	21,96	21,86	0,10	0,83	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
06.06.2023	82,27	83,76	32,75	29,51	3,24	0,80	0,79	81,80	82,16	-0,36	0,83	OK	24	0,00	
07.06.2023	118,29	120,57	69,55	51,41	18,14	0,75	0,69	116,82	118,13	-1,31	2,03	OK	24	0,00	
08.06.2023	116,21	117,88	69,08	51,35	17,74	0,83	0,78	114,44	115,85	-1,41	2,03	OK	24	0,00	
09.06.2023	107,74	110,44	69,74	51,56	18,18	0,84	0,77	106,30	108,29	-1,99	1,93	OK	24	0,01	
10.06.2023	109,95	111,49	69,65	51,32	18,33	0,85	0,78	108,40	109,42	-1,02	2,00	OK	24	0,01	
11.06.2023	112,17	113,78	69,54	51,51	18,03	0,88	0,80	110,78	111,48	-0,70	2,00	OK	24	0,00	
12.06.2023	121,81	123,55	68,72	52,37	16,35	0,87	0,80	120,43	120,92	-0,50	1,98	OK	24	0,00	
13.06.2023	127,29	129,66	68,08	50,75	17,33	0,86	0,80	125,65	127,33	-1,68	2,08	OK	24	0,01	
14.06.2023	114,94	117,85	69,57	50,74	18,83	0,92	0,89	113,55	115,51	-1,96	2,04	OK	24	0,02	
15.06.2023	82,45	84,01	74,71	50,13	24,58	0,94	0,90	81,28	82,27	-0,99	2,00	OK	24	0,01	
16.06.2023	74,21	75,27	76,81	49,89	26,92	0,95	0,90	73,16	73,62	-0,46	1,98	OK	24	0,00	
17.06.2023	74,46	75,44	76,96	51,33	25,62	0,96	0,90	73,25	73,88	-0,63	1,88	OK	24	0,00	
18.06.2023	75,49	76,20	76,92	53,70	23,22	0,95	0,90	74,05	74,76	-0,71	1,78	OK	24	0,01	
19.06.2023	79,80	80,68	76,12	49,49	26,63	0,95	0,90	78,51	79,13	-0,62	2,11	OK	24	0,00	
20.06.2023	78,90	79,53	76,40	49,08	27,32	0,93	0,90	77,74	77,88	-0,13	2,13	OK	24	0,00	
21.06.2023	80,80	81,77	76,06	51,82	24,24	0,94	0,91	79,64	79,95	-0,30	1,92	OK	24	0,00	
22.06.2023	86,01	86,48	76,41	64,52	11,89	0,94	0,90	84,38	84,38	0,00	1,02	OK	24	0,00	
Итого:	1684,449	1710,81						1661,42	1676,50	-15,07	32,46		744	0,09	
Средние:			49,46	38,27	11,19	0,86	0,84								

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.05.2023	1810,47	46802,54	46625,31	177,23	45622,90	45754,95	-132,06	5198		0,03
22.06.2023	1842,92	48486,99	48336,12	150,87	47284,32	47431,45	-147,13	5942		0,03
ИТОГО:	32,46	1684,45	1710,81	-26,36	1661,42	1676,50	-15,07	744	0	0,09

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр =	0
Qi/Траб x Тнш	

Представитель абонента  
Директор ООО "Академ-Сервис"  
А.В. Ткачев  
Подпись  
Ф.И.О.  
МП «Академ-Сервис»  
Для документов  
ИНН 74-72-03251  
ОБЛАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Март  
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
23.06.2023

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/05/23г.-23/06/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"  
Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-2)

Прибор: КАРАТ-306  
Серийный номер: 13172218  
Посуточный архив

Дата	V1	V2	T1	T2	Td1	P1	P2	G1	G2	Gd1	Q1	НС	ВНР	V3	ВОС
	м3	м3	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	т	т	т	Гкал	ч	ч	м3	
23.05.2023	30,16	29,71	52,60	35,65	16,95	0,87	0,00	29,46	29,47	-0,01	0,68	OK	24	0,00	
24.05.2023	0,00	0,00	25,44	22,86	2,58	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,01	
25.05.2023	0,00	0,00	22,32	21,35	0,98	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
26.05.2023	0,00	0,00	21,49	20,76	0,73	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
27.05.2023	0,00	0,00	21,18	20,52	0,66	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
28.05.2023	0,00	0,00	21,12	20,48	0,64	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
29.05.2023	0,00	0,00	21,14	20,49	0,65	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
30.05.2023	0,00	0,00	21,05	20,41	0,63	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,01	
31.05.2023	0,00	0,00	21,26	20,60	0,66	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,01	
01.06.2023	0,00	0,00	21,32	20,66	0,65	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
02.06.2023	0,00	0,00	21,50	20,84	0,67	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
03.06.2023	0,00	0,00	21,74	21,03	0,71	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
04.06.2023	0,00	0,00	21,91	21,53	0,37	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
05.06.2023	0,00	0,00	22,13	21,44	0,69	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
06.06.2023	69,15	69,62	32,87	28,60	4,28	0,77	0,00	68,55	68,55	0,00	0,77	OK	24	0,00	
07.06.2023	97,29	96,42	69,56	48,54	21,03	0,74	0,00	95,40	95,23	0,16	1,99	OK	24	0,00	
08.06.2023	97,01	94,47	69,09	48,75	20,34	0,82	0,00	94,47	93,97	0,49	1,95	OK	24	0,00	
09.06.2023	95,63	93,15	69,80	49,27	20,53	0,84	0,00	93,07	92,65	0,43	1,93	OK	24	0,00	
10.06.2023	94,76	92,59	69,70	49,18	20,53	0,84	0,00	92,27	92,06	0,20	1,92	OK	24	0,00	
11.06.2023	96,62	93,70	69,60	49,23	20,37	0,87	0,00	94,05	93,20	0,85	1,95	OK	24	0,00	
12.06.2023	109,10	106,64	68,81	49,17	19,64	0,86	0,00	106,25	106,07	0,18	2,12	OK	24	0,02	
13.06.2023	113,12	110,54	68,22	48,78	19,44	0,85	0,00	110,30	109,93	0,37	2,12	OK	24	0,00	
14.06.2023	101,41	99,54	69,60	48,45	21,16	0,91	0,00	98,88	98,88	0,00	2,06	OK	24	0,00	
15.06.2023	73,22	71,58	74,69	47,37	27,32	0,94	0,00	71,18	71,13	0,05	1,97	OK	24	0,00	
16.06.2023	65,56	64,58	76,78	46,83	29,95	0,95	0,00	63,92	63,92	0,00	1,94	OK	24	0,00	
17.06.2023	64,08	63,32	76,92	46,99	29,93	0,95	0,00	62,57	62,57	0,00	1,89	OK	24	0,00	
18.06.2023	67,97	66,14	76,91	46,98	29,93	0,95	0,00	66,10	65,63	0,48	2,01	OK	24	0,01	
19.06.2023	71,53	69,64	76,11	47,15	28,96	0,94	0,00	69,42	69,27	0,15	2,04	OK	24	0,00	
20.06.2023	71,42	69,82	76,38	46,99	29,39	0,93	0,00	69,44	69,32	0,13	2,07	OK	24	0,00	
21.06.2023	74,51	73,17	76,07	46,93	29,14	0,93	0,00	72,50	72,61	-0,11	2,14	OK	24	0,00	
22.06.2023	76,31	74,42	76,40	47,02	29,38	0,93	0,00	74,09	73,99	0,10	2,20	OK	24	0,00	
Итого:	1468,85	1439,05						1431,94	1428,46	3,48	33,73		744	0,06	0
Средние:			49,47	35,64	13,83	0,84	0,00								

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Глодп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.05.2023	1861,19	48450,20	47089,94	1360,26	46716,19	46702,88	13,32	5197		0,20
22.06.2023	1894,92	49919,05	48528,99	1390,06	48148,13	48131,34	16,79	5941		0,20
ИТОГО:	33,73	1468,85	1439,05	29,80	1431,94	1428,46	3,48	744	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная  
за период нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр =  
Qi/Траб x  
Тнш 0

Представитель абонента

Директор ООО "Академ-Сервис"

А.В. Иванев

Подпись

Ф.И.О.

МП

«Академ-Сервис»

Для документов

ИНН 7447289251

ОГРН 5027400000000

ОГРЮЛ 5027400000000

ОГРНИП 5027400000000

ОГРНИС 5027400000000

ОГРНИС 5027400000000

ОГРНИС 5027400000000

ОГРНИС 5027400000000

ОГРНИС 5027400000000

ОГРНИС 5027400000000

ОГРНИС 5027400000000

ОГРНИС 5027400000000

ОГРНИС 5027400000000

ОГРНИС 5027400000000

ОГРНИС 5027400000000

ОГРНИС 5027400000000

ОГРНИС 5027400000000

ОГРНИС 5027400000000

ОГРНИС 5027400000000

ОГРНИС 5027400000000

ОГРНИС 5027400000000

ОГРНИС 5027400000000

ОГРНИС 5027400000000

ОГРНИС 5027400000000

ОГРНИС 5027400000000

ОГРНИС 5027400000000

ОГРНИС 5027400000000

ОГРНИС 5027400000000

ОГРНИС 5027400000000

ОГРНИС 5027400000000

ОГРНИС 5027400000000

Представитель теплоснабж. организации

Ю.П. Мар

Подпись

ООО «УралЭнергосбыт»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
23.06.2023

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/05/23г.-23/06/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"  
Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-3)

Прибор: КАРАТ-306  
Серийный номер: 20471817  
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.05.2023	40,60	40,60	0,00	54,12	42,20	11,92	0,72	0,63	0,62	41,15	41,48	OK	24	0,00	
24.05.2023	0,00	0,00	0,00	27,08	25,10	1,98	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
25.05.2023	0,00	0,00	0,00	23,37	22,68	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,01	
26.05.2023	0,00	0,00	0,00	22,30	21,84	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,02	
27.05.2023	0,00	0,00	0,00	21,82	21,42	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
28.05.2023	0,00	0,00	0,00	21,60	21,21	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
29.05.2023	0,00	0,00	0,00	21,50	21,10	0,40	0,76	0,77	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
30.05.2023	0,00	0,00	0,00	21,40	20,97	0,43	0,79	0,80	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
31.05.2023	0,00	0,00	0,00	21,46	21,03	0,43	0,79	0,80	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
01.06.2023	0,00	0,00	0,00	21,56	21,13	0,43	0,79	0,80	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
02.06.2023	0,00	0,00	0,00	22,03	21,89	0,14	0,80	0,81	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
03.06.2023	0,00	0,00	0,00	22,32	21,84	0,49	0,79	0,80	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
04.06.2023	0,00	0,00	0,00	22,49	21,96	0,53	0,79	0,80	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
05.06.2023	0,00	0,00	0,00	22,68	22,37	0,31	0,79	0,80	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
06.06.2023	90,05	95,05	-5,00	33,10	30,63	2,47	0,77	0,77	0,69	91,15	96,60	OK	24	0,00	
07.06.2023	138,24	138,24	0,00	69,38	55,14	14,24	0,75	0,69	1,76	140,26	141,08	OK	24	0,00	
08.06.2023	125,18	125,18	0,00	68,92	55,32	13,60	0,82	0,78	1,71	126,97	127,76	OK	24	0,00	
09.06.2023	120,15	120,15	0,00	69,63	55,28	14,35	0,84	0,77	1,73	121,81	122,73	OK	24	0,00	
10.06.2023	115,88	115,88	0,00	69,52	55,16	14,36	0,85	0,78	1,68	117,33	118,51	OK	24	0,00	
11.06.2023	117,53	117,53	0,00	69,42	55,12	14,30	0,88	0,80	1,70	118,95	120,23	OK	24	0,00	
12.06.2023	143,62	143,62	0,00	68,65	55,78	12,88	0,87	0,80	1,87	145,21	147,03	OK	24	0,00	
13.06.2023	142,89	147,89	-5,00	68,03	55,10	12,93	0,86	0,81	1,79	145,00	150,69	OK	24	0,00	
14.06.2023	123,10	128,56	-5,46	69,42	54,29	15,13	0,92	0,90	1,79	124,87	131,10	OK	24	0,00	
15.06.2023	92,47	92,47	0,00	74,51	53,46	21,05	0,94	0,91	1,95	93,37	95,01	OK	24	0,00	
16.06.2023	75,35	75,61	-0,26	76,52	52,86	23,66	0,95	0,90	1,79	76,30	77,53	OK	24	0,00	
17.06.2023	74,83	74,83	0,00	76,66	53,13	23,54	0,96	0,90	1,77	75,67	76,85	OK	24	0,00	
18.06.2023	79,23	79,56	-0,32	76,64	52,95	23,69	0,95	0,90	1,88	80,38	81,45	OK	24	0,05	
19.06.2023	83,89	83,98	-0,08	75,86	53,27	22,59	0,94	0,90	1,90	85,03	86,03	OK	24	0,00	
20.06.2023	88,46	88,46	0,00	76,22	53,57	22,65	0,93	0,90	2,01	89,69	90,61	OK	24	0,00	
21.06.2023	92,93	92,93	0,00	75,86	53,18	22,68	0,94	0,91	2,10	94,27	95,12	OK	24	0,00	
22.06.2023	96,47	96,47	0,00	76,21	53,39	22,82	0,94	0,90	2,20	98,01	98,61	OK	24	0,00	
Итого:	1840,88	1857,02	-16,13						30,94	1865,42	1898,42		744	0,08	0
Средние:				49,69	39,50	10,19	0,73	0,69							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.05.2023	1940,20	57157,13	56770,68	386,45	55713,21	55713,19	0,02	6532		3,14
22.06.2023	1971,14	59022,55	58669,10	353,45	57554,09	57570,20	-16,11	7276		3,22
ИТОГО:	30,94	1865,42	1898,42	-33,00	1840,88	1857,02	-16,13	744	0	0,08

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Директор ООО "Академ-Сервис"

А.В. Качев

Подпись Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж.организации

Ю. Мартовская

Подпись

ООО «УралЭнергосбыт»  
инспектор СТИ 59Р  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
23.06.2023

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/05/23г.-23/06/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"  
Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-4)

Прибор: КАРАТ-306  
Серийный номер: 20441817  
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.05.2023	19,18	19,18	0,00	49,45	44,47	4,98	0,72	0,63	0,35	19,37	19,62	OK	24	0,01	
24.05.2023	0,00	0,00	0,00	24,27	33,68	-9,40	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
25.05.2023	0,00	0,00	0,00	22,19	27,18	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
26.05.2023	0,00	0,00	0,00	21,46	25,02	-3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,01	
27.05.2023	0,00	0,00	0,00	21,08	23,28	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
28.05.2023	0,00	0,00	0,00	20,84	22,00	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
29.05.2023	0,00	0,00	0,00	20,70	21,27	-0,57	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
30.05.2023	0,00	0,00	0,00	20,65	20,96	-0,32	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
31.05.2023	0,00	0,00	0,00	20,69	20,88	-0,19	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
01.06.2023	0,00	0,00	0,00	20,82	21,08	-0,26	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
02.06.2023	0,00	0,00	0,00	21,17	21,53	-0,35	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
03.06.2023	0,00	0,00	0,00	21,27	21,69	-0,42	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,01	
04.06.2023	0,00	0,00	0,00	21,43	22,11	-0,68	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
05.06.2023	0,00	0,00	0,00	21,55	21,96	-0,41	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
06.06.2023	37,82	37,82	0,00	31,83	29,46	2,38	0,77	0,76	0,31	37,92	38,66	OK	24	0,00	
07.06.2023	55,55	55,55	0,00	68,31	51,61	16,69	0,75	0,69	0,91	56,04	56,88	OK	24	0,00	
08.06.2023	62,27	62,27	0,00	67,95	52,36	15,59	0,83	0,78	0,98	62,81	63,77	OK	24	0,00	
09.06.2023	60,96	60,96	0,00	68,66	52,47	16,19	0,84	0,77	0,98	61,53	62,42	OK	24	0,01	
10.06.2023	61,11	61,11	0,00	68,59	52,76	15,83	0,85	0,78	0,97	61,72	62,53	OK	24	0,00	
11.06.2023	59,93	59,93	0,00	68,44	52,14	16,30	0,88	0,80	0,98	60,59	61,24	OK	24	0,00	
12.06.2023	67,50	67,50	0,00	67,66	52,04	15,62	0,87	0,80	1,06	68,23	68,96	OK	24	0,00	
13.06.2023	72,24	72,24	0,00	67,15	51,94	15,21	0,86	0,80	1,08	72,92	73,85	OK	24	0,00	
14.06.2023	65,53	65,53	0,00	68,47	51,57	16,91	0,92	0,89	1,06	66,13	67,05	OK	24	0,00	
15.06.2023	43,22	43,22	0,00	73,46	50,36	23,10	0,94	0,90	1,00	43,85	44,10	OK	24	0,01	
16.06.2023	38,75	38,75	0,00	75,55	49,84	25,71	0,95	0,89	1,00	39,38	39,51	OK	24	0,00	
17.06.2023	38,98	38,98	0,00	75,74	50,56	25,18	0,96	0,90	0,99	39,63	39,75	OK	24	0,00	
18.06.2023	39,55	39,55	0,00	75,65	49,73	25,92	0,96	0,90	1,03	40,21	40,31	OK	24	0,00	
19.06.2023	42,84	42,84	0,00	74,89	50,18	24,71	0,95	0,89	1,07	43,51	43,70	OK	24	0,00	
20.06.2023	43,14	43,14	0,00	75,17	49,83	25,34	0,93	0,89	1,10	43,84	43,99	OK	24	0,00	
21.06.2023	44,97	44,97	0,00	74,86	50,16	24,70	0,94	0,91	1,12	45,70	45,85	OK	24	0,00	
22.06.2023	44,84	44,84	0,00	75,15	50,02	25,14	0,94	0,90	1,13	45,60	45,69	OK	24	0,00	
Итого:	898,38	898,38	0,00						17,11	908,98	917,88		744	0,05	0
Средние:				48,55	38,52	10,03	0,73	0,70							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gпод	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.05.2023	1054,45	30446,47	30167,64	278,83	29650,96	29650,95	0,01	6522		0,00
22.06.2023	1071,57	31355,45	31085,52	269,93	30549,35	30549,34	0,01	7266		0,00
ИТОГО:	17,11	908,98	917,88	-8,90	898,38	898,38	0,00	744	0	0,05

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб x Тнш	0



Представитель теплоснабж.организации

Ю. Ю. Мартовская  
Подпись

ООО «УралЭнергосбыт»  
инспектор СТИ 5ЭР  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
23.06.2023

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/05/23г.-23/06/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-1) 100 СТР.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20421817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	VHP	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.05.2023	21,25	21,25	0,00	45,76	37,26	8,49	0,78	0,71	0,38	21,69	21,49	OK	24	0,00	
24.05.2023	0,00	0,00	0,00	24,42	23,26	1,16	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
25.05.2023	0,00	0,00	0,00	23,01	21,61	1,40	0,73	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
26.05.2023	0,00	0,00	0,00	22,91	21,46	1,45	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
27.05.2023	0,00	0,00	0,00	22,72	21,40	1,33	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
28.05.2023	0,00	0,00	0,00	22,66	21,38	1,29	0,73	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
29.05.2023	0,00	0,00	0,00	22,66	21,50	1,16	0,73	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
30.05.2023	0,00	0,00	0,00	22,51	21,66	0,85	0,70	0,71	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
31.05.2023	0,00	0,00	0,00	22,52	22,44	0,08	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
01.06.2023	0,00	0,00	0,00	22,70	22,46	0,24	0,71	0,72	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
02.06.2023	0,00	0,00	0,00	22,82	22,51	0,32	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
03.06.2023	0,00	0,00	0,00	22,98	22,52	0,47	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
04.06.2023	0,00	0,00	0,00	23,12	22,67	0,45	0,73	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
05.06.2023	0,00	0,00	0,00	23,20	22,87	0,33	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
06.06.2023	38,57	38,57	0,00	33,63	30,56	3,07	0,74	0,73	0,30	38,91	39,09	OK	24	0,00	
07.06.2023	44,07	44,07	0,00	67,40	49,20	18,20	0,75	0,70	0,76	44,89	44,61	OK	24	0,00	
08.06.2023	43,45	43,45	0,00	67,02	49,42	17,60	0,83	0,79	0,76	44,29	43,95	OK	24	0,01	
09.06.2023	40,56	40,56	0,00	67,60	49,90	17,70	0,85	0,78	0,71	41,37	41,02	OK	24	0,00	
10.06.2023	42,48	42,48	0,00	67,58	49,94	17,63	0,86	0,79	0,76	43,32	42,98	OK	24	0,00	
11.06.2023	41,03	41,03	0,00	67,41	50,28	17,13	0,88	0,81	0,70	41,83	41,53	OK	24	0,00	
12.06.2023	46,36	46,36	0,00	66,74	50,10	16,64	0,87	0,81	0,77	47,22	46,94	OK	24	0,00	
13.06.2023	49,70	49,70	0,00	66,03	50,26	15,77	0,86	0,81	0,73	50,51	50,37	OK	24	0,00	
14.06.2023	44,69	44,69	0,00	67,60	49,15	18,45	0,93	0,90	0,79	45,52	45,23	OK	24	0,00	
15.06.2023	30,27	30,27	0,00	71,96	47,79	24,17	0,95	0,91	0,73	30,99	30,55	OK	24	0,00	
16.06.2023	27,55	27,55	0,00	73,77	47,33	26,44	0,96	0,90	0,73	28,23	27,81	OK	24	0,00	
17.06.2023	26,56	26,56	0,00	73,81	47,29	26,53	0,96	0,91	0,71	27,24	26,77	OK	24	0,00	
18.06.2023	28,90	28,90	0,00	73,90	47,41	26,49	0,96	0,91	0,78	29,65	29,13	OK	24	0,00	
19.06.2023	28,85	28,85	0,00	73,11	47,62	25,49	0,95	0,90	0,74	29,60	29,07	OK	24	0,00	
20.06.2023	29,19	29,19	0,00	73,42	47,82	25,59	0,94	0,90	0,75	29,96	29,41	OK	24	0,00	
21.06.2023	30,95	30,95	0,00	73,19	46,74	26,45	0,94	0,92	0,83	31,74	31,18	OK	24	0,00	
22.06.2023	31,38	31,38	0,00	73,49	46,73	26,76	0,95	0,91	0,85	32,18	31,63	OK	24	0,00	
Итого:	645,82	645,82							12,79	659,16	652,77		744	0,01	0
Средние:				48,44	36,53	11,91	0,82	0,79							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.05.2023	1437,59	44743,61	44138,19	605,42	43525,90	43526,18	-0,28	14848		5,1
22.06.2023	1450,38	45402,77	44790,97	611,80	44171,72	44172,00	-0,28	15592,00		5,11
ИТОГО:	12,79	659,16	652,77	6,38	645,82	645,82	0,00	744,00	0	0,01

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi/Траб x Тнш	0
------------------------------	---

Представитель абонента  
Директор ООО "Академ-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

*Ю. Марты*  
Подпись

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
23.06.2023

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/05/23г.-23/06/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-2) 100 СТР.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 15461517

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.05.2023	15,56	15,56	0,00	44,71	38,42	6,30	0,50	0,42	0,20	15,84	15,80	OK	24	0	
24.05.2023	0,00	0,00	0,00	23,90	26,19	-2,29	0,27	0,28	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
25.05.2023	0,00	0,00	0,00	22,60	24,98	-2,38	0,73	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
26.05.2023	0,00	0,00	0,00	22,33	24,74	-2,41	0,73	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
27.05.2023	0,00	0,00	0,00	22,09	24,61	-2,51	0,74	0,75	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
28.05.2023	0,00	0,00	0,00	21,95	24,58	-2,63	0,73	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
29.05.2023	0,00	0,00	0,00	21,91	24,66	-2,75	0,73	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
30.05.2023	0,00	0,00	0,00	21,62	24,65	-3,03	0,71	0,72	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
31.05.2023	0,00	0,00	0,00	21,62	24,95	-3,33	0,73	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
01.06.2023	0,00	0,00	0,00	21,49	25,10	-3,61	0,71	0,72	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
02.06.2023	0,00	0,00	0,00	21,86	25,41	-3,55	0,73	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
03.06.2023	0,00	0,00	0,00	21,98	25,41	-3,43	0,73	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
04.06.2023	0,00	0,00	0,00	22,09	25,35	-3,27	0,73	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
05.06.2023	0,00	0,00	0,00	22,22	25,71	-3,49	0,73	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
06.06.2023	35,69	35,69	0,00	33,14	33,49	-0,35	0,74	0,73	0,17	36,16	36,05	OK	24	0	
07.06.2023	42,49	42,49	0,00	67,16	52,71	14,45	0,76	0,70	0,59	43,35	43,02	OK	24	0	
08.06.2023	43,45	43,45	0,00	66,61	52,93	13,67	0,83	0,79	0,59	44,27	44,04	OK	24	0	
09.06.2023	40,90	40,90	0,00	67,17	53,16	14,01	0,85	0,78	0,57	41,69	41,46	OK	24	0	
10.06.2023	42,21	42,21	0,00	67,11	53,33	13,79	0,86	0,79	0,59	43,10	42,71	OK	24	0	
11.06.2023	41,79	41,79	0,00	66,99	53,87	13,12	0,89	0,81	0,55	42,66	42,29	OK	24	0,04	
12.06.2023	47,95	47,95	0,00	66,38	53,34	13,04	0,88	0,81	0,63	48,93	48,52	OK	24	0	
13.06.2023	49,41	49,41	0,00	65,73	53,24	12,48	0,87	0,82	0,58	50,36	50,00	OK	24	0	
14.06.2023	43,85	43,85	0,00	67,17	53,04	14,13	0,93	0,91	0,59	44,68	44,45	OK	24	0	
15.06.2023	31,97	31,97	0,00	71,53	51,64	19,89	0,95	0,92	0,64	32,65	32,39	OK	24	0	
16.06.2023	27,52	27,52	0,00	73,11	51,88	21,23	0,96	0,91	0,59	28,16	27,86	OK	24	0	
17.06.2023	27,66	27,66	0,00	73,27	51,69	21,58	0,97	0,91	0,60	28,31	27,99	OK	24	0	
18.06.2023	29,33	29,33	0,00	73,30	52,05	21,25	0,96	0,91	0,63	30,02	29,68	OK	24	0	
19.06.2023	29,91	29,91	0,00	72,57	52,06	20,51	0,95	0,91	0,62	30,62	30,27	OK	24	0	
20.06.2023	30,20	30,20	0,00	72,84	52,08	20,75	0,94	0,91	0,63	30,92	30,56	OK	24	0	
21.06.2023	32,31	32,31	0,00	72,70	51,85	20,86	0,95	0,92	0,68	33,08	32,68	OK	24	0	
22.06.2023	32,06	32,06	0,00	72,90	52,08	20,82	0,95	0,91	0,67	32,81	32,45	OK	24	0	
Итого:	644,27	644,27							10,11	657,60	652,22		744	0,04	0
Средние:				47,81	39,97	7,83	0,80	0,77							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.05.2023	1240,04	44584,33	43988,40	595,93	43325,17	43321,02	4,15	14872		
22.06.2023	1250,16	45241,93	44640,62	601,31	43969,44	43965,29	4,15	15616,00		
ИТОГО:	10,11	657,60	652,22	5,38	644,27	644,27	0,00	744,00	0	0,04

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)

Qконтр =  
Qi/Траб x  
Тнш 0

Представитель абонента  
Директор ООО "Академ-Сервис"  
А.В. Ткачев/  
Подпись Ф.И.О.  
МП  
«Академ-Сервис»  
МП

Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартовская  
Подпись

ООО «УралЭЧЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
23.06.2023

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/05/23г.-23/06/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-3) 100 СТР.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 15281517

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.05.2023	20,91	20,91	0,00	44,93	35,80	9,12	0,71	0,63	0,27	21,22	21,28	OK	24	0,00	
24.05.2023	0,00	0,00	0,00	24,85	22,71	2,14	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
25.05.2023	0,00	0,00	0,00	23,00	22,00	1,01	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
26.05.2023	0,00	0,00	0,00	22,45	21,58	0,87	0,76	0,77	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
27.05.2023	0,00	0,00	0,00	22,38	21,56	0,82	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
28.05.2023	0,00	0,00	0,00	22,26	21,68	0,58	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
29.05.2023	0,00	0,00	0,00	22,18	21,61	0,57	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
30.05.2023	0,00	0,00	0,00	21,88	21,39	0,49	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
31.05.2023	0,00	0,00	0,00	21,33	20,43	0,89	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
01.06.2023	0,00	0,00	0,00	21,17	20,51	0,66	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
02.06.2023	0,00	0,00	0,00	21,55	21,54	0,01	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
03.06.2023	0,00	0,00	0,00	21,88	21,82	0,06	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
04.06.2023	0,00	0,00	0,00	22,08	22,03	0,05	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
05.06.2023	0,00	0,00	0,00	22,10	22,19	-0,09	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
06.06.2023	41,89	41,89	0,00	32,57	30,80	1,78	0,75	0,74	0,28	42,39	42,58	OK	24	0,00	
07.06.2023	61,76	61,76	0,00	67,47	53,09	14,37	0,75	0,69	0,78	62,70	62,88	OK	24	0,00	
08.06.2023	58,26	58,26	0,00	66,98	53,32	13,66	0,83	0,78	0,78	59,02	59,41	OK	24	0,00	
09.06.2023	53,42	53,42	0,00	67,54	53,63	13,91	0,85	0,77	0,73	54,04	54,58	OK	24	0,00	
10.06.2023	56,43	56,43	0,00	67,34	52,85	14,49	0,86	0,78	0,82	57,06	57,64	OK	24	0,00	
11.06.2023	54,83	54,83	0,00	67,17	53,21	13,96	0,89	0,80	0,76	55,48	55,97	OK	24	0,00	
12.06.2023	60,50	60,50	0,00	66,43	53,52	12,91	0,87	0,80	0,78	61,31	61,65	OK	24	0,00	
13.06.2023	66,38	66,38	0,00	65,78	53,15	12,64	0,86	0,81	0,79	67,32	67,53	OK	24	0,00	
14.06.2023	58,17	58,17	0,00	67,23	52,64	14,58	0,93	0,90	0,78	59,05	59,17	OK	24	0,00	
15.06.2023	36,02	36,02	0,00	71,58	50,77	20,82	0,95	0,91	0,75	36,64	36,62	OK	24	0,00	
16.06.2023	31,84	31,84	0,00	73,33	50,45	22,88	0,96	0,90	0,73	32,49	32,30	OK	24	0,00	
17.06.2023	31,25	31,25	0,00	73,42	50,44	22,98	0,96	0,90	0,72	31,90	31,71	OK	24	0,00	
18.06.2023	32,97	32,97	0,00	73,50	50,24	23,25	0,96	0,90	0,77	33,65	33,44	OK	24	0,00	
19.06.2023	35,15	35,15	0,00	72,83	50,25	22,58	0,95	0,90	0,80	35,86	35,66	OK	24	0,00	
20.06.2023	34,14	34,14	0,00	73,01	49,95	23,07	0,94	0,90	0,79	34,83	34,64	OK	24	0,00	
21.06.2023	35,16	35,16	0,00	72,76	50,07	22,68	0,94	0,91	0,80	35,85	35,68	OK	24	0,00	
22.06.2023	35,72	35,72	0,00	73,01	49,89	23,12	0,95	0,90	0,83	36,40	36,26	OK	24	0,00	
<b>Итого:</b>	<b>804,80</b>	<b>804,80</b>							<b>12,96</b>	<b>817,21</b>	<b>819,01</b>		<b>744</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Средние:</b>				<b>47,93</b>	<b>37,91</b>	<b>10,03</b>	<b>0,81</b>	<b>0,77</b>							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.05.2023	1432,21	47451,34	47328,83	122,50	46407,91	46404,66	3,26	14872		
22.06.2023	1445,17	48268,55	48147,85	120,70	47212,71	47209,45	3,26	15616,00		
<b>ИТОГО:</b>	<b>12,96</b>	<b>817,21</b>	<b>819,01</b>	<b>-1,80</b>	<b>804,80</b>	<b>804,80</b>	<b>0,00</b>	<b>744,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр =  
Qi/Траб x  
Тнш

0

Представитель абонента  
Директор ООО "Академ-Сервис"

А.В. Ткачев  
Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

МП

Для документов

ИНН 7447289251

ОГРНИП 5047003887

Представитель теплоснабж. организации

Ю. Мартовская  
Подпись \_\_\_\_\_

**ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»**  
**ИНСПЕКТОР СТИ 53Р**  
**МАРТОВСКАЯ Ю.О.**  
**23.06.2023**

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/05/23г.-23/06/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-4) 100 СТР.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Прибор: KAPAT-306

Серийный номер: 20491817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.05.2023	11,04	11,04	0,00	44,49	35,02	9,48	0,34	0,26	0,20	11,32	11,10	OK	24,00	0,00	
24.05.2023	0,00	0,00	0,00	23,86	22,46	1,40	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,03	
25.05.2023	0,00	0,00	0,00	21,88	21,19	0,69	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,03	
26.05.2023	0,00	0,00	0,00	21,46	20,94	0,52	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,06	
27.05.2023	0,00	0,00	0,00	21,43	20,90	0,53	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
28.05.2023	0,00	0,00	0,00	21,35	20,90	0,45	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
29.05.2023	0,00	0,00	0,00	21,34	20,92	0,42	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
30.05.2023	0,00	0,00	0,00	21,24	20,75	0,49	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
31.05.2023	0,00	0,00	0,00	20,64	20,11	0,52	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,01	
01.06.2023	0,00	0,00	0,00	20,32	20,02	0,30	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
02.06.2023	0,00	0,00	0,00	21,25	21,05	0,21	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
03.06.2023	0,00	0,00	0,00	21,66	21,35	0,31	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
04.06.2023	0,00	0,00	0,00	21,93	21,61	0,32	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
05.06.2023	0,00	0,00	0,00	22,12	21,90	0,21	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
06.06.2023	23,47	23,47	0,00	32,11	28,84	3,28	0,76	0,75	0,22	23,95	23,55	OK	24,00	0,00	
07.06.2023	30,49	30,49	0,00	66,13	45,20	20,92	0,76	0,69	0,61	31,23	30,62	OK	24,00	0,00	
08.06.2023	29,39	29,39	0,00	65,73	45,51	20,22	0,83	0,78	0,59	30,10	29,52	OK	24,00	0,00	
09.06.2023	28,04	28,04	0,00	66,27	45,09	21,18	0,85	0,77	0,60	28,75	28,14	OK	24,00	0,00	
10.06.2023	27,31	27,31	0,00	66,14	45,97	20,17	0,86	0,78	0,55	28,00	27,41	OK	24,00	0,00	
11.06.2023	29,42	29,42	0,00	66,18	45,41	20,77	0,89	0,81	0,62	30,12	29,56	OK	24,00	0,00	
12.06.2023	30,91	30,91	0,00	65,46	45,45	20,00	0,88	0,80	0,62	31,62	31,07	OK	24,00	0,00	
13.06.2023	34,44	34,44	0,00	65,07	45,62	19,46	0,87	0,81	0,64	35,22	34,60	OK	24,00	0,00	
14.06.2023	30,99	30,99	0,00	66,28	45,24	21,05	0,93	0,90	0,63	31,77	31,09	OK	24,00	0,00	
15.06.2023	22,18	22,18	0,00	70,21	43,29	26,91	0,95	0,91	0,60	22,76	22,26	OK	24,00	0,00	
16.06.2023	19,93	19,93	0,00	71,77	43,00	28,77	0,96	0,90	0,58	20,45	20,02	OK	24,00	0,00	
17.06.2023	19,29	19,29	0,00	71,79	43,84	27,95	0,96	0,90	0,54	19,81	19,36	OK	24,00	0,00	
18.06.2023	20,37	20,37	0,00	71,88	43,53	28,35	0,96	0,90	0,58	20,93	20,43	OK	24,00	0,01	
19.06.2023	20,67	20,67	0,00	71,11	43,61	27,49	0,95	0,90	0,57	21,25	20,72	OK	24,00	0,00	
20.06.2023	21,64	21,64	0,00	71,56	43,30	28,26	0,94	0,90	0,62	22,25	21,69	OK	24,00	0,00	
21.06.2023	23,65	23,65	0,00	71,53	43,36	28,16	0,95	0,91	0,67	24,33	23,70	OK	24,00	0,00	
22.06.2023	23,00	23,00	0,00	71,71	43,06	28,65	0,95	0,91	0,66	23,66	23,05	OK	24,00	0,00	
Итого:	446,22	446,22							10,11	457,52	447,88		744	0,14	0
Средние:				46,96	33,82	13,14	0,77	0,73							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.05.2023	1396,79	43792,75	42964,88	827,87	42462,72	42460,59	2,13	14872		2,39
22.06.2023	1406,90	44250,26	43412,76	837,50	42908,94	42906,81	2,13	15616,00		2,53
ИТОГО:	10,11	457,52	447,88	9,63	446,22	446,22	0,00	744,00	0	0,14

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб x Тнш	0

Представитель абонента  
Директор ООО "Академ-Сервис"

И. А.В. Ткачев  
Подпись Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

И. Ю. Мартовская  
Подпись

ООО «УралЭнергоСбыт»  
инспектор СТИ 53Р  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
23.06.2023

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-5)  
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч  
M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгас = \_\_\_\_\_ т.сут G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч  
тхв: не исп. G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 19076078, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х58Ф5

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ДП МЗ	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.23 23	69,24	44,42	24,82	3,87	2,95	10,6	20,01	19,66	0	19,584	19,486	0	0	0,487	0	0	<	24	0
24.05.23 23	25,2	24,96	0,24	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<	24	0
25.05.23 23	23,76	23,65	0,11	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<	24	0
26.05.23 23	23,21	23,09	0,12	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<	24	0
27.05.23 23	22,84	22,73	0,11	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<	24	0
28.05.23 23	22,6	22,49	0,12	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<	24	0
29.05.23 23	22,46	22,31	0,15	6,24	6,3	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<	24	0
30.05.23 23	22,41	22,38	0,03	9,6	9,68	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<	24	0
31.05.23 23	22,45	22,44	0,01	9,61	9,69	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<	24	0
01.06.23 23	22,62	22,6	0,01	9,61	9,69	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<	24	0
02.06.23 23	22,72	22,69	0,04	9,6	9,69	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<	24	0
03.06.23 23	22,72	22,67	0,05	9,6	9,69	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<	24	0
04.06.23 23	22,67	22,63	0,04	9,6	9,69	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<	24	0
05.06.23 23	22,69	22,64	0,05	9,61	9,7	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<	24	0
06.06.23 23	51,98	41,28	10,7	< 8,99	8,89	10,6	50,03	46,81	0,23	49,392	46,451	0,229	0,229	0,543	0,006	0	<	24	0 *
07.06.23 23	68,6	44,67	23,92	7,7	7,13	10,6	58,35	57,87	0	57,118	57,346	0	0	1,367	0	0	<	24	0
08.06.23 23	68,28	44,98	23,31	8,49	8,03	10,6	55,93	55,17	0	54,761	54,663	0	0	1,277	0	0	<	24	0
09.06.23 23	68,98	45,32	23,65	8,68	7,94	10,6	53,57	53,04	0	52,431	52,549	0	0	1,241	0	0	<	24	0
10.06.23 23	68,83	45,43	23,4	8,74	8,05	10,6	53,61	53,32	0	52,475	52,824	0	0	1,228	0	0	<	24	0
11.06.23 23	68,72	45,38	23,33	9,04	8,27	10,6	54,45	53,91	0	53,304	53,409	0	0	1,244	0	0	<	24	0
12.06.23 23	67,91	45,46	22,45	8,94	8,24	10,6	62,6	62,19	0	61,306	61,605	0	0	1,377	0	0	<	24	0
13.06.23 23	65,45	44,74	20,72	< 8,82	8,29	10,6	67,25	66,06	0	65,946	65,468	0	0	1,375	0	0	<	24	0 *
14.06.23 23	68,29	45,51	22,79	9,48	9,21	10,6	59	58,23	0	57,769	57,685	0	0	1,316	0	0	<	24	0
15.06.23 23	74,07	44,83	29,24	9,7	9,32	10,6	49,18	50,62	1,9	47,993	50,159	1,882	1,882	1,489	0,087	0	<	24	0
16.06.23 23	76,1	44,49	31,62	9,81	9,23	10,6	40,9	41,38	0,24	39,864	41,011	0,238	0,238	1,272	0,011	0	<	24	0
17.06.23 23	76,25	44,68	31,57	9,84	9,26	10,6	39,81	39,34	0	38,796	38,988	0	0	1,225	0	0	<	24	0
18.06.23 23	76,22	44,19	32,03	9,82	9,28	10,6	41,81	41,3	0	40,747	40,94	0	0	1,306	0	0	<	24	0
19.06.23 23	75,37	44,04	31,33	9,73	9,24	10,6	41,92	42,06	0	40,875	41,697	0	0	1,281	0	0	<	24	0
20.06.23 23	75,69	43,92	31,76	9,6	9,24	10,6	43,52	43,44	0	42,43	43,065	0	0	1,348	0	0	<	24	0
21.06.23 23	75,4	43,82	31,58	9,64	9,37	10,6	44,07	43,84	0	42,972	43,463	0	0	1,357	0	0	<	24	0
22.06.23 23	75,64	43,86	31,78	9,69	9,3	10,6	44,08	43,78	0	42,975	43,402	0	0	1,366	0	0	<	24	0
Итого/Средн	70,09	44,57	25,53	7,55	7,27	10,6	880,09	872,02	2,37	860,738	864,211	2,349	2,349	22,098	0,104	0		744	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ДП МЗ	ВНР ч	ВОС ч
22.05.23 23	5020,86	4809,4	0,18	4895,534	4772,541	0,179	0,179	167,171	0,007	0	1335	312
22.06.23 23	5900,95	5681,42	2,55	5756,273	5636,753	2,528	2,528	189,269	0,111	0	2079	312
Итого	880,09	872,02	2,37	860,738	864,211	2,349	2,349	22,098	0,104	0	744	0

Представитель абонента  
Директор ООО "Академ-Сервис"

Подпись: А.В. Ткачев/  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: Ю. Марь

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 59Р  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
23.06.2023



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/05/23г.-23/06/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"  
Адрес: ул. Чичерина, 47 (18 Стр)

Прибор: КАРАТ-306  
Серийный номер: 11641719  
Посуточный архив

Дата	V1	V2	T1	T2	Td1	P1	P2	G1	G2	Gd1	Q1	HC	ВНР	V3	ВОС
	м3	м3	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	т	т	т	Гкал	ч	ч	м3	
23.05.2023	40,97	40,18	55,57	42,20	13,38	0,56	0,44	39,95	39,95	0,00	0,92	OK	24,00	0,00	
24.05.2023	0,00	0,00	27,59	26,06	1,53	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
25.05.2023	0,00	0,00	23,69	22,96	0,73	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
26.05.2023	0,00	0,00	22,44	21,96	0,48	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
27.05.2023	0,00	0,00	21,82	21,47	0,35	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
28.05.2023	0,00	0,00	21,43	21,19	0,24	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
29.05.2023	0,00	0,00	21,20	20,99	0,20	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
30.05.2023	0,00	0,00	21,01	20,81	0,19	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
31.05.2023	0,00	0,00	20,96	20,77	0,19	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
01.06.2023	0,00	0,00	20,93	20,73	0,20	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
02.06.2023	0,00	0,00	20,93	20,77	0,17	0,83	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
03.06.2023	0,00	0,00	20,98	20,82	0,16	0,84	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
04.06.2023	0,00	0,00	21,02	20,82	0,20	0,84	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
05.06.2023	0,00	0,00	21,07	20,90	0,17	0,84	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
06.06.2023	77,41	76,50	31,59	30,38	1,20	0,80	0,80	75,85	75,85	0,00	0,28	OK	24,00	0,00	
07.06.2023	113,25	111,54	68,05	50,27	17,78	0,73	0,69	110,55	110,55	0,00	1,45	OK	24,00	0,00	
08.06.2023	89,46	87,98	67,64	50,12	17,52	0,81	0,77	87,34	87,34	0,00	1,52	OK	24,00	0,00	
09.06.2023	84,20	82,79	68,19	49,29	18,90	0,83	0,76	82,19	82,19	0,00	1,54	OK	24,00	0,00	
10.06.2023	84,54	83,09	68,12	49,07	19,05	0,83	0,77	82,52	82,52	0,00	1,58	OK	24,00	0,00	
11.06.2023	82,57	80,92	67,95	48,71	19,24	0,86	0,79	80,49	80,49	0,00	1,55	OK	24,00	0,00	
12.06.2023	100,02	97,92	67,34	49,50	17,84	0,85	0,79	97,45	97,45	0,00	1,73	OK	24,00	0,02	
13.06.2023	93,09	91,22	66,87	48,51	18,36	0,84	0,80	90,78	90,78	0,00	1,64	OK	24,00	0,00	
14.06.2023	88,43	86,89	68,16	48,49	19,68	0,90	0,88	86,32	86,32	0,00	1,61	OK	24,00	0,01	
15.06.2023	61,13	59,63	72,64	46,16	26,48	0,93	0,89	59,41	59,41	0,00	1,58	OK	24,00	0,00	
16.06.2023	55,58	54,08	74,48	45,47	29,01	0,94	0,89	53,93	53,93	0,00	1,58	OK	24,00	0,00	
17.06.2023	55,40	53,92	74,65	45,73	28,92	0,94	0,89	53,75	53,75	0,00	1,57	OK	24,00	0,00	
18.06.2023	56,17	54,66	74,59	45,86	28,73	0,94	0,89	54,50	54,50	0,00	1,58	OK	24,00	0,00	
19.06.2023	59,22	57,62	73,91	46,13	27,77	0,93	0,89	57,46	57,46	0,00	1,61	OK	24,00	0,00	
20.06.2023	58,50	56,91	74,18	44,60	29,58	0,92	0,89	56,77	56,77	0,00	1,71	OK	24,00	0,00	
21.06.2023	61,64	59,98	73,97	45,37	28,61	0,92	0,90	59,82	59,82	0,00	1,73	OK	24,00	0,00	
22.06.2023	60,24	58,60	74,15	44,34	29,80	0,92	0,89	58,46	58,46	0,00	1,76	OK	24,00	0,00	
Итого:	1321,82	1294,43						1287,54	1287,54	0,00	26,93		744,00	0,03	
Средние:			48,62	35,82	13,38	0,63	0,60								

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.05.2023	4099,29	175653,31	170931,81	4721,49	169058,82	169071,51	-12,70	15274		31,55
22.06.2023	4126,22	176975,12	172226,24	4748,88	170346,35	170359,05	-12,70	16018		31,58
ИТОГО:	26,93	1321,82	1294,43	27,39	1287,54	1287,54	0,00	744	0	0,03

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/нр)

Qкортр = Qi/Траб х Тшт

0

Представитель абонента  
Директор ООО "Академ-Сервис"

Подпись: А.В. Ткачев  
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись: Ю. Март

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
23.06.2023

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97А (ИТП-1)

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 100.00 м3/ч G1 min = 10.00 м3/ч

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп. G3 max = 100.00 м3/ч G3 min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 18067648, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=1, ФРТ=0 КСН=0хВ597

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2/см	P3	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.23 23	67,53	52,59	14,94	3,83	2,92	----	66,405	64,705	0	65,053	63,884	1,169	0	4	0,975	24	0	
24.05.23 23	31,38	28,92	2,46	0	0	----	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	0	
25.05.23 23	26,08	25,18	0,9	0	0	----	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	0	
26.05.23 23	24,06	23,65	0,4	0	0	----	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	0	
27.05.23 23	22,96	22,79	0,17	0	0	----	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	0	
28.05.23 23	22,3	22,23	0,07	0	0	----	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	0	
29.05.23 23	21,89	21,86	0,03	4,13	4,16	----	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	0	
30.05.23 23	21,88	21,6	0,28	5,81	5,86	----	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	0	
31.05.23 23	22,03	21,49	0,53	5,66	5,71	----	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	0	
01.06.23 23	22,14	21,42	0,73	5,79	5,84	----	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	0	
02.06.23 23	22,23	21,42	0,81	5,85	5,9	----	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	0	
03.06.23 23	22,34	21,43	0,91	5,9	5,95	----	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	0	
04.06.23 23	22,45	21,45	1	5,94	5,99	----	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	0	
05.06.23 23	22,21	21,55	0,66	8,11	8,16	----	0	0,025	0,031	0	0,025	-0,025	0	4	0	24	0	
06.06.23 23	55,65	46,39	9,26	8,76	8,63	----	104,405	102,7	0	102,886	101,669	1,216	0	4	0,953	24	0	*
07.06.23 23	66,91	51,79	15,12	7,73	7,14	----	161,9	157,555	0,001	158,637	155,605	3,032	0	4	2,401	24	0	
08.06.23 23	67,18	51,71	15,47	8,52	8,03	----	156,535	152,175	0,009	153,365	150,305	3,06	0	4	2,373	24	0	
09.06.23 23	67,88	51,79	16,09	8,71	7,94	----	150,42	146,065	0	147,322	144,279	3,042	0	4	2,373	24	0	
10.06.23 23	67,8	51,94	15,86	8,77	8,05	----	152,71	148,33	0	149,573	146,496	3,077	0	4	2,375	24	0	
11.06.23 23	67,7	52,18	15,52	9,07	8,28	----	163,81	159,295	0,001	160,454	157,308	3,146	0	4	2,493	24	0	
12.06.23 23	66,88	52,43	14,45	8,96	8,24	----	182,96	178,19	0,001	179,29	175,949	3,341	0	4	2,592	24	0	
13.06.23 23	65,99	52,34	13,65	8,86	8,3	----	185,77	181,06	0,005	182,126	178,783	3,343	0	4	2,488	24	0	
14.06.23 23	67,27	50,65	16,62	9,51	9,22	----	150,62	146,425	0,002	147,564	144,715	2,849	0	4	2,454	24	0	
15.06.23 23	72,93	48,87	24,06	9,72	9,33	----	109,44	105,645	0,001	106,868	104,496	2,371	0	4	2,572	24	0	
16.06.23 23	75,03	49,05	25,98	9,84	9,24	----	96,92	93,3	0	94,522	92,284	2,238	0	4	2,458	24	0	
17.06.23 23	75,17	49,44	25,73	9,86	9,27	----	97,01	93,425	0,001	94,607	92,384	2,223	0	4	2,436	24	0	
18.06.23 23	75,14	49,53	25,61	9,84	9,28	----	101,935	98,22	0,002	99,408	97,125	2,283	0	4	2,547	24	0	
19.06.23 23	74,37	50,33	24,03	9,75	9,24	----	112,61	108,695	0,001	109,877	107,438	2,439	0	4	2,642	24	0	
20.06.23 23	74,67	50,28	24,39	9,63	9,25	----	110,415	106,53	0,002	107,707	105,299	2,408	0	4	2,628	24	0	
21.06.23 23	74,27	49,12	25,15	9,48	9,19	----	109,19	107,135	2,871	106,54	105,962	0,577	0	4	2,68	24	0	
22.06.23 23	74,46	47,29	27,17	9,62	9,22	----	104,23	101,565	1,531	101,689	100,529	1,16	0	4	2,764	24	0	
Итого/Средн	69,3	50,7	18,6	6,7	6,4	----	2317,285	2251,04	4,456	2267,487	2224,536	42,951	0	4	42,204	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.05.23-23	73364,18	71020,37	2,301	70350,797	70032,495	318,302	3127,772	5823	406
22.06.23-23	735681,465	73271,41	6,757	72618,284	72257,031	361,253	3169,977	6567	406
Итого	2337,285	2251,04	4,456	2267,487	2224,536	42,951	42,204	744	0

Представитель абонента  
Директор ООО "Академ-Сервис"

Подпись

А.В. Ткачев/  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Ю. Март  
Подпись

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
23.06.2023

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97А (ИТП-2)

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскходы: G1 max = 100.00 м3/ч G1 min = 10.00 м3/ч

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгас = \_\_\_\_\_ т.сут G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп. G3 max = 100.00 м3/ч G3 min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 18060310, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=1, ФРТ=0 КСН=0х542В

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2/с	P3	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.23 23	67,6	45,81	21,79	6,12	< 0,02	---	40,21	39,505	0	39,382	39,112	0,27	0	0,862	24	0	*
24.05.23 23	31,78	25,81	5,97	6,12	< 0,02	---	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.05.23 23	25,64	22,94	2,7	6,12	< 0,03	---	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.05.23 23	23,36	21,82	1,53	6,12	< 0,03	---	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.05.23 23	22,23	21,27	0,96	6,12	< 0,03	---	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.05.23 23	21,57	20,93	0,64	6,12	< 0,03	---	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.05.23 23	21,23	20,72	0,5	6,12	< 0,03	---	0	0	0,007	0	0	0	0	0	24	0	*
30.05.23 23	21,45	20,61	0,84	6,12	< 0,03	---	0	0	0,003	0	0	0	0	0	24	0	*
31.05.23 23	21,71	20,65	1,07	6,12	< 0,03	---	0	0	0,003	0	0	0	0	0	24	0	*
01.06.23 23	21,92	20,7	1,21	6,12	< 0,03	---	0	0	0,003	0	0	0	0	0	24	0	*
02.06.23 23	22,12	20,79	1,33	6,12	< 0,03	---	0	0	0,003	0	0	0	0	0	24	0	*
03.06.23 23	22,31	20,88	1,43	6,12	< 0,03	---	0	0	0,004	0	0	0	0	0	24	0	*
04.06.23 23	22,47	20,97	1,49	6,12	< 0,04	---	0	0	0,002	0	0	0	0	0	24	0	*
05.06.23 23	22,65	21,08	1,57	6,12	< 0,03	---	0	0	0,002	0	0	0	0	0	24	0	*
06.06.23 23	52,15	40,75	11,4	6,12	< 0,03	---	74,1	73,2	0,002	73,14	72,625	0,515	0	0,843	24	0	*
07.06.23 23	66,77	45,41	21,35	6,12	< 0,03	---	102,39	100,87	0,175	100,322	99,886	0,435	0	2,153	24	0	*
08.06.23 23	66,83	45,38	21,45	6,12	< 0,02	---	103,27	101,76	0,018	101,181	100,774	0,407	0	2,181	24	0	*
09.06.23 23	67,44	46,01	21,43	6,12	< 0,02	---	98,71	97,295	0	96,678	96,327	0,35	0	2,082	24	0	*
10.06.23 23	67,48	45,77	21,71	6,12	< 0,02	---	101,925	100,375	0	99,828	99,383	0,445	0	2,178	24	0	*
11.06.23 23	67,33	46,21	21,12	6,12	< 0,02	---	103,775	102,11	0	101,653	101,082	0,571	0	2,187	24	0	*
12.06.23 23	66,57	46,57	20	6,12	< 0,02	---	113,275	111,39	0	110,999	110,248	0,751	0	2,231	24	0	*
13.06.23 23	65,55	45,97	19,58	6,12	< 0,02	---	120,665	118,75	0,007	118,313	117,562	0,751	0	2,329	24	0	*
14.06.23 23	67,11	45,29	21,82	6,12	< 0,02	---	106,585	104,935	0,005	104,41	103,918	0,492	0	2,289	24	0	*
15.06.23 23	72,3	44,03	28,27	6,12	< 0,02	---	79,99	78,455	0,001	78,128	77,74	0,388	0	2,217	24	0	*
16.06.23 23	74,33	43,64	30,69	6,12	< 0,02	---	70,96	69,505	0	69,218	68,886	0,332	0	2,132	24	0	*
17.06.23 23	74,49	44,04	30,45	6,12	< 0,02	---	70,19	68,765	0	68,462	68,136	0,327	0	2,092	24	0	*
18.06.23 23	74,53	43,97	30,56	6,12	< 0,02	---	74,84	73,27	0	72,999	72,603	0,396	0	2,239	24	0	*
19.06.23 23	73,77	45,19	28,58	6,12	< 0,02	---	79,69	78,055	0,002	77,761	77,304	0,458	0	2,231	24	0	*
20.06.23 23	74,09	45,19	28,89	6,12	< 0,02	---	81,745	80,025	2,454	79,752	79,256	0,496	0	2,313	24	0	*
21.06.23 23	71,84	44,18	27,66	6,12	< 0,02	---	86,08	83,51	3,375	84,084	82,737	1,347	0	2,335	24	0	*
22.06.23 23	72,5	43,06	29,44	6,12	< 0,02	---	84,825	82,47	14,764	82,829	81,752	1,077	0	2,447	24	0	*
Итого/Средн	68,76	44,94	23,82	6,12	0,03	---	1593,225	1564,245	20,828	1559,139	1549,331	9,807	0	37,311	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.05.23 23	69547,875	67590,565	0,334	67311,409	66647,36	664,048	2181,222	5842	387
22.06.23 23	1593,225	1564,245	20,828	1559,139	1549,331	9,807	37,311	744	0
Итого	1593,225	1564,245	20,828	1559,139	1549,331	9,807	37,311	744	0

Представитель абонента  
Директор ООО "Академ-Сервис"  
\_\_\_\_\_  
Подпись  
А.В. Ткачев  
Ф.И.О.  
Для документов  
ИНН 7447289251  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж. организации

Ю. МАРТОВ  
Подпись  
ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
23.06.2023

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 107  
Тепловычислитель ТВ7-04 сег. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч  
M сег. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч  
тхв: не исп. G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20123346, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x2FAC

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кг/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Qта Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.23 23	64,64	49,84	14,8 <	6,59	5,24	9,1	47,17	47,17	0	46,245	46,605	0	0,692	0	23	1	*
24.05.23 23	25,09	24,49	0,6	0,11	0,15	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
25.05.23 23	22,49	22,14	0,34	0,11	0,15	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
26.05.23 23	21,87	21,56	0,31	0,1	0,15	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
27.05.23 23	21,48	21,2	0,28	0,11	0,15	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
28.05.23 23	21,29	21,01	0,27	0,1	0,15	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
29.05.23 23	21,2	20,93	0,27	0,11	0,15	9,1	0	0	0	0,11	0	0	0	0	24	0	
30.05.23 23	21,1	20,83	0,27	0,1	0,15	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
31.05.23 23	20,92	20,68	0,23	0,1	0,15	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
01.06.23 23	20,76	20,55	0,2	0,11	0,15	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
02.06.23 23	20,87	20,61	0,26	0,11	0,15	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
03.06.23 23	21	20,69	0,3	0,11	0,15	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
04.06.23 23	21,04	20,74	0,31	0,11	0,16	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
05.06.23 23	21,15	20,83	0,32	0,11	0,16	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
06.06.23 23	49,63	44,05	5,58 <	2,27	2,2	9,1	38,3	38,3	0	37,849	37,963	0	0,234	0	24	0	*
07.06.23 23	66,29	55,95	10,35	7,95	7,41	9,1	62,04	62,04	0	60,81	61,148	0	0,63	0	24	0	
08.06.23 23	66,73	55,24	11,49	8,74	8,3	9,1	67,07	67,07	0	65,731	66,136	0	0,756	0	24	0	
09.06.23 23	67,59	56,09	11,5	8,92	8,21	9,1	77,08	77,08	0	75,504	75,97	0	0,869	0	24	0	
10.06.23 23	67,65	55,46	12,19	8,98	8,32	9,1	80,05	80,05	0	78,415	78,923	0	0,957	0	24	0	
11.06.23 23	67,49	56,3	11,19	9,28	8,55	9,1	79,2	79,2	0	77,587	78,055	0	0,869	0	24	0	
12.06.23 23	66,77	55,16	11,61	9,17	8,52	9,1	83,98	83,98	0	82,305	82,811	0	0,957	0	24	0	
13.06.23 23	66,22	54,95	11,27	9,07	8,56	9,1	82,59	82,59	0	80,964	81,448	0	0,913	0	24	0	
14.06.23 23	66,74	53,37	13,37	9,72	9,47	9,1	77,45	77,45	0	75,905	76,448	0	1,015	0	24	0	
15.06.23 23	72,09	55,66	16,43	9,94	9,58	9,1	66,3	66,3	0	64,777	65,362	0	1,065	0	24	0	
16.06.23 23	74,43	58,11	16,32	10,05	9,49	9,1	64,03	64,03	0	62,473	63,048	0	1,02	0	24	0	
17.06.23 23	74,61	58,65	15,96	10,07	9,52	9,1	62,39	62,39	0	60,863	61,415	0	0,973	0	24	0	
18.06.23 23	74,57	57,91	16,66	10,06	9,53	9,1	64,16	64,16	0	62,594	63,185	0	1,044	0	24	0	
19.06.23 23	73,72	57,51	16,21	9,97	9,49	9,1	64,14	64,14	0	62,606	63,174	0	1,016	0	24	0	
20.06.23 23	73,83	56,51	17,32	9,85	9,5	9,1	62,5	62,5	0	60,997	61,592	0	1,057	0	24	0	
21.06.23 23	73,39	55,73	17,66	9,89	9,61	9,1	62,66	62,66	0	61,175	61,777	0	1,081	0	24	0	
22.06.23 23	73,84	56,74	17,1	9,93	9,56	9,1	63,87	63,87	0	62,338	62,935	0	1,067	0	24	0	
Итого/Средн	69,2	55,48	13,71	5,22	4,94	9,1	1204,98	1204,98	0	1179,138	1187,995	0	16,215	0	743	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qта Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.05.23 23	24494,93	26102,95	0	23731,929	25781,908	0	0	784,124	0	6014	117
22.06.23 23	25689,81	27307,93	0	24911,067	26969,903	0	0	800,339	0	6757	118
Итого	1204,98	1204,98	0	1179,138	1187,995	0	0	16,215	0	743	1

Представитель абонента  
Директор ООО "Академ-Сервис"

Подпись: \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабж.организации

Подпись: \_\_\_\_\_

ООО «УПЛЭЧЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
23.06.2023



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 99 (ИТП-1) 12 стр.

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные раскоды: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

txb: не исп. G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20129394, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0x13D3

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кг/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС	
23.05.23 23	68,96	45,67	23,29	0	5,51	10,6	30,81	30,08	0	30,144	29,794	0	0	0,698	0	24	0		
24.05.23 23	25,32	24,06	1,26	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
25.05.23 23	22,92	22,15	0,77	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
26.05.23 23	22,24	21,5	0,73	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
27.05.23 23	21,87	21,15	0,72	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
28.05.23 23	21,66	20,95	0,71	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
29.05.23 23	21,51	20,8	0,7	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
30.05.23 23	21,44	20,72	0,71	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
31.05.23 23	21,42	20,69	0,73	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
01.06.23 23	21,45	20,71	0,74	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
02.06.23 23	21,52	20,77	0,75	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
03.06.23 23	21,61	20,84	0,77	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
04.06.23 23	21,73	20,94	0,79	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
05.06.23 23	21,84	21,05	0,79	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
06.06.23 23	53,99	41,77	12,22	0	1,91	10,6	45,43	44,8	0	44,793	44,449	0	0	0,541	0	24	0		
07.06.23 23	67,93	46,41	21,52	0	7,24	10,6	74,93	73,23	0	73,349	72,51	0	0	1,568	0	24	0		
08.06.23 23	67,97	46,45	21,52	0	8,15	10,6	73,43	71,75	0,15	71,88	71,047	0,149	0,149	1,542	0,007	24	0		
09.06.23 23	68,6	47,08	21,52	0	8,07	10,6	74,66	72,95	0	73,06	72,213	0	0	1,561	0	24	0		
10.06.23 23	68,61	46,62	21,99	0	8,17	10,6	73,59	71,91	0	72,01	71,202	0	0	1,572	0	24	0		
11.06.23 23	68,49	47,42	21,07	0	8,4	10,6	76,87	75,13	0	75,227	74,363	0	0	1,573	0	24	0		
12.06.23 23	67,71	46,88	20,83	0	8,37	10,6	78,39	76,65	0	76,748	75,883	0	0	1,586	0	24	0		
13.06.23 23	66,29	46,8	19,49	0	8,41	10,6	85,06	83,26	0	83,339	82,434	0	0	1,61	0	24	0		
14.06.23 23	67,95	47,26	20,68	0	9,34	10,6	80,88	79,13	0	79,171	78,333	0	0	1,623	0	24	0		
15.06.23 23	73,56	46,98	26,58	0	9,45	10,6	61,61	60,03	0	60,112	59,432	0	0	1,587	0	24	0		
16.06.23 23	75,77	46,52	29,25	0	9,36	10,6	55,93	54,43	0	54,499	53,896	0	0	1,585	0	24	0		
17.06.23 23	75,96	46,03	29,93	0	9,39	10,6	56,42	54,89	0	54,968	54,366	0	0	1,636	0	24	0		
18.06.23 23	75,9	45,8	30,1	0	9,4	10,6	57,12	55,56	0	55,65	55,036	0	0	1,665	0	24	0		
19.06.23 23	75,09	47,04	28,05	0	9,37	10,6	59,53	57,98	0,16	58,032	57,401	0,158	0,158	1,625	0,008	24	0		
20.06.23 23	75,37	46,58	28,8	0	9,37	10,6	60,77	59,16	0	59,228	58,581	0	0	1,695	0	24	0		
21.06.23 23	75,04	46,2	28,85	0	9,49	10,6	62,23	60,61	0	60,663	60,029	0	0	1,739	0	24	0		
22.06.23 23	74,92	46,35	28,56	0	9,43	10,6	64,65	60,86	0	63,029	60,271	0	0	1,789	0	24	0		
Итого/Средн	70,35	46,47	23,89	0	4,8	10,6	1172,31	1142,41	0,31	1145,901	1131,24	0,307	0,307	27,196	0,014	744	0		

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.05.23 23	105841,43	103871,62	54,21	102307,565	102000,097	52,989	52,989	2757,825	3,469	11824	2444
22.06.23 23	110913,74	105014,03	54,52	103453,466	103131,337	53,296	53,296	2785,021	3,484	12568	2444
Итого	1172,31	1142,41	0,31	1145,901	1131,24	0,307	0,307	27,196	0,014	744	0



Представитель теплоснабж. организации

*Ю. Март*  
Подпись  
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
23.06.2023

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 99 (ИТП-2) 12 стр.  
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 000

Пределы измерений:  
Договорные расходы: G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч  
M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч  
tкв: не исп. G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20125375, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0х7D5E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.23 23	67,8	50,15	17,66	8,3	7,26	10,6	17,6	17,29	0	17,238	17,091	0	0	0,305	0	24	0	
24.05.23 23	30,19	27,05	3,15	6,74	6,76	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
25.05.23 23	24,74	24,16	0,58	6,68	6,7	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
26.05.23 23	23,52	22,88	0,64	6,65	6,67	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
27.05.23 23	23,06	22,26	0,8	6,51	6,53	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
28.05.23 23	22,87	22,03	0,84	6,53	6,55	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
29.05.23 23	22,79	21,93	0,86	6,49	6,51	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
30.05.23 23	22,75	21,87	0,88	6,53	6,55	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
31.05.23 23	22,8	21,89	0,91	6,6	6,62	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
01.06.23 23	22,9	21,97	0,93	6,49	6,51	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
02.06.23 23	23,03	22,06	0,97	6,48	6,5	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
03.06.23 23	23,12	22,12	1	6,35	6,37	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
04.06.23 23	23,2	22,2	1	6,18	6,2	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
05.06.23 23	23,34	22,31	1,03	5,11	5,13	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
06.06.23 23	52,54	43,96	8,58	5,89	5,77	10,6	36,98	36,56	0	27,392	27,173	0	0	0,235	0	23	1	*
07.06.23 23	66,82	50,5	16,32	7,83	7,22	10,6	46,3	45,42	0	45,37	44,887	0	0	0,741	0	24	0	
08.06.23 23	66,87	50,62	16,24	8,62	8,12	10,6	43,72	42,89	0	42,843	42,388	0	0	0,696	0	24	0	
09.06.23 23	67,49	50,99	16,5	8,82	8,04	10,6	43,55	42,7	0	42,662	42,194	0	0	0,705	0	24	0	
10.06.23 23	67,54	50,97	16,57	8,88	8,14	10,6	44,26	43,58	0	43,358	43,065	0	0	0,719	0	24	0	
11.06.23 23	67,42	51	16,42	9,18	8,37	10,6	44,62	44,1	0	43,711	43,575	0	0	0,718	0	24	0	
12.06.23 23	66,7	51,13	15,57	9,08	8,34	10,6	48,66	48,19	0	47,689	47,614	0	0	0,743	0	24	0	
13.06.23 23	65,69	50,44	15,25	8,95	8,38	10,6	48,51	48	0	47,567	47,443	0	0	0,726	0	24	0	
14.06.23 23	66,85	50,83	16,03	9,62	9,3	10,6	46,64	46,12	0	45,706	45,579	0	0	0,733	0	24	0	
15.06.23 23	71,96	51,13	20,83	9,83	9,42	10,6	35,87	35,48	0	35,05	35,06	0	0	0,731	0	24	0	
16.06.23 23	73,97	51,16	22,81	9,95	9,33	10,6	31,13	30,81	0	30,381	30,441	0	0	0,693	0	24	0	
17.06.23 23	74,21	50,98	23,22	9,97	9,36	10,6	31	30,69	0	30,249	30,326	0	0	0,703	0	24	0	
18.06.23 23	74,21	51,04	23,16	9,96	9,37	10,6	32,57	32,23	0	31,782	31,848	0	0	0,737	0	24	0	
19.06.23 23	73,48	51,1	22,38	9,87	9,33	10,6	33,84	33,48	0,02	33,035	33,083	0,02	0,02	0,741	0,001	24	0	
20.06.23 23	73,79	51,05	22,74	9,74	9,34	10,6	35,4	35,02	0	34,552	34,606	0	0	0,786	0	24	0	
21.06.23 23	73,46	51,15	22,31	9,78	9,46	10,6	36,63	36,19	0	35,76	35,759	0	0	0,798	0	24	0	
22.06.23 23	73,77	51,38	22,39	9,83	9,4	10,6	36,44	36,04	0	35,567	35,609	0	0	0,797	0	24	0	
Итого/Средн	69	50,64	18,36	7,98	7,66	10,6	693,72	684,79	0,02	669,911	667,741	0,02	0,02	12,307	0,001	743	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.05.23 23	26497,7	25856,68	12,56	25635,685	25557,206	10,291	10,291	965,706	0,431	8119	6099
22.06.23 23	27191,42	26841,47	12,58	26305,596	26224,946	10,311	10,311	978,012	0,432	8862	6100
Итого	693,72	684,79	0,02	669,911	667,741	0,02	0,02	12,307	0,001	743	1



Представитель теплоснабж. организации

*Ю. Март*  
Ю. О. Март  
Инспектор СТИ 53Р  
МАРТОВСКАЯ Ю. О.  
23.06.2023

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 99 (ИТП-3) 12 стр.

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

tхв: не исп. G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20129385, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x13D3

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кг/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.23 23	68,31	56,86	11,46	4,43	3,38	10,6	57,53	56,88	0	56,332	56,04	0	0	0,648	0	24	0	
24.05.23 23	24,97	24,42	0,55	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
25.05.23 23	22,36	21,76	0,6	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
26.05.23 23	21,67	20,98	0,69	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
27.05.23 23	21,31	20,58	0,73	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
28.05.23 23	21,08	20,34	0,75	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
29.05.23 23	20,98	20,22	0,76	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
30.05.23 23	20,87	20,09	0,78	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
31.05.23 23	20,9	20,11	0,8	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
01.06.23 23	20,98	20,14	0,84	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
02.06.23 23	21,05	20,21	0,84	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
03.06.23 23	21,12	20,26	0,86	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
04.06.23 23	21,19	20,32	0,87	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
05.06.23 23	21,28	20,42	0,86	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
06.06.23 23	55,04	47,85	7,19	2,15	2,01	10,6	69,67	69,11	0	68,674	68,359	0	0	0,494	0	24	0	
07.06.23 23	66,77	55,33	11,45	7,87	7,27	10,6	135,47	133,49	0	132,758	131,61	0	0	1,522	0	24	0	
08.06.23 23	67,33	54,43	12,9	8,67	8,17	10,6	118,59	116,55	0,1	116,179	114,969	0,099	0,099	1,506	0,006	24	0	
09.06.23 23	68	54,75	13,25	8,86	8,08	10,6	121,9	119,83	0	119,376	118,185	0	0	1,584	0	24	0	
10.06.23 23	68,01	54,91	13,1	8,92	8,19	10,6	118,9	116,9	0	116,438	115,292	0	0	1,527	0	24	0	
11.06.23 23	67,89	54,83	13,06	9,22	8,42	10,6	116,91	114,97	0	114,494	113,394	0	0	1,498	0	24	0	
12.06.23 23	67,18	54,36	12,81	9,12	8,39	10,6	128,48	126,53	0	125,883	124,821	0	0	1,615	0	24	0	
13.06.23 23	66,5	53,96	12,54	9	8,43	10,6	129,04	127,1	0	126,473	125,411	0	0	1,588	0	24	0	
14.06.23 23	67,28	53,56	13,71	9,66	9,35	10,6	116,06	114,15	0	113,707	112,654	0	0	1,56	0	24	0	
15.06.23 23	72,54	54,21	18,34	9,87	9,46	10,6	88,24	86,38	0	86,19	85,221	0	0	1,582	0	24	0	
16.06.23 23	74,64	55,44	19,2	9,99	9,38	10,6	82,42	80,58	0	80,403	79,449	0	0	1,546	0	24	0	
17.06.23 23	74,87	55,72	19,16	10,01	9,4	10,6	82,56	80,72	0	80,53	79,58	0	0	1,544	0	24	0	
18.06.23 23	74,83	55,6	19,23	10	9,42	10,6	82,43	80,61	0	80,406	79,473	0	0	1,548	0	24	0	
19.06.23 23	74,13	55,7	18,43	9,91	9,38	10,6	90,83	88,99	0,04	88,634	87,73	0,039	0,039	1,637	0,002	24	0	
20.06.23 23	74,44	55,36	19,07	9,78	9,38	10,6	90,56	88,7	0	88,355	87,464	0	0	1,686	0	24	0	
21.06.23 23	74,08	54,8	19,29	9,82	9,5	10,6	91,65	89,81	0	89,438	88,583	0	0	1,726	0	24	0	
22.06.23 23	74,38	54,92	19,46	9,87	9,44	10,6	91,53	89,66	0,26	89,307	88,43	0,256	0,256	1,753	0,015	24	0	
Итого/Средн	69,55	54,6	14,95	5,07	4,74	10,6	1812,77	1780,96	0,4	1773,578	1756,665	0,394	0,394	26,563	0,022	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.05.23 23	45475,23	44434,68	16,75	44025,965	43848,289	14,789	14,789	1481,628	0,779	8152	6066
22.06.23 23	47288	46215,64	17,15	45799,543	45604,954	15,183	15,183	1508,191	0,802	8896	6066
Итого	1812,77	1780,96	0,4	1773,578	1756,665	0,394	0,394	26,563	0,022	744	0

Представитель абонента  
Директор ООО "Академ-Сервис"

А.В. Ткачев

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

ООО УРЛЭЧЕРГОСБИТ  
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
23.06.2023



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
22/05/23г. - 22/06/23г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"      Договор N: 8848  
Адрес: Университетская Набережная, 85 (ИТП-1) 79 стр.

Прибор: КАРАТ-307  
Серийный номер: 15494617  
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Mпа	Mпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.05.2023	32,74	32,74	0,00	50,83	39,24	11,59	0,65	0,53	0,74	33,47	32,95	OK		24	0
24.05.2023	0,00	0,00	0,00	23,06	22,85	0,21	0,30	0,32	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
25.05.2023	0,00	0,00	0,00	21,26	20,93	0,32	0,31	0,32	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
26.05.2023	0,00	0,00	0,00	20,73	20,42	0,32	0,31	0,32	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
27.05.2023	0,00	0,00	0,00	20,53	20,20	0,33	0,31	0,33	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
28.05.2023	0,00	0,00	0,00	20,42	20,08	0,34	0,31	0,33	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
29.05.2023	0,00	0,00	0,00	20,43	20,06	0,36	0,31	0,33	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
30.05.2023	0,00	0,00	0,00	20,53	20,12	0,41	0,33	0,35	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
31.05.2023	0,00	0,00	0,00	20,53	20,01	0,52	0,35	0,37	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
01.06.2023	0,00	0,00	0,00	20,63	20,13	0,50	0,31	0,33	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
02.06.2023	0,00	0,00	0,00	20,97	20,44	0,53	0,31	0,32	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
03.06.2023	0,00	0,00	0,00	21,30	20,70	0,60	0,31	0,33	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
04.06.2023	0,00	0,00	0,00	21,60	20,92	0,68	0,31	0,32	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
05.06.2023	0,00	0,00	0,00	21,56	20,99	0,57	0,30	0,32	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
06.06.2023	87,29	87,29	0,00	30,27	27,63	2,65	0,44	0,43	0,60	88,94	87,31	OK		24	0
07.06.2023	248,71	248,71	0,00	67,76	60,56	7,20	0,73	0,68	1,62	255,77	250,90	OK		24	0
08.06.2023	247,65	247,65	0,00	67,28	60,80	6,48	0,81	0,76	1,60	254,84	249,64	OK		24	0
09.06.2023	304,30	304,30	0,00	68,15	62,88	5,27	0,82	0,75	1,61	313,40	306,96	OK		24	0,02
10.06.2023	293,88	293,88	0,00	68,24	62,98	5,26	0,83	0,77	1,54	302,66	296,48	OK		24	0
11.06.2023	310,39	310,39	0,00	68,09	63,12	4,98	0,86	0,79	1,55	319,46	313,34	OK		24	0
12.06.2023	300,34	300,34	0,00	67,29	61,79	5,50	0,85	0,78	1,64	308,82	303,13	OK		24	0
13.06.2023	270,07	270,07	0,00	66,32	60,48	5,85	0,84	0,79	1,56	277,65	272,35	OK		24	0
14.06.2023	207,08	207,08	0,00	67,31	58,87	8,44	0,90	0,88	1,60	213,04	208,63	OK		24	0
15.06.2023	244,96	244,96	0,00	72,79	65,77	7,02	0,92	0,88	1,72	252,58	247,89	OK		24	0
16.06.2023	277,86	277,86	0,00	75,30	69,03	6,27	0,93	0,88	1,74	286,86	281,73	OK		24	0
17.06.2023	277,76	277,76	0,00	75,54	69,09	6,45	0,93	0,88	1,79	286,79	281,65	OK		24	0
18.06.2023	272,07	272,07	0,00	75,46	68,89	6,57	0,93	0,88	1,78	280,90	275,85	OK		24	0
19.06.2023	263,47	263,47	0,00	74,57	67,62	6,95	0,92	0,88	1,81	271,83	266,99	OK		24	0
20.06.2023	234,56	234,56	0,00	74,73	67,11	7,62	0,91	0,88	1,77	242,02	237,63	OK		24	0
21.06.2023	221,68	221,68	0,00	74,21	65,96	8,25	0,92	0,89	1,82	228,60	224,49	OK		24	0
22.06.2023	248,79	248,79	0,00	74,66	67,03	7,63	0,92	0,88	1,89	256,69	252,03	OK		24	0
Итого:	4343,60	4343,60							28,36	4474,32	4389,95			744	0,02
Средние:				48,14	44,09	4,05	0,62	0,60							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.05.2023	1251,27	44189,31	42826,34	1362,97	42457,19	42457,19	0,00			
22.06.2023	1279,63	48663,63	47216,29	1447,34	46800,80	46800,80	0,00			
ИТОГО:	28,36	4474,32	4389,95	84,37	4343,60	4343,60	0,00	744	0	0,02


Тепловая энергия израсходованная за период  
нештатных ситуаций (Гн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi/Траб      0  
х Тнш

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Академ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

  
А.В. Ткачев/  
Ф.И.О.

  
Ю.О. Мартовская/  
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
23.06.2023

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
22/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848  
Адрес: Университетская Набережная, 85 (ИТП-2) 79 стр.

Прибор: КАРАТ-307  
Серийный номер: 05351818  
Посуточный архив

Дата	G1		G2		Gd1	T1		T2		Td1	P1		P2		Q1		V1		V2		НС	ВНР		V3		ВОС
	т	г	т	г		г	°C	°C	°C		°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	м3	м3	ч	ч		ч	ч	М3	М3	
23.05.2023	36,43		36,43		0,00	47,29		40,69		6,59	0,63	0,52	0,69	36,98		37,01	OK				24		24		0	
24.05.2023	0,00		0,00		0,00	25,65		25,32		0,32	0,55	0,55	0,00	0,00		0,00	OK				24		24		0	
25.05.2023	0,00		0,00		0,00	23,44		23,11		0,33	0,37	0,38	0,00	0,00		0,00	OK				24		24		0	
26.05.2023	0,00		0,00		0,00	22,61		22,40		0,21	0,30	0,31	0,00	0,00		0,00	OK				24		24		0	
27.05.2023	0,00		0,00		0,00	22,20		22,05		0,14	0,26	0,27	0,00	0,00		0,00	OK				24		24		0	
28.05.2023	0,00		0,00		0,00	22,01		21,87		0,13	0,24	0,25	0,00	0,00		0,00	OK				24		24		0	
29.05.2023	0,00		0,00		0,00	21,91		21,79		0,12	0,23	0,24	0,00	0,00		0,00	OK				24		24		0	
30.05.2023	0,00		0,00		0,00	22,03		21,78		0,25	0,18	0,19	0,00	0,00		0,00	OK				24		24		0	
31.05.2023	0,00		0,00		0,00	21,85		21,60		0,25	0,08	0,09	0,00	0,00		0,00	OK				24		24		0	
01.06.2023	0,00		0,00		0,00	21,88		21,67		0,21	0,07	0,08	0,00	0,00		0,00	OK				24		24		0	
02.06.2023	0,00		0,00		0,00	21,99		21,76		0,23	0,08	0,09	0,00	0,00		0,00	OK				24		24		0	
03.06.2023	0,00		0,00		0,00	22,20		21,90		0,30	0,09	0,10	0,00	0,00		0,00	OK				24		24		0	
04.06.2023	0,00		0,00		0,00	22,31		22,02		0,29	0,09	0,10	0,00	0,00		0,00	OK				24		24		0	
05.06.2023	0,00		0,00		0,00	22,45		22,18		0,27	0,12	0,13	0,00	0,00		0,00	OK				24		24		0	
06.06.2023	87,27		87,27		0,00	36,17		32,25		3,92	0,38	0,35	0,68	87,89		88,48	OK				24		24		0	
07.06.2023	75,79		75,79		0,00	69,25		48,18		21,07	0,74	0,69	1,56	77,13		76,85	OK				24		24	1,45		
08.06.2023	78,32		78,32		0,00	68,40		48,42		19,99	0,82	0,76	1,57	79,62		79,46	OK				24		24	0,18		
09.06.2023	71,22		71,22		0,00	69,36		48,05		21,31	0,83	0,75	1,52	72,47		72,21	OK				24		24	0,01		
10.06.2023	71,34		71,34		0,00	69,10		48,50		20,60	0,84	0,77	1,48	72,60		72,32	OK				24		24	0		
11.06.2023	70,03		70,03		0,00	69,02		48,60		20,42	0,87	0,78	1,43	71,31		70,96	OK				24		24	0		
12.06.2023	82,35		82,35		0,00	68,25		49,00		19,26	0,86	0,78	1,59	83,75		83,52	OK				24		24	0,14		
13.06.2023	91,03		91,03		0,00	67,63		49,64		17,98	0,86	0,79	1,55	92,44		92,45	OK				24		24	0,03		
14.06.2023	83,04		83,04		0,00	68,87		49,52		19,35	0,91	0,88	1,51	84,39		84,32	OK				24		24	0		
15.06.2023	53,95		53,95		0,00	74,04		46,97		27,08	0,93	0,88	1,47	55,16		54,55	OK				24		24	0		
16.06.2023	48,85		48,85		0,00	76,19		46,32		29,87	0,94	0,87	1,47	50,04		49,37	OK				24		24	0		
17.06.2023	47,75		47,75		0,00	76,32		46,55		29,77	0,94	0,88	1,43	48,92		48,26	OK				24		24	0		
18.06.2023	51,27		51,27		0,00	76,28		46,89		29,40	0,94	0,88	1,52	52,52		51,84	OK				24		24	0,01		
19.06.2023	53,47		53,47		0,00	75,44		47,28		28,17	0,93	0,87	1,52	54,73		54,07	OK				24		24	0,03		
20.06.2023	54,42		54,42		0,00	75,60		47,03		28,57	0,92	0,88	1,57	55,68		55,04	OK				24		24	0		
21.06.2023	55,97		55,97		0,00	75,16		47,12		28,04	0,92	0,89	1,58	57,24		56,63	OK				24		24	0		
22.06.2023	54,98		54,98		0,00	75,54		47,08		28,46	0,93	0,88	1,58	56,24		55,63	OK				24		24	0		
Итого:	1167,48		1167,48										25,72	1189,13		1182,98					744		1,85			
Средние:						49,37		36,37		13,00	0,58	0,54														

Дата	Qобщ		V1		V2		Vd	G1		G2		Бподл	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т		т	ч	ч	м3				
22.05.2023	1479,22		47660,49		47513,54		146,94	46567,39		46567,37		0,02			
22.06.2023	1504,93		48849,61		48696,53		153,09	47734,86		47734,85		0,02			
ИТОГО:	25,72		1189,13		1182,98		6,14	1167,48		1167,48		0,00	744		0 1,85

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)		
Qконтр =	Qi/Траб	0
х Тнш		

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Академ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

А.В. Ткачев/  
Ф.И.О.  
Подпись  
МП  
«Академ-Сервис»  
ИНН 5417000201  
С/ОБРАЩЕНИЕ № 078/2023

Ю.Мартов  
Подпись  
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
23.06.2023

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
22/05/23г. - 22/06/23г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848  
Адрес: Университетская Набережная, 85 (ИТП-3) 79 стр.

Прибор: КАРАТ-307  
Серийный номер: 15164617  
Посуточный архив

Дата	G1		G2		Gd1		T1		T2		Td1		P1	P2	Q1	V1	V2	HC	VHP	V3	ВОС	
	т	г	т	г	т	г	°C	°C	°C	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3		
23.05.2023	18,61684	18,612862	0,0039766	50,1066	39,627575	10,479018	0,762999	0,62625	0,395603	19,062	18,705	OK								24	0	
24.05.2023	0	0	0	22,48989	22,519243	-0,029356	0,578126	0,574821	0	0	0	OK									24	0
25.05.2023	0	0	0	21,1056	20,563822	0,5417768	0	0	0	0	0	OK									24	0
26.05.2023	0	0	0	20,65437	20,117479	0,5368934	0	0	0	0	0	OK									24	0
27.05.2023	0	0	0	20,53651	20,107817	0,4286908	0	0	0	0	0	OK									24	0
28.05.2023	0	0	0	20,43361	19,978777	0,4548302	0	0	0	0	0	OK									24	0
29.05.2023	0	0	0	20,38595	20,015352	0,3706012	0	0	0	0	0	OK									24	0
30.05.2023	0	0	0	20,39492	20,065863	0,3290571	0	0	0	0	0	OK									24	0
31.05.2023	0	0	0	20,36861	20,241747	0,1268644	0	0	0	0	0	OK									24	0
01.06.2023	0	0	0	20,4654	20,301048	0,1643462	0	0	0	0	0	OK									24	0
02.06.2023	0	0	0	20,60317	20,391405	0,2117658	0	0	0	0	0	OK									24	0
03.06.2023	0	0	0	20,77525	20,639595	0,1356518	0	0	0	0	0	OK									24	0
04.06.2023	0	0	0	20,89395	20,788826	0,1051274	0	0	0	0	0	OK									24	0
05.06.2023	0	0	0	20,97619	20,884504	0,0916926	0	0	0	0	0	OK									24	0
06.06.2023	37,41265	37,412651	0	29,78123	26,631691	3,1495273	0,663218	0,613894	0,272781	37,769	37,641	OK									24	0
07.06.2023	33,46342	33,463421	0	67,09907	45,72958	21,369497	0,738418	0,678411	0,713066	34,332	33,579	OK									24	0,24
08.06.2023	35,08575	35,085754	0	66,77198	45,882717	20,889263	0,815602	0,7628	0,737093	35,97901	35,217	OK									24	0
09.06.2023	33,25537	33,255371	0	67,51299	46,643234	20,869761	0,834596	0,752356	0,70251	34,114	33,394	OK									24	0,03
10.06.2023	36,4681	36,468102	0	67,79804	47,265789	20,532259	0,840223	0,763743	0,752751	37,388	36,656	OK									24	0
11.06.2023	36,36876	36,368759	0	67,64465	47,23967	20,404968	0,87014	0,783661	0,749215	37,25701	36,58201	OK									24	0
12.06.2023	41,2673	41,267303	0	66,99679	47,465328	19,531469	0,86027	0,779976	0,816679	42,24	41,532	OK									24	0
13.06.2023	43,90734	43,907337	0	66,07082	48,078247	17,992575	0,849837	0,786136	0,760439	44,89499	44,213	OK									24	0
14.06.2023	41,82908	41,829079	0	66,93086	47,692108	19,238749	0,91057	0,875343	0,787993	42,863	42,042	OK									24	0
15.06.2023	28,47731	28,477306	0	71,69765	46,89146	24,806189	0,932595	0,883545	0,711066	29,241	28,64	OK									24	0
16.06.2023	24,47665	24,476648	0	73,87528	46,60754	27,26774	0,941824	0,87685	0,671146	25,155	24,623	OK									24	0
17.06.2023	23,71386	23,713856	0	74,04707	47,049801	26,997276	0,944215	0,879295	0,644611	24,377	23,857	OK									24	0
18.06.2023	26,00673	26,006731	0	74,12073	47,155491	26,965242	0,942327	0,880337	0,709682	26,719	26,182	OK									24	0
19.06.2023	26,41218	26,412182	0	73,30354	47,404297	25,899246	0,934163	0,87626	0,688033	27,11399	26,60099	OK									24	0
20.06.2023	28,60738	28,607376	0	73,50224	47,401943	26,100302	0,92198	0,877911	0,752014	29,36299	28,821	OK									24	0
21.06.2023	28,98227	28,982273	0	73,04328	47,657116	25,386169	0,926955	0,888547	0,742152	29,741	29,2	OK									24	0
22.06.2023	30,2192	30,219202	0	73,54446	47,645157	25,899307	0,932295	0,88153	0,789689	31,014	30,453	OK									24	0,15
Итого:	574,57	574,57							12,40	588,62	577,94	Окorr =	Ои/Траб								0,42	
Средние:				47,55	35,05	12,49	0,52	0,49	0,40			х Тнш										

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподл	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.05.2023	25,25	1195,65	1175,96	19,69	1168,72	1168,72	0,00			
22.06.2023	37,64	1784,27	1753,90	30,37	1743,29	1743,28	0,01			
ИТОГО:	12,40	588,62	577,94	10,69	574,57	574,57	0,00	744	0	0,42

Тепловая энергия израсходованная за период  
нештатных ситуаций (Гн)  
(п.61 Методики №99/пр)

Окorr = Ои/Траб  
х Тнш 0

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Академ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: А.В. Ткачев/  
Ф.И.О.

Подпись: Ю.О. Мартовская  
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
23.06.2023

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Наркома Малыш № 8

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255352

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8C2F

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23.05.2023	70,45	63,97	6,48	201,6	197,11	203,9	200,1	0	-2,99	1,282	24	0
24.05.2023	28,35	28,48	-0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0
25.05.2023	25,44	25,32	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0
26.05.2023	24,17	24,03	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0
27.05.2023	23,43	23,33	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0
28.05.2023	22,95	22,9	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0
29.05.2023	22,7	22,55	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0
30.05.2023	22,71	22,04	0,67	0	0	0	0	0	0	0	24	0
31.05.2023	22,84	21,89	0,95	0	0	0	0	0	0	0	24	0
01.06.2023	22,88	21,87	1,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0
02.06.2023	23,03	21,93	1,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0
03.06.2023	23,02	21,92	1,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0
04.06.2023	23,24	21,97	1,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0
05.06.2023	23,11	21,92	1,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0
06.06.2023	59,52	53,09	6,43	137,6	135,33	137,3	135,48	0	-0,15	0,868	24	0
07.06.2023	69,79	63,39	6,4	427,6	418,25	426,7	418,88	0	-0,63	2,677	24	0
08.06.2023	69,05	62,85	6,2	418	409,06	416,7	409,21	0	-0,15	2,539	24	0
09.06.2023	69,86	64,74	5,12	514,5	503,25	514,4	504,61	0	-1,36	2,576	24	0
10.06.2023	69,55	64,2	5,35	497,6	486,82	497,4	488,08	0	-1,26	2,603	24	0
11.06.2023	69,46	64,51	4,95	524,4	513,04	524,7	514,79	0	-1,75	2,54	24	0
12.06.2023	68,53	63,15	5,38	507,8	497,06	507,8	498,54	0	-1,48	2,676	24	0
13.06.2023	67,3	61,66	5,64	453,8	444,49	453,4	445,52	0	-1,03	2,498	24	0
14.06.2023	69,13	61,78	7,35	344,2	336,8	343	337,02	0	-0,22	2,473	24	0
15.06.2023	75,09	67,31	7,78	355,2	346,35	354	346,76	0	-0,41	2,695	24	0
16.06.2023	77,29	69,19	8,1	310,3	302,17	309	302,34	0	-0,17	2,449	24	0
17.06.2023	77,39	69,39	8	310,1	301,94	308,8	302,13	0	-0,19	2,418	24	0
18.06.2023	77,26	68,74	8,52	303,8	295,85	302,3	295,89	0	-0,04	2,525	24	0
19.06.2023	76,49	66,64	9,85	294,3	286,72	292,3	286,45	0	0,27	2,826	24	0
20.06.2023	76,69	67,04	9,65	262,2	255,41	259,9	254,61	0	0,8	2,468	24	0
21.06.2023	76,17	63,06	13,11	187,5	182,71	185,4	182,05	0,01	0,66	2,399	24	0
22.06.2023	76,43	61,37	15,06	171,6	167,21	169,4	166,47	0	0,74	2,516	24	0
Итого:				6222,1	6079,57	6206,4	6088,93	0,01	-9,36	43,03	744	0
Средние:	51,72	46,97	4,74									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
22/05/2324:00	69349,2	67176,04	68991	67993,18	0	-817,14	1964,75	6062	0
22/06/2324:00	75571,3	73255,61	75197,4	74082,11	0,01	-826,5	2007,78	6806	0
Итого:	6222,1	6079,57	6206,4	6088,93	0,01	-9,36	43,03	744	0

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Академ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Ажнакина О.И./  
Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Ю. Мартовская  
Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
23.06.2023

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
22/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС Договор №: 8848  
Адрес: Университетская Набережная, 52 (ИТП-2) 33 стр.

Прибор: КАРАТ-306  
Серийный номер: 01511518  
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.05.2023	30,36699	28,90592	1,461072	50,82526	39,55868	11,26658	0,684608	0,52846	0,65135	31,01998	29,19999	OK		24	0,02
24.05.2023	0	0	0	24,73325	23,94179	0,791461	0	0	0	0	0	OK		24	0
25.05.2023	0	0	0	22,68703	22,50511	0,181918	0	0	0	0	0	OK		24	0
26.05.2023	0	0	0	22,1205	22,02559	0,094913	0	0	0	0	0	OK		24	0
27.05.2023	0	0	0	21,81278	21,75205	0,060726	0	0	0	0	0	OK		24	0
28.05.2023	0	0	0	21,63141	21,57536	0,056051	0	0	0	0	0	OK		24	0
29.05.2023	0	0	0	21,52875	21,4731	0,055653	0	0	0	0	0	OK		24	0
30.05.2023	0	0	0	21,43397	21,3773	0,05666	0	0	0	0	0	OK		24	0
31.05.2023	0	0,019983	-0,019983	21,99231	21,45075	0,541562	0,358684	0,395372	0	0	0,02	OK		24	0
01.06.2023	0	0	0	22,60427	21,6099	0,994366	0,070414	0,109306	0	0	0	OK		24	0
02.06.2023	0	0	0	21,90176	21,53878	0,362978	0,03315	0,063434	0	0	0	OK		24	0
03.06.2023	0	0	0	22,30928	21,59164	0,717644	0,019235	0,050286	0	0	0	OK		24	0
04.06.2023	0	0	0	22,49299	21,72531	0,767681	0,011221	0,043413	0	0	0	OK		24	0
05.06.2023	0	0	0	22,19084	21,70998	0,480858	0,00601	0,037743	0	0	0	OK		24	0
06.06.2023	252,3496	253,6124	-1,262777	41,24536	39,33943	1,905933	0,014862	0,041117	0,853141	253,37	260,94	OK		24	0
07.06.2023	432,0527	432,0527	0	70,15383	66,08709	4,066751	0,022356	0,046319	1,635933	434,0701	448,42	OK		24	0,01
08.06.2023	468,1027	468,1027	0	69,2113	65,67454	3,536752	0,016234	0,03667	1,631593	470,22	485,4	OK		24	0,01
09.06.2023	545,9791	545,9791	0	70,1872	67,05459	3,132618	0,015344	0,031078	1,70808	548,7499	566,6098	OK		24	0
10.06.2023	520,4658	520,4658	0	69,39034	66,22424	3,166097	0,014156	0,026065	1,644992	523,3801	539,39	OK		24	0
11.06.2023	556,6296	556,6296	0	69,36309	66,45792	2,905183	0,013559	0,021423	1,615449	559,5599	577,11	OK		24	0
12.06.2023	526,455	526,455	0	68,46316	65,18473	3,278421	0,01151	0,016527	1,716816	529,22	545,21	OK		24	0
13.06.2023	491,4545	491,4545	0	67,82305	64,43835	3,384696	0,009613	0,012817	1,603857	494,28	508,31	OK		24	0,01
14.06.2023	342,098	342,098	0	70,62073	65,97913	4,641591	0,011652	0,011219	1,522567	345,58	353,1	OK		24	0
15.06.2023	449,6633	449,6633	0	75,79195	71,89117	3,900803	0,018796	0,012335	1,741449	455,57	465,9501	OK		24	0
16.06.2023	486,2839	486,2839	0	77,40569	74,18428	3,221426	0,021536	0,011363	1,563783	493,1901	504,4702	OK		24	0
17.06.2023	485,8147	485,8147	0	77,52538	74,34919	3,176196	0,021443	0,008967	1,539151	492,7001	504,1002	OK		24	0
18.06.2023	476,2007	476,2007	0	77,25668	73,8086	3,448074	0,020328	0,00602	1,629545	482,7601	494,0802	OK		24	0
19.06.2023	449,8511	449,8511	0	76,75517	73,24566	3,509517	0,018977	0,00335	1,567194	455,88	466,5901	OK		24	0
20.06.2023	405,0702	405,0702	0	76,71272	73,09824	3,614492	0,017464	0,001059	1,449687	410,3901	420,23	OK		24	0
21.06.2023	151,7759	148,4948	3,281089	76,02325	60,07944	15,94381	0,012524	6,02E-05	1,623355	154,71	152,43	OK		24	0
22.06.2023	102,2904	97,02651	5,263893	76,18081	58,44922	17,73159	0,010348	0	1,783631	104,96	98,57997	OK		24	0
Итого:	7172,90	7164,18							27,48	7239,61	7420,14			744	0,05
Средние:			0,28	50,01	46,75	3,26	0,05	0,05							

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподл	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.05.2023	1528,31	42373,00	40839,02	1533,98	40854,05	40526,82	327,23			
22.06.2023	1555,79	49612,61	48259,16	1353,45	48026,96	47691,01	335,95			
ИТОГО:	27,48	7239,61	7420,14	-180,53	7172,90	7164,18	8,72	744	0	0,05

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/гп)	
Qкортр = Qi/Траб x Тнш	0

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации



Подпись: Ю.О. Мартовская Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
23.06.2023

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/05/23г.-22/06/23г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Набер. 52-3

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00229000

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=2

Т3=1

КС=0x20FA

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23.05.2023	68,03	58,49	9,54	136,6	133,75	136,2	134,05	0	-0,3	1,278	24	0
24.05.2023	25,81	25,81	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
25.05.2023	22,68	22,29	0,39	0	0	0	0	0	0	0	24	0
26.05.2023	21,52	21,13	0,39	0	0	0	0	0	0	0	24	0
27.05.2023	20,91	20,58	0,33	0	0	0	0	0	0	0	24	0
28.05.2023	20,57	20,27	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0
29.05.2023	20,32	20,05	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0
30.05.2023	20	19,76	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0
31.05.2023	19,49	19,44	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0
01.06.2023	19,07	19,25	-0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0
02.06.2023	19,2	19,25	-0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0
03.06.2023	19,19	19,25	-0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0
04.06.2023	19,18	19,22	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0
05.06.2023	19,41	19,31	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0
06.06.2023	57,41	48,38	9,03	98,6	97,06	97,2	96,11	0	0,95	0,864	24	0
07.06.2023	69,1	59,86	9,24	263,5	257,85	259,1	254,85	0	3	2,355	24	0
08.06.2023	68,52	60,05	8,47	244,3	239,16	240,4	236,42	0	2,74	2	24	0
09.06.2023	69,34	61,64	7,7	285,2	279,06	279,8	274,96	0	4,1	2,116	24	0
10.06.2023	69,07	61,44	7,63	280,2	274,21	274,8	270,04	0	4,17	2,06	24	0
11.06.2023	68,98	61,62	7,36	293,1	286,86	287	282,02	0	4,84	2,073	24	0
12.06.2023	68,07	60,68	7,39	289,6	283,58	284,1	279,31	0	4,27	2,064	24	0
13.06.2023	66,7	58,53	8,17	274,2	268,69	269,5	265,25	0	3,44	2,167	24	0
14.06.2023	68,51	58,49	10,02	218,3	213,68	215,9	212,5	0	1,18	2,13	24	0
15.06.2023	74,75	64,63	10,12	236,4	230,56	233,1	228,69	0	1,87	2,311	24	0
16.06.2023	76,85	67,48	9,37	265,7	258,82	261,2	255,87	0	2,95	2,399	24	0
17.06.2023	76,96	68,06	8,9	264,8	257,9	260,4	254,96	0	2,94	2,271	24	0
18.06.2023	76,84	67,59	9,25	259,9	253,12	255,8	250,52	0	2,6	2,319	24	0
19.06.2023	76,05	66,52	9,53	253,2	246,74	249,3	244,32	0	2,42	2,328	24	0
20.06.2023	76,28	65,48	10,8	229,7	223,83	226,4	222,01	0	1,82	2,398	24	0
21.06.2023	75,66	61,27	14,39	170,5	166,2	168,6	165,7	0	0,5	2,388	24	0
22.06.2023	75,86	58,42	17,44	149,2	145,4	147,9	145,54	0	-0,14	2,541	24	0
Итого:				4213	4116,47	4146,7	4073,12	0	43,35	38,06	744	0
Средние:	50,01	44,33	5,68									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
22/05/2324:00	52931,5	51231,58	51283,6	50624,43	482,4	607,15	1704,02	5314	0
22/06/2324:00	57144,5	55348,05	55430,3	54697,55	482,4	650,5	1742,08	6058	0
Итого:	4213	4116,47	4146,7	4073,12	0	43,35	38,06	744	0

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Академ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Ажнакина О.И./  
Подпись Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская  
Подпись Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
23.06.2023