

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-1) 95 стр.

Прибор: KARAT-306
Серийный номер: 18463916
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
24.04.2023	39,20	39,61	-0,40	78,52	41,38	37,13	1,46	1,07	0,78	39,70	40,45	OK	24	0,00	
25.04.2023	35,06	36,03	-0,97	77,70	41,32	36,38	1,29	1,05	0,78	35,73	36,53	OK	24	0,00	
26.04.2023	34,49	35,67	-1,18	73,39	43,83	29,56	1,03	1,00	0,76	35,16	36,11	OK	24	0,00	
27.04.2023	14,19	14,19	0,00	46,20	34,69	11,51	0,27	0,66	0,56	14,21	14,62	OK	24	0,00	
28.04.2023	34,00	34,00	0,00	52,79	38,68	14,11	0,65	0,80	0,67	34,04	34,97	OK	24	0,00	
29.04.2023	40,15	40,64	-0,49	68,85	46,81	22,04	0,89	0,96	0,75	40,43	41,59	OK	24	0,00	
30.04.2023	38,68	39,70	-1,02	68,96	47,32	21,64	0,84	0,95	0,74	39,21	40,37	OK	24	0,00	
01.05.2023	43,82	44,22	-0,39	67,92	48,01	19,91	0,88	0,93	0,74	44,05	45,33	OK	24	0,00	
02.05.2023	44,78	44,98	-0,20	67,79	48,42	19,37	0,87	0,94	0,76	45,05	46,09	OK	24	0,00	
03.05.2023	37,52	37,52	0,00	67,65	46,29	21,36	0,81	0,99	0,79	37,74	38,46	OK	24	0,00	
04.05.2023	39,69	39,82	-0,13	68,47	47,39	21,08	0,84	0,99	0,78	39,82	40,90	OK	24	0,00	
05.05.2023	37,54	38,20	-0,66	68,97	46,89	22,08	0,83	1,00	0,78	37,90	38,98	OK	24	0,00	
06.05.2023	37,95	38,37	-0,42	68,57	47,89	20,68	0,79	1,00	0,79	38,19	39,31	OK	24	0,00	
07.05.2023	35,64	36,74	-1,10	69,27	47,63	21,64	0,77	1,01	0,78	36,21	37,31	OK	24	0,00	
08.05.2023	37,72	38,73	-1,01	68,79	47,74	21,05	0,80	1,00	0,79	38,23	39,40	OK	24	0,00	
09.05.2023	40,73	41,82	-1,09	68,29	47,24	21,05	0,86	0,98	0,79	41,27	42,53	OK	24	0,00	
10.05.2023	39,10	40,55	-1,45	68,47	47,63	20,84	0,82	0,98	0,79	39,81	41,06	OK	24	0,00	
11.05.2023	39,59	40,90	-1,31	68,65	47,18	21,47	0,86	0,98	0,79	40,23	41,49	OK	24	0,00	
12.05.2023	38,99	40,53	-1,54	68,69	47,00	21,69	0,85	1,00	0,80	39,73	41,00	OK	24	0,00	
13.05.2023	39,94	41,32	-1,38	68,78	46,37	22,42	0,91	0,99	0,80	40,61	41,86	OK	24	0,00	
14.05.2023	41,42	42,30	-0,88	68,34	46,88	21,46	0,90	0,98	0,80	41,87	43,11	OK	24	0,00	
15.05.2023	37,77	38,78	-1,00	69,37	46,32	23,05	0,87	0,99	0,79	38,30	39,42	OK	24	0,00	
16.05.2023	38,07	38,94	-0,88	69,08	47,07	22,01	0,84	0,98	0,76	38,53	39,65	OK	24	0,00	
17.05.2023	38,62	39,51	-0,88	69,03	46,91	22,12	0,87	0,98	0,76	39,10	40,23	OK	24	0,00	
18.05.2023	39,78	40,46	-0,68	68,59	47,81	20,78	0,83	0,98	0,77	40,15	41,32	OK	24	0,00	
19.05.2023	39,76	40,41	-0,65	68,67	47,54	21,12	0,84	0,97	0,77	40,11	41,28	OK	24	0,00	
20.05.2023	39,72	40,11	-0,39	68,67	47,70	20,98	0,84	0,98	0,78	39,95	41,11	OK	24	0,00	
21.05.2023	41,99	42,44	-0,45	68,31	47,40	20,91	0,89	0,97	0,78	42,25	43,46	OK	24	0,00	
22.05.2023	39,05	39,65	-0,61	69,20	47,94	21,26	0,84	0,97	0,75	39,39	40,53	OK	24	0,00	
Итого:	1104,97	1126,14					25,03			1116,99	1148,46		696	0,00	0
Средние:				68,14	46,04	22,09		0,97	0,76						

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.04.2023	2088,10	59195,03	59844,83	-649,80	58293,32	58343,07	-49,75	22593		0,27
22.05.2023	2113,14	60312,02	60993,29	-681,27	59398,29	59469,21	-70,92	23289,00		0,27
ИТОГО:	25,03	1116,99	1148,46	-31,47	1104,97	1126,14	-21,17	696,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб х Тнш	0

Серийный номер: 19244016

Нежилые помещения

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.04.2023	108,59	3732,48	3518,76	213,72	3606,88	3495,95	110,93			
22.05.2023	108,70	3736,16	3522,44	213,72	3610,48	3499,55	110,93			
ИТОГО:	0,11	3,68	3,68	0,00	3,60	3,60	0,00	696,00	0	0,09

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

Ю. Марты
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.05.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-2) 95 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 18933916

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
24.04.2023	60,65	60,65	0,00	78,04	51,09	26,95	1,65	1,12	0,86	62,37	61,24	OK	24,00	0,00	
25.04.2023	51,60	51,60	0,00	77,19	51,57	25,62	1,33	1,10	0,85	53,01	52,14	OK	24,00	0,00	
26.04.2023	44,23	44,23	0,00	72,70	50,27	22,43	1,01	1,05	0,83	45,25	44,72	OK	24,00	0,00	
27.04.2023	15,11	15,11	0,00	45,28	35,53	9,75	0,21	0,44	0,37	15,41	15,30	OK	24,00	0,00	
28.04.2023	28,41	28,41	0,00	54,69	37,87	16,82	0,63	0,74	0,62	28,96	28,65	OK	24,00	0,00	
29.04.2023	37,32	37,32	0,00	67,93	47,72	20,22	0,77	1,02	0,82	38,10	37,68	OK	24,00	0,01	
30.04.2023	38,73	38,73	0,00	68,09	47,69	20,40	0,79	1,01	0,81	39,56	39,09	OK	24,00	0,00	
01.05.2023	37,70	37,70	0,00	66,94	45,05	21,89	0,85	0,98	0,82	38,47	38,01	OK	24,00	0,00	
02.05.2023	36,72	36,72	0,00	66,81	44,19	22,62	0,85	1,00	0,83	37,50	36,98	OK	24,00	0,00	
03.05.2023	37,15	37,15	0,00	66,93	46,77	20,16	0,77	1,05	0,86	38,00	37,44	OK	24,00	0,00	
04.05.2023	35,31	35,31	0,00	67,55	45,33	22,22	0,80	1,04	0,85	36,09	35,56	OK	24,00	0,00	
05.05.2023	36,54	36,54	0,00	68,12	47,78	20,35	0,75	1,05	0,85	37,37	36,83	OK	24,00	0,00	
06.05.2023	37,60	37,60	0,00	67,73	45,43	22,30	0,84	1,05	0,86	38,44	37,88	OK	24,00	0,00	
07.05.2023	37,51	37,51	0,00	68,46	47,87	20,60	0,78	1,07	0,85	38,36	37,84	OK	24,00	0,00	
08.05.2023	35,79	35,79	0,00	67,87	46,43	21,44	0,78	1,05	0,86	36,57	36,08	OK	24,00	0,00	
09.05.2023	37,77	37,77	0,00	67,39	45,08	22,32	0,86	1,04	0,86	38,56	38,07	OK	24,00	0,00	
10.05.2023	35,38	35,38	0,00	67,55	44,62	22,93	0,83	1,03	0,86	36,13	35,67	OK	24,00	0,00	
11.05.2023	35,55	35,55	0,00	67,72	46,50	21,22	0,76	1,04	0,86	36,30	35,86	OK	24,00	0,00	
12.05.2023	34,82	34,82	0,00	67,75	47,11	20,64	0,72	1,05	0,87	35,55	35,13	OK	24,00	0,00	
13.05.2023	35,94	35,94	0,00	67,86	46,33	21,52	0,78	1,05	0,87	36,70	36,26	OK	24,00	0,00	
14.05.2023	36,84	36,84	0,00	67,41	44,12	23,29	0,88	1,03	0,87	37,59	37,13	OK	24,00	0,01	
15.05.2023	35,93	35,93	0,00	68,49	46,36	22,13	0,81	1,05	0,86	36,70	36,25	OK	24,00	0,00	
16.05.2023	36,67	36,67	0,00	68,21	47,92	20,29	0,75	1,04	0,83	37,45	37,02	OK	24,00	0,00	
17.05.2023	38,55	38,55	0,00	68,20	48,27	19,93	0,77	1,03	0,83	39,37	38,93	OK	24,00	0,00	
18.05.2023	34,86	34,86	0,00	67,64	47,42	20,22	0,72	1,04	0,84	35,59	35,19	OK	24,00	0,00	
19.05.2023	34,63	34,63	0,00	67,71	46,61	21,10	0,74	1,02	0,84	35,34	34,94	OK	24,00	0,00	
20.05.2023	34,65	34,65	0,00	67,73	46,65	21,08	0,74	1,04	0,85	35,37	34,97	OK	24,00	0,00	
21.05.2023	36,09	36,09	0,00	67,36	45,61	21,75	0,81	1,03	0,85	36,84	36,39	OK	24,00	0,00	
22.05.2023	36,27	36,27	0,00	68,31	47,46	20,85	0,77	1,02	0,82	37,06	36,59	OK	24,00	0,00	
Итого:	1074,34	1074,34					23,74			1098,01	1083,85		696	0,02	0
Средние:				67,37	46,23	21,14		1,01	0,82						

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.04.2023	2126,44	62214,58	60790,13	1424,45	60227,37	60227,41	-0,04	22608		4,62
22.05.2023	2150,18	63312,59	61873,98	1438,62	61301,71	61301,75	-0,04	23304,00		4,64
ИТОГО:	23,74	1098,01	1083,85	14,16	1074,34	1074,34	0,00	696,00	0	0,02

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr = Qi/Траб x Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 23524416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.04.2023	87,69	2875,95	2944,07	-68,12	2791,83	2901,84	-110,01			
22.05.2023	87,85	2879,85	2947,87	-68,02	2795,64	2905,55	-109,91			
ИТОГО:	0,16	3,90	3,80	0,10	3,81	3,71	0,10	696,00	0	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
А.В. Ткачев
Подпись Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Ю.П. Лар
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.05.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-3) 95 стр.

Прибор: KARAT-306
Серийный номер: 01260616

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°С	°С	°С	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
24.04.2023	48,09	48,09	0,00	77,73	41,90	35,83	1,72	1,15	0,85	49,65	48,16	OK	24	0,00	
25.04.2023	43,29	43,29	0,00	76,96	41,84	35,12	1,53	1,12	0,84	44,68	43,34	OK	24	0,00	
26.04.2023	33,91	33,91	0,00	72,42	45,75	26,67	0,93	1,08	0,82	34,93	33,98	OK	24	0,01	
27.04.2023	13,00	13,00	0,00	46,35	36,21	10,14	0,21	0,85	0,75	13,34	13,07	OK	24	0,01	
28.04.2023	27,91	27,91	0,00	52,14	39,86	12,28	0,48	0,89	0,76	28,59	28,06	OK	24	0,01	
29.04.2023	33,62	33,62	0,00	67,77	49,06	18,71	0,63	1,04	0,81	34,46	33,83	OK	24	0,00	
30.04.2023	33,22	33,22	0,00	67,89	48,67	19,22	0,64	1,03	0,80	34,06	33,41	OK	24	0,01	
01.05.2023	40,18	40,18	0,00	66,95	48,21	18,74	0,76	1,00	0,81	41,16	40,41	OK	24	0,00	
02.05.2023	39,68	39,68	0,00	66,79	47,78	19,01	0,76	1,02	0,82	40,65	39,90	OK	24	0,00	
03.05.2023	34,61	34,61	0,00	66,60	47,02	19,59	0,68	1,06	0,85	35,60	34,70	OK	24	0,01	
04.05.2023	36,33	36,33	0,00	67,50	48,82	18,68	0,69	1,06	0,84	37,39	36,38	OK	24	0,00	
05.05.2023	35,07	35,07	0,00	68,00	48,41	19,58	0,69	1,08	0,84	36,13	35,09	OK	24	0,00	
06.05.2023	36,84	36,84	0,00	67,63	48,54	19,09	0,72	1,07	0,85	37,96	36,86	OK	24	0,01	
07.05.2023	33,50	33,50	0,00	68,28	48,45	19,84	0,68	1,09	0,85	34,53	33,51	OK	24	0,00	
08.05.2023	35,90	35,90	0,00	67,83	48,72	19,11	0,69	1,08	0,85	36,98	35,92	OK	24	0,00	
09.05.2023	39,12	39,12	0,00	67,35	47,96	19,39	0,77	1,06	0,85	40,30	39,12	OK	24	0,00	
10.05.2023	37,66	37,66	0,00	67,52	48,15	19,37	0,73	1,05	0,85	38,80	37,67	OK	24	0,01	
11.05.2023	34,88	34,88	0,00	67,63	48,21	19,43	0,69	1,06	0,85	35,93	34,89	OK	24	0,00	
12.05.2023	35,78	35,78	0,00	67,71	48,18	19,53	0,71	1,08	0,86	36,86	35,79	OK	24	0,00	
13.05.2023	38,64	38,64	0,00	67,86	48,37	19,49	0,76	1,07	0,86	39,81	38,66	OK	24	0,00	
14.05.2023	41,75	41,75	0,00	67,41	48,23	19,18	0,82	1,05	0,86	43,00	41,77	OK	24	0,00	
15.05.2023	34,42	34,42	0,00	68,38	47,71	20,67	0,72	1,07	0,86	35,48	34,42	OK	24	0,01	
16.05.2023	36,12	36,12	0,00	68,13	48,62	19,51	0,71	1,06	0,83	37,23	36,14	OK	24	0,00	
17.05.2023	37,46	37,46	0,00	68,14	48,58	19,56	0,74	1,06	0,83	38,60	37,49	OK	24	0,00	
18.05.2023	39,33	39,33	0,00	67,70	48,42	19,28	0,77	1,06	0,83	40,51	39,37	OK	24	0,00	
19.05.2023	38,20	38,20	0,00	67,74	48,26	19,48	0,75	1,05	0,83	39,34	38,24	OK	24	0,00	
20.05.2023	38,65	38,65	0,00	67,77	49,04	18,74	0,73	1,06	0,84	39,78	38,72	OK	24	0,01	
21.05.2023	42,19	42,19	0,00	67,42	48,57	18,85	0,80	1,05	0,85	43,39	42,28	OK	24	0,00	
22.05.2023	37,07	37,07	0,00	68,26	48,50	19,76	0,74	1,05	0,81	38,16	37,14	OK	24	0,00	
Итого:	1056,42	1056,42					22,26			1087,29	1058,31		696	0,09	0
Средние:				67,24	47,10	20,13		1,05	0,83						

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.04.2023	2084,73	62942,37	60795,75	2146,62	60583,78	60583,59	0,20	22405		9,830001
22.05.2023	2106,99	64029,66	61854,06	2175,60	61640,20	61640,01	0,20	23101,00		9,92
ИТОГО:	22,26	1087,29	1058,31	28,99	1056,42	1056,42	0,00	696,00	0	0,09

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб х Тнш	0

Прибор: KARAT-306
Серийный номер: 26514816

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.04.2023	67,27	2041,72	2153,93	-112,21	2093,23	2236,24	-143,01			
22.05.2023	67,38	2045,40	2157,61	-112,21	2096,83	2239,84	-143,01			
ИТОГО:	0,11	3,68	3,68	0,00	3,60	3,60	0,00	696,00	0	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
А.В. Ткачев/
Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Март
Подпись

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.05.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г. - 22/05/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-4) 95 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 18893916

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	HC	VHP	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
24.04.2023	51,23	51,23	0,00	78,25	42,82	35,42	1,81	0,80	1,14	52,42	51,82	OK	24	0	
25.04.2023	47,66	47,66	0,00	77,48	42,62	34,86	1,66	0,79	1,11	48,73	48,21	OK	24	0,00	
26.04.2023	38,52	38,52	0,00	72,94	44,16	28,78	1,13	0,77	1,07	39,28	39,00	OK	24	0,00	
27.04.2023	12,86	12,86	0,00	46,65	34,71	11,94	0,25	0,53	0,67	13,07	13,05	OK	24	0,00	
28.04.2023	27,69	27,69	0,00	56,58	39,29	17,30	0,59	0,70	0,90	28,13	28,02	OK	24	0,00	
29.04.2023	33,67	33,67	0,00	68,19	45,67	22,52	0,77	0,76	1,03	34,24	34,10	OK	24	0,00	
30.04.2023	36,52	36,52	0,00	68,42	46,29	22,13	0,81	0,75	1,02	37,15	37,00	OK	24	0,00	
01.05.2023	45,13	45,13	0,00	67,57	46,96	20,62	0,94	0,76	0,99	45,92	45,69	OK	24	0,00	
02.05.2023	44,12	44,12	0,00	67,41	47,08	20,33	0,90	0,77	1,01	44,91	44,66	OK	24	0,00	
03.05.2023	40,43	40,64	-0,21	67,74	46,28	21,46	0,88	0,80	1,06	41,18	41,12	OK	24	0,00	
04.05.2023	42,84	42,84	0,00	68,10	47,27	20,83	0,90	0,79	1,05	43,68	43,29	OK	24	0,00	
05.05.2023	39,82	39,82	0,00	68,57	47,17	21,40	0,86	0,79	1,07	40,60	40,26	OK	24	0,00	
06.05.2023	40,31	40,31	0,00	68,16	47,61	20,55	0,83	0,80	1,06	41,11	40,75	OK	24	0,00	
07.05.2023	40,12	40,12	0,00	68,89	46,66	22,23	0,89	0,79	1,08	40,94	40,53	OK	24	0,00	
08.05.2023	40,12	40,12	0,00	68,39	47,61	20,78	0,83	0,80	1,07	40,91	40,55	OK	24	0,00	
09.05.2023	43,62	43,62	0,00	67,92	47,48	20,44	0,89	0,80	1,05	44,42	44,14	OK	24	0,00	
10.05.2023	41,56	41,56	0,00	68,05	48,13	19,92	0,83	0,80	1,05	42,29	42,09	OK	24	0,00	
11.05.2023	43,77	43,77	0,00	68,26	47,16	21,10	0,93	0,80	1,05	44,55	44,31	OK	24	0,00	
12.05.2023	41,23	41,23	0,00	68,27	47,52	20,76	0,86	0,81	1,07	41,95	41,77	OK	24	0,00	
13.05.2023	41,90	41,90	0,00	68,37	47,30	21,07	0,89	0,81	1,06	42,67	42,41	OK	24	0,00	
14.05.2023	46,25	46,25	0,00	67,96	47,08	20,88	0,98	0,81	1,04	47,13	46,77	OK	24	0,00	
15.05.2023	40,29	40,29	0,00	68,92	47,33	21,59	0,87	0,80	1,06	41,06	40,78	OK	24	0,00	
16.05.2023	40,53	40,53	0,00	68,65	47,56	21,09	0,86	0,78	1,05	41,30	41,00	OK	24	0,00	
17.05.2023	40,90	40,90	0,00	68,62	47,57	21,04	0,87	0,77	1,05	41,68	41,38	OK	24	0,00	
18.05.2023	41,81	41,81	0,00	68,15	47,98	20,18	0,85	0,78	1,05	42,60	42,30	OK	24	0,00	
19.05.2023	40,88	40,88	0,00	68,21	48,03	20,18	0,82	0,78	1,04	41,65	41,36	OK	24	0,00	
20.05.2023	42,06	42,06	0,00	68,24	47,56	20,68	0,87	0,79	1,05	42,86	42,54	OK	24	0,00	
21.05.2023	45,02	45,02	0,00	67,91	47,56	20,34	0,93	0,79	1,04	45,89	45,52	OK	24	0,00	
22.05.2023	40,97	40,97	0,00	68,75	47,48	21,27	0,87	0,76	1,04	41,77	41,44	OK	24	0,00	
Итого:	1171,83	1172,04					26,37			1194,08	1185,85		696	0,00	0
Средние:				67,92	46,14	21,78		0,77	1,03						

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.04.2023	2140,56	61713,77	60714,98	998,79	59948,08	59948,02	0,06	22405		49,83
22.05.2023	2166,94	62907,85	61900,83	1007,01	61119,92	61120,07	-0,15	23101,00		49,83
ИТОГО:	26,37	1194,08	1185,85	8,23	1171,83	1172,04	-0,21	696,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр = Qi/Траб x Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 23494416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.04.2023	90,52	2722,30	2825,75	224,87	2647,62	2808,71	-161,09			
22.05.2023	90,87	2737,34	2840,39	225,27	2662,40	2823,24	-160,84			
ИТОГО:	0,35	15,04	14,64	0,40	14,78	14,53	0,25	696,00	0	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

Ю. Мар
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю. О.
23.05.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 105 (ИТП-5)

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходи:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

тхв: не исп.

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.07 м3/ч

Серийный номер 20114189, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х1376

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 гс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.23 23	77,79	41,1	36,69	11,07	8,24	10,6	138,76	135,08	0	135,108	134,064	0	0	4,965	0	24	0	
25.04.23 23	77,28	41,51	35,76	10,86	8,19	10,6	127,91	124,58	0,002	124,583	123,621	0,002	0,002	4,462	0	24	0	
26.04.23 23	73,39	40,82	32,57	10,37	8	10,6	97,19	94,82	0,009	94,885	94,115	0,009	0,009	3,095	0	24	0	*
27.04.23 23	67,15	42,44	24,71	8,75	7,81	10,6	35,13	34,33	0,007	34,426	34,05	0,007	0,007	0,852	0	24	0	
28.04.23 23	64,98	40,98	24,01	8,4	7,88	10,6	37,98	37,23	0	37,259	36,95	0	0	0,895	0	24	0	*
29.04.23 23	67,83	41,75	26,09	9,94	7,85	10,6	81,21	79,61	0	79,542	78,992	0	0	2,078	0	24	0	
30.04.23 23	68,13	41,64	26,49	9,88	7,73	10,6	79,41	77,82	0	77,765	77,215	0	0	2,063	0	24	0	
01.05.23 23	67,07	41,5	25,57	9,59	7,81	10,6	88,22	86,52	0	86,442	85,854	0	0	2,212	0	24	0	
02.05.23 23	66,8	42,49	24,3	9,72	7,93	10,6	86,21	84,63	0	84,488	83,948	0	0	2,056	0	24	0	
03.05.23 23	68,05	41,97	26,08	10,29	8,08	10,6	79,88	78,33	0	78,234	77,715	0	0	2,043	0	24	0	
04.05.23 23	67,72	42,22	25,5	10,21	8,17	10,6	82,99	81,49	0	81,29	80,84	0	0	2,075	0	24	0	
05.05.23 23	68,18	42,32	25,86	10,32	8,17	10,6	82,71	81,17	0	80,995	80,514	0	0	2,097	0	24	0	
06.05.23 23	67,85	42,73	25,11	10,33	8,24	10,6	81,72	80,25	0	80,042	79,593	0	0	2,013	0	24	0	
07.05.23 23	68,49	42,65	25,84	10,45	8,21	10,6	78,24	76,81	0	76,607	76,184	0	0	1,982	0	24	0	
08.05.23 23	68,08	42,91	25,16	10,35	8,31	10,6	84,39	82,81	0	82,644	82,125	0	0	2,082	0	24	0	
09.05.23 23	67,59	54,28	13,31	10,17	8,31	10,6	88,03	86,39	13,886	86,233	85,178	13,659	13,659	1,895	0,822	24	0	
10.05.23 23	67,72	50,04	17,68	10,12	8,26	10,6	86,54	84,98	10,476	84,765	83,938	10,302	10,302	2,018	0,624	24	0	
11.05.23 23	67,92	42,14	25,79	10,19	8,27	10,6	87,97	86,35	0	86,162	85,669	0	0	2,224	0	24	0	
12.05.23 23	67,96	42,39	25,57	10,33	8,38	10,6	85,14	83,61	0	83,386	82,938	0	0	2,135	0	24	0	
13.05.23 23	68,06	42,08	25,98	10,31	8,37	10,6	89,52	87,92	0	87,672	87,223	0	0	2,28	0	24	0	
14.05.23 23	67,56	42,07	25,48	10,12	8,4	10,6	94,31	92,68	0	92,391	91,949	0	0	2,357	0	24	0	
15.05.23 23	68,51	42,29	26,22	10,24	8,33	10,6	85,08	83,54	0	83,3	82,869	0	0	2,186	0	24	0	
16.05.23 23	68,07	41,36	26,72	11,62	< 7,69	10,6	47,91	46,93	0	46,921	46,571	0	0	1,255	0	24	0	*
17.05.23 23	68,26	41,41	26,85	10,16	8,02	10,6	68,46	67,12	0	67,036	66,606	0	0	1,802	0	24	0	
18.05.23 23	67,8	41,16	26,63	10,14	8,06	10,6	76,8	75,39	0	75,228	74,825	0	0	2,006	0	24	0	
19.05.23 23	67,85	41,57	26,28	10,02	8,05	10,6	77,92	76,51	0	76,318	75,922	0	0	2,008	0	24	0	
20.05.23 23	67,87	41,55	26,32	10,14	8,17	10,6	78,09	76,97	0	76,485	76,379	0	0	2,016	0	24	0	
21.05.23 23	67,5	41,91	25,6	10,08	8,21	10,6	85,19	84,07	0	83,455	83,405	0	0	2,139	0	24	0	
22.05.23 23	68,31	41,69	26,62	10,01	7,92	10,6	80,96	79,54	0	79,274	78,923	0	0	2,113	0	24	0	
Итого/Средн	69,11	42,52	26,59	10,14	8,11	10,6	2393,87	2347,48	24,38	2342,939	2328,175	23,979	23,979	63,403	1,446	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.23 23	207070,84	183013,05	6,516	200687,319	180801,095	6,422	6,422	6645,712	0,359	28832	291
22.05.23 23	209164,71	185360,53	30,896	203030,257	183129,27	30,402	30,402	6709,115	1,805	29528	291
Итого	2393,87	2347,48	24,38	2342,939	2328,175	23,979	23,979	63,403	1,446	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

А.В.Ткачев/

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Ю.Марь

Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.05.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.
Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-6) 110 стр.

Архив прибора: КАРАТ-307 (21714216), Посуточный архив

Дата	Общ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	V3	Gпр	Gобр	Gподп	НС	НАР	ВОС
	Гкал	м3	м3	м3	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	м3	т	т	т	ч	ч	ч
24.04.2023	2,35	117,00	118,30	-1,30	77,97	57,33	20,64	10,00	9,40	0,00	113,90	116,50	0,00	Ok	24	
25.04.2023	2,21	112,60	114,00	-1,40	77,24	57,04	20,20	10,00	9,40	0,00	109,70	112,30	0,00	Ok	24	
26.04.2023	1,23	59,80	60,40	-0,60	72,50	48,17	24,33	10,00	9,40	0,00	58,40	59,60	0,00	Ok	24	
27.04.2023	0,24	11,90	12,00	-0,10	49,48	38,77	10,71	10,00	9,40	0,00	11,70	11,90	0,00	Ok	24	
28.04.2023	0,54	19,00	19,20	-0,20	51,74	33,03	18,70	10,00	9,40	0,00	18,70	19,10	0,00	Ok	24	
29.04.2023	0,77	32,70	33,00	-0,40	67,58	43,57	24,02	10,00	9,40	0,00	32,00	32,70	0,00	Ok	24	
30.04.2023	0,72	32,80	33,20	-0,30	67,74	45,09	22,65	10,00	9,40	0,00	32,10	32,90	0,00	Ok	24	
01.05.2023	0,74	29,70	29,90	-0,20	66,53	40,85	25,68	10,00	9,40	0,00	29,10	29,70	0,00	Ok	24	
02.05.2023	0,74	29,90	30,20	-0,30	66,39	41,01	25,38	10,00	9,40	0,00	29,30	30,00	0,00	Ok	24	
03.05.2023	0,65	27,90	28,10	-0,30	65,48	42,95	22,53	10,00	9,40	0,00	27,30	27,90	0,00	Ok	24	
04.05.2023	0,67	31,20	31,50	-0,30	67,23	45,28	21,95	10,00	9,40	0,00	30,60	31,20	0,00	Ok	24	
05.05.2023	0,66	32,40	32,90	-0,40	67,76	47,07	20,69	10,00	9,40	0,00	31,80	32,50	0,00	Ok	24	
06.05.2023	0,63	31,80	32,20	-0,40	67,34	47,20	20,14	10,00	9,40	0,00	31,10	31,90	0,00	Ok	24	
07.05.2023	0,67	32,70	33,30	-0,60	68,11	47,21	20,90	10,00	9,40	0,00	32,10	33,00	0,00	Ok	24	
08.05.2023	0,61	31,30	31,70	-0,40	67,54	47,65	19,90	10,00	9,40	0,00	30,70	31,40	0,00	Ok	24	
09.05.2023	0,62	29,60	30,00	-0,40	66,93	45,35	21,59	10,00	9,40	0,00	29,10	29,70	0,00	Ok	24	
10.05.2023	0,64	29,90	30,20	-0,30	67,10	45,07	22,03	10,00	9,40	0,00	29,30	29,90	0,00	Ok	24	
11.05.2023	0,65	30,30	30,60	-0,40	67,28	45,21	22,08	10,00	9,40	0,00	29,70	30,40	0,00	Ok	24	
12.05.2023	0,67	30,40	30,80	-0,30	67,34	44,98	22,36	10,00	9,40	0,00	29,80	30,50	0,00	Ok	24	
13.05.2023	0,63	29,60	30,00	-0,30	67,41	45,53	21,87	10,00	9,40	0,00	29,00	29,70	0,00	Ok	24	
14.05.2023	0,63	27,90	28,20	-0,20	66,85	43,33	23,51	10,00	9,40	0,00	27,40	27,90	0,00	Ok	24	
15.05.2023	0,71	56,30	85,40	-29,10	68,35	51,88	16,48	10,00	9,40	0,00	55,10	84,10	0,00	Ok	24	
16.05.2023	0,54	94,40	175,40	-80,90	68,59	62,75	5,84	10,00	9,40	0,00	92,50	172,30	0,00	Ok	24	
17.05.2023	0,52	94,40	175,80	-81,40	68,56	62,81	5,76	10,00	9,40	0,00	92,40	172,70	0,00	Ok	24	
18.05.2023	0,54	93,70	174,60	-80,90	68,08	62,21	5,87	10,00	9,40	0,00	91,70	171,50	0,00	Ok	24	
19.05.2023	0,50	91,30	170,20	-78,90	68,15	62,58	5,57	10,00	9,40	0,00	89,40	167,20	0,00	Ok	24	
20.05.2023	0,50	91,20	170,00	-78,80	68,16	62,61	5,55	10,00	9,40	0,00	89,30	167,00	0,00	Ok	24	
21.05.2023	0,49	88,20	164,50	-76,20	67,75	61,99	5,77	10,00	9,40	0,00	86,40	161,60	0,00	Ok	24	
22.05.2023	0,50	94,60	176,50	-81,90	68,73	63,53	5,20	10,00	9,40	0,30	92,60	173,30	0,30	Ok	24	
Итого:	21,57	1514,50	2112,10							0,30	1482,20	2080,40	0,3		696	
Средние:					67,24	49,73	17,51	10,00	9,40							

Дата	Общ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.04.2023	2280,50	108455,81	109391,46	-935,65	105199,55	107492,37	-2292,83	21768		74,93
22.05.2023	2302,07	109970,31	111503,56	-1533,25	106681,75	109572,77	-2891,03	22464		75,23
ИТОГО:	21,57	1514,50	2112,10	-597,60	1482,20	2080,40	-598,20	696	0	0,30

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)	
(п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт =	0
Qнш	

Архив прибора: КАРАТ-307 (10394614)

Нежилые помещения

Дата	Общ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.04.2023	131,99	6762,27	7043,04	-280,77	6578,80	6853,94	-275,14	15888		
22.05.2023	132,25	6778,37	7059,24	-280,87	6594,50	6870,04	-275,54	16584		
ИТОГО:	0,26	16,10	16,20	-0,10	15,70	16,10	0,40	696	0	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

Ю. Мар
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.05.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-7) 110 стр.

Архив прибора: KAPAT-307 (21724216). Посуточный архив

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	V3	Gпр	Gобр	Gподп	НС	НАР	ВОС
	Гкал	м3	м3	м3	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	м3	т	т	т	ч	ч	ч
24.04.2023	1,50	71,40	69,00	2,30	77,75	56,24	21,51	10,95	9,02	0,00	69,50	68,10	0,00	Ok	24	24
25.04.2023	1,30	64,20	62,10	2,10	77,02	56,21	20,81	10,72	8,99	0,00	62,50	61,20	0,00	Ok	24	24
26.04.2023	1,07	58,30	56,40	1,90	72,67	53,87	18,79	10,24	8,78	0,00	56,90	55,60	0,00	Ok	24	24
27.04.2023	0,26	19,80	19,20	0,60	49,99	42,77	7,22	8,06	8,11	0,00	19,40	19,00	0,00	Ok	24	24
28.04.2023	0,45	102,10	100,00	2,10	43,90	41,29	2,60	7,96	8,26	0,00	100,20	98,30	0,00	Ok	24	24
29.04.2023	0,94	273,40	267,50	5,90	68,35	64,84	3,51	9,77	8,71	0,00	267,70	262,40	0,00	Ok	24	24
30.04.2023	0,96	273,70	267,50	6,20	68,52	64,94	3,59	9,67	8,59	0,00	267,90	262,40	0,00	Ok	24	24
01.05.2023	0,96	253,80	247,30	6,60	67,37	63,41	3,96	9,41	8,66	0,00	248,70	242,80	0,00	Ok	24	24
02.05.2023	0,86	252,30	245,60	6,70	67,22	63,75	3,47	9,56	8,79	0,00	247,20	241,10	0,00	Ok	24	24
03.05.2023	0,87	279,40	272,10	7,30	68,48	65,30	3,18	10,09	8,94	0,00	273,60	266,90	0,00	Ok	24	24
04.05.2023	0,89	264,30	257,20	7,10	68,12	64,67	3,46	10,00	9,02	0,00	258,80	252,40	0,00	Ok	24	24
05.05.2023	0,88	275,90	268,50	7,30	68,68	65,44	3,23	10,12	9,03	0,00	270,10	263,40	0,00	Ok	24	24
06.05.2023	0,88	268,00	260,80	7,10	68,27	64,90	3,37	10,11	9,08	0,00	262,40	255,90	0,00	Ok	24	24
07.05.2023	0,87	280,00	272,60	7,40	69,03	65,87	3,16	10,23	9,07	0,00	274,10	267,30	0,00	Ok	24	24
08.05.2023	0,84	272,90	265,60	7,30	68,50	65,34	3,17	10,13	9,16	0,00	267,10	260,50	0,00	Ok	24	24
09.05.2023	0,95	266,70	259,50	7,20	67,94	64,23	3,71	9,95	9,16	0,00	261,20	254,70	0,00	Ok	24	24
10.05.2023	0,86	266,70	259,50	7,20	68,12	64,76	3,36	9,91	9,10	0,00	261,20	254,60	0,00	Ok	24	24
11.05.2023	0,86	263,70	256,50	7,20	68,30	64,95	3,35	9,99	9,12	0,00	258,20	251,70	0,00	Ok	24	24
12.05.2023	0,87	265,70	258,50	7,20	68,35	65,02	3,34	10,13	9,22	0,00	260,20	253,60	0,00	Ok	24	24
13.05.2023	0,92	269,20	261,90	7,30	68,44	64,94	3,50	10,09	9,22	0,00	263,60	256,90	0,00	Ok	24	24
14.05.2023	0,96	254,80	247,80	7,00	67,95	63,99	3,95	9,92	9,24	0,00	249,50	243,20	0,00	Ok	24	24
15.05.2023	0,91	263,50	256,30	7,20	69,07	65,53	3,54	10,05	9,16	0,00	257,90	251,30	0,00	Ok	24	24
16.05.2023	0,87	273,10	265,70	7,40	68,81	65,54	3,27	9,94	8,88	0,00	267,30	260,60	0,00	Ok	24	24
17.05.2023	0,89	273,10	265,80	7,40	68,78	65,40	3,38	9,94	8,87	0,00	267,40	260,70	0,00	Ok	24	24
18.05.2023	0,90	274,10	266,60	7,40	68,26	64,90	3,36	9,94	8,91	0,00	268,40	261,60	0,00	Ok	24	24
19.05.2023	0,88	264,70	257,60	7,20	68,33	64,96	3,37	9,83	8,90	0,00	259,20	252,70	0,00	Ok	24	24
20.05.2023	0,90	264,60	257,50	7,20	68,35	64,89	3,46	9,94	9,02	0,00	259,10	252,60	0,00	Ok	24	24
21.05.2023	0,90	256,40	249,40	7,00	67,95	64,30	3,65	9,88	9,06	0,00	251,10	244,70	0,00	Ok	24	24
22.05.2023	0,87	274,00	266,60	7,50	68,90	65,67	3,23	9,82	8,75	0,10	268,30	261,40	0,10	Ok	24	24
Итого:	26,07	6739,80	6560,60							0,10	6598,70	6437,60	0,1		696	
Средние:					67,64	62,34	5,29	9,87	8,92							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.04.2023	2164,79	98712,06	95222,53	3489,53	95811,56	93662,88	2148,69	22621		45,62
22.05.2023	2190,86	105451,86	101783,13	3668,73	102410,26	100100,48	2309,79	23317		45,72
ИТОГО:	26,07	6739,80	6560,60	179,20	6598,70	6437,60	161,10	696	0	0,10

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)

Qконтр =
Qi/Траб х
Тнш

0

Архив прибора: KAPAT-307 (10424614)

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.04.2023	102,87	5716,97	6318,54	-601,57	5556,48	6226,57	-670,09	15888		
22.05.2023	103,09	5733,37	6337,94	-604,57	5572,58	6245,47	-672,89	16584		
ИТОГО:	0,22	16,40	19,40	-3,00	16,10	18,90	-2,80	696	0	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

А.В. Ткачев/

Подпись

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Март

Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.05.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-8) 110 стр.

Архив прибора: KAPAT-307 (21734216). Посуточный архив

Дата	Общ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	V3	Gпр	Gобр	Gподп	НС	НАР	ВОС
	Гкал	м3	м3	м3	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	м3	т	т	т	ч	ч	ч
24.04.2023	1,68	129,40	127,20	2,10	77,72	64,38	13,33	11,05	9,28	0,00	126,00	124,90	0,00	Ok		24
25.04.2023	1,44	117,90	116,10	1,80	76,97	64,54	12,43	10,83	9,25	0,00	114,80	113,90	0,00	Ok		24
26.04.2023	1,07	105,00	103,50	1,50	72,62	62,09	10,53	10,34	9,05	0,00	102,50	101,60	0,00	Ok		24
27.04.2023	0,21	31,60	31,10	0,40	47,39	43,34	4,05	8,06	8,39	0,00	30,90	30,60	0,00	Ok		24
28.04.2023	0,57	59,90	58,80	1,00	52,14	45,69	6,45	8,10	7,98	0,00	58,70	58,00	0,00	Ok		24
29.04.2023	0,82	97,90	96,40	1,60	67,95	59,43	8,52	9,98	8,91	0,00	95,90	94,80	0,00	Ok		24
30.04.2023	0,82	97,50	95,90	1,50	68,12	59,54	8,58	9,88	8,79	0,00	95,40	94,40	0,00	Ok		24
01.05.2023	0,77	88,70	87,30	1,40	66,98	58,00	8,98	9,60	8,87	0,00	86,90	86,00	0,00	Ok		24
02.05.2023	0,77	112,60	111,00	1,60	66,85	59,79	7,06	9,76	9,04	0,10	110,40	109,20	0,10	Ok		24
03.05.2023	0,81	162,90	160,70	2,20	66,87	61,61	5,26	9,79	8,97	0,20	159,50	157,80	0,20	Ok		24
04.05.2023	0,88	248,20	245,00	3,20	67,99	64,32	3,67	10,13	9,28	0,10	243,10	240,40	0,10	Ok		24
05.05.2023	0,80	252,20	249,20	3,00	68,54	65,33	3,20	10,27	9,28	0,10	247,00	244,40	0,10	Ok		24
06.05.2023	0,83	242,60	239,70	2,90	68,12	64,65	3,48	10,25	9,34	0,10	237,60	235,20	0,10	Ok		24
07.05.2023	0,80	260,70	257,70	3,10	68,89	65,79	3,10	10,37	9,32	0,10	255,20	252,70	0,10	Ok		24
08.05.2023	0,78	285,60	282,30	3,30	68,40	65,64	2,76	10,24	9,43	0,10	279,60	276,90	0,10	Ok		24
09.05.2023	0,87	271,50	268,30	3,20	67,83	64,52	3,31	10,06	9,42	0,10	266,00	263,30	0,10	Ok		24
10.05.2023	0,87	274,20	270,80	3,30	68,01	64,79	3,22	10,03	9,36	0,10	268,50	265,70	0,10	Ok		24
11.05.2023	0,94	278,00	274,60	3,40	68,18	64,75	3,44	10,10	9,39	0,10	272,20	269,40	0,10	Ok		24
12.05.2023	0,96	281,60	278,20	3,50	68,24	64,80	3,44	10,23	9,49	0,10	275,80	272,90	0,10	Ok		24
13.05.2023	1,00	279,50	276,00	3,50	68,34	64,70	3,64	10,21	9,49	0,10	273,70	270,80	0,10	Ok		24
14.05.2023	1,04	260,00	256,70	3,30	67,84	63,68	4,16	10,03	9,50	0,10	254,70	252,00	0,10	Ok		24
15.05.2023	0,97	277,30	273,80	3,50	68,96	65,41	3,55	10,16	9,43	0,10	271,40	268,50	0,10	Ok		24
16.05.2023	0,98	284,90	281,30	3,60	68,70	65,20	3,49	10,05	9,15	0,10	278,90	275,90	0,10	Ok		24
17.05.2023	0,91	261,70	258,50	3,20	68,64	65,05	3,59	10,06	9,13	0,10	256,20	253,50	0,10	Ok		24
18.05.2023	0,89	243,70	240,60	3,10	68,12	64,44	3,68	10,08	9,15	0,20	238,60	236,10	0,20	Ok		24
19.05.2023	0,81	237,50	234,50	3,00	68,18	64,70	3,48	9,98	9,16	0,00	232,60	230,10	0,00	Ok		24
20.05.2023	0,84	237,30	234,30	3,10	68,20	64,59	3,61	10,09	9,27	0,00	232,40	229,90	0,00	Ok		24
21.05.2023	0,95	229,30	226,30	3,00	67,79	63,48	4,31	10,02	9,31	0,00	224,60	222,20	0,00	Ok		24
22.05.2023	0,90	246,20	243,00	3,10	68,75	65,01	3,75	9,96	9,00	0,00	241,00	238,40	0,00	Ok		24
Итого:	25,98	5955,40	5878,80							1,90	5830,10	5769,50	1,9		696	
Средние:					67,63	62,39	5,24	9,99	9,15							

Дата	Общ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.04.2023	2261,97	94182,28	92135,55	2046,73	91415,31	90727,17	688,13	22622		8,59
22.05.2023	2287,95	100137,68	98014,35	2123,33	97245,41	96496,67	748,73	23318		10,49
ИТОГО:	25,98	5955,40	5878,80	76,60	5830,10	5769,50	60,60	696	0	1,90

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qi/Траб х Тнш	0

Архив прибора: KAPAT-307 (10454614)

Нежилые помещения

Дата	Общ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.04.2023	82,08	4584,13	4581,30	2,83	4457,27	4498,51	-41,24			5,29
22.05.2023	82,27	4592,53	4588,50	4,03	4465,37	4505,71	-40,34			5,29
ИТОГО:	0,19	8,40	7,20	1,20	8,10	7,20	0,90	0	0	0

Представитель теплоснабж. организации

Ю. Март
Подпись



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.05.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-1)

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 13202218
Посуточный архив

Дата	V1	V2	T1	T2	Td1	P1	P2	G1	G2	Gd1	Q1	НС	ВНР	V3	ВОС
	м3	м3	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	т	т	т	Гкал	ч	ч	м3	
24.04.2023	118,87	120,21	79,37	39,65	39,72	1,07	0,78	116,89	118,22	-1,32	4,66	OK	24	0,00	
25.04.2023	109,46	110,42	78,56	47,51	31,06	1,04	0,78	107,52	108,32	-0,79	3,33	OK	24	0,00	
26.04.2023	109,77	110,88	74,13	58,01	16,12	1,00	0,76	107,86	108,56	-0,71	1,82	OK	24	0,00	
27.04.2023	104,84	105,96	66,43	46,82	19,62	0,96	0,76	103,59	103,90	-0,31	2,04	OK	24	0,00	
28.04.2023	132,07	134,01	67,78	49,82	17,96	0,95	0,74	130,90	131,08	-0,18	2,38	OK	24	0,00	
29.04.2023	116,00	117,54	69,50	49,45	20,05	0,96	0,74	114,67	115,17	-0,50	2,32	OK	24	0,00	
30.04.2023	117,84	119,43	69,62	49,44	20,19	0,95	0,73	116,28	117,22	-0,94	2,37	OK	24	0,01	
01.05.2023	132,47	133,91	68,56	49,91	18,64	0,92	0,74	130,95	131,25	-0,29	2,47	OK	24	0,00	
02.05.2023	130,67	132,36	68,42	50,11	18,30	0,94	0,75	129,02	129,87	-0,85	2,37	OK	24	0,01	
03.05.2023	121,83	123,54	69,59	49,53	20,06	0,99	0,77	120,40	121,07	-0,68	2,44	OK	24	0,00	
04.05.2023	131,77	133,43	69,14	50,14	19,00	0,98	0,77	130,26	130,72	-0,45	2,51	OK	24	0,00	
05.05.2023	122,06	123,97	69,67	49,97	19,70	1,00	0,77	120,44	121,65	-1,21	2,39	OK	24	0,00	
06.05.2023	124,17	125,97	69,24	50,48	18,76	0,99	0,78	122,71	123,43	-0,71	2,32	OK	24	0,00	
07.05.2023	116,31	118,51	69,97	50,21	19,76	1,01	0,78	114,87	116,17	-1,30	2,29	OK	24	0,00	
08.05.2023	122,66	124,59	69,48	50,53	18,95	1,00	0,79	121,11	122,16	-1,05	2,32	OK	24	0,00	
09.05.2023	134,36	136,57	68,95	50,54	18,42	0,98	0,79	132,66	133,96	-1,30	2,45	OK	24	0,01	
10.05.2023	128,65	130,83	69,13	50,47	18,67	0,97	0,78	127,22	128,11	-0,89	2,39	OK	24	0,01	
11.05.2023	128,69	130,51	69,31	50,61	18,70	0,98	0,78	127,32	127,72	-0,41	2,40	OK	24	0,00	
12.05.2023	129,00	131,09	69,35	50,32	19,03	0,99	0,79	127,27	128,66	-1,40	2,44	OK	24	0,00	
13.05.2023	128,70	130,56	69,42	50,45	18,97	0,99	0,79	127,17	127,93	-0,76	2,42	OK	24	0,01	
14.05.2023	138,21	140,14	69,00	50,42	18,58	0,97	0,80	136,47	137,45	-0,98	2,56	OK	24	0,02	
15.05.2023	126,89	128,33	70,07	49,87	20,20	0,99	0,79	125,13	125,98	-0,85	2,53	OK	24	0,01	
16.05.2023	124,61	126,82	69,73	50,17	19,56	0,98	0,76	123,11	124,28	-1,16	2,42	OK	24	0,00	
17.05.2023	123,97	126,17	69,65	50,10	19,55	0,98	0,76	122,48	123,66	-1,18	2,42	OK	24	0,00	
18.05.2023	127,31	129,23	69,20	50,69	18,51	0,98	0,76	125,98	126,44	-0,47	2,34	OK	24	0,01	
19.05.2023	126,99	129,57	69,27	50,46	18,81	0,97	0,76	125,67	126,78	-1,11	2,38	OK	24	0,00	
20.05.2023	127,39	128,71	69,30	50,33	18,97	0,98	0,77	125,86	126,14	-0,27	2,41	OK	24	0,00	
21.05.2023	135,44	137,79	68,89	50,56	18,33	0,97	0,78	134,20	134,69	-0,49	2,49	OK	24	0,00	
22.05.2023	124,95	126,26	69,84	50,10	19,73	0,97	0,75	123,12	124,04	-0,92	2,45	OK	24	0,00	
Итого:	3615,95	3667,31						3571,15	3594,63	-23,48	72,15		696	0,09	
Средние:			70,02	49,88	20,13	0,98	0,77								

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.04.2023	1738,32	43186,59	42958,00	228,59	42051,74	42160,32	-108,58	4502		0,03
22.05.2023	1810,47	46802,54	46625,31	177,23	45622,90	45754,95	-132,06	5198		0,03
ИТОГО:	72,15	3615,95	3667,31	-51,36	3571,15	3594,63	-23,48	696	0	0,09

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр =	0
Qi/Траб х Тнш	

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
А.В. Ткачев/
Подпись _____
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартовская
Подпись _____

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.05.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-2)

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 13172218
Посуточный архив

Дата	V1	V2	T1	T2	Td1	P1	P2	G1	G2	Gd1	Q1	НС	ВНР	V3	ВОС
	м3	м3	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	т	т	т	Гкал	ч	ч	м3	
24.04.2023	122,26	118,25	79,46	39,33	40,13	1,06	0,00	118,21	118,21	0,00	4,78	OK	24	0,00	
25.04.2023	107,99	104,89	78,67	39,67	39,00	1,04	0,00	104,74	104,57	0,17	4,12	OK	24	0,01	
26.04.2023	104,50	101,18	74,22	41,98	32,24	0,99	0,00	101,48	100,93	0,54	3,31	OK	24	0,00	
27.04.2023	89,01	86,69	66,69	42,77	23,92	0,97	0,00	86,74	86,33	0,41	2,09	OK	24	0,00	
28.04.2023	109,42	107,32	67,75	46,00	21,75	0,94	0,00	106,77	106,77	0,00	2,38	OK	24	0,00	
29.04.2023	98,18	94,90	69,49	45,35	24,14	0,95	0,00	95,44	94,70	0,74	2,35	OK	24	0,00	
30.04.2023	98,37	96,36	69,62	45,48	24,14	0,94	0,00	95,88	95,88	0,00	2,35	OK	24	0,00	
01.05.2023	109,63	107,05	68,53	45,56	22,96	0,92	0,00	106,94	106,50	0,44	2,51	OK	24	0,01	
02.05.2023	110,02	107,34	68,42	45,79	22,62	0,93	0,00	107,05	107,05	0,00	2,47	OK	24	0,01	
03.05.2023	102,18	99,57	69,57	46,33	23,25	0,99	0,00	99,52	99,12	0,40	2,37	OK	24	0,00	
04.05.2023	109,95	106,67	69,12	46,80	22,32	0,98	0,00	107,10	106,18	0,91	2,45	OK	24	0,00	
05.05.2023	104,38	102,11	69,66	46,73	22,93	0,99	0,00	101,85	101,43	0,42	2,38	OK	24	0,00	
06.05.2023	105,32	102,01	69,22	46,59	22,63	0,99	0,00	102,42	101,72	0,70	2,35	OK	24	0,00	
07.05.2023	98,74	96,28	69,97	47,34	22,62	1,00	0,00	96,14	95,81	0,33	2,21	OK	24	0,00	
08.05.2023	103,48	100,35	69,45	47,20	22,25	0,99	0,00	100,65	100,00	0,65	2,28	OK	24	0,00	
09.05.2023	117,05	114,99	68,94	47,06	21,88	0,97	0,00	114,24	114,24	0,00	2,54	OK	24	0,00	
10.05.2023	107,92	104,85	69,12	47,48	21,64	0,97	0,00	104,84	104,63	0,21	2,32	OK	24	0,00	
11.05.2023	105,89	103,21	69,28	46,86	22,42	0,97	0,00	103,37	102,50	0,87	2,38	OK	24	0,00	
12.05.2023	105,63	103,62	69,33	46,94	22,38	0,99	0,00	103,12	102,90	0,22	2,36	OK	24	0,02	
13.05.2023	105,08	103,60	69,40	46,65	22,76	0,99	0,00	102,80	102,67	0,14	2,38	OK	24	0,00	
14.05.2023	118,21	116,81	68,99	46,64	22,34	0,97	0,00	115,72	115,72	0,00	2,65	OK	24	0,00	
15.05.2023	102,09	99,55	70,03	46,57	23,46	0,98	0,00	99,42	99,08	0,34	2,38	OK	24	0,00	
16.05.2023	103,79	101,15	69,73	47,02	22,71	0,97	0,00	100,97	100,76	0,21	2,34	OK	24	0,00	
17.05.2023	108,18	106,36	69,67	46,74	22,93	0,97	0,00	105,61	105,61	0,00	2,47	OK	24	0,00	
18.05.2023	107,16	104,65	69,20	47,20	22,00	0,97	0,00	104,47	104,06	0,41	2,34	OK	24	0,01	
19.05.2023	104,20	101,95	69,26	46,99	22,28	0,96	0,00	101,48	101,48	0,00	2,30	OK	24	0,00	
20.05.2023	103,78	101,80	69,27	46,70	22,57	0,97	0,00	101,21	101,21	0,00	2,33	OK	24	0,00	
21.05.2023	107,29	105,99	68,87	46,87	22,00	0,96	0,00	105,09	104,93	0,17	2,36	OK	24	0,00	
22.05.2023	101,07	99,25	69,80	46,59	23,22	0,96	0,00	98,60	98,60	0,00	2,34	OK	24	0,00	
Итого:	3070,77	2998,75						2991,88	2983,59	8,29	73,90		696	0,06	0
Средние:			70,02	45,84	24,19	0,98	0,00								

Дата	Qобц	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.04.2023	1787,29	45379,43	44091,19	1288,24	43724,32	43719,29	5,03	4501		0,20
22.05.2023	1861,19	48450,20	47089,94	1360,26	46716,19	46702,88	13,32	5197		0,20
ИТОГО:	73,90	3070,77	2998,75	72,02	2991,88	2983,59	8,29	696	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкогрр =	0
Qi/Траб x	
Тнш	

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
А.В. Ткачев
Подпись _____ Ф.И.О. _____
МП «Академ-Сервис»
Для документов
ИНН 7447183851
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж.организации
Ю.Март
Подпись _____

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.05.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-3)

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 20471817
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.04.2023	120,74	120,74	0,00	79,16	44,47	34,69	1,07	0,78	4,21	122,97	122,84	OK		24	0,00
25.04.2023	109,87	109,87	0,00	78,39	44,21	34,18	1,04	0,78	3,80	111,77	111,82	OK		24	0,00
26.04.2023	321,04	321,04	0,00	74,25	50,37	23,89	0,99	0,76	6,73	327,06	326,67	OK		24	0,01
27.04.2023	124,25	124,24	0,01	66,57	51,36	15,21	0,96	0,76	1,91	125,95	126,74	OK		24	0,02
28.04.2023	178,96	178,96	0,00	67,65	55,10	12,54	0,95	0,74	2,24	181,41	182,61	OK		24	0,00
29.04.2023	148,55	148,55	0,00	69,43	54,80	14,63	0,96	0,74	2,21	150,69	151,60	OK		24	0,00
30.04.2023	148,39	148,39	0,00	69,54	54,72	14,82	0,95	0,73	2,23	150,50	151,46	OK		24	0,00
01.05.2023	180,39	180,39	0,00	68,49	55,40	13,09	0,92	0,74	2,40	183,04	183,99	OK		24	0,00
02.05.2023	182,67	182,67	0,00	68,36	55,81	12,55	0,94	0,75	2,32	185,31	186,38	OK		24	0,00
03.05.2023	160,14	160,14	0,00	69,51	55,01	14,50	0,99	0,77	2,36	162,44	163,44	OK		24	0,00
04.05.2023	167,58	167,58	0,00	69,07	55,57	13,50	0,98	0,78	2,30	169,99	171,05	OK		24	0,00
05.05.2023	145,49	145,49	0,00	69,56	54,84	14,72	1,00	0,78	2,17	147,57	148,49	OK		24	0,00
06.05.2023	163,38	163,38	0,00	69,16	55,52	13,64	0,99	0,78	2,25	165,74	166,75	OK		24	0,00
07.05.2023	142,34	142,34	0,00	69,88	55,10	14,78	1,01	0,78	2,12	144,39	145,31	OK		24	0,00
08.05.2023	156,08	156,08	0,00	69,39	55,29	14,11	1,00	0,79	2,24	158,32	159,30	OK		24	0,00
09.05.2023	181,32	181,32	0,00	68,88	55,82	13,06	0,98	0,79	2,38	183,97	185,02	OK		24	0,00
10.05.2023	167,10	167,10	0,00	69,05	55,45	13,60	0,97	0,78	2,30	169,56	170,49	OK		24	0,00
11.05.2023	162,61	162,61	0,00	69,22	55,24	13,98	0,98	0,79	2,31	165,01	165,90	OK		24	0,00
12.05.2023	153,49	153,49	0,00	69,23	54,76	14,47	0,99	0,80	2,26	155,71	156,60	OK		24	0,00
13.05.2023	165,94	165,94	0,00	69,35	55,28	14,06	0,99	0,80	2,36	168,38	169,32	OK		24	0,00
14.05.2023	191,17	191,17	0,00	68,91	55,63	13,28	0,97	0,80	2,57	194,05	194,99	OK		24	0,00
15.05.2023	156,00	156,00	0,00	69,97	54,91	15,07	0,99	0,79	2,35	158,30	159,20	OK		24	0,00
16.05.2023	162,69	162,69	0,00	69,66	55,01	14,65	0,98	0,76	2,41	165,11	165,99	OK		24	0,00
17.05.2023	158,50	158,50	0,00	69,58	55,19	14,39	0,98	0,76	2,30	160,84	161,74	OK		24	0,00
18.05.2023	166,47	166,47	0,00	69,13	55,42	13,71	0,97	0,76	2,32	168,93	169,85	OK		24	0,05
19.05.2023	161,00	161,00	0,00	69,20	55,19	14,00	0,97	0,76	2,28	163,36	164,27	OK		24	0,00
20.05.2023	156,41	156,41	0,00	69,20	55,37	13,83	0,98	0,78	2,20	158,67	159,63	OK		24	0,00
21.05.2023	176,23	176,23	0,00	68,83	55,53	13,30	0,97	0,78	2,38	178,82	179,78	OK		24	0,00
22.05.2023	152,76	152,76	0,00	69,73	55,01	14,72	0,96	0,75	2,30	155,05	155,86	OK		24	0,00
Итого:	4761,56	4761,55	0,01						74,20	4832,91	4857,09			696	0,08
Средние:				69,94	54,19	15,76	0,98	0,77							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.04.2023	1866,00	52324,22	51913,59	410,63	50951,64	50951,63	0,01	5836		3,06
22.05.2023	1940,20	57157,13	56770,68	386,45	55713,21	55713,19	0,02	6532		3,14
ИТОГО:	74,20	4832,91	4857,09	-24,18	4761,56	4761,55	0,01	696	0	0,08

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

Ю. Март
Подпись

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.05.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-4)

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 20441817
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.04.2023	60,72	60,72	0,00	78,20	42,01	36,19	1,07	0,78	2,20	62,13	61,38	OK	24	0,01	
25.04.2023	57,34	57,34	0,00	77,45	42,10	35,35	1,05	0,77	2,03	58,63	58,01	OK	24	0,00	
26.04.2023	55,75	55,75	0,00	73,00	46,03	26,96	1,00	0,76	1,51	56,75	56,57	OK	24	0,00	
27.04.2023	55,24	55,23	0,01	64,79	49,40	15,39	0,97	0,77	0,94	55,87	56,35	OK	24	0,01	
28.04.2023	68,55	68,55	0,00	66,60	50,43	16,17	0,95	0,74	1,12	69,17	70,05	OK	24	0,00	
29.04.2023	62,26	62,26	0,00	68,47	50,30	18,17	0,96	0,74	1,14	62,95	63,57	OK	24	0,00	
30.04.2023	57,74	57,74	0,00	68,54	49,57	18,97	0,95	0,73	1,11	58,36	58,95	OK	24	0,00	
01.05.2023	69,66	69,66	0,00	67,51	50,64	16,88	0,92	0,74	1,20	70,32	71,21	OK	24	0,00	
02.05.2023	65,83	65,83	0,00	67,33	50,13	17,20	0,94	0,75	1,15	66,44	67,28	OK	24	0,00	
03.05.2023	62,06	62,06	0,00	68,48	49,71	18,78	0,99	0,76	1,17	62,67	63,42	OK	24	0,00	
04.05.2023	63,07	63,07	0,00	68,04	49,92	18,13	0,98	0,77	1,16	63,67	64,47	OK	24	0,00	
05.05.2023	58,36	58,36	0,00	68,55	49,85	18,70	1,00	0,77	1,11	58,95	59,62	OK	24	0,01	
06.05.2023	65,36	65,36	0,00	68,20	50,88	17,32	0,99	0,78	1,14	65,97	66,84	OK	24	0,00	
07.05.2023	55,50	55,50	0,00	68,86	50,83	18,03	1,01	0,78	1,00	56,09	56,72	OK	24	0,00	
08.05.2023	61,15	61,15	0,00	68,38	50,59	17,79	1,00	0,78	1,10	61,78	62,49	OK	24	0,00	
09.05.2023	65,86	65,86	0,00	67,84	50,37	17,47	0,98	0,79	1,17	66,50	67,30	OK	24	0,01	
10.05.2023	64,54	64,54	0,00	68,05	50,24	17,81	0,97	0,78	1,16	65,18	65,94	OK	24	0,00	
11.05.2023	62,17	62,17	0,00	68,21	50,39	17,81	0,98	0,78	1,12	62,81	63,52	OK	24	0,00	
12.05.2023	61,53	61,53	0,00	68,25	50,05	18,20	1,00	0,79	1,13	62,23	62,78	OK	24	0,00	
13.05.2023	65,94	65,94	0,00	68,37	51,15	17,22	0,99	0,79	1,15	66,64	67,37	OK	24	0,00	
14.05.2023	72,47	72,47	0,00	67,94	50,76	17,18	0,97	0,79	1,26	73,15	74,10	OK	24	0,00	
15.05.2023	57,91	57,91	0,00	68,94	49,97	18,97	0,99	0,79	1,11	58,54	59,15	OK	24	0,01	
16.05.2023	61,39	61,39	0,00	68,66	50,46	18,20	0,98	0,76	1,13	62,01	62,74	OK	24	0,00	
17.05.2023	61,30	61,30	0,00	68,61	50,24	18,37	0,98	0,76	1,14	61,95	62,62	OK	24	0,00	
18.05.2023	65,17	65,17	0,00	68,17	50,62	17,56	0,98	0,76	1,16	65,83	66,59	OK	24	0,00	
19.05.2023	68,66	68,66	0,00	68,25	50,43	17,82	0,97	0,76	1,24	69,32	70,19	OK	24	0,00	
20.05.2023	71,29	71,29	0,00	68,29	51,49	16,81	0,98	0,77	1,21	71,97	72,92	OK	24	0,00	
21.05.2023	72,23	72,23	0,00	67,89	50,72	17,17	0,97	0,78	1,26	72,93	73,83	OK	24	0,00	
22.05.2023	66,43	66,43	0,00	68,81	50,63	18,18	0,97	0,74	1,21	67,15	67,87	OK	24	0,00	
Итого:	1835,49	1835,48	0,01						35,55	1855,96	1873,85		696	0,05	0
Средние:				68,92	49,65	19,27	0,98	0,77							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.04.2023	1018,90	28590,51	28293,79	296,72	27815,47	27815,47	0,00	5826		0,00
22.05.2023	1054,45	30446,47	30167,64	278,83	29650,96	29650,95	0,01	6522		0,00
ИТОГО:	35,55	1855,96	1873,85	-17,89	1835,49	1835,48	0,01	696	0	0,05

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr =	0
Qi/Траб x Тнш	

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
А.В.Ткачев/
Ф.И.О.
Подпись
МП

Представитель теплоснабж.организации
Ю.Марту
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.05.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-1) 100 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20421817

Посуточный архив


Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.04.2023	49,04	49,04	0,00	77,14	41,34	35,80	1,07	0,79	1,75	50,21	49,51	OK	24	0,00	
25.04.2023	46,01	46,01	0,00	76,03	41,25	34,78	1,04	0,79	1,61	47,13	46,39	OK	24	0,23	
26.04.2023	40,21	40,21	0,00	71,62	44,63	27,00	1,00	0,77	1,09	41,15	40,52	OK	24	0,24	
27.04.2023	38,71	38,71	0,00	61,94	44,45	17,49	0,98	0,79	0,73	39,52	39,07	OK	24	0,00	
28.04.2023	46,55	46,55	0,00	65,87	48,94	16,92	0,96	0,75	0,79	47,49	47,01	OK	24	0,00	
29.04.2023	43,83	43,83	0,00	67,43	47,71	19,72	0,97	0,75	0,87	44,76	44,22	OK	24	0,00	
30.04.2023	43,61	43,61	0,00	67,50	47,90	19,60	0,96	0,74	0,86	44,55	43,99	OK	24	0,00	
01.05.2023	49,47	49,47	0,00	66,56	48,93	17,62	0,93	0,75	0,88	50,48	49,96	OK	24	0,00	
02.05.2023	48,40	48,40	0,00	66,45	48,96	17,49	0,94	0,76	0,85	49,38	48,89	OK	24	0,00	
03.05.2023	45,37	45,37	0,00	67,53	48,31	19,22	1,00	0,77	0,87	46,33	45,80	OK	24	0,00	
04.05.2023	47,15	47,15	0,00	67,12	49,06	18,07	0,99	0,78	0,86	48,12	47,62	OK	24	0,00	
05.05.2023	44,00	44,00	0,00	67,59	49,11	18,48	1,00	0,78	0,81	44,94	44,43	OK	24	0,00	
06.05.2023	46,57	46,57	0,00	67,25	49,14	18,11	1,00	0,79	0,85	47,56	47,02	OK	24	0,00	
07.05.2023	44,29	44,29	0,00	67,91	49,05	18,85	1,01	0,79	0,84	45,25	44,71	OK	24	0,00	
08.05.2023	46,21	46,21	0,00	67,41	49,51	17,90	1,00	0,79	0,83	47,19	46,67	OK	24	0,01	
09.05.2023	49,98	49,98	0,00	66,93	49,57	17,36	0,98	0,80	0,87	51,01	50,48	OK	24	0,00	
10.05.2023	48,32	48,32	0,00	67,11	49,75	17,36	0,98	0,79	0,84	49,35	48,80	OK	24	0,00	
11.05.2023	48,87	48,87	0,00	67,28	49,24	18,04	0,99	0,79	0,88	49,91	49,34	OK	24	0,00	
12.05.2023	47,69	47,69	0,00	67,32	49,35	17,96	1,00	0,80	0,86	48,70	48,14	OK	24	0,00	
13.05.2023	48,08	48,08	0,00	67,39	48,94	18,46	1,00	0,80	0,89	49,10	48,53	OK	24	0,00	
14.05.2023	46,56	46,56	0,00	66,84	49,22	17,63	0,98	0,80	0,83	47,53	47,01	OK	24	0,00	
15.05.2023	46,41	46,41	0,00	67,89	48,35	19,54	0,99	0,80	0,91	47,44	46,83	OK	24	0,00	
16.05.2023	43,72	43,72	0,00	67,57	48,40	19,16	0,98	0,77	0,84	44,68	44,11	OK	24	0,00	
17.05.2023	44,96	44,96	0,00	67,53	48,40	19,13	0,98	0,77	0,86	45,95	45,35	OK	24	0,00	
18.05.2023	46,60	46,60	0,00	67,17	48,71	18,46	0,98	0,77	0,86	47,61	47,01	OK	24	0,00	
19.05.2023	47,00	47,00	0,00	67,25	48,56	18,69	0,97	0,77	0,88	48,03	47,42	OK	24	0,00	
20.05.2023	46,22	46,22	0,00	67,25	49,15	18,09	0,98	0,78	0,84	47,21	46,64	OK	24	0,00	
21.05.2023	48,33	48,33	0,00	66,91	48,90	18,01	0,98	0,79	0,87	49,35	48,78	OK	24	0,00	
22.05.2023	44,85	44,85	0,00	67,76	48,45	19,32	0,97	0,75	0,87	45,81	45,27	OK	24	0,00	
Итого:	1337,02	1337,02							26,60	1365,76	1349,54		696	0,48	0
Средние:				67,85	48,04	19,80	0,99	0,78							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.04.2023	1411,00	43377,85	42788,65	589,20	42188,88	42189,16	-0,28	14152		4,62
22.05.2023	1437,59	44743,61	44138,19	605,42	43525,90	43526,18	-0,28	14848,00		5,10
ИТОГО:	26,60	1365,76	1349,54	16,22	1337,02	1337,02	0,00	696,00	0	0,48

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №69/пр)	
Qкorr = Qi/Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

А.В. Ткачев
Подпись Ф.И.О.
МП «Академ-Сервис»
ИНН 74-070-0251
ОГРН 5047003851

Представитель теплоснабж. организации

Ю.Мартовская
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.05.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-2) 100 СТР. Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 15461517
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	VHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.04.2023	49,67	49,67	0,00	76,80	45,74	31,06	1,08	0,79	1,55	50,77	50,31	OK	24	0	
25.04.2023	41,85	41,85	0,00	75,52	45,41	30,11	1,05	0,79	1,26	42,81	42,33	OK	24	0	
26.04.2023	35,34	35,34	0,00	70,74	47,48	23,26	1,00	0,77	0,83	36,04	35,76	OK	24	0	
27.04.2023	31,30	31,28	0,02	61,32	46,04	15,28	0,98	0,79	0,51	31,85	31,68	OK	24	0	
28.04.2023	41,79	41,79	0,00	65,25	50,70	14,56	0,96	0,75	0,62	42,57	42,28	OK	24	0	
29.04.2023	37,71	37,71	0,00	66,72	50,23	16,48	0,97	0,75	0,63	38,46	38,13	OK	24	0	
30.04.2023	37,74	37,74	0,00	66,77	49,91	16,87	0,96	0,74	0,64	38,49	38,16	OK	24	0	
01.05.2023	42,94	40,35	2,59	65,90	51,58	14,33	0,93	0,75	0,63	43,77	40,82	OK	24	0	
02.05.2023	42,76	41,87	0,90	65,83	50,98	14,84	0,95	0,76	0,64	43,57	42,37	OK	24	0	
03.05.2023	42,91	42,91	0,00	67,00	51,29	15,72	1,00	0,78	0,68	43,71	43,46	OK	24	0	
04.05.2023	45,01	45,01	0,00	66,67	52,63	14,04	0,99	0,78	0,64	45,85	45,61	OK	24	0	
05.05.2023	43,10	43,10	0,00	67,15	52,40	14,74	1,01	0,78	0,64	43,93	43,67	OK	24	0	
06.05.2023	46,03	46,03	0,00	66,82	52,57	14,25	1,00	0,79	0,67	46,90	46,64	OK	24	0	
07.05.2023	41,30	41,30	0,00	67,37	52,89	14,48	1,02	0,79	0,59	42,10	41,86	OK	24	0	
08.05.2023	45,61	45,61	0,00	67,03	52,86	14,17	1,01	0,80	0,65	46,44	46,27	OK	24	0	
09.05.2023	48,91	48,91	0,00	66,59	52,79	13,80	0,99	0,80	0,68	49,77	49,62	OK	24	0	
10.05.2023	46,97	46,97	0,00	66,75	52,92	13,83	0,98	0,79	0,65	47,80	47,65	OK	24	0	
11.05.2023	45,35	45,35	0,00	66,84	52,23	14,61	0,99	0,79	0,67	46,16	45,99	OK	24	0,04	
12.05.2023	46,57	46,57	0,00	66,94	52,34	14,60	1,00	0,80	0,68	47,35	47,28	OK	24	0	
13.05.2023	48,43	48,43	0,00	67,06	52,21	14,85	1,00	0,80	0,73	49,24	49,17	OK	24	0	
14.05.2023	50,55	50,55	0,00	66,68	52,18	14,50	0,98	0,81	0,74	51,37	51,34	OK	24	0	
15.05.2023	44,37	44,37	0,00	67,55	52,13	15,42	1,00	0,80	0,69	45,13	45,06	OK	24	0	
16.05.2023	45,88	45,88	0,00	67,30	52,01	15,29	0,99	0,77	0,71	46,64	46,59	OK	24	0	
17.05.2023	45,75	45,75	0,00	67,18	52,22	14,96	0,99	0,77	0,69	46,49	46,48	OK	24	0	
18.05.2023	47,65	47,65	0,00	66,82	52,84	13,98	0,99	0,77	0,66	48,41	48,42	OK	24	0	
19.05.2023	47,21	47,21	0,00	66,86	52,38	14,48	0,98	0,77	0,69	47,97	47,96	OK	24	0	
20.05.2023	48,02	48,02	0,00	66,90	52,70	14,21	0,99	0,78	0,69	48,80	48,80	OK	24	0	
21.05.2023	50,66	50,66	0,00	66,60	52,56	14,04	0,98	0,79	0,72	51,49	51,45	OK	24	0	
22.05.2023	46,52	46,52	0,00	67,42	52,38	15,04	0,97	0,76	0,71	47,34	47,21	OK	24	0	
Итого:	1287,88	1284,37							20,87	1311,21	1302,38		696	0,04	0
Средние:				67,39	51,26	16,13	0,99	0,78							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	VHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.04.2023	1219,17	43273,11	42686,02	587,10	42037,30	42036,65	0,65	14176		
22.05.2023	1240,04	44584,33	43988,40	595,93	43325,17	43321,02	4,15	14872,00		
ИТОГО:	20,87	1311,21	1302,38	8,84	1287,88	1284,37	3,50	696,00	0	0,04

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №699/пр)	
Qконтр = Qi/Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
А.В. Ткачев
Подпись / Ф.И.О.
МП:

Представитель теплоснабж. организации
Ю. Март
Подпись

ООО «УралЭнергоСбыТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.05.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-3) 100 СТР. Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 15281517
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.04.2023	52,22	52,22	0,00	76,79	43,06	33,73	1,07	0,78	1,75	53,18	53,03	OK	24	0,00	
25.04.2023	46,65	46,65	0,00	75,80	43,01	32,78	1,05	0,78	1,53	47,44	47,41	OK	24	0,00	
26.04.2023	42,41	42,41	0,00	71,24	47,71	23,52	1,00	0,76	0,99	43,03	43,17	OK	24	0,00	
27.04.2023	43,57	42,40	1,17	61,94	48,21	13,73	0,95	0,76	0,63	44,27	43,07	OK	24	0,00	
28.04.2023	61,63	59,89	1,74	65,74	53,08	12,67	0,96	0,75	0,79	62,70	60,76	OK	24	0,00	
29.04.2023	55,55	55,55	0,00	67,41	51,89	15,51	0,97	0,74	0,85	56,49	56,42	OK	24	0,00	
30.04.2023	53,13	53,13	0,00	67,39	51,97	15,42	0,96	0,73	0,81	54,02	53,95	OK	24	0,00	
01.05.2023	61,31	61,31	0,00	66,48	51,79	14,69	0,93	0,74	0,90	62,33	62,24	OK	24	0,00	
02.05.2023	61,54	61,54	0,00	66,40	52,68	13,72	0,95	0,75	0,84	62,55	62,51	OK	24	0,00	
03.05.2023	56,35	56,35	0,00	67,42	52,16	15,26	1,00	0,77	0,86	57,28	57,26	OK	24	0,00	
04.05.2023	59,40	59,40	0,00	67,05	52,53	14,51	0,99	0,78	0,86	60,37	60,36	OK	24	0,00	
05.05.2023	56,32	56,32	0,00	67,53	52,03	15,50	1,00	0,78	0,87	57,24	57,22	OK	24	0,00	
06.05.2023	60,12	60,12	0,00	67,18	53,13	14,04	1,00	0,78	0,84	61,11	61,09	OK	24	0,00	
07.05.2023	54,91	54,91	0,00	67,80	52,93	14,87	1,01	0,78	0,80	55,83	55,81	OK	24	0,00	
08.05.2023	59,06	59,06	0,00	67,36	53,33	14,03	1,00	0,79	0,82	60,04	60,02	OK	24	0,00	
09.05.2023	64,06	64,06	0,00	66,88	53,05	13,83	0,98	0,79	0,87	65,13	65,08	OK	24	0,00	
10.05.2023	62,94	62,94	0,00	67,08	52,65	14,43	0,98	0,78	0,89	64,00	63,93	OK	24	0,00	
11.05.2023	60,35	60,35	0,00	67,18	52,50	14,68	0,99	0,79	0,88	61,36	61,30	OK	24	0,00	
12.05.2023	59,15	59,15	0,00	67,21	52,28	14,93	1,00	0,80	0,88	60,13	60,09	OK	24	0,00	
13.05.2023	60,50	60,50	0,00	67,31	52,94	14,37	1,00	0,80	0,86	61,50	61,49	OK	24	0,00	
14.05.2023	65,79	65,79	0,00	66,94	52,59	14,35	0,98	0,80	0,94	66,89	66,83	OK	24	0,00	
15.05.2023	58,00	58,00	0,00	67,89	51,91	15,97	0,99	0,79	0,90	58,97	58,92	OK	24	0,00	
16.05.2023	57,27	57,27	0,00	67,54	52,20	15,34	0,98	0,76	0,87	58,19	58,21	OK	24	0,00	
17.05.2023	56,74	56,74	0,00	67,45	52,20	15,26	0,98	0,76	0,87	57,65	57,67	OK	24	0,00	
18.05.2023	62,67	62,67	0,00	67,13	52,55	14,58	0,98	0,76	0,91	63,67	63,70	OK	24	0,00	
19.05.2023	59,88	59,88	0,00	67,15	53,05	14,10	0,97	0,76	0,84	60,81	60,91	OK	24	0,00	
20.05.2023	60,98	60,98	0,00	67,19	53,14	14,05	0,98	0,78	0,85	61,92	62,03	OK	24	0,00	
21.05.2023	63,14	63,14	0,00	66,84	53,32	13,52	0,98	0,78	0,85	64,17	64,18	OK	24	0,00	
22.05.2023	58,45	58,45	0,00	67,71	52,65	15,06	0,97	0,75	0,87	59,38	59,43	OK	24	0,00	
Итого:	1674,11	1671,20							26,43	1701,66	1698,08		696	0,00	0
Средние:				67,76	51,61	16,15	0,99	0,77							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.04.2023	1405,78	45749,68	45630,76	118,93	44733,81	44733,46	0,35	14176		
22.05.2023	1432,21	47451,34	47328,83	122,50	46407,91	46404,66	3,26	14872,00		
ИТОГО:	26,43	1701,66	1698,08	3,58	1674,11	1671,20	2,91	696,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/гп)	
Qконтр = Qi/Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

Ю. М. Р.
Подпись

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.05.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-4) 100 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20491817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.04.2023	52,00	52,00	0,00	76,96	47,07	29,89	1,08	0,79	1,56	53,45	52,41	OK	24,00	0,00	
25.04.2023	46,86	46,86	0,00	76,01	46,04	29,97	1,05	0,78	1,41	48,11	47,22	OK	24,00	0,03	
26.04.2023	34,99	34,99	0,00	70,96	47,21	23,76	1,00	0,76	0,85	35,83	35,29	OK	24,00	0,03	
27.04.2023	29,12	29,05	0,07	61,47	42,20	19,27	0,97	0,78	0,59	29,75	29,25	OK	24,00	0,06	
28.04.2023	38,68	38,68	0,00	65,15	46,55	18,60	0,96	0,75	0,73	39,47	38,98	OK	24,00	0,00	
29.04.2023	33,42	33,42	0,00	66,46	46,17	20,28	0,97	0,75	0,68	34,14	33,67	OK	24,00	0,00	
30.04.2023	33,90	33,90	0,00	66,54	45,84	20,70	0,96	0,74	0,71	34,65	34,13	OK	24,00	0,00	
01.05.2023	37,61	37,61	0,00	65,68	46,87	18,81	0,93	0,74	0,72	38,44	37,88	OK	24,00	0,00	
02.05.2023	37,26	37,26	0,00	65,61	47,15	18,47	0,94	0,76	0,69	38,08	37,53	OK	24,00	0,01	
03.05.2023	35,48	35,48	0,00	66,56	46,45	20,11	1,00	0,77	0,72	36,28	35,71	OK	24,00	0,00	
04.05.2023	34,12	34,12	0,00	66,02	45,68	20,35	0,99	0,78	0,71	34,86	34,35	OK	24,00	0,00	
05.05.2023	32,42	32,42	0,00	66,48	45,84	20,64	1,00	0,78	0,68	33,12	32,65	OK	24,00	0,00	
06.05.2023	33,43	33,43	0,00	66,15	47,00	19,15	1,00	0,78	0,65	34,19	33,65	OK	24,00	0,00	
07.05.2023	33,39	33,39	0,00	66,87	46,92	19,95	1,01	0,78	0,68	34,16	33,61	OK	24,00	0,00	
08.05.2023	35,15	35,15	0,00	66,45	46,52	19,94	1,00	0,79	0,71	35,96	35,36	OK	24,00	0,00	
09.05.2023	37,52	37,52	0,00	66,02	46,94	19,08	0,99	0,79	0,72	38,38	37,75	OK	24,00	0,00	
10.05.2023	36,10	36,10	0,00	66,18	46,58	19,60	0,98	0,79	0,71	36,93	36,32	OK	24,00	0,00	
11.05.2023	37,31	37,31	0,00	66,42	46,59	19,83	0,99	0,79	0,75	38,17	37,55	OK	24,00	0,00	
12.05.2023	35,79	35,79	0,00	66,43	46,57	19,86	1,00	0,80	0,71	36,63	35,99	OK	24,00	0,00	
13.05.2023	36,13	36,13	0,00	66,47	46,17	20,30	1,00	0,80	0,74	36,99	36,33	OK	24,00	0,00	
14.05.2023	40,04	40,04	0,00	66,20	46,78	19,42	0,98	0,80	0,79	40,99	40,26	OK	24,00	0,00	
15.05.2023	35,54	35,54	0,00	67,06	45,73	21,33	1,00	0,79	0,76	36,43	35,70	OK	24,00	0,00	
16.05.2023	34,01	34,01	0,00	66,66	45,93	20,73	0,99	0,76	0,72	34,85	34,17	OK	24,00	0,00	
17.05.2023	35,22	35,22	0,00	66,65	46,17	20,48	0,99	0,76	0,73	36,09	35,37	OK	24,00	0,00	
18.05.2023	35,57	35,57	0,00	66,23	46,58	19,65	0,99	0,77	0,70	36,44	35,73	OK	24,00	0,01	
19.05.2023	34,94	34,94	0,00	66,27	46,83	19,43	0,97	0,77	0,68	35,81	35,09	OK	24,00	0,00	
20.05.2023	35,71	35,71	0,00	66,34	46,34	20,00	0,99	0,78	0,73	36,61	35,85	OK	24,00	0,00	
21.05.2023	40,85	40,85	0,00	66,23	46,68	19,56	0,98	0,78	0,81	41,89	41,00	OK	24,00	0,00	
22.05.2023	34,27	34,27	0,00	66,79	46,53	20,26	0,97	0,75	0,70	35,13	34,43	OK	24,00	0,00	
Итого:	1056,83	1056,76							22,37	1081,83	1063,22		696	0,14	0
Средние:				67,01	46,34	20,67	0,99	0,77							

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.04.2023	1374,42	42710,92	41901,65	809,27	41405,89	41403,83	2,07	14176		2,25
22.05.2023	1396,79	43792,75	42964,88	827,87	42462,72	42460,59	2,13	14872,00		2,39
ИТОГО:	22,37	1081,83	1063,22	18,60	1056,83	1056,76	0,07	696,00	0	0,14

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi/Траб х Тнш	0

Представитель абонента

Директор ООО "Академ-Сервис"

С.А.В.Ткачев

Подпись Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж.организации

Ю.О. Март

Подпись

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.05.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-5)

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

тхв: не исп. G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 19076078, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x58F5

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.23 23	78,86	36,64	42,21	10,99	8,05	10,6	83,99	83,15	0	81,727	82,671	0	0	3,454	0	24	0	
25.04.23 23	78,07	36,05	42,03	10,74	8,04	10,6	78,72	77,83	0	76,634	77,397	0	0	3,224	0	24	0	
26.04.23 23	73,54	39,11	34,43	10,26	7,81	10,6	59,65	59,52	0	58,229	59,12	0	0	2,007	0	24	0	
27.04.23 23	68	40,67	27,33	10,04	8,03	10,6	45,97	45,36	0,15	45,022	45,027	0,149	0,149	1,238	0,006	24	0	
28.04.23 23	67,02	40,74	26,28	9,79	7,67	10,6	58,8	58,12	0	57,619	57,693	0	0	1,516	0	24	0	
29.04.23 23	68,76	41,49	27,27	9,86	7,67	10,6	51,6	51,54	0	50,514	51,143	0	0	1,379	0	24	0	
30.04.23 23	68,92	41,47	27,45	9,78	7,55	10,6	53,04	53,02	0	51,917	52,611	0	0	1,427	0	24	0	
01.05.23 23	67,74	41,11	26,64	9,49	7,64	10,6	59,76	59,32	0	58,534	58,871	0	0	1,561	0	24	0	
02.05.23 23	67,73	41,6	26,13	9,65	7,77	10,6	59,26	58,69	0	58,046	58,238	0	0	1,518	0	24	0	
03.05.23 23	68,96	41,7	27,25	10,21	7,91	10,6	60,26	59,95	0	58,985	59,484	0	0	1,61	0	24	0	
04.05.23 23	68,4	42,63	25,77	10,11	7,98	10,6	65,62	64,85	0	64,256	64,321	0	0	1,658	0	24	0	
05.05.23 23	68,95	42,8	26,15	10,25	7,99	10,6	60,14	60,19	0	58,868	59,69	0	0	1,541	0	24	0	
06.05.23 23	68,46	43,35	25,11	10,23	8,05	10,6	61,08	61,3	0	59,806	60,781	0	0	1,503	0	24	0	
07.05.23 23	69,26	43,14	26,12	10,36	8,03	10,6	59,32	59,53	0	58,055	59,032	0	0	1,519	0	24	0	
08.05.23 23	68,72	42,86	25,86	10,26	8,12	10,6	62,17	61,42	0	60,863	60,917	0	0	1,576	0	24	0	
09.05.23 23	68,14	42,65	25,49	10,07	8,13	10,6	66,13	65,26	0	64,762	64,727	0	0	1,653	0	24	0	
10.05.23 23	68,45	42,5	25,95	10,03	8,07	10,6	64,1	63,43	0	62,761	62,915	0	0	1,631	0	24	0	
11.05.23 23	68,6	42,75	25,84	10,1	8,09	10,6	64,52	64,14	0	63,169	63,611	0	0	1,635	0	24	0	
12.05.23 23	68,59	43,21	25,38	10,24	8,19	10,6	61,09	61,25	0	59,81	60,733	0	0	1,52	0	24	0	
13.05.23 23	68,67	43,11	25,56	10,21	8,19	10,6	62,18	62,08	0	60,872	61,561	0	0	1,558	0	24	0	
14.05.23 23	68,25	42,56	25,7	10,02	8,21	10,6	68,06	67,49	0	66,648	66,943	0	0	1,714	0	24	0	
15.05.23 23	69,35	42,7	26,64	10,16	8,13	10,6	61,51	61,28	0	60,194	60,779	0	0	1,606	0	24	0	
16.05.23 23	68,97	43,15	25,83	10,07	7,83	10,6	59,18	59,27	0	57,926	58,774	0	0	1,498	0	24	0	
17.05.23 23	68,87	43,02	25,86	10,07	7,82	10,6	61,99	61,37	0	60,679	60,858	0	0	1,571	0	24	0	
18.05.23 23	68,49	43,28	25,21	10,06	7,86	10,6	62,81	62,76	0	61,497	62,233	0	0	1,552	0	24	0	
19.05.23 23	68,56	43,33	25,23	9,95	7,86	10,6	60,02	59,46	0	58,761	58,959	0	0	1,485	0	24	0	
20.05.23 23	68,53	43,69	24,84	10,06	7,98	10,6	62,02	61,72	0	60,723	61,19	0	0	1,51	0	24	0	
21.05.23 23	68,16	43,37	24,79	9,99	8,02	10,6	66	64,65	0	64,631	64,099	0	0	1,605	0	24	0	
22.05.23 23	69,16	43,03	26,13	9,94	7,7	10,6	60,77	60,22	0,01	59,477	59,718	0,01	0,01	1,557	0	24	0	
Итого/Средн	69,59	41,9	27,69	10,1	7,94	10,6	1799,76	1788,17	0,16	1760,985	1774,093	0,159	0,159	48,825	0,006	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
23.04.23 23	3221,1	3021,23	0,02	3134,549	2998,448	0,02	0,02	118,346	0,001	0	639	312
22.05.23 23	5020,86	4809,4	0,18	4895,534	4772,541	0,179	0,179	167,171	0,007	0	1335	312
Итого	1799,76	1788,17	0,16	1760,985	1774,093	0,159	0,159	48,825	0,006	0	696	0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.05.2023

Представитель теплоснабж. организации

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
А.В. Ткачев/
Ф.И.О.
Подпись

Ю.О. Мартовская
Подпись

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Чичерина, 47 (18 Стр)

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 11641719
Посуточный архив

Дата	V1	V2	T1	T2	Td1	P1	P2	G1	G2	Gd1	Q1	НС	ВНР	V3	ВОС
	м3	м3	°C	°C	°C	Mna	Mna	т	т	т	Гкал	ч	ч	м3	
24.04.2023	129,57	125,75	77,82	41,92	35,90	1,04	0,77	125,51	125,51	0,00	4,50	OK	24,00	0,00	
25.04.2023	115,19	111,85	77,05	41,44	35,61	1,02	0,77	111,65	111,65	0,00	4,00	OK	24,00	0,00	
26.04.2023	129,59	126,49	72,83	47,68	25,15	0,98	0,75	125,92	125,92	0,00	3,12	OK	24,00	0,00	
27.04.2023	128,15	125,63	68,06	49,60	18,45	0,96	0,73	124,88	124,88	0,00	2,21	OK	24,00	0,00	
28.04.2023	99,32	97,26	66,50	47,67	18,83	0,93	0,74	96,85	96,85	0,00	1,84	OK	24,00	0,00	
29.04.2023	89,93	87,91	68,03	46,18	21,85	0,94	0,74	87,60	87,60	0,00	1,92	OK	24,00	0,00	
30.04.2023	90,02	88,07	68,12	47,71	20,41	0,93	0,73	87,69	87,69	0,00	1,79	OK	24,00	0,00	
01.05.2023	98,85	96,68	67,14	47,04	20,10	0,90	0,74	96,33	96,33	0,00	1,97	OK	24,00	0,00	
02.05.2023	93,45	91,41	66,98	47,08	19,91	0,92	0,75	91,07	91,07	0,00	1,83	OK	24,00	0,00	
03.05.2023	86,07	84,12	68,01	45,89	22,13	0,97	0,76	83,84	83,84	0,00	1,88	OK	24,00	0,00	
04.05.2023	89,28	87,30	67,56	46,48	21,07	0,96	0,77	86,99	86,99	0,00	1,87	OK	24,00	0,00	
05.05.2023	86,38	84,47	68,06	46,84	21,21	0,98	0,77	84,15	84,15	0,00	1,80	OK	24,00	0,00	
06.05.2023	92,02	90,02	67,71	47,25	20,46	0,97	0,77	89,66	89,66	0,00	1,84	OK	24,00	0,00	
07.05.2023	83,86	82,02	68,34	47,31	21,03	0,99	0,77	81,69	81,69	0,00	1,73	OK	24,00	0,00	
08.05.2023	89,31	87,35	67,92	47,12	20,80	0,98	0,78	87,01	87,01	0,00	1,82	OK	24,00	0,00	
09.05.2023	92,05	90,02	67,45	46,43	21,02	0,96	0,78	89,70	89,70	0,00	1,92	OK	24,00	0,00	
10.05.2023	92,61	90,57	67,67	47,10	20,57	0,95	0,78	90,23	90,23	0,00	1,87	OK	24,00	0,00	
11.05.2023	90,91	88,92	67,81	47,17	20,64	0,96	0,78	88,57	88,57	0,00	1,84	OK	24,00	0,00	
12.05.2023	89,29	87,34	67,75	47,06	20,69	0,97	0,79	87,00	87,00	0,00	1,81	OK	24,00	0,02	
13.05.2023	90,12	88,12	67,88	46,63	21,26	0,97	0,79	87,80	87,80	0,00	1,89	OK	24,00	0,00	
14.05.2023	94,27	92,19	67,49	46,37	21,11	0,95	0,79	91,87	91,87	0,00	1,98	OK	24,00	0,01	
15.05.2023	84,89	82,97	68,43	46,02	22,41	0,97	0,78	82,68	82,68	0,00	1,86	OK	24,00	0,00	
16.05.2023	86,57	84,63	68,14	46,42	21,72	0,96	0,75	84,33	84,33	0,00	1,84	OK	24,00	0,00	
17.05.2023	88,87	86,88	68,08	46,56	21,52	0,96	0,75	86,57	86,57	0,00	1,87	OK	24,00	0,00	
18.05.2023	89,77	87,79	67,69	47,07	20,62	0,96	0,76	87,46	87,46	0,00	1,82	OK	24,00	0,00	
19.05.2023	85,44	83,55	67,70	47,12	20,58	0,95	0,76	83,23	83,23	0,00	1,72	OK	24,00	0,00	
20.05.2023	83,63	81,76	67,70	46,65	21,05	0,96	0,77	81,47	81,47	0,00	1,73	OK	24,00	0,00	
21.05.2023	91,69	89,64	67,41	46,95	20,47	0,95	0,77	89,33	89,33	0,00	1,87	OK	24,00	0,00	
22.05.2023	83,83	81,91	68,24	45,89	22,35	0,95	0,74	81,64	81,64	0,00	1,84	OK	24,00	0,00	
Итого:	2744,93	2682,62						2672,73	2672,73	0,00	59,99		696,00	0,03	
Средние:			68,61	46,57	35,90	0,96	0,76								

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.04.2023	4039,30	172908,38	168249,20	4659,18	166386,08	166398,78	-12,70	14578		31,52
22.05.2023	4099,29	175653,31	170931,81	4721,49	169058,82	169071,51	-12,70	15274		31,55
ИТОГО:	59,99	2744,93	2682,62	62,31	2672,73	2672,73	0,00	696	0	0,03

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр = Qн/Траб x Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
А.В. Ткачев/
Подпись _____
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Ю. Марты
Подпись _____



ООО «УАЗЭРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.05.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: 000 "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 99 (ИТП-1) 12 стр.

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 000 Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

тхв: не исп. G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20129394, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КЛЗ=1, ФРТ=1 КСН=0х13D3

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.23 23	78,51	40,61	37,9	0	8,19	10,6	111	107,77	0,01	107,97	106,984	0,01	0,01	4,076	0	24	0	
25.04.23 23	77,83	39,92	37,9	0	8,15	10,6	93,5	90,79	0	90,986	90,148	0	0	3,435	0	24	0	
26.04.23 23	73,69	41,74	31,95	0	7,96	10,6	69,42	67,57	0,01	67,724	67,044	0,01	0,01	2,154	0	24	0	
27.04.23 23	67,99	44,72	23,26	0	7,7	10,6	61,03	59,65	0	59,74	59,109	0	0	1,381	0	24	0	
28.04.23 23	66,41	44,52	21,89	0	8,14	10,6	50,86	49,66	0,08	49,795	49,203	0,07	0,07	1,085	0,003	23	1	*
29.04.23 23	68,23	44,28	23,95	0	7,8	10,6	60,91	59,51	0	59,614	58,984	0	0	1,418	0	24	0	
30.04.23 23	68,4	44,37	24,02	0	7,68	10,6	63,06	61,61	0	61,717	61,063	0	0	1,473	0	24	0	
01.05.23 23	67,36	44,26	23,1	0	7,77	10,6	65,58	64,1	0	64,22	63,531	0	0	1,474	0	24	0	
02.05.23 23	67,36	44,66	22,71	0	7,89	10,6	75,92	74,24	0	74,342	73,571	0	0	1,676	0	24	0	
03.05.23 23	68,46	44,68	23,78	0	8,04	10,6	76,69	74,94	0	75,056	74,262	0	0	1,773	0	24	0	
04.05.23 23	68,03	45,31	22,73	0	8,11	10,6	77,31	75,58	0	75,672	74,877	0	0	1,708	0	24	0	
05.05.23 23	68,55	45,04	23,51	0	8,12	10,6	72,87	71,2	0	71,307	70,547	0	0	1,665	0	24	0	
06.05.23 23	68,1	45,29	22,81	0	8,18	10,6	77,23	75,48	0	75,595	74,78	0	0	1,712	0	24	0	
07.05.23 23	68,81	45,27	23,54	0	8,16	10,6	74,48	72,76	0	72,878	72,086	0	0	1,704	0	24	0	
08.05.23 23	68,3	45,45	22,85	0	8,25	10,6	77,04	75,29	0,02	75,403	74,59	0,02	0,02	1,712	0,001	24	0	
09.05.23 23	67,79	44,93	22,86	0	8,26	10,6	80,74	78,92	0	79,045	78,201	0	0	1,794	0	24	0	
10.05.23 23	67,96	45,24	22,71	0	8,2	10,6	80,28	78,47	0	78,586	77,745	0	0	1,772	0	24	0	
11.05.23 23	68,18	44,98	23,21	0	8,22	10,6	81,19	79,34	0	79,464	78,613	0	0	1,831	0	24	0	
12.05.23 23	68,23	44,62	23,6	0	8,32	10,6	78,71	76,9	0,01	77,043	76,208	0,01	0,01	1,806	0	24	0	
13.05.23 23	68,29	44,72	23,56	0	8,32	10,6	78,67	76,86	0	76,996	76,164	0	0	1,802	0	24	0	
14.05.23 23	67,81	44,58	23,23	0	8,34	10,6	85,93	83,99	0	84,123	83,238	0	0	1,94	0	24	0	
15.05.23 23	68,86	44,49	24,36	0	8,26	10,6	75,45	73,68	0	73,819	73,022	0	0	1,787	0	24	0	
16.05.23 23	68,6	44,39	24,21	0	7,97	10,6	76,29	74,51	0	74,656	73,848	0	0	1,796	0	24	0	
17.05.23 23	68,57	44,98	23,59	0	7,95	10,6	75,78	74,05	0	74,156	73,37	0	0	1,738	0	24	0	
18.05.23 23	68,09	45,12	22,97	0	7,99	10,6	78,92	77,12	0	77,249	76,411	0	0	1,762	0	24	0	
19.05.23 23	68,14	45,41	22,73	0	7,99	10,6	78,12	76,35	0	76,467	75,637	0	0	1,726	0	24	0	
20.05.23 23	68,16	44,9	23,27	0	8,11	10,6	78,07	76,28	0	76,412	75,584	0	0	1,766	0	24	0	
21.05.23 23	67,77	45,52	22,25	0	8,15	10,6	82,34	80,5	0	80,614	79,746	0	0	1,781	0	24	0	
22.05.23 23	68,57	45,55	23,02	0	7,84	10,6	78,52	76,76	0	76,837	76,038	0	0	1,757	0	24	0	
Итого/Средн	69,23	44,39	24,84	0	8,07	10,6	2215,91	2163,88	0,13	2167,487	2144,603	0,119	0,119	53,504	0,005	695	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.23 23	103625,52	101707,74	54,08	100140,078	99855,495	52,87	52,87	2704,321	3,464	11129	2443
22.05.23 23	105841,43	103871,62	54,21	102307,565	102000,097	52,989	52,989	2757,825	3,469	11824	2444
Итого	2215,91	2163,88	0,13	2167,487	2144,603	0,119	0,119	53,504	0,005	695	1

итого по ж/дому с учетом расхода Гкал во время нештатной ситуации

53,581 Гкал



Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

Подпись: А.В.Тиниев / Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: Ю.Март / Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Ожорр = Qн/Грб х	0,077
Тнш	

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.05.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 99 (ИТП-2) 12 стр.

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 000 Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

тхв: не исп. G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20125375, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х7D5E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.23 23	77,87	42,9	34,98	11,11	8,17	10,6	74,66	72,78	0,01	72,696	72,181	0,01	0,01	2,547	0	24	0	
25.04.23 23	77,2	42,97	34,23	10,89	8,13	10,6	65,13	63,6	0	63,441	63,076	0	0	2,175	0	24	0	
26.04.23 23	73,27	46,28	26,99	10,4	7,93	10,6	46,6	45,71	0	45,498	45,26	0	0	1,23	0	24	0	
27.04.23 23	67,28	51,02	16,26	10,29	7,68	10,6	43,43	42,81	0,01	42,553	42,3	0,01	0,01	0,695	0,001	24	0	
28.04.23 23	65,45	50,24	15,21	9,81	8,16	10,6	38,2	37,67	0,03	37,437	37,234	0,03	0,03	0,572	0,001	22	2	*
29.04.23 23	67,23	50,38	16,85	10	7,78	10,6	40,9	40,62	0	40,073	40,147	0	0	0,677	0	24	0	
30.04.23 23	67,41	50,22	17,19	9,92	7,66	10,6	41,29	41,05	0,01	40,452	40,576	0,01	0,01	0,697	0	24	0	
01.05.23 23	66,45	50,07	16,38	9,63	7,74	10,6	46,76	46,45	0	45,836	45,917	0	0	0,752	0	24	0	
02.05.23 23	66,32	50,32	15,99	9,78	7,87	10,6	47,44	47,13	0	46,508	46,584	0	0	0,746	0	24	0	
03.05.23 23	67,49	50,57	16,92	10,34	8,01	10,6	45,45	45,17	0	44,524	44,64	0	0	0,755	0	24	0	
04.05.23 23	67,12	50,29	16,82	10,26	8,09	10,6	46,43	46,13	0,01	45,496	45,6	0,01	0,01	0,768	0	24	0	
05.05.23 23	67,5	51,03	16,47	10,38	8,09	10,6	46,59	46,28	0	45,643	45,73	0	0	0,754	0	24	0	
06.05.23 23	67,1	50,65	16,44	10,37	8,16	10,6	45,55	45,26	0	44,634	44,727	0	0	0,736	0	24	0	
07.05.23 23	67,76	50,74	17,02	10,5	8,13	10,6	43,09	42,83	0	42,209	42,328	0	0	0,72	0	24	0	
08.05.23 23	67,35	50,42	16,93	10,4	8,23	10,6	45,45	45,14	0	44,53	44,615	0	0	0,756	0	24	0	
09.05.23 23	66,8	50,75	16,05	10,21	8,23	10,6	47,99	47,65	0,01	47,034	47,09	0,01	0,01	0,757	0,001	24	0	
10.05.23 23	66,97	50,58	16,39	10,16	8,18	10,6	47,76	47,4	0	46,802	46,844	0	0	0,769	0	24	0	
11.05.23 23	67,16	50,76	16,4	10,24	8,19	10,6	46,4	46,05	0	45,468	45,508	0	0	0,747	0	24	0	
12.05.23 23	67,2	50,59	16,61	10,38	8,29	10,6	46,41	46,05	0,01	45,472	45,511	0,01	0,01	0,758	0	24	0	
13.05.23 23	67,33	50,35	16,99	10,36	8,29	10,6	47,17	46,78	0	46,215	46,239	0	0	0,787	0	24	0	
14.05.23 23	66,87	50,32	16,56	10,16	8,32	10,6	49,82	49,38	0	48,823	48,808	0	0	0,81	0	24	0	
15.05.23 23	67,78	50,53	17,26	10,3	8,24	10,6	44,77	44,41	0,01	43,853	43,893	0,01	0,01	0,759	0	24	0	
16.05.23 23	67,55	50,32	17,23	10,2	7,94	10,6	44,69	44,31	1,56	43,78	43,796	1,542	1,542	0,834	0,078	24	0	
17.05.23 23	67,6	50,36	17,24	10,21	7,93	10,6	46,33	45,89	0	45,386	45,359	0	0	0,784	0	24	0	
18.05.23 23	67,09	50,41	16,69	10,2	7,97	10,6	47,17	46,75	0	46,22	46,206	0	0	0,773	0	24	0	
19.05.23 23	67,15	50,36	16,79	10,08	7,96	10,6	47,19	46,76	0,01	46,239	46,219	0,01	0,01	0,779	0	24	0	
20.05.23 23	67,15	50,56	16,58	10,2	8,08	10,6	46,33	45,93	0	45,397	45,393	0	0	0,755	0	24	0	
21.05.23 23	66,83	50,09	16,74	10,13	8,12	10,6	48,11	47,7	0	47,15	47,154	0	0	0,791	0	24	0	
22.05.23 23	67,61	49,95	17,65	10,08	7,81	10,6	46,86	46,47	0	45,905	45,94	0	0	0,812	0	24	0	
Итого/Средн	68,4	49,55	18,85	10,24	8,05	10,6	1373,97	1360,16	1,67	1345,275	1344,877	1,65	1,65	25,496	0,084	694	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.23 23	25123,73	24496,52	10,89	24290,411	24212,328	8,641	8,641	940,21	0,347	7425	6097
22.05.23 23	26497,7	25856,68	12,56	25635,685	25557,206	10,291	10,291	965,706	0,431	8119	6099
Итого	1373,97	1360,16	1,67	1345,275	1344,877	1,65	1,65	25,496	0,084	694	2

итого по ж/дому с учетом расхода Гкал во время нештатной ситуации

25,569 Гкал



Представитель теплоснабж.организации

Ю. М. Д. А.
Подпись

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/гп)	
Скорр = Qн/Гр*б*х Тнш	0,073

ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю. О.
23.05.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 99 (ИТП-3) 12 стр.

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 000 Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

тхв: не исп. G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20129385, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х13D3

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.23 23	78,11	43,88	34,23	11,15	8,21	10,6	117,04	114,39	0,02	113,943	113,397	0,02	0,02	3,908	0,001	24	0	
25.04.23 23	77,43	43,91	33,52	10,93	8,17	10,6	105,51	103,13	0	102,759	102,236	0	0	3,45	0	24	0	
26.04.23 23	73,04	53,32	19,72	10,43	7,97	10,6	114,45	112,66	0	111,76	111,173	0	0	2,209	0	24	0	
27.04.23 23	67,83	57,56	10,27	10,33	7,72	10,6	140,75	139,24	0	137,862	137,129	0	0	1,423	0	24	0	
28.04.23 23	66,13	56,22	9,91	9,85	8,18	10,6	121,69	120,22	0,08	119,227	118,485	0,069	0,069	1,19	0,004	23	1	*
29.04.23 23	67,71	56,97	10,75	10,04	7,82	10,6	139,63	137,98	0	136,778	135,929	0	0	1,476	0	24	0	
30.04.23 23	67,96	57,13	10,83	9,96	7,7	10,6	138,06	136,46	0	135,214	134,423	0	0	1,471	0	24	0	
01.05.23 23	66,94	56,52	10,43	9,67	7,78	10,6	141,56	139,95	0	138,722	137,9	0	0	1,452	0	24	0	
02.05.23 23	66,81	56,67	10,15	9,82	7,91	10,6	147,76	146,12	0	144,813	143,972	0	0	1,475	0	24	0	
03.05.23 23	67,97	57,48	10,49	10,39	8,05	10,6	149,28	147,61	0	146,209	145,382	0	0	1,541	0	24	0	
04.05.23 23	67,59	57,22	10,37	10,29	8,13	10,6	154,95	153,25	0,1	151,796	150,96	0,098	0,098	1,587	0,006	24	0	
05.05.23 23	68,03	57,02	11,01	10,42	8,14	10,6	144,17	142,52	0	141,196	140,409	0	0	1,561	0	24	0	
06.05.23 23	67,65	56,83	10,83	10,41	8,2	10,6	143,16	141,55	0	140,238	139,458	0	0	1,525	0	24	0	
07.05.23 23	68,31	57,37	10,94	10,54	8,18	10,6	139,02	137,41	0	136,129	135,347	0	0	1,496	0	24	0	
08.05.23 23	67,83	56,58	11,25	10,44	8,27	10,6	139,71	138,11	0	136,853	136,092	0	0	1,546	0	24	0	
09.05.23 23	67,33	56,55	10,78	10,25	8,28	10,6	146,91	145,3	0	143,938	143,176	0	0	1,558	0	24	0	
10.05.23 23	67,46	56,52	10,94	10,2	8,22	10,6	146,41	144,79	0	143,433	142,675	0	0	1,574	0	24	0	
11.05.23 23	67,7	56,15	11,54	10,28	8,24	10,6	140,32	138,68	0	137,452	136,682	0	0	1,593	0	24	0	
12.05.23 23	67,73	56,29	11,44	10,42	8,34	10,6	140,38	138,81	0	137,516	136,801	0	0	1,579	0	24	0	
13.05.23 23	67,81	56,47	11,34	10,39	8,34	10,6	143,63	142,07	0,03	140,687	139,992	0,03	0,03	1,602	0,002	24	0	
14.05.23 23	67,36	55,58	11,78	10,2	8,36	10,6	146,99	145,39	0	144,013	143,346	0	0	1,701	0	24	0	
15.05.23 23	68,24	56,34	11,9	10,34	8,28	10,6	141,17	139,59	0	138,236	137,575	0	0	1,651	0	24	0	
16.05.23 23	68,1	56,47	11,63	10,24	7,99	10,6	140,7	139,14	0	137,792	137,108	0	0	1,609	0	24	0	
17.05.23 23	68,11	56,1	12,01	10,25	7,97	10,6	137,07	135,47	0,06	134,23	133,523	0,059	0,059	1,621	0,003	24	0	
18.05.23 23	67,6	55,86	11,74	10,24	8,01	10,6	143,05	141,47	0	140,14	139,459	0	0	1,651	0	24	0	
19.05.23 23	67,68	56	11,68	10,12	8,01	10,6	139,44	137,88	0	136,594	135,907	0	0	1,601	0	24	0	
20.05.23 23	67,67	55,92	11,74	10,24	8,13	10,6	143,73	142,18	0	140,792	140,154	0	0	1,659	0	24	0	
21.05.23 23	67,33	55,97	11,36	10,17	8,17	10,6	145,3	143,76	0	142,355	141,698	0	0	1,623	0	24	0	
22.05.23 23	68,08	56,38	11,71	10,12	7,86	10,6	141,31	139,74	0,07	138,389	137,711	0,069	0,069	1,631	0,004	24	0	
Итого/Средн	68,36	55,76	12,6	10,28	8,09	10,6	4033,15	3984,87	0,36	3949,068	3928,096	0,345	0,345	49,961	0,019	695	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.23 23	41442,08	40449,81	16,39	40076,897	39920,193	14,444	14,444	1431,667	0,76	7457	6065
22.05.23 23	45475,23	44434,68	16,75	44025,965	43848,289	14,789	14,789	1481,628	0,779	8152	6066
Итого	4033,15	3984,87	0,36	3949,068	3928,096	0,345	0,345	49,961	0,019	695	1

итого по ж/дому с учетом расхода Гкал во время нештатной ситуации

50,033 Гкал

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/гп)	
Qкorr = Qi / Граб х Тнш	0,072



Представитель теплоснабж.организации

Ю.М.Арт
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.05.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 107
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 000
Договорные расходы: М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
тхв: не исп.

Пределы измерений:
G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч
G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч
G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20123346, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х2FAC

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кг/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.23 23	76,82	42,06	34,76	11,21	8,33	9,1	88,3	88,3	0	86,033	87,609	0	2,995	0	24	0	
25.04.23 23	76,16	42,34	33,81	10,98	8,3	9,1	80,86	80,86	0	78,812	80,214	0	2,669	0	24	0	
26.04.23 23	71,96	46,86	25,1	10,49	8,09	9,1	73,17	73,17	0	71,495	72,439	0	1,798	0	24	0	
27.04.23 23	64,87	51,44	13,43	10,39	7,84	9,1	86,54	86,54	0	84,904	85,496	0	1,144	0	24	0	
28.04.23 23	64,42	51,49	12,93	10,03	7,94	9,1	88,27	88,27	0	86,625	87,2	0	1,124	0	24	0	
29.04.23 23	67,03	50,5	16,52	10,1	7,95	9,1	72,9	72,9	0	71,435	72,047	0	1,183	0	24	0	
30.04.23 23	67,32	50,15	17,17	10,01	7,83	9,1	71,21	71,21	0	69,764	70,39	0	1,201	0	24	0	
01.05.23 23	66,31	50,42	15,89	9,72	7,92	9,1	78,6	78,6	0	77,052	77,687	0	1,227	0	24	0	
02.05.23 23	66,15	50,11	16,03	9,88	8,06	9,1	77,52	77,52	0	75,999	76,633	0	1,221	0	24	0	
03.05.23 23	67,41	47,46	19,95	10,37	8,47	9,1	72	72 <	0	70,524	71,237	0	1,41	0	23	1	*
04.05.23 23	67,33	46,24	21,09	10,33	8,27	9,1	100,06	100,06	0	98,036	99,086	0	2,071	0	24	0	
05.05.23 23	67,85	44,77	23,08	10,46	8,28	9,1	98,84	98,84	0	96,81	97,943	0	2,238	0	24	0	
06.05.23 23	67,47	43,56	23,91	10,45	8,34	9,1	107,86	107,86	0	105,669	106,939	0	2,53	0	24	0	
07.05.23 23	68,14	43,6	24,54	10,58	8,32	9,1	106,2	106,2	0	104,001	105,297	0	2,557	0	24	0	
08.05.23 23	67,65	43,58	24,08	10,47	8,41	9,1	107,26	107,26	0	105,069	106,343	0	2,533	0	24	0	
09.05.23 23	67,17	43,32	23,85	10,28	8,41	9,1	106,18	106,18	0	104,041	105,29	0	2,484	0	24	0	
10.05.23 23	67,05	46,58	20,47	10,24	8,35	9,1	86,07	86,07	0	84,343	85,219	0	1,729	0	24	0	
11.05.23 23	67,23	49,68	17,55	10,32	8,38	9,1	70,16	70,16	0	68,743	69,37	0	1,209	0	24	0	
12.05.23 23	67,26	49,57	17,69	10,45	8,48	9,1	70,44	70,44	0	69,017	69,652	0	1,224	0	24	0	
13.05.23 23	67,26	49,77	17,49	10,43	8,48	9,1	71,31	71,31	0	69,872	70,51	0	1,225	0	24	0	
14.05.23 23	66,94	49,36	17,58	10,24	8,5	9,1	76,78	76,78	0	75,24	75,927	0	1,325	0	24	0	
15.05.23 23	67,82	49,51	18,31	10,37	8,42	9,1	69,66	69,66	0	68,231	68,884	0	1,252	0	24	0	
16.05.23 23	67,7	49,5	18,2	10,27	8,13	9,1	67,38	67,38	0	66,003	66,625	0	1,204	0	24	0	
17.05.23 23	67,74	49,17	18,57	10,27	8,12	9,1	70,11	70,11	0	68,676	69,334	0	1,278	0	24	0	
18.05.23 23	67,18	49,6	17,58	10,27	8,16	9,1	70,83	70,83	0	69,402	70,036	0	1,223	0	24	0	
19.05.23 23	67,25	49,73	17,52	10,16	8,16	9,1	70,48	70,48	0	69,056	69,683	0	1,212	0	24	0	
20.05.23 23	67,24	50,16	17,08	10,27	8,27	9,1	69,24	69,24	0	67,843	68,446	0	1,162	0	24	0	
21.05.23 23	66,92	50,01	16,91	10,2	8,32	9,1	72,31	72,31	0	70,863	71,483	0	1,201	0	24	0	
22.05.23 23	67,72	49,77	17,95	10,14	8	9,1	70,7	70,7	0	69,256	69,899	0	1,246	0	24	0	
Итого/Средн	67,92	47,6	20,32	10,32	8,22	9,1	2351,24	2351,24	0	2302,814	2326,92	0	46,873	0	695	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.23 23	22133,59	23751,71	0	21429,115	23454,988	0	0	737,251	0	5319	116
22.05.23 23	24484,83	26102,95	0	23731,929	25781,908	0	0	784,124	0	6014	117
Итого	2351,24	2351,24	0	2302,814	2326,92	0	0	46,873	0	695	1

итого по ж/дому с учетом расхода Гкал во время нештатной ситуации

46,940 Гкал

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн)	
Скорр =	0,067
Qн/Грвб х	

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ Ф.И.О. _____

Подпись _____

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю. О.
23.05.2023



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97А (ИТП-1)

Тепловычислитель ТВ7-04 сег. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходи:

G1 max = 100.00 м3/ч G1 min = 10.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mrvc = _____ т.сут

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

txв: не исп.

G3 max = 100.00 м3/ч G3 min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 18067648, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=1, ФРТ=0 КСН=0xB597

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.23 23	77,62	47,85	29,77	11,02	8,06	---	207,37	200,975	0	201,942	198,876	3,066	0	4	6,025	24	0	
25.04.23 23	76,89	46,73	30,16	10,78	8,03	---	190,095	184,145	0	185,195	182,311	2,884	0	4	5,596	24	0	
26.04.23 23	72,17	45,63	26,54	10,28	7,85	---	147,695	143,07	0,028	144,294	141,718	2,576	0	4	3,836	24	0	
27.04.23 23	67,32	49,57	17,75	10,15	8,12	---	141,225	137,385	0,019	138,371	135,838	2,533	0	4	2,463	24	0	
28.04.23 23	66,05	49,92	16,13	9,82	7,67	---	183,915	179	0,004	180,314	176,956	3,359	0	4	2,916	24	0	
29.04.23 23	67,66	49,45	18,21	9,89	7,68	---	165,925	161,14	0	162,533	159,335	3,199	0	4	2,966	24	0	
30.04.23 23	67,76	49,66	18,1	9,8	7,56	---	162,595	157,865	0,001	159,251	156,086	3,165	0	4	2,89	24	0	
01.05.23 23	66,66	50,89	15,77	9,52	7,64	---	194,92	189,715	0,001	191,034	187,458	3,576	0	4	3,019	24	0	
02.05.23 23	66,61	51,42	15,18	9,68	7,77	---	194,65	189,5	0,001	190,787	187,207	3,579	0	4	2,903	24	0	
03.05.23 23	67,76	50,68	17,08	10,24	7,91	---	180,465	175,37	0	176,768	173,308	3,46	0	4	3,027	24	0	
04.05.23 23	67,31	51,45	15,86	10,14	7,99	---	188,04	182,92	0	184,234	180,69	3,544	0	4	2,93	24	0	
05.05.23 23	67,83	51,24	16,59	10,28	7,99	---	183,42	178,35	0,001	179,654	176,2	3,454	0	4	2,988	24	0	
06.05.23 23	67,42	51,57	15,84	10,26	8,06	---	188,955	183,84	0,001	185,119	181,59	3,529	0	4	2,941	24	0	
07.05.23 23	68,08	51,77	16,31	10,39	8,04	---	180,55	175,55	0,001	176,815	173,399	3,416	0	4	2,893	24	0	
08.05.23 23	67,58	52,4	15,18	10,28	8,13	---	194,34	189,16	0,001	190,391	186,786	3,605	0	4	2,898	24	0	
09.05.23 23	67	52,54	14,46	10,09	8,13	---	213,435	207,995	0	209,149	205,362	3,788	0	4	3,032	24	0	
10.05.23 23	67,27	52,64	14,63	10,05	8,08	---	203,495	198,22	0	199,385	195,708	3,677	0	4	2,925	24	0	
11.05.23 23	67,47	52,2	15,28	10,13	8,1	---	201,56	196,285	0	197,464	193,831	3,634	0	4	3,024	24	0	
12.05.23 23	67,51	52,18	15,33	10,27	8,19	---	194,4	189,25	0	190,442	186,888	3,554	0	4	2,928	24	0	
13.05.23 23	67,55	52,27	15,29	10,24	8,19	---	201,03	195,77	0	196,928	193,318	3,61	0	4	3,018	24	0	
14.05.23 23	67,11	52,11	15	10,05	8,22	---	215,64	210,12	0	211,293	207,519	3,775	0	4	3,177	24	0	
15.05.23 23	68,03	52,3	15,74	10,2	8,13	---	184,305	179,31	0	180,502	177,061	3,441	0	4	2,847	24	0	
16.05.23 23	67,88	51,71	16,17	10,1	7,84	---	185,945	180,9	0	182,124	178,678	3,445	0	4	2,953	24	0	
17.05.23 23	67,8	51,45	16,35	10,1	7,83	---	189,41	184,295	0,001	185,519	182,05	3,469	0	4	3,041	24	0	
18.05.23 23	67,34	52,04	15,31	10,09	7,86	---	199,815	194,56	0	195,768	192,14	3,628	0	4	3,005	24	0	
19.05.23 23	67,41	52,66	14,76	9,98	7,87	---	195,26	190,165	0,001	191,297	187,749	3,547	0	4	2,831	24	0	
20.05.23 23	67,45	52,51	14,94	10,09	7,98	---	199,13	193,955	0	195,085	191,499	3,587	0	4	2,922	24	0	
21.05.23 23	67,05	52,49	14,56	10,02	8,03	---	208,905	203,56	0	204,709	200,989	3,72	0	4	2,988	24	0	
22.05.23 23	67,95	52,09	15,87	9,97	7,7	---	189,23	184,12	0	185,333	181,82	3,513	0	4	2,949	24	0	
Итого/Средн	68,25	51,17	17,07	10,13	7,95	---	5485,72	5336,49	0,058	5371,699	5272,366	99,334	0	4	91,929	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.23 23	67878,46	65683,88	2,243	64979,097	64760,129	218,968	3035,843	5127	406
22.05.23 23	73364,18	71020,37	2,301	70350,797	70032,495	318,302	3127,772	5823	406
Итого	5485,72	5336,49	0,058	5371,699	5272,366	99,334	91,929	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
_____ / А.В. Ткачев /
Подпись / Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

_____ / Ю.М. М. /
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.05.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97А (ИТП-2)

Тепловычислитель ТВ7-04 сег. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 100.00 м3/ч G1 min = 10.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

G3 max = 100.00 м3/ч G3 min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 18060310, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=1, ФРТ=0 КСН=0х542В

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	tх °C	Pх кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.23 23	77,32	44,96	32,36		11	8,06	171,47	167,165	0	166,962	165,583	1,379	0,4	5,422	24	0	
25.04.23 23	76,68	44,03	32,65	10,8	8,03	159,26	155,3	0	155,13	153,88	1,25	0,4	0,4	5,082	24	0	
26.04.23 23	72,18	39,82	32,36	10,3	7,85	101,15	98,925	0,033	98,801	98,194	0,607	0,4	0,4	3,208	24	0	
27.04.23 23	66,76	41,86	24,89	10,2	8,12	79,46	78,015	0,023	77,859	77,375	0,484	0,4	0,4	1,946	24	0	
28.04.23 23	65,65	40,92	24,73	9,82	7,67	101,02	99,13	0,007	99,046	98,352	0,694	0,4	0,4	2,459	24	0	
29.04.23 23	67,18	41,63	25,55	9,89	7,68	93,24	91,5	0	91,341	90,756	0,585	0,4	0,4	2,343	24	0	
30.04.23 23	67,37	41,44	25,93	9,8	7,56	95,95	94,125	0	93,982	93,367	0,614	0,4	0,4	2,446	24	0	
01.05.23 23	66,3	41,81	24,49	9,52	7,64	101,33	99,43	0	99,314	98,616	0,698	0,4	0,4	2,442	24	0	
02.05.23 23	66,42	46,26	20,17	9,68	7,77	125,555	123,4	0,001	123,049	122,149	0,899	0,4	0,4	2,494	24	0	
03.05.23 23	67,51	47,56	19,95	10,2	7,91	129,72	127,515	0	127,046	126,137	0,909	0,4	0,4	2,548	24	0	
04.05.23 23	66,98	42,08	24,9	10,1	7,99	113,865	111,66	0	111,556	110,734	0,821	0,4	0,4	2,789	24	0	
05.05.23 23	67,46	42,12	25,34	10,3	7,99	107,98	105,895	0,001	105,756	105,019	0,737	0,4	0,4	2,691	24	0	
06.05.23 23	67,06	42,91	24,16	10,3	8,06	111,24	109,16	0	108,973	108,216	0,758	0,4	0,4	2,644	24	0	
07.05.23 23	67,71	43,8	23,91	10,4	8,04	103,06	101,205	0,001	100,928	100,292	0,636	0,4	0,4	2,423	24	0	
08.05.23 23	67,23	44,17	23,06	10,3	8,13	109,345	107,39	0,001	107,11	106,405	0,704	0,4	0,4	2,481	24	0	
09.05.23 23	66,76	43,8	22,96	10,1	8,13	118,73	116,575	0	116,333	115,519	0,814	0,4	0,4	2,683	24	0	
10.05.23 23	66,93	43,31	23,62	10,1	8,08	117,795	115,64	0	115,406	114,627	0,779	0,4	0,4	2,738	24	0	
11.05.23 23	67,15	42,83	24,31	10,1	8,1	117,595	115,395	0	115,196	114,396	0,8	0,4	0,4	2,813	24	0	
12.05.23 23	67,21	43,54	23,67	10,3	8,19	114,28	112,235	0	111,946	111,229	0,717	0,4	0,4	2,661	24	0	
13.05.23 23	67,24	43,5	23,75	10,2	8,19	115,875	113,795	0	113,504	112,782	0,722	0,4	0,4	2,707	24	0	
14.05.23 23	66,85	43,25	23,6	10,1	8,22	127,91	125,56	0	125,319	124,45	0,869	0,4	0,4	2,971	24	0	
15.05.23 23	67,74	43,22	24,52	10,2	8,13	112,21	110,18	0	109,885	109,214	0,67	0,4	0,4	2,706	24	0	
16.05.23 23	67,6	42,68	24,92	10,1	7,84	116,445	114,28	0	114,037	113,304	0,733	0,4	0,4	2,853	24	0	
17.05.23 23	67,51	43,24	24,27	10,1	7,83	114,765	112,695	0	112,403	111,707	0,696	0,4	0,4	2,74	24	0	
18.05.23 23	67,05	43,86	23,19	10,1	7,86	119,05	116,96	0	116,636	115,904	0,732	0,4	0,4	2,717	24	0	
19.05.23 23	67,09	44,02	23,08	9,98	7,87	116,38	114,385	0	114,006	113,344	0,662	0,4	0,4	2,643	24	0	
20.05.23 23	67,13	44,03	23,09	10,1	7,98	117,165	115,19	0	114,779	114,134	0,644	0,4	0,4	2,663	24	0	
21.05.23 23	66,75	44,23	22,52	10	8,03	122,545	120,46	0	120,08	119,355	0,725	0,4	0,4	2,717	24	0	
22.05.23 23	67,63	44,1	23,52	9,97	7,7	114,875	112,895	0	112,501	111,856	0,645	0,4	0,4	2,658	24	0	
Итого/Средн	68,22	43,41	24,81	10,1	7,95	3349,265	3286,06	0,067	3278,883	3256,898	21,985	0,4	0,4	81,686	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.23 23	66198,61	64304,505	0,266	64032,526	63390,463	642,063	2099,536	5146	387
22.05.23 23	69547,875	67590,565	0,334	67311,409	66647,36	664,048	2181,222	5842	387
Итого	3349,265	3286,06	0,067	3278,883	3256,898	21,985	81,686	696	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

А.В. Ткачев/

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Ю. Мар

Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»

ИНСПЕКТОР СТИ 59Р

МАРТОВСКАЯ Ю.О.

23.05.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "УК "Доноуэра" Договор №: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 85 (ИТП-1) 79 стр.

Прибор: КАРАТ-307
Серийный номер: 15494617
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	VHP	V3	ВОС
	т	т	т	'C	'C	'C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.04.2023	104,40	104,40	0,00	76,28	40,44	35,84	1,08	0,74	3,75	107,38	104,81	OK		24	0
25.04.2023	95,32	95,32	0,00	75,98	39,87	36,11	1,06	0,74	3,45	97,98	95,71	OK		24	0
26.04.2023	69,49	69,49	0,00	72,32	41,80	30,52	1,01	0,72	2,14	71,27	69,84	OK		24	0,29
27.04.2023	53,42	53,42	0,00	62,42	43,32	19,10	0,96	0,77	1,15	54,63	53,71	OK		24	0,02
28.04.2023	64,88	64,88	0,00	65,25	43,71	21,54	0,94	0,72	1,41	66,27	65,25	OK		24	0,01
29.04.2023	65,94	65,94	0,00	66,17	43,36	22,81	0,95	0,72	1,52	67,42	66,29	OK		24	0
30.04.2023	65,13	65,13	0,00	66,48	43,19	23,28	0,94	0,71	1,54	66,51	65,56	OK		24	0
01.05.2023	73,04	73,04	0,00	65,65	43,24	22,41	0,91	0,72	1,65	74,50	73,58	OK		24	0
02.05.2023	75,88	75,88	0,00	65,38	44,05	21,33	0,93	0,73	1,64	77,23	76,61	OK		24	0
03.05.2023	67,40	67,40	0,00	66,29	43,38	22,91	0,98	0,75	1,56	68,55	68,12	OK		24	0
04.05.2023	66,75	66,75	0,00	66,07	43,64	22,43	0,97	0,75	1,51	67,86	67,49	OK		24	0
05.05.2023	63,17	63,17	0,00	66,34	43,48	22,86	0,99	0,75	1,46	64,23	63,86	OK		24	0
06.05.2023	62,39	62,39	0,00	66,21	43,55	22,66	0,98	0,76	1,43	63,43	63,07	OK		24	0
07.05.2023	60,85	60,85	0,00	66,53	43,78	22,75	1,00	0,76	1,40	61,86	61,55	OK		24	0
08.05.2023	59,66	59,66	0,00	66,20	43,96	22,24	0,99	0,77	1,34	60,61	60,36	OK		24	0
09.05.2023	70,99	70,99	0,00	65,92	44,14	21,78	0,97	0,77	1,56	72,18	71,76	OK		24	0
10.05.2023	66,68	66,68	0,00	65,72	44,17	21,55	0,97	0,76	1,45	67,76	67,44	OK		24	0
11.05.2023	65,94	65,94	0,00	66,16	43,70	22,46	0,97	0,76	1,49	67,03	66,68	OK		24	0
12.05.2023	65,27	65,27	0,00	66,23	43,78	22,45	0,99	0,77	1,48	66,32	66,04	OK		24	0
13.05.2023	67,51	67,51	0,00	66,39	43,76	22,62	0,98	0,77	1,54	68,63	68,28	OK		24	0
14.05.2023	75,80	75,80	0,00	65,95	44,17	21,79	0,97	0,77	1,67	77,05	76,67	OK		24	0
15.05.2023	65,05	65,05	0,00	66,57	43,59	22,98	0,98	0,77	1,50	66,09	65,82	OK		24	0
16.05.2023	64,95	64,95	0,00	66,54	43,74	22,80	0,97	0,74	1,49	65,98	65,73	OK		24	0
17.05.2023	62,03	62,03	0,00	66,66	43,63	23,02	0,97	0,74	1,44	63,03	62,77	OK		24	0
18.05.2023	67,78	67,78	0,00	66,04	44,12	21,92	0,97	0,74	1,50	68,90	68,55	OK		24	0
19.05.2023	65,12	65,12	0,00	66,19	44,07	22,11	0,96	0,74	1,45	66,25	65,80	OK		24	0
20.05.2023	65,76	65,76	0,00	66,22	44,00	22,22	0,96	0,75	1,47	66,93	66,43	OK		24	0
21.05.2023	74,83	74,83	0,00	65,97	44,57	21,40	0,96	0,76	1,62	76,30	75,46	OK		24	0
22.05.2023	66,88	66,88	0,00	66,34	43,87	22,47	0,95	0,72	1,51	68,21	67,42	OK		24	0
Итого:	1992,33	1992,33							48,13	2030,39	2010,66			696	0,32
Средние:				66,91	43,45	23,46	0,97	0,75							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.04.2023	1203,13	42158,92	40815,68	1343,24	40464,86	40464,86	0,00			
22.05.2023	1251,27	44189,31	42826,34	1362,97	42457,19	42457,19	0,00			
ИТОГО:	48,13	2030,39	2010,66	19,73	1992,33	1992,33	0,00	696	0	0,32

Тепловая энергия израсходованная за период испытаний (Гкал) (п.61 Методики №99/лр)		
Qконтр = х Тнп	Qi/Траб	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Академ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

А.В. Тиачев/
Подпись Ф.И.О.

Ю. Мартков
Подпись Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.05.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г. - 22/05/23г.
Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 85 (ИТП-2) 79 стр.

Прибор: КАРАТ-307
Серийный номер: 05351818
Посуточный архив

Дата	G1		G2		Gd1	T1		T2		Td1	P1		P2		Q1	V1		V2	НС	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	т		°C	°C	°C	°C		Мпа	Мпа	Гкал	м3		м3	ч					
24.04.2023	103,49		103,49		0,00	77,93		41,57		36,35	1,08	0,73		0,73	3,76	105,19		105,29	OK		24	0,05
25.04.2023	101,64		101,64		0,00	77,22		41,83		35,40	1,06	0,74		0,74	3,62	103,26		103,41	OK		24	0,04
26.04.2023	78,18		78,18		0,00	72,76		45,60		27,16	1,01	0,72		0,72	2,14	79,37		79,51	OK		24	0,09
27.04.2023	76,90		76,90		0,00	64,70		47,54		17,16	0,97	0,76		0,76	1,43	77,97		78,22	OK		24	0,05
28.04.2023	99,39		99,39		0,00	66,59		48,83		17,76	0,94	0,72		0,72	1,79	100,75		101,03	OK		24	0,02
29.04.2023	92,67		92,67		0,00	67,84		48,33		19,51	0,96	0,72		0,72	1,81	94,03		94,17	OK		24	0
30.04.2023	86,76		86,76		0,00	67,92		48,45		19,47	0,94	0,71		0,71	1,69	88,03		88,17	OK		24	0
01.05.2023	100,97		100,97		0,00	67,08		48,99		18,09	0,92	0,72		0,72	1,84	102,37		102,66	OK		24	0
02.05.2023	102,30		102,30		0,00	67,00		48,94		18,06	0,94	0,73		0,73	1,86	103,71		104,01	OK		24	0
03.05.2023	89,12		89,12		0,00	67,84		48,63		19,21	0,99	0,74		0,74	1,73	90,40		90,58	OK		24	0
04.05.2023	93,41		93,41		0,00	67,50		48,65		18,85	0,98	0,75		0,75	1,78	94,74		94,94	OK		24	0
05.05.2023	87,73		87,73		0,00	67,87		48,50		19,37	1,00	0,75		0,75	1,71	89,01		89,15	OK		24	0
06.05.2023	92,94		92,94		0,00	67,56		48,77		18,79	0,99	0,76		0,76	1,77	94,27		94,48	OK		24	0
07.05.2023	85,60		85,60		0,00	68,12		48,50		19,62	1,00	0,76		0,76	1,68	86,86		86,99	OK		24	0
08.05.2023	88,29		88,29		0,00	67,68		48,79		18,90	0,99	0,76		0,76	1,68	89,58		89,73	OK		24	0
09.05.2023	95,33		95,33		0,00	67,34		49,00		18,34	0,98	0,76		0,76	1,76	96,71		96,87	OK		24	0
10.05.2023	93,26		93,26		0,00	67,37		48,87		18,51	0,97	0,76		0,76	1,73	94,64		94,75	OK		24	0
11.05.2023	91,97		91,97		0,00	67,67		48,87		18,80	0,98	0,76		0,76	1,74	93,35		93,42	OK		24	0
12.05.2023	92,30		92,30		0,00	67,73		48,64		19,09	0,99	0,77		0,77	1,77	93,66		93,77	OK		24	0
13.05.2023	92,07		92,07		0,00	67,74		48,65		19,09	0,99	0,77		0,77	1,76	93,41		93,57	OK		24	0
14.05.2023	104,24		104,24		0,00	67,51		49,08		18,43	0,97	0,77		0,77	1,94	105,72		105,98	OK		24	0
15.05.2023	90,70		90,70		0,00	68,25		48,56		19,69	0,99	0,76		0,76	1,78	92,07		92,15	OK		24	0
16.05.2023	90,09		90,09		0,00	68,07		48,77		19,29	0,98	0,73		0,73	1,75	91,45		91,52	OK		24	0
17.05.2023	88,60		88,60		0,00	68,02		49,08		18,93	0,97	0,74		0,74	1,70	89,95		90,00	OK		24	0
18.05.2023	96,67		96,67		0,00	67,61		48,65		18,96	0,98	0,74		0,74	1,84	98,09		98,22	OK		24	0
19.05.2023	89,75		89,75		0,00	67,63		49,17		18,46	0,97	0,74		0,74	1,66	91,06		91,22	OK		24	0
20.05.2023	91,71		91,71		0,00	67,68		49,02		18,66	0,97	0,75		0,75	1,72	93,05		93,21	OK		24	0
21.05.2023	98,99		98,99		0,00	67,44		49,28		18,16	0,96	0,75		0,75	1,82	100,41		100,63	OK		24	0
22.05.2023	91,08		91,08		0,00	68,06		48,91		19,15	0,96	0,71		0,71	1,74	92,43		92,57	OK		24	0
Итого:	2686,16		2686,16												55,02	2725,54		2730,20			696	0,25
Средние:						68,40		48,15		20,25	0,98	0,74										

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.04.2023	1424,19	44934,95	44783,34	151,61	43881,23	43881,21	0,01			
22.05.2023	1479,22	47660,49	47513,54	146,94	46567,39	46567,37	0,02			
ИТОГО:	55,02	2725,54	2730,20	-4,67	2686,16	2686,16	0,00	696	0	0,25

Тепловая энергия израсходованная за период испытательных ситуаций (Тн) (п. 61 Методики №99/пр)		
Фкорт =	Qi/Траб	0
х Тнш		

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Академ-Сервис"

Подпись: А.В. Тишечев/ Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись: Ю.О. Мартовская/ Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.05.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 85 (ИТП-3) 79 стр.

Прибор: KAPAT-307
Серийный номер: 15164617
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	VHP	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.04.2023	24,46944	24,469435	0	76,68416	43,040432	33,643723	1,078709	0,736483	0,825543	25,115	24,654	OK		24	0
25.04.2023	60,11084	60,110836	0	76,15787	43,558498	32,599377	1,068983	0,737656	1,958468	61,653	60,6	OK		24	0
26.04.2023	50,05665	50,056648	0	72,37385	47,156891	25,216963	1,020605	0,722132	1,257539	51,26	50,505	OK		24	0,01
27.04.2023	54,28581	54,280853	0,0049621	63,55936	49,672791	13,886562	0,935465	0,699138	0,817046	55,481	54,765	OK		24	0,01
28.04.2023	48,26148	48,261478	0	65,4469	48,098019	17,348881	0,950865	0,722931	0,84814	49,34	48,601	OK		24	0
29.04.2023	38,32126	38,321262	0	66,08242	45,350307	20,732119	0,957039	0,724121	0,805715	39,182	38,55301	OK		24	0
30.04.2023	37,05284	37,052841	0	66,36073	45,150028	21,210693	0,947674	0,712877	0,796027	37,89501	37,27	OK		24	0
01.05.2023	39,69349	39,693493	0	65,55827	45,497929	20,060331	0,921776	0,720234	0,810691	40,589	39,92	OK		24	0
02.05.2023	41,4224	41,422401	0	65,35563	45,097809	20,25782	0,937232	0,733238	0,84727	42,33201	41,672	OK		24	0
03.05.2023	37,86911	37,869114	0	66,18818	45,853958	20,334208	0,991384	0,746613	0,783816	38,732	38,09401	OK		24	0
04.05.2023	37,92416	37,92416	0	65,98389	45,876057	20,107836	0,982276	0,753582	0,773271	38,812	38,12101	OK		24	0
05.05.2023	41,4224	41,422401	0	66,24608	45,497639	20,74843	0,995884	0,75413	0,76048	36,999	36,346	OK		24	0
06.05.2023	38,53041	38,530411	0	66,17294	45,144588	21,028357	0,993432	0,760732	0,824769	39,42601	38,729	OK		24	0
07.05.2023	38,80716	38,807156	0	66,49645	45,336712	21,159739	1,006022	0,75865	0,835265	39,72	39,01001	OK		24	0
08.05.2023	37,89777	37,897766	0	66,16447	45,395245	20,76923	0,995997	0,767065	0,79809	38,784	38,09401	OK		24	0
09.05.2023	42,07574	42,075741	0	65,92464	45,343487	20,581167	0,978673	0,767244	0,879014	43,03401	42,313	OK		24	0
10.05.2023	40,2862	40,286198	0	65,67732	45,370975	20,306341	0,974641	0,761575	0,828013	41,189	40,523	OK		24	0
11.05.2023	39,74644	39,746437	0	66,10828	45,268066	20,840219	0,982118	0,763542	0,835656	40,645	39,98001	OK		24	0
12.05.2023	39,11803	39,118031	0	66,14575	45,346573	20,799168	0,994748	0,773223	0,821519	40,02	39,32999	OK		24	0
13.05.2023	37,65665	37,656647	0	66,2703	45,138615	21,131685	0,992607	0,772711	0,80474	38,52601	37,86	OK		24	0
14.05.2023	44,25032	44,25032	0	65,96671	45,443432	20,523281	0,974506	0,774642	0,923565	45,269	44,494	OK		24	0
15.05.2023	38,40211	38,402107	0	66,48457	45,201237	21,283327	0,987853	0,76698	0,823035	39,288	38,61601	OK		24	0
16.05.2023	38,20116	38,201157	0	66,43746	45,263866	21,173605	0,978513	0,738382	0,816616	39,076	38,424	OK		24	0
17.05.2023	39,04839	39,048389	0	66,60928	45,142654	21,466621	0,97876	0,737318	0,843357	39,94801	39,269	OK		24	0
18.05.2023	38,69325	38,693249	0	65,9717	45,662815	20,30888	0,979316	0,740057	0,798029	39,57501	38,917	OK		24	0
19.05.2023	38,13946	38,139462	0	66,12778	45,086746	21,041031	0,964738	0,741302	0,810068	38,993	38,368	OK		24	0
20.05.2023	35,94724	35,947239	0	66,11166	45,527889	20,58378	0,97351	0,752286	0,748083	36,756	36,165	OK		24	0
21.05.2023	40,68694	40,686943	0	65,91482	45,974991	19,939825	0,967673	0,755535	0,82385	41,60601	40,93401	OK		24	0
22.05.2023	35,60954	35,609543	0	66,20538	45,402924	20,802462	0,963359	0,723107	0,748282	36,404	35,833	OK		24	0
Итого:	1168,72	1168,72		66,92	45,55	21,38	0,98	0,75	0,87	25,25	1195,65	1175,96	Qкорр = Qi/Траб	0,02	
Средние:				66,92	45,55	21,38	0,98	0,75	0,87				Qкорр = Qi/Траб	0,02	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподл	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22.05.2023	25,25	1195,65	1175,96	19,69	1168,72	1168,72	0,00			
ИТОГО:	25,25	1195,65	1175,96	19,69	1168,72	1168,72	0,00	696	0	0,02

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)		
Qкорр =	Qi/Траб	0
x Тнш		

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Академ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ Ф.И.О.

Подпись _____ Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.05.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: 63-2

Адрес: Ул. Наб. 63-2

Договор N: 876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 000

Договорные расходы:

M сет. в.одм= т.сут Mгвс= т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20109893, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хА4F9

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 гс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	сМ т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	ИС
24.04.23 23	78,72	57,08	21,64	11,6	8,05	10,6	332,19	329,35	0,12	323,28	324,458	0,118	0,118	7,028	0,007	24	0	
25.04.23 23	78,15	56,57	21,58	11,46	8,04	10,6	316,45	313,77	0,11	308,062	309,177	0,108	0,108	6,678	0,006	24	0	
26.04.23 23	73,9	61,69	12,21	10,97	7,9	10,6	354,33	352,91	0,17	345,821	346,798	0,167	0,167	4,255	0,011	24	0	
27.04.23 23	68,8	62,37	6,43	10,69	7,75	10,6	399,63	399,19	0,14	391,217	392,145	0,138	0,138	2,549	0,009	24	0	
28.04.23 23	67,4	58,51	8,89	10,23	7,88	10,6	290,25	289,7	0,11	284,363	285,175	0,108	0,108	2,547	0,006	24	0	
29.04.23 23	68,26	52,28	15,97	10,29	7,89	10,6	175,61	174,76	0,11	171,966	172,565	0,109	0,109	2,76	0,006	24	0	
30.04.23 23	68,47	52,38	16,09	10,21	7,78	10,6	167,07	166,24	0,08	163,585	164,152	0,079	0,079	2,643	0,004	24	0	
01.05.23 23	67,5	53,65	13,85	9,93	7,85	10,6	194,52	193,77	0,1	190,55	191,205	0,099	0,099	2,652	0,005	24	0	
02.05.23 23	67,28	53,63	13,65	10,07	7,98	10,6	201,26	200,47	0,09	197,192	197,827	0,089	0,089	2,705	0,005	24	0	
03.05.23 23	68,4	51,25	17,15	10,64	8,12	10,6	155,58	154,72	0,08	152,345	152,858	0,079	0,079	2,624	0,004	24	0	
04.05.23 23	67,98	52,23	15,74	10,57	8,19	10,6	167,18	166,35	0,08	163,737	164,27	0,079	0,079	2,59	0,004	24	0	
05.05.23 23	68,43	51,94	16,48	10,69	8,19	10,6	160,29	159,43	0,1	156,943	157,465	0,099	0,099	2,6	0,005	24	0	
06.05.23 23	68,07	53,07	14,99	10,68	8,26	10,6	164,39	163,6	0,08	161	161,493	0,079	0,079	2,426	0,004	24	0	
07.05.23 23	68,71	52,33	16,38	10,81	8,24	10,6	153,93	153,11	0,08	150,698	151,192	0,079	0,079	2,48	0,004	24	0	
08.05.23 23	68,25	52,97	15,28	10,7	8,33	10,6	168,97	168,14	0,09	165,467	165,98	0,089	0,089	2,541	0,005	24	0	
09.05.23 23	67,75	52,92	14,82	10,53	8,33	10,6	181,29	180,44	0,09	177,582	178,126	0,089	0,089	2,644	0,005	24	0	
10.05.23 23	67,94	54,07	13,87	10,48	8,28	10,6	197,11	196,26	0,08	193,054	193,635	0,079	0,079	2,691	0,004	24	0	
11.05.23 23	68,17	53,38	14,79	10,55	8,29	10,6	186,32	185,45	0,07	182,47	183,028	0,069	0,069	2,71	0,004	24	0	
12.05.23 23	68,26	53,67	14,59	10,69	8,4	10,6	183,56	182,7	0,07	179,754	180,286	0,069	0,069	2,634	0,004	24	0	
13.05.23 23	68,3	53,42	14,88	10,67	8,39	10,6	188,71	187,8	0,08	184,799	185,347	0,079	0,079	2,762	0,004	24	0	
14.05.23 23	67,86	53,63	14,22	10,48	8,41	10,6	197,92	197,02	0,07	193,854	194,436	0,069	0,069	2,769	0,004	24	0	
15.05.23 23	68,71	52,63	16,08	10,61	8,34	10,6	171,66	170,72	0,07	168,054	168,558	0,069	0,069	2,714	0,004	24	0	
16.05.23 23	68,35	52,55	15,8	10,38	8,19	10,6	162,4 <	161,53 <	0,18	158,999 <	159,465 <	0,158	0,158	2,528	0,008	23	1	*
17.05.23 23	68,58	51,99	16,59	10,53	8,04	10,6	167,72	166,73	0,1	164,209	164,668	0,099	0,099	2,738	0,005	24	0	
18.05.23 23	68,33	54,93	13,2	10,46	8,13	10,6	207,28	206,35	0,22	202,995	203,504	0,218	0,218	2,702	0,01	24	0	
19.05.23 23	68,33	55,96	12,36	10,37	8,06	10,6	224,56	223,7	0	219,899	220,502	0	0	2,729	0	24	0	
20.05.23 23	68,34	55,93	12,41	10,46	8,19	10,6	224,85	224,16	0,01	220,172	220,95	0,01	0,01	2,742	0,001	24	0	
21.05.23 23	68	56	11,99	10,41	8,22	10,6	228,54	227,9	0	223,838	224,631	0	0	2,695	0	24	0	
22.05.23 23	68,68	56,1	12,58	10,36	7,9	10,6	209,92	209,1	0	205,514	206,078	0	0	2,595	0	24	0	
Итого/Средн	69,59	55,22	14,38	10,57	8,13	10,6	6133,49	6105,37	2,58	6001,416	6019,975	2,526	2,526	86,728	0,137	695	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	сМ т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.23 23	172247,44	170352,65	90,737	166807,612	167369,196	88,849	88,849	4029,902	5,307	16032	4911
22.05.23 23	178380,93	176458,02	93,317	172809,028	173389,171	91,375	91,375	4115,55	5,444	16727	4912
Итого	6133,49	6105,37	2,58	6001,416	6019,975	2,526	2,526	86,728	0,137	695	1

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар. неисправ.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации



С.В. Малыгина
МАЛЫГИНА С.В.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/04/23г. -22/05/23г.

Абонент: 63-1

Адрес: Ул. Наб. 63-1

Договор N: 876543210

Тепловычислитель ТВ7-04. сет. N 000

Договорные раскоды:

M сет. воды = _____ т.сут Mгас = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122875, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0ххх449

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dm т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.23 23	78,86	50,94	27,93	11,59	7,99	10,6	242,21	237,74	0	235,688	234,918	0	0	6,601	0	24	0	
25.04.23 23	78,3	50,83	27,47	11,46	7,97	10,6	235,07	230,81	0	228,82	228,09	0	0	6,302	0	24	0	
26.04.23 23	74,04	57,54	16,51	10,97	7,83	10,6	255,71	252,4	0	249,548	248,565	0	0	4,136	0	24	0	
27.04.23 23	68,9	60,06	8,84	10,7	7,68	10,6	307,17	304,31	0,03	300,687	299,292	0,029	0,029	2,678	0,002	24	0	
28.04.23 23	67,47	57,74	9,73	10,22	7,83	10,6	273,22	270,61	0	267,671	266,49	0	0	2,617	0	24	0	
29.04.23 23	68,51	55,37	13,14	10,27	7,84	10,6	205,05	202,63	0	200,769	199,787	0	0	2,648	0	24	0	
30.04.23 23	68,81	54,46	14,35	10,19	7,72	10,6	185,02	182,69	0	181,12	180,21	0	0	2,609	0	24	0	
01.05.23 23	67,83	55,04	12,79	9,92	7,79	10,6	214,99	212,54	0	210,58	209,587	0	0	2,702	0	24	0	
02.05.23 23	67,61	55,77	11,84	10,05	7,92	10,6	231,71	229,19	0	226,982	225,935	0	0	2,696	0	24	0	
03.05.23 23	68,68	54,36	14,32	10,62	8,06	10,6	193,17	190,77	0	189,127	188,177	0	0	2,717	0	24	0	
04.05.23 23	68,37	54,9	13,47	10,55	8,14	10,6	197,81	195,46	0	193,689	192,766	0	0	2,618	0	24	0	
05.05.23 23	68,77	54,15	14,62	10,67	8,14	10,6	187,53	185,15	0	183,586	182,659	0	0	2,694	0	24	0	
06.05.23 23	68,44	55,14	13,31	10,66	8,21	10,6	195,93	193,6	0	191,847	190,921	0	0	2,563	0	24	0	
07.05.23 23	69	55,39	13,61	10,79	8,19	10,6	191	188,69	0	186,96	186,032	0	0	2,554	0	24	0	
08.05.23 23	68,58	55,46	13,12	10,69	8,28	10,6	191,58	189,31	0	187,57	186,647	0	0	2,47	0	24	0	
09.05.23 23	68,08	55,11	12,98	10,51	8,28	10,6	205,32	202,92	0	201,085	200,107	0	0	2,618	0	24	0	
10.05.23 23	68,22	55,85	12,37	10,46	8,23	10,6	216,21	213,8	0	211,729	210,753	0	0	2,629	0	24	0	
11.05.23 23	68,5	55,25	13,25	10,53	8,24	10,6	211,37	208,93	0	206,957	206,011	0	0	2,751	0	24	0	
12.05.23 23	68,54	55,33	13,21	10,67	8,34	10,6	206,41	204,04	0	202,091	201,195	0	0	2,679	0	24	0	
13.05.23 23	68,63	55,22	13,4	10,65	8,34	10,6	202,87	200,53	0	198,617	197,736	0	0	2,672	0	24	0	
14.05.23 23	68,06	55,27	12,8	10,47	8,36	10,6	208,94	206,57	0	204,631	203,681	0	0	2,627	0	24	0	
15.05.23 23	68,91	54,53	14,39	10,59	8,29	10,6	192,22	189,85	0	188,159	187,267	0	0	2,716	0	24	0	
16.05.23 23	68,72	54,8	13,92	10,35	8,05	10,6	188,07	185,63	0,03	184,123	183,086	0,03	0,03	2,574	0,002	23	1	*
17.05.23 23	68,93	54,6	14,33	10,52	7,97	10,6	193,07	190,35	0	188,994	187,754	0	0	2,717	0	24	0	
18.05.23 23	68,39	55,05	13,34	10,51	8,01	10,6	210,4	207,61	0	206,017	204,737	0	0	2,759	0	24	0	
19.05.23 23	68,53	55,53	13	10,35	8	10,6	211,28	208,53	0	206,854	205,591	0	0	2,699	0	24	0	
20.05.23 23	68,54	56,05	12,49	10,44	8,13	10,6	214,06	211,34	0	209,591	208,304	0	0	2,627	0	24	0	
21.05.23 23	68,18	56	12,18	10,39	8,16	10,6	222,78	219,96	0	218,159	216,807	0	0	2,667	0	24	0	
22.05.23 23	68,85	55,68	13,17	10,34	7,85	10,6	201,17	198,42	0	196,929	195,608	0	0	2,603	0	24	0	
Итого/Среди	69,45	55,32	14,13	10,56	8,06	10,6	6191,34	6114,38	0,06	6058,583	6028,713	0,059	0,059	85,942	0,003	695	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dm т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.23 23	139514,39	136760,31	13,445	135019,525	134713,501	11,318	11,318	4058,771	0,558	17897	3046
22.05.23 23	145705,73	142874,69	13,505	141078,108	140742,213	11,377	11,377	4144,712	0,561	18592	3047
Итого	6191,34	6114,38	0,06	6058,583	6028,712	0,059	0,059	85,942	0,003	695	1

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат неисправ.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ДИРЕКТОР СТИ Б ЭР
МАЛЫГЕНА О.В.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/04/23г.-22/05/23г.

Абонент: Ун. Наб. 61

Адрес: Ун. Наб. 61

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходи:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20109942, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0х1А7А

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 Гг/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	сМ т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.23 23	78,59	47,85	30,74	11,52	7,88	10,6	142,71	142,33	0	138,898	140,849	0	0	4,281	0	24	0	
25.04.23 23	77,77	48,14	29,63	11,37	7,89	10,6	136,32	136	0	132,732	134,561	0	0	3,943	0	24	0	
26.04.23 23	73,62	47,33	26,29	10,85	7,72	10,6	86,59	86,23	0,012	84,526	85,351	0,012	0,012	2,228	0,001	24	0	
27.04.23 23	67,78	46,94	20,84	10,61	7,56	10,6	62,88	62,57	0	61,597	61,94	0	0	1,287	0	24	0	
28.04.23 23	66,37	47,21	19,16	10,13	7,74	10,6	69,29	69,07	0,011	67,926	68,366	0,011	0,011	1,305	0,001	24	0	
29.04.23 23	67,94	46,57	21,37	10,22	7,73	10,6	63,8	63,44	0	62,49	62,811	0	0	1,338	0	24	0	
30.04.23 23	67,88	46,58	21,29	10,1	7,62	10,6	58,47	58,1	0	57,269	57,525	0	0	1,222	0	24	0	
01.05.23 23	66,93	46,75	20,18	9,83	7,7	10,6	69,72	69,54	0	68,322	68,846	0	0	1,381	0	24	0	
02.05.23 23	66,87	47,04	19,83	10,02	7,84	10,6	66,45	66,19	0,003	65,121	65,526	0,003	0,003	1,294	0	24	0	
03.05.23 23	67,91	46,61	21,3	10,58	7,96	10,6	61,89	61,64	0,001	60,62	61,033	0,001	0,001	1,294	0	24	0	
04.05.23 23	67,34	47,18	20,17	10,28	8,13	10,6	62,04	61,86	0,014	60,785	61,229	0,014	0,014	1,229	0,001	24	0	
05.05.23 23	67,82	47,31	20,51	10,55	7,98	10,6	59,4	59,06	0,016	58,182	58,455	0,016	0,016	1,197	0,001	24	0	
06.05.23 23	67,48	47,23	20,25	10,58	8,12	10,6	61,72	61,42	0	60,466	60,801	0	0	1,227	0	24	0	
07.05.23 23	68,12	47,06	21,07	10,71	8,09	10,6	58,82	58,51	0	57,603	57,919	0	0	1,216	0	24	0	
08.05.23 23	67,57	46,67	20,9	10,61	8,18	10,6	58,07	57,8	0	56,891	57,227	0	0	1,191	0	24	0	
09.05.23 23	67,11	46,57	20,54	10,43	8,18	10,6	65,71	65,54	0	64,391	64,892	0	0	1,325	0	24	0	
10.05.23 23	67,39	46,84	20,55	10,39	8,12	10,6	63,32	63,17	0	62,036	62,54	0	0	1,277	0	24	0	
11.05.23 23	67,6	45,75	21,85	10,47	8,15	10,6	63,61	63,42	0	62,314	62,82	0	0	1,364	0	24	0	
12.05.23 23	67,6	46,6	21,01	10,6	8,24	10,6	61,36	61,25	0	60,108	60,645	0	0	1,265	0	24	0	
13.05.23 23	67,62	46,5	21,13	10,57	8,24	10,6	63,72	63,64	0	62,421	63,017	0	0	1,321	0	24	0	
14.05.23 23	67,29	45,67	21,62	10,38	8,26	10,6	69,22	69,21	0	67,82	68,557	0	0	1,468	0	24	0	
15.05.23 23	68,25	46,37	21,89	10,54	8,17	10,6	63,07	63	0	61,76	62,387	0	0	1,354	0	24	0	
16.05.23 23	67,62	47,24	20,38	10,25	8,02	10,6	58,55 <	58,38 <	0,028	57,314 <	57,763 <	0	0	1,171	0	23	1	*
17.05.23 23	67,85	45,78	22,07	10,42	7,87	10,6	65,89	65,55	0	64,54	64,925	0	0	1,427	0	24	0	
18.05.23 23	67,48	46,62	20,87	10,44	7,9	10,6	64,18	63,83	0	62,873	63,2	0	0	1,315	0	24	0	
19.05.23 23	67,55	46,58	20,96	10,29	7,92	10,6	63,51	63,27	0	62,216	62,643	0	0	1,307	0	24	0	
20.05.23 23	67,58	46,36	21,22	10,38	8,03	10,6	64,97	64,74	0	63,649	64,105	0	0	1,353	0	24	0	
21.05.23 23	67,2	46,26	20,94	10,31	8,06	10,6	68,72	68,54	0	67,333	67,875	0	0	1,413	0	24	0	
22.05.23 23	68,2	45,72	22,48	10,27	7,71	10,6	60,56	60,31	0	59,303	59,737	0	0	1,336	0	24	0	
Итого/Средн	69,27	46,83	22,44	10,47	7,97	10,6	2014,56	2007,61	0,085	1971,505	1987,546	0,056	0,056	44,331	0,003	695	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	сМ т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.23 23	183519,36	184951,48	229,896	177781,363	181483,377	225,113	225,153	3783,825	15,151	19842	4069
22.05.23 23	185533,92	186959,09	229,981	179752,868	183470,923	225,17	225,21	3896,158	15,154	20537	4070
Итого	2014,56	2007,61	0,085	1971,505	1987,546	0,056	0,056	44,331	0,003	695	1

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ДИРЕКТОР САН Б ЭР
МАЛЫГЕНА О. В.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/23г. - 22/05/23г.

Абонент: ООО "УК "Академ-Сервис" Договор №: т-515688
Адрес: Университетская Набережная, 59 (ИТП-1) 59 стр.

Прибор: КАРАТ-307
Серийный номер: 15194617
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	VHP	V3	ВОС
	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.04.2023	105,83	105,83	0,00	78,38	41,34	37,04	1,11	0,76	3,93	108,84	106,43	OK	24	0	
25.04.2023	96,33	96,33	0,00	77,80	41,19	36,61	1,09	0,76	3,54	99,07	96,85	OK	24	0	
26.04.2023	77,52	77,52	0,00	73,71	44,01	29,69	1,04	0,74	2,30	79,64	77,90	OK	24	0,02	
27.04.2023	79,98	79,98	0,00	68,25	46,79	21,47	1,02	0,73	1,74	81,98	80,40	OK	24	0	
28.04.2023	83,93	83,93	0,00	66,96	47,43	19,53	0,97	0,74	1,65	86,01	84,36	OK	24	0	
29.04.2023	77,36	77,36	0,00	68,19	47,06	21,14	0,98	0,75	1,65	79,35	77,73	OK	24	0	
30.04.2023	75,64	75,64	0,00	68,44	47,16	21,29	0,97	0,73	1,62	77,56	76,04	OK	24	0	
01.05.2023	88,04	88,04	0,00	67,49	47,53	19,95	0,94	0,74	1,77	90,21	88,54	OK	24	0	
02.05.2023	84,23	84,23	0,00	67,21	47,50	19,71	0,96	0,75	1,67	86,27	84,74	OK	24	0,03	
03.05.2023	75,12	75,12	0,00	68,25	46,58	21,67	1,01	0,77	1,64	76,94	75,57	OK	24	0	
04.05.2023	77,64	77,64	0,00	67,70	46,60	21,09	1,00	0,78	1,66	79,42	78,20	OK	24	0	
05.05.2023	73,00	73,00	0,00	68,29	46,28	22,01	1,02	0,78	1,62	74,57	73,62	OK	24	0	
06.05.2023	72,67	72,67	0,00	68,01	46,52	21,49	1,02	0,78	1,57	74,05	73,48	OK	24	0	
07.05.2023	69,00	69,00	0,00	68,53	46,98	21,55	1,03	0,78	1,49	70,30	69,81	OK	24	0	
08.05.2023	74,51	74,51	0,00	68,09	47,11	20,99	1,02	0,79	1,58	75,60	75,68	OK	24	0	
09.05.2023	82,99	82,99	0,00	67,73	47,27	20,46	1,00	0,79	1,70	84,16	84,32	OK	24	0	
10.05.2023	82,02	82,02	0,00	67,76	47,24	20,53	1,00	0,78	1,70	83,01	83,51	OK	24	0	
11.05.2023	78,00	78,00	0,00	68,01	47,07	20,94	1,00	0,79	1,65	79,28	79,08	OK	24	0	
12.05.2023	76,12	76,12	0,00	68,06	47,09	20,97	1,02	0,79	1,61	77,77	76,77	OK	24	0	
13.05.2023	80,49	80,49	0,00	68,19	46,87	21,32	1,01	0,79	1,73	82,37	81,06	OK	24	0	
14.05.2023	90,89	90,89	0,00	67,79	47,80	19,99	1,00	0,80	1,84	92,95	91,61	OK	24	0	
15.05.2023	78,24	78,24	0,00	68,62	46,81	21,81	1,01	0,79	1,71	80,11	78,77	OK	24	0	
16.05.2023	71,72	71,72	0,00	66,73	46,55	20,18	0,99	0,78	1,48	73,24	72,41	OK	24	0	
17.05.2023	73,65	73,65	0,00	68,46	46,49	21,97	1,00	0,76	1,63	74,94	74,59	OK	24	0	
18.05.2023	79,11	79,11	0,00	67,88	47,11	20,77	1,00	0,76	1,65	80,16	80,45	OK	24	0	
19.05.2023	77,73	77,73	0,00	68,06	46,91	21,15	0,99	0,76	1,66	78,74	79,07	OK	24	0	
20.05.2023	76,09	76,09	0,00	68,07	47,19	20,88	1,00	0,77	1,60	77,02	77,47	OK	24	0	
21.05.2023	82,69	82,69	0,00	67,78	47,17	20,61	0,99	0,78	1,71	83,65	84,22	OK	24	0	
22.05.2023	81,25	81,25	0,00	68,46	47,45	21,01	0,99	0,75	1,72	82,24	82,77	OK	24	0	
Итого:	2321,79	2321,79							52,81	2369,45	2345,45		696	0,05	
Средние:				68,86	46,52	22,34	1,01	0,77							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.04.2023	1353,98	41217,98	40521,50	44,27	39925,92	39925,92	0,00			
22.05.2023	1406,79	43587,43	42866,95	44,27	42247,71	42247,71	0,00			
ИТОГО:	52,81	2369,45	2345,45	0,00	2321,79	2321,79	0,00	696	0	0,05

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/гпр)		
Qконтр = х Тнш	Qi/Траб	0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 15044617

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	VHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.04.2023	31,21	854,78	856,23	-0,31	834,37	853,74	-2,57			
22.05.2023	31,37	859,39	860,93	-0,31	838,91	858,36	-2,57			
ИТОГО:	0,16	4,61	4,70	0,00	4,54	4,62	0,00	696	0	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

О.И. Ажмакина/
Подпись Ф.И.О.

О.В. Малигина/
Подпись Ф.И.О.

