

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 05/05/26г.-20/05/26г.

Абонент:61

Адрес:Ун.Наб 61

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20109942, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х1А7А

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
05.05.26 23	71,95	38,07	33,88	11,39	7,95	10,6	43,3	18,55	0,024	42,312	18,432	0,024	0,024	1,436	0,001	24	0	
06.05.26 23	69,5	39,86	29,64	10,86	8,2	10,6	48,42	21,29	0,019	47,38	21,139	0,019	0,019	1,407	0,001	24	0	
07.05.26 23	69,63	39,8	29,83	10,48	8,01	10,6	46,62	19,84	0	45,616	19,699	0	0	1,362	0	24	0	
08.05.26 23	69,48	41,07	28,41	10,42	8,02	10,6	44,75	19,09	0	43,79	18,946	0	0	1,246	0	24	0	
09.05.26 23	69,85	39,98	29,87	10,36	8,06	10,6	46,33	19,86	0	45,328	19,719	0	0	1,356	0	24	0	
10.05.26 23	69,54	40,56	28,98	10,28	8,14	10,6	46,5	19,46	0	45,5	19,316	0	0	1,32	0	24	0	
11.05.26 23	69,35	40,18	29,17	10,19	8,16	10,6	51,93	21,5	0	50,819	21,344	0	0	1,484	0	24	0	
12.05.26 23	69,27	40,18	29,09	10,2	8,18	10,6	49,5	20,06	0,001	48,443	19,916	0,001	0,001	1,41	0	24	0	
13.05.26 23	69,26	40,3	28,96	10,25	8,19	10,6	51,47	20,91	0,007	50,374	20,758	0,007	0,007	1,46	0	24	0	
14.05.26 23	69,21	39,67	29,54	10,41	8,21	10,6	49,89	20,2	0,001	48,829	20,058	0,001	0,001	1,444	0	24	0	
15.05.26 23	68,23	41,64	26,59	10,38	8,2	10,6	49,34	20,1	0	48,317	19,944	0	0	1,286	0	24	0	
16.05.26 23	67,84	41,44	26,4	10,42	8,2	10,6	51,15	20,9	0	50,102	20,739	0	0	1,324	0	24	0	
17.05.26 23	68,33	41,27	27,05	10,49	8,19	10,6	51,97	21,51	0	50,89	21,346	0	0	1,378	0	24	0	
18.05.26 23	67,66	41,01	26,64	10,43	8,24	10,6	53,02	49,81	0	51,938	49,442	0	0	1,385	0	24	0	
19.05.26 23	63,77	43,74	20,03	8,63	7,28	10,6	55,63	55,8	0,015	54,604	55,311	0,015	0,015	1,096	0,001	24	0	
20.05.26 23	51,27	43,71	7,56	5,23	5,19	10,6	54,85	55,72	0	54,187	55,232	0	0	0,409	0	24	0	
Итого/Средн	67,55	40,86	26,69	10,03	7,9	10,6	794,67	424,6	0,067	778,43	421,343	0,067	0,067	20,805	0,003	384	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04.05.26 23	133362,66	103707,18	3,142	129121,995	101760,652	3,065	3,065	2902,383	0,192	13397	4
20.05.26 23	134157,33	104131,78	3,209	129900,424	102181,995	3,131	3,131	2923,187	0,194	13781	4
Итого	794,67	424,6	0,067	778,43	421,343	0,067	0,067	20,805	0,003	384	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/26г.-04/05/26г.

Абонент:61
Адрес:Ун.Наб 61
Договор N:000000000
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
тхв: не исп.

Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч
G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч
G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20109942, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0х1А7А

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3dM т т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.26 23	77,45	60,84	16,61	11,5	8,2	10,6	298,43	147,07	0	290,661	144,582	0 0	4,85	0	24	0	
24.04.26 23	77,52	60,2	17,32	11,52	8,16	10,6	285,56	140,43	0	278,121	138,103	0 0	4,838	0	24	0	
25.04.26 23	77,33	60,04	17,28	11,48	8,19	10,6	286,69	141,79	0	279,243	139,435	0 0	4,847	0	24	0	
26.04.26 23	78,11	59,53	18,58	11,48	8,18	10,6	274,76	135,47	0	267,493	133,261	0 0	4,99	0	24	0	
27.04.26 23	78,14	59,99	18,15	11,57	8,12	10,6	265,54	130,65	0	258,499	128,482	0 0	4,711	0	24	0	
28.04.26 23	77,76	55,68	22,09	11,57	8,09	10,6	213,37	104,17	0	207,772	102,688	0 0	4,605	0	24	0	
29.04.26 23	77,47	59,67	17,8	11,51	8,17	10,6	264,81	132,48	0	257,896	130,313	0 0	4,611	0	24	0	
30.04.26 23	78,02	59,82	18,2	11,63	8,11	10,6	248,17	124,52	0	241,613	122,468	0 0	4,416	0	24	0	
01.05.26 23	77,66	60,02	17,65	11,54	8,17	10,6	280,95	141,28	0	273,585	138,948	0 0	4,849	0	24	0	
02.05.26 23	77,9	61,09	16,81	11,6	8,18	10,6	289,22	145,05	0	281,599	142,571	0 0	4,755	0	24	0	
03.05.26 23	78,15	59,6	18,54	11,56	8,16	10,6	269,13	133,85	0	262,012	131,66	0 0	4,878	0	24	0	
04.05.26 23	76,85	55,02	21,83	11,54	7,95	10,6	157,91	76,4	0	153,859	75,31	0 0	3,371	0	24	0	
Итого/Средн	77,72	59,54	18,18	11,54	8,14	10,6	3134,54	1553,16	0	3052,354	1527,82	0 0	55,719	0	288	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.26 23	130228,12	102154,02	3,142	126069,64	100232,832	3,065	3,065	2846,664	0,192	13109	4
04.05.26 23	133362,66	103707,18	3,142	129121,995	101760,652	3,065	3,065	2902,383	0,192	13397	4
Итого	3134,54	1553,16	0	3052,354	1527,82	0	0	55,719	0	288	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
МАЛЫГИНА С.В.
25 * 05 * 26

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 05/05/26г.-20/05/26г.

Абонент:63-1

Адрес:Ун.Наб.63

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122875, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0хА4F9

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
05.05.26 23	73,52	53,18	20,35	11,45	8,05	10,6	142,87	142,65	0	139,479	140,809	0	0	2,848	0	24	0	
06.05.26 23	70,76	53,91	16,86	10,92	8,31	10,6	176,81	175,9	0	172,902	173,567	0	0	2,924	0	24	0	
07.05.26 23	71,11	53,94	17,17	10,54	8,12	10,6	161,08	160,38	0	157,476	158,242	0	0	2,712	0	24	0	
08.05.26 23	71,09	53,97	17,11	10,47	8,13	10,6	158,62	158,02	0	155,074	155,918	0	0	2,662	0	24	0	
09.05.26 23	71,36	53,85	17,51	10,42	8,17	10,6	157,65	156,95	0	154,102	154,87	0	0	2,705	0	24	0	
10.05.26 23	71,03	54,74	16,29	10,34	8,25	10,6	164,8	163,8	0	161,125	161,552	0	0	2,632	0	24	0	
11.05.26 23	70,69	54,05	16,64	10,25	8,27	10,6	175,72	174,85	0	171,83	172,516	0	0	2,866	0	24	0	
12.05.26 23	70,7	53,56	17,13	10,26	8,29	10,6	166,41	165,61	0	162,728	163,427	0	0	2,795	0	24	0	
13.05.26 23	70,65	53,73	16,92	10,31	8,3	10,6	168,26	167,51	0	164,542	165,299	0	0	2,791	0	24	0	
14.05.26 23	70,59	54,13	16,46	10,47	8,32	10,6	175,59	174,52	0	171,717	172,178	0	0	2,833	0	24	0	
15.05.26 23	69,56	54,28	15,28	10,44	8,32	10,6	184,43	183,65	0	180,469	181,176	0	0	2,765	0	24	0	
16.05.26 23	69,2	54,97	14,23	10,48	8,31	10,6	198,58	197,44	0	194,36	194,701	0	0	2,775	0	24	0	
17.05.26 23	69,65	54,86	14,79	10,55	8,3	10,6	181,7	180,67	0	177,787	178,182	0	0	2,638	0	24	0	
18.05.26 23	68,94	54,99	13,96	10,49	8,35	10,6	196,28	195,18	0	192,129	192,476	0	0	2,69	0	24	0	
19.05.26 23	66,77	53,91	12,86	8,71	7,4	10,6	171,26 <	170,45	0	167,821	168,166	0	0	2,163	0	23	1	*
20.05.26 23	51,88	42,88	9	4,45	4,45	10,6	73,29	73,48	0	72,379	72,869	0	0	0,651	0	24	0	
Итого/Средн	69,78	53,86	15,92	10,03	7,96	10,6	2653,35	2641,06	0	2595,921	2605,947	0	0	41,45	0	383	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04.05.26 23	216749,9	213831,36	0,2	209964,633	210881,753	0,059	0,059	6414,178	0,003	21579	516
20.05.26 23	219403,25	216472,42	0,2	212560,554	213487,7	0,059	0,059	6455,628	0,003	21962	517
Итого	2653,35	2641,06	0	2595,921	2605,947	0	0	41,45	0	383	1

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ИНСПЕКТОР ОТН 5 ОР
МАЛЫГЕНА О.В.
25 * 05 * 26



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/26г.-04/05/26г.

Абонент:63-1

Адрес:Ун.Наб.63

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122875, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0хА4F9

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.26 23	77,48	48,82	28,66	11,59	8,28	10,6	230,55	227,39	0	224,538	224,918	0	0	6,451	0	24	0	
24.04.26 23	77,56	48,75	28,8	11,6	8,24	10,6	224,5	221,41	0	218,631	219,01	0	0	6,313	0	24	0	
25.04.26 23	77,31	48,53	28,78	11,56	8,27	10,6	228,42	225,25	0	222,485	222,842	0	0	6,42	0	24	0	
26.04.26 23	78,17	48,64	29,52	11,56	8,26	10,6	223,43	220,27	0	217,518	217,888	0	0	6,437	0	24	0	
27.04.26 23	78,47	48,33	30,14	11,65	8,2	10,6	212,32	209,31	0	206,65	207,087	0	0	6,244	0	24	0	
28.04.26 23	77,95	48,23	29,72	11,64	8,18	10,6	216,06	213,01	0	210,364	210,748	0	0	6,267	0	24	0	
29.04.26 23	77,49	48,36	29,13	11,59	8,25	10,6	215,19	212,23	0	209,569	209,968	0	0	6,12	0	24	0	
30.04.26 23	78,21	48,24	29,97	11,71	8,2	10,6	207,13	204,23	0	201,645	202,058	0	0	6,058	0	24	0	
01.05.26 23	77,67	49,21	28,46	11,62	8,25	10,6	231,61	228,41	0	225,549	225,893	0	0	6,434	0	24	0	
02.05.26 23	78,13	48,71	29,42	11,68	8,26	10,6	214,98	211,99	0	209,294	209,71	0	0	6,174	0	24	0	
03.05.26 23	78,17	48,14	30,02	11,65	8,24	10,6	209,58	206,61	0	204,039	204,426	0	0	6,14	0	24	0	
04.05.26 23	76,5	49,61	26,89	11,6	8,05	10,6	180,05	178,24	0	175,465	176,239	0	0	4,731	0	24	0	
Итого/Средн	77,77	48,63	29,14	11,62	8,22	10,6	2593,82	2558,35	0	2525,747	2530,787	0	0	73,789	0	288	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.26 23	214156,08	211273,01	0,2	207438,886	208350,966	0,059	0,059	6340,389	0,003	21291	516
04.05.26 23	216749,9	213831,36	0,2	209964,633	210881,753	0,059	0,059	6414,178	0,003	21579	516
Итого	2593,82	2558,35	0	2525,747	2530,787	0	0	73,789	0	288	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



ИНСПЕКТОР СТУ 5 ОР
МАЛЫГЕНА О.В.
25 * 05 * 26

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 05/05/26г.-20/05/26г.

Абонент: 63-2

Адрес: Ун.Наб.63

Договор N: 876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20109893, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0хА4F9

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
05.05.26 23	73,02	50,69	22,33	11,45	8,09	10,6	129,18	129,18	0,03	126,146	127,666	0,03	0,03	2,827	0,002	24	0	
06.05.26 23	70,26	52,18	18,08	10,92	8,34	10,6	150,72	150,72	0,03	147,421	148,838	0,03	0,03	2,674	0,002	24	0	
07.05.26 23	70,64	51,32	19,32	10,54	8,15	10,6	144,36	144,36	0,03	141,171	142,616	0,03	0,03	2,736	0,002	24	0	
08.05.26 23	70,62	52,56	18,06	10,48	8,16	10,6	146,27	146,27	0,02	143,043	144,42	0,02	0,02	2,591	0,001	24	0	
09.05.26 23	70,91	52,41	18,5	10,43	8,2	10,6	144,89	144,89	0,02	141,66	143,072	0,02	0,02	2,628	0,001	24	0	
10.05.26 23	70,62	52,85	17,77	10,34	8,28	10,6	154,58	154,58	0,02	151,164	152,61	0,02	0,02	2,693	0,001	24	0	
11.05.26 23	70,31	51,82	18,49	10,25	8,3	10,6	157,19	157,19	0,02	153,744	155,259	0,02	0,02	2,85	0,001	24	0	
12.05.26 23	70,3	51,82	18,48	10,26	8,32	10,6	157,67	157,67	0,02	154,216	155,731	0,02	0,02	2,857	0,001	24	0	
13.05.26 23	70,27	52,25	18,02	10,32	8,34	10,6	157,27	157,27	0,01	153,826	155,311	0,01	0,01	2,778	0,001	24	0	
14.05.26 23	70,18	51,7	18,48	10,47	8,35	10,6	149,99	149,99	0,02	146,716	148,158	0,02	0,02	2,719	0,001	24	0	
15.05.26 23	69,21	53,14	16,07	10,44	8,35	10,6	172,24	172,24	0,01	168,568	170,013	0,01	0,01	2,716	0,001	24	0	
16.05.26 23	68,87	54,14	14,72	10,49	8,34	10,6	180,56	180,56	0,01	176,751	178,142	0,01	0,01	2,61	0,001	24	0	
17.05.26 23	69,27	53,75	15,52	10,55	8,33	10,6	172,43	172,43	0,02	168,743	170,142	0,02	0,02	2,628	0,001	24	0	
18.05.26 23	68,62	54,51	14,11	10,5	8,39	10,6	189,07	189,07	0,01	185,112	186,5	0,01	0,01	2,621	0,001	24	0	
19.05.26 23	66,16	52,58	13,59	< 8,66	7,4	10,6	158,68	158,68	0	155,546	156,665	0	0	2,124	0	24	0	*
20.05.26 23	51,52	40,6	10,92	6,91	6,94	10,6	68,02	68,02	0,01	67,194	67,517	0,01	0,01	0,733	0	24	0	
Итого/Средн	69,34	52,26	17,08	10,19	8,14	10,6	2433,12	2433,12	0,28	2381,022	2402,661	0,276	0,276	40,785	0,015	384	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04.05.26 23	173990,15	177045,96	13,48	168663,493	174332,885	12,842	12,842	4501,376	0,65	16944	639
20.05.26 23	176423,27	179479,08	13,76	171044,515	176735,547	13,118	13,118	4542,161	0,665	17328	639
Итого	2433,12	2433,12	0,28	2381,022	2402,661	0,276	0,276	40,785	0,015	384	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



ИНСПЕКТОР СТИ 5 9Р
КАЛЫГИНА О.В.
25 * 05 * 26

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/26г.-04/05/26г.

Абонент: 63-2

Адрес: Ун. Наб. 63

Договор N: 876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20109893, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0xA4F9

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.26 23	77,18	49,11	28,07	11,59	8,31	10,6	238,34	238,34	0,01	232,161	235,706	0,01	0,01	6,533	0	24	0	
24.04.26 23	77,19	48,91	28,29	11,6	8,28	10,6	229,92	229,92	0,02	223,964	227,407	0,02	0,02	6,352	0,001	24	0	
25.04.26 23	76,99	48,64	28,34	11,57	8,31	10,6	227,64	227,64	0,01	221,765	225,175	0,01	0,01	6,302	0	24	0	
26.04.26 23	77,84	48,93	28,91	11,56	8,3	10,6	233,71	233,71	0,01	227,568	231,155	0,01	0,01	6,596	0,001	24	0	
27.04.26 23	78,01	48,39	29,63	11,65	8,24	10,6	219,18	219,18	0,02	213,391	216,841	0,02	0,02	6,338	0,001	24	0	
28.04.26 23	77,54	46,99	30,55	11,65	8,22	10,6	201,55	201,55	0,01	196,29	199,522	0,01	0,01	6,011	0	24	0	
29.04.26 23	77,14	48,66	28,47	11,6	8,29	10,6	224,67	224,67	0,01	218,857	222,234	0,01	0,01	6,248	0,001	24	0	
30.04.26 23	77,79	48,47	29,32	11,72	8,23	10,6	213,03	213,03	0,02	207,438	210,742	0,02	0,02	6,099	0,001	24	0	
01.05.26 23	77,39	49,8	27,59	11,62	8,29	10,6	241,38	241,38	0	235,097	238,648	0	0	6,503	0	24	0	
02.05.26 23	77,72	49,62	28,1	11,68	8,3	10,6	234,5	234,5	0,02	228,366	231,874	0,02	0,02	6,434	0,001	24	0	
03.05.26 23	77,8	48,62	29,18	11,65	8,28	10,6	218,43	218,43	0,01	212,693	216,063	0,01	0,01	6,222	0,001	24	0	
04.05.26 23	76,14	49,16	26,98	11,61	8,08	10,6	173,76	173,76	0,06	169,365	171,836	0,059	0,059	4,585	0,003	24	0	
Итого/Средн	77,41	48,8	28,62	11,62	8,26	10,6	2656,11	2656,11	0,2	2586,955	2627,203	0,198	0,198	74,222	0,01	288	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.26 23	171334,04	174389,85	13,28	166076,538	171705,683	12,644	12,644	4427,154	0,64	16656	639
04.05.26 23	173990,15	177045,96	13,48	168663,493	174332,885	12,842	12,842	4501,376	0,65	16944	639
Итого	2656,11	2656,11	0,2	2586,955	2627,203	0,198	0,198	74,222	0,01	288	0

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЗР
МАЛЫГИНА О.В.
25 * 05 * 26

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/26г.-24/05/26г.

Абонент: Курчатова, 11

Адрес: Курчатова, 11

Договор N: 876543210

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 180.00 м3/ч G1 min = 0.72 м3/ч

G2 max = 180.00 м3/ч G2 min = 0.72 м3/ч

G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20123711, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х4СА7

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 тс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.26 23	71,57	53,3	18,27	6,47	4,47	4,6	635,82	625,69	0	621,308	617,472	0	0	11,38	0	24	0	
24.04.26 23	70,37	53,24	17,12	6,41	4,47	4,6	668,07	657,96	0	653,312	649,31	0	0	11,216	0	24	0	
25.04.26 23	70,47	53,35	17,12	6,43	4,47	4,6	664,38	654,34	0	649,659	645,703	0	0	11,153	0	24	0	
26.04.26 23	70,76	53,28	17,48	6,43	4,47	4,6	664,23	654,03	0	649,392	645,427	0	0	11,379	0	24	0	
27.04.26 23	71,3	53,62	17,68	6,59	4,47	4,6	649,72	639,59	0	634,99	631,084	0	0	11,259	0	24	0	
28.04.26 23	69,86	53,61	16,24	6,47	4,47	4,6	692,96	682,8	0	677,82	673,702	0	0	11,041	0	24	0	
29.04.26 23	71,48	53,5	17,98	6,61	4,47	4,6	629,56	619,62	0	615,222	611,41	0	0	11,089	0	24	0	
30.04.26 23	71,94	53,89	18,05	6,69	4,47	4,6	606,84	597,02	0	592,874	588,99	0	0	10,733	0	24	0	
01.05.26 23	71,23	53,63	17,59	6,53	4,47	4,6	639,04	628,99	0	624,593	620,594	0	0	11,019	0	24	0	
02.05.26 23	71,67	53,93	17,74	6,57	4,46	4,6	634,04	623,89	0	619,545	615,465	0	0	11,019	0	24	0	
03.05.26 23	72,37	53,91	18,46	6,65	4,46	4,6	608,12	598,18	0	593,958	590,144	0	0	10,994	0	24	0	
04.05.26 23	71,63	53,79	17,83	6,44	4,47	4,6	611,38	601,65	0	597,398	593,575	0	0	10,68	0	24	0	
05.05.26 23	71,51	55,19	16,32	6,16	4,67	4,6	492,87	484,64	0	481,637	477,816	0	0	7,878	0	24	0	
06.05.26 23	68	59,57	8,43	6,16	4,88	4,6	405,4	398,93	0	396,956	392,424	0	0	3,356	0	24	0	
07.05.26 23	69,8	56,82	12,98	6,3	4,89	4,6	261,71	256,31	0	255,997	252,475	0	0	3,332	0	24	0	
08.05.26 23	69,82	56,74	13,08	6,34	4,9	4,6	251,78	246,49	0	246,284	242,822	0	0	3,23	0	24	0	
09.05.26 23	70,54	55,88	14,67	6,35	4,89	4,6	215,98	211,3	0	211,18	208,251	0	0	3,105	0	24	0	
10.05.26 23	69,81	56,68	13,13	6,27	4,87	4,6	261,09	255,88	0	255,394	252,089	0	0	3,361	0	24	0	
11.05.26 23	68,67	58,01	10,66	6,21	4,86	4,6	344,2	338,08	0	336,908	332,856	0	0	3,601	0	24	0	
12.05.26 23	67,9	59,31	8,58	6,18	4,86	4,6	414,76	408,27	0	406,157	401,643	0	0	3,499	0	24	0	
13.05.26 23	68,51	58,54	9,96	6,23	4,86	4,6	359,03	352,78	0	351,463	347,172	0	0	3,512	0	24	0	
14.05.26 23	68,75	58,44	10,3	6,28	4,88	4,6	344,52	338,39	0	337,197	333,059	0	0	3,485	0	24	0	
15.05.26 23	69,3	56,84	12,45	3,99	3,11	4,6	179,94	176,05	0	176,064	173,408	0	0	2,198	0	24	0	
16.05.26 23	70,27	55,42	14,85	6,38	4,9	4,6	225,28	219,95	0	220,303	216,833	0	0	3,279	0	24	0	
17.05.26 23	70,24	55,27	14,97	6,4	4,91	4,6	229,29	224,14	0	224,231	220,979	0	0	3,364	0	24	0	
18.05.26 23	69,83	55,71	14,12	6,47	4,9	4,6	233,66	227,79	0	228,56	224,517	0	0	3,235	0	24	0	
19.05.26 23	72,05	53,68	18,36	6,48	4,85	4,6	178,41	173,99	0	174,29	171,668	0	0	3,208	0	24	0	
20.05.26 23	71,86	53,73	18,12	6,5	4,88	4,6	180,16	175,71	0	176,025	173,361	0	0	3,197	0	24	0	
21.05.26 23	70,91	54,54	16,38	6,45	4,86	4,6	202,13	197,13	0	197,581	194,422	0	0	3,243	0	24	0	
22.05.26 23	70,22	55,39	14,83	6,42	4,86	4,6	216,21	210,81	0	211,444	207,812	0	0	3,144	0	24	0	
23.05.26 23	70,82	54,86	15,95	6,44	4,85	4,6	200,36	195,36	0	195,87	192,641	0	0	3,132	0	24	0	
24.05.26 23	71,84	53,91	17,93	6,48	4,86	4,6	185,16	180,64	0	180,906	178,199	0	0	3,25	0	24	0	
Итого/Средн	70,62	54,83	15,79	6,34	4,66	4,6	13086,1	12856,4	0	12794,52	12677,322	0	0	202,571	0	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.26 23	116065,85	113583,85	0	112374,784	111841,399	0	0	3299,533	0	4352	2
24.05.26 23	129151,95	126440,25	0	125169,303	124518,721	0	0	3502,104	0	5120	2
Итого	13086,1	12856,4	0	12794,52	12677,322	0	0	202,571	0	768	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

Е.И. Арбузина
26.05.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/26г.-05/05/26г.

Абонент: Ун. Набережная, 83-1

Адрес: _____

Договор N: 876543210

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 000

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

txв: не исп.

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 22175703, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х9403

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.26 23	76,82	49,01	27,81	11,39	7,98	10,6	107,16	108,6	0	104,403	107,412	0	0	2,911	0	0	<	24	0
24.04.26 23	76,89	49,05	27,85	11,39	7,95	10,6	107,5	108,89	0	104,736	107,693	0	0	2,924	0	0	<	24	0
25.04.26 23	76,66	48,88	27,78	11,36	7,98	10,6	106,95	108,31	0	104,213	107,131	0	0	2,902	0	0	<	24	0
26.04.26 23	77,5	49,34	28,16	11,35	7,97	10,6	105,98	107,38	0	103,215	106,189	0	0	2,914	0	0	<	24	0
27.04.26 23	77,82	48,9	28,93	11,44	7,91	10,6	107,08	108,4	0	104,265	107,218	0	0	3,024	0	0	<	24	0
28.04.26 23	77,28	49,1	28,18	11,43	7,9	10,6	105,79	107,27	0	103,044	106,087	0	0	2,912	0	0	<	24	0
29.04.26 23	76,82	48,97	27,85	11,38	7,97	10,6	105,26	106,69	0	102,561	105,524	0	0	2,864	0	0	<	24	0
30.04.26 23	77,56	49,86	27,71	11,5	7,9	10,6	105,54	107,04	0	102,784	105,822	0	0	2,856	0	0	<	24	0
01.05.26 23	77,05	49,17	27,89	11,41	7,96	10,6	104,54	106,1	0	101,844	104,933	0	0	2,847	0	0	<	24	0
02.05.26 23	77,44	49,82	27,63	11,47	7,96	10,6	104,43	105,91	0	101,706	104,715	0	0	2,818	0	0	<	24	0
03.05.26 23	77,5	49,02	28,48	11,43	7,95	10,6	104,87	106,45	0	102,133	105,286	0	0	2,917	0	0	<	24	0
04.05.26 23	75,87	49,98	25,89	11,4	7,75	10,6	82,23	82,48	0,005	80,158	81,535	0,005	0,005	2,082	0	0	<	24	0
05.05.26 23	72,26	52,32	19,94	11,24	7,78	10,6	47,08	47,36	0,018	45,995	46,767	0,018	0,018	0,921	0,001	0	<	24	0
Итого/Средн	76,95	49,35	27,59	11,4	7,92	10,6	1294,41	1310,88	0,023	1261,057	1296,314	0,023	0,023	34,891	0,001	0		312	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
22.04.26 23	89145,94	89787,13	18,449	86459,883	88376,75	14,083	14,083	2197,071	0,772	0	19691	1177
05.05.26 23	90440,35	91098,01	18,472	87720,94	89673,064	14,106	14,106	2231,962	0,773	0	20003	1177
Итого	1294,41	1310,88	0,023	1261,057	1296,314	0,023	0,023	34,891	0,001	0	312	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации Ю. Марья



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/26г.-20/05/26г.

Абонент: Ун.Наб. 83-2

Адрес:

Договор N: 876543210

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: догов., тхд = 15.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 60.00 м3/ч G1 min = 0.16 м3/ч

G2 max = 60.00 м3/ч G2 min = 0.16 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 23193916, ВД=2, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x81E3

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Pж з/ч	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.26 23	76,95	41,61	35,34	11,43	8,03	10,6	121,915	119,217	0	118,775	118,301	0	0	5	1	4,205	0	24	0	
24.04.26 23	77	41,47	35,53	11,44	8	10,6	119,838	117,175	0	116,746	116,282	0	0	5	1	4,155	0	24	0	
25.04.26 23	76,77	41,5	35,28	11,41	8,03	10,6	120,455	117,795	0	117,357	116,897	0	0	5	1	4,148	0	24	0	
26.04.26 23	77,6	41,13	36,47	11,39	8,02	10,6	115,198	112,588	0,04	112,185	111,742	0,04	0,04	5	1	4,1	0,001	24	0	
27.04.26 23	77,89	41,53	36,36	11,49	7,95	10,6	116,588	113,908	0	113,511	113,038	0	0	5	1	4,135	0	24	0	
28.04.26 23	77,36	40,75	36,61	11,48	7,94	10,6	110,58	108,067	0	107,706	107,271	0	0	5	1	3,95	0	24	0	
29.04.26 23	76,93	41,44	35,49	11,43	8,01	10,6	117,313	114,69	0	114,294	113,815	0	0	5	1	4,063	0	24	0	
30.04.26 23	77,65	41,41	36,24	11,55	7,95	10,6	112,202	109,652	0	109,267	108,816	0	0	5	1	3,967	0	24	0	
01.05.26 23	77,1	41,18	35,92	11,45	8,01	10,6	113,243	110,668	0	110,31	109,831	0	0	15	1	3,969	0	24	0	
02.05.26 23	77,52	41,79	35,73	11,52	8,01	10,6	118,588	115,905	0	115,493	115,007	0	0	15	1	4,134	0	24	0	
03.05.26 23	77,6	41,35	36,25	11,48	8	10,6	113,615	111,03	0	110,643	110,187	0	0	15	1	4,018	0	24	0	
04.05.26 23	76,12	41,1	35,02	11,44	7,8	10,6	77,058	75,395	0	75,112	74,832	0	0	15	1	2,636	0	24	0	
05.05.26 23	73,68	42,43	31,25	11,28	7,04	10,6	18,47	18,113	0,05	18,03	17,968	0,05	0,05	15	1	0,566	0,001	24	0	
06.05.26 23	30,48	28,44	2,04	10,75	5,96	10,6	0	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	24	0	
07.05.26 23	25,31	24,78	0,52	10,38	5,85	10,6	0	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	24	0	
08.05.26 23	23,77	23,42	0,35	10,33	5,72	10,6	0	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	24	0	
09.05.26 23	22,94	22,63	0,32	10,28	5,64	10,6	0	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	24	0	
10.05.26 23	22,33	22,02	0,3	10,19	6,29	10,6	0	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	24	0	
11.05.26 23	21,65	21,37	0,29	10,1	6,38	10,6	0	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	24	0	
12.05.26 23	21,1	20,81	0,28	10,11	6,25	10,6	0	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	24	0	
13.05.26 23	20,56	20,29	0,28	10,17	6,19	10,6	0	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	24	0	
14.05.26 23	20,18	19,9	0,29	10,32	5,75	10,6	0	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	24	0	
15.05.26 23	20,01	19,7	0,31	10,29	5,12	10,6	0	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	24	0	
16.05.26 23	19,96	19,62	0,34	10,34	5,09	10,6	0	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	24	0	
17.05.26 23	19,93	19,56	0,37	10,4	5,07	10,6	0	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	24	0	
18.05.26 23	19,93	19,53	0,4	10,35	5,04	10,6	0	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	24	0	
19.05.26 23	19,96	19,54	0,42	8,46	5,02	10,6	0	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	24	0	
20.05.26 23	20,06	19,6	0,46	6,22	5,01	10,6	0	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	24	0	
Итого/Средн	77,19	41,38	35,8	10,62	6,68	10,6	1375,06	1344,203	0,09	1339,429	1333,987	0,089	0,089	12,14	1	48,047	0,003	672	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.26 23	17961,005	17476,115	5,09	17335,735	17243,768	5,011	5,011	647,376	0,287	2054	0
20.05.26 23	19336,065	18820,317	5,18	18675,164	18577,755	5,1	5,1	695,423	0,289	2726	0
Итого	1375,06	1344,202	0,09	1339,429	1333,987	0,089	0,089	48,047	0,003	672	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/26г.-20/05/26г.

Абонент: Ун.Наб.83 3 п

Адрес: _____

Договор N: 876543210

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 22.00 м3/ч G1 min = 0.06 м3/ч

G2 max = 22.00 м3/ч G2 min = 0.06 м3/ч

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 23193748, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хFA22

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.26 23	76,29	45,9	30,39	11,48	8,09	8	68,958	68,419	0,69	67,209	67,77	0,683	0,683	2,079	0,031	24	0	
24.04.26 23	76,32	45,6	30,72	11,49	8,06	8	67,865	67,357	0,453	66,14	66,721	0,449	0,449	2,057	0,021	24	0	
25.04.26 23	76,08	45,83	30,25	11,45	8,09	8	68,482	68	0,527	66,752	67,351	0,522	0,522	2,048	0,024	24	0	
26.04.26 23	76,87	45,35	31,52	11,44	8,08	8	65,753	65,221	0,469	64,064	64,612	0,465	0,465	2,045	0,021	24	0	
27.04.26 23	77,12	45,26	31,86	11,54	8,02	8	63,449	62,889	0,477	61,807	62,306	0,473	0,473	1,995	0,021	24	0	
28.04.26 23	76,63	45,29	31,34	11,52	8	8	58,569	58,103	0,498	57,073	57,563	0,493	0,493	1,815	0,022	24	0	
29.04.26 23	76,23	45,57	30,65	11,48	8,07	8	65,077	64,585	0,536	63,432	63,978	0,531	0,531	1,973	0,024	24	0	
30.04.26 23	76,87	45,43	31,44	11,6	8,01	8	62,26	61,731	0,499	60,66	61,156	0,494	0,494	1,934	0,022	24	0	
01.05.26 23	76,45	45,53	30,92	11,5	8,07	8	67,852	67,319	0,476	66,126	66,692	0,472	0,472	2,071	0,022	24	0	
02.05.26 23	76,72	45,59	31,12	11,57	8,07	8	67,834	67,254	0,415	66,098	66,623	0,411	0,411	2,081	0,019	24	0	
03.05.26 23	76,92	45,72	31,21	11,53	8,06	8	65,38	64,812	0,435	63,7	64,198	0,431	0,431	2,012	0,02	24	0	
04.05.26 23	75	47,02	27,98	11,49	7,86	8	51,324	50,993	0,694	50,061	50,481	0,687	0,687	1,437	0,033	24	0	
05.05.26 23	71,83	51,94	19,89	11,32	7,89	8	39,47	39,374	0,665	38,572	38,887	0,657	0,657	0,804	0,034	24	0	
06.05.26 23	68,61	52,94	15,67	10,79	8,13	8	50,669	50,696	0,634	49,608	50,045	0,626	0,626	0,813	0,033	24	0	
07.05.26 23	69,1	53,16	15,94	10,41	7,95	8	48,117	48,133	0,642	47,093	47,51	0,634	0,634	0,787	0,034	24	0	
08.05.26 23	68,99	52,87	16,12	10,35	7,95	8	47,476	47,489	0,728	46,469	46,88	0,719	0,719	0,789	0,038	24	0	
09.05.26 23	69,01	52,97	16,04	10,3	7,99	8	48,253	48,279	0,542	47,232	47,66	0,535	0,535	0,788	0,028	24	0	
10.05.26 23	68,8	52,99	15,82	10,21	8,07	8	49,518	49,551	0,513	48,475	48,917	0,506	0,506	0,796	0,027	24	0	
11.05.26 23	68,71	52,81	15,89	10,13	8,09	8	51,351	51,387	0,582	50,271	50,731	0,575	0,575	0,831	0,03	24	0	
12.05.26 23	68,61	52,96	15,65	10,14	8,11	8	53,27	53,29	0,58	52,152	52,607	0,573	0,573	0,849	0,03	24	0	
13.05.26 23	68,72	53,22	15,51	10,2	8,13	8	53,243	53,29	0,54	52,125	52,6	0,533	0,533	0,839	0,028	24	0	
14.05.26 23	68,53	52,93	15,6	10,35	8,15	8	53,456	53,5	0,538	52,338	52,815	0,531	0,531	0,847	0,028	24	0	
15.05.26 23	67,83	53,07	14,76	10,14	8,14	8	52,85	53,087	0,502	51,764	52,402	0,495	0,495	0,793	0,026	24	0	
16.05.26 23	67,28	53,26	14,02	10,36	8,14	8	58,637	59,02	0,402	57,454	58,254	0,397	0,397	0,829	0,021	24	0	
17.05.26 23	67,63	52,94	14,69	10,42	8,12	8	55,101	55,174	0,51	53,976	54,469	0,503	0,503	0,822	0,027	24	0	
18.05.26 23	66,76	53,62	13,13	10,16	8,2	8	54,306	54,557	0,483	53,225	53,84	0,477	0,477	0,727	0,025	24	0	
19.05.26 23	66,42	53,57	12,85	7,99	6,79	8	40,134	40,337	0,769	36,403	36,777	0,534	0,534	0,498	0,028	23	1	*
20.05.26 23	26,5	25,93	0,57	4,61	4,65	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
Итого/Средн	72,49	49,3	23,19	10,57	7,89	8	1528,654	1523,847	14,799	1490,276	1503,845	14,405	14,405	35,359	0,721	671	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.26 23	13903,369	13672,739	156,444	13453,772	13484,154	83,326	83,326	439,161	4,347	7286	2324
20.05.26 23	15432,023	15196,586	171,243	14944,049	14987,999	97,731	97,731	474,519	5,069	7957	2325
Итого	1528,654	1523,847	14,799	1490,276	1503,845	14,405	14,405	35,359	0,721	671	1

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/26г.-20/05/26г.

Абонент:ун.наб. 87(стр 77)

Адрес:

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 22177218, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хЕА2D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.26 23	76,26	49,35	26,9	11,21	7,82	10,6	84,52	81,27	0	82,38	80,364	0	0	2,222	0	24	0	
24.04.26 23	76,21	49,48	26,73	11,22	7,79	10,6	85,18	81,92	0,007	83,021	81,005	0,007	0,007	2,226	0	24	0	
25.04.26 23	76,01	49,53	26,48	11,19	7,82	10,6	84,62	81,38	0	82,49	80,467	0	0	2,19	0	24	0	
26.04.26 23	76,8	49,44	27,36	11,18	7,81	10,6	83,67	80,43	0	81,522	79,532	0	0	2,236	0	24	0	
27.04.26 23	77,14	49,74	27,4	11,27	7,75	10,6	83,1	79,88	0	80,947	78,974	0	0	2,224	0	24	0	
28.04.26 23	76,68	50,02	26,66	11,26	7,74	10,6	81,39	78,27	0	79,305	77,375	0	0	2,121	0	24	0	
29.04.26 23	76,17	49,48	26,69	11,22	7,8	10,6	83,4	80,21	0,002	81,287	79,312	0,002	0,002	2,175	0	24	0	
30.04.26 23	76,86	49,8	27,06	11,33	7,75	10,6	82,72	79,53	0	80,591	78,633	0	0	2,187	0	24	0	
01.05.26 23	76,46	49,88	26,58	11,24	7,8	10,6	82,2	79,04	0	80,104	78,142	0	0	2,135	0	24	0	
02.05.26 23	76,67	49,77	26,9	11,3	7,81	10,6	83,5	80,28	0	81,36	79,371	0	0	2,195	0	24	0	
03.05.26 23	76,96	49,72	27,24	11,27	7,79	10,6	82,37	79,18	0	80,248	78,284	0	0	2,192	0	24	0	
04.05.26 23	75,31	51,22	24,09	11,22	7,6	10,6	66,14	63,7	0	64,502	62,934	0	0	1,559	0	24	0	
05.05.26 23	72,25	54,73	17,52	11,07	7,61	10,6	44,12	42,69	0,008	43,106	42,105	0,008	0,008	0,759	0	24	0	
06.05.26 23	68,98	55,38	13,6	10,53	7,86	10,6	54,29	52,6	0,127	53,143	51,862	0,125	0,125	0,733	0,007	24	0	
07.05.26 23	69,49	55,79	13,71	10,15	7,68	10,6	51,43	49,85	0	50,326	49,142	0	0	0,692	0	24	0	
08.05.26 23	69,4	55,76	13,63	10,09	7,68	10,6	51,54	49,93	0,181	50,438	49,218	0,179	0,179	0,7	0,01	24	0	
09.05.26 23	69,41	55,83	13,57	10,04	7,73	10,6	51,53	49,93	0	50,428	49,217	0	0	0,687	0	24	0	
10.05.26 23	69,23	55,58	13,65	9,95	7,8	10,6	52,95	51,29	0	51,821	50,561	0	0	0,71	0	24	0	
11.05.26 23	69,18	55,58	13,6	9,86	7,82	10,6	54,55	52,83	0,006	53,391	52,082	0,006	0,006	0,729	0	24	0	
12.05.26 23	68,79	56,34	12,45	9,87	7,84	10,6	56,96	55,18	0	55,761	54,376	0	0	0,696	0	24	0	
13.05.26 23	69,07	55,37	13,7	9,93	7,86	10,6	54,96	53,22	0	53,791	52,473	0	0	0,739	0	24	0	
14.05.26 23	68,88	55,4	13,48	10,08	7,88	10,6	56,63	54,85	0	55,435	54,078	0	0	0,75	0	24	0	
15.05.26 23	68,01	55,09	12,92	9,89	8,04	10,6	52,49	50,65	0,024	51,398	49,949	0,021	0,021	0,667	0,001	23	1	*
16.05.26 23	67,66	55,25	12,41	10,1	7,86	10,6	57,38	55,3	0	56,207	54,529	0	0	0,7	0	24	0	
17.05.26 23	68,04	55,39	12,65	10,16	7,85	10,6	55,64	53,64	0	54,494	52,886	0	0	0,692	0	24	0	
18.05.26 23	67,55	55,24	12,31	10,1	7,91	10,6	57,73	55,68	0	56,554	54,902	0	0	0,699	0	24	0	
19.05.26 23	67,34	55,43	11,91	6,64	5,39	10,6	37,26	35,95	0	36,507	35,433	0	0	0,436	0	23	1	*
20.05.26 23	26,18	26,64	-0,46	0,09	0,12	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
Итого/Средн	73,07	52,32	20,76	10,13	7,44	10,6	1772,27	1708,68	0,355	1730,556	1687,207	0,347	0,347	36,049	0,019	670	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.26 23	47053,74	44577,9	94,674	45149,678	43557,987	89,951	89,951	1421,627	5,073	17503	1879
20.05.26 23	48826,01	46286,58	95,029	46880,234	45245,193	90,298	90,298	1457,676	5,092	18173	1881
Итого	1772,27	1708,68	0,355	1730,556	1687,207	0,347	0,347	36,049	0,019	670	2

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/26г.-20/05/26г.

Абонент:97-5

Адрес:101 стр

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 19076078, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х58F5

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.26 23	77,31	45,48	31,84	16	< 10,6	< 10,6	152,71	148,07	0	148,771	146,69	0	0	4,752	0	0	< 24	0	*
24.04.26 23	77,4	45,88	31,52	16	< 10,6	< 10,6	148,87	144,36	0	145,019	142,992	0	0	4,586	0	0	< 24	0	*
25.04.26 23	77,17	45,25	31,92	16	< 10,6	< 10,6	151,33	146,73	0	147,434	145,379	0	0	4,721	0	0	< 24	0	*
26.04.26 23	78,01	45,16	32,86	16	< 10,6	< 10,6	144,47	139,95	0,02	140,68	138,661	0,02	0,02	4,638	0,001	0	< 24	0	*
27.04.26 23	78,33	45,35	32,98	16	< 10,6	< 10,6	146,44	141,82	0	142,573	140,508	0	0	4,717	0	0	< 24	0	*
28.04.26 23	77,86	45,21	32,65	16	< 10,6	< 10,6	145,11	140,53	0	141,319	139,243	0	0	4,629	0	0	< 24	0	*
29.04.26 23	77,3	44,81	32,5	16	< 10,6	< 10,6	148,5	143,86	0,01	144,668	142,566	0,01	0,01	4,716	0	0	< 24	0	*
30.04.26 23	78,07	45,51	32,56	16	< 10,6	< 10,6	144,07	139,56	0	140,286	138,263	0	0	4,582	0	0	< 24	0	*
01.05.26 23	77,67	45,44	32,23	16	< 10,6	< 10,6	145,04	140,58	0	141,26	139,266	0	0	4,567	0	0	< 24	0	*
02.05.26 23	78	45,84	32,16	16	< 10,6	< 10,6	147,65	143,11	0	143,782	141,764	0	0	4,639	0	0	< 24	0	*
03.05.26 23	78,11	44,47	33,64	16	< 10,6	< 10,6	146,2	141,58	0	142,357	140,32	0	0	4,803	0	0	< 24	0	*
04.05.26 23	76,58	45,67	30,91	16	< 10,6	< 10,6	116,72	114,57	0,02	113,759	113,499	0,02	0,02	3,529	0,001	0	< 24	0	*
05.05.26 23	73,29	39,82	33,47	16	< 10,6	< 10,6	44,65	47,57	0,06	43,606	47,239	0,06	0,06	1,466	0,002	0	< 24	0	*
06.05.26 23	70,29	40,95	29,34	16	< 10,6	< 10,6	51,86	55,44	0	50,735	55,027	0	0	1,493	0	0	< 24	0	*
07.05.26 23	70,62	37,87	32,76	16	< 10,6	< 10,6	48,66	51,74	0	47,595	51,42	0	0	1,563	0	0	< 24	0	*
08.05.26 23	70,41	40,56	29,86	16	< 10,6	< 10,6	45,59	48,2	0,01	44,599	47,854	0,01	0,01	1,336	0	0	< 24	0	*
09.05.26 23	70,81	41,74	29,07	16	< 10,6	< 10,6	47,46	50,4	0	46,418	50,01	0	0	1,353	0	0	< 24	0	*
10.05.26 23	70,47	41,39	29,08	16	< 10,6	< 10,6	51,39	54,55	0	50,27	54,134	0	0	1,466	0	0	< 24	0	*
11.05.26 23	70,22	41,13	29,09	16	< 10,6	< 10,6	57,8	60,69	0	56,548	60,233	0	0	1,65	0	0	< 24	0	*
12.05.26 23	70,18	41,43	28,75	16	< 10,6	< 10,6	53,7	56,78	0,01	52,539	56,351	0,01	0,01	1,516	0	0	< 24	0	*
13.05.26 23	70,16	41,33	28,84	16	< 10,6	< 10,6	53,25	55,99	0	52,098	55,567	0	0	1,507	0	0	< 24	0	*
14.05.26 23	70,24	41,36	28,89	16	< 10,6	< 10,6	53,97	56,84	0	52,801	56,409	0	0	1,53	0	0	< 24	0	*
15.05.26 23	69,28	41,5	27,78	16	< 10,6	< 10,6	53,56	56,55	0	52,43	56,121	0	0	1,461	0	0	< 24	0	*
16.05.26 23	68,85	42,53	26,32	16	< 10,6	< 10,6	53,35	56,57	0	52,235	56,113	0	0	1,38	0	0	< 24	0	*
17.05.26 23	69,4	41,77	27,63	16	< 10,6	< 10,6	55,97	58,5	0	54,787	58,051	0	0	1,519	0	0	< 24	0	*
18.05.26 23	68,41	41,78	26,63	16	< 10,6	< 10,6	49,71	52,01	0,55	48,685	51,609	0,546	0,546	1,324	0,023	0	< 24	0	*
19.05.26 23	68,05	42,92	25,13	< 16	< 10,6	< 10,6	34,71	36,87	0	34	36,571	0	0	0,863	0	0	< 24	0	*
20.05.26 23	26,39	27,4	-1,01	16	< 10,6	< 10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	< 24	0	*
Итого/Средн	75,35	44,08	31,27	16	10,6	10,6	2492,74	2483,42	0,68	2431,25	2461,858	0,675	0,675	76,309	0,028	0	672	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
22.04.26 23	139059,86	135641,88	7,67	134659,436	134004,092	7,592	7,592	4727,669	0,357	0	26918	313
20.05.26 23	141552,6	138125,3	8,35	137090,686	136465,95	8,267	8,267	4803,979	0,385	0	27590	313
Итого	2492,74	2483,42	0,68	2431,25	2461,858	0,675	0,675	76,309	0,028	0	672	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/26г.-20/05/26г.

Абонент: 97А-1

Адрес: ул. Университетская Набережная 97А (ИТП-1)

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 100.00 м3/ч G1 min = 10.00 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 100.00 м3/ч G3 min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 18067648, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=1, ФРТ=0 КСН=0хВ597

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C/ч	Рх	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.26 23	76,07	46,24	29,83	11,05	8,31	---	229,795	223,285	0,192	223,992	221,119	2,873	0	4	6,694	24	0	
24.04.26 23	76,17	46,1	30,07	11,06	8,27	---	226,395	219,905	0,027	220,66	217,793	2,867	0	4	6,648	24	0	
25.04.26 23	75,99	46,3	29,69	11,03	8,31	---	229,585	223,015	0	223,797	220,843	2,954	0	4	6,657	24	0	
26.04.26 23	76,77	46,37	30,4	11	8,3	---	233,26	226,455	0	227,261	224,246	3,015	0	4	6,922	24	0	
27.04.26 23	77,17	46,85	30,31	11,12	8,23	---	230,025	223,155	0,15	224,072	220,937	3,135	0	4	6,806	24	0	
28.04.26 23	76,54	46,89	29,65	11,12	8,21	---	229,565	222,695	0	223,72	220,472	3,248	0	4	6,647	24	0	
29.04.26 23	76,14	46,67	29,47	11,06	8,28	---	230,615	223,82	0,08	224,776	221,604	3,172	0	4	6,637	24	0	
30.04.26 23	76,93	47,01	29,92	11,18	8,22	---	228,28	221,61	0,019	222,398	219,378	3,02	0	4	6,668	24	0	
01.05.26 23	76,33	46,52	29,81	11,07	8,3	---	228,56	221,9	0	222,751	219,724	3,027	0	4	6,653	24	0	
02.05.26 23	76,89	46,61	30,28	11,15	8,29	---	224,305	217,735	0	218,539	215,592	2,947	0	4	6,631	24	0	
03.05.26 23	76,69	47,29	29,4	11,09	8,29	---	228,015	221,23	0	222,175	218,983	3,192	0	4	6,546	24	0	
04.05.26 23	75,21	47,48	27,74	11,12	8	---	176,85	171,71	0,091	172,466	169,94	2,526	0	4	4,794	24	0	
05.05.26 23	72,06	47,85	24,21	11,01	7,98	---	110,66	107,5	0,122	108,125	106,374	1,751	0	4	2,624	24	0	
06.05.26 23	69,33	46,25	23,08	10,49	8,17	---	120,525	117,325	0,182	117,947	116,177	1,769	0	4	2,727	24	0	
07.05.26 23	69,57	46,33	23,25	10,14	8	---	117,08	114,005	0	114,564	112,895	1,669	0	4	2,667	24	0	
08.05.26 23	69,57	47,93	21,64	10,07	8,13	---	113,87	111,07	0	111,422	109,897	1,525	0	4	2,416	24	0	
09.05.26 23	69,94	46,28	23,66	10,05	8,04	---	113,045	110,115	0	110,586	109,045	1,541	0	4	2,621	24	0	
10.05.26 23	69,59	47,14	22,45	9,95	8,12	---	116,7	113,72	0	114,192	112,565	1,627	0	4	2,568	24	0	
11.05.26 23	69,23	46,8	22,42	9,86	8,14	---	124,755	121,66	0	122,093	120,443	1,651	0	4	2,741	24	0	
12.05.26 23	69,3	46,76	22,54	9,87	8,16	---	122,28	119,325	0	119,669	118,136	1,533	0	4	2,701	24	0	
13.05.26 23	69,21	46,3	22,91	9,94	8,19	---	124,02	121,03	0,003	121,375	119,858	1,518	0	4	2,784	24	0	
14.05.26 23	69,37	46,29	23,09	10,08	8,2	---	126,77	123,775	0	124,056	122,571	1,485	0	4	2,868	24	0	
15.05.26 23	68,13	46,81	21,31	10,04	8,21	---	132,195	129,205	0	129,46	127,919	1,541	0	4	2,763	24	0	
16.05.26 23	67,91	47,11	20,81	10,09	8,21	---	133,64	130,8	0	130,888	129,476	1,412	0	4	2,728	24	0	
17.05.26 23	68,41	46,99	21,42	10,14	8,2	---	130,31	127,49	0	127,586	126,208	1,378	0	4	2,737	24	0	
18.05.26 23	67,59	47,08	20,51	10,09	8,26	---	134,19	131,435	0,007	131,456	130,112	1,345	0	4	2,7	24	0	
19.05.26 23	64,76	50,84	13,91	5,79	5,1	---	71,225	70,41	0,018	69,877	69,575	0,302	0	4	0,996	24	0	*
20.05.26 23	28,88	31,67	-2,78	4,25	4,28	---	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	0	
Итого/Средн	73,46	46,81	26,65	10,17	7,94	---	4486,515	4365,38	0,892	4379,904	4321,882	58,022	0	4	116,943	672	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.26 23	345938,605	335361,485	52,885	334830,344	330573,121	4257,223	10257,383	31407	406
20.05.26 23	350425,12	339726,865	53,777	339210,249	334895,003	4315,245	10374,326	32079	406
Итого	4486,515	4365,38	0,892	4379,904	4321,882	58,022	116,943	672	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/26г.-20/05/26г.

Абонент: 97А-2

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 100.00 м3/ч G1 min = 10.00 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 100.00 м3/ч G3 min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 18060310, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=1, ФРТ=0 КСН=0х542В

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	тхв °C/ч	Рж °C/ч	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.26 23	76,09	50,65	25,45	6,12	< 8,36	---	312,005	304,945	0	304,027	301,375	2,651	0 4		7,721	24	0	*
24.04.26 23	76,17	50,31	25,85	6,12	< 8,32	---	306,365	299,32	0	298,515	295,864	2,651	0 4		7,702	24	0	*
25.04.26 23	75,94	50,04	25,9	6,12	< 8,36	---	305,745	298,71	0	297,952	295,295	2,657	0 4		7,701	24	0	*
26.04.26 23	76,79	49,96	26,84	6,12	< 8,35	---	302,99	295,795	0,001	295,114	292,431	2,683	0 4		7,905	24	0	*
27.04.26 23	77,09	50,67	26,42	6,12	< 8,29	---	306,065	298,845	0	298,066	295,347	2,72	0 4		7,861	24	0	*
28.04.26 23	76,58	50,21	26,38	6,12	< 8,26	---	299,895	292,85	0	292,144	289,49	2,654	0 4		7,692	24	0	*
29.04.26 23	76,11	50,62	25,49	6,12	< 8,32	---	305,78	298,79	0,002	297,951	295,297	2,655	0 4		7,579	24	0	*
30.04.26 23	76,83	50,42	26,42	6,12	< 8,28	---	291,78	284,93	0	284,202	281,622	2,58	0 4		7,493	24	0	*
01.05.26 23	76,38	49,79	26,59	6,12	< 8,34	---	290,845	284,02	0,001	283,369	280,801	2,568	0 4		7,52	24	0	*
02.05.26 23	76,78	50,34	26,44	6,12	< 8,34	---	297,15	290,175	0	289,433	286,835	2,598	0 4		7,637	24	0	*
03.05.26 23	76,78	49,93	26,85	6,12	< 8,33	---	293,145	286,195	0,004	285,525	282,944	2,581	0 4		7,653	24	0	*
04.05.26 23	75,28	50,82	24,45	6,12	< 8,09	---	235,435	230,285	0,031	229,523	227,566	1,958	0 4		5,601	24	0	*
05.05.26 23	72,03	45,2	26,83	6,12	< 8,02	---	102,13	99,745	0,072	99,762	98,815	0,948	0 4		2,671	24	0	*
06.05.26 23	68,82	44,86	23,96	6,12	< 8,24	---	104,015	101,87	0,05	101,798	100,927	0,872	0 4		2,432	24	0	*
07.05.26 23	69,15	41,6	27,56	6,12	< 8,06	---	89,7	87,7	0,039	87,772	87,02	0,752	0 4		2,413	24	0	*
08.05.26 23	69,03	42,88	26,15	6,12	< 8,22	---	84,475	82,675	0,03	82,664	81,992	0,673	0 4		2,156	24	0	*
09.05.26 23	69,36	42,13	27,23	6,12	< 8,1	---	91,3	89,34	0,025	89,326	88,632	0,695	0 4		2,427	24	0	*
10.05.26 23	69,02	42,47	26,55	6,12	< 8,18	---	90,265	88,36	0,024	88,331	87,644	0,687	0 4		2,339	24	0	*
11.05.26 23	68,81	41,51	27,3	6,12	< 8,21	---	93,485	91,47	0,022	91,489	90,763	0,726	0 4		2,491	24	0	*
12.05.26 23	68,71	41,66	27,05	6,12	< 8,22	---	91,685	89,73	0,023	89,734	89,032	0,701	0 4		2,422	24	0	*
13.05.26 23	68,73	41,51	27,22	6,12	< 8,25	---	91,915	89,93	0,02	89,961	89,238	0,723	0 4		2,442	24	0	*
14.05.26 23	68,71	41,52	27,19	6,12	< 8,27	---	93,51	91,48	0,016	91,52	90,778	0,742	0 4		2,482	24	0	*
15.05.26 23	67,92	42,4	25,53	6,12	< 8,27	---	95,635	93,655	0,017	93,644	92,899	0,744	0 4		2,384	24	0	*
16.05.26 23	67,45	42,64	24,81	6,12	< 8,27	---	97,975	95,955	0,011	95,963	95,178	0,786	0 4		2,374	24	0	*
17.05.26 23	67,89	42,63	25,25	6,12	< 8,26	---	97,25	95,24	0,01	95,229	94,462	0,767	0 4		2,398	24	0	*
18.05.26 23	67,11	42,32	24,79	6,12	< 8,32	---	92,65	90,78	0,119	90,759	90,054	0,705	0 4		2,244	24	0	*
19.05.26 23	63,77	42,49	21,28	< 6,12	< 5,74	---	52,37	51,235	0,037	51,387	50,819	0,568	0 4		1,109	< 24	0	*
20.05.26 23	27,4	28,52	-1,12	6,12	< 4,1	---	0	0	0	0	0	0	0 4		0	24	0	*
Итого/Средн	74,23	48,14	26,09	6,12	8,01	---	4915,56	4804,025	0,552	4795,161	4753,119	42,043	0 4		124,851	672	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.26 23	294277,045	286558,615	244,978	285152,034	282887,663	2264,371	9121,336	31426	387
20.05.26 23	299192,605	291362,64	245,53	289947,195	287640,782	2306,414	9246,187	32098	387
Итого	4915,56	4804,025	0,552	4795,161	4753,119	42,043	124,851	672	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат неисправен

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/26г.-20/05/26г.

Абонент:99-1

Адрес:Ун. Набережная ,99 ИТП-1

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20129394, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х13D3

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.26 23	77,24	46,48	30,76	11,14	8,48	10,6	218,15	213,81	0	212,481	211,703	0	0	6,547	0	24	0	
24.04.26 23	77,36	46,97	30,38	11,16	8,44	10,6	212,52	208,25	0	206,989	206,164	0	0	6,301	0	24	0	
25.04.26 23	77,12	47,37	29,75	11,12	8,47	10,6	214,75	210,5	0	209,189	208,347	0	0	6,235	0	24	0	
26.04.26 23	77,97	46,58	31,39	11,11	8,46	10,6	210,42	206,06	0	204,861	204,03	0	0	6,443	0	24	0	
27.04.26 23	78,27	46,66	31,62	11,2	8,4	10,6	206,58	202,24	0	201,091	200,242	0	0	6,37	0	24	0	
28.04.26 23	77,78	46,94	30,84	11,21	8,37	10,6	208,67	204,37	0	203,177	202,325	0	0	6,278	0	24	0	
29.04.26 23	77,28	47,01	30,28	11,17	8,43	10,6	211,1	206,82	0	205,617	204,739	0	0	6,237	0	24	0	
30.04.26 23	78,02	46,97	31,05	11,27	8,39	10,6	200,99	196,76	0	195,68	194,793	0	0	6,089	0	24	0	
01.05.26 23	77,56	47,37	30,19	11,18	8,45	10,6	209,72	205,44	0	204,235	203,345	0	0	6,177	0	24	0	
02.05.26 23	77,96	47,44	30,51	11,24	8,46	10,6	203,85	199,62	0	198,472	197,576	0	0	6,068	0	24	0	
03.05.26 23	77,98	47,04	30,94	11,2	8,44	10,6	206,52	202,2	0	201,074	200,173	0	0	6,233	0	24	0	
04.05.26 23	76,47	48,88	27,59	11,19	8,22	10,6	171,86	168,36	0,02	167,481	166,532	0,02	0,02	4,632	0,001	24	0	
05.05.26 23	73,37	52,24	21,13	11,14	8,12	10,6	132,15	129,52	0	129,028	127,906	0	0	2,734	0	24	0	
06.05.26 23	70,51	55,57	14,94	10,65	8,33	10,6	181	178,22	0	177,01	175,71	0	0	2,654	0	24	0	
07.05.26 23	70,81	54,49	16,32	10,05	8,46	10,6	130,93	128,92	0	128,022	127,174	0	0	2,095	0	24	0	
08.05.26 23	70,93	55,01	15,92	10,21	8,15	10,6	158,5	156,29	0	154,968	154,129	0	0	2,474	0	24	0	
09.05.26 23	71,2	55,01	16,19	10,16	8,18	10,6	152,89	150,84	0	149,455	148,76	0	0	2,426	0	24	0	
10.05.26 23	70,87	54,78	16,1	10,07	8,26	10,6	161,98	160,02	0	158,373	157,824	0	0	2,555	0	24	0	
11.05.26 23	70,51	55,03	15,48	9,98	8,29	10,6	186,91	184,65	0	182,793	182,089	0	0	2,836	0	24	0	
12.05.26 23	70,57	54,05	16,52	9,99	8,31	10,6	171,34	168,89	0	167,545	166,625	0	0	2,774	0	24	0	
13.05.26 23	70,47	54,03	16,44	10,05	8,32	10,6	170,42	167,9	0	166,667	165,653	0	0	2,746	0	24	0	
14.05.26 23	70,55	53,51	17,04	10,19	8,35	10,6	158,9	156,38	0	155,389	154,336	0	0	2,653	0	24	0	
15.05.26 23	69,44	55,25	14,18	10,15	8,36	10,6	192,57	189,99	0	188,447	187,342	0	0	2,68	0	24	0	
16.05.26 23	69,18	56,67	12,5	10,19	8,36	10,6	212,52	209,87	0	208,002	206,791	0	0	2,609	0	24	0	
17.05.26 23	69,65	55,6	14,05	10,25	8,35	10,6	193,6	190,93	0	189,439	188,227	0	0	2,669	0	24	0	
18.05.26 23	68,93	56,28	12,65	10,19	8,41	10,6	219,73	217,12	0	215,076	213,981	0	0	2,729	0	24	0	
19.05.26 23	68,68	56,25	12,43	6,67	5,75	10,6	130,51	127,11	1,37	127,725	125,233	1,352	1,352	1,668	0,073	23	1	*
20.05.26 23	26,87	28,22	-1,34	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
Итого/Средн	73,87	51,14	22,74	10,15	7,96	10,6	5029,08	4941,08	1,39	4908,286	4881,751	1,372	1,372	111,909	0,074	671	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.26 23	115032,69	112178,27	9,66	111517,489	110853,708	9,549	9,549	3749,511	0,482	13731	29
20.05.26 23	120061,77	117119,35	11,05	116425,775	115735,459	10,92	10,92	3861,421	0,556	14402	30
Итого	5029,08	4941,08	1,39	4908,286	4881,751	1,372	1,372	111,909	0,074	671	1

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/26г.-20/05/26г.

Абонент:99-2

Адрес:Ун.Набережная , 99 ИТП 2

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20125375, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х7D5E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.26 23	76,74	48,96	27,78	11,13	8,45	10,6	132,49	129,86	0	129,088	128,444	0	0	3,594	0	24	0	
24.04.26 23	76,82	49,1	27,71	11,14	8,42	10,6	130,52	127,95	0	127,166	126,541	0	0	3,531	0	24	0	
25.04.26 23	76,6	48,86	27,74	11,1	8,45	10,6	133,28	130,63	0	129,875	129,211	0	0	3,609	0	24	0	
26.04.26 23	77,41	48,6	28,81	11,1	8,44	10,6	128,92	126,3	0	125,561	124,939	0	0	3,624	0	24	0	
27.04.26 23	77,72	48,86	28,86	11,18	8,38	10,6	126,81	124,25	0	123,481	122,896	0	0	3,572	0	24	0	
28.04.26 23	77,28	48,53	28,75	11,19	8,34	10,6	129,31	126,68	0	125,952	125,322	0	0	3,628	0	24	0	
29.04.26 23	76,75	49,08	27,67	11,16	8,41	10,6	131,56	128,93	0	128,187	127,518	0	0	3,554	0	24	0	
30.04.26 23	77,46	48,89	28,57	11,25	8,38	10,6	126,02	123,49	0	122,727	122,15	0	0	3,514	0	24	0	
01.05.26 23	77,08	48,53	28,55	11,16	8,42	10,6	127,58	125,01	0	124,281	123,667	0	0	3,556	0	24	0	
02.05.26 23	77,38	49,07	28,3	11,22	8,43	10,6	127,83	125,25	0	124,499	123,874	0	0	3,531	0	24	0	
03.05.26 23	77,52	47,55	29,97	11,19	8,41	10,6	128,28	125,61	0	124,931	124,315	0	0	3,752	0	24	0	
04.05.26 23	75,89	50,27	25,62	11,17	8,21	10,6	112,38	110,33	0,01	109,555	109,055	0,01	0,01	2,814	0,001	24	0	
05.05.26 23	72,9	54,28	18,62	11,14	8,08	10,6	70,76	69,93	0	69,106	68,986	0	0	1,291	0	24	0	
06.05.26 23	69,91	55,75	14,16	10,65	8,31	10,6	92,85	91,87	0	90,839	90,565	0	0	1,29	0	24	0	
07.05.26 23	70,39	55,01	15,38	10,26	8,11	10,6	89,15	88,18	0	87,189	86,958	0	0	1,345	0	24	0	
08.05.26 23	70,22	55,25	14,97	10,15	8,3	10,6	77,14	76,47	0,01	75,432	75,402	0,01	0,01	1,133	0,001	23	1	*
09.05.26 23	70,5	55,02	15,48	10,15	8,16	10,6	77,08	76,46	0	75,382	75,396	0	0	1,17	0	24	0	
10.05.26 23	70,2	55,26	14,95	10,06	8,23	10,6	81,99	81,31	0	80,196	80,175	0	0	1,202	0	24	0	
11.05.26 23	69,96	54,27	15,69	9,97	8,26	10,6	86,22	85,41	0	84,349	84,259	0	0	1,326	0	24	0	
12.05.26 23	69,95	54,29	15,66	9,98	8,28	10,6	90,5	89,63	0	88,536	88,419	0	0	1,389	0	24	0	
13.05.26 23	69,82	53,89	15,93	10,04	8,29	10,6	87,18	86,35	0,09	85,292	85,199	0,089	0,089	1,367	0,005	24	0	
14.05.26 23	69,85	54,41	15,43	10,17	8,33	10,6	88,7	87,87	0	86,776	86,678	0	0	1,343	0	24	0	
15.05.26 23	69,03	54,63	14,4	10,13	8,33	10,6	92,51	91,65	0,37	90,55	90,403	0,365	0,365	1,328	0,021	24	0	
16.05.26 23	68,65	56,11	12,53	10,17	8,33	10,6	103,04	102,09	0,21	100,882	100,617	0,207	0,207	1,28	0,012	24	0	
17.05.26 23	69,07	55,64	13,43	10,24	8,32	10,6	96,58	95,72	0,18	94,534	94,368	0,177	0,177	1,283	0,01	24	0	
18.05.26 23	68,36	56,58	11,79	9,96	8,39	10,6	96,26	95,39	0,13	94,254	93,993	0,128	0,128	1,121	0,007	24	0	
19.05.26 23	68,16	55,24	12,93	6,96	5,89	10,6	60,97	60,44	0,03	59,678	59,573	0,03	0,03	0,775	0,002	23	1	*
20.05.26 23	29,08	30,02	-0,94	3,9	3,91	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
Итого/Средн	73,71	51,7	22,02	10,28	8,08	10,6	2825,91	2783,06	1,03	2758,299	2748,921	1,015	1,015	60,923	0,057	670	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.26 23	116366,37	113373,69	89,07	112635,825	112080,194	85,963	85,963	4192,971	3,914	32476	7326
20.05.26 23	119192,28	116156,75	90,1	115394,124	114829,115	86,978	86,978	4253,894	3,971	33146	7328
Итого	2825,91	2783,06	1,03	2758,299	2748,921	1,015	1,015	60,923	0,057	670	2

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «Уралэнергосбыт»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/26г.-20/05/26г.

Абонент:99-3

Адрес:Ун.Набережная, 99 ИТП - 3

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20129385, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х13D3

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.26 23	76,78	39,04	37,73	11,15	8,5	10,6	138,46	135,74	0	134,908	134,837	0	0	5,097	0	24	0	
24.04.26 23	76,88	39,2	37,68	11,16	8,46	10,6	137,62	134,92	0	134,077	134,011	0	0	5,058	0	24	0	
25.04.26 23	76,65	39,09	37,56	11,13	8,49	10,6	139,26	136,55	0	135,695	135,632	0	0	5,102	0	24	0	
26.04.26 23	77,47	38,91	38,56	11,11	8,48	10,6	133,72	131,01	0	130,231	130,138	0	0	5,027	0	24	0	
27.04.26 23	77,76	38,65	39,1	11,21	8,42	10,6	130,95	128,23	0	127,513	127,402	0	0	4,993	0	24	0	
28.04.26 23	77,25	38,65	38,6	11,21	8,39	10,6	127,47	124,9	0	124,163	124,089	0	0	4,799	0	24	0	
29.04.26 23	76,8	39,54	37,26	11,17	8,46	10,6	131,94	129,36	0	128,552	128,48	0	0	4,796	0	24	0	
30.04.26 23	77,52	39	38,52	11,27	8,41	10,6	128,4	125,76	0	125,045	124,928	0	0	4,823	0	24	0	
01.05.26 23	77,03	40	37,03	11,18	8,47	10,6	135,81	133,18	0	132,303	132,239	0	0	4,905	0	24	0	
02.05.26 23	77,45	39,16	38,29	11,24	8,47	10,6	128,58	126	0	125,223	125,153	0	0	4,801	0	24	0	
03.05.26 23	77,47	39,04	38,42	11,2	8,46	10,6	129,69	127,07	0	126,31	126,222	0	0	4,859	0	24	0	
04.05.26 23	75,81	40,95	34,87	11,2	8,23	10,6	111,9	109,75	0,03	109,091	108,932	0,03	0,03	3,811	0,001	24	0	
05.05.26 23	72,76	44,69	28,07	11,13	8,15	10,6	85,71	84,11	0	83,714	83,35	0	0	2,354	0	24	0	
06.05.26 23	70,06	46,47	23,6	10,65	8,35	10,6	100,16	98,65	0,01	97,98	97,685	0,01	0,01	2,316	0	24	0	
07.05.26 23	70,36	46,12	24,24	10,28	8,16	10,6	97,84	96,31	0	95,69	95,379	0	0	2,323	0	24	0	
08.05.26 23	70,17	46,52	23,65	10,16	8,31	10,6	89,06	87,64	0	87,104	86,779	0	0	2,063	0	23	1	*
09.05.26 23	70,63	46,72	23,91	10,17	8,2	10,6	92,47	90,93	0	90,425	90,029	0	0	2,165	0	24	0	
10.05.26 23	70,31	46,96	23,34	10,08	8,28	10,6	96,88	95,32	0	94,755	94,364	0	0	2,215	0	24	0	
11.05.26 23	70,01	47,25	22,76	9,99	8,31	10,6	103,71	102,11	0,18	101,452	101,074	0,178	0,178	2,32	0,008	24	0	
12.05.26 23	70,05	45,83	24,21	10	8,33	10,6	108,25	106,37	2,04	105,89	105,36	2,019	2,019	2,66	0,096	24	0	
13.05.26 23	69,84	46,73	23,11	10,06	8,34	10,6	101,18	99,56	0,19	98,986	98,576	0,188	0,188	2,299	0,009	24	0	
14.05.26 23	70,01	46,43	23,58	10,2	8,37	10,6	99,36	97,79	0	97,203	96,836	0	0	2,296	0	24	0	
15.05.26 23	69,01	47,48	21,53	10,15	8,38	10,6	103,04	101,52	1,24	100,854	100,476	1,227	1,227	2,233	0,06	24	0	
16.05.26 23	68,69	47,9	20,79	10,2	8,38	10,6	101,67	100,18	0	99,535	99,136	0	0	2,073	0	24	0	
17.05.26 23	69,19	47,23	21,97	10,26	8,37	10,6	105,7	104,12	0,02	103,448	103,063	0,02	0,02	2,277	0,001	24	0	
18.05.26 23	68,32	47,9	20,42	10,01	8,46	10,6	104,25	102,82	0,33	102,081	101,744	0,327	0,327	2,103	0,016	24	0	
19.05.26 23	68,18	48,61	19,57	6,59	5,61	10,6	62,2	61,32	0	60,8	60,561	0	0	1,192	0	22	2	*
20.05.26 23	25,35	26,02	-0,67	3,36	3,38	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
Итого/Средн	73,6	42,89	30,7	10,27	8,09	10,6	3025,28	2971,22	4,04	2953,03	2946,474	3,998	3,998	90,961	0,191	669	3	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.26 23	60525,99	59078,24	6,66	58618,293	58345,412	6,577	6,577	1975,922	0,345	7875	421
20.05.26 23	63551,27	62049,46	10,7	61571,322	61291,886	10,575	10,575	2066,883	0,536	8544	424
Итого	3025,28	2971,22	4,04	2953,03	2946,474	3,998	3,998	90,961	0,191	669	3

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/26г.-20/05/26г.

Абонент:105-5

Адрес:Ун.Набережная,105

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.07 м3/ч

Серийный номер 20114189, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х1376

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.26 23	76,7	44,46	32,24	11,06	8,53	10,6	169,86	166,98	0	165,507	165,494	0	0	5,344	0	24	0	*
24.04.26 23	76,72	44,84	31,88	11,08	8,5	10,6	170,3	167,47	0	165,931	165,956	0	0	5,298	0	24	0	
25.04.26 23	76,5	44,78	31,72	11,04	8,53	10,6	169,53	166,77	0	165,201	165,264	0	0	5,249	0	24	0	
26.04.26 23	77,29	44,37	32,91	11,04	8,51	10,6	167,45	164,68	0	163,093	163,217	0	0	5,376	0	24	0	
27.04.26 23	77,67	44,71	32,96	11,12	8,47	10,6	164,54	161,81	0	160,23	160,357	0	0	5,29	0	24	0	
28.04.26 23	77,26	45,32	31,94	11,13	8,42	10,6	164,68	162	0	160,402	160,494	0	0	5,133	0	24	0	
29.04.26 23	76,66	44,49	32,17	11,11	8,48	10,6	165,45	162,8	0	161,22	161,349	0	0	5,195	0	24	0	
30.04.26 23	77,38	45,13	32,26	11,18	8,46	10,6	158,56	156,03	0	154,431	154,594	0	0	4,99	0	24	0	
01.05.26 23	77,07	44,49	32,58	11,11	8,49	10,6	162,5	159,86	0,001	158,303	158,433	0,001	0,001	5,166	0	24	0	
02.05.26 23	77,24	45,34	31,9	11,16	8,52	10,6	165,33	162,67	0	161,036	161,161	0	0	5,145	0	24	0	
03.05.26 23	77,5	45,29	32,21	11,14	8,48	10,6	160,85	158,29	0	156,652	156,818	0	0	5,054	0	24	0	
04.05.26 23	75,81	46,29	29,52	11,1	8,31	10,6	150,07	147,9	0	146,303	146,46	0	0	4,326	0	24	0	
05.05.26 23	72,92	49,73	23,18	11,12	8,13	10,6	109,66	108,63	0	107,097	107,4	0	0	2,489	0	24	0	
06.05.26 23	69,48	52,59	16,89	10,63	8,38	10,6	156,59	155,24	0	153,232	153,283	0	0	2,595	0	24	0	
07.05.26 23	69,91	51,01	18,9	9,56	8,03	10,6	105,42	104,38	0	103,13	103,14	0	0	1,953	0	24	0	
08.05.26 23	70,34	51,5	18,84	10,14	8,19	10,6	132,45	131,41	0	129,541	129,815	0	0	2,445	0	24	0	
09.05.26 23	70,39	52,56	17,83	10,11	8,22	10,6	136,79	135,88	0	133,784	134,164	0	0	2,39	0	24	0	
10.05.26 23	69,85	53,2	16,65	10,02	8,28	10,6	148,77	147,81	0	145,547	145,897	0	0	2,429	0	24	0	
11.05.26 23	69,68	52,07	17,61	9,93	8,3	10,6	147,75	146,63	0	144,561	144,806	0	0	2,55	0	24	0	
12.05.26 23	69,55	51,91	17,64	9,93	8,33	10,6	150,41	149,26	0	147,174	147,423	0	0	2,601	0	24	0	
13.05.26 23	69,68	52,04	17,64	9,98	8,35	10,6	148,39	147,19	0	145,19	145,359	0	0	2,566	0	24	0	
14.05.26 23	69,56	51,79	17,78	10,13	8,39	10,6	148,46	147,41	0	145,27	145,605	0	0	2,587	0	24	0	
15.05.26 23	68,88	53,88	15	10,1	8,39	10,6	167,08	165,69	0	163,552	163,489	0	0	2,459	0	24	0	
16.05.26 23	68,36	54,47	13,89	10,13	8,39	10,6	179,9	178,23	0	176,155	175,807	0	0	2,454	0	24	0	
17.05.26 23	68,74	55,05	13,68	10,21	8,38	10,6	185,02	183,46	0	181,133	180,908	0	0	2,485	0	24	0	
18.05.26 23	68,14	54,57	13,57	10,14	8,44	10,6	181,61	179,81	0	177,845	177,362	0	0	2,419	0	24	0	
19.05.26 23	65,64	53,77	11,86	< 8,62	7,52	10,6	165,54	163,19	0	162,319	161,016	0	0	1,941	0	24	0	
20.05.26 23	62,55	46,66	15,89	6,51	6,59	10,6	38,39	37,8	0	37,707	37,421	0	0	0,599	0	24	0	
Итого/Средн	72,75	49,17	23,57	10,38	8,29	10,6	4271,35	4219,28	0,001	4171,544	4172,491	0,001	0,001	98,529	0	672	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.26 23	448424,97	419067,37	49,495	4304810,116	412970,029	48,751	48,751	12476,437	2,791	55112	291
20.05.26 23	452696,32	423286,65	49,496	4308981,66	417142,52	48,752	48,752	12574,966	2,791	55784	291
Итого	4271,35	4219,28	0,001	4171,544	4172,491	0,001	0,001	98,529	0	672	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/26г.-20/05/26г.

Абонент:107

Адрес:_____

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20123346, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x2FAC

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
05.05.26 23	70,43	46,42	24,02	11,21	8,51	9,1	28,19	27,75	0	27,571	27,48	0	0	0,663	0	14	0	
06.05.26 23	68,04	46,77	21,27	10,8	8,62	9,1	49,34	48,8	0	48,323	48,318	0	0	1,03	0	24	0	
07.05.26 23	67,96	46,51	21,45	10,43	8,42	9,1	47,46	47,15	0	46,483	46,689	0	0	0,999	0	24	0	
08.05.26 23	68,71	46,67	22,04	10,37	8,44	9,1	44,14	43,87	0	43,211	43,437	0	0	0,954	0	24	0	
09.05.26 23	68,81	46,78	22,03	10,32	8,48	9,1	43,86	43,6	0	42,935	43,167	0	0	0,947	0	24	0	
10.05.26 23	68,25	46,59	21,66	10,24	8,55	9,1	46,46	46,1	0	45,494	45,647	0	0	0,987	0	24	0	
11.05.26 23	68,04	46,48	21,56	10,15	8,57	9,1	48,24	47,74	0	47,243	47,275	0	0	1,02	0	24	0	
12.05.26 23	67,82	47,06	20,76	10,16	8,59	9,1	47,46	47,15	0	46,483	46,689	0	0	0,999	0	24	0	
13.05.26 23	66,76	47,5	19,26	10,18	8,65	9,1	44,14	43,87	0	43,211	43,437	0	0	0,954	0	24	0	
14.05.26 23	68,28	45,19	23,09	10,36	8,64	9,1	47,48	47,49	0	46,469	46,88	0	0	0,789	0	24	0	
15.05.26 23	67,24	44,84	22,4	10,32	8,64	9,1	48,25	48,28	0	47,232	47,66	0	0	0,788	0	24	0	
16.05.26 23	67,59	44,69	22,9	10,36	8,64	9,1	44,14	43,87	0	43,211	43,437	0	0	0,954	0	24	0	
17.05.26 23	67,96	44,54	23,42	10,42	8,63	9,1	43,86	43,6	0	42,935	43,167	0	0	0,947	0	24	0	
18.05.26 23	67,11	44,54	22,57	10,36	8,7	9,1	46,46	46,1	0	45,494	45,647	0	0	0,987	0	24	0	
19.05.26 23	50,21	43,98	6,23 <	8,54	7,59	9,1	44,14	43,87	0	43,211	43,437	0	0	0,954	0	24	0	
20.05.26 23	51,86	43,8	8,06	3,2	3,24	9,1	40,13	40,34	0	36,403	36,777	0	0	0,498	0	24	0	
Итого/Средн	67,96	46,57	21,39	9,84	8,18	9,1	713,75	709,58	0	695,909	699,144	0	0	14,47	0	374	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
05.05.26 09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.05.26 23	713,75	709,58	0	695,909	699,144	0	0	14,47	0	374	0
Итого	713,75	709,58	0	695,909	699,144	0	0	14,47	0	374	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

32 период с 23.04.26 по 04.05.26 выполнен расчет с использованием
среднесуточных показаний за апрель
среднечасовое значение : $84,402 / 720 = 0,117$ гкал
к численности : 33,696 гкал

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/26г.-20/05/26г.

Абонент:109-1

Адрес:Ун.Наб. 109

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20138044, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хF7C0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.26 23	76,34	41,54	34,81	11,14	8,48	10,6	134,19	131,37	0,01	130,778	130,362	0,01	0,01	4,559	0	24	0	
24.04.26 23	76,4	41,64	34,77	11,15	8,44	10,6	131,96	129,29	0,02	128,601	128,294	0,02	0,02	4,478	0,001	24	0	
25.04.26 23	76,18	41,67	34,51	11,12	8,48	10,6	132,25	129,59	0,01	128,903	128,591	0,01	0,01	4,456	0	24	0	
26.04.26 23	77	41	35,99	11,1	8,47	10,6	131,19	128,43	0,02	127,796	127,473	0,02	0,02	4,607	0,001	24	0	
27.04.26 23	77,25	41,6	35,65	11,21	8,4	10,6	126,77	124,12	0,01	123,482	123,168	0,01	0,01	4,41	0	24	0	
28.04.26 23	76,81	41,41	35,4	11,21	8,37	10,6	129,62	126,96	0,02	126,289	125,993	0,02	0,02	4,477	0,001	24	0	
29.04.26 23	76,35	41,26	35,09	11,16	8,44	10,6	131,34	128,63	0,01	128,003	127,664	0,01	0,01	4,499	0	24	0	
30.04.26 23	77	41,16	35,84	11,27	8,39	10,6	125,11	122,53	0,02	121,88	121,613	0,02	0,02	4,376	0,001	24	0	
01.05.26 23	76,6	41,42	35,19	11,17	8,46	10,6	129,94	127,21	0,01	126,621	126,24	0,01	0,01	4,462	0	24	0	
02.05.26 23	76,95	41,8	35,15	11,24	8,46	10,6	128,74	126,16	0,02	125,42	125,183	0,02	0,02	4,416	0,001	24	0	
03.05.26 23	77,01	41,25	35,76	11,19	8,45	10,6	128,82	126,16	0,02	125,497	125,207	0,02	0,02	4,496	0,001	24	0	
04.05.26 23	75,38	44,12	31,26	11,19	8,21	10,6	106,28	104,17	0	103,641	103,259	0	0	3,246	0	24	0	
05.05.26 23	72,17	49,36	22,8	11,15	8,11	10,6	73,98	72,48	0	72,279	71,675	0	0	1,653	0	24	0	
06.05.26 23	69,58	50,95	18,63	10,63	8,34	10,6	91,19	89,59	0	89,234	88,527	0	0	1,666	0	24	0	
07.05.26 23	69,89	50,7	19,19	10,26	8,15	10,6	85,63	83,98	0	83,774	82,994	0	0	1,611	0	24	0	
08.05.26 23	69,86	50,77	19,09	10,2	8,15	10,6	82,65	81,07	0	80,86	80,117	0	0	1,547	0	24	0	
09.05.26 23	70,11	50,88	19,23	10,16	8,19	10,6	80,69	79,17	0	78,93	78,229	0	0	1,521	0	24	0	
10.05.26 23	69,81	50,96	18,85	10,07	8,27	10,6	85,06	83,46	0	83,218	82,473	0	0	1,572	0	24	0	
11.05.26 23	69,56	50,84	18,72	9,97	8,3	10,6	94,34	92,6	0	92,304	91,508	0	0	1,731	0	24	0	
12.05.26 23	69,55	50,93	18,61	9,98	8,31	10,6	91,72	90,06	0	89,745	88,99	0	0	1,673	0	24	0	
13.05.26 23	68,98	50,53	18,45	9,53	8,25	10,6	75,56	74,06	0,07	73,954	73,192	0,069	0,069	1,371	0,004	24	0	
14.05.26 23	69,42	50,54	18,88	10,18	8,36	10,6	93,24	91,36	0	91,24	90,297	0	0	1,726	0	24	0	
15.05.26 23	68,62	50,37	18,25	10,14	8,37	10,6	89,37	87,74	0	87,499	86,725	0	0	1,6	0	24	0	
16.05.26 23	68,33	51,02	17,31	10,18	8,37	10,6	96,79	95,11	0	94,777	93,975	0	0	1,644	0	24	0	
17.05.26 23	68,79	51,01	17,78	10,24	8,36	10,6	95,78	94,03	0	93,765	92,91	0	0	1,67	0	24	0	
18.05.26 23	68,07	50,76	17,31	10,18	8,42	10,6	99,27	97,61	0	97,219	96,462	0	0	1,687	0	24	0	
19.05.26 23	63,57	49,1	14,46	< 8,39	7,32	10,6	92,33	91,05	0	90,623	90,027	0	0	1,315	0	23	1	*
20.05.26 23	60,23	45,47	14,76	2,62	2,59	10,6	24,24	24	0	23,838	23,773	0	0	0,352	0	24	0	
Итого/Средн	72,98	45,79	27,19	10,29	8,1	10,6	2888,05	2831,99	0,24	2820,171	2804,92	0,238	0,238	76,818	0,01	671	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.26 23	13190,41	12849,16	1,52	12752,747	12713,259	1,508	1,508	516,173	0,064	1813	170
20.05.26 23	16078,46	15681,15	1,76	15572,918	15518,179	1,746	1,746	592,991	0,074	2484	171
Итого	2888,05	2831,99	0,24	2820,171	2804,92	0,238	0,238	76,818	0,01	671	1

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/26г.-20/05/26г.

Абонент:109-2

Адрес:Ун.Наб.109

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 45.00 м3/ч G1 min = 0.18 м3/ч

G2 max = 45.00 м3/ч G2 min = 0.18 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20118569, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0хАС51

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.26 23	75,97	42,76	33,21	11,19	8,53	10,6	40,551	39,395	0	39,529	38,395	0	0	1,315	0	24	0	
24.04.26 23	76,02	42,62	33,4	11,2	8,5	10,6	39,77	38,637	0	38,768	37,655	0	0	1,297	0	24	0	
25.04.26 23	75,81	42,62	33,19	11,16	8,53	10,6	40,409	39,257	0	39,395	38,264	0	0	1,309	0	24	0	
26.04.26 23	76,61	42,2	34,41	11,15	8,52	10,6	40,471	39,318	0,001	39,437	38,305	0,001	0,001	1,359	0	24	0	
27.04.26 23	76,88	42,09	34,78	11,25	8,46	10,6	38,405	37,310	0	37,416	36,342	0	0	1,303	0	24	0	
28.04.26 23	76,4	42,57	33,82	11,25	8,43	10,6	37,844	36,765	0	36,881	35,823	0	0	1,249	0	24	0	
29.04.26 23	75,98	42,57	33,41	11,21	8,49	10,6	40,461	39,308	0,001	39,442	38,310	0,001	0,001	1,32	0	24	0	
30.04.26 23	76,62	42,41	34,21	11,31	8,45	10,6	38,663	37,561	0	37,675	36,594	0	0	1,291	0	24	0	
01.05.26 23	76,21	43,13	33,08	11,22	8,51	10,6	40,509	39,354	0	39,483	38,350	0	0	1,308	0	24	0	
02.05.26 23	76,62	42,21	34,41	11,29	8,51	10,6	40,701	39,541	0,001	39,66	38,522	0,001	0,001	1,367	0	24	0	
03.05.26 23	76,63	42,26	34,37	11,24	8,5	10,6	40,012	38,872	0	38,988	37,869	0	0	1,342	0	24	0	
04.05.26 23	74,93	45,21	29,72	11,24	8,27	10,6	34,288	33,311	0	33,446	32,486	0	0	0,996	0	24	0	
05.05.26 23	71,79	51,12	20,67	11,2	8,17	10,6	25,123	24,407	0	24,552	23,847	0	0	0,509	0	24	0	
06.05.26 23	69,34	52,1	17,24	10,68	8,39	10,6	28,766	27,946	0	28,152	27,344	0	0	0,487	0	24	0	
07.05.26 23	69,65	52	17,64	10,3	8,21	10,6	28,6	27,785	0	27,984	27,181	0	0	0,495	0	24	0	
08.05.26 23	69,65	51,72	17,93	10,25	8,21	10,6	26,396	25,644	0	25,826	25,085	0	0	0,464	0	24	0	
09.05.26 23	69,91	51,68	18,24	10,2	8,25	10,6	26,969	26,200	0	26,384	25,627	0	0	0,482	0	24	0	
10.05.26 23	69,6	51,92	17,68	10,11	8,33	10,6	28,705	27,887	0	28,087	27,281	0	0	0,497	0	24	0	
11.05.26 23	69,26	52,21	17,05	10,02	8,35	10,6	33,696	32,736	0	32,978	32,032	0	0	0,563	0	24	0	
12.05.26 23	69,24	51,45	17,79	10,03	8,37	10,6	28,767	27,947	0	28,154	27,346	0	0	0,502	0	24	0	
13.05.26 23	67,85	51,93	15,91	9,61	8,29	10,6	32,441	31,516	0,031	31,294	30,396	0,031	0,031	0,5	0,002	20	4	
14.05.26 23	69,17	53,53	15,64	10,23	8,42	10,6	45,288	43,997	0	44,323	43,051	0	0	0,695	0	24	0	
15.05.26 23	68,65	54,04	14,61	10,18	8,43	10,6	45,464	44,168	0	44,509	43,232	0	0	0,652	0	24	0	
16.05.26 23	68,33	54,04	14,29	10,22	8,43	10,6	46,626	45,297	0	45,657	44,347	0	0	0,654	0	24	0	
17.05.26 23	68,83	54,12	14,71	10,28	8,42	10,6	46,34	45,019	0	45,362	44,060	0	0	0,669	0	24	0	
18.05.26 23	68,08	54,24	13,84	10,22	8,48	10,6	49,08	47,681	0	48,066	46,687	0	0	0,667	0	24	0	
19.05.26 23	64,07	51,36	12,72	< 8,46	7,39	10,6	41,099	39,928	0	40,175	39,022	0	0	0,512	0	22	2	
20.05.26 23	59,09	45,01	14,08	3,57	3,56	10,6	11,071	10,755	0	9,01	8,751	0	0	0,127	0	9	15	
Итого/Средн	72,11	48	24,11	10,37	8,19	10,6	1016,515	987,544	0,034	990,635	962,204	0,034	0,034	23,93	0,002	651	21	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.26 23	8415,229	8616,219	2,118	8108,365	9421,752	2,089	2,089	325,514	0,11	2960	1085
20.05.26 23	9431,744	9603,7633	2,152	9099	10383,956	2,123	2,123	349,446	0,112	3611	1106
Итого	1016,515	987,54432	0,034	990,635	962,20378	0,034	0,034	23,932	0,002	651	21

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/26г.-20/05/26г.

Абонент:109-3

Адрес:Ун.Наб.109

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20137859, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х59С5

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.26 23	76,26	51,19	25,08	11,15	8,56	10,6	145,58	145,68	0	141,886	143,937	0	0	3,566	0	24	0	
24.04.26 23	76,39	50,74	25,65	11,16	8,52	10,6	137,7	137,85	0	134,197	136,224	0	0	3,45	0	24	0	
25.04.26 23	76,18	51,19	24,98	11,13	8,56	10,6	144,55	144,76	0	140,891	143,026	0	0	3,528	0	24	0	
26.04.26 23	76,99	50,1	26,89	11,11	8,55	10,6	139,51	139,61	0	135,912	138,017	0	0	3,662	0	24	0	
27.04.26 23	77,27	50,52	26,75	11,22	8,48	10,6	132,15	132,14	0	128,715	130,601	0	0	3,451	0	24	0	
28.04.26 23	76,77	50,82	25,95	11,22	8,45	10,6	134,35	134,36	0	130,908	132,774	0	0	3,405	0	24	0	
29.04.26 23	76,36	51,32	25,04	11,17	8,52	10,6	143,64	143,62	0	139,994	141,886	0	0	3,513	0	24	0	
30.04.26 23	77	49,75	27,25	11,28	8,47	10,6	131,92	131,75	0	128,513	130,266	0	0	3,51	0	24	0	
01.05.26 23	76,53	50,83	25,7	11,18	8,53	10,6	141,26	141,12	0	137,651	139,451	0	0	3,545	0	24	0	
02.05.26 23	76,98	50,24	26,73	11,25	8,53	10,6	135,8	135,63	0	132,307	134,066	0	0	3,545	0	24	0	
03.05.26 23	76,98	49,83	27,16	11,2	8,52	10,6	137,76	137,56	0	134,205	136,008	0	0	3,652	0	24	0	
04.05.26 23	75,16	54,65	20,5	11,2	8,28	10,6	134,43	134,27	0	131,105	132,429	0	0	2,696	0	24	0	
05.05.26 23	72,2	62,49	9,71	11,16	8,19	10,6	149,62	150,21	0	146,182	147,542	0	0	1,427	0	24	0	
06.05.26 23	69,99	63,87	6,12	10,62	8,43	10,6	242,48	244,54	0	237,212	240,028	0	0	1,462	0	24	0	
07.05.26 23	70,36	64,34	6,02	10,26	8,24	10,6	238,91	241,13	0	233,671	236,619	0	0	1,416	0	24	0	
08.05.26 23	70,52	64,55	5,98	10,2	8,24	10,6	229,6	231,89	0	224,535	227,525	0	0	1,351	0	24	0	
09.05.26 23	70,73	64,59	6,13	10,16	8,28	10,6	221,16	223,03	0	216,253	218,831	0	0	1,335	0	24	0	
10.05.26 23	70,32	64,25	6,07	10,07	8,36	10,6	226,22	227,97	0	221,261	223,718	0	0	1,351	0	24	0	
11.05.26 23	69,92	63,02	6,9	9,97	8,38	10,6	207,18	208,52	0	202,681	204,76	0	0	1,405	0	24	0	
12.05.26 23	69,98	63,3	6,68	9,99	8,4	10,6	219,74	221,31	0	214,967	217,299	0	0	1,443	0	24	0	
13.05.26 23	70,08	63,12	6,96	9,64	7,94	< 10,6	63,24	63,53	0,01	61,831	62,382	0,01	0,01	0,433	0,001	22	2	*
14.05.26 23	70,38	63,97	6,4	10,19	8,44	10,6	180,25	181,98	0	176,296	178,608	0	0	1,135	0	24	0	
15.05.26 23	68,99	63,25	5,74	10,14	8,46	10,6	224,71	226,92	0	219,95	222,812	0	0	1,271	0	24	0	
16.05.26 23	68,75	63,14	5,61	10,18	8,46	10,6	240,63	243,43	0	235,574	239,036	0	0	1,33	0	24	0	
17.05.26 23	69,3	64,03	5,27	10,24	8,45	10,6	244,15	246,82	0	238,939	242,24	0	0	1,268	0	24	0	
18.05.26 23	68,43	62,53	5,9	10,18	8,51	10,6	236,15	238,55	0	231,233	234,315	0	0	1,372	0	24	0	
19.05.26 23	66,13	59,79	6,34	8,41	7,4	10,6	155,05	156,49	0	151,928	153,858	0	0	0,968	0	22	2	*
20.05.26 23	60,92	48,81	12,11	2,65	2,64	10,6	21,68	21,63	0	21,312	21,39	0	0	0,258	0	24	0	
Итого/Средн	72,06	59,04	13,02	10,3	8,17	10,6	4759,42	4786,3	0,01	4650,112	4709,647	0,01	0,01	60,747	0,001	668	4	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.26 23	12416,46	12377,78	<0,01	12011,598	12220,178	0,01	0,01	418,116	0	1812	171
20.05.26 23	17175,88	17164,08	0,02	16661,71	16929,825	0,02	0,02	478,864	0,001	2480	175
Итого	4759,42	4786,3	0,01	4650,112	4709,647	0,01	0,01	60,747	0,001	668	4

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/04/26г.-04/05/26г.

Абонент: ООО "УК "Академ-Сервис"

Договор №: т-515688

Адрес: Университетская Набережная, 59 (ИТП-1) 59 стр.

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 15194617


Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
05.05.2026	83,45	83,45	0,00	74,09	53,20	20,89	1,09	0,77	1,72	85,89	84,14	OK	24	0	
06.05.2026	70,85	70,85	0,00	71,07	48,50	22,57	1,04	0,79	1,58	72,70	71,35	OK	24	0	
07.05.2026	67,86	67,86	0,00	71,33	48,73	22,60	1,00	0,77	1,52	69,67	68,32	OK	24	0	
08.05.2026	66,96	66,96	0,00	71,34	48,76	22,58	1,00	0,77	1,51	68,80	67,35	OK	24	0	
09.05.2026	65,41	65,41	0,00	71,62	49,11	22,51	0,99	0,78	1,47	67,23	65,78	OK	24	0	
10.05.2026	62,84	62,84	0,00	71,21	48,07	23,14	0,98	0,78	1,45	64,61	63,14	OK	24	0	
11.05.2026	61,03	61,03	0,00	70,92	46,02	24,90	0,98	0,79	1,50	62,75	61,26	OK	24	0	
12.05.2026	60,81	60,81	0,00	70,85	46,12	24,73	0,98	0,79	1,49	62,53	61,03	OK	24	0	
13.05.2026	61,59	61,59	0,00	70,85	45,98	24,87	0,98	0,79	1,52	63,37	61,77	OK	24	0	
14.05.2026	59,40	59,40	0,00	70,21	45,21	25,00	0,98	0,78	1,49	61,12	59,54	OK	24	0	
15.05.2026	61,79	61,79	0,00	69,66	46,32	23,34	0,99	0,79	1,44	63,52	61,98	OK	24	0	
16.05.2026	62,64	62,64	0,00	69,21	46,14	23,07	1,00	0,79	1,44	64,41	62,79	OK	24	0	
17.05.2026	63,70	63,70	0,00	69,70	46,39	23,32	1,01	0,79	1,48	65,57	63,81	OK	24	0	
18.05.2026	62,13	62,13	0,00	68,93	46,07	22,85	1,00	0,79	1,42	63,94	62,22	OK	24	0	
19.05.2026	41,49	41,49	0,00	61,62	44,01	17,61	0,81	0,70	0,93	42,64	41,55	OK	24	0	
20.05.2026	7,29	7,29	0,00	42,15	28,82	13,33	0,60	0,60	0,15	7,40	7,28	OK	24	0	
Итого:	959,24	959,24							22,12	986,15	963,31		384	0	
Средние:				68,42	46,09	22,33	0,97	0,77							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
04.05.2026	5815,01	191618,77	187365,66	44,27	185149,47	185152,57	0,00			
20.05.2026	5837,13	192604,92	188328,97	44,27	186108,70	186111,81	0,00			
ИТОГО:	22,12	986,15	963,31	0,00	959,24	959,24	0,00	384	0	0

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Qконтр = Qi/Траб
х Тнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"/  /
Подпись А.В.Щегалева/
Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж.организации

/  /
Подпись О.В.Малыгина/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/04/26г.-04/05/26г.

Абонент: ООО "УК "Академ-Сервис"

Договор №: т-515688

Адрес: Университетская Набережная, 59 (ИТП-1) 59 стр.

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 15194617

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.04.2026	147,16	147,16	0,00	77,86	50,20	27,65	1,11	0,79	4,07	151,19	148,70	OK	24	0	
24.04.2026	148,21	148,21	0,00	77,89	50,39	27,50	1,11	0,78	4,08	152,29	149,76	OK	24	0	
25.04.2026	146,81	146,81	0,00	77,68	49,80	27,89	1,10	0,79	4,10	150,93	148,20	OK	24	0	
26.04.2026	146,57	146,57	0,00	78,51	50,00	28,51	1,10	0,79	4,17	150,79	147,96	OK	24	0	
27.04.2026	150,46	150,46	0,00	78,85	50,96	27,89	1,11	0,78	4,20	154,75	152,01	OK	24	0	
28.04.2026	150,40	150,40	0,00	78,29	50,90	27,39	1,11	0,78	4,12	154,66	151,92	OK	24	0	
29.04.2026	147,59	147,59	0,00	77,87	50,44	27,43	1,11	0,78	4,05	151,75	149,03	OK	24	0	
30.04.2026	151,84	151,84	0,00	78,62	51,58	27,04	1,12	0,78	4,12	156,13	153,46	OK	24	0	
01.05.2026	147,72	147,72	0,00	78,06	50,81	27,25	1,11	0,78	4,02	151,94	149,16	OK	24	0	
02.05.2026	149,60	149,60	0,00	78,52	51,35	27,17	1,12	0,78	4,08	153,90	151,11	OK	24	0	
03.05.2026	148,75	148,75	0,00	78,50	51,08	27,42	1,11	0,78	4,08	153,02	150,24	OK	24	0	
04.05.2026	125,00	125,00	0,00	76,75	52,42	24,33	1,11	0,76	3,08	128,62	126,18	OK	24	0	
Итого:	1760,11	1760,11							48,18	1809,97	1777,73		288	0	
Средние:				78,12	50,83	27,29	1,11	0,78							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.04.2026	5766,83	189808,80	185587,93	44,27	183389,35	183392,46	0,00			
04.05.2026	5815,01	191618,77	187365,66	44,27	185149,47	185152,57	0,00			
ИТОГО:	48,18	1809,97	1777,73	0,00	1760,11	1760,11	0,00	288	0	0

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Qкорт = Qi/Траб
х Тнш

0

Прибор: КАРАТ-306


Серийный номер: 15044617

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.04.2026	116,88	3395,98	3368,92	27,06	3305,56	3326,05	-20,49			
04.05.2026	118,06	3489,89	3460,80	29,09	3396,47	3416,96	-20,49			
ИТОГО:	1,18	93,90	91,88	2,03	90,91	90,91	0,00	288	0	0

Представитель абонента

Директор ООО "Академ-Сервис"

/  /
Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/  /
Подпись /О.В.Малыгина/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-20/05/26г.
Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-1) 95 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 18463916
Посуточный архив

Дата	G1 т	G2 т	Gd1 т	T1 °C	T2 °C	Td1 °C	Q1 Гкал	P1 Мпа	P2 Мпа	V1 м3	V2 м3	НС ч	ВНР ч	V3 м3	ВОС
23.04.2026	76,25	76,25	0,00	76,95	49,33	27,62	2,11	1,06	0,81	77,74	77,56	OK	24	0	
24.04.2026	76,68	76,68	0,00	77,04	49,40	27,65	2,13	1,07	0,80	78,19	78,00	OK	24	0	
25.04.2026	75,78	75,78	0,00	76,82	49,50	27,31	2,07	1,06	0,81	77,25	77,09	OK	24	0	
26.04.2026	75,51	75,51	0,00	77,67	49,31	28,36	2,15	1,06	0,81	77,03	76,80	OK	24	0	
27.04.2026	76,43	76,43	0,00	77,98	50,03	27,95	2,14	1,07	0,80	77,99	77,76	OK	24	0	
28.04.2026	77,26	77,26	0,00	77,46	50,04	27,41	2,12	1,07	0,80	78,82	78,59	OK	24	0	
29.04.2026	76,31	76,31	0,00	76,98	49,99	26,99	2,06	1,07	0,80	77,82	77,62	OK	24	0	
30.04.2026	77,10	77,10	0,00	77,74	50,37	27,37	2,12	1,08	0,80	78,66	78,45	OK	24	0	
01.05.2026	76,00	76,00	0,00	77,30	49,73	27,56	2,10	1,07	0,80	77,51	77,31	OK	24	0	
02.05.2026	76,02	76,02	0,00	77,69	50,09	27,60	2,10	1,07	0,80	77,55	77,34	OK	24	0	
03.05.2026	76,50	76,50	0,00	77,67	49,60	28,07	2,15	1,07	0,80	78,04	77,81	OK	24	0	
04.05.2026	67,78	67,78	0,00	75,96	53,86	22,10	1,56	1,07	0,78	69,09	69,05	OK	24	0	
05.05.2026	52,34	52,34	0,00	73,31	58,80	14,51	0,78	1,07	0,77	53,24	53,48	OK	24	0	
06.05.2026	54,62	54,62	0,00	70,09	55,44	14,66	0,81	1,02	0,79	55,39	55,79	OK	24	0	
07.05.2026	50,96	50,96	0,00	70,28	55,87	14,40	0,74	0,98	0,77	51,67	52,07	OK	24	0	
08.05.2026	50,92	50,92	0,00	70,53	55,99	14,53	0,75	0,98	0,77	51,63	52,04	OK	24	0	
09.05.2026	48,83	48,83	0,00	70,72	56,26	14,46	0,71	0,97	0,78	49,50	49,93	OK	24	0	
10.05.2026	51,08	51,08	0,00	70,27	55,17	15,10	0,78	0,96	0,79	51,77	52,21	OK	24	0	
11.05.2026	52,86	52,86	0,00	70,08	54,65	15,43	0,83	0,95	0,79	53,57	54,01	OK	24	0	
12.05.2026	51,29	51,29	0,00	69,99	54,75	15,23	0,79	0,96	0,79	51,97	52,42	OK	24	0	
13.05.2026	52,51	52,51	0,00	70,04	54,36	15,69	0,83	0,96	0,79	53,21	53,64	OK	24	0	
14.05.2026	52,03	52,03	0,00	70,00	54,93	15,07	0,80	0,98	0,79	52,71	53,17	OK	24	0	
15.05.2026	53,54	53,54	0,00	69,15	54,40	14,75	0,80	0,97	0,79	54,22	54,70	OK	24	0	
16.05.2026	55,21	55,21	0,00	68,68	54,17	14,51	0,81	0,98	0,79	55,90	56,38	OK	24	0	
17.05.2026	55,13	55,13	0,00	69,16	54,35	14,81	0,83	0,98	0,79	55,87	56,29	OK	24	0	
18.05.2026	46,46	46,46	0,00	63,57	50,46	13,11	0,69	0,92	0,78	46,96	47,52	OK	24	0	
19.05.2026	51,23	51,83	-0,59	64,04	51,27	12,77	0,64	0,82	0,70	51,62	53,04	OK	24	0	
20.05.2026	16,31	16,31	0,00	50,92	42,04	8,89	0,17	0,58	0,58	16,34	16,72	OK	24	0	
Итого:	1702,97	1703,56					36,59			1731,25	1736,79		672	0,00	0
Средние:				72,07	52,29	19,78		1,00	0,78						

Дата	Общ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Gподп т	ВНР ч	ВОС ч	V3 м3
22.04.2026	4391,14	144663,68	145883,08	-1219,40	142062,44	142189,84	-127,39	45189,00		#ЗНАЧ!
20.05.2026	4427,73	146394,93	147619,87	-1224,94	143765,42	143893,40	-127,99	45861,00		#ЗНАЧ!
ИТОГО:	36,59	1731,25	1736,79	-5,54	1702,97	1703,56	-0,59	672,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
А.В.Шегалева/
Подпись
Ф.И.О.
МП
«Академ-Сервис»
Для справок
ИНН 7447269251
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж.организации
Ю.Март
Подпись
/Мартовская Ю.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-2) 95 стр.

Прибор: KAPAT-306

Серийный номер: 18933916

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
23.04.2026	88,47	88,47	0,00	76,97	51,05	25,92	2,29	1,06	0,81	91,32	88,95	OK	24,00	0,00	
24.04.2026	89,23	89,23	0,00	77,05	51,18	25,87	2,31	1,06	0,81	92,11	89,73	OK	24,00	0,00	
25.04.2026	88,14	88,14	0,00	76,84	51,36	25,47	2,25	1,06	0,81	90,97	88,63	OK	24,00	0,00	
26.04.2026	87,88	87,88	0,00	77,66	50,33	27,34	2,39	1,05	0,81	90,75	88,33	OK	24,00	0,00	
27.04.2026	90,81	90,81	0,00	78,00	52,15	25,84	2,35	1,06	0,80	93,80	91,35	OK	24,00	0,00	
28.04.2026	91,29	91,29	0,00	77,47	51,58	25,89	2,36	1,06	0,80	94,27	91,81	OK	24,00	0,00	
29.04.2026	89,43	89,43	0,00	77,00	51,28	25,72	2,30	1,06	0,81	92,32	89,94	OK	24,00	0,00	
30.04.2026	91,97	91,97	0,00	77,77	52,75	25,02	2,30	1,07	0,80	94,99	92,55	OK	24,00	0,00	
01.05.2026	89,15	89,15	0,00	77,29	51,61	25,67	2,29	1,06	0,81	92,05	89,66	OK	24,00	0,00	
02.05.2026	90,45	90,45	0,00	77,72	52,54	25,18	2,28	1,07	0,81	93,42	91,01	OK	24,00	0,00	
03.05.2026	89,78	89,78	0,00	77,68	51,69	25,99	2,33	1,06	0,81	92,72	90,30	OK	24,00	0,00	
04.05.2026	75,65	75,65	0,00	75,92	53,45	22,47	1,72	1,06	0,79	78,10	76,11	OK	24,00	0,00	
05.05.2026	49,79	49,79	0,00	73,14	53,57	19,57	0,96	1,06	0,78	51,37	50,06	OK	24,00	0,00	
06.05.2026	43,82	43,82	0,00	69,83	49,89	19,93	0,86	1,01	0,79	45,14	43,96	OK	24,00	0,00	
07.05.2026	42,05	42,05	0,00	70,00	49,37	20,63	0,86	0,98	0,78	43,33	42,16	OK	24,00	0,00	
08.05.2026	41,46	41,46	0,00	70,29	50,22	20,06	0,83	0,97	0,78	42,74	41,56	OK	24,00	0,00	
09.05.2026	40,56	40,56	0,00	70,49	50,64	19,85	0,80	0,97	0,78	41,82	40,67	OK	24,00	0,00	
10.05.2026	38,92	38,92	0,00	69,94	47,70	22,24	0,86	0,96	0,79	40,12	38,97	OK	24,00	0,00	
11.05.2026	37,57	37,57	0,00	69,69	46,73	22,96	0,85	0,95	0,79	38,73	37,61	OK	24,00	0,00	
12.05.2026	37,58	37,58	0,00	69,63	46,81	22,81	0,85	0,95	0,79	38,74	37,61	OK	24,00	0,00	
13.05.2026	37,98	37,98	0,00	69,68	47,28	22,40	0,84	0,96	0,80	39,15	38,02	OK	24,00	0,00	
14.05.2026	39,31	39,31	0,00	69,68	47,15	22,53	0,88	0,97	0,80	40,52	39,35	OK	24,00	0,00	
15.05.2026	38,76	38,76	0,00	68,80	47,76	21,04	0,81	0,97	0,80	39,93	38,81	OK	24,00	0,00	
16.05.2026	39,27	39,27	0,00	68,33	48,21	20,12	0,79	0,97	0,80	40,45	39,33	OK	24,00	0,00	
17.05.2026	39,93	39,93	0,00	68,83	48,85	19,99	0,79	0,98	0,80	41,12	40,01	OK	24,00	0,00	
18.05.2026	60,73	60,70	0,03	62,24	50,46	11,78	0,51	0,91	0,79	62,41	61,31	OK	24,00	0,00	
19.05.2026	89,31	89,31	-0,01	63,28	56,47	6,81	0,52	0,74	0,68	91,61	90,27	OK	24,00	0,00	
20.05.2026	20,01	20,01	0,00	53,49	45,70	7,79	0,15	0,66	0,65	20,48	20,15	OK	24,00	0,00	
Итого:	1759,31	1759,28					39,33			1814,48	1768,21		672	0,00	0
Средние:				71,95	50,28	21,68		0,99	0,79						

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.04.2026	4218,26	153343,91	150413,69	2930,22	147189,07	147197,66	-8,60	#ЗНАЧ!		13669,00
20.05.2026	4257,59	155158,38	152181,90	2976,48	148948,37	148956,94	-8,57	#ЗНАЧ!		13669,00
ИТОГО:	39,33	1814,48	1768,21	46,26	1759,31	1759,28	0,03	672,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорр = Qi/Траб x
Тнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
А.В.Шегалеева/
Ф.И.О.
Подпись
МП

Представитель теплоснабж.организации
Ю.О.Мартовская/
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-3) 95 стр.

Прибор: KARAT-306

Серийный номер: 01260616

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
23.04.2026	59,92	59,92	0,00	77,84	43,75	34,09	2,04	0,59	0,81	61,96	59,99	OK	24	0,00	
24.04.2026	59,34	59,34	0,00	77,93	43,95	33,98	2,01	0,59	0,81	61,37	59,42	OK	24	0,00	
25.04.2026	59,65	59,65	0,00	77,72	43,46	34,27	2,04	0,59	0,81	61,67	59,71	OK	24	0,00	
26.04.2026	59,46	59,46	0,00	78,58	42,33	36,24	2,16	0,59	0,81	61,51	59,49	OK	24	0,00	
27.04.2026	57,38	57,38	0,00	78,87	43,50	35,37	2,03	0,59	0,80	59,36	57,46	OK	24	0,00	
28.04.2026	58,41	58,41	0,00	78,37	43,76	34,61	2,02	0,59	0,80	60,40	58,49	OK	24	0,00	
29.04.2026	58,86	58,86	0,00	77,91	43,44	34,47	2,03	0,59	0,81	60,85	58,94	OK	24	0,00	
30.04.2026	56,07	56,07	0,00	78,64	44,18	34,46	1,93	0,59	0,80	57,99	56,16	OK	24	0,00	
01.05.2026	57,62	57,62	0,00	78,20	43,65	34,55	1,99	0,59	0,81	59,59	57,69	OK	24	0,00	
02.05.2026	57,57	57,57	0,00	78,59	44,12	34,46	1,98	0,59	0,81	59,55	57,65	OK	24	0,00	
03.05.2026	57,74	57,74	0,00	78,60	43,11	35,49	2,05	0,59	0,81	59,72	57,81	OK	24	0,00	
04.05.2026	46,98	46,98	0,00	76,73	45,49	31,24	1,50	0,59	0,79	48,55	47,08	OK	24	0,00	
05.05.2026	29,85	29,85	0,00	73,79	48,06	25,73	0,76	0,59	0,78	30,76	29,96	OK	24	0,00	
06.05.2026	39,86	39,86	0,00	70,89	49,24	21,65	0,86	0,59	0,79	41,03	40,01	OK	24	0,00	
07.05.2026	39,96	39,96	0,00	71,13	50,41	20,72	0,83	0,59	0,78	41,15	40,13	OK	24	0,00	
08.05.2026	36,84	36,84	0,00	71,39	50,30	21,08	0,77	0,59	0,78	37,94	37,01	OK	24	0,00	
09.05.2026	35,00	35,00	0,00	71,49	48,94	22,55	0,79	0,59	0,78	36,06	35,12	OK	24	0,00	
10.05.2026	37,46	37,46	0,00	70,88	49,55	21,33	0,80	0,59	0,79	38,57	37,61	OK	24	0,00	
11.05.2026	41,70	41,70	0,00	70,74	49,69	21,04	0,88	0,59	0,79	42,93	41,87	OK	24	0,00	
12.05.2026	38,64	38,64	0,00	70,62	48,97	21,65	0,84	0,59	0,79	39,79	38,77	OK	24	0,00	
13.05.2026	39,32	39,32	0,00	70,72	48,66	22,06	0,87	0,59	0,80	40,49	39,44	OK	24	0,00	
14.05.2026	39,54	39,54	0,00	70,71	49,31	21,39	0,84	0,59	0,80	40,73	39,68	OK	24	0,00	
15.05.2026	42,28	42,28	0,00	69,91	49,78	20,13	0,84	0,59	0,80	43,52	42,43	OK	24	0,00	
16.05.2026	40,01	40,01	0,00	69,33	49,45	19,88	0,80	0,59	0,80	41,19	40,14	OK	24	0,00	
17.05.2026	41,32	41,32	0,00	69,80	49,84	19,96	0,83	0,59	0,80	42,55	41,45	OK	24	0,00	
18.05.2026	36,95	37,42	-0,47	64,43	45,29	19,15	0,72	0,59	0,78	38,00	37,57	OK	24	0,00	
19.05.2026	45,47	45,47	0,00	63,39	49,12	14,27	0,66	0,59	0,70	46,73	45,55	OK	24	0,00	
20.05.2026	17,32	17,32	0,00	40,88	33,96	6,92	0,18	0,59	0,61	17,76	17,38	OK	24	0,00	
Итого:	1290,53	1291,00					36,04			1331,71	1294,01		672	0,00	0
Средние:				72,43	46,26	26,17		0,59	0,79						

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.04.2026	1350,66	41031,53	39824,33	1207,19	39739,23	39741,79	-2,56	13899,00		1,43
20.05.2026	1386,70	42363,23	41118,34	1244,89	41029,77	41032,80	-3,03	14571,00		1,43
ИТОГО:	36,04	1331,71	1294,01	37,70	1290,53	1291,00	-0,47	672,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi/Траб х
Тнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

Подпись: 
Ф.И.О. А.В. Шегалева
Для справок
МП

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: 
/Мартовская Ю.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-4) 95 стр.

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 18893916

Дата	G1 т	G2 т	Gd1 т	T1 °C	T2 °C	Td1 °C	Q1 Гкал	P1 Мпа	P2 Мпа	V1 м3	V2 м3	НС ч	ВНР ч	V3 м3	ВОС
23.04.2026	59,92	59,92	0,00	77,84	43,75	34,09	2,04	0,59	0,81	61,96	59,99	OK	24	0	
24.04.2026	59,34	59,34	0,00	77,93	43,95	33,98	2,01	0,59	0,81	61,37	59,42	OK	24	0	
25.04.2026	59,65	59,65	0,00	77,72	43,46	34,27	2,04	0,59	0,81	61,67	59,71	OK	24	0	
26.04.2026	59,46	59,46	0,00	78,58	42,33	36,24	2,16	0,59	0,81	61,51	59,49	OK	24	0	
27.04.2026	57,38	57,38	0,00	78,87	43,50	35,37	2,03	0,59	0,80	59,36	57,46	OK	24	0	
28.04.2026	58,41	58,41	0,00	78,37	43,76	34,61	2,02	0,59	0,80	60,40	58,49	OK	24	0	
29.04.2026	58,86	58,86	0,00	77,91	43,44	34,47	2,03	0,59	0,81	60,85	58,94	OK	24	0	
30.04.2026	56,07	56,07	0,00	78,64	44,18	34,46	1,93	0,59	0,80	57,99	56,16	OK	24	0	
01.05.2026	57,62	57,62	0,00	78,20	43,65	34,55	1,99	0,59	0,81	59,59	57,69	OK	24	0	
02.05.2026	57,57	57,57	0,00	78,59	44,12	34,46	1,98	0,59	0,81	59,55	57,65	OK	24	0	
03.05.2026	57,74	57,74	0,00	78,60	43,11	35,49	2,05	0,59	0,81	59,72	57,81	OK	24	0	
04.05.2026	46,98	46,98	0,00	76,73	45,49	31,24	1,50	0,59	0,79	48,55	47,08	OK	24	0	
05.05.2026	29,85	29,85	0,00	73,79	48,06	25,73	0,76	0,59	0,78	30,76	29,96	OK	24	0	
06.05.2026	39,86	39,86	0,00	70,89	49,24	21,65	0,86	0,59	0,79	41,03	40,01	OK	24	0	
07.05.2026	37,89	37,89	0,00	125,76	105,34	20,42	0,79	0,99	0,79	40,13	39,84	OK	24	0	
08.05.2026	35,85	35,85	0,00	125,70	104,70	21,00	0,77	0,98	0,79	37,95	37,71	OK	24	0	
09.05.2026	34,54	34,54	0,00	127,22	106,96	20,26	0,71	0,98	0,79	36,60	36,39	OK	24	0	
10.05.2026	37,23	37,23	0,00	131,79	111,75	20,04	0,76	0,97	0,80	39,62	39,37	OK	24	0	
11.05.2026	40,15	40,15	0,00	133,75	112,83	20,92	0,86	0,96	0,80	42,80	42,49	OK	24	0	
12.05.2026	41,43	41,43	0,00	131,84	110,50	21,35	0,91	0,96	0,80	44,11	43,74	OK	24	0	
13.05.2026	40,20	40,20	0,00	129,75	108,73	21,02	0,87	0,97	0,80	42,73	42,37	OK	24	0	
14.05.2026	39,67	39,67	0,00	127,80	107,22	20,58	0,84	0,98	0,81	42,11	41,75	OK	24	0	
15.05.2026	41,40	41,40	0,00	124,69	105,73	18,96	0,80	0,98	0,81	43,84	43,50	OK	24	0	
16.05.2026	42,22	42,22	0,00	123,00	105,12	17,88	0,77	0,98	0,81	44,65	44,35	OK	24	0	
17.05.2026	42,71	42,71	0,00	122,31	103,09	19,23	0,85	0,99	0,81	45,12	44,81	OK	24	0	
18.05.2026	33,38	33,35	0,03	117,55	101,19	16,37	0,60	0,92	0,78	35,26	35,03	OK	24	0	
19.05.2026	36,83	36,84	-0,01	116,46	101,42	15,04	0,60	0,82	0,72	38,79	38,68	OK	24	0	
20.05.2026	13,90	13,90	0,00	106,91	98,24	8,67	0,12	0,60	0,59	14,60	14,60	OK	24	0	
Итого:	1276,12	1276,10					35,65			1332,63	1304,49		672	0,00	0
Средние:				100,97	75,17	25,80		0,76	0,79						

Дата	Общ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Гподп т	ВНР ч	ВОС ч	V3 м3
22.04.2026	4291,33	131693,41	129382,48	2310,92	127395,43	127393,67	1,76	45471,00		106512,56
20.05.2026	4326,98	133026,04	130686,97	2339,06	128671,55	128669,77	1,78	46143,00		106512,56
ИТОГО:	35,65	1332,63	1304,49	28,14	1276,12	1276,10	0,02	672,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная
за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и/Т_{раб} ×
Т_{нш}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

Подпись

А.В.Шегалева

Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-6) 110 стр.

Архив прибора: КАРАТ-307 (21714216). Посуточный архив

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	V3	Gпр	Gобр	Gподп	НС	НАР	ВОС
	Гкал	м3	м3	м3	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	м3	т	т	т		ч	ч
23.04.2026	2,46	96,57	90,99	5,58	76,72	50,70	26,02	10,94	8,38	0,00	94,09	89,92	0,00	0	24	
24.04.2026	2,39	99,54	93,83	5,71	76,82	52,24	24,57	10,95	8,34	0,00	96,98	92,66	0,00	0	24	
25.04.2026	2,37	98,57	92,90	5,67	76,58	51,94	24,64	10,92	8,38	0,00	96,05	91,75	0,00	0	24	
26.04.2026	2,49	99,71	93,88	5,83	77,43	51,84	25,59	10,90	8,37	0,00	97,11	92,72	0,01	0	24	
27.04.2026	2,40	100,46	94,62	5,84	77,74	53,31	24,44	11,00	8,30	0,00	97,82	93,39	0,00	0	24	
28.04.2026	2,33	101,69	95,80	5,89	77,24	53,75	23,49	11,00	8,27	0,00	99,05	94,54	0,00	0	24	
29.04.2026	2,16	121,27	118,22	3,05	76,51	58,16	18,35	10,95	8,37	0,00	118,18	116,39	0,01	0	24	
30.04.2026	2,19	124,45	121,34	3,11	77,27	59,28	17,99	11,05	8,32	0,00	121,22	119,40	0,00	0	24	
01.05.2026	2,15	120,79	117,78	3,01	76,82	58,56	18,27	10,96	8,38	0,00	117,68	115,93	0,00	0	24	
02.05.2026	2,22	122,28	119,18	3,10	77,22	58,66	18,56	11,03	8,38	0,00	119,11	117,31	0,01	0	24	
03.05.2026	2,22	121,57	118,47	3,10	77,24	58,45	18,79	10,98	8,37	0,00	118,41	116,61	0,00	0	24	
04.05.2026	1,57	100,84	98,40	2,44	75,18	59,64	15,54	10,99	8,14	0,02	98,32	96,80	0,03	0	24	
05.05.2026	0,78	70,16	68,61	1,55	72,27	60,67	11,61	10,97	8,05	0,01	68,54	67,44	0,04	0	24	
06.05.2026	0,80	60,31	59,02	1,29	68,83	55,50	13,33	10,46	8,26	0,62	59,04	58,17	0,02	0	24	
07.05.2026	0,67	50,83	48,33	2,50	65,27	51,39	13,88	9,50	7,91	0,00	49,74	47,63	0,00	0	24	
08.05.2026	0,82	48,89	46,51	2,38	70,06	53,17	16,89	10,06	8,06	0,00	47,82	45,91	0,00	0	24	
09.05.2026	0,85	49,45	47,05	2,40	70,19	52,94	17,25	10,01	8,10	0,00	48,37	46,45	0,00	0	24	
10.05.2026	0,75	47,31	45,06	2,25	69,49	53,45	16,04	9,93	8,16	0,00	46,29	44,47	0,00	0	24	
11.05.2026	0,93	56,49	53,74	2,75	69,40	52,92	16,48	9,84	8,19	0,00	55,28	53,06	0,00	0	24	
12.05.2026	0,86	52,86	50,29	2,57	69,33	52,94	16,39	9,85	8,20	0,00	51,73	49,65	0,00	0	24	
13.05.2026	0,89	53,57	50,92	2,65	69,43	52,80	16,63	9,90	8,22	0,00	52,42	50,28	0,00	0	24	
14.05.2026	0,93	55,45	52,70	2,75	69,40	52,63	16,77	10,04	8,24	0,00	54,26	52,04	0,00	0	24	
15.05.2026	0,68	69,66	68,22	1,44	68,29	58,44	9,85	10,01	8,28	0,12	68,21	67,15	0,00	0	24	
16.05.2026	0,70	70,62	69,19	1,43	67,73	57,67	10,07	10,05	8,28	0,00	69,17	68,14	0,00	0	24	
17.05.2026	0,77	71,83	70,38	1,45	68,21	57,19	11,03	10,11	8,27	0,00	70,34	69,32	0,00	0	24	
18.05.2026	0,68	69,59	68,18	1,41	67,51	57,48	10,04	10,05	8,33	0,00	68,17	67,15	0,00	0	24	
19.05.2026	0,43	47,44	46,43	1,01	60,73	52,77	7,97	8,26	7,25	0,01	46,52	45,75	0,00	0	24	
20.05.2026	0,21	28,59	28,22	0,37	47,67	37,74	9,92	6,81	6,72	0,00	28,25	27,98	0,00	0	24	
Итого:	38,70	2210,79	2128,26							0,78	2158,19	2098,01	0,1185		672	
Средние:					71,31	54,51	16,80	10,27	8,16							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.04.2026	300,45	10518,12	14802,59	-4284,47	10185,30	14559,61	-4374,31	3385		10,54
20.05.2026	339,16	12728,91	16930,85	-4201,94	12343,49	16657,62	-4314,14	4057		11,32
ИТОГО:	38,70	2210,79	2128,26	82,53	2158,19	2098,01	60,18	672	0	0,78

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qи/Траб х
Тнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

/  /
Подпись А.В. Щегалева/
Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись /Мартовская Ю.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-7) 110 стр.

Архив прибора: КАРАТ-307 (10424614). Посуточный архив

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	V3	Gnp	Gobr	Gподп	HC	HAP	BOC
	Гкал	м3	м3	м3	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	м3	т	т	т		ч	ч
23.04.2026	2,46	96,57	90,99	5,58	76,72	50,70	26,02	10,94	8,38	0,00	94,09	89,92	0,00	0	24	
24.04.2026	2,39	99,54	93,83	5,71	76,82	52,24	24,57	10,95	8,34	0,00	96,98	92,66	0,00	0	24	
25.04.2026	2,37	98,57	92,90	5,67	76,58	51,94	24,64	10,92	8,38	0,00	96,05	91,75	0,00	0	24	
26.04.2026	2,49	99,71	93,88	5,83	77,43	51,84	25,59	10,90	8,37	0,00	97,11	92,72	0,00	0	24	
27.04.2026	2,40	100,46	94,62	5,84	77,74	53,31	24,44	11,00	8,30	0,00	97,82	93,39	0,00	0	24	
28.04.2026	2,33	101,69	95,80	5,89	77,24	53,75	23,49	11,00	8,27	0,00	99,05	94,54	0,00	0	24	
29.04.2026	2,34	101,32	95,45	5,87	76,75	53,14	23,61	10,96	8,34	0,00	98,72	94,22	0,00	0	24	
30.04.2026	2,32	101,35	95,49	5,86	77,50	54,11	23,38	11,06	8,29	0,00	98,70	94,21	0,00	0	24	
01.05.2026	2,32	99,45	93,71	5,74	77,05	53,13	23,93	10,97	8,36	0,00	96,88	92,50	0,00	0	24	
02.05.2026	2,36	98,79	93,05	5,74	77,43	53,05	24,38	11,04	8,36	0,00	96,21	91,85	0,00	0	24	
03.05.2026	2,38	100,65	94,81	5,84	77,45	53,27	24,17	10,99	8,35	0,00	98,03	93,58	0,00	0	24	
04.05.2026	1,66	78,60	74,16	4,44	75,40	54,31	21,09	10,99	8,11	0,00	76,62	73,16	0,00	0	24	
05.05.2026	0,83	47,31	44,93	2,38	72,50	54,77	17,73	10,98	8,03	0,00	46,22	44,32	0,00	0	24	
06.05.2026	0,83	58,34	55,47	2,87	69,27	53,99	15,28	10,48	8,23	0,00	57,10	54,71	0,00	0	24	
07.05.2026	0,67	50,83	48,33	2,50	65,27	51,39	13,88	9,50	7,91	0,00	49,74	47,63	0,00	0	24	
08.05.2026	0,82	48,89	46,51	2,38	70,06	53,17	16,89	10,06	8,06	0,00	47,82	45,91	0,00	0	24	
09.05.2026	0,85	49,45	47,05	2,40	70,19	52,94	17,25	10,01	8,10	0,00	48,37	46,45	0,00	0	24	
10.05.2026	0,75	47,31	45,06	2,25	69,49	53,45	16,04	9,93	8,16	0,00	46,29	44,47	0,00	0	24	
11.05.2026	0,93	56,49	53,74	2,75	69,40	52,92	16,48	9,84	8,19	0,00	55,28	53,06	0,00	0	24	
12.05.2026	0,86	52,86	50,29	2,57	69,33	52,94	16,39	9,85	8,20	0,00	51,73	49,65	0,00	0	24	
13.05.2026	0,89	53,57	50,92	2,65	69,43	52,80	16,63	9,90	8,22	0,00	52,42	50,28	0,00	0	24	
14.05.2026	0,93	55,45	52,70	2,75	69,40	52,63	16,77	10,04	8,24	0,00	54,26	52,04	0,00	0	24	
15.05.2026	0,85	53,60	51,03	2,57	68,61	52,66	15,95	10,00	8,25	0,00	52,48	50,39	0,00	0	24	
16.05.2026	0,81	52,36	49,93	2,43	68,05	52,60	15,44	10,04	8,25	0,00	51,28	49,30	0,00	0	24	
17.05.2026	0,89	55,08	52,48	2,60	68,53	52,54	15,99	10,10	8,24	0,00	53,92	51,83	0,00	0	24	
18.05.2026	0,86	55,57	52,99	2,58	67,82	52,34	15,48	10,04	8,30	0,00	54,43	52,33	0,00	0	24	
19.05.2026	0,70	58,98	56,32	2,66	61,77	51,77	10,00	8,24	7,22	0,00	57,89	55,63	0,00	0	24	
20.05.2026	0,16	16,90	16,20	0,70	42,83	37,43	5,39	5,24	5,26	0,00	16,60	16,00	0,00	0	24	
Итого:	40,44	1989,69	1882,64							0,00	1942,09	1858,49	0		672	
Средние:					71,29	52,33	18,96	10,21	8,10							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gnp	Gobr	Gподп	VHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.04.2026	1471,15	65575,73	61963,37	3612,36	63641,91	60925,12	2716,79	13520		469,0201
20.05.2026	1511,59	67565,42	63846,01	3719,41	65584,00	62783,61	2800,39	14192		469,02
ИТОГО:	40,44	1989,69	1882,64	107,05	1942,09	1858,49	83,60	672	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qи/Траб х
Тнш 0

Представитель абонента

Директор ООО "Академ-Сервис"

/ А.В.Шегалева /

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж. организации

67526,10

64642,11

/ Ю.О.Мартовская /

Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-8) 110 стр.

Архив прибора: КАРАТ-307 (21734216). Посуточный архив

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	V3	Gпр	Gобр	Gподп	НС	НАР	ВОС
	Гкал	м3	м3	м3	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	м3	т	т	т		ч	ч
23.04.2026	2,20	120,12	117,13	2,99	76,53	57,76	18,78	10,93	8,39	0,00	117,05	115,34	0,00	0	24	
24.04.2026	2,18	121,01	118,02	2,99	76,63	58,20	18,43	10,94	8,36	0,00	117,91	116,19	0,00	0	24	
25.04.2026	2,19	119,51	116,54	2,97	76,39	57,59	18,80	10,91	8,39	0,00	116,47	114,77	0,00	0	24	
26.04.2026	2,28	119,18	116,14	3,04	77,24	57,57	19,67	10,89	8,38	0,00	116,09	114,37	0,00	0	24	
27.04.2026	2,27	122,89	119,79	3,10	77,54	58,62	18,91	10,99	8,32	0,00	119,68	117,91	0,00	0	24	
28.04.2026	2,29	123,67	120,52	3,15	77,01	58,05	18,97	10,99	8,30	0,00	120,48	118,66	0,00	0	24	
29.04.2026	2,16	121,27	118,22	3,05	76,51	58,16	18,35	10,95	8,37	0,00	118,18	116,39	0,00	0	24	
30.04.2026	2,19	124,45	121,34	3,11	77,27	59,28	17,99	11,05	8,32	0,00	121,22	119,40	0,00	0	24	
01.05.2026	2,15	120,79	117,78	3,01	76,82	58,56	18,27	10,96	8,38	0,00	117,68	115,93	0,00	0	24	
02.05.2026	2,22	122,28	119,18	3,10	77,22	58,66	18,56	11,03	8,38	0,00	119,11	117,31	0,00	0	24	
03.05.2026	2,22	121,57	118,47	3,10	77,24	58,45	18,79	10,98	8,37	0,00	118,41	116,61	0,00	0	24	
04.05.2026	1,57	100,84	98,40	2,44	75,18	59,64	15,54	10,99	8,14	0,02	98,32	96,80	0,02	0	24	
05.05.2026	0,78	70,16	68,61	1,55	72,27	60,67	11,61	10,97	8,05	0,01	68,54	67,44	0,01	0	24	
06.05.2026	0,80	60,31	59,02	1,29	68,83	55,50	13,33	10,46	8,26	0,62	59,04	58,17	0,61	0	24	
07.05.2026	0,75	47,35	46,38	0,97	65,29	53,36	11,92	9,56	7,97	2,82	46,34	45,70	2,77	0	24	
08.05.2026	0,74	65,78	64,50	1,28	69,71	58,26	11,44	10,05	8,08	0,00	64,36	63,50	0,00	0	24	
09.05.2026	0,72	64,25	62,98	1,27	69,85	58,33	11,52	10,01	8,11	0,00	62,86	62,00	0,00	0	24	
10.05.2026	0,81	61,98	60,68	1,30	69,13	56,82	12,31	9,93	8,18	1,46	60,66	59,78	1,44	0	24	
11.05.2026	0,91	59,85	58,56	1,29	68,94	55,88	13,06	9,84	8,21	2,90	58,58	57,71	2,85	0	24	
12.05.2026	0,74	69,72	68,30	1,42	68,94	57,91	11,04	9,85	8,23	0,00	68,24	67,24	0,00	0	24	
13.05.2026	0,79	100,00	98,07	1,93	69,28	61,22	8,06	9,90	8,26	0,00	97,86	96,40	0,00	0	24	
14.05.2026	0,83	85,26	83,55	1,71	69,15	59,75	9,40	10,04	8,27	1,80	83,45	82,16	1,77	0	24	
15.05.2026	0,68	69,66	68,22	1,44	68,29	58,44	9,85	10,01	8,28	0,12	68,21	67,15	0,12	0	24	
16.05.2026	0,70	70,62	69,19	1,43	67,73	57,67	10,07	10,05	8,28	0,00	69,17	68,14	0,00	0	24	
17.05.2026	0,77	71,83	70,38	1,45	68,21	57,19	11,03	10,11	8,27	0,00	70,34	69,32	0,00	0	24	
18.05.2026	0,68	69,59	68,18	1,41	67,51	57,48	10,04	10,05	8,33	0,00	68,17	67,15	0,00	0	24	
19.05.2026	0,43	47,44	46,43	1,01	60,73	52,77	7,97	8,26	7,25	0,01	46,52	45,75	0,01	0	24	
20.05.2026	0,21	28,59	28,22	0,37	47,67	37,74	9,92	6,81	6,72	0,00	28,25	27,98	0,00	0	24	
Итого:	37,24	2479,97	2422,80							9,76	2421,21	2385,26	9,6047		672	
Средние:					71,18	57,13	14,06	10,27	8,17							


Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.04.2026	1426,39	65260,52	63560,70	1699,82	63309,74	62485,42	824,33	13520		68,09
20.05.2026	1463,62	67740,49	65983,49	1756,99	65730,95	64870,68	860,27	14192		77,85
ИТОГО:	37,24	2479,97	2422,80	57,17	2421,21	2385,26	35,95	672	0	9,76


Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qи/Траб х
Тнш 0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись А.В.Шергалева/
Ф.И.О.

/  /
Подпись /Мартовская Ю.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/04/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-1)

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 13202218

Посуточный архив

Дата	V1	V2	T1	T2	Td1	P1	P2	G1	G2	Gd1	Q1	HC	BHP	V3	BOC
	м3	м3	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	т	т	т	Гкал	ч	ч	м3	
23.04.2026	175,30	177,16	77,96	43,63	34,33	1,07	0,81	173,09	173,38	-0,28	5,96	OK	24	0,00	
24.04.2026	176,75	178,41	78,05	43,68	34,37	1,07	0,80	174,22	174,88	-0,66	6,00	OK	24	0,00	
25.04.2026	175,86	177,59	77,83	43,43	34,40	1,07	0,81	173,58	173,89	-0,30	5,98	OK	24	0,00	
26.04.2026	174,53	176,07	78,68	42,81	35,87	1,07	0,81	172,16	172,47	-0,31	6,20	OK	24	0,00	
27.04.2026	169,59	171,62	78,98	42,96	36,02	1,08	0,80	167,38	167,98	-0,60	6,03	OK	24	0,00	
28.04.2026	167,02	168,97	78,43	43,26	35,17	1,08	0,80	164,53	165,73	-1,20	5,80	OK	24	0,00	
29.04.2026	170,75	172,89	77,98	43,19	34,78	1,07	0,80	168,31	169,52	-1,22	5,87	OK	24	0,00	
30.04.2026	166,39	168,18	78,73	43,24	35,49	1,08	0,80	164,11	164,72	-0,61	5,83	OK	24	0,00	
01.05.2026	169,10	170,59	78,26	43,45	34,82	1,07	0,81	166,66	167,24	-0,57	5,82	OK	24	0,00	
02.05.2026	170,36	172,37	78,70	43,86	34,84	1,08	0,81	168,07	168,74	-0,67	5,86	OK	24	0,00	
03.05.2026	166,64	168,76	78,65	43,15	35,49	1,08	0,80	164,30	165,36	-1,06	5,85	OK	24	0,00	
04.05.2026	462,40	473,41	77,20	48,57	28,63	1,07	0,79	456,55	460,80	-4,25	10,69	OK	24	0,00	
05.05.2026	542,66	556,12	74,32	56,19	18,14	1,05	0,80	534,98	539,81	-4,82	6,89	OK	24	0,00	
06.05.2026	95,14	96,28	71,06	47,06	24,00	1,02	0,80	93,66	94,74	-1,08	2,26	OK	24	0,00	
07.05.2026	81,74	82,99	68,99	44,46	24,53	0,98	0,81	80,63	81,51	-0,88	1,98	OK	24	0,00	
08.05.2026	89,06	90,00	71,42	47,30	24,13	0,98	0,78	87,94	88,28	-0,34	2,13	OK	24	0,00	
09.05.2026	91,10	92,15	71,68	46,87	24,81	0,97	0,78	89,67	90,67	-1,00	2,25	OK	24	0,00	
10.05.2026	94,21	95,09	71,31	47,30	24,01	0,97	0,79	92,99	93,31	-0,31	2,26	OK	24	0,00	
11.05.2026	100,03	100,92	71,10	47,56	23,55	0,96	0,79	98,80	98,98	-0,18	2,36	OK	24	0,00	
12.05.2026	96,85	97,07	71,03	47,28	23,75	0,96	0,79	95,34	95,52	-0,18	2,28	OK	24	0,00	
13.05.2026	99,32	101,11	71,05	47,00	24,05	0,96	0,79	98,18	99,12	-0,94	2,38	OK	24	0,00	
14.05.2026	96,37	97,75	71,02	46,88	24,14	0,98	0,80	95,21	95,87	-0,66	2,31	OK	24	0,00	
15.05.2026	99,40	98,49	70,07	47,39	22,68	0,97	0,80	98,06	96,75	1,31	2,24	OK	24	0,00	
16.05.2026	101,18	102,62	69,62	47,75	21,87	0,98	0,80	100,09	100,55	-0,46	2,21	OK	24	0,00	
17.05.2026	97,36	98,96	70,10	47,83	22,27	0,98	0,80	96,45	96,81	-0,36	2,17	OK	24	0,00	
18.05.2026	97,86	98,44	67,67	45,84	21,83	0,94	0,80	96,53	96,75	-0,22	2,12	OK	24	0,00	
19.05.2026	61,73	62,83	56,27	46,06	10,20	0,79	0,70	61,17	61,45	-0,28	1,26	OK	24	0,00	
20.05.2026	0,00	0,00	26,22	25,37	0,85	0,62	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
Итого:	4188,699	4246,8394						4132,67	4154,83	-22,16	113,00		672	0,00	
Средние:			71,87	45,12	26,75	1,00	0,79								

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.04.2026	8049,43	223851,25	224873,96	-1022,71	187338,08	188291,79	-953,71	29959		0,03
20.05.2026	8162,44	228039,95	229120,80	-1080,85	191470,75	192446,63	-975,88	30631		0,03
ИТОГО:	113,00	4188,6994	4246,839	-58,14	4132,67	4154,83	-22,16	672	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная
за период с 22.04.2026 по 20.05.2026
ситуаций (Тн)
х Тнш (п. 61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и/Т_{раб}
х Т_{нш}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *А.В. Шегалева*
Ф.И.О.
«Академ-Сервис»
Для справок
ИНН 7447269251
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

МП

Подпись *Ю.О. Мартовская*
/Мартовская Ю.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-2)

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 13172218

Посуточный архив

Дата	V1 м3	V2 м3	T1 °C	T2 °C	Td1 °C	P1 Мпа	P2 Мпа	G1 т	G2 т	Gd1 т	Q1 Гкал	НС ч	ВНР ч	V3 м3	ВОС
23.04.2026	184,56	181,16	78,11	42,28	35,82	1,06	0,00	179,74	179,74	0,00	6,49	OK	24	0,00	
24.04.2026	182,07	178,98	78,18	42,41	35,77	1,06	0,00	177,44	177,44	0,00	6,39	OK	24	0,00	
25.04.2026	184,25	180,62	77,97	41,74	36,23	1,06	0,00	179,35	179,35	0,00	6,54	OK	24	0,00	
26.04.2026	180,62	176,68	78,80	41,73	37,07	1,06	0,00	175,58	175,58	0,00	6,56	OK	24	0,00	
27.04.2026	180,06	175,40	79,13	42,14	36,98	1,07	0,00	174,79	174,48	0,31	6,51	OK	24	0,00	
28.04.2026	178,65	175,86	78,56	41,86	36,70	1,07	0,00	174,22	174,22	0,00	6,45	OK	24	0,00	
29.04.2026	179,83	176,74	78,13	42,21	35,92	1,06	0,00	175,25	175,25	0,00	6,34	OK	24	0,00	
30.04.2026	173,77	169,97	78,87	42,29	36,58	1,07	0,00	168,89	168,89	0,00	6,22	OK	24	0,00	
01.05.2026	177,01	172,66	78,39	42,38	36,00	1,06	0,00	171,83	171,83	0,00	6,23	OK	24	0,00	
02.05.2026	179,11	176,64	78,85	42,41	36,44	1,07	0,00	174,80	174,80	0,00	6,41	OK	24	0,00	
03.05.2026	181,50	177,92	78,78	41,67	37,11	1,07	0,00	176,63	176,63	0,00	6,61	OK	24	0,00	
04.05.2026	536,39	531,87	77,36	55,70	21,66	1,06	0,00	521,75	521,75	0,00	4,95	OK	24	0,00	
05.05.2026	590,74	586,54	74,73	60,47	14,26	1,05	0,00	574,61	574,44	0,17	2,65	OK	24	0,00	
06.05.2026	102,50	99,72	71,22	46,35	24,87	1,01	0,00	99,80	99,19	0,61	2,51	OK	24	0,00	
07.05.2026	89,59	87,30	69,64	44,97	24,67	0,98	0,00	87,19	86,88	0,31	2,22	OK	24	0,00	
08.05.2026	97,06	93,96	71,58	46,13	25,45	0,97	0,00	94,21	93,75	0,46	2,43	OK	24	0,00	
09.05.2026	89,23	86,35	71,80	46,12	25,67	0,97	0,00	86,72	86,03	0,69	2,26	OK	24	0,00	
10.05.2026	90,06	86,99	71,40	45,83	25,57	0,96	0,00	87,39	86,85	0,54	2,27	OK	24	0,00	
11.05.2026	103,52	99,64	71,18	45,84	25,34	0,95	0,00	100,70	99,25	1,46	2,57	OK	24	0,00	
12.05.2026	96,65	94,45	71,11	45,64	25,47	0,95	0,00	94,29	93,81	0,48	2,44	OK	24	0,00	
13.05.2026	100,82	97,73	71,13	45,80	25,33	0,96	0,00	97,99	97,42	0,57	2,51	OK	24	0,00	
14.05.2026	97,65	94,91	71,11	45,78	25,33	0,97	0,00	95,10	94,42	0,68	2,45	OK	24	0,00	
15.05.2026	104,55	101,00	70,19	45,86	24,33	0,97	0,00	101,93	100,43	1,50	2,47	OK	24	0,00	
16.05.2026	101,12	98,32	69,71	46,54	23,17	0,97	0,00	98,26	98,08	0,18	2,31	OK	24	0,00	
17.05.2026	105,07	102,92	70,23	46,39	23,84	0,98	0,00	102,47	102,27	0,20	2,48	OK	24	0,00	
18.05.2026	97,39	95,47	68,04	44,81	23,23	0,94	0,00	95,01	94,87	0,14	2,20	OK	24	0,00	
19.05.2026	58,89	57,56	55,83	44,56	11,27	0,80	0,00	57,28	57,38	-0,10	1,28	OK	24	0,00	
20.05.2026	0,00	0,00	25,82	24,99	0,84	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
Итого:	4442,66	4357,36						4323,22	4315,03	8,19	110,76		672	0,00	#####
Средние:			71,99	44,46	27,53	0,99	0,00								

Дата	Общ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Гподп т	ВНР ч	ВОС ч	V3 м3
22.04.2026	8299,46	224362,62	219264,07	5098,54	185847,41	185834,96	12,44	29965		0,20
20.05.2026	8410,22	228805,28	223621,43	5183,84	190170,62	190149,99	20,63	30637		0,20
ИТОГО:	110,76	4442,66	4357,36	85,30	4323,22	4315,03	8,19	672	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная
за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкортр = Qi/Траб x
Тнш 0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

/  /
Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись /Мартовская Ю.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/04/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-3)

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20471817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.04.2026	161,57	161,57	0,00	77,90	43,60	34,30	1,07	0,81	5,56	165,78	162,99	OK	24	0,00	
24.04.2026	163,44	163,44	0,00	77,98	44,04	33,94	1,07	0,81	5,57	167,77	164,85	OK	24	0,00	
25.04.2026	162,28	162,28	0,00	77,76	43,68	34,07	1,07	0,81	5,54	166,68	163,53	OK	24	0,00	
26.04.2026	164,35	164,35	0,00	78,61	43,61	35,00	1,06	0,81	5,78	168,67	165,82	OK	24	0,00	
27.04.2026	146,94	146,94	0,00	78,87	43,22	35,65	1,07	0,80	5,26	150,80	148,26	OK	24	0,00	
28.04.2026	148,18	148,18	0,00	78,34	43,13	35,21	1,08	0,80	5,26	151,99	149,53	OK	24	0,00	
29.04.2026	156,60	156,60	0,00	77,90	43,38	34,52	1,07	0,81	5,43	160,60	158,04	OK	24	0,00	
30.04.2026	144,15	144,15	0,00	78,62	43,47	35,16	1,08	0,80	5,08	147,90	145,47	OK	24	0,00	
01.05.2026	173,54	173,54	0,00	78,23	45,30	32,93	1,07	0,81	5,71	178,17	175,12	OK	24	0,00	
02.05.2026	153,37	153,37	0,00	78,61	43,76	34,85	1,08	0,81	5,32	157,40	154,77	OK	24	0,00	
03.05.2026	154,42	154,42	0,00	78,58	43,20	35,38	1,07	0,81	5,47	158,63	155,63	OK	24	0,00	
04.05.2026	448,90	448,90	0,00	77,17	55,95	21,22	1,07	0,79	4,06	462,94	455,93	OK	24	0,00	
05.05.2026	550,63	550,63	0,00	74,68	63,03	11,66	1,06	0,79	2,55	569,29	558,62	OK	24	0,00	
06.05.2026	132,15	132,15	0,00	71,14	52,72	18,42	1,02	0,80	2,47	136,21	132,70	OK	24	0,00	
07.05.2026	110,45	110,45	0,00	69,98	50,40	19,57	0,98	0,81	2,09	113,59	111,20	OK	24	0,00	
08.05.2026	115,61	115,61	0,00	71,52	52,22	19,30	0,98	0,78	2,25	119,11	116,15	OK	24	0,00	
09.05.2026	116,63	116,63	0,00	71,78	52,70	19,07	0,97	0,78	2,27	120,47	116,91	OK	24	0,00	
10.05.2026	120,93	120,74	0,19	71,38	52,87	18,51	0,96	0,79	2,28	125,18	120,74	OK	24	0,00	
11.05.2026	134,13	134,13	0,00	71,17	52,70	18,47	0,95	0,79	2,50	138,72	134,22	OK	24	0,00	
12.05.2026	132,21	131,50	0,70	71,09	52,85	18,25	0,96	0,79	2,46	135,97	132,34	OK	24	0,00	
13.05.2026	129,20	129,20	0,00	71,10	52,97	18,13	0,96	0,80	2,37	133,09	129,82	OK	24	0,00	
14.05.2026	123,56	122,22	1,34	71,06	52,20	18,87	0,98	0,80	2,36	127,05	122,99	OK	24	0,00	
15.05.2026	133,65	133,65	0,00	70,18	53,13	17,05	0,97	0,80	2,29	137,41	134,50	OK	24	0,00	
16.05.2026	136,69	136,69	0,00	69,71	53,65	16,06	0,98	0,80	2,22	140,49	137,61	OK	24	0,00	
17.05.2026	143,25	143,25	0,00	70,21	53,31	16,90	0,98	0,80	2,47	147,35	144,10	OK	24	0,00	
18.05.2026	137,22	137,22	0,00	68,33	52,06	16,27	0,95	0,80	2,13	141,25	137,94	OK	24	0,00	
19.05.2026	82,46	82,47	-0,01	56,77	49,50	7,26	0,83	0,70	1,22	84,66	83,12	OK	24	0,00	
20.05.2026	0,00	0,00	0,00	27,29	26,92	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
Итого:	4476,53	4474,30	2,23						97,97	4607,17	4512,90		672	0,00	0
Средние:				72,00	48,56	23,44	0,98	0,77							


Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.04.2026	4684,29	149825,72	148329,52	1496,20	145861,89	145848,34	13,55	18050		0,00
20.05.2026	4782,25	154432,89	152842,42	1590,47	150338,42	150322,64	15,78	18722		0,00
ИТОГО:	97,97	4607,17	4512,90	94,27	4476,53	4474,30	2,23	672	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная
за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Qконтр = Qи/Траб х
Тнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись Ф.И.О./  /
Подпись /Мартовская Ю.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-4)

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20441817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Mпа	Mпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.04.2026	107,39	107,39	0,00	77,08	47,09	29,99	1,07	0,81	3,16	109,45	109,21	OK	24	0,00	
24.04.2026	118,28	118,28	0,00	77,22	48,92	28,31	1,07	0,80	3,35	120,53	120,37	OK	24	0,00	
25.04.2026	116,81	116,81	0,00	77,00	48,31	28,68	1,07	0,81	3,35	119,03	118,84	OK	24	0,00	
26.04.2026	116,53	116,53	0,00	77,85	48,07	29,78	1,07	0,80	3,46	118,80	118,54	OK	24	0,00	
27.04.2026	107,98	107,98	0,00	78,13	47,10	31,02	1,08	0,80	3,33	110,11	109,79	OK	24	0,00	
28.04.2026	101,79	101,79	0,00	77,57	45,99	31,59	1,08	0,80	3,22	103,74	103,47	OK	24	0,00	
29.04.2026	99,75	99,75	0,00	77,09	45,04	32,05	1,07	0,80	3,19	101,65	101,33	OK	24	0,00	
30.04.2026	102,42	102,42	0,00	77,86	46,41	31,45	1,08	0,80	3,22	104,41	104,11	OK	24	0,00	
01.05.2026	99,51	99,51	0,00	77,40	46,10	31,29	1,07	0,80	3,11	101,44	101,12	OK	24	0,00	
02.05.2026	100,84	100,84	0,00	77,81	45,29	32,52	1,08	0,80	3,28	102,83	102,41	OK	24	0,00	
03.05.2026	100,05	100,05	0,00	77,78	45,39	32,39	1,07	0,80	3,23	102,01	101,64	OK	24	0,00	
04.05.2026	75,49	75,49	0,00	75,89	44,65	31,24	1,07	0,78	2,31	76,93	76,68	OK	24	0,00	
05.05.2026	35,26	35,26	0,00	72,92	44,42	28,50	1,07	0,77	1,00	35,96	35,71	OK	24	0,00	
06.05.2026	31,39	31,39	0,00	69,54	40,33	29,21	1,02	0,79	0,91	31,95	31,73	OK	24	0,00	
07.05.2026	31,06	31,05	0,01	68,19	40,98	27,21	0,98	0,80	0,88	31,60	31,40	OK	24	0,00	
08.05.2026	41,29	41,29	0,00	70,28	46,26	24,02	0,98	0,77	0,99	42,03	41,85	OK	24	0,00	
09.05.2026	40,33	40,33	0,00	70,49	45,91	24,58	0,97	0,78	0,99	41,07	40,85	OK	24	0,00	
10.05.2026	38,51	38,51	0,00	69,97	44,52	25,45	0,97	0,78	0,97	39,25	38,95	OK	24	0,00	
11.05.2026	37,17	37,17	0,00	69,72	41,92	27,80	0,96	0,79	1,01	37,88	37,56	OK	24	0,00	
12.05.2026	51,17	51,17	0,00	69,90	47,26	22,63	0,96	0,79	1,14	52,26	51,71	OK	24	0,00	
13.05.2026	62,73	62,73	0,00	70,13	51,03	19,09	0,96	0,79	1,18	64,11	63,47	OK	24	0,00	
14.05.2026	64,48	64,48	0,00	70,11	51,20	18,91	0,98	0,79	1,22	65,91	65,21	OK	24	0,00	
15.05.2026	63,36	63,36	0,00	69,22	51,11	18,11	0,97	0,79	1,14	64,73	64,09	OK	24	0,00	
16.05.2026	64,20	64,20	0,00	68,74	50,81	17,93	0,98	0,79	1,15	65,59	64,90	OK	24	0,00	
17.05.2026	65,15	65,15	0,00	69,24	50,99	18,25	0,98	0,79	1,18	66,57	65,88	OK	24	0,00	
18.05.2026	55,21	55,21	0,00	66,99	49,39	17,60	0,95	0,80	1,02	56,38	55,81	OK	24	0,00	
19.05.2026	36,37	36,37	0,00	53,76	48,86	4,91	0,80	0,68	0,60	37,10	36,83	OK	24	0,00	
20.05.2026	0,00	0,00	0,00	24,95	32,10	-7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
Итого:	1964,52	1964,51	0,01						53,61	2003,32	1993,46		672	0,00	0
Средние:				70,81	46,27	24,55	0,98	0,76							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.04.2026	4362,75	150313,46	149310,89	1002,57	146398,89	146395,01	3,88	30686		0,00
20.05.2026	4416,35	152316,78	151304,35	1012,43	148363,41	148359,52	3,89	31358		0,00
ИТОГО:	53,61	2003,32	1993,46	9,86	1964,52	1964,51	0,01	672	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная
за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Qкorr = Qi/Траб х
Тнш

0

Представитель абонента

Директор ООО "Академ-Сервис"

Подпись

А.В. Шегалева
Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Ю.О. Март /Мартовская Ю.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-1) 100 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20421817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.04.2026	74,25	74,25	0,00	76,04	46,12	29,92	1,07	0,81	2,23	74,97	76,09	OK	24	0,00	
24.04.2026	73,95	73,95	0,00	76,10	46,38	29,72	1,07	0,81	2,20	74,66	75,79	OK	24	0,00	
25.04.2026	71,47	71,47	0,00	75,84	46,24	29,60	1,07	0,81	2,12	72,15	73,25	OK	24	0,00	
26.04.2026	71,35	71,35	0,00	76,64	45,50	31,14	1,07	0,81	2,23	72,05	73,11	OK	24	0,00	
27.04.2026	70,91	70,91	0,00	76,95	46,15	30,81	1,08	0,80	2,19	71,61	72,70	OK	24	0,00	
28.04.2026	70,29	70,29	0,00	76,41	44,93	31,48	1,08	0,80	2,22	70,96	72,02	OK	24	0,00	
29.04.2026	69,44	69,44	0,00	75,95	45,78	30,18	1,07	0,80	2,10	70,09	71,17	OK	24	0,00	
30.04.2026	74,83	74,83	0,00	76,82	47,07	29,75	1,08	0,80	2,23	75,56	76,74	OK	24	0,00	
01.05.2026	72,67	72,67	0,00	76,29	45,97	30,32	1,07	0,81	2,21	73,35	74,51	OK	24	0,00	
02.05.2026	74,70	74,70	0,00	76,77	46,71	30,06	1,08	0,81	2,25	75,40	76,62	OK	24	0,00	
03.05.2026	70,96	70,96	0,00	76,62	45,84	30,78	1,08	0,81	2,18	71,61	72,76	OK	24	0,00	
04.05.2026	55,35	55,40	-0,05	74,35	45,75	28,60	1,08	0,78	1,60	55,80	56,82	OK	24	0,00	
05.05.2026	32,65	33,10	-0,45	70,77	46,29	24,48	1,07	0,78	0,80	32,96	33,82	OK	24	0,00	
06.05.2026	36,65	37,11	-0,46	68,27	46,43	21,84	1,02	0,79	0,81	36,92	37,94	OK	24	0,00	
07.05.2026	28,79	29,17	-0,39	62,74	43,30	19,45	0,98	0,82	0,62	29,01	29,81	OK	24	0,00	
08.05.2026	34,45	35,39	-0,94	68,48	46,96	21,53	0,98	0,78	0,75	34,93	35,97	OK	24	0,00	
09.05.2026	33,03	34,43	-1,40	68,66	47,15	21,50	0,98	0,78	0,72	33,67	34,82	OK	24	0,00	
10.05.2026	36,14	36,80	-0,67	68,37	47,23	21,14	0,97	0,79	0,78	36,49	37,55	OK	24	0,00	
11.05.2026	41,37	41,60	-0,23	68,33	46,93	21,39	0,96	0,79	0,90	41,59	42,63	OK	24	0,00	
12.05.2026	37,91	38,19	-0,28	68,15	46,94	21,21	0,96	0,79	0,81	38,12	39,13	OK	24	0,00	
13.05.2026	38,24	38,70	-0,46	68,18	47,09	21,09	0,96	0,79	0,82	38,52	39,58	OK	24	0,00	
14.05.2026	37,86	38,20	-0,34	68,20	46,44	21,76	0,98	0,80	0,84	38,08	39,12	OK	24	0,00	
15.05.2026	38,80	39,51	-0,71	67,38	47,20	20,18	0,97	0,80	0,79	39,15	40,32	OK	24	0,00	
16.05.2026	39,10	39,69	-0,59	67,04	47,76	19,28	0,98	0,80	0,76	39,39	40,57	OK	24	0,00	
17.05.2026	39,76	40,16	-0,41	67,55	47,96	19,59	0,98	0,80	0,79	39,99	41,14	OK	24	0,00	
18.05.2026	40,32	41,04	-0,72	66,87	48,89	17,98	0,98	0,80	0,73	40,68	41,92	OK	24	0,00	
19.05.2026	23,74	24,14	-0,40	53,71	44,31	9,40	0,62	0,52	0,40	23,93	24,68	OK	24	0,00	
20.05.2026	0,00	0,00	0,00	25,47	24,42	1,05	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
Итого:	1388,96	1397,46							37,07	1401,66	1430,58		672	0,00	0
Средние:				69,39	45,63	23,76	0,97	0,76							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.04.2026	3556,33	107112,01	105901,82	1210,20	104743,19	104743,89	-0,70	38989,00		9,00
20.05.2026	3593,40	108513,67	107332,40	1181,28	106132,15	106141,35	-9,20	39661,00		9,00
ИТОГО:	37,07	1401,66	1430,58	-28,92	1388,96	1397,46	-8,50	672,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная
за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр) $Q_{\text{корр}} = Q_{\text{и}} / T_{\text{раб}} \times T_{\text{нш}}$
0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

Подпись: А.В. Шегалеева
Ф.И.О.

МП:

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: Ю.О. Мартовская
Мартовская Ю.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/04/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-2) 100 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 15461517

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.04.2026	276,54	276,54	0,00	77,02	69,64	7,39	1,06	0,82	2,05	283,01	283,27	OK	24	0	
24.04.2026	278,16	278,16	0,00	77,09	69,83	7,27	1,06	0,82	2,03	284,54	285,09	OK	24	0	
25.04.2026	274,83	274,83	0,00	76,89	69,56	7,33	1,06	0,82	2,03	281,11	281,64	OK	24	0	
26.04.2026	273,97	273,97	0,00	77,71	70,17	7,54	1,06	0,82	2,07	280,39	280,83	OK	24	0	
27.04.2026	128,46	128,46	0,00	77,00	52,15	24,85	1,08	0,81	1,89	131,15	131,46	OK	24	0	
28.04.2026	55,22	55,22	0,00	75,93	43,75	32,18	1,08	0,80	1,78	56,02	56,26	OK	24	0	
29.04.2026	56,78	56,78	0,00	75,54	44,59	30,95	1,08	0,81	1,76	57,61	57,87	OK	24	0	
30.04.2026	58,71	58,71	0,00	76,27	45,77	30,50	1,09	0,80	1,77	59,61	59,87	OK	24	0	
01.05.2026	85,76	85,76	0,00	76,43	54,29	22,15	1,08	0,81	1,89	87,26	87,61	OK	24	0	
02.05.2026	89,30	89,30	0,00	76,94	55,35	21,59	1,09	0,81	1,93	90,89	91,24	OK	24	0	
03.05.2026	87,92	87,92	0,00	76,83	54,21	22,62	1,08	0,81	1,98	89,47	89,81	OK	24	0	
04.05.2026	69,04	69,04	0,00	74,96	52,90	22,06	1,08	0,78	1,48	70,14	70,57	OK	24	0	
05.05.2026	159,60	159,60	0,00	72,89	62,74	10,16	1,07	0,78	1,08	162,53	163,40	OK	24	0	
06.05.2026	296,22	296,22	0,00	70,60	67,03	3,57	1,01	0,81	1,05	301,64	303,33	OK	24	0	
07.05.2026	209,56	209,56	0,00	65,05	60,12	4,94	0,97	0,83	0,82	213,52	214,45	OK	24	0	
08.05.2026	258,20	258,20	0,00	70,88	67,02	3,87	0,97	0,79	1,01	263,03	264,34	OK	24	0	
09.05.2026	252,22	252,22	0,00	71,19	67,08	4,11	0,97	0,79	1,04	256,87	258,33	OK	24	0	
10.05.2026	241,61	241,61	0,00	70,76	66,26	4,50	0,96	0,80	1,09	246,02	247,33	OK	24	0	
11.05.2026	233,47	233,47	0,00	70,46	65,73	4,73	0,95	0,80	1,09	237,64	239,00	OK	24	0	
12.05.2026	233,47	233,47	0,00	70,43	65,90	4,52	0,95	0,80	1,05	237,63	239,01	OK	24	0	
13.05.2026	235,93	235,93	0,00	70,43	65,77	4,66	0,96	0,81	1,09	240,00	241,66	OK	24	0	
14.05.2026	244,05	244,05	0,00	70,48	66,16	4,32	0,97	0,81	1,06	248,26	250,01	OK	24	0	
15.05.2026	240,69	240,69	0,00	69,43	65,25	4,18	0,97	0,81	1,01	244,61	246,54	OK	24	0	
16.05.2026	244,03	244,03	0,00	69,05	65,01	4,04	0,97	0,81	0,99	247,91	249,95	OK	24	0	
17.05.2026	247,97	247,97	0,00	69,56	65,34	4,22	0,98	0,81	1,05	252,03	254,01	OK	24	0	
18.05.2026	240,77	240,77	0,00	68,73	64,53	4,20	0,97	0,81	1,01	244,55	246,55	OK	24	0	
19.05.2026	131,84	131,84	0,00	55,21	53,33	1,88	0,83	0,63	0,49	133,85	135,08	OK	24	0	
20.05.2026	0,00	0,00	0,00	27,03	24,80	2,23	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
Итого:	5204,36	5204,36							37,61	5301,29	5328,51		672	0,00	0
Средние:				70,74	59,80	10,95	0,98	0,77							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.04.2026	3152,48	107461,39	106880,58	580,82	108114,53	102605,53	5509,00	38989		
20.05.2026	3190,08	112762,68	112209,08	553,59	113318,89	107809,89	5509,00	39661,00		
ИТОГО:	37,61	5301,29	5328,51	-27,22	5204,36	5204,36	0,00	672,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная
за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{корр} = Q_и/Т_{раб} ×
Т_{нш} 0

Представитель абонента

Директор ООО "Академ-Сервис"

/ А.В.Шегалева/
Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ Ю.О. Мартовская /
Подпись /Мартовская Ю.О.ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-3) 100 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 15281517

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.04.2026	70,93	70,93	0,00	76,03	49,29	26,74	1,07	0,81	1,90	74,14	70,30	OK	24	0,00	
24.04.2026	67,23	67,00	0,23	76,02	49,16	26,86	1,07	0,81	1,81	70,16	66,52	OK	24	0,00	
25.04.2026	68,55	68,55	0,00	75,86	48,61	27,24	1,07	0,81	1,87	71,63	67,94	OK	24	0,00	
26.04.2026	66,60	66,60	0,00	76,59	48,09	28,51	1,07	0,81	1,90	69,61	66,00	OK	24	0,00	
27.04.2026	68,53	68,53	0,00	77,00	49,43	27,57	1,08	0,80	1,90	71,64	67,98	OK	24	0,00	
28.04.2026	67,23	67,23	0,00	76,42	48,49	27,92	1,08	0,80	1,88	70,25	66,66	OK	24	0,00	
29.04.2026	65,81	65,81	0,00	75,97	48,95	27,02	1,07	0,81	1,78	68,76	65,25	OK	24	0,00	
30.04.2026	69,72	69,61	0,11	76,79	50,31	26,48	1,08	0,80	1,85	72,85	69,10	OK	24	0,00	
01.05.2026	64,71	64,42	0,29	76,12	49,15	26,97	1,07	0,81	1,75	67,50	63,99	OK	24	0,00	
02.05.2026	68,13	68,13	0,00	76,69	49,95	26,74	1,08	0,81	1,83	71,23	67,56	OK	24	0,00	
03.05.2026	64,26	64,26	0,00	76,50	48,75	27,75	1,08	0,81	1,79	67,17	63,69	OK	24	0,00	
04.05.2026	52,57	51,68	0,89	74,33	49,43	24,90	1,08	0,78	1,32	54,59	51,55	OK	24	0,00	
05.05.2026	33,18	31,36	1,81	70,85	49,21	21,64	1,07	0,78	0,73	33,91	31,70	OK	24	0,00	
06.05.2026	39,24	37,13	2,12	68,58	49,86	18,72	1,02	0,80	0,76	40,07	37,53	OK	24	0,00	
07.05.2026	30,07	28,48	1,59	62,62	46,12	16,50	0,98	0,83	0,56	30,71	28,77	OK	24	0,00	
08.05.2026	36,08	34,04	2,05	68,67	50,21	18,46	0,98	0,78	0,68	36,84	34,42	OK	24	0,00	
09.05.2026	36,07	33,96	2,11	68,97	50,50	18,47	0,98	0,78	0,68	36,84	34,34	OK	24	0,00	
10.05.2026	37,32	35,19	2,13	68,60	50,81	17,79	0,97	0,79	0,68	38,10	35,59	OK	24	0,00	
11.05.2026	39,42	37,20	2,22	68,38	50,40	17,98	0,96	0,79	0,73	40,24	37,61	OK	24	0,00	
12.05.2026	38,85	36,65	2,20	68,40	50,49	17,91	0,96	0,80	0,71	39,66	37,06	OK	24	0,00	
13.05.2026	39,63	37,41	2,22	68,43	50,72	17,71	0,96	0,80	0,72	40,46	37,83	OK	24	0,00	
14.05.2026	39,86	37,63	2,23	68,50	50,32	18,19	0,98	0,80	0,74	40,70	38,05	OK	24	0,00	
15.05.2026	39,95	37,82	2,13	67,54	51,25	16,30	0,97	0,80	0,66	40,76	38,26	OK	24	0,00	
16.05.2026	42,20	40,01	2,19	67,31	51,06	16,25	0,98	0,80	0,70	43,05	40,47	OK	24	0,00	
17.05.2026	40,72	38,51	2,21	67,71	51,04	16,67	0,98	0,80	0,70	41,55	38,95	OK	24	0,00	
18.05.2026	41,24	39,11	2,13	67,03	51,91	15,12	0,98	0,81	0,64	42,06	39,58	OK	24	0,00	
19.05.2026	23,83	22,60	1,23	53,27	47,60	5,68	0,80	0,71	0,34	24,30	22,88	OK	24	0,00	
20.05.2026	0,00	0,00	0,00	25,52	28,30	-2,78	0,46	0,47	0,00	0,01	0,01	OK	24	0,00	
Итого:	1351,93	1319,85							31,60	1398,80	1319,57		672	0,00	0
Средние:				69,45	48,91	20,55	1,00	0,79							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.04.2026	3419,37	115835,32	114268,39	1566,93	113246,65	113076,40	170,25	38796,00		
20.05.2026	3450,97	117234,11	115587,96	1646,16	114598,58	114396,25	202,33	39468,00		
ИТОГО:	31,60	1398,80	1319,57	79,23	1351,93	1319,85	32,08	672,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{контр} = Q_и/Т_{раб} ×
Т_{нш}

0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"/ А.В.Шегалева /
Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ Ю.О.Март /
Подпись Мартовская Ю.О.ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/04/2026г.-20/05/2026г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-4) 100 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20491817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Mпа	Mпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.04.2026	54,12	54,12	0,00	75,42	40,42	34,99	0,01	0,81	1,88	55,33	54,65	OK	24,00	0,00	
24.04.2026	51,26	51,26	0,00	75,38	40,97	34,41	0,01	0,81	1,75	52,42	51,77	OK	24,00	0,00	
25.04.2026	51,64	51,64	0,00	75,20	40,42	34,79	0,01	0,81	1,78	52,80	52,15	OK	24,00	0,00	
26.04.2026	50,44	50,44	0,00	75,94	39,97	35,96	0,01	0,81	1,80	51,59	50,93	OK	24,00	0,00	
27.04.2026	50,55	50,55	0,00	76,26	40,25	36,01	0,01	0,80	1,80	51,70	51,05	OK	24,00	0,00	
28.04.2026	48,37	48,37	0,00	75,65	40,21	35,44	0,01	0,80	1,72	49,45	48,85	OK	24,00	0,00	
29.04.2026	52,23	52,23	0,00	75,39	40,85	34,54	0,01	0,81	1,79	53,39	52,78	OK	24,00	0,00	
30.04.2026	49,12	49,12	0,00	75,98	40,62	35,36	0,01	0,80	1,72	50,23	49,62	OK	24,00	0,00	
01.05.2026	50,69	50,69	0,00	75,56	40,69	34,87	0,01	0,81	1,77	51,82	51,21	OK	24,00	0,01	
02.05.2026	51,72	51,72	0,00	76,05	40,61	35,44	0,01	0,81	1,81	52,89	52,26	OK	24,00	0,01	
03.05.2026	50,69	50,69	0,00	75,91	40,47	35,44	0,01	0,81	1,78	51,83	51,21	OK	24,00	0,00	
04.05.2026	41,96	41,96	0,00	73,96	42,64	31,32	0,01	0,78	1,33	42,91	42,38	OK	24,00	0,00	
05.05.2026	35,00	35,00	0,00	71,09	46,20	24,89	0,01	0,78	0,87	35,77	35,34	OK	24,00	0,00	
06.05.2026	39,56	39,56	0,00	68,65	47,03	21,63	0,01	0,80	0,86	40,37	39,98	OK	24,00	0,00	
07.05.2026	34,43	34,43	0,00	63,31	43,30	20,01	0,01	0,83	0,76	35,14	34,80	OK	24,00	0,00	
08.05.2026	38,32	38,32	0,00	68,92	47,07	21,85	0,01	0,78	0,84	39,11	38,72	OK	24,00	0,00	
09.05.2026	37,26	37,26	0,00	69,13	47,46	21,67	0,01	0,78	0,81	38,02	37,68	OK	24,00	0,00	
10.05.2026	39,49	39,49	0,00	68,82	47,51	21,31	0,01	0,79	0,84	40,26	39,96	OK	24,00	0,00	
11.05.2026	40,71	40,71	0,00	68,60	48,01	20,59	0,01	0,79	0,84	41,48	41,22	OK	24,00	0,00	
12.05.2026	41,43	41,43	0,00	68,60	47,60	21,00	0,01	0,80	0,87	42,21	41,94	OK	24,00	0,00	
13.05.2026	51,20	51,20	0,00	68,65	46,81	21,84	0,01	0,80	1,13	52,12	51,87	OK	24,00	0,00	
14.05.2026	43,50	43,50	0,00	68,61	45,78	22,83	0,01	0,80	1,00	44,32	44,03	OK	24,00	0,00	
15.05.2026	40,87	40,87	0,00	67,69	46,77	20,92	0,01	0,80	0,86	41,63	41,35	OK	24,00	0,00	
16.05.2026	40,73	40,73	0,00	67,34	47,28	20,06	0,01	0,80	0,82	41,55	41,15	OK	24,00	0,00	
17.05.2026	40,73	40,73	0,00	67,81	47,08	20,73	0,01	0,80	0,85	41,62	41,09	OK	24,00	0,00	
18.05.2026	49,52	49,52	0,00	67,24	47,62	19,62	0,01	0,81	0,98	50,55	50,01	OK	24,00	0,00	
19.05.2026	26,87	26,87	0,00	54,34	43,86	10,48	0,01	0,70	0,49	27,44	27,13	OK	24,00	0,00	
20.05.2026	0,00	0,00	0,00	26,89	24,61	2,28	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
Итого:	1202,40	1202,40							33,75	1227,97	1215,14		672	0,02	0
Средние:				69,37	43,29	26,08	0,01	0,79							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.04.2026	3474,67	106345,96	104843,00	1502,96	105066,23	105175,23	-109,00	38988		27,33
20.05.2026	3508,42	107573,92	106058,14	1515,79	106268,63	106377,63	-109,00	39660		27,35
ИТОГО:	33,75	1227,97	1215,14	12,83	1202,40	1202,40	0,00	672,00	0	0,02

Тепловая энергия израсходованная
за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр) $Q_{корр} = Q_{и}/Траб \times$
Тнш

0

Представитель абонента

Директор ООО "Академ-Сервис"

/ А.В.Шегалева/

Подпись Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

/ Ю.О.Март/

Подпись

/Мартовская Ю.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/04/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Договор №: 8848

Адрес: Университетская Набережная, 85 (ИТП-1) 79 стр.

Прибор: КАРАТ-307

Серийный номер: 15494617

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.04.2026	122,40	122,40	0,00	75,90	44,82	31,08	1,08	0,76	3,80	125,88	123,10	OK	24	0	
24.04.2026	122,42	122,42	0,00	75,92	44,82	31,10	1,07	0,76	3,81	125,88	123,14	OK	24	0	
25.04.2026	119,15	119,15	0,00	75,75	44,62	31,14	1,07	0,76	3,72	122,52	119,83	OK	24	0	
26.04.2026	122,55	122,55	0,00	76,51	44,88	31,63	1,07	0,77	3,87	126,09	123,24	OK	24	0	
27.04.2026	115,43	115,43	0,00	76,84	44,72	32,12	1,08	0,76	3,71	118,78	116,09	OK	24	0	
28.04.2026	115,88	115,88	0,00	76,19	44,43	31,76	1,08	0,76	3,69	119,21	116,50	OK	24	0	
29.04.2026	118,82	118,82	0,00	75,88	44,95	30,93	1,07	0,77	3,67	122,23	119,47	OK	24	0	
30.04.2026	113,38	113,38	0,00	76,59	44,54	32,06	1,09	0,75	3,63	116,65	114,02	OK	24	0	
01.05.2026	119,84	119,84	0,00	75,95	44,70	31,25	1,07	0,77	3,74	123,26	120,51	OK	24	0	
02.05.2026	118,64	118,64	0,00	76,52	45,04	31,48	1,09	0,76	3,73	122,08	119,31	OK	24	0	
03.05.2026	116,67	116,67	0,00	76,39	44,79	31,60	1,08	0,76	3,68	120,06	117,32	OK	24	0	
04.05.2026	81,89	81,89	0,00	74,18	46,32	27,86	1,08	0,74	2,36	84,05	82,49	OK	24	0	
05.05.2026	70,92	70,92	0,00	71,39	48,90	22,49	1,05	0,75	1,56	72,62	71,58	OK	24	0	
06.05.2026	87,32	87,32	0,00	68,83	50,97	17,86	1,00	0,77	1,57	89,33	88,16	OK	24	0	
07.05.2026	83,68	83,68	0,00	69,01	50,38	18,63	0,97	0,75	1,57	85,64	84,45	OK	24	0	
08.05.2026	81,16	81,16	0,00	68,95	50,44	18,52	0,97	0,75	1,50	83,04	81,92	OK	24	0	
09.05.2026	78,22	78,22	0,00	69,19	50,87	18,32	0,96	0,76	1,44	80,04	78,98	OK	24	0	
10.05.2026	83,31	83,31	0,00	68,95	50,94	18,01	0,95	0,76	1,52	85,23	84,11	OK	24	0	
11.05.2026	92,13	92,13	0,00	68,79	51,19	17,61	0,94	0,77	1,63	94,26	93,03	OK	24	0	
12.05.2026	72,88	72,87	0,01	63,74	47,63	16,11	0,93	0,80	1,25	74,58	73,58	OK	24	0	
13.05.2026	87,91	87,91	0,00	68,69	50,54	18,15	0,95	0,77	1,60	89,88	88,79	OK	24	0	
14.05.2026	87,92	87,92	0,00	68,70	50,57	18,12	0,97	0,77	1,60	89,92	88,78	OK	24	0	
15.05.2026	87,59	87,58	0,01	65,69	50,16	15,54	0,94	0,78	1,34	89,54	88,48	OK	24	0	
16.05.2026	90,50	90,50	0,00	67,38	51,46	15,92	0,97	0,77	1,45	92,46	91,45	OK	24	0	
17.05.2026	93,88	93,88	0,00	67,87	51,48	16,39	0,97	0,77	1,55	95,97	94,83	OK	24	0	
18.05.2026	99,68	99,68	0,00	67,21	52,03	15,18	0,97	0,77	1,53	101,86	100,71	OK	24	0	
19.05.2026	45,11	45,11	0,00	49,82	42,71	7,12	0,81	0,74	0,67	46,10	45,57	OK	24	0	
20.05.2026	0,00	0,00	0,00	24,87	24,45	0,42	0,72	0,74	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
Итого:	2629,29	2629,27							65,18	2697,16	2649,44		672	0	
Средние:				69,35	46,90	22,44	1,00	0,76							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.04.2026	3252,38	116885,21	113813,81	3071,40	112772,88	112770,52	2,35			
20.05.2026	3317,57	119582,37	116463,25	3119,12	115402,17	115399,80	2,37			
ИТОГО:	65,18	2697,16	2649,44	47,72	2629,29	2629,27	0,02	672	0	0

Тепловая энергия израсходованная за период	
Q _{контр} = нештатный (Тн)	0
x Тнш (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Qi/Траб	0
x Тнш	

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Академ-Сервис"/ А.В.Шегалева /
Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ Ю.П.Марб / Мартовская Ю.О.
Подпись Ф.И.О.ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/04/26г.-05/05/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор №: 8848

Адрес: Университетская Набережная, 85 (ИТП-3) 79 стр.

Прибор: КАРАТ-307

Серийный номер: 15164617

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.04.2026	66,94	66,94	0,00	76,07	44,95	31,11	1,08	0,77	2,08	68,57	67,62	OK		24	0
24.04.2026	67,28	67,28	0,00	76,06	44,80	31,26	1,08	0,76	2,10	68,90	67,96	OK		24	0
25.04.2026	69,32	69,32	0,00	75,85	45,14	30,71	1,08	0,77	2,12	70,99	70,04	OK		24	0
26.04.2026	67,25	67,25	0,00	76,65	45,30	31,35	1,08	0,77	2,10	68,92	67,93	OK		24	0
27.04.2026	63,62	63,62	0,00	76,91	44,86	32,05	1,09	0,76	2,04	65,20	64,26	OK		24	0
28.04.2026	63,59	63,59	0,00	76,41	44,82	31,59	1,09	0,76	2,00	65,15	64,24	OK		24	0
29.04.2026	65,42	65,42	0,00	75,98	45,01	30,97	1,08	0,77	2,02	66,99	66,10	OK		24	0
30.04.2026	63,05	63,05	0,00	76,64	45,00	31,64	1,10	0,76	2,00	64,60	63,70	OK		24	0
01.05.2026	64,21	64,21	0,00	76,20	44,99	31,21	1,08	0,77	2,00	65,76	64,88	OK		24	0
02.05.2026	63,42	63,42	0,00	76,48	45,32	31,17	1,09	0,77	1,97	64,95	64,09	OK		24	0
03.05.2026	65,27	65,27	0,00	76,73	45,28	31,44	1,09	0,76	2,05	66,88	65,94	OK		24	0
04.05.2026	54,72	54,72	0,00	74,53	48,34	26,19	1,08	0,74	1,44	56,04	55,32	OK		24	0
05.05.2026	48,69	48,69	0,00	71,86	52,83	19,03	1,07	0,75	0,89	49,85	49,26	OK		24	0
Итого:	822,77	822,77							24,81	842,78	831,34	Q _{корр} =	Q _{и/Траб}		0
Средние:				75,88	45,90	29,98	1,08	0,76	1,91			х Тнш			

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.04.2026	2345,95	100266,70	99360,29	906,41	97525,95	97564,50	-38,55			
05.05.2026	2370,77	101109,48	100191,63	917,85	98348,73	98387,28	-38,55			
ИТОГО:	24,81	842,78	831,34	11,44	822,77	822,77	0,00	312	0	0

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Q_{корр} = Q_{и/Траб}
х Тнш

0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Академ-Сервис"/  /
А.В. Щегалева/
Подпись Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж. организации

/  /
Ю.О. Мартовская Ю.О.
Подпись Ф.И.О.ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026