

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "УК "Академ-Сервис"

Договор №: т-515688

Адрес: Университетская Набережная, 59 (ИТП-1) 59 стр.

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 15194617

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
21.05.2026	0,00	0,00	0,00	25,98	24,77	1,21	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
22.05.2026	0,00	0,00	0,00	24,24	23,27	0,97	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
23.05.2026	0,00	0,00	0,00	23,64	22,70	0,94	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
24.05.2026	0,00	0,00	0,00	23,33	22,49	0,84	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
25.05.2026	0,00	0,00	0,00	23,06	22,32	0,75	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
26.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,91	22,25	0,66	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
27.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,89	22,33	0,56	0,59	0,50	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
28.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,83	22,27	0,55	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
29.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,45	21,90	0,55	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
30.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,10	21,54	0,56	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
31.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,79	21,25	0,54	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
01.06.2026	7,51	7,56	-0,05	31,90	23,04	8,86	0,76	0,73	0,21	7,57	7,62	OK	24	0	
02.06.2026	24,13	24,13	0,00	60,88	34,03	26,85	0,81	0,80	0,73	24,63	24,17	OK	24	0	
03.06.2026	47,49	48,14	-0,65	53,59	40,17	13,41	0,79	0,80	0,92	47,90	48,87	OK	24	0	
04.06.2026	89,29	94,89	-5,60	67,16	50,04	17,12	0,87	0,81	1,47	90,98	96,05	OK	24	0	
05.06.2026	86,18	88,73	-2,55	66,70	50,17	16,53	0,84	0,81	1,43	87,31	90,31	OK	24	0	
06.06.2026	91,14	91,14	0,00	67,17	50,32	16,85	0,84	0,80	1,54	92,38	92,76	OK	24	0	
07.06.2026	94,28	94,28	0,00	66,91	50,65	16,26	0,83	0,81	1,54	96,62	94,92	OK	24	0	
08.06.2026	93,16	93,16	0,00	66,67	50,53	16,14	0,83	0,80	1,51	95,62	93,63	OK	24	0	
09.06.2026	84,78	84,70	0,08	64,96	49,81	15,15	0,84	0,82	1,36	87,00	85,13	OK	24	0	
10.06.2026	82,18	82,09	0,09	64,30	49,64	14,65	0,85	0,81	1,37	84,23	82,63	OK	24	0	
11.06.2026	81,32	81,32	0,00	67,74	49,67	18,07	0,84	0,81	1,47	83,33	81,88	OK	24	0	
12.06.2026	79,86	79,86	0,00	67,44	49,68	17,76	0,84	0,82	1,42	81,89	80,33	OK	24	0	
13.06.2026	77,64	77,64	0,00	67,41	49,92	17,49	0,85	0,83	1,36	79,67	78,06	OK	24	0	
14.06.2026	80,86	80,86	0,00	67,77	50,00	17,77	0,85	0,82	1,44	82,94	81,33	OK	24	0	
15.06.2026	87,80	87,80	0,00	65,98	50,30	15,69	0,86	0,84	1,37	89,96	88,34	OK	24	0	
16.06.2026	96,25	96,25	0,00	62,30	50,06	12,24	0,85	0,82	1,24	98,23	97,04	OK	24	0	
17.06.2026	81,52	81,52	0,00	67,70	49,79	17,91	0,88	0,80	1,38	83,65	81,95	OK	24	0	
18.06.2026	73,33	73,33	0,00	67,82	49,79	18,03	0,91	0,81	1,32	75,43	73,54	OK	24	0	
19.06.2026	64,68	64,68	0,00	68,89	49,25	19,64	0,91	0,81	1,27	66,61	64,83	OK	24	0	
20.06.2026	66,45	66,45	0,00	68,61	49,45	19,16	0,91	0,82	1,27	68,38	66,65	OK	24	0	
21.06.2026	73,75	73,75	0,00	68,37	49,86	18,51	0,91	0,82	1,37	75,78	74,08	OK	24	0	
22.06.2026	65,89	65,89	0,00	68,05	49,48	18,57	0,91	0,83	1,22	67,68	66,18	OK	24	0	
Итого:	1629,50	1638,18							28,21	1667,79	1650,30		792	0	
Средние:				50,71	39,17	11,54	0,74	0,66							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
20.05.2026	5837,13	192604,92	188328,97	44,27	186108,70	186111,81	0,00			
22.06.2026	5865,34	194272,71	189979,27	44,27	187738,20	187749,99	0,00			
ИТОГО:	28,21	1667,79	1650,30	0,00	1629,50	1638,18	0,00	792	0	0

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Qконтр =
х Тнш


Qi/Траб

0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

/  /
Подпись **А.В.Шегалева**
Ф.И.О.
МП **«Академ-Сервис»**
Для справок

Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись **О.В.Малыгина**
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:63-1
Адрес:Ун.Наб.63
Договор N:876543210
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
тхв: не исп.

Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122875, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0xA4F9

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 тс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.26 23	28,9	28,13	0,77	3,16	3,25	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
22.05.26 23	25,53	25,35	0,18	2,97	3,05	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
23.05.26 23	24,19	24,13	0,06	2,87	2,96	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
24.05.26 23	23,53	23,48	0,05	2,81	2,9	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
25.05.26 23	23,08	23,03	0,05	2,76	2,85	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
26.05.26 23	22,8	22,76	0,04	2,74	2,82	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
27.05.26 23	22,62	22,58	0,04	2,73	2,81	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
28.05.26 23	22,46	22,42	0,04	2,72	2,8	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
29.05.26 23	22,07	22,04	0,03	2,68	2,76	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
30.05.26 23	21,69	21,68	0,01	2,66	2,74	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
31.05.26 23	21,42	21,41	0,01	2,64	2,72	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
01.06.26 23	52,38	41,37	11	4,62	4,57	10,6	85,15	84,88	0	84,037	84,207	0	0,941	0	24	0	*
02.06.26 23	65,56	53,57	12	8,53	8,36	10,6	176,83	176,18	0	173,408	173,853	0	2,085	0	24	0	*
03.06.26 23	59,76	39,6	20,16	8,32	8,36	10,6	68,73	68,75	0	67,526	68,198	0	1,36	0	23	1	*
04.06.26 23	66,5	54,34	12,16	9,17	8,43	10,6	221,1	220,18	0	216,714	217,224	0	2,639	0	24	0	
05.06.26 23	66,91	55,97	10,93	8,86	8,49	10,6	241,71	240,56	0	236,862	237,114	0	2,592	0	24	0	
06.06.26 23	67,34	55,83	11,51	8,78	8,43	10,6	226,2	225,11	0	221,61	221,903	0	2,552	0	24	0	
07.06.26 23	67,11	55,32	11,79	8,76	8,46	10,6	225,57	224,55	0	221,033	221,419	0	2,608	0	24	0	
08.06.26 23	66,92	55,46	11,46	8,74	8,48	10,6	224,68	223,7	0	220,167	220,554	0	2,525	0	24	0	
09.06.26 23	67,15	55,72	11,43	8,86	8,54	10,6	225,49	224,45	0	220,941	221,252	0	2,528	0	24	0	
10.06.26 23	67,4	55,65	11,75	8,93	8,49	10,6	216,37	215,4	0	211,958	212,348	0	2,492	0	24	0	
11.06.26 23	68	55,4	12,61	8,85	8,49	10,6	201,08	200,12	0	196,911	197,316	0	2,484	0	24	0	
12.06.26 23	67,76	55,12	12,64	8,84	8,58	10,6	200,79	199,79	0	196,669	197,021	0	2,487	0	24	0	
13.06.26 23	67,78	55,64	12,13	8,9	8,67	10,6	206,56	205,55	0	202,321	202,647	0	2,456	0	24	0	
14.06.26 23	68,03	55,12	12,9	8,92	8,65	10,6	189,29	188,33	0	185,368	185,717	0	2,393	0	24	0	
15.06.26 23	66,32	55,01	11,31	9,04	8,8	10,6	208,01	207,07	0	203,902	204,211	0	2,307	0	24	0	
16.06.26 23	63,64	52,87	10,78	8,95	8,65	10,6	190,99	190,26	0	187,469	187,84	0	2,051	0	24	0	*
17.06.26 23	66,64	53,73	12,91	9,08	8,37	10,6	168,02	167,46	0	164,655	165,245	0	2,128	0	22	2	*
18.06.26 23	67,86	55,37	12,49	9,14	8,34	10,6	170,32	169,66	0	166,822	167,284	0	2,087	0	24	0	
19.06.26 23	69,28	54,16	15,12	9,58	8,5	10,6	154,68	154,46	0	151,377	152,385	0	2,292	0	24	0	
20.06.26 23	68,98	54,67	14,31	9,59	8,58	10,6	158,5	158,07	0	155,134	155,907	0	2,224	0	24	0	
21.06.26 23	68,71	55,03	13,68	9,56	8,61	10,6	167,48	166,91	0	163,965	164,59	0	2,246	0	24	0	
22.06.26 23	68,4	55,07	13,33	9,56	8,68	10,6	164,68	164,33	0	161,249	162,055	0	2,152	0	24	0	
Итого/Средн	66,82	54,46	12,35	6,8	6,52	10,6	4092,23	4075,77	0	4010,096	4020,291	0	49,629	0	789	3	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.05.26 23	219403,25	216472,42	0,2	212560,554	213487,7	0,059	0,059	6455,628	0,003	21962	517
22.06.26 23	223495,48	220548,19	0,2	216570,65	217507,991	0,059	0,059	6505,257	0,003	22751	529
Итого	4092,23	4075,77	0	4010,096	4020,291	0	0	49,629	0	789	3

Представитель абонента _____

Для представления
представитель снабжающей организации

МАЛЫГЕНА О.В.
25 * 06 * 26

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:61
Адрес:Ун.Наб 61
Договор N:000000000
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
тхв: не исп.

Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч
G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч
G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20109942, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х1А7А

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.26 23	25,97	25,53	0,44	1,31	1,35	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
22.05.26 23	23,66	23,55	0,11	0,05	0,06	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
23.05.26 23	22,76	22,71	0,05	0	0,02	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
24.05.26 23	22,31	22,28	0,02	0,02	0,04	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
25.05.26 23	22,05	22,03	0,02	0,04	0,07	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
26.05.26 23	21,9	21,87	0,02	0,11	0,15	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
27.05.26 23	21,73	21,69	0,04	0,08	0,12	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
28.05.26 23	21,61	21,55	0,06	0,13	0,17	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
29.05.26 23	21,49	21,42	0,07	0,05	0,08	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
30.05.26 23	21,24	21,17	0,07	0,01	0,02	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
31.05.26 23	21,02	20,96	0,06	0,03	0,05	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
01.06.26 23	51,24	40,74	10,5	< 2,78	2,67	10,6	48,53	49,07	0	47,928	48,7	0	0	0,505	0	24	0	*
02.06.26 23	63,6	42,15	21,46	< 8,47	8,25	10,6	47,34	47,2	0	46,471	46,814	0	0	0,998	0	24	0	*
03.06.26 23	57,95	38,34	19,61	8,27	8,26	10,6	44,81	44,79	0	44,111	44,498	0	0	0,864	0	24	0	
04.06.26 23	65,64	42,44	23,2	9,13	8,33	10,6	53,91	53,67	0	52,862	53,236	0	0	1,227	0	24	0	
05.06.26 23	65,64	43,74	21,9	8,81	8,38	10,6	52,79	52,59	0	51,769	52,134	0	0	1,134	0	24	0	
06.06.26 23	66,1	43,21	22,88	8,73	8,32	10,6	53,77	53,59	0	52,713	53,138	0	0	1,206	0	24	0	
07.06.26 23	65,89	42,29	23,6	8,71	8,35	10,6	55,72	55,56	0	54,632	55,11	0	0	1,289	0	24	0	
08.06.26 23	65,72	43,27	22,45	8,69	8,37	10,6	56,03	55,86	0,119	54,943	55,385	0,118	0,118	1,238	0,005	24	0	
09.06.26 23	65,9	43,77	22,13	8,81	8,43	10,6	53,19	53,03	0,003	52,152	52,57	0,003	0,003	1,154	0	24	0	*
10.06.26 23	66,29	44,62	21,67	8,89	8,44	10,6	60,51	39,85	< 0,016	59,315	39,469	< 0,007	0,007	1,286	0	23	1	*
11.06.26 23	67,06	43,16	23,9	8,8	8,38	10,6	63,37	26,34	0	62,091	26,12	0	0	1,484	0	24	0	
12.06.26 23	66,78	43,37	23,41	8,79	8,47	10,6	61,65	25,56	0	60,416	25,343	0	0	1,414	0	24	0	
13.06.26 23	66,78	44,07	22,71	8,85	8,56	10,6	61,09	25,28	0	59,868	25,058	0	0	1,359	0	24	0	
14.06.26 23	67	43,89	23,1	8,87	8,54	10,6	60,85	25,2	0	59,627	24,981	0	0	1,377	0	24	0	
15.06.26 23	65,34	44,93	20,41	8,99	8,69	10,6	62,99	26,02	0	61,779	25,783	0	0	1,261	0	24	0	
16.06.26 23	59,46	44,12	15,34	< 8,9	8,53	10,6	64,1	26,33	0,043	63,048	26,103	0,042	0,042	0,999	0,002	24	0	*
17.06.26 23	64,39	43,83	20,56	9,17	8,28	10,6	56,84	23,01	0	55,774	22,811	0	0	1,147	0	24	0	
18.06.26 23	66,46	44,66	21,8	9,46	8,43	10,6	49,15	19,67	0	48,177	19,492	0	0	1,051	0	24	0	
19.06.26 23	67,65	43,59	24,06	9,53	8,39	10,6	42,55	16,79	0	41,68	16,646	0	0	1,003	0	24	0	
20.06.26 23	67,51	43,72	23,79	9,54	8,47	10,6	45,46	18,06	0	44,537	17,905	0	0	1,06	0	24	0	
21.06.26 23	67,29	43,18	24,11	9,51	8,51	10,6	45,89	18,35	0	44,961	18,196	0	0	1,084	0	24	0	
22.06.26 23	67,01	43,69	23,31	9,51	8,57	10,6	46,08	18,4	0	45,155	18,242	0	0	1,053	0	24	0	
Итого/Средн	64,9	43,29	21,61	5,85	5,51	10,6	1186,62	774,22	0,181	1164,009	767,732	0,17	0,17	25,194	0,008	791	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.05.26 23	134157,33	104131,78	3,209	129900,424	102181,995	3,131	3,131	2923,187	0,194	13781	4
22.06.26 23	135343,95	104906	3,39	131064,434	102949,727	3,302	3,302	2948,381	0,202	14572	5
Итого	1186,62	774,22	0,181	1164,009	767,732	0,17	0,17	25,194	0,008	791	91

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

МАЛЫГЕНА О.В.
25 * 06 * 26

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: 63-2
Адрес: Ун. Наб. 63
Договор N: 876543210
Тип расходомера:
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 000
Пределы измерений:
Договорные расходы:
G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
тхв: не исп. G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20109893, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хА4F9

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.26 23	28,74	28,03	0,71	6,4	6,5	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
22.05.26 23	25,21	25,12	0,08	5,9	5,99	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
23.05.26 23	23,7	23,83	-0,13	5,53	5,62	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
24.05.26 23	22,91	23,1	-0,19	5,23	5,33	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
25.05.26 23	22,37	22,58	-0,21	5,02	5,11	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
26.05.26 23	22,05	22,3	-0,24	4,92	5,02	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
27.05.26 23	21,85	22,11	-0,26	4,88	4,97	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
28.05.26 23	21,66	21,9	-0,24	4,83	4,92	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
29.05.26 23	21,31	21,55	-0,24	4,78	4,87	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
30.05.26 23	20,96	21,2	-0,24	4,75	4,85	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
31.05.26 23	20,69	20,91	-0,22	4,73	4,83	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
01.06.26 23	52,35	40,73	11,62	6,08	6,05	10,6	84,14	84,14	0	83,044	83,503	0	0	0,972	0	24	0	*
02.06.26 23	64,94	51,22	13,71	8,53	8,4	10,6	150,11	150,11	0	147,249	148,297	0	0	2,019	0	24	0	
03.06.26 23	58,92	37,64	21,28	8,34	8,38	10,6	68,33	68,33	0	67,182	67,845	0	0	1,431	0	22	2	*
04.06.26 23	66,12	53,01	13,11	9,19	8,48	10,6	198,77	198,77	0,14	194,856	196,221	0,138	0,138	2,564	0,007	24	0	
05.06.26 23	66,67	54,47	12,2	8,87	8,53	10,6	217,68	217,68	0	213,341	214,723	0	0	2,605	0	24	0	
06.06.26 23	67,09	54,1	12,98	8,79	8,47	10,6	199,86	199,86	0	195,829	197,185	0	0	2,544	0	24	0	
07.06.26 23	66,87	54	12,86	8,77	8,5	10,6	201,47	201,47	0	197,431	198,779	0	0	2,541	0	24	0	
08.06.26 23	66,65	53,88	12,77	8,76	8,52	10,6	200,34	200,34	0	196,351	197,69	0	0	2,508	0	24	0	
09.06.26 23	66,89	54,9	11,99	8,87	8,57	10,6	199,29	199,29	0	195,282	196,547	0	0	2,343	0	24	0	
10.06.26 23	67,12	54,65	12,47	8,94	8,52	10,6	193,73	193,73	0	189,818	191,088	0	0	2,369	0	24	0	
11.06.26 23	67,7	54,83	12,87	8,86	8,53	10,6	187,91	187,91	0	184,052	185,328	0	0	2,369	0	24	0	
12.06.26 23	67,46	54,22	13,23	8,85	8,62	10,6	183,72	183,72	0	179,982	181,258	0	0	2,383	0	24	0	
13.06.26 23	67,5	54,61	12,89	8,91	8,7	10,6	184,06	184,06	0	180,315	181,556	0	0	2,325	0	24	0	
14.06.26 23	67,73	54,29	13,44	8,93	8,69	10,6	177,7	177,7	0	174,056	175,301	0	0	2,339	0	24	0	
15.06.26 23	66,04	54,2	11,84	9,05	8,83	10,6	194,6	194,6	0	190,78	191,99	0	0	2,261	0	24	0	
16.06.26 23	63,19	51,91	11,29	8,96	8,67	10,6	181,19	181,19	0	177,883	178,96	0	0	2,048	0	24	0	*
17.06.26 23	67,29	58,91	8,38	9,19	8,53	10,6	234,26	234,26	0,02	229,515	230,565	0,02	0,02	1,931	0,001	24	0	*
18.06.26 23	68,41	61,82	6,6	9,45	8,73	10,6	334,94	334,94	0,02	327,947	329,135	0,02	0,02	2,171	0,001	24	0	
19.06.26 23	69,35	63,14	6,2	9,56	8,57	10,6	413	413	0	404,167	405,548	0	0	2,517	0	24	0	
20.06.26 23	69,04	62,88	6,16	9,58	8,65	10,6	400,7	400,7	0	392,199	393,535	0	0	2,422	0	24	0	
21.06.26 23	68,74	62,6	6,13	9,54	8,68	10,6	389,9	389,9	0	381,694	382,982	0	0	2,348	0	24	0	
22.06.26 23	68,46	62,19	6,27	9,54	8,74	10,6	384,12	384,12	0	376,089	377,409	0	0	2,366	0	24	0	
Итого/Средн	67,14	57,04	10,1	7,65	7,41	10,6	4979,82	4979,82	0,18	4879,061	4905,446	0,178	0,178	49,377	0,01	790	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.05.26 23	176423,27	179479,08	13,76	171044,515	176735,547	13,118	13,118	4542,161	0,665	17328	639
22.06.26 23	181403,09	184458,9	13,94	175923,577	181640,993	13,296	13,296	4591,538	0,674	18118	641
Итого	4979,82	4979,82	0,18	4879,061	4905,446	0,178	0,178	49,377	0,01	790	2

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
МАЛЫГОВА О.В.
25.06.2026

Handwritten signature

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/03/26г.-23/04/26г.

Абонент:000 СЗ "Трест-В1"
Адрес:Жилой дом (№ 1,2)в микр. № 29 в границах: пр. Героя России Родионова Е.Н., ул. 250-летия Челябинска, ул. С. Юлаева, ул. Бр. Кашириных, ул. Ак. Королева в Калининском и Центральном р-х г. Челябинска
Договор N:876543210
Тип расходомера:
Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет.№ 000
Пределы измерений:
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Г1 max = 180.00 м3/ч Г1 min = 0.72 м3/ч
Г2 max = 180.00 м3/ч Г2 min = 0.72 м3/ч
Г3 max = 12.00 м3/ч Г3 min = 0.00 м3/ч
тхв: не исп.

Серийный номер 22179685, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х70С5

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.26 23	68,68	53,42	15,26	5,99	4,49	2	603,08	605,51	0,06	590,274	597,51	0,059	0,059	9,03	0,003	24	0	
25.03.26 23	69,24	52,37	16,86	6,09	4,49	2	537,3	539,15	0,06	525,742	532,299	0,059	0,059	8,889	0,003	24	0	
26.03.26 23	68,94	52,49	16,44	5,96	4,47	2	530,02	532,01	0,02	518,724	525,23	0,02	0,02	8,549	0,001	24	0	
27.03.26 23	69,56	52,2	17,35	5,91	4,42	2	479,34	481,07	0,07	468,938	474,957	0,069	0,069	8,157	0,004	24	0	
28.03.26 23	70,44	52,36	18,08	5,97	4,43	2	458,39	459,97	0,06	448,208	454,137	0,059	0,059	8,125	0,003	24	0	
29.03.26 23	70,18	52,35	17,83	5,95	4,44	2	456,25	457,85	0,07	446,183	452,03	0,069	0,069	7,976	0,004	24	0	
30.03.26 23	69,22	52,63	16,59	5,95	4,46	2	483,41	485,27	0,06	472,987	479,04	0,059	0,059	7,865	0,003	24	0	
31.03.26 23	69,17	52,65	16,51	5,94	4,43	2	482,4	484,29	0,11	472,043	478,066	0,109	0,109	7,818	0,006	24	0	
01.04.26 23	69,24	52,66	16,58	5,92	4,42	2	470,85	472,72	0,1	460,729	466,664	0,099	0,099	7,659	0,005	24	0	
02.04.26 23	68,12	52,55	15,57	5,89	4,42	2	475,45	477,52	0,03	465,493	471,419	0,03	0,03	7,264	0,002	24	0	
03.04.26 23	68,65	52,37	16,28	5,87	4,4	2	445,46	447,36	0,1	436,001	441,683	0,099	0,099	7,118	0,005	24	0	
04.04.26 23	68,78	52,18	16,6	5,81	4,4	2	417,37	419,2	0,02	408,479	413,883	0,02	0,02	6,795	0,001	24	0	
05.04.26 23	69,55	52,48	17,07	5,93	4,43	2	385,07 !	386,66 !	0,05	376,696 !	381,699 !	0,03	0,03	6,445	0,002	22	2	*
06.04.26 23	68,9	52,74	16,16	5,94	4,42	2	451,15	453,25	0,03	441,528	447,423	0,03	0,03	7,154	0,002	24	0	
07.04.26 23	69,48	51,83	17,66	5,94	4,38	2	412,67	414,42	0,12	403,726	409,265	0,119	0,119	7,15	0,006	24	0	
08.04.26 23	69,79	52,17	17,61	5,95	4,41	2	408,04	409,75	0,09	399,152	404,588	0,089	0,089	7,05	0,005	24	0	
09.04.26 23	69,25	51,91	17,34	5,79	4,39	2	400,29	402,07	0,04	391,685	397,059	0,039	0,039	6,807	0,002	24	0	
10.04.26 23	70,07	52,57	17,5	6,1	4,46	2	451,62	453,37	0,03	441,712	447,6	0,03	0,03	7,748	0,002	24	0	
11.04.26 23	69,68	52,21	17,47	5,97	4,41	2	428,66	430,43	0,06	419,328	424,966	0,059	0,059	7,345	0,003	24	0	
12.04.26 23	70,34	52,24	18,1	6,08	4,42	2	406,61	408,26	0,02	397,579	403,09	0,02	0,02	7,213	0,001	24	0	
13.04.26 23	70,72	52,58	18,14	5,97	4,4	2	406,71	408,35	0,09	397,606	403,128	0,089	0,089	7,232	0,005	24	0	
14.04.26 23	68,51	52,69	15,82	5,89	4,4	2	461,33	463,5	0	451,603	457,55	0	0	7,16	0	24	0	
15.04.26 23	68,51	52,88	15,63	6,03	4,45	2	490,52	492,83	0	480,153	486,452	0	0	7,523	0	24	0	
16.04.26 23	69,92	54,29	15,63	6,02	4,44	2	521,8	524,14	0,07	510,352	516,992	0,069	0,069	8,001	0,004	24	0	
17.04.26 23	70,28	53,55	16,73	5,97	4,39	2	455,78	457,7	0,04	445,689	451,609	0,039	0,039	7,474	0,002	24	0	
18.04.26 23	69,23	52,75	16,48	5,92	4,43	2	429,71	431,6	0,05	420,472	426,029	0,049	0,049	6,948	0,003	24	0	
19.04.26 23	70,95	52,56	18,39	5,89	4,35	2	390,33	391,8	0	381,551	386,77	0	0	7,033	0	24	0	
20.04.26 23	71,08	52,75	18,32	5,89	4,4	2	378,47	379,95	0,07	369,917	375,065	0,069	0,069	6,795	0,004	24	0	
21.04.26 23	69,58	52,62	16,96	6,07	4,4	2	436,92	438,72	0	427,453	433,081	0	0	7,267	0	24	0	
22.04.26 23	70,33	52,62	17,71	6,12	4,42	2	420,82	422,47	0,02	411,476	417,054	0,02	0,02	7,303	0,001	24	0	
23.04.26 23	69,47	52,58	16,89	5,97	4,4	2	428,84	430,64	0,05	419,554	425,127	0,049	0,049	7,103	0,003	24	0	
Итого/Средн	69,5	52,61	16,89	5,96	4,42	2	14004,66	14061,83	1,59	13701,035	13881,462	1,55	1,55	231,994	0,081	742	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.03.26 23	254256,48	255200,58	181,96	248014,693	251076,832	123,584	123,584	3781,203	6,552	10958	8880
23.04.26 23	268261,14	269262,41	183,55	261715,728	264958,295	125,134	125,134	4013,196	6,633	11700	8882
Итого	14004,66	14061,83	1,59	13701,035	13881,462	1,55	1,55	231,994	0,081	742	2

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Нежилые помещения												
Потребитель	Период	Q от.	Q вент.	V гвс, м³	Q гвс	q пот	T, ч	Q пот	Итого	S, кв.м.	ОДН, Гкал	К оплате, Гкал
н.п. №1		1,73		0	0,00	0,000003	744	0,002	1,73	195,90	0,38	2,11
н.п. №2		0,56		0	0,00	0,000001	744	0,001	0,56	123,00	0,24	0,80
н.п. №3		1,40		0	0,00	0,000003	744	0,002	1,40	197,70	0,38	1,78
н.п. №4		3,04		0	0,00	0,000008	744	0,006	3,05	536,20	1,03	4,07
н.п. №5		1,55		0	0,00	0,000003	744	0,002	1,55	206,20	0,40	1,95
н.п. №6		1,55		0	0,00	0,000003	744	0,002	1,55	151,70	0,29	1,84
н.п. №7		1,55		0	0,00	0,000003	744	0,002	1,55	151,60	0,29	1,84
н.п. №8		1,59		0	0,00	0,000003	744	0,002	1,59	184,00	0,35	1,94
н.п. №9		1,47		0	0,00	0,000003	744	0,002	1,47	166,00	0,32	1,79
н.п. №10		0,95		0	0,00	0,000002	744	0,001	0,95	82,80	0,16	1,11
н.п. №11		0,87		0	0,00	0,000002	744	0,001	0,87	81,60	0,16	1,03
н.п. №12		1,36		0	0,00	0,000003	744	0,002	1,36	199,60	0,38	1,74
н.п. №13		1,03		0	0,00	0,000002	744	0,001	1,03	154,90	0,30	1,33
н.п. №14		3,58		0	0,00	0,000007	744	0,005	3,59	496,60	0,95	4,54
н.п. №15		2,39		0	0,00	0,000005	744	0,003	2,39	323,80	0,62	3,01
н.п. №16		2,15		0	0,00	0,000004	744	0,003	2,15	289,70	0,56	2,71
н.п. №17		2,21		0	0,00	0,000004	744	0,003	2,21	327,80	0,63	2,84
н.п. №18		2,87		0	0,00	0,000005	744	0,004	2,87	341,40	0,65	3,53
н.п. №20		1,80		0	0,00	0,000002	744	0,001	1,80	282,00	0,54	2,34
н.п. №21		1,92		0	0,00	0,000003	744	0,003	1,92	298,60	0,57	2,49
н.п. №22		2,21		0	0,00	0,000004	744	0,003	2,21	313,60	0,60	2,81
н.п. №23		2,17		0	0,00	0,000004	744	0,003	2,17	296,80	0,57	2,74
н.п. №24		2,31		0	0,00	0,000004	744	0,003	2,31	372,00	0,71	3,03
н.п. №25		0,83		0	0,00	0,000004	744	0,003	0,83	342,50	0,66	1,49
н.п. №26		2,15		0	0,00	0,000005	744	0,004	2,15	55,60	0,11	2,26
н.п. №27		1,40		0	0,00	0,000004	744	0,003	1,40	67,50	0,13	1,53
н.п. №28		1,72		0	0,00	0,000003	744	0,002	1,72	57,00	0,11	1,83
н.п. №29		2,29		0	0,00	0,000003	744	0,002	2,29	57,20	0,11	2,40
н.п. №30		2,38		0	0,00	0,000004	744	0,003	2,38	59,00	0,11	2,50
Итого по нежилым помещениям		53,03	0,00	0	0,00	0,00010	744	0,078	53,11	6412,3	12,29	65,39

Отопление МОП нежилых помещений: 0,001915943 Гкал/м2 ВОС: 0,63 Гкал

Потери через тепловую изоляцию от наружной стены дома до теплового узла составляют:	0,000446	Гкал/час
Общее время работы за отчетный период составляет	744	ч
Общие потери	0,332	Гкал
Общее количество потребленной тепловой энергии за отчетный период:	167,56	Гкал
Абонент:	Пикалов Д.Н.	
Представитель ООО "АТЭК":	Макаренко К.А.	

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/05/26г.-24/06/26г.

Абонент:ООО СЗ "Трест-В1"

Адрес:Жилой дом (№ 1,2)в микр. № 29 в границах: пр. Героя России Родионова Е.Н., ул. 250-летия Челябинска, ул. С. Юлаева, ул. Бр. Кашириных, ул. Ак. Королева в Калининском и Центральном р-х г. Челябинска

Договор N:876543210

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет.N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 180.00 м3/ч G1 min = 0.72 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгас=_____ т.сут

G2 max = 180.00 м3/ч G2 min = 0.72 м3/ч

тхв: не исп.

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 22179685, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х70С5

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.05.26 23	68,1	60,75	7,36	5,97	4,37	2	158,77	160,38	0	155,455	157,658	0	0	1,149	0	24	0	
23.05.26 23	67,96	61,87	6,1	5,94	4,37	2	191,94	193,93	0	187,947	190,527	0	0	1,152	0	24	0	
24.05.26 23	68,19	60,58	7,61	5,95	4,38	2	157,88	159,46	0	154,585	156,77	0	0	1,182	0	24	0	
25.05.26 23	68,69	59,81	8,89	5,92	4,35	2	137	138,32	0	134,101	136,043	0	0	1,197	0	24	0	
26.05.26 23	70,53	58,01	12,53	5,87	4,29	2	95,2	96	0	93,079	94,506	0	0	1,169	0	24	0	
27.05.26 23	70,49	58,11	12,38	5,88	4,29	2	96,99	97,82	0,13	94,833	96,298	0,128	0,128	1,185	0,008	24	0	
28.05.26 23	70,57	58,29	12,28	5,88	4,29	2	97,01	97,85	0,11	94,852	96,315	0,108	0,108	1,175	0,006	24	0	
29.05.26 23	70,53	58,21	12,32	5,88	4,29	2	97,37	98,19	0	95,202	96,656	0	0	1,176	0	24	0	
30.05.26 23	70,62	57,92	12,7	5,87	4,29	2	96,76	97,57	0	94,602	96,062	0	0	1,205	0	24	0	
31.05.26 23	70,55	57,61	12,94	5,89	4,3	2	97,56	98,34	0	95,384	96,832	0	0	1,238	0	24	0	
01.06.26 23	70,7	58,55	12,15	3,34	2,66	2	теплоснабжение отключено на период опрессовки							0	0	24	0	
02.06.26 23	39,71	56,65	-16,93	1,62	1,63	2								0	0	24	0	
03.06.26 23	37,64	50,26	-12,62	1,6	1,61	2								0	0	24	0	
04.06.26 23	32,86	43,95	-11,09	1,59	1,59	2								0	0	24	0	
05.06.26 23	29,4	38,1	-8,7	1,58	1,58	2								0	0	24	0	
06.06.26 23	27,44	34,62	-7,18	1,57	1,57	2								0	0	24	0	
07.06.26 23	26,28	32,23	-5,95	1,57	1,56	2								0	0	24	0	
08.06.26 23	25,39	30,48	-5,09	<	1,57	2								0	0	24	0	*
09.06.26 23	24,49	28,95	-4,46	1,57	1,57	2								0	0	24	0	
10.06.26 23	26	25,96	0,04	<	3,39	2								0	0	24	0	*
11.06.26 23	23,09	25,75	-2,66	3,37	3,37	2								0	0	24	0	
12.06.26 23	22,58	25,41	-2,83	2,69	2,68	2								0	0	24	0	
13.06.26 23	22,56	25,01	-2,45	2,41	2,41	2								0	0	24	0	
14.06.26 23	22,56	24,64	-2,08	2,23	2,23	2								0	0	24	0	
15.06.26 23	46,01	42,12	3,9	<	4,69	2	Расчёт по договору, поверка УУТЭ							17,149	0	24	0	*
16.06.26 23	68,09	60,25	7,85	5,98	4,38	2								17,149	0	24	0	
17.06.26 23	68,79	59,74	9,04	5,97	4,38	2								17,149	0	24	0	
18.06.26 23	67,78	60,35	7,43	5,96	4,37	2								17,149	0,002	24	0	
19.06.26 23	68,25	59,36	8,89	5,93	4,34	2	130,49	131,69	0	127,754	129,549	0	0	1,14	0	24	0	
20.06.26 23	67,77	59,98	7,79	5,97	4,4	2	146,77	148,19	0	143,734	145,737	0	0	1,125	0	24	0	
21.06.26 23	67,78	60,16	7,61	5,96	4,38	2	148,71	150,17	0	145,628	147,674	0	0	1,114	0	24	0	
22.06.26 23	68,4	60,41	7,98	5,89	4,36	2	143,15	144,45	0	140,138	142,029	0	0	1,124	0	24	0	
23.06.26 23	67,81	60,3	7,51	5,94	4,37	2	150,42	151,89	0	147,303	149,354	0	0	1,111	0	24	0	
24.06.26 23	67,83	59,99	7,83	5,94	4,36	2	149,33	150,74	0,14	146,235	148,247	0,138	0,138	1,159	0,008	24	0	
Итого/Средн	66,31	57,93	8,38	4,33	3,4	2	2862,97	2889,73	0,42	2805,282	2844,371	0,413	0,413	87,196	0,024	816	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.05.26 23	275612	276659,82	184,9	268909,659	272250,4	126,463	126,463	4110,57	6,71	12372	8882
24.06.26 23	278474,97	279549,55	185,32	271714,941	275094,771	126,876	126,876	4134,203	6,735	13188	8882
Итого	2862,97	2889,73	0,42	2805,282	2844,371	0,413	0,413	87,196402	0,024	816	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Нежилые помещения											
Потребитель	Период	Q от.	Q вент.	V гвс, м ³	Q гвс	q пот	T, ч	Q пот	Итого	S, кв.м.	ОДН, Гкал
н.п. №1				0	0,00	0,000003	816	0,003	0,003	195,90	0,000
н.п. №2				0	0,00	0,000001	816	0,001	0,001	123,00	0,000
н.п. №3				0	0,00	0,000003	816	0,002	0,002	197,70	0,000
н.п. №4				0	0,00	0,000008	816	0,007	0,007	536,20	0,000
н.п. №5				0	0,00	0,000003	816	0,002	0,002	206,20	0,000
н.п. №6				0	0,00	0,000003	816	0,002	0,002	151,70	0,000
н.п. №7				0	0,00	0,000003	816	0,002	0,002	151,60	0,000
н.п. №8				0	0,00	0,000003	816	0,002	0,002	184,00	0,000
н.п. №9				0	0,00	0,000003	816	0,002	0,002	166,00	0,000
н.п. №10				0	0,00	0,000002	816	0,001	0,001	82,80	0,000
н.п. №11				0	0,00	0,000002	816	0,001	0,001	81,60	0,000
н.п. №12				0	0,00	0,000003	816	0,002	0,002	199,60	0,000
н.п. №13				0	0,00	0,000002	816	0,002	0,002	154,90	0,000
н.п. №14				0	0,00	0,000007	816	0,006	0,006	496,60	0,000
н.п. №15				0	0,00	0,000005	816	0,004	0,004	323,80	0,000
н.п. №16				0	0,00	0,000004	816	0,003	0,003	289,70	0,000
н.п. №17				0	0,00	0,000004	816	0,003	0,003	327,80	0,000
н.п. №18				0	0,00	0,000005	816	0,004	0,004	341,40	0,000
н.п. №20				0	0,00	0,000002	816	0,001	0,001	282,00	0,000
н.п. №21				0	0,00	0,000003	816	0,003	0,003	298,60	0,000
н.п. №22				0	0,00	0,000004	816	0,003	0,003	313,60	0,000
н.п. №23				0	0,00	0,000004	816	0,003	0,003	296,80	0,000
н.п. №24				0	0,00	0,000004	816	0,003	0,003	372,00	0,000
н.п. №25				0	0,00	0,000004	816	0,004	0,004	342,50	0,000
н.п. №26				0	0,00	0,000005	816	0,004	0,004	55,60	0,000
н.п. №27				0	0,00	0,000004	816	0,003	0,003	67,50	0,000
н.п. №28				0	0,00	0,000003	816	0,002	0,002	57,00	0,000
н.п. №29				0	0,00	0,000003	816	0,003	0,003	57,20	0,000
н.п. №30				0	0,00	0,000004	816	0,004	0,004	59,00	0,000
Итого по нежилым помещениям		0,00	0,00	0	0,00	0,00010	816	0,085	0,085	6412,3	0,000

Отопление МОП нежилых помещений:		Гкал/м2
----------------------------------	--	---------

Потери через тепловую изоляцию от наружной стены дома до теплового узла составляют:	0,000446	Гкал/час
Общее время работы за отчетный период составляет	816	ч
Общие потери	0,364	Гкал
Общее количество потребленной тепловой энергии за отчетный период:	87,48	Гкал
Абонент:	Пикалов Д.Н.	
Представитель ООО "АТЭК":	Макаренко К.А.	

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/04/26г.-21/05/26г.
Абонент:000 СЗ "Трест-В1"
Адрес:Жилой дом (№ 1,2)в микр. № 29 в границах: пр. Героя России Родионова Е.Н., ул. 250-летия Челябинска, ул. С. Юлаева, ул. Бр. Кашириных, ул. Ак. Королева в Калининском и Центральном р-х г. Челябинска
Договор N:876543210 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 180.00 м3/ч G1 min = 0.72 м3/ч
M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут G2 max = 180.00 м3/ч G2 min = 0.72 м3/ч
тхв: не исп. G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Серийный номер 22179685, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х70С5

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.26 23	69,86	52,5	17,36	5,97	4,38	2	422,01	423,71	0,01	412,761	418,32	0,01	0,01	7,181	0,001	24	0	
25.04.26 23	69,72	52,54	17,18	5,97	4,38	2	423,93	425,66	0	414,69	420,205	0	0	7,139	0	24	0	
26.04.26 23	70,68	52,75	17,93	6,13	4,43	2	410,9	412,49	0,06	401,729	407,168	0,059	0,059	7,223	0,003	24	0	
27.04.26 23	71,49	52,64	18,85	5,97	4,4	2	384,76	386,2	0,06	375,972	381,256	0,059	0,059	7,105	0,003	24	0	
28.04.26 23	69,79	52,67	17,12	5,81	4,4	2	409,8	411,56	0,04	400,825	406,25	0,04	0,04	6,877	0,002	24	0	
29.04.26 23	68,8	53,3	15,5	5,94	4,39	2	472,39	474,56	0	462,352	468,337	0	0	7,182	0	24	0	
30.04.26 23	70,14	53,06	17,08	5,96	4,4	2	415,13	416,92	0,02	405,958	411,483	0,02	0,02	6,949	0,001	24	0	
01.05.26 23	69,91	52,55	17,36	6,04	4,39	2	415,31	417,01	0,02	406,222	411,704	0,02	0,02	7,069	0,001	24	0	
02.05.26 23	65,83	55	10,84	5,92	4,45	2	657,85	661,89	0,05	644,925	652,62	0,049	0,049	7,012	0,003	24	0	
03.05.26 23	65,5	54,89	10,61	5,89	4,47	2	664,6	668,69	0	651,695	659,353	0	0	6,933	0	24	0	
04.05.26 23	71,67	53,98	17,69	5,89	4,39	2	320,58	322,1	0,23	313,216	317,757	0,227	0,227	5,564	0,013	24	0	
05.05.26 23	68,49	60,29	8,2	5,92	4,37	2	165,52	167,17	0,42	162,031	164,372	0,413	0,413	1,359	0,025	24	0	
06.05.26 23	67,78	60,08	7,69	5,92	4,37	2	164,22	165,95	0,05	160,824	163,189	0,049	0,049	1,246	0,003	24	0	
07.05.26 23	67,79	60,64	7,16	5,94	4,38	2	172,07	173,87	0	168,518	170,935	0	0	1,212	0	24	0	
08.05.26 23	67,77	60,48	7,29	5,95	4,38	2	165,68	167,43	0,04	162,249	164,62	0,039	0,039	1,191	0,002	24	0	
09.05.26 23	67,77	60,66	7,11	5,93	4,36	2	166,37	168,12	0	162,924	165,267	0	0	1,164	0	24	0	
10.05.26 23	68	60,37	7,63	6,19	4,34	2	158,26	159,89	0,07	154,969	157,208	0,069	0,069	1,193	0,004	24	0	
11.05.26 23	68,8	59,85	8,94	6,09	4,37	2	145,92	147,36	0	142,812	144,933	0	0	1,283	0	24	0	
12.05.26 23	70,61	58,22	12,39	5,97	4,31	2	104,38	105,28	0	102,059	103,635	0	0	1,268	0	24	0	
13.05.26 23	70,57	57,3	13,26	5,9	4,32	2	101,65	102,52	0,1	99,386	100,958	0,099	0,099	1,327	0,006	24	0	
14.05.26 23	70,57	57,84	12,73	5,9	4,31	2	102,29	103,18	0	100,015	101,584	0	0	1,277	0	24	0	
15.05.26 23	69,94	58,91	11,03	5,89	4,3	2	117,65	118,7	0	115,069	116,799	0	0	1,273	0	24	0	
16.05.26 23	70,57	57,96	12,61	5,9	4,31	2	101,12	102,01	0,07	98,869	100,427	0,069	0,069	1,254	0,004	24	0	
17.05.26 23	70,51	57,81	12,7	5,89	4,3	2	98,67	99,52	0	96,473	97,981	0	0	1,229	0	24	0	
18.05.26 23	70,38	58,05	12,33	5,91	4,34	2	102,72	103,62	0	100,44	102,01	0	0	1,242	0	24	0	
19.05.26 23	67,9	60,12	7,79	5,94	4,38	2	159,07	160,69	0,04	155,763	158,015	0,039	0,039	1,221	0,002	24	0	
20.05.26 23	68,15	60,61	7,53	5,95	4,39	2	161,32	162,94	0	157,958	160,192	0	0	1,195	0	24	0	
21.05.26 23	67,9	60,58	7,32	5,94	4,38	2	166,69	168,37	0,07	163,23	165,528	0,069	0,069	1,204	0,004	24	0	
Итого/Средн	68,9	55,41	13,49	5,95	4,37	2	7350,86	7397,41	1,35	7193,931	7292,105	1,329	1,329	97,373	0,077	672	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.26 23	268261,14	269262,41	183,55	261715,728	264958,295	125,134	125,134	4013,196	6,633	11700	8882
21.05.26 23	275612,00	276659,82	184,90	268909,659	272250,400	126,463	126,463	4110,570	6,710	12372	8882
Итого	7350,86	7397,41	1,35	7193,931	7292,105	1,329	1,329	97,373	0,077	672	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Нежилые помещения												
Потребитель	Период	Q от.	Q вент.	V гвс, м³	Q гвс	q пот	T, ч	Q пот	Итого	S, кв.м.	ОДН, Гкал	К оплате, Гкал
н.п. №1		0,29		0	0,00	0,000003	672	0,002	0,292	195,90	0,173	0,465
н.п. №2		0,09		0	0,00	0,000001	672	0,001	0,091	123,00	0,108	0,199
н.п. №3		0,23		0	0,00	0,000003	672	0,002	0,232	197,70	0,174	0,406
н.п. №4		0,92		0	0,00	0,000008	672	0,006	0,926	536,20	0,473	1,399
н.п. №5		0,26		0	0,00	0,000003	672	0,002	0,262	206,20	0,182	0,444
н.п. №6		0,26		0	0,00	0,000003	672	0,002	0,262	151,70	0,134	0,396
н.п. №7		0,26		0	0,00	0,000003	672	0,002	0,262	151,60	0,134	0,396
н.п. №8		0,27		0	0,00	0,000003	672	0,002	0,272	184,00	0,162	0,434
н.п. №9		0,25		0	0,00	0,000003	672	0,002	0,252	166,00	0,146	0,398
н.п. №10		0,16		9	0,42	0,000002	672	0,001	0,582	82,80	0,073	0,655
н.п. №11		0,15		0	0,00	0,000002	672	0,001	0,151	81,60	0,072	0,223
н.п. №12		0,23		0	0,00	0,000003	672	0,002	0,232	199,60	0,176	0,408
н.п. №13		0,17		0	0,00	0,000002	672	0,001	0,171	154,90	0,137	0,308
н.п. №14		1,18		0	0,00	0,000007	672	0,005	1,185	496,60	0,438	1,623
н.п. №15		0,40		0	0,00	0,000005	672	0,003	0,403	323,80	0,286	0,689
н.п. №16		0,36		0	0,00	0,000004	672	0,003	0,363	289,70	0,256	0,618
н.п. №17		0,37		0	0,00	0,000004	672	0,003	0,373	327,80	0,289	0,662
н.п. №18		0,48		0	0,00	0,000005	672	0,004	0,484	341,40	0,301	0,785
н.п. №20		0,30		0	0,00	0,000002	672	0,001	0,301	282,00	0,249	0,550
н.п. №21		0,32		0	0,00	0,000003	672	0,002	0,322	298,60	0,263	0,586
н.п. №22		0,37		0	0,00	0,000004	672	0,002	0,372	313,60	0,277	0,649
н.п. №23		0,36		0	0,00	0,000004	672	0,003	0,363	296,80	0,262	0,625
н.п. №24		0,38		0	0,00	0,000004	672	0,003	0,383	372,00	0,328	0,711
н.п. №25		0,00		0	0,00	0,000004	672	0,003	0,003	342,50	0,302	0,305
н.п. №26		0,36		0	0,00	0,000005	672	0,003	0,363	55,60	0,049	0,412
н.п. №27		0,23		0	0,00	0,000004	672	0,003	0,233	67,50	0,060	0,292
н.п. №28		0,29		0	0,00	0,000003	672	0,002	0,292	57,00	0,050	0,342
н.п. №29		0,38		0	0,00	0,000003	672	0,002	0,382	57,20	0,050	0,433
н.п. №30		0,40		0	0,00	0,000004	672	0,003	0,403	59,00	0,052	0,455
Итого по нежилым помещениям		9,72	0,00	9	0,42	0,00010	672	0,070	10,210	6412,3	5,656	15,867

Отопление МОП нежилых помещений:	0,000882072	Гкал/м2
----------------------------------	-------------	---------

Потери через тепловую изоляцию от наружной стены дома до теплового узла составляют:	0,000446	Гкал/час
Общее время работы за отчетный период составляет	672	ч
Общие потери	0,300	Гкал
Общее количество потребленной тепловой энергии за отчетный период:	81,81	Гкал
Абонент:	Пикалов Д.Н.	
Представитель ООО "АТЭК":	Микаренко К.А.	



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис" Договор №: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 85 (ИТП-1) 79 стр.

Прибор: КАРАТ-307
Серийный номер: 15494617
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
21.05.2026	0,00	0,00	0,00	25,98	24,77	1,21	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
22.05.2026	0,00	0,00	0,00	24,24	23,27	0,97	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
23.05.2026	0,00	0,00	0,00	23,64	22,70	0,94	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
24.05.2026	0,00	0,00	0,00	23,33	22,49	0,84	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
25.05.2026	0,00	0,00	0,00	23,06	22,32	0,75	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
26.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,91	22,25	0,66	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
27.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,89	22,33	0,56	0,59	0,50	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
28.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,83	22,27	0,55	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
29.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,45	21,90	0,55	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
30.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,10	21,54	0,56	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
31.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,79	21,25	0,54	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	OK		24	0
01.06.2026	7,51	7,56	-0,05	31,90	23,04	8,86	0,76	0,73	0,21	7,57	7,62	OK		24	0
02.06.2026	24,13	24,13	0,00	60,88	34,03	26,85	0,81	0,80	0,73	24,63	24,17	OK		24	0
03.06.2026	47,49	48,14	-0,65	53,59	40,17	13,41	0,79	0,80	0,92	47,90	48,87	OK		24	0
04.06.2026	89,29	94,89	-5,60	67,16	50,04	17,12	0,87	0,81	1,47	90,98	96,05	OK		24	0
05.06.2026	86,18	88,73	-2,55	66,70	50,17	16,53	0,84	0,81	1,43	87,31	90,31	OK		24	0
06.06.2026	91,14	91,14	0,00	67,17	50,32	16,85	0,84	0,80	1,54	92,38	92,76	OK		24	0
07.06.2026	94,28	94,28	0,00	66,91	50,65	16,26	0,83	0,81	1,54	96,62	94,92	OK		24	0
08.06.2026	93,16	93,16	0,00	66,67	50,53	16,14	0,83	0,80	1,51	95,62	93,63	OK		24	0
09.06.2026	84,78	84,70	0,08	64,96	49,81	15,15	0,84	0,82	1,36	87,00	85,13	OK		24	0
10.06.2026	82,18	82,09	0,09	64,30	49,64	14,65	0,85	0,81	1,37	84,23	82,63	OK		24	0
11.06.2026	81,32	81,32	0,00	67,74	49,67	18,07	0,84	0,81	1,47	83,33	81,88	OK		24	0
12.06.2026	79,86	79,86	0,00	67,44	49,68	17,76	0,84	0,82	1,42	81,89	80,33	OK		24	0
13.06.2026	77,64	77,64	0,00	67,41	49,92	17,49	0,85	0,83	1,36	79,67	78,06	OK		24	0
14.06.2026	80,86	80,86	0,00	67,77	50,00	17,77	0,85	0,82	1,44	82,94	81,33	OK		24	0
15.06.2026	87,80	87,80	0,00	65,98	50,30	15,69	0,86	0,84	1,37	89,96	88,34	OK		24	0
16.06.2026	96,25	96,25	0,00	62,30	50,06	12,24	0,85	0,82	1,24	98,23	97,04	OK		24	0
17.06.2026	81,52	81,52	0,00	67,70	49,79	17,91	0,88	0,80	1,38	83,65	81,95	OK		24	0
18.06.2026	73,33	73,33	0,00	67,82	49,79	18,03	0,91	0,81	1,32	75,43	73,54	OK		24	0
19.06.2026	64,68	64,68	0,00	68,89	49,25	19,64	0,91	0,81	1,27	66,61	64,83	OK		24	0
20.06.2026	66,45	66,45	0,00	68,61	49,45	19,16	0,91	0,82	1,27	68,38	66,65	OK		24	0
21.06.2026	73,75	73,75	0,00	68,37	49,86	18,51	0,91	0,82	1,37	75,78	74,08	OK		24	0
22.06.2026	65,89	65,89	0,00	68,05	49,48	18,57	0,91	0,83	1,22	67,68	66,18	OK		24	0
Итого:	1629,50	1638,18							28,21	1667,79	1650,30			792	0
Средние:				50,71	39,17	11,54	0,74	0,66							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
20.05.2026	3317,57	119582,37	116463,25	3119,12	115402,17	115399,80	2,37			
22.06.2026	3345,77	121250,16	118113,55	3136,61	117031,67	117037,98	-6,30			
ИТОГО:	28,21	1667,79	1650,30	17,49	1629,50	1638,18	-8,68	792	0	0

Тепловая энергия израсходованная за период	
Qконтр = нештатный (Тн)	0
х Тнш (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб	
х Тнш	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Академ-Сервис"

/ / А.В.Шегалеева/
Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ Ю.О.Мартовская /
Подпись Мартовская Ю.О.

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-1) 100 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: KARAT-306

Серийный номер: 20421817

Посуточный архив

Дата	G1 т	G2 т	Gd1 т	T1 °C	T2 °C	Td1 °C	P1 Мпа	P2 Мпа	Q1 Гкал	V1 м3	V2 м3	НС ч	ВНР ч	V3 м3	ВОС
21.05.2026	0,00	0,00	0,00	23,61	21,95	1,66	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
22.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,49	21,11	1,38	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
23.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,92	20,87	1,06	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
24.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,63	20,63	1,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
25.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,47	20,69	0,77	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
26.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,37	20,72	0,64	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
27.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,32	20,71	0,61	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
28.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,28	20,65	0,63	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
29.05.2026	0,00	0,00	0,00	20,97	20,35	0,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
30.05.2026	0,00	0,00	0,00	20,65	20,03	0,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
31.05.2026	0,00	0,00	0,00	20,41	19,88	0,53	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
01.06.2026	28,46	28,62	-0,16	36,62	30,45	6,17	0,42	0,41	0,39	28,43	29,33	OK	24	0,00	
02.06.2026	36,83	36,83	0,00	64,37	45,10	19,27	0,80	0,79	0,64	36,83	37,89	OK	24	0,00	
03.06.2026	28,30	29,29	-0,99	55,43	40,08	15,34	0,78	0,78	0,53	28,69	29,64	OK	24	0,00	
04.06.2026	52,18	54,12	-1,94	65,18	49,64	15,53	0,86	0,80	0,75	53,00	54,88	OK	24	0,00	
05.06.2026	46,09	48,11	-2,02	65,26	50,08	15,18	0,83	0,80	0,70	46,97	48,64	OK	24	0,00	
06.06.2026	45,13	47,16	-2,03	65,62	50,00	15,62	0,82	0,80	0,71	46,00	47,68	OK	24	0,00	
07.06.2026	47,14	49,43	-2,29	65,43	50,05	15,37	0,82	0,80	0,72	48,05	49,99	OK	24	0,00	
08.06.2026	48,66	51,08	-2,42	65,33	50,24	15,09	0,82	0,80	0,73	49,59	51,66	OK	24	0,00	
09.06.2026	44,84	47,14	-2,31	65,45	49,59	15,86	0,83	0,81	0,72	45,70	47,66	OK	24	0,00	
10.06.2026	45,39	47,68	-2,28	65,81	49,93	15,87	0,84	0,80	0,72	46,27	48,21	OK	24	0,00	
11.06.2026	41,69	43,63	-1,94	66,16	49,61	16,54	0,83	0,80	0,69	42,51	44,11	OK	24	0,00	
12.06.2026	43,21	44,98	-1,77	65,94	49,78	16,16	0,83	0,81	0,70	44,01	45,52	OK	24	0,00	
13.06.2026	42,83	44,35	-1,52	66,02	50,15	15,87	0,84	0,82	0,68	43,51	45,00	OK	24	0,00	
14.06.2026	43,00	44,35	-1,35	66,38	49,90	16,48	0,84	0,82	0,71	43,61	45,07	OK	24	0,00	
15.06.2026	49,46	50,96	-1,50	64,92	51,01	13,90	0,85	0,83	0,68	50,11	51,83	OK	24	0,00	
16.06.2026	48,84	50,40	-1,56	61,36	49,78	11,58	0,84	0,82	0,61	49,46	51,17	OK	24	0,00	
17.06.2026	45,55	46,21	-0,67	65,53	50,24	15,30	0,86	0,80	0,65	45,84	47,28	OK	24	0,00	
18.06.2026	40,78	41,21	-0,43	66,60	50,20	16,41	0,89	0,82	0,67	41,00	42,26	OK	24	0,00	
19.06.2026	36,33	36,83	-0,50	67,09	49,26	17,83	0,89	0,81	0,65	36,58	37,70	OK	24	0,00	
20.06.2026	35,64	36,14	-0,50	66,78	48,93	17,85	0,90	0,82	0,64	35,89	36,98	OK	24	0,00	
21.06.2026	36,56	37,02	-0,46	66,61	49,26	17,35	0,89	0,83	0,64	36,78	37,92	OK	24	0,00	
22.06.2026	36,91	37,66	-0,75	66,40	49,53	16,87	0,89	0,83	0,63	37,26	38,44	OK	24	0,00	
Итого:	923,82	953,19							14,55	936,10	968,84		792	0,00	0
Средние:				49,74	39,10	10,64	0,55	0,53							

Дата	Qобщ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Gподп т	ВНР ч	ВОС ч	V3 м3
20.05.2026	3593,40	108513,67	107332,40	1181,28	106132,15	106141,35	-9,20	39661,00		9,00
22.06.2026	3607,95	109449,77	108301,24	1148,53	107055,97	107094,54	-38,57	40453,00		9,00
ИТОГО:	14,55	936,10	968,84	-32,74	923,82	953,19	-29,37	792,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная
за период нештатных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/пр)

$Q_{\text{корр}} = Q_{\text{и}} / \text{Траб} \times \text{Тнш}$

0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / С.А.В.Шегалева /
Ф.И.О.

Подпись

Мартовская Ю.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-2) 100 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 15461517

Посуточный архив

Дата	G1 т	G2 т	Gd1 т	T1 °C	T2 °C	Td1 °C	P1 Мпа	P2 Мпа	Q1 Гкал	V1 м3	V2 м3	НС ч	ВНР ч	V3 м3	ВОС
21.05.2026	0,00	0,00	0,00	24,78	21,97	2,80	0,08	0,09	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
22.05.2026	0,00	0,00	0,00	23,35	21,10	2,25	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
23.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,77	20,94	1,83	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
24.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,60	20,98	1,62	0,09	0,10	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
25.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,41	20,94	1,47	0,08	0,09	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
26.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,29	21,08	1,21	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
27.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,18	20,95	1,23	0,35	0,36	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
28.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,17	21,02	1,15	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
29.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,75	20,59	1,16	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
30.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,40	20,29	1,11	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
31.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,21	20,17	1,04	0,29	0,30	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
01.06.2026	42,53	42,53	0,00	37,82	32,66	5,16	0,64	0,63	0,46	42,96	43,29	OK	24	0	
02.06.2026	54,24	54,24	0,00	65,06	47,95	17,12	0,81	0,79	0,76	54,82	55,38	OK	24	0	
03.06.2026	34,19	34,19	0,00	55,90	42,46	13,44	0,79	0,78	0,56	34,51	34,83	OK	24	0	
04.06.2026	77,08	77,08	0,00	65,70	53,91	11,79	0,87	0,81	0,83	77,94	78,68	OK	24	0	
05.06.2026	72,62	72,62	0,00	65,90	54,46	11,44	0,84	0,81	0,81	73,46	74,17	OK	24	0	
06.06.2026	72,22	72,22	0,00	66,29	54,34	11,95	0,83	0,80	0,84	73,06	73,76	OK	24	0	
07.06.2026	76,58	76,58	0,00	66,07	54,99	11,09	0,83	0,80	0,83	77,50	78,21	OK	24	0	
08.06.2026	77,20	77,20	0,00	65,93	54,93	11,00	0,83	0,80	0,82	78,14	78,82	OK	24	0	
09.06.2026	70,93	70,93	0,00	66,10	54,63	11,47	0,84	0,81	0,81	71,78	72,41	OK	24	0	
10.06.2026	70,12	70,12	0,00	66,43	54,20	12,24	0,84	0,80	0,83	70,98	71,56	OK	24	0	
11.06.2026	62,90	62,90	0,00	66,85	53,72	13,13	0,84	0,80	0,82	63,66	64,22	OK	24	0	
12.06.2026	66,34	66,34	0,00	66,57	54,42	12,15	0,84	0,81	0,80	67,16	67,72	OK	24	0	
13.06.2026	67,37	67,37	0,00	66,73	54,58	12,15	0,84	0,82	0,80	68,23	68,76	OK	24	0	
14.06.2026	62,65	62,65	0,00	67,01	53,81	13,20	0,84	0,82	0,81	63,45	63,92	OK	24	0	
15.06.2026	73,63	73,63	0,00	65,44	54,66	10,78	0,85	0,83	0,77	74,55	75,12	OK	24	0	
16.06.2026	68,71	68,71	0,00	61,78	52,82	8,96	0,84	0,82	0,67	69,46	70,06	OK	24	0	
17.06.2026	63,62	63,62	0,00	66,06	53,57	12,49	0,86	0,81	0,75	64,29	64,97	OK	24	0	
18.06.2026	56,76	56,76	0,00	67,26	53,42	13,84	0,89	0,82	0,78	57,35	58,03	OK	24	0	
19.06.2026	50,93	50,93	0,00	67,83	53,29	14,54	0,90	0,82	0,74	51,45	52,10	OK	24	0	
20.06.2026	52,46	52,46	0,00	67,52	53,56	13,96	0,90	0,82	0,73	52,98	53,67	OK	24	0	
21.06.2026	54,56	54,56	0,00	67,42	53,85	13,56	0,90	0,83	0,74	55,11	55,82	OK	24	0	
22.06.2026	54,00	54,00	0,00	67,16	53,68	13,48	0,90	0,83	0,73	54,53	55,25	OK	24	0	
Итого:	1381,63	1381,63							16,69	1397,36	1410,74		792	0,00	0
Средние:				50,48	41,82	8,66	0,65	0,62							

Дата	Qобщ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Gподп т	ВНР ч	ВОС ч	V3 м3
20.05.2026	3190,08	112762,68	112209,08	553,59	113318,89	107809,89	5509,00	39661		
22.06.2026	3206,77	114160,03	113619,82	540,21	114700,51	109191,52	5509,00	40453,00		
ИТОГО:	16,69	1397,36	1410,74	-13,38	1381,63	1381,63	0,00	792,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная
за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi/Траб х
Тнш 0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

/ А.В.Шегалева/
Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/Ю.Мартовская/
Подпись /Мартовская Ю.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-3) 100 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 15281517

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
21.05.2026	0,00	0,00	0,00	23,70	25,70	-2,01	0,35	0,36	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
22.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,68	24,92	-2,25	0,25	0,26	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
23.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,18	24,72	-2,54	0,22	0,23	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
24.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,00	24,74	-2,75	0,20	0,21	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
25.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,85	24,75	-2,90	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
26.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,77	24,77	-3,00	0,17	0,18	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
27.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,66	24,65	-2,99	0,16	0,17	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
28.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,61	24,68	-3,07	0,15	0,16	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
29.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,30	24,32	-3,02	0,13	0,14	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
30.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,02	24,17	-3,14	0,12	0,13	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
31.05.2026	0,00	0,00	0,00	20,80	23,94	-3,14	0,11	0,12	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
01.06.2026	31,90	31,87	0,03	37,68	34,31	3,37	0,41	0,40	0,31	32,91	31,62	OK	24	0,00	
02.06.2026	38,06	33,42	4,64	64,56	48,86	15,70	0,80	0,79	0,53	38,92	33,69	OK	24	0,00	
03.06.2026	30,90	29,97	0,93	55,91	44,93	10,98	0,78	0,78	0,47	31,66	30,06	OK	24	0,00	
04.06.2026	50,62	50,62	0,00	65,24	53,06	12,18	0,86	0,81	0,58	52,36	50,46	OK	24	0,00	
05.06.2026	48,77	48,77	0,00	65,47	53,35	12,12	0,83	0,81	0,59	50,49	48,61	OK	24	0,00	
06.06.2026	47,07	47,07	0,00	65,81	53,31	12,50	0,82	0,80	0,59	48,81	46,84	OK	24	0,00	
07.06.2026	49,31	48,74	0,57	65,61	53,45	12,15	0,82	0,80	0,60	50,94	48,68	OK	24	0,00	
08.06.2026	50,11	48,56	1,54	65,48	53,52	11,96	0,82	0,80	0,60	51,31	48,95	OK	24	0,00	
09.06.2026	46,52	45,21	1,31	65,58	53,17	12,41	0,83	0,81	0,58	47,70	45,51	OK	24	0,00	
10.06.2026	45,62	45,41	0,21	65,93	53,59	12,35	0,84	0,80	0,56	47,27	45,23	OK	24	0,00	
11.06.2026	44,35	42,70	1,65	66,38	53,19	13,18	0,83	0,81	0,59	45,30	43,16	OK	24	0,00	
12.06.2026	44,52	42,84	1,68	66,07	53,57	12,50	0,83	0,81	0,56	45,47	43,30	OK	24	0,00	
13.06.2026	44,97	43,37	1,60	66,21	53,73	12,48	0,84	0,82	0,56	45,97	43,82	OK	24	0,00	
14.06.2026	43,71	42,33	1,38	66,50	53,58	12,92	0,84	0,82	0,56	44,78	42,66	OK	24	0,00	
15.06.2026	51,10	49,98	1,12	65,05	54,49	10,56	0,85	0,84	0,54	52,53	50,18	OK	24	0,00	
16.06.2026	48,53	47,87	0,66	61,52	53,10	8,42	0,84	0,82	0,45	49,95	47,89	OK	24	0,00	
17.06.2026	46,90	46,90	0,00	65,68	53,49	12,19	0,86	0,81	0,53	48,61	46,67	OK	24	0,00	
18.06.2026	40,91	40,91	0,00	66,81	53,38	13,44	0,89	0,82	0,55	42,45	40,71	OK	24	0,00	
19.06.2026	37,36	37,19	0,17	67,30	53,62	13,68	0,89	0,82	0,51	38,75	37,03	OK	24	0,00	
20.06.2026	38,32	38,20	0,12	67,09	53,24	13,85	0,90	0,83	0,53	39,77	38,02	OK	24	0,00	
21.06.2026	39,74	38,55	1,19	66,92	53,70	13,23	0,89	0,83	0,53	40,74	38,84	OK	24	0,00	
22.06.2026	36,54	34,98	1,56	66,51	52,35	14,16	0,89	0,83	0,51	37,26	35,41	OK	24	0,00	
Итого:	955,80	935,45							11,83	983,98	937,35		792	0,00	0
Средние:				50,00	42,86	7,14	0,61	0,59							

Дата	Qобщ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Gподп т	ВНР ч	ВОС ч	V3 м3
20.05.2026	3450,97	117234,11	115587,96	1646,16	114598,58	114396,25	202,33	39468,00		
22.06.2026	3462,79	118218,09	116525,30	1692,79	115554,38	115331,70	222,69	40260,00		
ИТОГО:	11,83	983,98	937,35	46,63	955,80	935,45	20,36	792,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Qкorr = Qi/Траб х
Тнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

Подпись

МП

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 97 (ИТП-4) 100 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20491817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
21.05.2026	0,00	0,00	0,00	24,78	22,19	2,60	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
22.05.2026	0,00	0,00	0,00	23,55	21,50	2,05	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
23.05.2026	0,00	0,00	0,00	23,06	21,15	1,91	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
24.05.2026	0,00	0,00	0,00	23,02	21,40	1,62	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
25.05.2026	0,00	0,00	0,00	23,13	22,04	1,09	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
26.05.2026	0,00	0,00	0,00	23,11	21,80	1,31	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
27.05.2026	0,00	0,00	0,00	23,08	21,63	1,45	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
28.05.2026	0,00	0,00	0,00	23,11	21,68	1,43	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
29.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,58	21,22	1,36	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
30.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,12	20,93	1,20	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
31.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,83	20,71	1,11	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
01.06.2026	31,32	31,32	0,00	37,94	30,92	7,02	0,00	0,65	0,41	31,72	31,67	OK	24,00	0,00	
02.06.2026	40,68	37,66	3,02	64,82	44,53	20,28	0,01	0,79	0,76	41,54	37,97	OK	24,00	0,00	
03.06.2026	31,85	31,84	0,01	56,38	41,89	14,49	0,01	0,78	0,59	32,66	31,89	OK	24,00	0,01	
04.06.2026	51,34	51,34	0,00	65,29	49,45	15,84	0,01	0,81	0,75	52,52	51,71	OK	24,00	0,01	
05.06.2026	48,50	48,50	0,00	65,54	49,67	15,87	0,01	0,81	0,76	49,63	48,87	OK	24,00	0,00	
06.06.2026	49,40	49,40	0,00	65,94	49,24	16,70	0,01	0,80	0,82	50,54	49,77	OK	24,00	0,00	
07.06.2026	51,79	51,79	0,00	65,74	49,64	16,09	0,01	0,80	0,82	52,99	52,18	OK	24,00	0,00	
08.06.2026	50,61	50,61	0,00	65,54	49,68	15,86	0,01	0,81	0,78	51,86	50,91	OK	24,00	0,00	
09.06.2026	49,19	49,19	0,00	65,75	49,72	16,03	0,01	0,81	0,78	50,48	49,42	OK	24,00	0,00	
10.06.2026	48,22	48,22	0,00	66,08	49,43	16,65	0,01	0,81	0,79	49,50	48,43	OK	24,00	0,00	
11.06.2026	44,98	44,98	0,00	66,49	48,99	17,50	0,01	0,81	0,78	46,20	45,15	OK	24,00	0,00	
12.06.2026	47,01	47,01	0,00	66,25	49,48	16,77	0,01	0,82	0,78	48,28	47,20	OK	24,00	0,00	
13.06.2026	45,83	45,83	0,00	66,34	49,92	16,42	0,01	0,82	0,74	47,09	46,00	OK	24,00	0,00	
14.06.2026	46,45	46,45	0,00	66,71	49,60	17,10	0,01	0,82	0,79	47,74	46,62	OK	24,00	0,00	
15.06.2026	53,27	53,27	0,00	65,18	49,85	15,33	0,01	0,84	0,80	54,62	53,54	OK	24,00	0,00	
16.06.2026	50,32	50,32	0,00	61,52	49,56	11,96	0,01	0,82	0,63	51,51	50,57	OK	24,00	0,00	
17.06.2026	51,56	51,56	0,00	65,82	49,13	16,68	0,01	0,81	0,81	52,62	52,05	OK	24,00	0,00	
18.06.2026	42,19	42,19	0,00	66,91	48,83	18,07	0,01	0,82	0,75	43,05	42,63	OK	24,00	0,00	
19.06.2026	37,19	37,19	0,00	67,44	48,92	18,52	0,01	0,82	0,69	37,99	37,56	OK	24,00	0,00	
20.06.2026	38,45	38,45	0,00	67,20	48,99	18,21	0,01	0,83	0,70	39,29	38,81	OK	24,00	0,00	
21.06.2026	38,40	38,40	0,00	66,97	49,16	17,81	0,01	0,83	0,68	39,26	38,74	OK	24,00	0,00	
22.06.2026	40,08	40,08	0,00	66,89	49,14	17,74	0,01	0,84	0,71	41,02	40,39	OK	24,00	0,00	
Итого:	988,64	985,62							16,12	1012,11	992,06		792	0,02	0
Средние:				50,49	39,15	11,34	0,01	0,72							

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
20.05.2026	3508,42	107573,92	106058,14	1515,79	106268,63	106377,63	-109,00	39660		27,35
22.06.2026	3524,54	108586,03	107050,20	1535,83	107257,27	107363,25	-105,98	40452		27,37
ИТОГО:	16,12	1012,11	992,06	20,05	988,64	985,62	3,02	792,00	0	0,02

Тепловая энергия израсходованная
за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)


$Q_{\text{корр}} = Q_{\text{и}} / T_{\text{раб}} \times T_{\text{нш}}$
Тнш 0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

/  /
Подпись А.В.Щегалева/
Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/  /
Подпись /Мартовская Ю.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-1)

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 13202218

Посуточный архив

Дата	V1 м3	V2 м3	T1 °C	T2 °C	Td1 °C	P1 Мпа	P2 Мпа	G1 т	G2 т	Gd1 т	Q1 Гкал	НС ч	ВНР ч	V3 м3	ВОС
21.05.2026	0,00	0,00	23,00	22,42	0,58	0,38	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
22.05.2026	0,00	0,00	21,76	21,34	0,42	0,12	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
23.05.2026	0,00	0,00	21,25	21,00	0,25	0,03	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
24.05.2026	0,00	0,00	21,05	20,82	0,23	0,03	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
25.05.2026	0,00	0,00	20,97	20,84	0,13	0,04	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
26.05.2026	0,00	0,00	20,97	20,89	0,08	0,28	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
27.05.2026	0,00	0,00	21,00	21,06	-0,06	0,51	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
28.05.2026	0,00	0,00	21,01	20,85	0,17	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
29.05.2026	0,00	0,00	20,84	20,59	0,25	0,58	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
30.05.2026	0,00	0,00	20,64	20,44	0,20	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
31.05.2026	0,00	0,00	20,51	20,86	-0,35	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
01.06.2026	56,01	56,41	37,00	27,51	9,49	0,63	0,62	55,33	55,53	-0,20	1,08	OK	24	0,00	
02.06.2026	92,65	93,66	67,60	45,80	21,79	0,80	0,79	91,45	92,05	-0,60	1,85	OK	24	0,00	
03.06.2026	69,96	70,42	58,46	39,55	18,90	0,78	0,78	69,11	69,40	-0,29	1,48	OK	24	0,00	
04.06.2026	130,26	132,66	67,40	49,23	18,17	0,86	0,80	129,39	129,57	-0,18	2,14	OK	24	0,00	
05.06.2026	116,32	117,57	67,48	49,13	18,35	0,83	0,80	115,16	115,16	0,00	2,11	OK	24	0,00	
06.06.2026	112,04	113,87	67,90	48,93	18,97	0,82	0,80	110,93	111,52	-0,59	2,10	OK	24	0,00	
07.06.2026	117,89	119,15	67,62	49,32	18,30	0,82	0,80	116,70	116,70	0,00	2,14	OK	24	0,00	
08.06.2026	117,12	118,80	67,42	49,46	17,96	0,82	0,80	115,93	116,37	-0,44	2,07	OK	24	0,00	
09.06.2026	110,43	111,72	67,65	49,47	18,19	0,83	0,81	109,37	109,37	0,00	1,99	OK	24	0,00	
10.06.2026	112,24	113,81	68,01	49,55	18,46	0,84	0,80	111,04	111,51	-0,47	2,04	OK	24	0,00	
11.06.2026	105,54	106,78	68,52	49,15	19,37	0,83	0,80	104,20	104,82	-0,63	2,01	OK	24	0,00	
12.06.2026	107,63	108,98	68,20	49,48	18,72	0,83	0,81	106,29	106,96	-0,68	2,00	OK	24	0,00	
13.06.2026	105,13	106,30	68,27	49,94	18,33	0,84	0,82	103,84	104,28	-0,44	1,90	OK	24	0,00	
14.06.2026	105,14	106,32	68,69	49,19	19,50	0,84	0,82	103,98	104,18	-0,20	2,04	OK	24	0,00	
15.06.2026	119,45	121,20	66,95	50,12	16,83	0,85	0,83	118,36	118,61	-0,24	1,98	OK	24	0,00	
16.06.2026	108,00	110,18	62,62	49,46	13,16	0,84	0,82	107,14	107,92	-0,78	1,56	OK	24	0,00	
17.06.2026	108,53	110,66	67,91	49,07	18,84	0,86	0,80	107,61	108,29	-0,68	1,95	OK	24	0,00	
18.06.2026	99,19	101,21	68,90	49,62	19,29	0,89	0,82	97,95	99,30	-1,35	1,89	OK	24	0,00	
19.06.2026	89,27	91,13	69,66	49,42	20,24	0,89	0,81	88,62	88,92	-0,29	1,80	OK	24	0,00	
20.06.2026	89,53	91,55	69,34	49,49	19,85	0,89	0,82	88,40	89,82	-1,42	1,76	OK	24	0,00	
21.06.2026	96,17	98,02	69,12	49,69	19,43	0,89	0,83	94,94	96,19	-1,25	1,86	OK	24	0,00	
22.06.2026	92,48	94,39	68,85	49,82	19,02	0,89	0,83	91,29	92,64	-1,36	1,74	OK	24	0,00	
Итого:	2260,979	2294,7894						2237,03	2249,11	-12,07	41,49		792	0,00	
Средние:			51,11	38,89	12,21	0,65	0,63								

Дата	Qобщ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Gподп т	ВНР ч	ВОС ч	V3 м3
20.05.2026	8162,44	228039,95	229120,80	-1080,85	191470,75	192446,63	-975,88	30631		0,03
22.06.2026	8203,92	230300,93	231415,59	-1114,66	193707,78	194695,74	-987,95	31423		0,03
ИТОГО:	41,49	2260,9793	2294,789	-33,81	2237,03	2249,11	-12,07	792	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная
электронными приборами (Тн)
х Тнн (п. 61 Методики №99/пр)

$Q_{\text{корр}} = Q_{\text{и}} / T_{\text{раб}}$
х Тнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

/  /
Подпись Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись /Мартовская Ю.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.
Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-2)

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 13172218
Посуточный архив

Дата	V1 м3	V2 м3	T1 °C	T2 °C	Td1 °C	P1 Мпа	P2 Мпа	G1 т	G2 т	Gd1 т	Q1 Гкал	НС ч	ВНР ч	V3 м3	ВОС
21.05.2026	0,00	0,00	22,08	21,23	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
22.05.2026	0,00	0,00	20,56	19,83	0,73	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
23.05.2026	0,00	0,00	20,16	19,46	0,70	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
24.05.2026	0,00	0,00	20,14	19,45	0,69	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
25.05.2026	0,00	0,00	20,10	19,39	0,71	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
26.05.2026	0,00	0,00	20,11	19,49	0,62	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
27.05.2026	0,00	0,00	20,21	19,60	0,61	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
28.05.2026	0,00	0,00	20,43	19,65	0,78	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
29.05.2026	0,00	0,00	20,01	19,26	0,75	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
30.05.2026	0,00	0,00	19,70	19,00	0,70	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
31.05.2026	0,00	0,00	19,57	18,90	0,68	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
01.06.2026	57,42	57,39	36,83	28,94	7,89	0,59	0,00	56,51	56,70	-0,19	1,08	OK	24	0,00	
02.06.2026	86,15	84,49	67,62	43,06	24,56	0,79	0,00	84,20	83,93	0,26	1,96	OK	24	0,00	
03.06.2026	71,66	70,31	58,07	41,13	16,94	0,78	0,00	70,15	69,93	0,22	1,55	OK	24	0,00	
04.06.2026	123,33	121,93	67,48	47,61	19,87	0,85	0,00	120,79	120,79	0,00	2,27	OK	24	0,00	
05.06.2026	107,73	105,97	67,55	47,42	20,13	0,82	0,00	105,34	105,13	0,21	2,15	OK	24	0,00	
06.06.2026	109,88	108,40	67,98	47,59	20,39	0,81	0,00	107,47	107,47	0,00	2,22	OK	24	0,00	
07.06.2026	114,45	113,14	67,69	47,46	20,23	0,81	0,00	112,07	112,07	0,00	2,31	OK	24	0,00	
08.06.2026	114,66	113,24	67,53	47,77	19,76	0,81	0,00	112,22	112,22	0,00	2,25	OK	24	0,00	
09.06.2026	111,20	109,16	67,76	47,79	19,97	0,82	0,00	108,59	108,40	0,19	2,20	OK	24	0,00	
10.06.2026	105,25	103,39	68,09	47,53	20,56	0,83	0,00	102,72	102,72	0,00	2,15	OK	24	0,00	
11.06.2026	101,68	99,90	68,60	47,51	21,09	0,82	0,00	99,23	99,23	0,00	2,12	OK	24	0,00	
12.06.2026	101,65	99,60	68,28	47,65	20,63	0,82	0,00	99,08	99,08	0,00	2,07	OK	24	0,00	
13.06.2026	100,53	98,65	68,36	48,12	20,24	0,83	0,00	98,05	98,05	0,00	2,02	OK	24	0,00	
14.06.2026	100,76	99,02	68,76	47,71	21,05	0,83	0,00	98,34	98,34	0,00	2,10	OK	24	0,00	
15.06.2026	113,10	111,57	67,02	48,22	18,81	0,84	0,00	110,64	110,64	0,00	2,10	OK	24	0,00	
16.06.2026	111,76	111,84	62,89	47,95	14,94	0,83	0,00	110,24	110,24	0,00	1,79	OK	24	0,00	
17.06.2026	108,03	106,88	67,95	48,43	19,52	0,85	0,00	105,95	105,73	0,23	2,00	OK	24	0,00	
18.06.2026	96,40	95,57	69,04	48,70	20,34	0,88	0,00	94,47	94,47	0,00	1,94	OK	24	0,00	
19.06.2026	89,02	88,00	69,75	48,24	21,51	0,88	0,00	87,10	87,10	0,00	1,89	OK	24	0,00	
20.06.2026	90,35	89,31	69,43	48,43	21,01	0,89	0,00	88,41	88,41	0,00	1,88	OK	24	0,00	
21.06.2026	96,43	94,79	69,21	48,67	20,55	0,88	0,00	94,10	94,10	0,00	1,97	OK	24	0,00	
22.06.2026	91,98	90,24	68,94	48,44	20,50	0,88	0,00	89,68	89,68	0,00	1,86	OK	24	0,00	
Итого:	2203,42	2172,79						2155,33	2154,42	0,91	43,89		792	0,00	#####
Средние:			50,85	37,56	13,28	0,60	0,00								

Дата	Qобщ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Gподп т	ВНР ч	ВОС ч	V3 м3
20.05.2026	8410,22	228805,28	223621,43	5183,84	190170,62	190149,99	20,63	30637		0,20
22.06.2026	8454,11	231008,70	225794,22	5214,47	192325,96	192304,41	21,54	31429		0,20
ИТОГО:	43,89	2203,42	2172,79	30,63	2155,33	2154,42	0,91	792	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб x Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"
/ / / А.В.Шегалева /
Подпись _____ Ф.И.О.
МП

Представитель теплоснабж.организации
/ Ю.О.Март / Мартовская Ю.О.
Подпись _____

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-3)

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20471817

Посуточный архив

Дата	G1 т	G2 т	Gd1 т	T1 °C	T2 °C	Td1 °C	P1 Мпа	P2 Мпа	Q1 Гкал	V1 м3	V2 м3	HC ч	ВНР ч	V3 м3	ВОС
21.05.2026	0,00	0,00	0,00	23,43	22,83	0,60	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
22.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,94	21,51	0,42	0,02	0,03	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
23.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,43	21,25	0,17	0,03	0,04	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
24.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,34	21,25	0,09	0,03	0,04	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
25.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,36	21,18	0,18	0,03	0,04	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
26.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,42	21,33	0,09	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
27.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,41	21,19	0,23	0,50	0,51	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
28.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,51	21,31	0,20	0,37	0,38	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
29.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,30	21,10	0,20	0,50	0,51	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
30.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,12	21,03	0,08	0,27	0,28	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
31.05.2026	0,00	0,00	0,00	20,97	20,87	0,10	0,28	0,29	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
01.06.2026	79,60	79,24	0,36	37,07	32,03	5,04	0,60	0,60	1,10	82,19	79,19	OK	24	0,00	
02.06.2026	122,33	122,33	0,00	67,49	48,35	19,14	0,80	0,79	1,91	126,09	122,60	OK	24	0,00	
03.06.2026	76,27	76,29	-0,03	57,78	42,98	14,79	0,78	0,79	1,45	78,56	76,16	OK	24	0,00	
04.06.2026	172,06	172,06	0,00	67,45	53,91	13,54	0,86	0,80	2,12	176,01	173,81	OK	24	0,00	
05.06.2026	175,08	175,08	0,00	67,58	55,25	12,34	0,83	0,80	2,16	179,28	176,85	OK	24	0,00	
06.06.2026	168,12	168,12	0,00	68,02	55,26	12,75	0,82	0,80	2,12	172,31	169,73	OK	24	0,00	
07.06.2026	179,47	179,47	0,00	67,73	55,21	12,52	0,82	0,80	2,22	184,42	180,68	OK	24	0,00	
08.06.2026	179,81	179,81	0,00	67,54	55,87	11,67	0,82	0,80	2,06	185,02	180,81	OK	24	0,00	
09.06.2026	169,51	169,51	0,00	67,79	55,46	12,32	0,83	0,81	2,10	174,00	170,85	OK	24	0,00	
10.06.2026	161,20	161,20	0,00	68,11	55,17	12,94	0,84	0,80	2,07	165,30	162,65	OK	24	0,00	
11.06.2026	147,40	147,40	0,00	68,61	54,43	14,18	0,83	0,80	2,11	151,17	148,68	OK	24	0,00	
12.06.2026	159,89	159,89	0,00	68,32	55,31	13,01	0,83	0,81	2,07	164,09	161,22	OK	24	0,00	
13.06.2026	158,04	158,04	0,00	68,38	55,49	12,90	0,83	0,82	2,01	162,25	159,34	OK	24	0,00	
14.06.2026	142,58	142,58	0,00	68,78	54,27	14,51	0,84	0,82	2,08	146,45	143,60	OK	24	0,00	
15.06.2026	176,65	176,65	0,00	67,05	55,27	11,78	0,85	0,83	2,03	181,34	177,95	OK	24	0,00	
16.06.2026	160,83	160,83	0,00	62,90	53,70	9,21	0,83	0,82	1,66	164,91	161,90	OK	24	0,00	
17.06.2026	147,76	147,76	0,00	68,00	54,65	13,35	0,86	0,81	1,90	151,20	149,26	OK	24	0,00	
18.06.2026	140,00	140,00	0,00	69,01	55,32	13,70	0,88	0,82	1,88	143,33	141,56	OK	24	0,00	
19.06.2026	121,21	121,21	0,00	69,77	54,74	15,03	0,89	0,82	1,83	123,96	122,70	OK	24	0,00	
20.06.2026	116,95	116,95	0,00	69,42	54,97	14,45	0,89	0,82	1,70	119,42	118,58	OK	24	0,00	
21.06.2026	128,30	128,30	0,00	69,22	55,12	14,09	0,89	0,83	1,82	131,03	130,06	OK	24	0,00	
22.06.2026	134,61	134,61	0,00	68,99	55,51	13,48	0,89	0,83	1,82	137,49	136,45	OK	24	0,00	
Итого:	3217,67	3217,34	0,34						42,21	3299,82	3244,63		792	0,00	0
Средние:				51,28	42,52	8,76	0,62	0,61							

Дата	Qобщ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Gподп т	ВНР ч	ВОС ч	V3 м3
20.05.2026	4782,25	154432,89	152842,42	1590,47	150338,42	150322,64	15,78	18722		0,00
22.06.2026	4824,46	157732,71	156087,05	1645,66	153556,09	153539,98	16,12	19514		0,00
ИТОГО:	42,21	3299,82	3244,63	55,19	3217,67	3217,34	0,34	792	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная
за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/лр) $Q_{\text{контр}} = Q_{\text{и}} / T_{\text{раб}} \times T_{\text{нш}}$

0

Представитель абонента

Директор ООО "Академ-Сервис" 56003489

/ А.В.Шегалева /

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ Ю.О.Мартовская /

Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: ул. Университетская Набережная, 103 (ИТП-4)

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20441817


Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
21.05.2026	0,00	0,00	0,00	22,67	26,50	-3,83	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
22.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,63	23,79	-2,16	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
23.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,33	22,41	-1,08	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
24.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,19	21,64	-0,46	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
25.05.2026	0,00	0,00	0,00	21,07	21,23	-0,16	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
26.05.2026	0,00	0,00	0,00	20,97	21,06	-0,09	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
27.05.2026	0,00	0,00	0,00	20,95	21,13	-0,18	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
28.05.2026	0,00	0,00	0,00	20,93	21,18	-0,26	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
29.05.2026	0,00	0,00	0,00	20,60	20,87	-0,28	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
30.05.2026	0,00	0,00	0,00	20,36	20,63	-0,28	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
31.05.2026	0,00	0,00	0,00	20,18	20,45	-0,26	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
01.06.2026	9,54	9,54	0,00	35,14	24,72	10,43	0,58	0,57	0,29	9,68	9,61	OK	24	0,00	
02.06.2026	18,12	18,09	0,03	63,66	36,42	27,24	0,80	0,78	0,45	18,42	18,27	OK	24	0,00	
03.06.2026	7,71	7,69	0,02	52,69	29,27	23,42	0,79	0,78	0,24	7,86	7,70	OK	24	0,00	
04.06.2026	37,77	37,77	0,00	66,04	43,00	23,04	0,86	0,80	0,82	38,36	38,27	OK	24	0,00	
05.06.2026	71,60	71,60	0,00	66,21	47,39	18,83	0,83	0,80	0,97	72,72	72,84	OK	24	0,00	
06.06.2026	154,99	154,99	0,00	67,30	59,92	7,39	0,82	0,79	1,13	157,60	158,06	OK	24	0,00	
07.06.2026	143,64	143,64	0,00	66,97	58,24	8,73	0,82	0,80	1,20	146,08	146,32	OK	24	0,00	
08.06.2026	118,94	118,94	0,00	66,71	57,38	9,33	0,82	0,80	1,05	120,95	121,09	OK	24	0,00	
09.06.2026	97,40	97,40	0,00	66,93	56,17	10,76	0,83	0,80	1,04	99,11	99,03	OK	24	0,00	
10.06.2026	110,42	110,42	0,00	67,31	57,19	10,12	0,84	0,80	1,10	112,31	112,42	OK	24	0,00	
11.06.2026	92,14	92,14	0,00	67,79	55,98	11,81	0,83	0,80	1,07	93,82	93,67	OK	24	0,00	
12.06.2026	77,27	77,27	0,00	67,40	54,06	13,35	0,83	0,81	1,02	78,78	78,36	OK	24	0,00	
13.06.2026	74,10	74,10	0,00	67,44	53,71	13,73	0,84	0,81	1,02	75,57	75,10	OK	24	0,00	
14.06.2026	75,80	75,80	0,00	67,90	54,57	13,34	0,84	0,81	1,00	77,31	76,88	OK	24	0,00	
15.06.2026	77,80	77,80	0,00	66,10	53,29	12,81	0,85	0,83	0,98	79,26	78,86	OK	24	0,00	
16.06.2026	74,99	74,98	0,01	61,90	52,03	9,87	0,84	0,82	0,85	76,28	75,98	OK	24	0,00	
17.06.2026	104,65	104,65	0,00	67,31	57,70	9,61	0,86	0,80	1,01	106,51	106,49	OK	24	0,00	
18.06.2026	110,96	110,96	0,00	68,28	58,98	9,31	0,89	0,81	1,03	112,93	113,05	OK	24	0,00	
19.06.2026	115,76	115,76	0,00	69,13	60,34	8,79	0,89	0,81	1,02	117,77	118,10	OK	24	0,00	
20.06.2026	111,85	111,85	0,00	68,80	60,19	8,61	0,89	0,82	0,96	113,70	114,18	OK	24	0,00	
21.06.2026	107,87	107,87	0,00	68,53	59,03	9,51	0,89	0,82	1,02	109,77	109,93	OK	24	0,00	
22.06.2026	104,12	104,12	0,00	68,27	59,09	9,18	0,89	0,83	0,95	105,99	106,05	OK	24	0,00	
Итого:	1897,44	1897,38	0,06						20,22	1930,78	1930,26		792	0,00	0
Средние:				50,29	42,11	8,19	0,63	0,60							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
20.05.2026	4416,35	152316,78	151304,35	1012,43	148363,41	148359,52	3,89	31358		0,00
22.06.2026	4436,58	154247,56	153234,61	1012,95	150260,85	150256,90	3,95	32150		0,00
ИТОГО:	20,22	1930,78	1930,26	0,52	1897,44	1897,38	0,06	792	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная
за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)Qконтр = Qи/Траб х
Тнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"/  /
Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись /Мартовская Ю.О.ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-6) 110 стр.

Архив прибора: KAPAT-307 (21714216). Посуточный архив

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	V3	Gnp	Gobr	Gподп	HC	НАР	ВОС
	Гкал	м3	м3	м3	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	м3	т	т	т		ч	ч
21.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12	25,81	0,31	4,82	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
22.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84	23,62	0,22	4,60	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
23.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	22,75	0,21	4,57	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
24.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	22,34	0,21	4,70	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
25.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28	22,07	0,21	4,80	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
26.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	21,93	0,21	4,77	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
27.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	21,84	0,24	4,65	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
28.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	21,69	0,25	4,75	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
29.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	21,27	0,23	4,66	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
30.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12	20,90	0,22	4,60	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
31.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86	20,66	0,20	4,65	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
01.06.2026	0,34	37,08	35,52	1,56	35,68	31,35	4,33	6,01	5,95	0,00	36,53	35,16	0,00	0	24	
02.06.2026	0,58	41,22	39,61	1,61	61,93	47,80	14,13	8,25	8,13	0,00	40,41	39,13	0,00	0	24	
03.06.2026	0,57	73,81	72,30	1,51	56,37	48,63	7,74	8,13	8,15	0,00	72,69	71,49	0,00	0	24	
04.06.2026	0,69	72,21	69,99	2,22	65,73	55,89	9,84	8,87	8,33	0,95	70,79	68,93	0,00	0	24	
05.06.2026	0,47	67,34	84,95	-17,61	66,65	59,33	7,31	8,86	8,35	0,00	65,99	83,56	0,00	0	24	
06.06.2026	0,46	43,61	54,49	-10,88	66,70	54,92	11,78	8,66	8,47	0,00	42,74	53,70	0,00	0	24	
07.06.2026	0,46	39,70	49,26	-9,56	64,88	52,10	12,78	8,77	8,62	0,00	38,94	48,62	0,00	0	24	
08.06.2026	0,35	30,10	45,32	-15,22	63,87	51,02	12,86	8,47	8,32	0,00	29,51	44,75	0,00	0	24	
09.06.2026	0,48	47,37	59,03	-11,66	65,75	54,96	10,79	8,60	8,38	0,00	46,45	58,20	0,00	0	24	
10.06.2026	0,52	55,22	69,32	-14,10	66,15	56,40	9,75	8,66	8,32	0,00	54,13	68,30	0,00	0	24	
11.06.2026	0,47	49,57	62,55	-12,98	66,60	56,80	9,80	8,58	8,32	0,00	48,58	61,62	0,00	0	24	
12.06.2026	0,44	41,36	51,89	-10,53	66,17	54,92	11,25	8,58	8,41	0,00	40,54	51,16	0,01	0	24	
13.06.2026	0,69	58,25	55,96	2,29	65,86	53,86	12,00	8,45	8,27	0,00	57,11	55,22	0,00	0	24	
14.06.2026	0,73	58,80	56,45	2,35	66,22	53,73	12,49	8,56	8,33	0,00	57,64	55,71	0,00	0	24	
15.06.2026	0,77	60,76	58,30	2,46	66,58	53,68	12,90	8,63	8,28	0,00	59,55	57,53	0,00	0	24	
16.06.2026	0,75	55,55	53,31	2,24	67,03	53,50	13,53	8,56	8,28	0,00	54,43	52,62	0,00	0	24	
17.06.2026	0,72	56,30	54,05	2,25	66,71	53,88	12,83	8,56	8,37	0,00	55,17	53,34	0,00	0	24	
18.06.2026	0,70	55,35	53,14	2,21	66,69	53,95	12,74	8,62	8,45	0,00	54,24	52,43	0,00	0	24	
19.06.2026	0,72	53,69	51,51	2,18	67,18	53,67	13,51	8,64	8,44	0,00	52,60	50,84	0,00	0	24	
20.06.2026	0,71	61,17	58,70	2,47	65,49	53,49	12,00	8,75	8,59	0,00	59,99	57,93	0,00	0	24	
21.06.2026	0,62	65,18	62,53	2,65	61,09	52,45	8,64	8,64	8,47	0,00	64,01	61,72	0,00	0	24	
22.06.2026	0,70	53,89	51,78	2,11	66,78	53,18	13,60	8,85	8,31	0,00	52,83	51,12	0,00	0	24	
Итого:	12,94	1177,53	1249,96							0,95	1154,88	1233,06	0,0099		792	
Средние:					50,11	42,56	7,55	7,22	7,08							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gnp	Gobr	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
20.05.2026	339,16	12728,91	16930,85	-4201,94	12343,49	16657,62	-4314,14	4057		11,32
22.06.2026	352,09	13906,44	18180,81	-4274,37	13498,36	17890,68	-4392,32	4849		12,27
ИТОГО:	12,94	1177,53	1249,96	-72,43	1154,88	1233,06	-78,18	792	0	0,95

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

$Q_{корр} = Q_{и} / T_{раб} \times T_{нш}$

0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

/ А.В.Шегалеева/
Подпись Ф.И.О. справоч

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ Ю.О.Мартовская /
Подпись /Мартовская Ю.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-7) 110 стр.


Архив прибора: KAPAT-307 (10424614). Посуточный архив

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	V3	Gnp	Gobr	Gподп	HC	HAP	BOC
	Гкал	м3	м3	м3	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	м3	т	т	т		ч	ч
21.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12	25,81	0,31	4,82	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
22.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84	23,62	0,22	4,60	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
23.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	22,75	0,21	4,57	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
24.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	22,34	0,21	4,70	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
25.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28	22,07	0,21	4,80	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
26.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	21,93	0,21	4,77	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
27.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	21,84	0,24	4,65	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
28.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	21,69	0,25	4,75	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
29.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	21,27	0,23	4,66	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
30.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12	20,90	0,22	4,60	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
31.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86	20,66	0,20	4,65	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
01.06.2026	0,34	37,08	35,52	1,56	35,68	31,35	4,33	6,01	5,95	0,00	36,53	35,16	0,00	0	24	
02.06.2026	0,58	41,22	39,61	1,61	61,93	47,80	14,13	8,25	8,13	0,00	40,41	39,13	0,00	0	24	
03.06.2026	0,45	28,86	27,78	1,08	54,02	40,68	13,33	8,09	8,10	0,00	28,35	27,51	0,00	0	24	
04.06.2026	0,90	71,30	68,35	2,95	66,17	53,11	13,06	8,83	8,27	0,00	69,91	67,47	0,00	0	24	
05.06.2026	0,70	58,41	56,15	2,26	65,86	53,58	12,28	8,54	8,28	0,00	57,27	55,41	0,00	0	24	
06.06.2026	0,78	61,35	58,90	2,45	66,36	53,53	12,83	8,47	8,22	0,00	60,14	58,13	0,00	0	24	
07.06.2026	0,78	62,93	60,39	2,54	66,06	53,49	12,58	8,45	8,25	0,00	61,69	59,60	0,00	0	24	
08.06.2026	0,69	58,25	55,96	2,29	65,86	53,86	12,00	8,45	8,27	0,00	57,11	55,22	0,00	0	24	
09.06.2026	0,73	58,80	56,45	2,35	66,22	53,73	12,49	8,56	8,33	0,00	57,64	55,71	0,00	0	24	
10.06.2026	0,77	60,76	58,30	2,46	66,58	53,68	12,90	8,63	8,28	0,00	59,55	57,53	0,00	0	24	
11.06.2026	0,75	55,55	53,31	2,24	67,03	53,50	13,53	8,56	8,28	0,00	54,43	52,62	0,00	0	24	
12.06.2026	0,72	56,30	54,05	2,25	66,71	53,88	12,83	8,56	8,37	0,00	55,17	53,34	0,00	0	24	
13.06.2026	0,70	55,35	53,14	2,21	66,69	53,95	12,74	8,62	8,45	0,00	54,24	52,43	0,00	0	24	
14.06.2026	0,72	53,69	51,51	2,18	67,18	53,67	13,51	8,64	8,44	0,00	52,60	50,84	0,00	0	24	
15.06.2026	0,71	61,17	58,70	2,47	65,49	53,49	12,00	8,75	8,59	0,00	59,99	57,93	0,00	0	24	
16.06.2026	0,62	65,18	62,53	2,65	61,09	52,45	8,64	8,64	8,47	0,00	64,01	61,72	0,00	0	24	
17.06.2026	0,70	53,89	51,78	2,11	66,78	53,18	13,60	8,85	8,31	0,00	52,83	51,12	0,00	0	24	
18.06.2026	0,68	55,29	53,13	2,16	67,37	53,98	13,39	9,12	8,46	0,00	54,17	52,40	0,00	0	24	
19.06.2026	0,66	45,99	44,21	1,78	68,20	53,69	14,52	9,19	8,42	0,00	45,03	43,63	0,00	0	24	
20.06.2026	0,66	47,10	45,30	1,80	67,91	53,84	14,08	9,21	8,49	0,00	46,13	44,70	0,00	0	24	
21.06.2026	0,67	48,91	47,00	1,91	67,68	53,76	13,92	9,18	8,53	0,00	47,91	46,38	0,00	0	24	
22.06.2026	0,64	46,81	45,01	1,80	67,43	53,63	13,80	9,18	8,59	0,00	45,86	44,42	0,00	0	24	
Итого:	14,95	1184,19	1137,08							0,00	1160,99	1122,40	0		792	
Средние:					50,35	41,90	8,45	7,28	7,08							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gnp	Gobr	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
20.05.2026	1511,59	67565,42	63846,01	3719,41	65584,00	62783,61	2800,39	14192		469,0201
22.06.2026	1526,54	68749,61	64983,09	3766,52	66744,99	63906,01	2838,98	14984		469,02
ИТОГО:	14,95	1184,19	1137,08	47,11	1160,99	1122,40	38,58	792	0	0,00


Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qi/Траб x Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

/  / А.В.Шергалова/
Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

67905,98 65028,41  /Мартовская Ю.О.
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-8) 110 стр.

Архив прибора: КАРАТ-307 (21734216). Посуточный архив

Дата	Общ	V1	V2	Vd	T1	T2	Td	P1	P2	V3	Gпр	Gобр	Gподп	НС	НАР	ВОС
	Гкал	м3	м3	м3	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	м3	т	т	т		ч	ч
21.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07	24,26	0,81	4,19	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
22.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76	22,63	0,13	3,69	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
23.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	22,29	0,00	4,10	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
24.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	22,11	-0,03	4,15	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
25.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	21,98	-0,02	4,10	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
26.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81	21,85	-0,04	4,07	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
27.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	21,77	-0,01	4,06	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
28.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74	21,69	0,05	4,02	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
29.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	21,13	0,05	3,97	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
30.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88	20,91	-0,02	3,94	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
31.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	20,68	-0,02	3,92	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24	
01.06.2026	0,30	21,39	20,60	0,79	34,96	28,73	6,23	5,78	5,73	0,01	21,08	20,44	0,01	0	24	
02.06.2026	0,76	55,77	54,07	1,70	64,61	51,71	12,90	8,30	8,19	2,35	54,73	53,39	2,32	0	24	
03.06.2026	0,57	73,81	72,30	1,51	56,37	48,63	7,74	8,13	8,15	0,00	72,69	71,49	0,00	0	24	
04.06.2026	0,69	72,21	69,99	2,22	65,73	55,89	9,84	8,87	8,33	0,95	70,79	68,93	0,94	0	24	
05.06.2026	0,47	67,34	84,95	-17,61	66,65	59,33	7,31	8,86	8,35	0,00	65,99	83,56	0,00	0	24	
06.06.2026	0,46	43,61	54,49	-10,88	66,70	54,92	11,78	8,66	8,47	0,00	42,74	53,70	0,00	0	24	
07.06.2026	0,46	39,70	49,26	-9,56	64,88	52,10	12,78	8,77	8,62	0,00	38,94	48,62	0,00	0	24	
08.06.2026	0,35	30,10	45,32	-15,22	63,87	51,02	12,86	8,47	8,32	0,00	29,51	44,75	0,00	0	24	
09.06.2026	0,48	47,37	59,03	-11,66	65,75	54,96	10,79	8,60	8,38	0,00	46,45	58,20	0,00	0	24	
10.06.2026	0,52	55,22	69,32	-14,10	66,15	56,40	9,75	8,66	8,32	0,00	54,13	68,30	0,00	0	24	
11.06.2026	0,47	49,57	62,55	-12,98	66,60	56,80	9,80	8,58	8,32	0,00	48,58	61,62	0,00	0	24	
12.06.2026	0,44	41,36	51,89	-10,53	66,17	54,92	11,25	8,58	8,41	0,00	40,54	51,16	0,00	0	24	
13.06.2026	0,46	41,50	51,74	-10,24	66,16	54,88	11,28	8,64	8,48	0,00	40,68	51,03	0,00	0	24	
14.06.2026	0,46	43,61	54,49	-10,88	66,70	54,92	11,78	8,66	8,47	0,00	42,74	53,70	0,00	0	24	
15.06.2026	0,46	39,70	49,26	-9,56	64,88	52,10	12,78	8,77	8,62	0,00	38,94	48,62	0,00	0	24	
16.06.2026	0,40	40,54	50,44	-9,90	60,17	51,35	8,82	8,66	8,50	0,00	39,82	49,80	0,00	0	24	
17.06.2026	0,47	67,34	84,95	-17,61	66,65	59,33	7,31	8,86	8,35	0,00	65,99	83,56	0,00	0	24	
18.06.2026	0,48	74,19	94,13	-19,94	67,16	60,53	6,64	9,13	8,49	0,00	72,69	92,55	0,00	0	24	
19.06.2026	0,47	78,99	100,58	-21,59	68,12	62,07	6,05	9,20	8,45	0,00	77,35	98,82	0,00	0	24	
20.06.2026	0,46	76,07	97,05	-20,98	67,80	61,59	6,21	9,21	8,52	0,00	74,51	95,38	0,00	0	24	
21.06.2026	0,46	72,03	91,90	-19,87	67,52	60,93	6,59	9,18	8,56	0,00	70,56	90,34	0,00	0	24	
22.06.2026	0,45	69,09	88,16	-19,07	67,28	60,63	6,65	9,18	8,61	0,00	67,69	86,69	0,00	0	24	
Итого:	10,55	1200,51	1456,47							3,31	1177,12	1434,65	3,2667		792	
Средние:					50,09	43,79	6,30	7,09	6,90							

Дата	Общ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
20.05.2026	1463,62	67740,49	65983,49	1756,99	65730,95	64870,68	860,27	14192		77,85
22.06.2026	1474,17	68940,99	67439,96	1501,03	66908,07	66305,33	602,74	14984		81,16
ИТОГО:	10,55	1200,51	1456,47	-255,96	1177,12	1434,65	-257,53	792	0	3,31

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi/Траб х
Тнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

/ /
Подпись

А.В.Шегалева/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/ Ю.Март /
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

МП

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.
Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-1) 95 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 18463916
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
21.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
22.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
23.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
24.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
25.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
26.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
27.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
28.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
29.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
30.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
31.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
01.06.2026	23,87	23,76	0,11	64,26	49,41	14,85	0,35	0,82	0,79	24,43	23,91	OK	24	0	
02.06.2026	39,89	39,55	0,34	64,28	46,85	17,44	0,65	0,80	0,78	41,19	39,50	OK	24	0	
03.06.2026	28,28	27,77	0,51	61,95	42,54	19,41	0,54	0,79	0,79	29,03	27,77	OK	24	0	
04.06.2026	82,14	63,08	19,07	66,51	52,75	13,76	1,06	0,86	0,80	83,77	63,84	OK	24	0	
05.06.2026	70,50	52,56	17,94	66,26	51,70	14,56	1,03	0,82	0,79	71,89	53,19	OK	24	0	
06.06.2026	60,30	53,08	7,23	66,92	51,86	15,06	0,91	0,82	0,79	61,51	53,71	OK	24	0	
07.06.2026	57,75	54,72	3,03	66,64	51,83	14,81	0,86	0,82	0,80	58,98	55,28	OK	24	0	
08.06.2026	56,18	54,68	1,50	66,44	52,30	14,14	0,79	0,82	0,80	57,68	54,96	OK	24	0	
09.06.2026	53,53	53,20	0,33	66,72	52,31	14,41	0,77	0,83	0,80	55,36	53,10	OK	24	0	
10.06.2026	53,75	53,67	0,08	67,06	52,88	14,19	0,76	0,84	0,80	55,65	53,53	OK	24	0	
11.06.2026	50,95	50,95	0,00	67,56	52,40	15,16	0,77	0,83	0,80	52,74	50,81	OK	24	0	
12.06.2026	49,14	49,14	0,00	67,23	52,26	14,97	0,74	0,83	0,81	50,84	49,04	OK	24	0	
13.06.2026	48,90	48,90	0,00	67,27	52,64	14,63	0,71	0,84	0,82	50,57	48,83	OK	24	0	
14.06.2026	49,01	49,01	0,00	67,74	52,36	15,37	0,76	0,84	0,81	50,68	48,94	OK	24	0	
15.06.2026	55,73	55,73	0,00	66,03	52,18	13,85	0,77	0,85	0,83	57,36	55,87	OK	24	0	
16.06.2026	53,52	51,10	2,42	64,32	51,57	12,75	0,68	0,84	0,82	54,77	51,46	OK	24	0	
17.06.2026	57,68	51,94	5,74	67,44	53,55	13,89	0,79	0,86	0,80	58,97	52,49	OK	24	0	
18.06.2026	56,24	50,36	5,89	68,03	53,80	14,24	0,80	0,89	0,82	57,40	51,01	OK	24	0	
19.06.2026	50,09	47,41	2,68	68,81	54,70	14,10	0,71	0,89	0,81	51,19	48,00	OK	24	0	
20.06.2026	49,70	47,61	2,09	68,51	54,41	14,10	0,71	0,89	0,82	50,82	48,15	OK	24	0	
21.06.2026	50,49	48,33	2,16	68,28	54,25	14,02	0,72	0,89	0,82	51,57	48,93	OK	24	0	
22.06.2026	49,31	47,24	2,06	68,03	54,22	13,82	0,69	0,89	0,83	50,37	47,82	OK	24	0	
Итого:	1146,95	1073,78					16,57			1176,77	1080,13		792	0,00	0
Средние:				44,43	34,63	9,80		0,56	0,54						

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
20.05.2026	4427,73	146394,93	147619,87	-1224,94	143765,42	143893,40	-127,99	45861,00		#ЗНАЧ!
22.06.2026	4444,31	147571,70	148700,00	-1128,30	144912,37	144967,18	-54,81	46653,00		#ЗНАЧ!
ИТОГО:	16,57	1176,77	1080,13	96,64	1146,95	1073,78	73,18	792,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная
за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi/Траб х
Тнш 0


Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

/  /
Подпись Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись /Мартовская Ю.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/2026г.-22/06/2026г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-2) 95 стр.

Прибор: KAPAT-306

Серийный номер: 18933916

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
21.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
22.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
23.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
24.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
25.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
26.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
27.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
28.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
29.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
30.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
31.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24,00	0,00	
01.06.2026	11,37	11,37	0,00	63,48	55,22	8,26	0,11	0,82	0,80	11,65	11,47	OK	24,00	0,00	
02.06.2026	20,67	20,68	-0,01	63,14	43,24	19,90	0,39	0,80	0,79	21,18	20,81	OK	24,00	0,00	
03.06.2026	15,20	15,20	0,00	59,82	32,75	27,07	0,39	0,79	0,79	15,52	15,25	OK	24,00	0,00	
04.06.2026	66,85	66,85	0,00	66,40	52,85	13,55	0,83	0,85	0,80	68,58	67,37	OK	24,00	0,00	
05.06.2026	50,21	50,21	0,00	66,30	50,64	15,66	0,77	0,82	0,80	51,46	50,53	OK	24,00	0,00	
06.06.2026	47,80	47,80	0,00	66,68	50,38	16,30	0,77	0,82	0,80	48,99	48,11	OK	24,00	0,00	
07.06.2026	44,08	44,08	0,00	66,32	48,40	17,92	0,76	0,81	0,80	45,14	44,37	OK	24,00	0,00	
08.06.2026	42,30	42,30	0,00	66,12	48,54	17,58	0,74	0,81	0,80	43,31	42,56	OK	24,00	0,00	
09.06.2026	46,12	46,12	0,00	66,46	49,66	16,80	0,76	0,82	0,81	47,25	46,42	OK	24,00	0,00	
10.06.2026	54,10	54,10	0,00	66,87	52,42	14,45	0,76	0,83	0,80	55,46	54,51	OK	24,00	0,00	
11.06.2026	49,83	49,83	0,00	67,39	51,29	16,10	0,79	0,82	0,80	51,09	50,18	OK	24,00	0,00	
12.06.2026	41,43	41,43	0,00	66,92	49,06	17,86	0,71	0,82	0,81	42,47	41,70	OK	24,00	0,00	
13.06.2026	40,83	40,83	0,00	66,99	50,23	16,76	0,68	0,83	0,82	41,86	41,09	OK	24,00	0,00	
14.06.2026	42,72	42,72	0,00	67,45	49,61	17,83	0,72	0,83	0,82	43,81	43,00	OK	24,00	0,00	
15.06.2026	38,74	38,74	0,00	65,57	48,01	17,56	0,65	0,84	0,83	39,68	38,97	OK	24,00	0,00	
16.06.2026	37,60	37,60	0,00	63,48	46,93	16,54	0,63	0,83	0,82	38,51	37,81	OK	24,00	0,00	
17.06.2026	66,23	66,23	0,00	67,06	55,95	11,11	0,72	0,85	0,81	67,97	66,82	OK	24,00	0,00	
18.06.2026	74,21	74,21	0,00	68,08	57,58	10,49	0,78	0,88	0,82	76,15	74,94	OK	24,00	0,00	
19.06.2026	79,55	79,55	0,00	68,90	59,54	9,36	0,74	0,88	0,82	81,68	80,38	OK	24,00	0,00	
20.06.2026	76,95	76,95	0,00	68,58	59,04	9,54	0,73	0,89	0,82	79,01	77,73	OK	24,00	0,00	
21.06.2026	72,91	72,91	0,00	68,30	58,07	10,24	0,74	0,88	0,83	74,83	73,63	OK	24,00	0,00	
22.06.2026	70,16	70,16	0,00	68,05	57,24	10,81	0,76	0,88	0,83	71,99	70,81	OK	24,00	0,00	
Итого:	1089,87	1089,88					14,92			1117,58	1098,44		792	0,00	0
Средние:				44,19	34,14	10,05		0,56	0,54						

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
20.05.2026	4257,59	155158,38	152181,90	2976,48	148948,37	148956,94	-8,57	#ЗНАЧ!		13669,00
22.06.2026	4272,52	156275,96	153280,34	2995,62	150038,24	150046,83	-8,58	#ЗНАЧ!		13669,00
ИТОГО:	14,92	1117,58	1098,44	19,14	1089,87	1089,88	-0,01	792,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п. 61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб x Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

/  /
Подпись А.В.Шегалева/
Ф.И.О.

МП 

Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись /Мартовская Ю.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: ООО "Академ-Сервис"

Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-3) 95 стр.

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 01260616

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	Q1	P1	P2	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	Мпа	Мпа	м3	м3	ч	ч	м3	
21.05.2026	0,00	0,00	0,00	26,03	23,33	2,69	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
22.05.2026	0,00	0,00	0,00	24,94	22,74	2,20	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
23.05.2026	0,00	0,00	0,00	24,55	22,54	2,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
24.05.2026	0,00	0,00	0,00	24,48	22,69	1,79	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
25.05.2026	0,00	0,00	0,00	24,44	22,77	1,67	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
26.05.2026	0,00	0,00	0,00	24,45	22,83	1,62	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
27.05.2026	0,00	0,00	0,00	24,42	22,78	1,64	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
28.05.2026	0,00	0,00	0,00	24,40	22,71	1,69	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
29.05.2026	0,00	0,00	0,00	24,08	22,43	1,65	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
30.05.2026	0,00	0,00	0,00	23,80	22,19	1,61	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
31.05.2026	0,00	0,00	0,00	23,71	22,18	1,53	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	OK	24	0,00	
01.06.2026	21,24	21,24	0,00	40,32	33,59	6,74	0,19	0,59	0,74	21,73	21,26	OK	24	0,00	
02.06.2026	17,51	17,51	0,00	62,79	48,45	14,34	0,26	0,59	0,78	18,03	17,54	OK	24	0,00	
03.06.2026	18,89	18,89	0,00	57,14	45,64	11,50	0,27	0,59	0,78	19,39	18,90	OK	24	0,00	
04.06.2026	31,10	31,10	0,00	66,11	51,93	14,18	0,40	0,59	0,80	32,01	31,17	OK	24	0,00	
05.06.2026	21,73	21,73	0,00	66,28	50,51	15,77	0,34	0,59	0,80	22,42	21,73	OK	24	0,00	
06.06.2026	35,13	35,13	0,00	66,92	53,74	13,18	0,36	0,59	0,79	36,21	35,31	OK	24	0,00	
07.06.2026	23,23	23,23	0,00	66,44	50,42	16,03	0,41	0,59	0,80	23,96	23,21	OK	24	0,00	
08.06.2026	22,74	22,74	0,00	66,71	47,11	19,60	0,46	0,59	0,80	23,47	22,68	OK	24	0,00	
09.06.2026	40,69	40,69	0,00	67,34	49,36	17,98	0,71	0,59	0,81	41,93	40,75	OK	24	0,00	
10.06.2026	50,20	50,20	0,00	68,07	51,92	16,15	0,80	0,59	0,80	51,76	50,31	OK	24	0,00	
11.06.2026	51,14	51,14	0,00	68,51	52,91	15,60	0,77	0,59	0,80	52,72	51,30	OK	24	0,00	
12.06.2026	53,42	53,42	0,00	68,19	53,51	14,69	0,77	0,59	0,81	55,05	53,60	OK	24	0,00	
13.06.2026	49,45	49,45	0,00	68,26	53,06	15,20	0,74	0,59	0,82	50,96	49,60	OK	24	0,00	
14.06.2026	54,25	54,25	0,00	68,64	53,70	14,94	0,79	0,59	0,82	55,90	54,46	OK	24	0,00	
15.06.2026	60,89	60,89	0,00	66,96	53,17	13,79	0,80	0,59	0,83	62,67	61,12	OK	24	0,00	
16.06.2026	60,87	60,87	0,00	63,05	52,19	10,86	0,70	0,59	0,82	62,53	61,12	OK	24	0,00	
17.06.2026	53,90	53,90	0,00	67,84	52,10	15,74	0,77	0,59	0,81	55,42	54,13	OK	24	0,00	
18.06.2026	45,40	45,40	0,00	69,05	52,67	16,38	0,72	0,59	0,82	46,77	45,57	OK	24	0,00	
19.06.2026	40,98	40,98	0,00	69,57	52,42	17,15	0,70	0,59	0,81	42,23	41,13	OK	24	0,00	
20.06.2026	38,89	38,89	0,00	69,20	52,02	17,18	0,67	0,59	0,82	40,07	39,02	OK	24	0,00	
21.06.2026	42,96	42,96	0,00	69,06	52,26	16,80	0,72	0,59	0,83	44,25	43,12	OK	24	0,00	
22.06.2026	41,50	41,50	0,00	68,81	52,43	16,38	0,67	0,59	0,83	42,72	41,68	OK	24	0,00	
Итого:	876,12	876,11					13,02			902,20	878,73		792	0,00	0
Средние:				51,96	41,34	10,61		0,59	0,54						

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподл	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
20.05.2026	1386,70	42363,23	41118,34	1244,89	41029,77	41032,80	-3,03	14571,00		1,43
22.06.2026	1399,71	43265,43	41997,07	1268,36	41905,88	41908,91	-3,03	15363,00		1,43
ИТОГО:	13,02	902,20	878,73	23,47	876,12	876,11	0,00	792,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi/Траб х
Тнш

0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

Подпись: А.В. Щегалеева
Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: Ю.О. Мартовская
/Мартовская Ю.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/26г.-22/06/26г.
Абонент: ООО "Академ-Сервис"
Адрес: Университетская Набережная, 105 (ИТП-4) 95 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 18893916

Дата	G1 т	G2 т	Gd1 т	T1 °C	T2 °C	Td1 °C	Q1 Гкал	P1 Мпа	P2 Мпа	V1 м3	V2 м3	НС ч	ВНР ч	V3 м3	ВОС
21.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
22.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
23.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
24.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
25.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
26.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
27.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
28.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
29.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
30.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
31.05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	24	0	
01.06.2026	22,19	22,19	0,00	120,40	103,89	16,50	0,37	0,83	0,80	23,40	23,32	OK	24	0	
02.06.2026	35,58	35,59	-0,01	120,03	101,50	18,53	0,58	0,81	0,80	37,47	37,53	OK	24	0	
03.06.2026	23,50	23,51	-0,01	115,35	94,31	21,05	0,50	0,80	0,80	24,56	24,72	OK	24	0	
04.06.2026	45,78	45,78	0,00	116,10	102,02	14,08	0,65	0,87	0,81	47,93	48,16	OK	24	0	
05.06.2026	46,85	46,85	0,00	114,40	100,71	13,69	0,64	0,81	0,79	49,16	49,16	OK	24	0	
06.06.2026	45,96	45,96	0,00	114,12	100,24	13,89	0,64	0,83	0,81	48,11	48,24	OK	24	0	
07.06.2026	48,36	48,36	0,00	112,55	98,94	13,61	0,66	0,83	0,81	50,55	50,71	OK	24	0	
08.06.2026	47,89	47,89	0,00	112,11	99,44	12,67	0,61	0,83	0,81	50,03	50,26	OK	24	0	
09.06.2026	45,92	45,92	0,00	110,76	97,87	12,90	0,60	0,84	0,82	47,91	48,13	OK	24	0	
10.06.2026	44,54	44,54	0,00	109,73	96,17	13,55	0,60	0,85	0,81	46,43	46,65	OK	24	0	
11.06.2026	42,64	42,64	0,00	109,46	94,53	14,94	0,64	0,84	0,81	44,43	44,60	OK	24	0	
12.06.2026	43,47	43,47	0,00	108,83	94,67	14,15	0,62	0,84	0,82	45,29	45,45	OK	24	0	
13.06.2026	43,31	43,31	0,00	108,43	94,60	13,82	0,60	0,84	0,83	45,10	45,29	OK	24	0	
14.06.2026	42,43	42,43	0,00	107,56	92,31	15,25	0,65	0,85	0,83	44,15	44,29	OK	24	0	
15.06.2026	49,10	49,10	0,00	105,39	93,39	12,00	0,59	0,86	0,84	51,07	51,24	OK	24	0	
16.06.2026	41,19	41,19	0,00	104,31	91,49	12,83	0,53	0,85	0,83	42,82	42,97	OK	24	0	
17.06.2026	41,12	41,12	0,00	106,27	91,63	14,64	0,59	0,87	0,81	42,66	42,99	OK	24	0	
18.06.2026	40,07	40,07	0,00	106,57	91,21	15,36	0,62	0,89	0,83	41,61	41,86	OK	24	0	
19.06.2026	36,75	36,75	0,00	106,92	90,66	16,26	0,60	0,90	0,82	38,10	38,45	OK	24	0	
20.06.2026	36,60	36,60	0,00	106,04	91,11	14,92	0,55	0,90	0,83	37,84	38,39	OK	24	0	
21.06.2026	38,48	38,48	0,00	105,03	89,61	15,43	0,60	0,90	0,83	39,85	40,21	OK	24	0	
22.06.2026	38,51	38,51	0,00	104,72	90,20	14,52	0,57	0,90	0,84	39,87	40,26	OK	24	0	
Итого:	900,22	900,23					13,01			938,36	942,90		792	0,00	0
Средние:				73,49	63,65	9,84		0,57	0,54						

Дата	Qобщ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Gподп т	ВНР ч	ВОС ч	V3 м3
20.05.2026	4326,98	133026,04	130686,97	2339,06	128671,55	128669,77	1,78	46143,00		106512,56
22.06.2026	4339,99	133964,39	131629,87	2334,52	129571,77	129570,00	1,77	46935,00		106512,56
ИТОГО:	13,01	938,36	942,90	-4,54	900,22	900,23	-0,02	792,00	0	0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб x Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

Подпись: *А.В. Шегалева*
Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж. организации

Подпись: *Ю.О. Март*
Мартовская Ю.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: Ун.Наб. 83-2

Адрес: _____

Договор N: 876543210

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: догов., тхд = 15.00 °C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 60.00 м3/ч G1 min = 0.16 м3/ч

G2 max = 60.00 м3/ч G2 min = 0.16 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 23193916, БД=2, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х81Е3

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	тх °C	Рх %	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.05.26 23	20,19	19,69	0,49	0,96	4,99	10,6	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	24	0
22.05.26 23	19,97	19,53	0,43	0	4,96	10,6	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	24	0
23.05.26 23	19,78	19,36	0,41	0	4,94	10,6	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	24	0
24.05.26 23	19,69	19,27	0,41	0	4,94	10,6	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	24	0
25.05.26 23	19,68	19,25	0,43	0	4,93	10,6	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	24	0
26.05.26 23	19,7	19,26	0,44	0	4,93	10,6	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	24	0
27.05.26 23	19,75	19,29	0,45	0	4,83	10,6	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	24	0
28.05.26 23	19,82	19,36	0,46	0	4,6	10,6	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	24	0
29.05.26 23	19,81	19,39	0,43	2,52	4,58	10,6	0,025	0	0	0,025	0	0	15	1	0	0	24	0
30.05.26 23	19,82	19,28	0,54	5,61	4,57	10,6	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	24	0
31.05.26 23	19,78	19,26	0,52	5,39	4,53	10,6	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	24	0
01.06.26 23	19,68	19,19	0,49	5,23	4,48	10,6	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	24	0
02.06.26 23	19,81	19,22	0,58	5,11	4,47	10,6	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	24	0
03.06.26 23	58,04	38,14	19,9	6,42	6,03	10,6	22,847	22,555	0,18	20,503	20,414	0	15	1	0,408 <	0	23	1
04.06.26 23	65,81	41,6	24,22	9,03	8,22	10,6	41,135	40,542	0	40,335	40,231	0	15	1	0,977	0	24	0
05.06.26 23	65,8	41,99	23,8	8,71	8,25	10,6	41,487	40,923	0	40,679	40,603	0	15	1	0,968	0	24	0
06.06.26 23	66,22	42,01	24,21	8,62	8,2	10,6	40,035	39,528	0	39,246	39,217	0	15	1	0,95	0	24	0
07.06.26 23	66	41,99	24,01	8,6	8,22	10,6	40,795	40,46	0	39,996	40,142	0	15	1	0,96	0	24	0
08.06.26 23	65,81	41,92	23,89	8,6	8,24	10,6	41,553	41,112	0	40,744	40,79	0	15	1	0,973	0	24	0
09.06.26 23	66,05	41,71	24,34	8,71	8,3	10,6	41,248	40,728	0	40,44	40,413	0	15	1	0,984	0	24	0
10.06.26 23	66,26	41,65	24,61	8,77	8,25	10,6	40,643	40,147	0	39,843	39,838	0	15	1	0,981	0	24	0
11.06.26 23	66,84	41,59	25,25	8,69	8,25	10,6	39,478	38,9	0	38,687	38,601	0	15	1	0,977	0	24	0
12.06.26 23	66,59	41,54	25,04	8,68	8,35	10,6	39,465	38,855	0	38,68	38,557	0	15	1	0,969	0	24	0
13.06.26 23	66,66	42,01	24,65	8,75	8,43	10,6	40,49	39,845	0	39,683	39,532	0	15	1	0,978	0	24	0
14.06.26 23	67,06	41,95	25,1	8,76	8,41	10,6	39,322	38,662	0	38,53	38,359	0	15	1	0,967	0	24	0
15.06.26 23	65,52	42,01	23,51	8,88	8,56	10,6	41,487	40,835	0	40,687	40,515	0	15	1	0,956	0	24	0
16.06.26 23	58,28	41,42	16,86	8,79	8,39	10,6	66,787	66,175	0	48,589	48,368	0	15	1	0,819 <	0	21	3
17.06.26 23	66,52	41,89	24,63	9,07	8,16	10,6	38,42	37,822	0	37,657	37,528	0	15	1	0,928	0	24	0
18.06.26 23	67,01	41,83	25,18	9,36	8,29	10,6	37,447	36,865	0	36,696	36,579	0	15	1	0,924	0	24	0
19.06.26 23	67,88	41,68	26,2	9,07	8,1	10,6	31,833	31,48	0	31,177	31,237	0	15	1	0,817	0	24	0
20.06.26 23	67,63	41,95	25,68	9,44	8,35	10,6	35,963	35,432	0	35,227	35,155	0	15	1	0,905	0	24	0
21.06.26 23	67,33	42,02	25,31	9,41	8,38	10,6	35,748	35,153	0	35,023	34,877	0	15	1	0,887	0	24	0
22.06.26 23	67,17	42,02	25,14	9,49	8,8	10,6	28,61	28,135	0	28,031 <	27,914	0	15	1	0,705	0	23	1
Итого/Средн	65,75	41,72	24,03	6,08	6,85	10,6	784,817	774,155	0,18	750,476	748,87	0	15	1	18,034	0	787	5

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.05.26 23	19336,065	18820,317	5,18	18675,164	18577,755	5,1	5,1	695,423	0,289	2726	0
22.06.26 23	20120,883	19594,472	5,36	19425,64	19326,625	5,1	5,1	713,457	0,289	3513	5
Итого	784,817	774,155	0,18	750,476	748,87	0	0	18,034	0	787	5

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.

23.06.2026

[Подпись]

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/26г.-22/06/26г.

Абонтент: Ун.Наб.83 3 п

Адрес: _____

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 22.00 м3/ч G1 min = 0.06 м3/ч

G2 max = 22.00 м3/ч G2 min = 0.06 м3/ч

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 23193748, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хFA22

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.26 23	24,84	24,48	0,35	4,64	4,68	8	0,005	0,005	0	0	0	0	0	0	0	20	4	*
22.05.26 23	23,96	23,63	0,33	4,67	4,7	8	0,001	0,001	0	0	0	0	0	0	0	23	1	*
23.05.26 23	23,51	23,22	0,3	4,68	4,72	8	0,002	0,002	0	0	0	0	0	0	0	23	1	*
24.05.26 23	23,24	22,95	0,29	4,69	4,72	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
25.05.26 23	23,02	22,73	0,28	4,7	4,73	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
26.05.26 23	22,86	22,58	0,28	4,71	4,74	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
27.05.26 23	22,76	22,47	0,29	4,72	4,76	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
28.05.26 23	22,64	22,36	0,28	4,73	4,76	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
29.05.26 23	22,3	22,02	0,28	4,72	4,76	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
30.05.26 23	22,01	21,74	0,27	4,73	4,76	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
31.05.26 23	21,72	21,46	0,26	4,73	4,77	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
01.06.26 23	50,12	42,55	7,57	6,13	6,01	8	37,751	38,022	0,289	30,242	30,509	0,04	0,04	0,231	0,002	22	2	*
02.06.26 23	63,89	52,65	11,24	8,41	8,2	8	61,79	61,684	0,271	60,296	60,477	0,251	0,251	0,691	0,012	23	1	*
03.06.26 23	58,38	42,74	15,64	8,22	8,19	8	31,999	32,756	0,709	28,378	28,839	0,627	0,627	0,471	0,026	20	4	*
04.06.26 23	65,4	53,25	12,16	9,07	8,28	8	66,803	66,858	0,211	65,517	65,992	0,208	0,208	0,808	0,011	24	0	
05.06.26 23	65,46	53,69	11,77	8,75	8,32	8	69,861	69,561	0,192	68,515	68,642	0,189	0,189	0,817	0,01	24	0	
06.06.26 23	65,89	53,4	12,49	8,66	8,26	8	66,481	66,161	0,138	65,182	65,301	0,136	0,136	0,822	0,007	24	0	
07.06.26 23	65,64	53,71	11,93	8,64	8,29	8	70,431	70,051	0,101	69,064	69,127	0,1	0,1	0,83	0,005	24	0	
08.06.26 23	65,44	53,62	11,82	8,64	8,31	8	71,646	71,292	0,191	70,265	70,356	0,189	0,189	0,841	0,01	24	0	
09.06.26 23	65,71	53,43	12,28	8,75	8,36	8	64,262	63,922	0,13	63,015	63,087	0,128	0,128	0,781	0,007	24	0	
10.06.26 23	65,87	53,6	12,27	8,81	8,31	8	65,91	65,58	0,143	64,626	64,721	0,141	0,141	0,801	0,007	24	0	
11.06.26 23	66,44	53,15	13,28	8,73	8,32	8	60,351	60,018	0,22	59,158	59,241	0,217	0,217	0,798	0,012	24	0	
12.06.26 23	66,23	53,24	12,98	8,72	8,41	8	62,044	61,723	0,126	60,822	60,923	0,124	0,124	0,797	0,007	24	0	
13.06.26 23	66,19	54,1	12,09	8,78	8,49	8	64,418	64,109	0,103	63,149	63,252	0,102	0,102	0,769	0,005	24	0	
14.06.26 23	66,62	53,26	13,36	8,8	8,48	8	58,654	58,329	0,09	57,485	57,572	0,089	0,089	0,773	0,005	24	0	
15.06.26 23	65,09	53,29	11,8	8,92	8,62	8	66,347	66,124	0,115	65,083	65,265	0,114	0,114	0,774	0,006	24	0	
16.06.26 23	62,44	52,52	9,92	8,83	8,46	8	76,722	76,94	0,421	64,585	64,995	0,307	0,307	0,657	0,016	21	3	*
17.06.26 23	66,03	53,09	12,94	9,11	8,22	8	59,985	59,904	0,335	58,81	59,134	0,331	0,331	0,78	0,018	24	0	
18.06.26 23	65,98	53,64	12,34	9,4	8,36	8	61,232	61,211	1,322	60,036	60,409	1,305	1,305	0,813	0,07	24	0	
19.06.26 23	67,54	53,29	14,25	9,44	8,35	8	52,744	52,441	0,496	51,667	51,763	0,49	0,49	0,764	0,026	24	0	
20.06.26 23	67,34	54,09	13,26	9,48	8,4	8	57,466	57,136	0,486	56,301	56,369	0,479	0,479	0,774	0,026	24	0	
21.06.26 23	67,03	54,01	13,02	9,44	8,44	8	59,818	59,516	0,466	58,614	58,722	0,46	0,46	0,789	0,025	24	0	
22.06.26 23	66,89	53,91	12,99	9,37	8,66	8	46,761	46,565	0,369	45,825	45,946	0,364	0,364	0,616	0,02	24	0	
Итого/Средн	65,27	52,95	12,31	7,42	7,09	8	1333,484	1329,911	6,924	1286,635	1290,643	6,392	6,392	16,196	0,332	776	16	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.05.26 23	15432,023	15196,586	171,243	14944,049	14987,999	97,731	97,731	474,519	5,069	7957	2325
22.06.26 23	16765,507	16526,497	178,167	16230,684	16278,642	104,123	104,123	490,716	5,4	8733	2341
Итого	1333,484	1329,911	6,924	1286,635	1290,643	6,392	6,392	16,196	0,332	776	16

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/26г.-22/06/26г.

Абонтент:ун.наб. 87(стр 77)

Адрес:

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 22177218, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хЕА2D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.26 23	23,29	23,46	-0,17	0,09	0,12	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
22.05.26 23	22,04	22,16	-0,12	0,09	0,12	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
23.05.26 23	21,48	21,69	-0,21	0,09	0,12	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
24.05.26 23	21,2	21,38	-0,18	0,09	0,12	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
25.05.26 23	21,03	21,27	-0,24	0,1	0,12	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
26.05.26 23	20,95	21,33	-0,38	0,09	0,12	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
27.05.26 23	20,98	21,39	-0,41	0,1	0,12	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
28.05.26 23	20,92	21,39	-0,47	0,1	0,12	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
29.05.26 23	20,36	20,82	-0,47	0,1	0,12	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
30.05.26 23	19,96	20,32	-0,36	0,1	0,12	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
31.05.26 23	19,73	19,86	-0,13	0,1	0,12	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
01.06.26 23	52,06	45,87	6,19	5,1	4,99	10,6	47,59	46,14	0	34,734	33,661	0	0	0,215	0	22	2	*
02.06.26 23	64,38	52,63	11,75	8,15	7,92	10,6	55,83	53,73	0,002	54,716	52,978	0,002	0,002	0,643	0	23	1	*
03.06.26 23	58,06	45,55	12,51	7,94	7,92	10,6	39,51	38,26	0	38,901	37,894	0	0	0,487	0	24	0	
04.06.26 23	65,64	54,05	11,59	8,8	7,99	10,6	65,04	62,75	0,264	63,779	61,913	0,261	0,261	0,754	0,014	24	0	
05.06.26 23	65,3	53,56	11,74	8,47	8,14	10,6	52,56	50,61	0,037	51,553	49,913	0,036	0,036	0,608	0,002	21	3	*
06.06.26 23	66,05	53,99	12,06	8,4	7,99	10,6	60,55	58,23	0	59,363	57,453	0	0	0,717	0	24	0	
07.06.26 23	65,8	53,77	12,03	8,38	8,02	10,6	62,74	60,34	0	61,519	59,543	0	0	0,74	0	24	0	
08.06.26 23	65,6	53,76	11,83	8,37	8,03	10,6	63,3	60,86	0,008	62,075	60,055	0,008	0,008	0,735	0	24	0	
09.06.26 23	65,92	53,53	12,39	8,48	8,09	10,6	60,32	58,01	0	59,14	57,249	0	0	0,733	0	24	0	
10.06.26 23	66,02	54,18	11,83	8,55	8,04	10,6	60,57	58,26	0,001	59,383	57,478	0,001	0,001	0,703	0	24	0	
11.06.26 23	66,6	53,76	12,84	8,47	8,05	10,6	55,72	53,63	0	54,61	52,921	0	0	0,702	0	24	0	
12.06.26 23	66,4	53,71	12,7	8,46	8,14	10,6	54,65	52,63	0,001	53,566	51,938	0,001	0,001	0,681	0	24	0	
13.06.26 23	66,31	53,82	12,49	8,52	8,22	10,6	56,84	54,73	0	55,717	54,003	0	0	0,696	0	24	0	
14.06.26 23	66,82	53,48	13,34	8,54	8,2	10,6	55,48	53,4	0,001	54,367	52,702	0,001	0,001	0,726	0	24	0	
15.06.26 23	65,41	53,86	11,55	8,66	8,35	10,6	62,27	59,95	0,051	61,072	59,155	0,05	0,05	0,709	0,003	24	0	
16.06.26 23	61,36	52,34	9,02	8,57	8,2	10,6	74,46	71,5	0,004	66,97	64,579	0,004	0,004	0,605	0	23	1	*
17.06.26 23	66,9	54,2	12,7	8,85	7,94	10,6	55,32	52,55	0	54,208	51,843	0	0	0,689	0	24	0	
18.06.26 23	65,58	54,51	11,07	9,14	8,09	10,6	62,88	59,99	0	61,664	59,174	0	0	0,684	0	24	0	
19.06.26 23	67,75	54,28	13,47	9,2	8,05	10,6	51,74	49,28	0	50,677	48,616	0	0	0,684	0	24	0	
20.06.26 23	67,54	54,3	13,24	9,22	8,13	10,6	52,52	50,01	0	51,449	49,336	0	0	0,683	0	24	0	
21.06.26 23	67,23	54,5	12,73	9,18	8,17	10,6	52,69	50,25	0	51,626	49,565	0	0	0,658	0	24	0	
22.06.26 23	67,07	55,46	11,6	9,18	8,23	10,6	54,71	52,13	0	53,608	51,396	0	0	0,623	0	24	0	
Итого/Средн	65,26	53,37	11,89	5,69	5,34	10,6	1257,29	1207,24	0,369	1214,697	1173,364	0,363	0,363	14,475	0,019	785	7	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.05.26 23	48826,01	46286,58	95,029	46880,234	45245,193	90,298	90,298	1457,676	5,092	18173	1881
22.06.26 23	50083,3	47493,82	95,398	48094,931	46418,557	90,661	90,661	1472,151	5,111	18958	1888
Итого	1257,29	1207,24	0,369	1214,697	1173,364	0,363	0,363	14,475	0,019	785	7

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

Ю.О. Март

[Подпись]

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:97-5

Адрес:101 стр

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 19076078, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х58F5

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.26 23	23,82	23,8	0,02	16	< 10,6	< 10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	< 24	0	*
22.05.26 23	22,9	22,79	0,11	16	< 10,6	< 10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	< 24	0	*
23.05.26 23	22,52	22,43	0,09	16	< 10,6	< 10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	< 24	0	*
24.05.26 23	22,38	22,3	0,08	16	< 10,6	< 10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	< 24	0	*
25.05.26 23	22,28	22,21	0,07	16	< 10,6	< 10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	< 24	0	*
26.05.26 23	22,14	22,06	0,08	16	< 10,6	< 10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	< 24	0	*
27.05.26 23	22,23	22,18	0,05	16	< 10,6	< 10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	< 24	0	*
28.05.26 23	22,17	22,12	0,05	16	< 10,6	< 10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	< 24	0	*
29.05.26 23	21,39	21,14	0,25	16	< 10,6	< 10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	< 24	0	*
30.05.26 23	21,45	21,3	0,15	16	< 10,6	< 10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	< 24	0	*
31.05.26 23	21,46	21,36	0,09	16	< 10,6	< 10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	< 24	0	*
01.06.26 23	53,24	37,66	15,58	< 16	< 10,6	< 10,6	38,08	38,21	0	37,57	37,972	0	0	0,596	0	0	< 24	0	*
02.06.26 23	67,11	41,57	25,54	16	< 10,6	< 10,6	50,1	52,54	0	49,104	52,136	0	0	1,259	0	0	< 24	0	*
03.06.26 23	63,33	39,59	23,74	< 16	< 10,6	< 10,6	39,82	41,62	0	39,102	41,335	0	0	0,94	0	0	< 24	0	*
04.06.26 23	65,75	44,76	20,99	16	< 10,6	< 10,6	66,56	67,64	0	65,284	67,032	0	0	1,377	0	0	< 24	0	*
05.06.26 23	66,7	43,97	22,73	16	< 10,6	< 10,6	61,19	64,13	0	59,986	63,574	0	0	1,369	0	0	< 24	0	*
06.06.26 23	67,16	44,23	22,93	16	< 10,6	< 10,6	61,91	64,62	0	60,678	64,053	0	0	1,397	0	0	< 24	0	*
07.06.26 23	66,84	44,36	22,47	16	< 10,6	< 10,6	64,04	66,37	0	62,776	65,784	0	0	1,417	0	0	< 24	0	*
08.06.26 23	66,59	43,78	22,81	16	< 10,6	< 10,6	63,02	66,04	0,06	61,784	65,475	0,06	0,06	1,418	0,003	0	< 24	0	*
09.06.26 23	66,92	44,21	22,71	16	< 10,6	< 10,6	63,83	66,02	0	62,569	65,442	0	0	1,427	0	0	< 24	0	*
10.06.26 23	67,23	44,35	22,87	16	< 10,6	< 10,6	57,47	60,11	0	56,32	59,581	0	0	1,294	0	0	< 24	0	*
11.06.26 23	67,76	44,11	23,64	16	< 10,6	< 10,6	56,47	59,11	0	55,326	58,598	0	0	1,313	0	0	< 24	0	*
12.06.26 23	67,48	44,17	23,31	16	< 10,6	< 10,6	55,89	58,59	0	54,767	58,079	0	0	1,282	0	0	< 24	0	*
13.06.26 23	67,51	44,46	23,04	16	< 10,6	< 10,6	55,86	58,56	0	54,735	58,043	0	0	1,267	0	0	< 24	0	*
14.06.26 23	67,97	44,32	23,65	16	< 10,6	< 10,6	56,09	58,56	0	54,948	58,046	0	0	1,305	0	0	< 24	0	*
15.06.26 23	66,01	45,09	20,92	16	< 10,6	< 10,6	64,52	66,72	0	63,276	66,11	0	0	1,33	0	0	< 24	0	*
16.06.26 23	61,68	43,91	17,77	< 16	< 10,6	< 10,6	64,27	65,95	0	63,163	65,388	0	0	1,152	0	0	< 24	0	*
17.06.26 23	65,66	44,45	21,22	16	< 10,6	< 10,6	57,36	59,43	0	56,259	58,902	0	0	1,199	0	0	< 24	0	*
18.06.26 23	67,61	45,26	22,34	16	< 10,6	< 10,6	54,57	57,1	0	53,468	56,573	0	0	1,2	0	0	< 24	0	*
19.06.26 23	68,92	44,81	24,11	16	< 10,6	< 10,6	48,68	51,29	0	47,663	50,826	0	0	1,154	0	0	< 24	0	*
20.06.26 23	68,62	45,27	23,36	16	< 10,6	< 10,6	50,84	53,48	0	49,784	52,988	0	0	1,168	0	0	< 24	0	*
21.06.26 23	68,35	44,83	23,52	16	< 10,6	< 10,6	51,4	54,15	0	50,343	53,662	0	0	1,189	0	0	< 24	0	*
22.06.26 23	68,05	45,31	22,74	16	< 10,6	< 10,6	50,17	52,97	0	49,144	52,484	0	0	1,122	0	0	< 24	0	*
Итого/Средн	66,36	44	22,36	16	10,6	10,6	1232,14	1283,21	0,06	1208,048	1272,083	0,06	0,06	27,174	0,003	0	792	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч
20.05.26 23	141552,6	138125,3	8,35	137090,686	136465,95	8,267	8,267	4803,979	0,385	0	27590
22.06.26 23	142784,74	139408,51	8,41	138298,735	137738,033	8,327	8,327	4831,153	0,388	0	28382
Итого	1232,14	1283,21	0,06	1208,048	1272,083	0,06	0,06	27,174	0,003	0	792

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар. неиспр.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»

ИНЖЕНЕР СТИ 59Р

МАРТОВСКАЯ Ю.О.

23.06.2026

М.И.Иванов

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:97А-1

Адрес:ул. Университетская Набережная 97А (ИТП-1)

Договор N:000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут G1 max = 100.00 м3/ч G1 min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп. G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 100.00 м3/ч G3 min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 18067648, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=1, ФРТ=0 КСН=0хВ597

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	Тхв °C	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.26 23	25,45	25,6	-0,15	2,3	2,35	---	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
22.05.26 23	23,56	23,45	0,11	1,02	1,08	---	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
23.05.26 23	22,59	22,56	0,02	0,49	0,55	---	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
24.05.26 23	22,06	22,08	-0,02	0,25	0,31	---	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
25.05.26 23	21,71	21,73	-0,02	0,13	0,19	---	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
26.05.26 23	21,51	21,52	-0,01	0,96	1,01	---	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
27.05.26 23	21,36	21,36	0	3,63	3,68	---	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
28.05.26 23	21,18	21,19	0	4	4,05	---	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
29.05.26 23	20,79	20,77	0,02	5,54	5,59	---	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
30.05.26 23	20,5	20,49	0,01	4,67	4,72	---	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
31.05.26 23	20,25	20,23	0,02	3,78	3,83	---	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
01.06.26 23	58,18	42,5	15,69	5,79	5,67	---	97,985	97,825	0	96,41	97,016	-0,606	0	1,513	24	0	*
02.06.26 23	66,08	44,57	21,5	8,25	8,1	---	103,69	103,105	0	101,656	102,158	-0,502	0	2,185	24	0	
03.06.26 23	60,34	40,94	19,39	8,13	8,06	---	89,485	89,525	0	87,953	88,848	-0,895	0	1,763	24	0	*
04.06.26 23	64,99	49,51	15,48	8,87	8,27	---	159,275	160,78	0	156,24	158,982	-2,742	0	2,42	24	0	
05.06.26 23	65,75	50,35	15,4	8,58	8,25	---	159,8	161,23	0	156,695	159,364	-2,669	0	2,414	24	0	
06.06.26 23	66,09	49,84	16,25	8,49	8,2	---	155,445	156,2	0	152,391	154,426	-2,035	0	2,476	24	0	
07.06.26 23	65,83	49,9	15,93	8,47	8,22	---	160,97	161,605	0	157,836	159,769	-1,933	0	2,515	24	0	
08.06.26 23	65,74	50,69	15,06	8,48	8,25	---	162,135	162,395	0	158,977	160,489	-1,511	0	2,394	24	0	
09.06.26 23	65,92	50,63	15,29	8,58	8,3	---	154,355	154,08	0	151,339	152,277	-0,938	0	2,315	24	0	
10.06.26 23	66,33	50,75	15,58	8,66	8,25	---	156,335	155,915	0	153,241	154,078	-0,837	0	2,388	24	0	
11.06.26 23	66,82	50,24	16,58	8,57	8,25	---	144,98	144,145	0	142,074	142,484	-0,409	0	2,356	24	0	
12.06.26 23	66,47	50,28	16,19	8,57	8,36	---	145,355	144,465	0	142,473	142,792	-0,32	0	2,307	24	0	
13.06.26 23	66,62	50,95	15,66	8,63	8,43	---	145,65	144,87	0	142,747	143,154	-0,408	0	2,236	24	0	
14.06.26 23	66,89	49,31	17,59	8,65	8,43	---	143,445	142,385	0	140,565	140,801	-0,237	0	2,472	24	0	
15.06.26 23	65,06	50,15	14,9	8,77	8,56	---	155,18	154,495	0	152,223	152,722	-0,499	0	2,269	24	0	
16.06.26 23	60,91	49,55	11,36	8,65	8,41	---	164,735	165,465	0	161,923	163,604	-1,681	0	1,95	24	0	*
17.06.26 23	65,25	50,66	14,58	8,87	8,29	---	150	150,26	0	147,12	148,494	-1,374	0	2,147	24	0	
18.06.26 23	67,4	51,16	16,24	9,15	8,41	---	131,38	131,575	0	128,707	130,004	-1,296	0	2,092	24	0	
19.06.26 23	68,01	50,46	17,55	9,22	8,39	---	122,51	122,1	0	119,977	120,674	-0,697	0	2,107	24	0	
20.06.26 23	67,68	51	16,68	9,23	8,46	---	125,24	124,285	0	122,668	122,808	-0,141	0	2,048	24	0	
21.06.26 23	67,49	50,86	16,63	9,19	8,5	---	135,24	133,97	0	132,484	132,386	0,098	0	2,205	24	0	
22.06.26 23	67,17	51,3	15,86	9,2	8,55	---	129,23	127,84	0	126,619	126,308	0,311	0	2,01	24	0	
Итого/Средн	65,62	49,65	15,96	6,54	6,3	---	3092,42	3088,515	0	3032,318	3053,639	-21,321	0	48,584	792	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.05.26 23	350425,12	339726,865	53,777	339210,249	334895,003	4315,245	10374,326	32079	406
22.06.26 23	353517,54	342815,38	53,777	342242,567	337948,642	4293,925	10422,91	32871	406
Итого	3092,42	3088,515	0	3032,318	3053,639	-21,321	48,584	792	0

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

М.И. Мухомов

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: 97А-2

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 100.00 м3/ч G1 min = 10.00 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 100.00 м3/ч G3 min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 18060310, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=1, ФРТ=0 КСН=0х542В

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px с/с	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.26 23	23,99	23,45	0,54	6,12	< 3,19	---	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	0	*
22.05.26 23	22,2	21,53	0,67	6,12	< 0,88	---	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	0	*
23.05.26 23	21,41	20,97	0,44	6,12	< 0,4	---	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	0	*
24.05.26 23	21,03	20,71	0,33	6,12	< 0,2	---	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	0	*
25.05.26 23	20,78	20,48	0,3	6,12	< 0,08	---	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	0	*
26.05.26 23	20,67	20,37	0,3	6,12	< 0,02	---	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	0	*
27.05.26 23	20,66	20,37	0,29	6,12	< 0,01	---	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	0	*
28.05.26 23	20,59	20,27	0,32	6,12	< 0	---	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	0	*
29.05.26 23	20,16	19,75	0,42	6,12	< 4,15	---	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	0	*
30.05.26 23	19,89	19,49	0,39	6,12	< 6,05	---	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	0	*
31.05.26 23	19,61	19,23	0,38	6,12	< 4,54	---	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	0	*
01.06.26 23	54,15	36,71	17,44	< 6,12	< 4,86	---	48,345	47,97	0	47,648	47,681	-0,033	0	4	0,828	< 24	0	*
02.06.26 23	65,12	39,11	26,01	6,12	< 8,18	---	57,2	56,82	0,001	56,099	56,434	-0,335	0	4	1,455	24	0	*
03.06.26 23	55,77	33,59	22,18	< 6,12	< 8,17	---	48,82	48,585	0,007	48,079	48,352	-0,273	0	4	1,087	< 24	0	*
04.06.26 23	64,7	42,62	22,04	6,12	< 8,31	---	105,235	105,155	0	103,229	104,301	-1,073	0	4	2,268	24	0	*
05.06.26 23	65,32	43,73	21,59	6,12	< 8,33	---	101,525	101,53	0	99,555	100,656	-1,101	0	4	2,142	24	0	*
06.06.26 23	65,77	44,11	21,66	6,12	< 8,27	---	105,935	105,605	0	103,856	104,678	-0,822	0	4	2,243	24	0	*
07.06.26 23	65,53	44,42	21,11	6,12	< 8,29	---	112,41	111,785	0	110,212	110,792	-0,58	0	4	2,319	24	0	*
08.06.26 23	65,23	45,08	20,15	6,12	< 8,31	---	108,725	108,02	0	106,623	107,028	-0,405	0	4	2,141	24	0	*
09.06.26 23	65,98	51,51	14,47	6,12	< 8,37	---	167,87	166,555	0	164,556	164,515	0,041	0	4	2,371	24	0	*
10.06.26 23	65,97	50,74	15,22	6,12	< 8,31	---	148,59	147,445	0	145,661	145,704	-0,044	0	4	2,208	24	0	*
11.06.26 23	66,53	46,6	19,93	6,12	< 8,32	---	116,59	115,52	0	114,25	114,385	-0,135	0	4	2,27	24	0	*
12.06.26 23	66,25	46,93	19,32	6,12	< 8,41	---	118,55	117,355	0,002	116,192	116,18	0,012	0	4	2,237	24	0	*
13.06.26 23	66,25	47,31	18,94	6,12	< 8,49	---	118,305	117,22	0	115,949	116,03	-0,08	0	4	2,188	24	0	*
14.06.26 23	66,74	47,65	19,09	6,12	< 8,47	---	116,895	115,765	0,002	114,542	114,568	-0,026	0	4	2,178	24	0	*
15.06.26 23	64,8	47,54	17,26	6,12	< 8,62	---	125,655	124,555	0	123,251	123,279	-0,028	0	4	2,119	24	0	*
16.06.26 23	59,98	46,51	13,47	< 6,12	< 8,5	---	136,135	135,11	0,016	133,855	133,78	0,075	0	4	1,873	< 24	0	*
17.06.26 23	65,94	50,28	15,66	6,12	< 8,33	---	143,12	142,66	0	140,293	141,005	-0,711	0	4	2,188	24	0	*
18.06.26 23	66,82	51,63	15,2	6,12	< 8,48	---	149,33	149,03	0	146,317	147,208	-0,891	0	4	2,214	24	0	*
19.06.26 23	67,9	52,47	15,43	6,12	< 8,44	---	150,73	150,145	0	147,596	148,253	-0,657	0	4	2,268	24	0	*
20.06.26 23	67,58	52,41	15,17	6,12	< 8,51	---	147,205	146,535	0	144,164	144,693	-0,529	0	4	2,178	24	0	*
21.06.26 23	67,29	51,92	15,38	6,12	< 8,55	---	142,585	141,855	0	139,668	140,104	-0,436	0	4	2,139	24	0	*
22.06.26 23	67,03	52,24	14,79	6,12	< 8,61	---	140,64	139,855	0	137,781	138,117	-0,335	0	4	2,029	24	0	*
Итого/Средн	65,5	47,91	17,59	6,12	6,08	---	2610,395	2595,075	0,03	2559,375	2567,741	-8,366	0	4	44,943	792	0	*

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.05.26 23	299192,605	291362,64	245,53	289947,195	287640,782	2306,414	9246,187	32098	387
22.06.26 23	301803	293957,715	245,56	292506,57	290208,522	2298,048	9291,13	32890	387
Итого	2610,395	2595,075	0,03	2559,375	2567,741	-8,366	44,943	792	0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

Ю. Март

Март

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:99-1

Адрес:Ун. Набережная ,99 ИТП-1

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20129394, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х13D3

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.26 23	24,54	24,04	0,5	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
22.05.26 23	23,25	22,63	0,63	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
23.05.26 23	22,56	21,94	0,62	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
24.05.26 23	22,18	21,55	0,62	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
25.05.26 23	21,91	21,28	0,63	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
26.05.26 23	21,7	21,06	0,64	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
27.05.26 23	21,55	20,89	0,66	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
28.05.26 23	21,45	20,77	0,68	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
29.05.26 23	21,2	20,55	0,65	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
30.05.26 23	20,92	20,28	0,64	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
31.05.26 23	20,71	20,08	0,63	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
01.06.26 23	64,63	49	15,64	2,94	2,84	10,6	66,19	65,25	0	64,931	64,521	0	0	1,015	0	24	0	
02.06.26 23	67,34	52,43	14,91	8,4	8,24	10,6	128,57	126,51	0	125,86	124,807	0	0	1,877	0	23	1	*
03.06.26 23	64,03	37,93	26,1	8,22	8,22	10,6	50,39	49,2	0	49,397	48,835	0	0	1,289	0	22	2	*
04.06.26 23	66,86	53,52	13,33	8,99	8,38	10,6	187,64	184,81	0	183,875	182,381	0	0	2,454	0	24	0	
05.06.26 23	66,92	54,95	11,97	8,69	8,4	10,6	199,36	196,54	0	195,362	193,829	0	0	2,34	0	24	0	
06.06.26 23	67,42	54,38	13,04	8,61	8,34	10,6	185,49	182,68	0	181,707	180,199	0	0	2,371	0	24	0	
07.06.26 23	67,12	44,49	22,63	8,59	8,37	10,6	175,2	171,85	0	171,661	170,275	0	0	3,884	0	24	0	
08.06.26 23	66,75	56,9	9,85	8,58	8,38	10,6	149,11	146,89	0	146,131	144,718	0	0	1,465	0	24	0	*
09.06.26 23	67,11	53,64	13,48	8,7	8,44	10,6	180,28	177,54	0,16	176,638	175,217	0,158	0,158	2,39	0,008	24	0	
10.06.26 23	67,53	55,01	12,53	8,76	8,39	10,6	192,81	190,02	0	188,867	187,382	0	0	2,368	0	24	0	
11.06.26 23	67,97	55,07	12,9	8,69	8,4	10,6	185,95	183,14	0	182,109	180,6	0	0	2,351	0	24	0	
12.06.26 23	67,71	53,74	13,97	8,68	8,48	10,6	165,57	162,85	0	162,172	160,697	0	0	2,267	0	24	0	
13.06.26 23	67,72	54	13,72	8,75	8,57	10,6	160,13	157,42	0	156,842	155,313	0	0	2,153	0	24	0	
14.06.26 23	68,23	54,06	14,17	8,77	8,55	10,6	159,07	156,4	0	155,758	154,302	0	0	2,208	0	24	0	
15.06.26 23	66,46	52,4	14,05	8,88	8,7	10,6	155,69	153,17	0	152,606	151,235	0	0	2,145	0	24	0	
16.06.26 23	64,75	51,71	13,03	8,77	8,58	10,6	141,1	138,83	0	138,417	137,125	0	0	1,804	0	24	0	
17.06.26 23	67,64	56,15	11,49	8,97	8,41	10,6	194,44	191,66	0	190,458	188,893	0	0	2,191	0	24	0	
18.06.26 23	68,23	57,55	10,67	9,25	8,57	10,6	207,97	205,21	0	203,654	202,11	0	0	2,177	0	24	0	
19.06.26 23	69,19	57,25	11,94	9,33	8,52	10,6	178,45	175,78	0	174,64	173,157	0	0	2,089	0	24	0	
20.06.26 23	68,9	57,15	11,75	9,35	8,6	10,6	187,09	184,35	0	183,127	181,604	0	0	2,155	0	24	0	
21.06.26 23	68,65	58,39	10,26	9,31	8,64	10,6	214,2	211,42	0	209,707	208,139	0	0	2,155	0	24	0	
22.06.26 23	68,35	57,8	10,55	9,31	8,7	10,6	202,2	199,48	0	197,978	196,451	0	0	2,092	0	24	0	
Итого/Средн	67,5	54,37	13,13	5,71	5,48	10,6	3666,9	3611	0,16	3591,897	3561,789	0,158	0,158	47,239	0,008	789	3	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.05.26 23	120061,77	117119,35	11,05	116425,775	115735,459	10,92	10,92	3861,421	0,556	14402	30
22.06.26 23	123728,67	120730,35	11,21	120017,672	119297,248	11,078	11,078	3908,66	0,564	15191	33
Итого	3666,9	3611	0,16	3591,897	3561,789	0,158	0,158	47,239	0,008	789	3

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

Март

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:99-2

Адрес:Ун.Набережная , 99 ИТП 2

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20125375, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х7D5E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 тс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.26 23	25,42	24,95	0,46	6,42	6,44	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
22.05.26 23	23,7	22,95	0,74	6,24	6,26	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
23.05.26 23	22,92	22,17	0,75	5,96	5,98	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
24.05.26 23	22,65	21,93	0,72	5,71	5,73	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
25.05.26 23	22,52	21,79	0,73	6,39	6,4	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
26.05.26 23	22,46	21,68	0,77	6,48	6,49	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
27.05.26 23	22,4	21,6	0,81	6,3	6,31	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
28.05.26 23	22,4	21,59	0,81	6,73	6,74	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
29.05.26 23	22,09	21,3	0,8	6,95	6,97	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
30.05.26 23	21,73	20,98	0,75	6,47	6,49	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
31.05.26 23	21,43	20,7	0,73	6,2	6,22	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
01.06.26 23	59,91	50,74	9,17	7,3	7,22	10,6	54,28	53,81	0,03	53,361	53,157	0,03	0,03	0,491	0,001	24	0	
02.06.26 23	66,59	55,92	10,67	8,4	8,21	10,6	101,87	100,82	0,03	99,84	99,367	0,03	0,03	1,067	0,001	24	0	
03.06.26 23	62,42	42,67	19,74	< 8,21	8,19	10,6	39,43	39,1	0,03	37,849	37,89	0,03	0,03	0,748	0,001	23	1	*
04.06.26 23	66	56,16	9,84	8,96	8,34	10,6	127,32	125,6	0,04	124,824	123,791	0,039	0,039	1,232	0,002	24	0	
05.06.26 23	66,46	58,73	7,73	8,67	8,38	10,6	153,9	152,15	0,07	150,85	149,759	0,069	0,069	1,171	0,004	24	0	
06.06.26 23	66,88	58,44	8,43	8,59	8,32	10,6	135,75	134,23	0,06	133,025	132,138	0,059	0,059	1,126	0,003	24	0	
07.06.26 23	66,62	57,86	8,76	8,58	8,35	10,6	138,47	136,74	0,06	135,706	134,648	0,059	0,059	1,193	0,003	24	0	
08.06.26 23	66,42	57,65	8,76	8,56	8,36	10,6	137,65	135,99	0,07	134,924	133,924	0,069	0,069	1,187	0,004	24	0	
09.06.26 23	66,7	57,93	8,77	8,68	8,42	10,6	140,11	138,45	0,06	137,316	136,331	0,059	0,059	1,208	0,003	24	0	
10.06.26 23	66,91	58,1	8,81	8,75	8,37	10,6	132,19	130,61	0,07	129,534	128,599	0,069	0,069	1,147	0,004	24	0	
11.06.26 23	67,48	57,58	9,9	8,68	8,37	10,6	117,6	116,18	0,06	115,196	114,429	0,059	0,059	1,145	0,003	24	0	
12.06.26 23	67,27	58,12	9,15	8,67	8,45	10,6	122,97	121,52	0,05	120,476	119,645	0,049	0,049	1,106	0,003	24	0	
13.06.26 23	67,22	58,32	8,9	8,73	8,54	10,6	124,59	123,16	0,06	122,063	121,249	0,059	0,059	1,091	0,003	24	0	
14.06.26 23	67,7	57,77	9,92	8,75	8,52	10,6	118,94	117,55	0,06	116,497	115,77	0,059	0,059	1,16	0,003	24	0	
15.06.26 23	66,01	56,94	9,07	8,86	8,67	10,6	126,63	125,22	0,05	124,145	123,366	0,049	0,049	1,129	0,003	24	0	
16.06.26 23	63,51	54,19	9,32	8,76	8,57	10,6	107,28	106,19	0,06	105,31	104,759	0,059	0,059	0,985	0,003	24	0	
17.06.26 23	66,85	56,8	10,05	8,95	8,37	10,6	108,58	107,43	0,06	106,397	105,843	0,059	0,059	1,074	0,003	24	0	
18.06.26 23	67,37	58,32	9,05	9,23	8,55	10,6	121,45	120,08	0,04	118,982	118,221	0,039	0,039	1,081	0,002	24	0	
19.06.26 23	68,63	57,43	11,2	9,31	8,49	10,6	94,46	93,36	0,06	92,474	91,957	0,059	0,059	1,041	0,003	24	0	
20.06.26 23	68,37	57,5	10,87	9,34	8,57	10,6	99,92	98,81	0,03	97,836	97,321	0,03	0,03	1,067	0,002	24	0	
21.06.26 23	68,12	58,18	9,94	9,3	8,61	10,6	110,76	109,62	0,05	108,463	107,928	0,049	0,049	1,083	0,003	24	0	
22.06.26 23	67,86	58,07	9,79	9,3	8,67	10,6	107,81	106,75	0,03	105,589	105,11	0,03	0,03	1,037	0,002	24	0	
Итого/Средн	66,69	57,18	9,51	7,95	7,71	10,6	2521,96	2493,37	1,13	2470,655	2455,203	1,114	1,114	23,57	0,063	791	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.05.26 23	119192,28	116156,75	90,1	115394,124	114829,115	86,978	86,978	4253,894	3,971	33146	7328
22.06.26 23	121714,24	118650,12	91,23	117864,779	117284,318	88,091	88,091	4277,464	4,034	33937	7329
Итого	2521,96	2493,37	1,13	2470,655	2455,203	1,114	1,114	23,57	0,063	791	1

Представитель абонента

Для справок

Представитель снабжающей организации

Ю.Март

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

М.Март

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:99-3
Адрес:Ун.Набережная, 99 ИТП - 3
Договор N:876543210
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
тхв: не исп.

Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20129385, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0х13D3

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 гс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.26 23	21,93	21,4	0,52	0,51	0,52	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
22.05.26 23	20,62	19,85	0,77	0	0	10,6	0	0	0,01	0	0	0,01	0,01	0	0	0	24	0
23.05.26 23	20,26	19,53	0,73	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
24.05.26 23	20,18	19,41	0,77	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
25.05.26 23	20,13	19,38	0,75	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
26.05.26 23	20,1	19,35	0,74	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
27.05.26 23	20,07	19,3	0,77	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
28.05.26 23	19,99	19,25	0,75	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
29.05.26 23	19,55	18,84	0,71	4,5	4,53	10,6	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1 *
30.05.26 23	19,25	18,56	0,69	6,85	6,89	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
31.05.26 23	18,94	18,23	0,71	6,83	6,87	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
01.06.26 23	58,84	42,88	15,97	< 7,48	7,41	10,6	62,67	62,53	0,03	61,631	61,993	0,03	0,03	0,987	0,001	24	0	*
02.06.26 23	66,71	47,09	19,62	8,4	8,26	10,6	84,03	82,99	0	82,352	82,132	0	0	1,616	0	23	1 *	
03.06.26 23	62,42	37,53	24,9	< 8,23	8,23	10,6	50,08	48,85	0	49,18	48,547	0	0	1,229	0	24	0	*
04.06.26 23	65,97	50,09	15,88	8,99	8,41	10,6	135,48	132,89	0	132,832	131,375	0	0	2,11	0	24	0	
05.06.26 23	66,52	51,99	14,53	8,7	8,43	10,6	152,39	150,1	0	149,373	148,235	0	0	2,17	0	24	0	
06.06.26 23	66,92	51,76	15,17	8,62	8,36	10,6	137,96	136,23	0	135,187	134,559	0	0	2,051	0	24	0	
07.06.26 23	66,63	51,71	14,92	8,6	8,39	10,6	144,72	142,58	0	141,84	140,831	0	0	2,117	0	24	0	
08.06.26 23	66,44	51,87	14,57	8,59	8,41	10,6	144,84	142,9	0	141,962	141,137	0	0	2,069	0	24	0	
09.06.26 23	66,76	51,23	15,53	8,7	8,47	10,6	134,12	132,01	0	131,438	130,422	0	0	2,042	0	24	0	
10.06.26 23	66,99	51,83	15,16	8,77	8,41	10,6	135,24	133,45	0	132,521	131,803	0	0	2,01	0	24	0	
11.06.26 23	67,53	51,18	16,35	8,7	8,42	10,6	124,98	123,19	0	122,426	121,717	0	0	2,003	0	24	0	
12.06.26 23	67,24	50,81	16,43	8,69	8,51	10,6	117,81	116,08	0	115,422	114,711	0	0	1,897	0	24	0	
13.06.26 23	67,25	52,58	14,67	8,76	8,59	10,6	128,56	126,9	0	125,954	125,293	0	0	1,848	0	24	0	
14.06.26 23	67,73	50,4	17,33	8,78	8,57	10,6	112,06	110,38	0	109,759	109,103	0	0	1,902	0	24	0	
15.06.26 23	65,95	50,84	15,11	8,89	8,72	10,6	127,73	126,07	0	125,23	124,574	0	0	1,893	0	24	0	
16.06.26 23	63,57	49,48	14,1	< 8,78	8,6	10,6	119,04	117,51	0	116,851	116,189	0	0	1,65	0	24	0	*
17.06.26 23	66,61	50,08	16,53	8,98	8,43	10,6	117,66	115,93	0	115,316	114,596	0	0	1,908	0	24	0	
18.06.26 23	67,71	51,69	16,02	9,26	8,59	10,6	119,19	117,39	0	116,743	115,956	0	0	1,871	0	24	0	
19.06.26 23	68,67	50,53	18,14	9,34	8,54	10,6	102,08	100,22	0	99,931	99,056	0	0	1,814	0	24	0	
20.06.26 23	68,39	51,18	17,21	9,36	8,62	10,6	107,33	105,5	0	105,088	104,233	0	0	1,81	0	24	0	
21.06.26 23	68,19	51,53	16,66	9,32	8,66	10,6	113,76	111,78	0	111,395	110,429	0	0	1,858	0	24	0	
22.06.26 23	67,89	51,43	16,46	9,32	8,72	10,6	113,98	111,99	0	111,636	110,639	0	0	1,839	0	24	0	
Итого/Средн	66,65	50,6	16,05	6,42	6,2	10,6	2585,72	2547,47	0,04	2534,067	2517,534	0,04	0,04	40,694	0,001	790	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.05.26 23	63551,27	62049,46	10,7	61571,322	61291,886	10,575	10,575	2066,883	0,536	8544	424
22.06.26 23	66136,99	64596,93	10,74	64105,389	63809,419	10,615	10,615	2107,577	0,536	9334	426
Итого	2585,72	2547,47	0,04	2534,067	2517,534	0,04	0,04	40,694	0,001	790	2

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Для справок

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

Март

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:107

Адрес:

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20123346, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х2FAC

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 гс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.26 23	23,29	23,46	-0,17	0,09	0,12	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
22.05.26 23	22,04	22,16	-0,12	0,09	0,12	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
23.05.26 23	21,48	21,69	-0,21	0,09	0,12	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
24.05.26 23	21,2	21,38	-0,18	0,09	0,12	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
25.05.26 23	21,03	21,27	-0,24	0,1	0,12	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
26.05.26 23	20,95	21,33	-0,38	0,09	0,12	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
27.05.26 23	20,98	21,39	-0,41	0,1	0,12	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
28.05.26 23	20,92	21,39	-0,47	0,1	0,12	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
29.05.26 23	20,36	20,82	-0,47	0,1	0,12	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
30.05.26 23	19,96	20,32	-0,36	0,1	0,12	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
31.05.26 23	19,73	19,86	-0,13	0,1	0,12	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
01.06.26 23	52,06	45,87	6,19 <	5,1	4,99	11	47,59	46,14	0	34,734	33,661	0	0	0,215	0	22	2	
02.06.26 23	64,38	52,63	11,75	8,15	7,92	11	55,83	53,73	0,002	54,716	52,978	0,002	0,002	0,643	0	23	1	
03.06.26 23	58,06	45,55	12,51	7,94	7,92	11	39,51	38,26	0	38,901	37,894	0	0	0,487	0	24	0	
04.06.26 23	65,64	54,05	11,59	8,8	7,99	11	65,04	62,75	0,264	63,779	61,913	0,261	0,261	0,754	0,014	24	0	
05.06.26 23	65,3	53,56	11,74	8,47	8,14	11	52,56	50,61	0,037	51,553	49,913	0,036	0,036	0,608	0,002	21	3	
06.06.26 23	66,05	53,99	12,06	8,4	7,99	11	60,55	58,23	0	59,363	57,453	0	0	0,717	0	24	0	
07.06.26 23	65,8	53,77	12,03	8,38	8,02	11	62,74	60,34	0	61,519	59,543	0	0	0,74	0	24	0	
08.06.26 23	65,6	53,76	11,83	8,37	8,03	11	63,3	60,86	0,008	62,075	60,055	0,008	0,008	0,735	0	24	0	
09.06.26 23	65,92	53,53	12,39	8,48	8,09	11	60,32	58,01	0	59,14	57,249	0	0	0,733	0	24	0	
10.06.26 23	66,02	54,18	11,83	8,55	8,04	11	60,57	58,26	0,001	59,383	57,478	0,001	0,001	0,703	0	24	0	
11.06.26 23	66,6	53,76	12,84	8,47	8,05	11	55,72	53,63	0	54,61	52,921	0	0	0,702	0	24	0	
12.06.26 23	66,4	53,71	12,7	8,46	8,14	11	54,65	52,63	0,001	53,566	51,938	0,001	0,001	0,681	0	24	0	
13.06.26 23	66,31	53,82	12,49	8,52	8,22	11	56,84	54,73	0	55,717	54,003	0	0	0,696	0	24	0	
14.06.26 23	66,82	53,48	13,34	8,54	8,2	11	55,48	53,4	0,001	54,367	52,702	0,001	0,001	0,726	0	24	0	
15.06.26 23	65,41	53,86	11,55	8,66	8,35	11	62,27	59,95	0,051	61,072	59,155	0,05	0,05	0,709	0,003	24	0	
16.06.26 23	61,36	52,34	9,02 <	8,57	8,2	11	74,46	71,5	0,004	66,97	64,579	0,004	0,004	0,605	0	23	1	
17.06.26 23	66,9	54,2	12,7	8,85	7,94	11	55,32	52,55	0	54,208	51,843	0	0	0,689	0	24	0	
18.06.26 23	65,58	54,51	11,07	9,14	8,09	11	62,88	59,99	0	61,664	59,174	0	0	0,684	0	24	0	
19.06.26 23	67,75	54,28	13,47	9,2	8,05	11	51,74	49,28	0	50,677	48,616	0	0	0,684	0	24	0	
20.06.26 23	67,54	54,3	13,24	9,22	8,13	11	52,52	50,01	0	51,449	49,336	0	0	0,683	0	24	0	
21.06.26 23	67,23	54,5	12,73	9,18	8,17	11	52,69	50,25	0	51,626	49,565	0	0	0,658	0	24	0	
22.06.26 23	67,07	55,46	11,6	9,18	8,23	11	54,71	52,13	0	53,608	51,396	0	0	0,623	0	24	0	
Итого/Средн	65,26	53,37	11,89	5,69	5,34	11	1257,3	1207,2	0,369	1214,7	1173,4	0,363	0,363	14,475	0,019	785	7	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3/45000м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.05.26 23	713,75	709,58	0	695,909	699,144	0	0	14,47	0	374	0
22.06.26 23	1971,04	1916,82	0,369	1910,606	1872,508	0	0,363	28,945	0,02	1159	7
Итого	1257,29	1207,24	0,369	1214,697	1173,364	0	0,363	14,475	0,02	785	7

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ООО «УралЭнергосбыт»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:105-5
Адрес:Ун.Набережная,105
Договор N:000000000
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
тхв: не исп.

Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.07 м3/ч

Серийный номер 20114189, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х1376

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.26 23	20,98	22,08	-1,09	6,23	6,36	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
22.05.26 23	18,55	19,51	-0,96	6,22	6,35	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
23.05.26 23	18,89	19,34	-0,45	6,22	6,35	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
24.05.26 23	19,24	19,34	-0,1	6,22	6,35	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
25.05.26 23	19,12	19,07	0,05	6,21	6,34	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
26.05.26 23	18,97	18,84	0,13	6,21	6,34	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
27.05.26 23	18,85	18,72	0,13	6,22	6,34	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
28.05.26 23	18,72	18,63	0,09	6,2	6,32	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
29.05.26 23	17,92	17,89	0,04	6,17	6,29	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
30.05.26 23	17,85	17,74	0,11	6,15	6,27	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
31.05.26 23	17,74	17,56	0,18	6,14	6,25	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
01.06.26 23	56,05	42,76	13,29	< 6,86	6,88	10,6	51,69	54,07	0	50,897	53,595	0	0	0,69	0	24	0	*
02.06.26 23	66,38	51,57	14,81	8,37	8,28	10,6	124,76	123,12	0	122,284	121,617	0	0	1,811	0	24	0	
03.06.26 23	59,64	35,78	23,86	< 8,15	8,25	10,6	35,85	34,79	0	35,258	34,596	0	0	0,841	0	24	0	*
04.06.26 23	66,4	52,44	13,97	8,91	8,39	10,6	169,44	166,17	0	166,081	164,075	0	0	2,321	0	24	0	
05.06.26 23	66	53,22	12,78	8,35	8,17	10,6	167,28	164,26	0	164,003	162,138	0	0	2,096	0	24	0	
06.06.26 23	66,65	53,33	13,32	8,56	8,37	10,6	167,36	164,78	0	164,022	162,638	0	0	2,185	0	24	0	
07.06.26 23	66,29	52,52	13,77	8,55	8,41	10,6	159,45	157,07	0	156,305	155,079	0	0	2,153	0	24	0	
08.06.26 23	66	51,47	14,53	8,52	8,41	10,6	147,59	145,5	0	144,707	143,737	0	0	2,102	0	24	0	
09.06.26 23	66,42	53,37	13,05	8,65	8,48	10,6	166,6	164,37	0	163,301	162,237	0	0	2,132	0	24	0	
10.06.26 23	66,76	53,41	13,35	8,71	8,43	10,6	168,68	166,18	0	165,307	164,007	0	0	2,207	0	24	0	
11.06.26 23	67,23	54,09	13,13	8,64	8,43	10,6	169,22	166,7	0	165,792	164,468	0	0	2,178	0	24	0	
12.06.26 23	67,04	52,84	14,2	8,63	8,51	10,6	151,74	149,52	0	148,682	147,607	0	0	2,111	0	24	0	
13.06.26 23	66,83	52,16	14,67	8,69	8,6	10,6	142,93	140,71	0	140,066	138,955	0	0	2,055	0	24	0	
14.06.26 23	67,5	53,38	14,12	8,72	8,57	10,6	150,18	147,72	0	147,108	145,805	0	0	2,078	0	24	0	
15.06.26 23	65,83	51,61	14,22	8,82	8,73	10,6	138,26	135,88	0	135,567	134,219	0	0	1,928	0	24	0	
16.06.26 23	63,27	48,79	14,48	8,72	8,64	10,6	116,62	114,41	0	114,497	113,155	0	0	1,658	0	24	0	
17.06.26 23	67,79	55,25	12,54	8,91	8,42	10,6	175,85	172,94	0	172,233	170,534	0	0	2,161	0	24	0	
18.06.26 23	66,87	55,95	10,92	9,19	8,62	10,6	195,41	191,99	0	191,492	189,253	0	0	2,093	0	24	0	
19.06.26 23	68,51	55,09	13,42	9,27	8,56	10,6	165,47	162,42	0	162,008	160,166	0	0	2,176	0	24	0	
20.06.26 23	68,25	55,52	12,73	9,3	8,64	10,6	170,93	167,91	0	167,375	165,545	0	0	2,133	0	24	0	
21.06.26 23	67,92	55,79	12,13	9,27	8,67	10,6	181,52	178,4	0	177,775	175,866	0	0	2,159	0	24	0	
22.06.26 23	67,7	56,17	11,53	9,26	8,74	10,6	185,51	182,1	0	181,718	179,473	0	0	2,098	0	24	0	
Итого/Средн	66,62	53,23	13,39	7,86	7,72	10,6	3302,34	3251,01	0	3236,48	3208,765	0	0	43,369	0	792	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.05.26 23	452696,32	423286,65	49,496	4308981,66	417142,52	48,752	48,752	12574,966	2,791	55784	291
20.05.26 23	455998,66	426537,66	49,496	4312218,14	420351,285	48,752	48,752	12618,335	2,791	56576	291
Итого	3302,34	3251,01	0	3236,48	3208,765	0	0	43,369	0	792	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(#) дисбаланс масс
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:109-3

Адрес:Ун.Наб.109

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20137859, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х59С5

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.26 23	24,8	24,73	0,06	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
22.05.26 23	22,16	22,17	-0,01	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
23.05.26 23	21,36	21,34	0,03	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
24.05.26 23	21,11	21,06	0,05	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
25.05.26 23	20,97	20,9	0,07	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
26.05.26 23	20,93	20,84	0,08	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
27.05.26 23	21,03	20,91	0,12	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
28.05.26 23	21,3	21,14	0,16	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
29.05.26 23	20,79	20,67	0,11	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
30.05.26 23	20,33	20,24	0,08	0,05	0,09	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
31.05.26 23	19,98	19,9	0,08	0,05	0,1	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
01.06.26 23	59,95	47,86	12,1	< 3,17	3,12	10,6	39,83	40,04	0	39,154	39,607	0	0	0,477	0	24	0	*
02.06.26 23	65,98	54,68	11,3	8,42	8,3	10,6	74,17	74,62	0	72,72	73,59	0	0	0,822	0	24	0	
03.06.26 23	58,79	39,91	18,87	< 8,26	8,27	10,6	30,84	30,64	0	30,339	30,404	0	0	0,573	0	23	1	*
04.06.26 23	66,57	60,05	6,52	9	8,47	10,6	139,73	141,23	0	136,951	138,914	0	0	0,895	0	24	0	
05.06.26 23	65,93	58,91	7,02	< 8,71	8,48	10,6	112,15	113,11	0	109,957	111,334	0	0	0,8	0	24	0	*
06.06.26 23	66,46	55,29	11,17	8,63	8,41	10,6	107,92	108,56	0	105,781	107,041	0	0	1,182	0	24	0	
07.06.26 23	66,05	54,53	11,52	8,61	8,44	10,6	99,4	99,89	0	97,448	98,524	0	0	1,123	0	24	0	
08.06.26 23	65,75	53,78	11,97	8,61	8,46	10,6	94,69	94,96	0	92,851	93,697	0	0	1,112	0	24	0	
09.06.26 23	65,9	53,25	12,65	8,72	8,51	10,6	88,99	89,19	0	87,253	88,027	0	0	1,104	0	24	0	
10.06.26 23	66,21	51,34	14,88	8,79	8,46	10,6	70,98	70,75	0	69,579	69,902	0	0	1,035	0	24	0	
11.06.26 23	66,67	51,37	15,3	8,72	8,46	10,6	68,52	68,24	0	67,154	67,417	0	0	1,028	0	24	0	
12.06.26 23	66,31	50,77	15,54	8,71	8,55	10,6	66,02	65,75	0	64,718	64,977	0	0	1,006	0	24	0	
13.06.26 23	66,36	51,25	15,11	8,77	8,63	10,6	69,04	68,76	0	67,675	67,937	0	0	1,022	0	24	0	
14.06.26 23	66,78	50,24	16,54	8,79	8,62	10,6	63,13	62,81	0	61,865	62,084	0	0	1,023	0	24	0	
15.06.26 23	65,13	50,16	14,97	8,9	8,77	10,6	67,89	67,71	0	66,596	66,931	0	0	0,997	0	24	0	
16.06.26 23	61,85	48,22	13,63	8,79	8,64	10,6	63,19	62,97	0	62,082	62,301	0	0	0,846	0	24	0	
17.06.26 23	65,81	50,48	15,33	9	8,48	10,6	64,59	64,33	0	63,329	63,581	0	0	0,971	0	24	0	
18.06.26 23	66,71	51,67	15,04	9,28	8,63	10,6	65,7	65,49	0	64,391	64,694	0	0	0,969	0	24	0	
19.06.26 23	67,51	51,63	15,89	9,36	8,59	10,6	58,95	58,63	0	57,751	57,915	0	0	0,918	0	24	0	
20.06.26 23	67,28	51,21	16,08	9,37	8,67	10,6	60,69	60,21	0	59,463	59,49	0	0	0,957	0	24	0	
21.06.26 23	67,12	51,25	15,87	9,34	8,7	10,6	62,63	62,15	0	61,366	61,407	0	0	0,975	0	24	0	
22.06.26 23	66,8	51,73	15,07	9,34	8,77	10,6	63,39	62,87	0	62,126	62,104	0	0	0,937	0	24	0	
Итого/Средн	65,87	52,91	12,95	5,74	5,53	10,6	1632,44	1632,91	0	1600,551	1611,878	0	0	20,773	0	791	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.05.26 23	17175,88	17164,08	0,02	16661,71	16929,825	0,02	0,02	478,864	0,001	2480	175
22.06.26 23	18808,32	18796,99	0,02	18262,262	18541,703	0,02	0,02	499,636	0,001	3271	176
Итого	1632,44	1632,91	0	1600,551	1611,878	0	0	20,773	0	791	1

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:109-2
Адрес:Ун.Наб.109
Договор N:876543210
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
тхв: не исп.

Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G1 max = 45.00 м3/ч G1 min = 0.18 м3/ч
G2 max = 45.00 м3/ч G2 min = 0.18 м3/ч
G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20118569, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хАС1

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.26 23	25,59	22,92	2,67 <	0,27	0,29	10,6	0	0,000	0	---	---	---	---	---	---	0	24	*
22.05.26 23	23,92	21,98	1,94 <	0,07	0,09	10,6	0	0,000	0	---	---	---	---	---	---	0	24	*
23.05.26 23	22,99	21,59	1,4 <	0	0	10,6	0	0,000	0	---	---	---	---	---	---	0	24	*
24.05.26 23	22,5	21,51	0,99 <	0	0	10,6	0	0,000	0	---	---	---	---	---	---	0	24	*
25.05.26 23	22,18	21,41	0,77 <	0	0	10,6	0	0,000	0	---	---	---	---	---	---	0	24	*
26.05.26 23	22,01	21,47	0,54 <	0	0	10,6	0	0,000	0	---	---	---	---	---	---	0	24	*
27.05.26 23	21,82	21,29	0,53 <	0	0	10,6	0	0,000	0	---	---	---	---	---	---	0	24	*
28.05.26 23	21,69	21,2	0,49 <	0	0	10,6	0	0,000	0	---	---	---	---	---	---	0	24	*
29.05.26 23	21,41	20,94	0,47 <	0	0	10,6	0	0,000	0	---	---	---	---	---	---	0	24	*
30.05.26 23	21,12	20,65	0,47 <	0	0	10,6	0	0,000	0	---	---	---	---	---	---	0	24	*
31.05.26 23	20,9	20,46	0,45 <	0	0	10,6	0	0,000	0	---	---	---	---	---	---	0	24	*
01.06.26 23	59,05	45,77	13,28 <	3,12	3,02	10,6	18,212	18,205	0,029	16,099	16,094	0,029	0,029	0,217	0,001	9	15	*
02.06.26 23	65,49	47,47	18,02	8,45	8,28	10,6	24,321	24,311	0	23,841	23,834	0	0	0,43	0	23	1	*
03.06.26 23	58,82	39,28	19,54 <	8,28	8,26	10,6	16,391	16,384	0	16,122	16,117	0	0	0,316	0	23	1	*
04.06.26 23	65,42	51,94	13,47	9,03	8,44	10,6	41,721	41,704	0	40,919	40,907	0	0	0,552	0	24	0	
05.06.26 23	65,87	51,03	14,84	8,74	8,46	10,6	37,589	37,574	0	36,856	36,845	0	0	0,547	0	24	0	
06.06.26 23	66,21	51,08	15,13	8,65	8,4	10,6	37,086	37,071	0	36,357	36,346	0	0	0,55	0	24	0	
07.06.26 23	65,95	50,88	15,07	8,64	8,42	10,6	35,965	35,951	0	35,262	35,251	0	0	0,531	0	24	0	
08.06.26 23	65,75	51,38	14,38	8,63	8,44	10,6	37,275	37,260	0	36,55	36,539	0	0	0,526	0	24	0	
09.06.26 23	66	51,55	14,45	8,74	8,5	10,6	37,062	37,047	0	36,337	36,326	0	0	0,525	0	24	0	
10.06.26 23	66,33	52,98	13,35	8,81	8,44	10,6	38,537	38,522	0	37,775	37,764	0	0	0,505	0	24	0	
11.06.26 23	66,7	52,46	14,24	8,74	8,45	10,6	34,461	34,447	0	33,772	33,762	0	0	0,481	0	24	0	
12.06.26 23	66,33	52,47	13,85	8,74	8,54	10,6	34,133	34,119	0	33,458	33,448	0	0	0,464	0	24	0	
13.06.26 23	66,39	52,75	13,64	8,8	8,62	10,6	33,093	33,080	0	32,439	32,429	0	0	0,443	0	24	0	
14.06.26 23	66,84	51,38	15,46	8,82	8,6	10,6	33,658	33,645	0	32,984	32,974	0	0	0,51	0	24	0	
15.06.26 23	65,15	52,55	12,6	8,93	8,75	10,6	36,86	36,845	0	36,155	36,144	0	0	0,456	0	24	0	
16.06.26 23	61,98	49,88	12,1 <	8,82	8,63	10,6	32,593	32,580	0	32,02	32,010	0	0	0,388	0	24	0	*
17.06.26 23	65,65	51,66	14	9,03	8,46	10,6	30,644	30,632	0	30,05	30,041	0	0	0,421	0	24	0	
18.06.26 23	66,58	52,63	13,95	9,31	8,62	10,6	30,54	30,528	0	29,933	29,924	0	0	0,418	0	24	0	
19.06.26 23	67,51	52,51	14,99	9,38	8,57	10,6	26,568	26,557	0	26,026	26,018	0	0	0,391	0	24	0	
20.06.26 23	67,31	52,5	14,81	9,4	8,65	10,6	28,212	28,201	0	27,639	27,631	0	0	0,41	0	24	0	
21.06.26 23	67,17	52,78	14,38	9,36	8,69	10,6	29,35	29,338	0	28,757	28,748	0	0	0,414	0	24	0	
22.06.26 23	66,76	53,01	13,76	9,34	8,74	10,6	28,605	28,594	0	28,032	28,024	0	0	0,386	0	24	0	
Итого/Средн	65,7	51,34	14,36	5,76	5,53	10,6	735,856	735,562	0,029	687,383	687,177	0,029	0,029	9,878	0,001	511	281	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.05.26 23	9431,744	9603,7633	2,152	9099	10383,956	2,123	2,123	349,446	0,112	3611	1106
22.06.26 23	10167,6	10339,325	2,181	9786,383	11071,133	2,152	2,152	359,324	0,113	4122	1387
Итого	735,856	735,56166	0,029	687,383	687,17679	0,029	0,029	9,878	0,001	511	281

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/26г.-22/06/26г.

Абонент:109-1

Адрес:Ун.Наб. 109

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20138044, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хF7C0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.26 23	26,4	26,1	0,3	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
22.05.26 23	23,93	23,99	-0,06	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
23.05.26 23	22,97	23,07	-0,1	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
24.05.26 23	22,56	22,63	-0,08	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
25.05.26 23	22,28	22,35	-0,07	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
26.05.26 23	22,12	22,17	-0,05	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
27.05.26 23	22,03	22,08	-0,05	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
28.05.26 23	21,94	21,99	-0,05	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
29.05.26 23	21,52	21,58	-0,05	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
30.05.26 23	21,25	21,31	-0,05	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
31.05.26 23	20,99	21,05	-0,05	0	0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
01.06.26 23	57,67	42,4	15,27	3,2	3,09	10,6	45,45	45,02	0,52	44,727	44,649	0,52	0,52	0,709	0,011	24	0	*
02.06.26 23	65,91	48,16	17,75	8,4	8,23	10,6	70,22	69,36	0	68,848	68,615	0	0	1,222	0	24	0	
03.06.26 23	58,96	37,3	21,66	8,24	8,2	10,6	38,09	37,45	0	37,258	37,01	<	0	0,809	0	23	1	*
04.06.26 23	65,59	49,61	15,98	8,99	8,39	10,6	102,17	101,2	0	100,191	100,062	0	0	1,602	0	24	0	
05.06.26 23	66,03	51,12	14,91	8,69	8,4	10,6	109,12	108,56	0	106,985	107,261	0	0	1,595	0	24	0	
06.06.26 23	66,46	50,47	15,99	8,61	8,34	10,6	103,28	102,71	0	101,228	101,513	0	0	1,619	0	24	0	
07.06.26 23	66,13	50,17	15,96	8,6	8,37	10,6	100,13	99,53	0	98,164	98,386	0	0	1,567	0	24	0	
08.06.26 23	65,89	49,83	16,05	8,59	8,38	10,6	98,72	98,18	0	96,797	97,064	0	0	1,554	0	24	0	
09.06.26 23	66,17	50,8	15,36	8,7	8,44	10,6	103,24	102,69	0	101,213	101,48	0	0	1,555	0	24	0	
10.06.26 23	66,47	51,05	15,42	8,77	8,39	10,6	103,94	103,38	0	101,878	102,147	0	0	1,572	0	24	0	
11.06.26 23	66,94	51,33	15,61	8,7	8,39	10,6	101,86	101,23	0	99,814	100,009	0	0	1,559	0	24	0	
12.06.26 23	66,64	50,81	15,82	8,69	8,48	10,6	94,89	94,24	0	93,002	93,129	0	0	1,472	0	24	0	
13.06.26 23	66,63	50,69	15,95	8,75	8,56	10,6	94,2	93,63	0	92,323	92,533	0	0	1,472	0	24	0	
14.06.26 23	67,11	50,72	16,39	8,78	8,55	10,6	92,56	91,9	0	90,689	90,816	0	0	1,486	0	24	0	
15.06.26 23	65,39	49,87	15,52	8,88	8,7	10,6	93,68	93,11	0	91,875	92,055	0	0	1,426	0	24	0	
16.06.26 23	62,23	47,92	14,31	8,77	8,57	10,6	86,83	86,45	0	85,291	85,543	0	0	1,221	0	24	0	*
17.06.26 23	66,22	50,88	15,34	8,98	8,41	10,6	96,03	95,35	0	94,139	94,22	0	0	1,445	0	24	0	
18.06.26 23	66,99	51,93	15,06	9,26	8,56	10,6	101,79	101,04	0	99,744	99,798	0	0	1,504	0	24	0	
19.06.26 23	67,94	52,15	15,79	9,34	8,52	10,6	88,73	87,99	0	86,901	86,896	0	0	1,374	0	24	0	
20.06.26 23	67,72	52,5	15,21	9,36	8,6	10,6	92,21	91,64	0	90,317	90,487	0	0	1,375	0	24	0	
21.06.26 23	67,51	52,34	15,17	9,32	8,63	10,6	94,78	94,23	0	92,854	93,047	0	0	1,41	0	24	0	
22.06.26 23	67,22	52,34	14,88	9,12	8,56	10,6	89	88,54	0	87,201	87,431	0	0	1,299	0	24	0	
Итого/Средн	66,03	50,33	15,7	5,72	5,48	10,6	2000,92	1987,43	0,52	1961,439	1964,15	0,52	0,52	30,849	0,011	791	1	

Итоговое потребление на начало и-конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.05.26 23	16078,46	15681,15	1,76	15572,918	15518,179	1,746	1,746	592,991	0,074	2484	171
22.06.26 23	18079,38	17668,58	2,28	17534,357	17482,329	2,266	2,266	623,84	0,084	3275	172
Итого	2000,92	1987,43	0,52	1961,439	1964,15	0,52	0,52	30,849	0,011	791	1

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.06.2026